

Ο.Σ.Υ. Α.Ε.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
FAX. 210 4922881 - 4907861  
ΤΗΛ. 210 4270854-735, Τ.Κ. 182 33  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ  
Mail : tmagoron@osy.gr

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 2.500,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΩ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΟΣΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΣΩ EMAIL ( tmagoron@osy.gr, tmagoron8@osy.gr)  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ Ο.Σ.Υ. : 21/11/2025

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: α) Στην Κεντρική Γραμματεία της Ο.Σ.Υ.Α.Ε. έως τις 14:00  
β) στα mail tmagoron@osy.gr,tmagoron8@osy.gr για ποσά μικρότερα των 2.500,00 €  
( προ ΦΠΑ ) έως τις 14:00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 05/12/2025

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

56434

CPV ΑΙΤΗΣΗΣ : 50413200-5-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

**ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ**

ΚΩΔ. Ο.Σ.Υ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Ζητούμενο(α) Part Number	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ	ΠΡΟΫΠ. ΑΞΙΑ
40-096236-01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜ. ΠΥΡΑΝΙΧΝ. ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ.ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ			1	TM	2.500,00	2.500,00
		Ο.Σ.Υ.	ΕΛΛ.ΑΓΟΡΑ				

Α.Α.Υ.: ΑΔΑ 65Ζ6ΟΚΩ0-ΖΝΛ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Χαμηλότερη τιμή - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ +30% -50%  
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 60 ΗΜΕΡΕΣ  
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 75 ΕΩΣ 85 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.  
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 45 ΕΩΣ 55 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24% Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ Ο.Σ.Υ. 2. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΤΟ Ρ/Ν (ΚΩΔΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΣ, Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ, ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ή ΜΗΝΕΣ), ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ. 4. Η Ο.Σ.Υ. ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΕΙΟΔΟΤΗ), Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 5% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΛΗΝ Φ.Π.Α. , ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 5.ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.6. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,1% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ ΓΙΑ ΠΟΣΑ > 1.000€ 7.ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. 9. Η ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 10. Ο ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΟΤΙ Η ΙΔΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ, ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ, ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΕΥΛΟΓΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΑΘΕΜΙΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.



**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ**

Η ετήσια συντήρηση του συστήματος πυρανίχνευσης στο κτίριο των Κεντρικών Γραφείων καθώς και του συστήματος κατάσβεσης στον χώρο της Μηχανογράφησης, αφορά στον εφάπαξ έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων, την παρακολούθηση καλής λειτουργίας αυτών σε ετήσια βάση, με άμεση επέμβαση αν απαιτηθεί, καθώς και την εργασία αποκατάστασης βλαβών, αν απαιτηθεί.

Το σύστημα πυρανίχνευσης καλύπτει όλους τους χώρους εργασίας του κτιρίου των Κεντρικών Γραφείων και αποτελείται από έναν κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης GEKKO GLOBALFIRE 16 ζωνών, ανιχνευτές καπνού ορατούς, κομβία χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, σειρήνες και φάρους καθώς και ηλεκτρομαγνητικές επαφές BS-510/24V για τις 13 πυράντοχες θύρες.

Το τοπικό σύστημα κατάσβεσης καλύπτει τον χώρο της Μηχανογράφησης και αποτελείται από γεννήτριες κατασβεστικού υλικού aerosol FIREPRO/2017, ενεργοποιητές, ανιχνευτές καπνού και θερμικούς ανιχνευτές, φανοσειρήνα και κουδούνι προσυναγερμού, φωτεινή ένδειξη STOP GAS, κομβία ενεργοποίησης και ακύρωσης της κατάσβεσης. Όλες οι παραπάνω συσκευές είναι συνδεδεμένες σε τοπικό πίνακα μίας εντολής κατάσβεσης 4 ζωνών OLYMPIA ELECTRONICS κατά BS-627, ο οποίος συνδέεται με τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.

### **A) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Ο εφάπαξ έλεγχος καλής λειτουργίας των συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- Οπτικό έλεγχο όλου του επιμέρους εξοπλισμού
- Διαγνωστικό έλεγχο σφαλμάτων μέσω του ιστορικού γεγονότων (event log) του κεντρικού και του τοπικού πίνακα
- Καθαρισμό των πυρανιχνευτών
- Εικονική ενεργοποίηση των περιφερειακών συσκευών (πυρανιχνευτές, κομβία, σειρήνες, ηλεκτρομαγνητές συγκράτησης των πυράντοχων θυρών, κλπ)
- Έλεγχο σεναρίου κατάσβεσης με απομόνωση των γεννητριών αερολύματος από το σύστημα ανίχνευσης
- Αντιστοίχιση των διευθύνσεων των περιφερειακών συσκευών με τα σχέδια (as built) που τηρούνται στην Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων θα συντάσσεται λεπτομερής τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα, τυχόν παρατηρήσεις και τις βλάβες των συστημάτων.

Μετά την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας, θα υπογράφεται υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας από πτυχιούχο μηχανικό, Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ.

### **B) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Η παρακολούθηση καλής λειτουργίας των συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης μετά την ολοκλήρωση του εφάπαξ ελέγχου, περιλαμβάνει μία επιθεώρηση ανά τρίμηνο μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπου θα διενεργείται κυρίως διαγνωστικός έλεγχος μέσω του ιστορικού γεγονότων του κεντρικού και του τοπικού πίνακα.



**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**

**Γ) ΒΛΑΒΕΣ**

Σε περιπτώσεις έκτακτων βλαβών εντός του συμβατικού χρόνου της ετήσιας συντήρησης, ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στέλνοντας ειδικευμένους τεχνίτες εντός 24 ωρών προς αποκατάσταση της βλάβης.

Αν για την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης (έκτακτης ή μετά τον εφάπαξ έλεγχο) απαιτείται η προμήθεια ανταλλακτικού, ο ανάδοχος συντηρητής υποβάλλει πλήρη τεχνική περιγραφή του εξοπλισμού προς αντικατάσταση, αναφέροντας το ενδεικτικό κόστος αγοράς.

Το κόστος προμήθειας των ανταλλακτικών βαρύνει την Ο.ΣΥ. Α.Ε. ενώ η εργασία αντικατάστασης των ανταλλακτικών περιλαμβάνεται στο τίμημα της συντήρησης.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα συστημάτων πυρασφάλειας, συμπεριλαμβάνοντας στις προσφορές τους σχετικά αποδεικτικά έγγραφα/συμβάσεις.
- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί από δική του υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την λήψη όλων των μέτρων προστασίας έναντι εργατικού ατυχήματος που μπορεί να προκληθεί στο προσωπικό του και στο προσωπικό της Ο.ΣΥ. Α.Ε., κατά την εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται.
- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της Ο.ΣΥ. Α.Ε. πριν υποβάλουν προσφορά, καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση στις προσφορές τους ότι έλαβαν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης των συστημάτων πυρασφάλειας και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στους χώρους της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
- Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται τμηματικά ως εξής: α) 80% μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του εφάπαξ ελέγχου και την έκδοση του σχετικού παραστατικού, β) 20% μετά την ολοκλήρωση όλων των επιθεωρήσεων και την έκδοση του σχετικού παραστατικού.

Ανδρέας Τριανταφυλλάκης

Μηχανολόγος-Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διευθυντής Υποδομών και Συντήρησης Εγκαταστάσεων