



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Θεσσαλονίκη, 26-02-2026
 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ 2750
 ΑΔΑΜ :

Ταχ. Δ/ση : Φράγκων 2-4
 Τ.Κ. : 546 26 Θεσσαλονίκη
 Πληρ. : Μαρία Μπάκα
 Χαρ. Καλογεροπούλου
 Αναστ. Χαριοπολίτου
 Οδ. Καραγκιόζης
 Τηλέφωνο : 2310 594119, 129, 118, 139
 Email : oikonomiko_defthess@adjustice.gr

Προς

CLIMASHOP I.K.E.
 ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-
 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**για την προμήθεια συστήματος VRF για την κάλυψη πέντε (5) γραφείων της
 Γραμματείας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στο κτήριο των
 Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του **N. 4412/2016** (Α´ 147) “Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το Ν.4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία” (ΦΕΚ Α´36),
2. τις διατάξεις των άρθρων 65, 66 και 68 του **N. 4270/2014** «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85), Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α´ 143), όπως ισχύουν,
3. το **ΠΔ 80/2016** «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α´ 145),
4. την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ, με αρ. πρωτ. **16222/04-08-2025** και **ΑΔΑ: 65ΩΩ46ΨΧΥΙ-ΖΦΤ**, με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης ύψους δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (16.740,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος VRF για την κάλυψη πέντε (5) γραφείων της Γραμματείας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στο κτήριο των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης,

5. την με αρ. πρωτ. **53612/22-09-2025 (ΑΔΑ: 62Ξ4Ω-ΣΜΧ)** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την σύνταξη Αρχιτεκτονικής Μελέτης και υποβολής της στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής που απαιτείται για την εγκατάσταση πολυζωνικού συστήματος κλιματισμού VRF στο κτίριο των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης
6. την με αρ. **1/2026** πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης, περί συστάσεως επιτροπής παραλαβής υλικών και ελέγχου καλής εκτέλεσης των εργασιών για το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης
7. την με αρ. πρωτ. **ΓΠ12204/24-06-2025** με **ΑΔΑΜ 25AWRD017608090** Πράξη Ανάθεσης της Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης για την σύνταξη Αρχιτεκτονικής Μελέτης και υποβολής της στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
8. την με αρ. πρωτ. **571425/2025** συνηγορία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας – Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών
9. την υπ' αρ. **2.090.134/26-01-2026** Βεβαίωση άρθρου 30 ν.4495/2017
10. την με Α/Α Πράξης: **1763361/26-01-2026** Τεχνική Έκθεση – Βεβαίωση που συνοδεύει τη Βεβαίωση του αρ. 30
11. την Έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής – Πρακτικό της **2ης/15-01-2026** Συνεδρίασης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CLIMASHOP I.K.E.
ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος VRF για την κάλυψη πέντε (5) γραφείων της Γραμματείας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στο κτήριο των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης, **έως του ποσού των 16.740,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.**

Η προσφορά θα πρέπει να αντιστοιχεί σε εργασίες που θα πραγματοποιηθούν όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσης (λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές απαιτήσεις), το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πρόσκλησης.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί, σε φυσικό αρχείο, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, Φράγκων 2-4, στο γραφείο 116 (1^{ος} όροφος) μέχρι τις **09 Μαρτίου 2026** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 14:00'.

Η αξιολόγηση της Προσφοράς θα γίνει από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε περίπτωση, ο οικονομικός φορέας μαζί με την προσφορά του πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως ισχύει, στην οποία να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016 (Α'147/8-8-2016).

Επίσης, απαιτείται η προσκόμιση:

- 1. Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμούς**
- 2. Φορολογικής Ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης**
- 3. Ποινικό Μητρώο νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας**

Ο προς εγκατάσταση εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων για είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την εκκίνηση ή τριάντα (30) μήνες από την τιμολόγηση (όποιο λήξει πρώτο). Η εγγύηση δεν θα καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε ελλιπή συντήρηση ή κακό χειρισμό.

Οι προσφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένο, αδειοδοτημένο προσωπικό και σε συνεννόηση με την υπηρεσία, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου.

Για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους ανωτέρω όρους μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, Γραφείο Προμηθειών, 1^{ος} όροφος, γραφείο 116, στην κα. Μπάκα (τηλ. 2310-594119), κα Καλογεροπούλου (τηλ. 2310-594129), κα Χαριοπολίτου (τηλ. 2310-594118) και κ. Καραγκιόζη (τηλ. 2310-594139).

Η Πρόεδρος
της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης
των Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης/Πρόεδρος
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

Μαρία Τσαγκάρη
Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRF

Το προς εγκατάσταση σύστημα VRF συνίσταται στον ακόλουθο εξοπλισμό:

Περιγραφή	Τύπος	Ισχύς (kW) Ψύξη/Θέρμανση	Τεμ.
Εξωτερική Μονάδα VRF 8HP Hi Smart H Series (Mini VRF) R410A, τριφασική	AVW-76HKFHE2	22,4 / 25	1
Εσωτερική Μονάδα VRF τύπου κασέτας 4 κατευθύνσεων 60x60 με Panel for Mini 4-Way Cassette	AVC-12HJDBA / HPE-D-NK1	3,6 / 4,0	4
Εσωτερική Μονάδα VRF επιτοίχιας τοποθέτησης	AVS-24HJFDTD	7,1 / 8,0	1
Ενσύρματο χειριστήριο	HYXE-VA01A (120x120mm)	—	5
Indoor Branch – 2 pipes	HFQ-102F	—	4

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRF

Η εγκατάσταση του συστήματος VRF θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και όρους που αναφέρονται στα ακόλουθα:

1. την με Α/Α Πράξης: 1763361/26-01-2026 Τεχνική Έκθεση – Βεβαίωση που συνοδεύει τη Βεβαίωση του αρ. 30
2. την Έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής – Πρακτικό της 2ης/15-01-2026 Συνεδρίασης

Επιπλέον, προβλέπονται τα εξής:

- Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στο δάπεδο του μεταλλικού εξώστη του 1ου ορόφου, εκτός του κτιρίου, και θα στηριχθεί πάνω σε αντικραδασμική βάση από λάστιχο.
- Κατασκευή και ανάπτυξη δικτύου χαλκοσωλήνων εσωτερικά του ορόφου έως τα σημεία τοποθέτησης των εσωτερικών μονάδων.
- Το δίκτυο θα στηριχθεί κατάλληλα και θα επενδυθεί με θερμομόνωση τύπου armaflex.
- Οι τέσσερις εσωτερικές μονάδες 12.000 BTU (f/c ψευδοροφής) θα τοποθετηθούν στην οροφή με την ανάλογη στήριξη, ενώ η εσωτερική μονάδα 24.000 BTU θα τοποθετηθεί επί του τοίχου στον προβλεπόμενο χώρο.
- Η αποχέτευση των νέων μονάδων θα συνδεθεί με το υπάρχον κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

- Μετά την ηλεκτρική σύνδεση του συστήματος από υπεύθυνους ηλεκτρολόγους της υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί εκκίνηση, ρύθμιση μονάδων, μετρήσεις και παράδοση σε χρήση.