



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ.ΑΛΛΗΛ.
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»**

Ταχ. Δνση : Οδός Στυλιανού Τυπάλδου 91
Ληξούρι ΤΚ28200
Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία
Πληρ.Β. Μπίρτσου , Μ.Κωστοπούλου
ΤΗΛ. 2671360337 - 2671360336
fax : 2671091975
e-mail: promithieslixouri@1702.syzefxis.gov.gr

Ληξούρι. 27-02-2026
Αρ.Πρωτ . 367

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-UPS CPV 30213300-8-1
ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αδιάλειπτων τροφοδοτικών ρεύματος-ups και μπαταριών για ups CPV 30213300-8-1

Σχετ.1. Τις διατάξεις του Ν.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές Διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 άρθρο 6 παρ.3, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις των συναφών θεμάτων»

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Τομέα»

4. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007, Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του Ν.1861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) άρθρο 24 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών στο Διαδίκτυο οργάνων «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις.

6. Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.

7. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες Διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις » .

9. Το άρθρο 27 παρ. 11 του Ν.3867 (μέχρι 45.000,00€) δεν χρειάζεται έγκριση από άλλο όργανο.

10. Του Ν.1585 με θέμα « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2015, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές...».

11. Το Ν.4412/2016

12. Το Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

13. Το ΦΕΚ- ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ, αρ. φύλλου 989/5-8-2025, Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 33818 Λήξη της θητείας του προσωρινού κοινού Διοικητή των διασυνδεδεμένων Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», ΜΑΡΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και εκ νέου διορισμός.

14. Το υπ' αριθμ 1987/03-10-2025 για την προμήθεια **προμήθεια αδιάλειπτων τροφοδοτικών ρεύματος-ups CPV 30213300-8-1** και 61/12-01-2026 **Αίτημα για προμήθεια Μπαταριών UPS**, το Του Υπαλλήλου ΤΕ Πληροφορικής Κωνσταντά Γεώργιο που αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει στο Νοσοκομείο.

15. Την υπ.αριθμ α/α 75/27-02-2026, ΑΔΑ 9Μ934690Β8-UX9 δέσμευση.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» διενεργεί συλλογή προσφορών με βάση τις ελλείψεις που παρατηρούνται και για τα οποία δεν υπάρχει σύμβαση και χρήζουν άμεσης προμήθειας για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας και πίστωσης η προμήθεια των κατωτέρω ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στα παρακάτω Παράρτημα Α

Τα είδη αφορούν σε είδη αδιάλειπτων τροφοδοτικών ρεύματος-ups και μπαταριών για ups και περιγράφονται στο Παραρτήματα Α κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η τήρηση των ελάχιστων αναφερόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για έξι μήνες και να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, εφόσον υπάρχουν και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών (εάν υπάρχει).

Ο ΑΛΕ είναι ο 3120105001 του Προϋπολογισμού και το προϋπολογιστικό κόστος ανέρχεται στα 1.500,00 ευρώ (χίλια πεντακόσια ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος - UPS 6τεμ

Τεχνολογία	Line Interactive
Ισχύς εξόδου (Output Power Capacity)	≥ 360W
Μέγιστη Ισχύς (VA)	≥ 600VA
Πρίζες Εξόδου AC	≥ 2 ενσωματωμένες πρίζες τύπου schuko
Εγγύηση	≥ 2 έτη
Τύπος Συσσωρευτών	12V / 7AH ή Μεγαλύτερα AH

Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος - UPS 4τεμ

Τεχνολογία	Line Interactive
Ισχύς εξόδου (Output Power Capacity)	≥ 480W
Μέγιστη Ισχύς (VA)	≥ 800VA
Πρίζες Εξόδου AC	≥ 4 x IEC 320 C13 sockets
Εγγύηση	≥ 2 έτη
Κανονισμοί σχεδίασης	Ευρωπαϊκή οδηγία EN 62040-1-1 and Directive 2006/95/EC; Ευρωπαϊκή οδηγία EN 62040-2 category C2 and Directive 2004/108 EC

Μπαταρίες για UPS (CPV 31440000-2) 20τεμ

Τεχνολογία	Επαναφορτιζόμενη
Εφαρμογή σε	UPS
Voltage	12 V
Ampereage	9 Ah
Ενδεικτικές Διαστάσεις	151x65x94mm
Εγγύηση	≥ 1 έτος

Οι παραγγελθείσες ποσότητες θα προσαρμόζονται στη συσκευασία του προμηθευτή μειοδότη.
Επίσης τα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα άμεσα από τον προμηθευτή προς την υπηρεσία μας.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι και Παρασκευή 06-03-2026 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Γ.Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Γ.Ν ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ