



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΗΛ: 2132054163

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6516/2-3-26

ΠΡΟΣ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42.26

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την αντικατάσταση του κυκλοφορητή του δικτύου Ψύξης-θέρμανσης στο κτίριο Αρκαδίου 23, Κορυδαλλός, όπου στεγάζεται το Οικοτροφείο Ίρις, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 118, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021, άρθρο 50. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.783,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ήτοι 3.050,80€ χωρίς Φ.Π.Α 24%.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων Εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
4. Τον Ν.4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/16 (Α'147)».
5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. Το άρθρο 6 του Ν.5129/24 «Ολοκλήρωση Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης».
7. Τη Γ.Π. 4589/28-1-2025 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας
8. Τον Ν. 5167/24, άρθρο 37, παρ. 8
9. Το ΦΕΚ 855/09-08-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τον διορισμό του κ. Ροϊλού Χρήστου ως Διοικητή της 2ης ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
10. Το ΦΕΚ 905/22-8-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά το διορισμό των Υποδιοικητών της 2ης ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

11. Το ΦΕΚ 5342/23-9-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών της 2ης ΥΠε ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ.

12. Η με αριθμ. πρωτ. 99864/15-12-25 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στην οποία αναφέρει τη Διενέργεια της Διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

13. Την με αριθμ. πρωτ. 4111/05-02-2026 αίτηση της Δ.Τ.Υ. για την αντικατάσταση του κυκλοφορητή του δικτύου Ψύξης-θέρμανσης στο κτίριο Αρκαδίου 23, Κορυδαλλός, όπου στεγάζεται το Οικοτροφείο 'Ιρις,

14. Το πρωτογενές αίτημα : 26REQ018400913

Απευθύνουμε απευθείας πρόσκληση προς την εταιρεία: «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε**» για την υποβολή: Οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την αντικατάσταση του κυκλοφορητή του δικτύου Ψύξης-θέρμανσης στο κτίριο Αρκαδίου 23, Κορυδαλλός, όπου στεγάζεται το Οικοτροφείο 'Ιρις, προϋπολογισθείσας δαπάνης **3.783,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)**. Η παρούσα πρόσκληση πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.

Το κόστος της δαπάνης θα παρακρατηθεί από τα οφειλόμενα μισθώματα καθώς το κόστος της δαπάνης αποτελεί υποχρέωση του εκμισθωτή .

2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:

A/A Περιγραφή: αντικατάσταση του κυκλοφορητή του δικτύου ψύξης-θέρμανσης στο κτίριο Αρκαδίου 23, Κορυδαλλός, όπου στεγάζεται το οικοτροφείο ΙΡΙΣ.

Κωδικός CPV 42943400-2 ΚΑΕ: 0813^α

Αναλυτικά:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΛΙΚΑ

1. Κυκλοφορητής 2,2KW : 1 τεμάχιο
2. Ρελέ ισχύος 4KW : 1 τεμάχιο
3. Θερμικό 4-6 A : 1 τεμάχιο
4. Καλώδιο παροχής : 10 μέτρα
5. βοηθητική επαφή : 1 τεμάχιο

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυγοκεντρική αντλία ξηρού ρότορα μίας βαθμίδας τύπου Inline για ενσωμάτωση σε σωληνώσεις ή τοποθέτηση σε βάση. Κατασκευή τύπου block χωρίς κραδασμούς και θορύβους με άκαμπτα συνδεδεμένο στάνταρ φλάντζωτό κινητήρα (κινητήρας Norm). Με αναγκαστική υδρολίπανση, ανεξάρτητο από τη φορά περιστροφής μηχανικό στυπιοθλίπτη φούσκας και πτερωτή χαμηλού επιπέδου σπηλαίωσης. Φλάντζα με συνδέσεις μέτρησης πίεσης R 1/8.

Όλα τα εξαρτήματα θα είναι από χυτοσίδηρο και θα έχουν επίστρωση καταφόρεσης για προστασία από σκουριά-διάβρωση.

Το κουτί ακροδεκτών κινητήρα μπορεί να είναι μεταλλικό ή πλαστικό.

Μηχανικός στυπιοθλίπτης για την άντληση νερού έως $T_{\max.} = +140\text{ }^{\circ}\text{C}$. Έως $T \leq +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ επιτρέπεται προσθήκη μίγματος γλυκόλης με αναλογία όγκου 20 έως 40%. Για μίγματα νερού-γλυκόλης με ποσοστό γλυκόλης $> 40\%$ έως το πολύ 50% του όγκου και θερμοκρασία υγρού $> +40\text{ }^{\circ}\text{C}$ έως το πολύ $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$ ή για άλλα υγρά εκτός του νερού, πρέπει να προβλέπεται η χρήση εναλλακτικού μηχανικού στυπιοθλίπτη.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δείκτης ελάχιστης απόδοσης (MEI)	$\geq 0,4$
Ελάχ. θερμοκρασία υγρού T_{\min}	$-20\text{ }^{\circ}\text{C}$
Μέγ. θερμοκρασία υγρού T_{\max}	$140\text{ }^{\circ}\text{C}$
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος T_{\max}	$40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Μέγιστη πίεση λειτουργίας PN	16 bar
Υπόδειξη επιλογής σχεδιασμού	16 bar έως $120\text{ }^{\circ}\text{C}$, 13 bar έως $140\text{ }^{\circ}\text{C}$
Ηλεκτρική σύνδεση	3~400 V, 50 Hz
Αριθμός πόλων	4
Ανοχή τάσης	$\pm 10\%$
Κινητήρας-Κλάση απόδοσης κινητήρα	IE3
Ονομαστική ισχύς P_2	2,2 kW
Ονομαστικό ρεύμα I_N	5,4 A
Ονομαστική ταχύτητα n	1450 1/min
Συντελεστής ισχύος $\cos \varphi_{100}$	0,69
Βαθμός απόδοσης κινητήρα η_M 50 % η_M 50%	81,5 %
Βαθμός απόδοσης κινητήρα η_M 75 % η_M 75%	84,8 %
Βαθμός απόδοσης κινητήρα η_M 100 % η_M 100%	86,7 %
Κατηγορία μόνωσης	F

Βαθμός προστασίας κινητήρα	IP55
Προστασία κινητήρα	όχι
Κέλυφος αντλίας	Χυτοσίδηρος με επίστρωση KTL
Πτερωτή	Φαίος χυτοσίδηρος EN-GJL-200
Άξονας	Ανοξείδωτος χάλυβας
Μηχανικός στυπιοθλίπτης	AQ1EGG
Λατέρνα σύνδεσης (καμπάνα)	5.1301/EN-GJL-250, με επίστρωση KTL

Περιγραφή εργασιών :

Σύνδεση σωλήνα στην πλευρά αναρρόφησης $DN\ 65$
 DNs

Σύνδεση σωλήνα στην κατάθλιψη DNd $DN\ 65$

Μήκος κατασκευής $L0$ 475 mm

- Άδειασμα δικτύου νερού
- Ηλεκτρική και υδραυλική απομόνωση
- Αποξήλωση παλαιού κυκλοφορητή νερού
- Τοποθέτηση νέου κυκλοφορητή ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
- Αντικατάσταση ρελέ, θερμικού και βοηθητικής επαφής
- Αντικατάσταση καλωδίου παροχής
- Ηλεκτρική και υδραυλική επανασύνδεση
- Γέμισμα δικτύου νερού
- Εξαέρωση δικτύου
- Έλεγχος στεγανότητας
- Εκκίνηση και έλεγχος λειτουργίας
- Παράδοση σε χρήση

Χρόνος παράδοσης : έως 15 ημέρες

Ο ανάδοχος πρέπει να επισκεφτεί το χώρο και να λάβει γνώση των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών.

Η προσφορά θα δοθεί **κατ' αποκοπή** δηλ. μια τιμή για όλες τις εργασίες που αναφέρονται παραπάνω και θα περιλαμβάνει κάθε υλικό και εργασία για την έντεχνη ολοκλήρωσή τους.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί εξ' αιτίας των εργασιών (εντός και εκτός περιοχής επεμβάσεων) είναι υποχρέωση του μειοδότη να την αποκαταστήσει χωρίς αποζημίωση.

- Ο μειοδότης υποχρεούται να διαθέτει κάθε μέσο για την ασφάλεια του προσωπικού του καθώς και κάθε μέσο για την εξασφάλιση της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α (χώρους και ατόμων εντός αυτού, σε θέμα ασφάλειας)

- Ο μειοδότης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη υλικών , εργαλείων στο χώρο εκτέλεσης εργασιών.

- Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι ασφαλιστικές και λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Ι.Κ.Α. κ.λ.π.)

Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να συλλέγει τα προϊόντα αποξήλωσης έξω από το κτίριο και να τα μεταφέρει, με δική του ευθύνη σε χώρους που επιτρέπονται από την σχετική νομοθεσία.

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

α. Την καθαρή τιμή.

β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Τη συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς.

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%), και περιλαμβάνει υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- ✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν.4782 σε αντικατάσταση του αρθρ.74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο έγγραφο με ΑΔΑ 97Β20ΞΤΒ-ΝΓ9 στην οποία θα δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί

αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατά εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 -135 του ν. 5090/2024.

- ✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ✓ Ποινικό μητρώο
- ✓ Φορολογική ενημερότητα να αναγράφει “ για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης”.
- ✓ Ασφαλιστική ενημερότητα να αναγράφει “ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ “.
- ✓ ΓΕΜΗ (Γενικό και Αναλυτικό)

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Η διαδικασία της αποσφράγισης και του ελέγχου των δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, άρθρο 100, παράγραφο 2, και το άρθρο 103, παράγραφο 2 αντιστοίχως.

4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 12-3-26 , και ώρα 12 π.μ., στο πρωτόκολλο του Φορέα – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρη, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά. Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει « υποβολή προσφοράς για την πρόσκληση 42.26 ».

Α/Α: 285/26, ποσού 3.783,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

Η Υποδιοικήτρια της 2^{ης} Υ.Πε.

Ολυμπία Χριστοφιλέα

