



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**

**Αμαλιάδα : 06-03-2026  
Αριθ. Πρωτ.: 2147**

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό – Γραφείο Προμηθειών  
ΤΑΧ/ΚΗ. Δ/ΝΣΗ : Ευαγγελιστρίας 128  
ΠΛΗΡΟΦ. Γκρίλλας Διονύσιος  
ΤΗΛ/ΦΑΞ :2622 360167  
E-mail : [grafiopromithion@yahoo.gr](mailto:grafiopromithion@yahoo.gr)

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του Ν. 3329/05
2. του Ν.4152/2013
3. του Ν.4250/2014
4. του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. του Ν. 4782/2021 άρθρο 50
6. την Υπ. αριθμ. 6<sup>η</sup>/06-02-2026 (ΗΔ θέμα 6<sup>ο</sup> – ΑΔΑ:Ψ3Θ646907Ε-Χ5Ε) Συνεδρίαση του Δ.Σ του Γ.Ν Ηλείας

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ**

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή τεχνικοοικονομικών προσφορών για τις ανάγκες της Ν.Μ Αμαλιάδας, για την υπηρεσία «**Έλεγχος και έκδοση πιστοποίησης ανελκυστήρων**» ως κάτωθι:

| Α/Α | ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                   | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ<br>ΦΠΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ<br>ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ |
|-----|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| 1.  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ<br>ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 900,00€                                | 1.116,00€                             |

**Τρόπος υποβολής προσφορών :**

**Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.**

**Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 23-03-2026 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.**

**Σημειώνεται ότι :**

1. Η τεχνική προσφορά ( κατατίθεται σε κλειστό φάκελο εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς) θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των

- προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Απαραίτητη και η συμπλήρωση του φύλλου συμμόρφωσης όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι. Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σε κλειστό φάκελο εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς) σε δύο 2 αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο) συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα πρόσκληση κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι: Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά. ΣΕ.
2. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης υλικών.
  3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
  4. Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. **Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση Ηλεκτρονικών τιμολογίων σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΚΥΑ 52445 ΕΞ /φεκ Β' 2385/12-04-2023** Κωδικός ΑΑΗΤ: **1015.Ε00208.0001**
  5. **Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται.**
  6. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με το κριτήριο της **πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής. Με τον ανάδοχο θα συναφθεί σύμβαση χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.**
  7. Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
  8. **Χρόνος ισχύος προσφορών** : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
  9. **Τρόπος παράδοσης - παραλαβής** :
    - Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
  10. **Ειδικοί όροι συμμετοχής** :
    - Ο ανάδοχος με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη εκτέλεσης.
    - Η υπηρεσία που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της πρόσκλησης και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση/ανάθεση.
    - Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
    - Ο ανάδοχος **υποχρεούται** να καταθέσει :
      - Α. Φορολογική Ενημερότητα
      - Β. Ασφαλιστική Ενημερότητα
      - Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με το αρθρ 73 του Ν. 4412/2016

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**  
**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Ανελκυστήρας Ασθενοφόρων: | Τεμάχιο 1                      |
| Κατάσταση Μηχανής:        | ΖΙΕΗΛΑΒΕΓ 9.25KW               |
| Μήκος ανύψωσης:           | 3,30m                          |
| Ανάρτηση –Συρμ:           | 1:1-3 Φ10                      |
| Ταχύτητα:                 | 0,30m/s                        |
| Όροφοι/στάσεις:           | 0,1/2                          |
| Οδηγοί:                   | 70x70x7                        |
| Κατασκ/της Πίνακα:        | Βοτσης                         |
| Θύρα θαλαμίσκου:          | Φωτοκύτταρα                    |
| Πρότυπο ελέγχου:          | ΒΔ37/66,ΒΔ890/68,ΦΕΚ2604/08    |
| Έτος εγκατάστασης:        | 1988                           |
| Τροχαλίες:                | Φ 450-Φ 370                    |
| Φορτίο/άτομα:             | 730kg/10                       |
| Ισχύς κινητήρα:           | 9,25kw                         |
| Τύπος Αρπάγης:            | Ακαριαίας πέδισης διπλής φοράς |
| Θέση Μηχαν/σίου:          | κάτω                           |
| Μειωτήρας:                | FERT                           |
| Περιορ/ρος Ταχύτητας:     | ΦΡ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                  |
| Θύρες φρέατος/κλειδαριές: | ΗΜΙ/ΤΕΣ/ΕΜΗΤΑ                  |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Ανελκυστήρας Ασθενοφόρων: | Τεμάχια 1                      |
| Κατασκ/της Μηχανής:       | ΖΙΕΗΛΑΒΕΓ 8.9kw                |
| Μήκος ανύψωσης:           | 6,00m                          |
| Φορτίο / άτομα:           | 900kg/12                       |
| Ταχύτητα:                 | 0.62m/s                        |
| Όροφοι/στάσεις:           | -1, 0,1/3                      |
| Θέση Μηχ/σίου:            | Πάνω                           |
| Ισχύς κινητήρα:           | 8,9kw                          |
| Ανάρτηση -Συρμ :          | 1:1 – 4Φ10                     |
| Οδηγοί:                   | ΘΑΛ.80x80x9-ANTIB.50X50X6      |
| Θύρα Θαλαμίσκου:          | BUS                            |
| Τροχαλίες:                | Φ 450- Φ 370                   |
| Έτος Εγκατάστασης:        | 1993                           |
| Τύπος Αρπάγης:            | Ακαριαίας Πέδισης Διπλής Φοράς |
|                           | EN 81-1 1988, ΦΕΚ 2604/08      |
| Πρότυπο Ελέγχου:          | ΜΙΝΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ                  |
| Μειωτήρας:                | ΦΡ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                   |
| Περιορ/Ταχύτητας:         |                                |
| Θύρεςφρέατος/κλειδαριές:  | ΗΜΙ/ΤΕΣ/ ΤΗΜΚΑ                 |

|  |           |
|--|-----------|
| Ανελκυστήρας Μεταφοράς Διανομής<br>Διατροφής ασθενών μετά τροχήλατου<br>καροτσιού: | Τεμάχιο 1 |
| Μήκος ανύψωσης:  | m         |
| Υψος καμπίνας:   | 1,69m     |
| Μηχανή:  | ΜΙΝΟΣ     |
| Όροφοι:  | -1, 0,1/3 |

Ισχύς κινητήρα:  
Είδος :

4,5kw  
Ηλεκτροκίνητος

- Διευκρινήσεις σχετικά από την Τεχνική Υπηρεσία
- Υπεύθυνος κ. Σταματόπουλος Κων/νος
- Τηλ: 2622360157

## 2. Πιστοποίηση Ανελκυστήρων.

**Πιστοποίηση των ανελκυστήρων** της Ν.Μ Αμαλιάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την **ΚΥΑ Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ ( ΦΕΚ Β' 2604/2008 και ΦΕΚ Β' 2760/2019)**

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ           |          | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |           |
|-----|------------------------|----------|--------------------|-----------|
|     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ           | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|     |                        |          |                    |           |
|     |                        |          |                    |           |