



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^ΗΥ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜ/ΝΙΑ: 27.03.2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2820

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ..... 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓ.
ΤΗΛ. (22653) 50131
E-MAIL diax2@gnamfissas.gr

ΘΕΜΑ ➤ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΣΧΕΤ ➤ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 2582/19.03.2026 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και λοιπές τροποποιήσεις αυτού,
- το άρθρο 6 και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016,
- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου,

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτικές οικονομικές προσφορές, μέχρι την **ΤΕΤΑΡΤΗ 01.04.2026** στην ηλεκτρονική διεύθυνση diax2@gnamfissas.gr στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο έρευνας αγοράς, για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ**, (CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό Υλικό), σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Παρακαλούμε οι προσφορές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών (εφόσον υπάρχει), και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον:

- Τιμή μονάδας και συνολική τιμή (πλέον ΦΠΑ)
- Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες
- Πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Λοιπές διευκρινίσεις:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την συλλογή στοιχείων και τον προσδιορισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού, και οι ενδεικτικές τιμές δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο ή για τον Οικονομικό φορέα.

Η μετέπειτα προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έχοντας ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.

- 0 -
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Περιγραφή Είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα	Είδος	Τιμή μονάδας ανευ ΦΠΑ	Αξία
1	Λάμπα LED E27, 10W, 6000K	Να διαθέτουν: • Σήμανση CE • Πιστοποίηση RoHS • Διάρκεια Ζωής \geq 30.000h • Συντελεστής Ισχύος (PF) \geq 0.90 • Χρωματική απόδοση CRI (Ra) >80 • Τάση Λειτουργίας: 220-240V/50-60Hz • Ενεργειακή Απόδοση: κλάση E • Εγγύηση 2 ετών	30	TEM		
2	Λάμπα LED E27, 15W, 6000K		30	TEM		
3	Λάμπα LED E27, 30W, 6000K		10	TEM		
4	Λάμπα LED B22, 10W, 6000K		10	TEM		
5	Λάμπα LED E27, 10W, 4000K		20	TEM		
6	Λάμπα LED E27, 15W, 4000K		20	TEM		
7	ΛΑΜΠΑ LED E27 30-40W, 4000K-6000K		5	TEM		
8	Λάμπα LED E14, 5-8W, 6000K, σφαιρικό		20	TEM		
9	Λάμπα LED E14, 5-8W, 4000K, σφαιρικό		20	TEM		
10	Λάμπα LED T8-G13, 60cm, τουλάχιστον 900lm και 6000K	Να διαθέτουν: • Σήμανση CE • Πιστοποίηση RoHS • EN 62778 / EN 62471: κατάταξη RG0 • EN 60598-1: Γενική ηλεκτρική ασφάλεια • Διάρκεια Ζωής \geq 30.000h • Συντελεστής Ισχύος (PF) \geq 0.90 • Χρωματική απόδοση CRI (Ra) >90 • Τάση Λειτουργίας: 220-240V / 50-60Hz • Ενεργειακή Απόδοση: κλάση E • Εγγύηση 2 ετών	50	TEM		
11	Λάμπα LED T8-G13, 120cm, τουλάχιστον 1800lm και 6000K		50	TEM		
12	Λάμπα LED κυκλική T9 G10Q, διαστάσεων 30x30x3cm (περίπου 20W), 6000K-6500K, τουλάχιστον 1900lm		10	TEM		
13	Πολύμπριζο ασφαλείας 3 θέσεων σούκο, με καλώδιο 1.5μ και διακόπτη.	Να διαθέτουν: • Ονομαστική ένταση 16A • Ισχύς 3680W • Προστασία υπέρτασης • Προστασία παιδιών • Σήμανση CE • Δήλωση Καταχώρησης	10	TEM		
14	Πολύμπριζο ασφαλείας 4 θέσεων σούκο, με καλώδιο 1.5μ και διακόπτη.		10	TEM		
15	Πολύμπριζο ασφαλείας 5 θέσεων σούκο, με καλώδιο 1.5μ και διακόπτη.		10	TEM		
16	Καλώδιο H05VV-F, 3x1.5mm ²	Να διαθέτει σήμανση CE	100	METP		
17	Καλώδιο H05VV-F, 3x2.5mm ²	Να διαθέτει σήμανση CE	100	METP		
18	Καλώδιο N2XH, 3x2.5 mm ²	• Μηδενικού αλογόνου (EN 60754) • Χαμηλή εκπομπή καπνού (EN61034) • Euroclass: Dca-s2,d2,a2 ή ανώτερο (EN 50575, EN 13501-6) • Τάση U ₀ /U: 0,6/1kV • Να φέρει σήμανση CE	100	METP		

19	Μπαλαντέζα καρούλι (Στροφείο) 4 θέσεων, 25 μέτρων	<p>Να διαθέτει:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Καλώδιο H07RN-F 2,5mm² • Προστασία IP44 • Ονομαστική ένταση 16Α (ισχύς 3680W) • Ατσάλινο περίβλημα • Ενσωματωμένη προστασία υπερθέρμανσης στο στροφείο • Αντοχή σε λάδια: EN 60811-2-1 • Αντοχή στη φλόγα: EN 60332-1-2 • 4 γειωμένες πρίζες ευρωπαϊκού τύπου με προστασία παιδιών 	1	TEM		
20	Μονωτική ταινία PVC 19mm x 20m, μαύρη	Να διαθέτουν σήμανση CE	10	TEM		
21	Μονωτική ταινία PVC 19mm x 20m, άσπρη	Να διαθέτουν σήμανση CE	10	TEM		
		ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ				
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ				