



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας  
Ταχ. Κώδικας : 55535  
Πληροφορίες : Ε.Γκέσιου  
Τηλέφωνο : 2313326693  
E-mail : e.gkesiou@ekab.gr

Ορθή επαν.:

Βαθμός προτεραιότητας:

Τόπος:

Ημερομηνία: 23-04-2026

Αριθ. Πρωτ. : 64694

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΑΡ ΠΡΩΤ 24880/26)

### 1. Αντικείμενο – Περιγραφή

Το ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για υπηρεσία.

Σύντομη περιγραφή:

Υπηρεσία συντήρησης με CPV:50800000-3, που αφορά στη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για πέντε μήνες του κεντρικού ψυκτικού μηχανήματος, της ΚΚΜ του αμφιθεάτρου, ογδόντα(80) επιδαπέδιων κλιματιστικών μονάδων(FAN COIL) και πενήντα (50) επιτοιχίων κλιματιστικών (ΣΠΛΙΤ), , για τις ανάγκες του κτιρίου διοίκησης και των βάσεων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές / Περιγραφή Παραδοτέων:

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

### 2. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των 9.200 € πλέον ΦΠΑ (11.408€ με ΦΠΑ 24%, ).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026.

### 3. Νομικό Πλαίσιο

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τον Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και τις συναφείς κανονιστικές πράξεις.

### 4. Κριτήριο Ανάθεσης

ΑΔΑ: Ρ0ΕΗΟΡ1Π-Η6Ι  
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), υπό την προϋπόθεση πλήρους συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.

#### 5. Διάρκεια – Χρόνος Παράδοσης/Παροχής

- Χρόνος παράδοσης/υλοποίησης: εντός 5 μηνών από την υπογραφή
- Τόπος παράδοσης/παροχής: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίας
- Διάρκεια σύμβασης : 5 μήνες

#### 6. Τρόπος Υποβολής Προσφοράς

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email: [thes.epitropi.loipoyliko2026@ekab.gr](mailto:thes.epitropi.loipoyliko2026@ekab.gr) ή/και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα: **Τετάρτη 29.04.2026 και ώρα 12.00 πμ**

Προσφορές μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν αξιολογούνται.

Τρόπος σύνταξης προσφοράς:

Η προσφορά θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

1. Τεχνική Προσφορά (συμμόρφωση στις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α, φυλλάδια/τεκμηρίωση όπου απαιτείται).
2. Οικονομική Προσφορά (τιμή χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ, τιμή με ΦΠΑ).
3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Ανάθεσης (βλ. επόμενη ενότητα).

Σημαντικό: Οι τιμές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και περιλαμβάνουν κάθε επιβάρυνση (μεταφορικά, συσκευασία, ασφάλιση, εγκατάσταση κ.λπ.), εκτός ΦΠΑ.

#### 7. Ελάχιστες Προϋποθέσεις – Λόγοι Αποκλεισμού (δήλωση)

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

- δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, και
- διαθέτει την επαγγελματική/τεχνική ικανότητα για την υλοποίηση του αντικειμένου.

Η δήλωση γίνεται με Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ).

#### 8. Δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τον Προσωρινό Ανάδοχο (πριν την ανάθεση/υπογραφή)

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση θα κληθεί να προσκομίσει:

1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη/συμμετοχή.
2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής όπου απαιτείται).
3. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ / Καταστατικό / εκπροσώπηση (ανά νομική μορφή).
4. Ποινικό μητρώο ή ισοδύναμο έγγραφο (όπου απαιτείται/ζητηθεί).
5. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί από την Υπηρεσία για τη νομιμότητα της ανάθεσης.

#### 9. Αξιολόγηση – Ανάθεση

Η Υπηρεσία, με την επιτροπή αξιολόγησης, θα αξιολογήσει τις προσφορές ως προς:

26PROC018879722 2026-04-23

- την πληρότητα των οικονομικών
- τη συμμόρφωση της τεχνικής προσφοράς, και
- την οικονομική προσφορά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα:

- να ζητήσει διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων,
- να προχωρήσει σε ανάθεση ακόμη και με μία (1) παραδεκτή προσφορά,
- να ματαιώσει τη διαδικασία εφόσον κρίνει ότι δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον ή δεν υποβλήθηκαν κατάλληλες προσφορές, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης.

#### 10. Σύμβαση – Εκτέλεση – Παραλαβή

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σχετικό συμφωνητικό/σύμβαση.

Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή/όργανο σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του Φορέα.

#### 11. Πληρωμή – Κρατήσεις

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Εφαρμόζονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και η παρακράτηση φόρου όπου προβλέπεται.

Ο ΙΑΤΡΟΣ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Δ. Κουρτίδης

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Δ6/Β/14826 – ΦΕΚ 1122/τευχ.Β/17 Ιουνίου 2008 άρθρο 3, σχετικά με την προληπτική συντήρηση κλιματιστικών εγκαταστάσεων, είμαστε υποχρεωμένοι στις κλιματιστικές εγκαταστάσεις των κτιρίων μας (ιδιόκτητων ή μισθωμένων), να διενεργείται προληπτική συντήρηση τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος.

**1) Αντικείμενο συντήρησης**

Το αντικείμενο ελέγχου και συντήρησης των παρόντων όρων είναι το ψυκτικό μηχάνημα (πύργος ψύκτη νερού) στο κτίριο Διοίκησης, η κεντρική κλιματιστική μονάδα του αμφιθεάτρου, οι 80 επιδαπέδιες κλιματιστικές μονάδες FAN COIL καθώς και τα 45 επιτοιχία κλιματιστικά (Σπλιτ) στο σύνολο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικότερα:

**Α) Τεχνικά χαρακτηριστικά του αερόψυκτου ψύκτη νερού:**

- α) Εργοστάσιο κατασκευής – Τύπος : ΒΙΟΣΩΛ BAWC -992 SR 4
- β) Ψυκτικό αέριο : R 22
- γ) Ψυκτική ικανότητα: 100 RT ( ψυκτικοί τόνοι)
- δ) Θέση: Δώμα κτιρίου Διοίκησης

**Β) Τεχνικά χαρακτηριστικά της κεντρικής κλιματιστικής μονάδος του αμφιθεάτρου:**

- α) Εργοστάσιο κατασκευής-τύπος : ΒΙΟΣΩΛ Neovent MC 190-KM 1
- β) Παροχή αέρα (200 C) : 19480 κ.μ./ώρα
- γ) Ισχύς κινητήρα : 3 KW
- δ) Θέση : Υπόγειο Αμφιθεάτρου

**Γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά των ατομικών μονάδων ψύξης (air condition)**

Σαρανταπέντε (45) επιτοιχίες μονάδες ψύξης (κλιματιστικά) 9000 και 12000 BTU καταμεμημένες ως εξής:

Α/Α ΕΔΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 50**

- 1 ΠΥΛΑΙΑ – ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 19
- 2 ΒΑΣΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 6
- 3 ΒΑΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ 3
- 4 ΒΑΣΗ ΛΙΜΑΝΙ 4
- 5 ΒΑΣΗ Δ.Ψ 4
- 6 ΒΑΣΗ ΝΕΑΠΟΛΗ 3
- 7 ΒΑΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ 2
- 8 ΒΑΣΗ ΠΕΡΑΙΑ 4
- 9 ΒΑΣΗ ΔΕΘ 1
- 10 ΒΑΣΗ ΛΑΓΚΑΔΑΣ 4

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 50****2) Εργασίες συντήρησης**

Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες για την συντήρηση του ψύκτη , της κεντρικής κλιματιστικής μονάδος και των επιτοιχίων και επιδαπέδιων κλιματιστικών στην αρχή της περιόδου:

**Ψύκτης**

- Έλεγχος απορροφούμενης ισχύος
- Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφάλειας (πιεζοστάτες,

Θερμοστάτες, πίνακες χειρισμού κτιρίου βλαβών κ.λ.π.

- Έλεγχος ομαλής λειτουργίας συμπιεστών, αντλιών, κλειστού δοχείου διαστολής.

2

- Έλεγχος στάθμης λαδιού και ψυκτικού υγρού R22. Συμπλήρωση εφόσον απαιτείται
- Έλεγχος και αποκατάσταση συνήθων διαρροών στο υδραυλικό και ψυκτικό δίκτυο
- Έλεγχος καλής λειτουργίας όλης της ψυκτικής υ949 εγκατάστασης.

#### **Κεντρική κλιματιστική μονάδα**

- Καθαρισμός φίλτρων, ανεμιστήρων, στοιχείων και διαφραγμάτων
- Έλεγχος καλής λειτουργίας του ανεμιστήρα, του ηλεκτροκινητήρα και του ιμάντα που τους συνδέει .

#### **Επιτοίχια και επιδαπέδια (fan coil) κλιματιστικά**

- Καθαρισμός φίλτρων
- Καθαρισμός στοιχείων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων με χημικό υγρό
- Καθαρισμός ανεμιστήρων εσωτερικών και καθαρισμός εξωτερικής μονάδας κλιματιστικού
- Καθαρισμός φίλτρων αέρα και περσίδας
- Καθαρισμός φτερωτών και καλύμματος των ανεμιστήρων
- Έλεγχος για διαρροή ψυκτικού υγρού
- Έκδοση δελτίου συντήρησης
- Καθάρισμα αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων
- Σύσφιξη παροχικών καλωδίων & καλωδίων εντολών στις συνδέσεις τους με τα μηχανήματα
- Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού
- Αμπερομέτρηση ρεύματος λειτουργίας
- Έλεγχος ασφάλειας κλιματιστικής μονάδας

καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτείται και δεν συμπεριλαμβάνεται στις παραπάνω αναγραφόμενες αλλά θεωρείται απαραίτητη από τον τεχνίτη συντήρησης

Με το τέλος της συντήρησης θα συμπληρώνεται από τον ανάδοχο το φύλλο επίσκεψης στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων.

#### **3) Περίοδος συντήρησης**

Η άνωθεν τακτική συντήρηση θα γίνει μία φορά στην αρχή της θερινής περιόδου από τον ανάδοχο μαζί με την υποχρέωση τεχνικής υποστήριξης της εγκατάστασης ψύξης στο κτίριο διοίκησης- ψύκτης, κεντρική κλιματιστική μονάδα - για διάστημα πέντε(5) μηνών από την ανάθεση του έργου.

Προς τούτο θα δώσει στην υπηρεσία τηλέφωνο προκειμένου να ειδοποιείται για τυχόν βλάβη. Λόγω της 24ωρης λειτουργίας του κέντρου επικοινωνιών θα πρέπει η επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης να πραγματοποιείται το αργότερο εντός 12 ωρών από την ειδοποίηση.

#### **4) Αποκατάσταση βλαβών**

Για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί στο αντικείμενο συντήρησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την ειδοποίησή του να παρέμβει για την αποκατάσταση της βλάβης σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία για το κόστος εργασιών και ανταλλακτικών, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνουν το ΕΚΑΒ εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται μικρής κλίμακας επέμβαση.

Επίσης υποχρέωση του αναδόχου είναι αποκατάσταση βλάβης του κεντρικού κυκλοφορητή ψύξης και των πέντε κυκλοφορητών για τους κλάδους ψύξης του κτιρίου, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία για το κόστος εργασιών και ανταλλακτικών, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνουν το ΕΚΑΒ.

#### **5) Εμπειρία αναδόχου- Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη**

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε παρόμοιες εργασίες η οποία να αποδεικνύεται με την

26PROC018879722-2026-04-23  
προσκόμιση-κατάθεση-πληρωμής-συμβάσεων-με-άλλες-επιπτώσεις

3

Επιπλέον ο τεχνίτης ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με την συντήρηση θα πρέπει να διαθέτει την κατά του νόμου ανάλογη άδεια ψυκτικού η οποία και θα προσκομισθεί-κατατεθεί. Προσφορά με την οποία δεν θα κατατίθεται άδεια άσκησης επαγγέλματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

#### **6) Λοιπές υποχρεώσεις**

Οι λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου είναι αυτές οι οποίες απορρέουν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ ΕΚΑΒ και αναδόχου.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Υπόδειγμα πίνακα)**

<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :</b>
<b>ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :</b> ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :</b> 24800/2026
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :</b> « Αίτημα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της ψυκτικής εγκατάστασης στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης »

A/A	ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	Ογδόντα(80) επιδαπέδιες κλιματιστικές μονάδες (FAN COIL)					
2	Πενήντα(50) επιτοίχιων κλιματιστικών (ΣΠΛΙΤ)					
3	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για πέντε (5) μήνες του κεντρικού ψυκτικού μηχανήματος					
4	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για πέντε (5) μήνες της ΚΚΜ του αμφιθεάτρου					

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**  
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)



ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :			
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:	
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:			
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:			
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :			
Τάπος Γέννησης:			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		ΤΔ:	
Τάπος Κατοικίας:		Οδός:	Δ.Ο.Ε. ΤΚ:
Αρ. Τηλεομιλήτη (Fax):		Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):	

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις<sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις κυρώσεις του άρθρου 22 παρ. 6 του ν. 1599/1986, ότι ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ:

- Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 ν. 4412/2016, ήτοι:
  - δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία ή εμπορία ανθρώπων,
  - δεν συντρέχουν αντίστοιχοι λόγοι αποκλεισμού για τα μέλη της Διοίκησης/ΔΣ/διαχειριστές/νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας.
- Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 2 ν. 4412/2016, ήτοι:
  - δεν έχει αθετήσει υποχρεώσεις καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
  - εφόσον υπάρχουν οφειλές, αυτές δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται κανονικά.
- Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 ν. 4412/2016, ήτοι:
  - δεν έχει αθετήσει υποχρεώσεις περιβαλλοντικής, κοινωνικής ή εργατικής νομοθεσίας,
  - δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση, ούτε έχει αναστείλει τις δραστηριότητές του,
  - δεν έχει συνάψει συμφωνίες που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό,
  - δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
  - δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια σε προηγούμενες συμβάσεις,
  - δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις ούτε απέκρυψε στοιχεία,
  - δεν έχει επιχειρήσει αθέμιτη επιρροή ή παραπλάνηση στη διαδικασία ανάθεσης,
  - δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
- Διαθέτει την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (π.χ. εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 75 ν. 4412/2016).
- Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα προβλεπόμενα αποδεικτικά μέσα εφόσον του ζητηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 80 ν. 4412/2016.
- Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και ακριβή.

Ημερομηνία: ... / ... / 20...

Ο – Η Δηλών