



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Π.Υ.Σ.Υ.) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Συστ. Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 402062

Διακήρυξη

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού στα κτίρια (ιδιόκτητα και μισθωμένα) που στεγάζουν Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Αττικής, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ προαίρεσης για παράταση των υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους ακριβώς όρους.

ΑΡΙΘ. ΦΑΚ. 47/2025

Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	2
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	4
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.....	4
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	5
1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	6
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	8
1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	14
1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ.....	14
1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ	15
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	16
2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	16
2.1.1 Έγγραφο της σύμβασης.....	16
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης.....	16
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων.....	16
2.1.4 Γλώσσα.....	17
2.1.5 Εγγυήσεις.....	17
2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.....	19
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής.....	19
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής.....	19
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού.....	21
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.....	27
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	28
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	28
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.....	29
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία.....	30
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής.....	31
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.....	32
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα.....	34
2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.....	42
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης.....	42
2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	43
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών.....	43
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	43
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά».....	47
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής.....	47
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά.....	48
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών.....	48
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών	49
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.....	50
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	52
3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.....	52
3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	54
3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	56
3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	57
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	62
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	63
4.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	63
4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	64
4.3 ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	64
4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	64

4.5	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ.....	65
4.6	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	66
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	67
5.1	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	67
5.2	ΚΉΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ	69
5.3	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	70
5.4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	71
6.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	72
6.1	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	72
6.2	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	72
6.3	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	73
6.4	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.....	75
6.5	ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΉΣ.....	75
6.6	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΈΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	75
6.7	ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ	75
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΕΕΣ)	76
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	77
	ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	77
	ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ.....	100
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ /ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	109
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ.....	113
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	115
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ.....	116
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	116

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Αττικής του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - δ.τ. «e-ΕΦΚΑ».
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου	997072577
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης	1032.E00922.0003 /Κωδ.Υπηρ.Εκκαθ.E00922
Ταχυδρομική Διεύθυνση	Αγησιλάου 48
Πόλη	Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός	10436
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS Αναθέτουσας Αρχής	EL303
Τηλέφωνο	210 5279925 , 210 5279924
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	tm.ypost.pysy.attikis@efka.gov.gr , mponatsou@efka.gov.gr , atroulinou@efka.gov.gr
Αρμόδιοι για πληροφορίες	Αγγελική Μπονάτσου , Αγγελική Τρουλλινού
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.efka.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή και κύρια του αντικειμένου της Σύμβασης είναι η Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Αττικής, η οποία είναι χωριστή επιχειρησιακή μονάδα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), ανεξαρτήτως υπεύθυνη για την σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, εδαφ. β του Ν.4412/2016, στην οποία έχουν μεταβιβαστεί και ασκούνται αρμοδιότητες, σύμφωνα με το Π.Δ. 8/2019 (ΦΕΚ 8/Α') όπως ισχύει, την αριθ. 88/συν.7η/28-2-2020 απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α και την αριθ. 59679/12-03-2020 (ΦΕΚ 831/τ.Β' /12-03-2020) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - «e-ΕΦΚΑ», είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, ανήκει στη Γενική κυβέρνηση και συστάθηκε με το Ν.4387/2016 (Α' 85) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Κοινωνική Ασφάλιση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (διεύθυνση URL: <https://neppssearch.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/402062>).

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, εκτός από την πλατφόρμα της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (URL): www.efka.gov.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός του e-ΕΦΚΑ.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση με τον **ΚΑΕ 0879 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων» και ΑΛΕ 2420301 «Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών»**, του προϋπολογισμού εξόδων του e-ΕΦΚΑ των ετών 2026-2027-2028 και 2029, ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ)	2026 (2μήνες)	2027 (12 μήνες)	2028 (12 μήνες)	2029 (10 μήνες)	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ Α	46.913,34€	287.060,00€	309.380,00€	234.566,66€	877.920,00€
ΟΜΑΔΑ Β	22.733,33€	137.578,00€	142.290,00€	113.666,67€	416.268,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	69.646,67€	424.638,00€	451.670,00€	348.233,33€	1.294.188,00€

Σε περίπτωση που παραμείνει αδιάθετο ποσό στο τέλος κάθε έτους, αυτό δύναται να διατεθεί στο επόμενο έτος.

Για τα κτίρια στα οποία τυχόν συστεγάζονται και άλλοι Φορείς αυτοί θα συμμετέχουν στη δαπάνη με βάση τον πίνακα κατανομής κοινοχρήστων δαπανών, σε συνδυασμό με την ισχύ ειδικότερων όρων συμφωνητικών και τη σχετική νομοθεσία.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί:

- ❖ η υπ' αριθ. πρωτ. **1680894/20-10-2025** (ΑΔΑ:6ΙΔ446ΜΑΠΣ-ΙΕ2, ΑΔΑΜ:26REQ018348964) **Βεβαίωση του άρθρου 66 του Ν.4811/2021.**
- ❖ η υπ' αριθ. πρωτ. **1855/24-04-2026** (ΑΔΑ:6ΜΦ046ΜΑΠΣ-5ΨΙ, ΑΔΑΜ:26REQ018909709) **Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ)** δέσμευσης συνολικής πίστωσης ύψους #1.294.188,00€#, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του e-ΕΦΚΑ ετών 2026,2027,2028,2029 και έλαβε α/α 0000010857/2026 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού σε όλα τα κτίρια (ιδιόκτητα και μισθωμένα) που στεγάζουν Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Αττικής, όπου την ευθύνη των εγκαταστάσεων αυτών έχει ο e-ΕΦΚΑ, με την αναλογική συμμετοχή στο κόστος και των άλλων Φορέων που συστεγάζονται (συνολικά 26 ιδιόκτητα και 19 μισθωμένα). Ειδικότερα, το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης χωρίζεται σε τέσσερα (4) Κεφάλαια: Α, Β, Γ και Δ τα οποία αναλύονται ως εξής:

Α) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού και τεχνικής υποστήριξης.

Β) Η παροχή υπηρεσιών για την προμήθεια και εγκατάσταση (προς αντικατάσταση ήδη τοποθετημένων) ανοδίων προστασίας.

Γ) Η παροχή υπηρεσιών επισκευών βλαβών και η προμήθεια των αντίστοιχων απαιτούμενων ανταλλακτικών για νέες βλάβες που θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Δ) Η προμήθεια υλικού φρέον, για συμπλήρωση στις εγκαταστάσεις κλιματισμού, σε όλα τα κτίρια (ιδιόκτητα και μισθωμένα) που στεγάζουν Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ.

Το σύνολο των υπό συντήρηση και επισκευή κτιρίων του e-ΕΦΚΑ (26 ιδιόκτητων και 19 μισθωμένων) αποτυπώνεται στον **Πίνακα Κτιρίων του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης**.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): **50700000-2** «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου».

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

- **ΟΜΑΔΑ Α με 26 ιδιόκτητα κτίρια**, συνολικού εμβαδού 58.128,56μ²
- **ΟΜΑΔΑ Β με 19 μισθωμένα κτίρια**, συνολικού εμβαδού 27.530,84μ²

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το ένα Τμήμα ή και για τα δύο Τμήματα.

Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συμπ/νου και του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των **#1.043.700,00€# πλέον ΦΠΑ, ήτοι #1.294.188,00€ συμπ/νου ΦΠΑ** και αναλύεται ως ακολούθως:

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ				
	ΕΤΟΣ 1	ΕΤΟΣ 2	ΕΤΟΣ 3 (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)	141.000,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	423.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΝΟΔΙΑ	0,00 €	32.700,00 €	0,00 €	32.700,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ	180.000,00	180.000,00	180.000,00 €	540.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΦΡΕΟΝ	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	48.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	337.000,00 €	369.700,00 €	337.000,00 €	1.043.700,00 €
			ΦΠΑ 24%	250.488,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%	1.294.188,00 €

Αναλυτικότερα:

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την **ΟΜΑΔΑ Α: ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ** ανέρχεται στο ποσό των **708.000,00€** πλέον ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

<u>ΟΜΑΔΑ Α (ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ)</u>	ΕΤΟΣ 1	ΕΤΟΣ 2	ΕΤΟΣ 3 (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	288.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΝΟΔΙΑ	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	360.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΦΡΕΟΝ	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	33.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	227.000,00 €	254.000,00 €	227.000,00 €	708.000,00 €

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την **ΟΜΑΔΑ Β: ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ** ανέρχεται στο ποσό των **335.700,00€** πλέον ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

<u>ΟΜΑΔΑ Β (ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ)</u>	ΕΤΟΣ 1	ΕΤΟΣ 2	ΕΤΟΣ 3 (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	135.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΝΟΔΙΑ	0,00 €	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	180.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΦΡΕΟΝ	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	110.000,00 €	115.700,00 €	110.000,00 €	335.700,00 €

Σημειώνεται ότι για τις υπηρεσίες του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ) και του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΡΕΟΝ) δεν θα υποβληθεί προσφορά και η δαπάνη θα ενσωματωθεί αυτούσια προς ανάλωση στη σύμβαση.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη, αρχής γενομένης από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την **06/11/2026** (ημερομηνία λήξης της εν ισχύ σύμβασης) - και με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ προαίρεσης για παράταση των υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους ακριβώς όρους.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ** της παρούσας Διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής ανά Τμήμα, που θα προκύπτει από το άθροισμα:

1. Της προσφοράς για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (συντήρηση και τεχνική υποστήριξη) για 2 έτη.
2. Της προσφοράς για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (προμήθεια και τοποθέτηση ανοδίων).

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- Τις διατάξεις του **N.4387/2016** (Α' 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το **N.4670/2020** «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α' 43).
- Τις διατάξεις του **N.4445/2016 (Α' 236)** «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του Ν.4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξεις».
- Την με αριθ. **Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/18.05.2017** Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)».
- Τις διατάξεις του **N.4892/2022** (Α' 28) «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις».
- Τις διατάξεις του **Π.Δ. 8/2019 ΕΦΚΑ** (ΦΕΚ Α' 8/23.01.2019) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθ. **11099/3844/13-03-2019** (ΦΕΚ 1017/τ.Β'/26.03.2019) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί έναρξης λειτουργίας της ΠΥΣΥ Αττικής.
- Την υπ' αριθμ. **88/Συν.7/28.02.2020** Απόφαση του Δ.Σ. e-ΕΦΚΑ περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων του Διατάκτη του Ε.Φ.Κ.Α. στα Όργανα του Φορέα.

- Την υπ' αρ. **59679/12.03.2020** (ΦΕΚ 831/Τ.Β'/12.03.2020) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή e-ΕΦΚΑ περί υπαγωγής των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6 παρ. 2 , εδαφ. β' του ν. 4412/2016 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ.: 63504/17.03. 2020 (Β' 1221), 92497/20.05.2020 (Β' 2153), 233157/29.09.2020 (Β' 4422), 316376/30.11.2020 (Β' 5419), 339747/18.12.2020 (Β' 5688), 95149/17.03.2021 (Β' 1244), 97244/01.03.2022 (Β' 1238), 236645/20.05.2022 (Β' 2581), 435882/15.09.2023 (Β' 5574), 1040500/23.07.2024 (Β' 4536), 1460146/18.10.2024 (Β' 5964), 1161840/07. 08.2025 (Β' 4491) και 1256596/28.08.2025 (Β' 4731) Αποφάσεις του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. **1788901/03-11-2025 Απόφαση** Διοικητή περί τοποθέτησης Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Αττικής e-ΕΦΚΑ.
- Την υπ' αριθ. **530/Συν.42/02-11-2023** (ΑΔΑ:Ψ98ΙΑ46ΜΑΠΣ-ΛΑ6) **Απόφαση** Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ με την οποία εγκρίθηκε ο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ e-ΕΦΚΑ» (Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων Docutracks).
- Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Τις διατάξεις του **Ν.4782/2021** (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών».
- Την υπ' αριθμ. **102080/24-10-2022** (Β' 5623/02.11.2022) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».
- Τις διατάξεις του **Π.Δ. 80/2016** (ΦΕΚ Α' 145/08.08.2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- Τις διατάξεις του **Ν.4270/2014** (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- Τις διατάξεις του **άρθρου 66 του Ν.4811/2021** «Πολυετείς υποχρεώσεις - Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν.4270/2014 ».
- Την υπ' αριθμ. **2/85154/ΔΠΓΚ (ΦΕΚ 1137/Β'/14-3-2022)** Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.4270/2014 - Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν.4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων».
- Τις διατάξεις του **Ν.4727/2020** (ΦΕΚ Α' 184/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» **(ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)**.
- Τις διατάξεις του **Ν.4013/2011** (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».

- Τις διατάξεις του **N.4912/2022** (ΦΕΚ Α' 59/17.03.2022) Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
- Τις διατάξεις του **N.3310/2005** (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α'167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
- Τις διατάξεις του **N.4601/2019** (ΦΕΚ Α' 44/09-03-2019) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».
- Την υπ' αριθμ. **Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021** (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν.4601/2019» (Α' 44), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την αριθ. **63446/2021 Κ.Υ.Α.** (Β' 2338/02.06.2020) « Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» και την υπ. αριθμ. **ΚΥΑ 31781ΕΞ2022/9.3.2022 «Τροποποίηση της υπ' αρ. 63446/31.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας "Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων" (ΦΕΚ Β' 1202)».**
- Την υπ' αριθμ. **Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023** (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την υπ' αριθ. **76928/2021** (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης Επενδύσεων – Επικρατείας «Ρύθμιση Ειδικότερων Θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (**ΚΗΜΔΗΣ**)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. **4968/22-01-2026** (ΦΕΚ 334/τ. Β'/02.02.2026) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
- Την υπ' αριθ. **64233/8.6.2021** (Β' 2453) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας *«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»*, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. **44756/13.06.2024** (ΦΕΚ Β' 3380/13.06.2024) και **78072/8.10.2025** (ΦΕΚ 5645/τ.Β'/ 22.10.2025) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

- Τις διατάξεις του **άρθρου 26 του Ν.4024/2011** (ΦΕΚ Α' 226/27.10.2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
- Τις διατάξεις του **Ν. 5144/2024** (ΦΕΚ Α' 162/11-10-2024) «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
- Τις διατάξεις του **Ν. 2690/1999** (ΦΕΚ Α' 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2,7, 11 και 13 έως 15.
- Τις διατάξεις του **Ν.4250/2014** (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) & λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
- Τις διατάξεις του **Π.Δ. 28/2015** (ΦΕΚ Α' 34/23.03.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
- Τις διατάξεις του **Π.Δ. 39/2017** (ΦΕΚ Α' 64/04.05.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
- Τις διατάξεις του **Ν.4700/2020** (ΦΕΚ Α' 127/29.06.2022) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4820/21 (ΦΕΚ-130 Α/23-7-21) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις».
- Τις διατάξεις του **Ν.3419/2005** (ΦΕΚ Α' 297/06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
- Την **παρ. Ζ του Ν. 4152/2013** (ΦΕΚ Α' 107/09.05.2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- Τις διατάξεις του **Ν.4622/2019** (ΦΕΚ Α' 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37.
- Την με αρ. πρωτ. **12054/11.02.2025** (ΑΔΑ: Ψ1ΔΨ46ΝΛΣΞ-ΧΘΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «*Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας τους, κατ' εφαρμογή του άρθρου 73 παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021 (Α' 36)*» και η αριθ. πρωτ. 78453/9.10.2025 (ΑΔΑ 60ΕΕ46ΝΛΣΞ-ΦΤ9) εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνέχεια του ν. 5218/2025 (Α' 125).
- Τις διατάξεις του **Ν.5090/2024** (ΦΕΚ 30/Α/23-2-2024) «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας» και ειδικότερα τα άρθρα 134-135.

- **Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου**, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
- Τις διατάξεις του **N.4624/2019** (ΦΕΚ Α' 137/29.08.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
- Τον Κανονισμό **(ΕΕ) 2022/576** του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.
- Τις διατάξεις του **N.4919/2022** (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του 22 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
- Τον Εκτελεστικό Κανονισμό **(ΕΕ) 2019/1780** της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 272 (Η χρήση των τυποποιημένων εντύπων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 25 Οκτωβρίου 2023).
- Τον Εκτελεστικό Κανονισμό **(ΕΕ) 2016/7** της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο έγγραφο Προμήθειας. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 3/16
- Την αριθ. **836242/11-06-2025** (ΑΔΑ: 9ΡΛΦ46ΜΑΠΣ-ΕΔΨ) Απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών (άνω των 30.000€) και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Υ.Σ.Υ. Αττικής e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. **899974/23-06-2025** (ΑΔΑ: 6ΥΒ946ΜΑΠΣ-ΚΞ8) Απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.
- Το αρ. **Φ.ΕΦΚΑ/43850/1179/21-10-2020** έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το αρ. 327159/08-12-2020 διαβιβαστικό αυτού έγγραφο, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής), σχετικά με την ανάληψη Πολυετών Υποχρεώσεων, σύμφωνα με το οποίο: «*Οι Προϊστάμενοι των ΠΥΣΥ ως Δευτερεύοντες Διατάκτες αναλαμβάνουν υποχρεώσεις μέχρι του ύψους των πιστώσεων που τους μεταβιβάζονται κατ' εντολή του Κύριου Διατάκτη με την έκδοση επιτροπικού εντάλματος μόνο για το τρέχον οικονομικό έτος. Ως εκ τούτου,*

προκειμένου να εκδίδονται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων για τις ανάγκες των ΠΥΣΥ, απαιτείται σχετική απόφαση του ΔΣ του e-ΕΦΚΑ, ως Κύριου Διατάκτη».

- Τις διατάξεις του **άρθρου 56 του Ν.5217/2025** (ΦΕΚ Α' 120) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) σχετικά με τις πολυετείς υποχρεώσεις ως εξής: Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 1: «.....Για κάθε ανάληψη υποχρέωσης από τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που προβλέπεται να βαρύνει, είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου, έτη πέραν του τρέχοντος και υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (Α.Λ.Ε.) προκειμένου περί νομικών προσώπων δημοσίων δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή ανά αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής περί νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) τουλάχιστον σε ένα εκ των ετών, απαιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού» και το υπ' αρ. **1416831/18-09-2025** έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο «..Όπως γίνεται αντιληπτό, για την έκδοση απόφασης έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού εξετάζεται πλέον το ύψος των πιστώσεων **της εκάστοτε πολυετούς υποχρέωσης ανά έτος και ΑΛΕ** κι όχι το σύνολο των υποχρεώσεων σωρευτικά ανά έτος και ΚΑΕ/ΑΛΕ στο σύνολο του Φορέα.

Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζει να υφίσταται **α)** για κάθε πολυετή υποχρέωση της έγκριση από το ΔΣ του e-ΕΦΚΑ, ως Κύριος Διατάκτης **β)** η υποχρέωση έκδοσης της Βεβαίωσης του αρ. 66 του ν. 4811/2021, όποτε απαιτείται **γ)** η υποχρέωση ενημέρωσης του Τμ. Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής διαβιβάζοντας την κάθε σχετική απόφαση ΔΣ **αμέσως** με τη λήψη της».

- Την υπ' αριθ. πρωτ. **2/45253/ΔΠΓΚ/26-6-2025** Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3364/1-7-2025), σχετική με το «Σχέδιο λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης».

- Το **Π.Δ. 54/2018** (Α' 133) «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 133).

- Την υπ' αριθ. **393/Συν.38/09-10-2025** (αριθ. πρωτ. 1605693/10-10-2025) , (ΑΔΑ: Ψ74Θ46ΜΑΠΣ-ΨΜΠ, ΑΔΑΜ: 25REQ017713257) Απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ σχετική με την έγκριση συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού #1.043.700,00€# πλέον ΦΠΑ ήτοι #1.294.188,00€# συμπ/νου ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης) για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού στα κτίρια (ιδιόκτητα και μισθωμένα) που στεγάζουν Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Αττικής, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών και με μονομερές δικαίωμα του e-ΕΦΚΑ παράτασης των υπηρεσιών για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους καθώς και την έγκριση της διαδικασίας.

- Το από 10/10/2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του Τμήματος Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικών Αναφορών σύμφωνα με το οποίο «δεν απαιτείται έγκριση από το εποπτεύον υπουργείο διότι η δαπάνη δεν ξεπερνά σωρευτικά ανά ΑΛΕ στα έτη 2026, 2027, 2028, 2029 το ποσό των #500,000,00€# ».

- Την υπ' αριθ. πρωτ. **1680894/20-10-2025** (ΑΔΑ:6ΙΔ446ΜΑΠΣ-ΙΕ2, ΑΔΑΜ:26REQ018348964) Βεβαίωση του άρθρου 66 του Ν.4811/2021.

- Την υπ' αριθ. πρωτ. **1855/24-04-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του e-ΕΦΚΑ** (ΑΔΑ:6ΜΦ046ΜΑΠΣ-5ΨΙ, ΑΔΑΜ:26REQ018909709), δέσμευσης συνολικής πίστωσης ύψους #1.294.188,00€#, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του e-ΕΦΚΑ ετών 2026,2027,2028 και 2029.

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/6/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/402062> στις **3/6/2026**, ημέρα

Τετάρτη και ώρα 10:00

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις **28/04/2026** , ημέρα Τρίτη, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο **ΕΣΗΔΗΣ**, η οποία έλαβε **Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 402062** και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <https://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.4412/2016. Συγκεκριμένα: Η υποχρέωση δημοσίευσης σε μία τοπική εφημερίδα του ν. 3548/2007 και σε μία νομαρχιακή (νυν «περιφερειακή» κατά το άρθρο 16 του ν.4487/2017) που προβλέπεται στο άρθρο 4

του π.δ. 118/2007 / άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, παρατείνεται επ' αόριστον (άρθρο 31 του ν. 5218/2025 με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 377 του ν.4412/2016).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.efka.gov.gr στη διαδρομή: **Αρχική Σελίδα ► Επικαιρότητα ► Διαγωνισμοί.**

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνει την Ε.Ε.

Η δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο και σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων αναδόχων, βαρύνει αναλογικά αυτούς.

Οι δαπάνες δημοσίευσης καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα ,εντός των προθεσμιών του άρθρου 69 Ζ του ν.4270/2014 (Α' 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευμένης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

Σε περίπτωση που, με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι δαπάνες δημοσιεύσεων στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα ,οι αναθέτουσες αρχές επιμερίζουν τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους .

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφο της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

- η με αρ. **2026/S 083-292599** Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 26PROC018910063), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].
- η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της.
- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr), στη διεύθυνση (URL) <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/402062>.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, **το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών** και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) , (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σημειώνουμε ότι οι παρεχόμενες διευκρινίσεις θα αναρτώνται ταυτόχρονα και στον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: www.efka.gov.gr

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα, σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής , συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό *περιεχόμενο*, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α' 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Σχετικά υποδείγματα παρατίθενται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV** της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης

νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο **Παράρτημα V** της παρούσας.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) **εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του/των προσφερόμενου τμήματος/ων της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης της σύμβασης και του Φ.Π.Α.,** ήτοι για κάθε Τμήμα που θα προσφερθεί ως κάτωθι:

- **Για το Τμήμα Α (ΟΜΑΔΑ Α) ποσού 9.620,00€**

➤ **Για το Τμήμα Β (ΟΜΑΔΑ Β) ποσού 4.514,00€**

ή ποσού 14.134,00€ συνολικά και για τα δύο (2) Τμήματα της σύμβασης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του **Παράρτηματος IV**.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 2/1/2027 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν την λήξη της προσφοράς, να ζητεί από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: **α)** αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, **β)** παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, **γ)** δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2), **δ)** δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή του συμφωνητικού, **ε)** υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, κατά την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, **στ)** δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, **ζ)** στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν.4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του **σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης** και αυτό έχει διαπιστωθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση με

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του **όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.**

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν **έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016**, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν **τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης** ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας **συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.**

δ) εάν μία **κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων** κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.

(ε) εάν μία **κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού** από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.

(στ) εάν **έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης**, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

Επί του ως άνω λόγου αποκλεισμού της περίπτωσης (στ) διευκρινίζεται ότι κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, συνολικού ύψους που δεν ξεπερνά τις δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%), επί της αξίας της σύμβασης στο πλαίσιο της οποίας επιβλήθηκαν για την πλημμελή εκτέλεση απαίτησης σε οικονομικό φορέα δεν θεωρούνται σοβαρή πλημμέλεια για την εφαρμογή της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει εξοφλήσει το σύνολο του ποσού στην αναθέτουσα αρχή. Η παράλειψη της δήλωσης των παραπάνω κυρώσεων στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της περ. ζ) του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ως ισχύει [ήτοι δε συνιστά λόγο αποκλεισμού κατά την περίπτωση (ζ) της παρούσας παραγράφου]. Για τον υπολογισμό των δύο εκατοστιαίων μονάδων (2%) του πρώτου εδαφίου δεν υπολογίζονται οι κυρώσεις για τις οποίες τα επανορθωτικά μέτρα που έλαβαν οι οικονομικοί φορείς έχουν κριθεί επαρκή από την αρμόδια Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ως ισχύει. [βλ. σχετικό άρθρο 202 Α «Κυρώσεις ήσσονος αξίας» του ν. 4412/2016, ως αυτό προστέθηκε δυνάμει του ν. 5218/2025 (Α' 125)].

(ζ) εάν **έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων** κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας.

(η) εάν **επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής**, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι **έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα**, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της **παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)**. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφου και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.

2.2.3.5.α Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία.

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις».

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος

αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β' 5623/02.11.2022) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «*Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016*».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφο, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των

στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οσιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, εις βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε εγκαταστάσεις ψύξης-θέρμανσης-αερισμού.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας ή κύκλου εργασιών κ.α.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριετίας (2023-2025) να έχουν εκτελέσει παρόμοιες εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων Κεντρικού Κλιματισμού σε μηχανήματα **με συνολική ηλεκτρική εγκατεστημένη ισχύ μηχανημάτων μεγαλύτερη από 1.000 KW ανά έτος**, (σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων από μία συμβάσεων για το ίδιο έτος, θα αθροιστούν οι ηλεκτρικές εγκατεστημένες ισχύες και το άθροισμα αυτών απαιτείται να είναι μεγαλύτερο από 50 KW ανά έτος).

β) να διαθέτουν:

❖ έναν τουλάχιστον Διπλωματούχο Μηχανικό (απόφοιτο Α.Ε.Ι.), μέλος του Τ.Ε.Ε., πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος,

ή

❖ έναν τουλάχιστον Πτυχιούχο Μηχανικό (απόφοιτο Τ.Ε.Ι.), πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος,

ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των εργασιών συντήρησης και επισκευής. Ο επιβλέπων Μηχανικός θα πρέπει να απασχολείται μόνιμα στην επιχείρηση, δηλαδή να είναι ιδιοκτήτης, εταίρος, μέτοχος, υπάλληλος κλπ. ή μόνιμος συνεργάτης.

Επιπλέον ο κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να διαθέτει και συνεργείο τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, αποτελούμενο από πέντε τουλάχιστον άτομα, οι οποίοι απαιτείται να είναι κάτοχοι αδείας εν ισχύ, Εργοδηγού Ψυκτικού και οι οποίοι επιπλέον πρέπει να διαθέτουν και Πιστοποιητικό Κατηγορίας I του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε., σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2013 (Φ.Ε.Κ. 3Α/8-1-13).

Εναλλακτικά το συνεργείο, αντί να αποτελείται από τεχνίτες ψυκτικών εγκαταστάσεων, μπορεί να αποτελείται από άτομα αντίστοιχης ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή να είναι μικτό.

Σε αυτή την περίπτωση, όποιο άτομο του συνεργείου, προέρχεται από ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, θα πρέπει να είναι:

- ❖ **Διπλωματούχος Μηχανικός (απόφοιτος Α.Ε.Ι.), μέλος του Τ.Ε.Ε., πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο οποίος να διαθέτει και Πιστοποιητικό Κατηγορίας I του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε.**

ή

- ❖ **Πτυχιούχος Μηχανικός (απόφοιτος Τ.Ε.Ι.), πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο οποίος να διαθέτει και Πιστοποιητικό Κατηγορίας I του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ε.Ε.**

Τα μέλη του συνεργείου θα πρέπει να απασχολούνται μόνιμα στην επιχείρηση.

- ❖ **Τέλος για τη συντήρηση των καυστήρων απαιτείται και ένας αδειούχος εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης, ο οποίος θα εκδώσει μετά την ετήσια συντήρηση, πιστοποιητικά μετρήσεων καυσαερίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΠΕΚΑ. Ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στο μόνιμο προσωπικό του Αναδόχου, αλλά να είναι μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης του.**

Όλοι οι παραπάνω τεχνίτες πρέπει να έχουν οι ίδιοι τις απαιτούμενες άδειες και να μην είναι απλώς μέλη συνεργείων με αντίστοιχες άδειες.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης υποχρεούνται, να διαθέτουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

- **πιστοποιητικό ISO 9001:2015** εν ισχύ, με αντικείμενο αυτό του διαγωνισμού, δηλ. τις υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού. Το ISO 9001:2015 είναι ένα

διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

- **πιστοποιητικό ISO 14001:2015** εν ισχύ. Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο παρέχει οδηγίες και απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον.

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, οι οποίοι εδρεύουν και σε άλλα κράτη - μέλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων - Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Ειδικά, όσον αφορά τα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνον εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. Τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνονται από τον προσφέροντα στην Ομάδα Έργου και δεν αποτελούν ίδιους πόρους του προσφέροντος, κατά την παρ. 2.2.6.[Ι].γ της παρούσας, αποτελούν τρίτους, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας και απαιτείται η υποβολή διακριτών ΕΕΕΣ και των σχετικών αποδεικτικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, **κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.**

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.1599/1986.

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7, συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1 και λειτουργεί μόνο ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες για το μέρος IV Κριτήρια επιλογής του ΕΕΕΣ συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής».

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάσταση του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεστεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Επισημαίνεται, ιδίως, ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παρ. 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ' της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α' με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της περ. α' και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά, στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με τη λήψη εκ μέρους των οικονομικών φορέων επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (περιγράφονται) στη συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη ρωσικής εμπλοκής (παράγραφος 2.2.3.5α) περιλαμβάνεται σε διακριτή υπεύθυνη δήλωση ή, εναλλακτικά, στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλεται μαζί με το ΕΕΕΣ. Το περιεχόμενο της δήλωσης προβλέπεται στο **Παράρτημα VI** της παρούσας.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

A. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Τα αποδεικτικά μέσα που γίνονται αποδεκτά, θεωρείται ότι ισχύουν και κατά τον χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή, αυτεπαγγέλτως, ή έτερος οικονομικός φορέας που συμμετέχει στην οικεία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Βιβλίο IV, αποδείξει ότι τα αναφερόμενα σε αυτά δεν ίσχυαν κατά τον χρόνο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

B. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 **απόσπασμα του σχετικού μητρώου**, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, **που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.**

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, Μεταβατικά έως τη σύσταση και λειτουργία ποινικού μητρώου νομικών προσώπων/ οντοτήτων: Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024: ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024 βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο

ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης».

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 **πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή** του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, **που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του**, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, **που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του**.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης **των φορολογικών υποχρεώσεων** της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό **εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ**.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, **υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, **το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του**.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Για τα σωματεία το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, ενώ για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, **υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής εις βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω). Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5.

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου:

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Ειδικότερα:

- **Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες** υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

- Όσον αφορά στις **αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα** που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:

A) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν :

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

B) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.

Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, προσκομίζει κατά το στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει.

ζ) για την παράγραφο 2.2.3.5α, υποβάλλεται από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι καταστάσεις ρωσικής εμπλοκής που περιγράφονται στην εν λόγω παράγραφο *(υπόδειγμα του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της παρούσας Διακήρυξης).*

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η.

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 Δεν απαιτείται.

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα:

A) βεβαιώσεις αντίστοιχων εργασιών συντήρησης. Κάθε βεβαίωση θα έχει τη μορφή πίνακα, στον οποίο θα αναφέρεται ο κύριος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, η εγκατεστημένη ηλεκτρική και ψυκτική ισχύς των μηχανημάτων κλιματισμού που συντηρήθηκαν.

Εάν, κύριος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι δημόσιος φορέας ή Ν.Π.Δ.Δ., κατατίθενται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις σε μορφή πίνακα, που έχουν εκδοθεί από την αναθέτουσα αρχή, για την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ των ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού. Εναλλακτικά, μπορεί να κατατεθεί πίνακας (μαζί με τις βεβαιώσεις) με αναφορά στην ψυκτική ισχύ των εγκαταστάσεων ανά περίπτωση και σε διπλανή στήλη του πίνακα να αναφέρεται η ηλεκτρική ισχύς με κατάλληλη μετατροπή. Εάν, κύριος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ιδιωτικός φορέας, κατατίθενται αντίστοιχες βεβαιώσεις του σε μορφή πίνακα, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 διπλωματούχου ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου.

Β) φωτοαντίγραφα: α) του διπλώματος ή του πτυχίου, καθώς και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του επιβλέποντος Μηχανικού, β) των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος και των Πιστοποιητικών για τα μέλη του συνεργείου και τον εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης.

Η εμπειρία τεκμηριώνεται μόνο από το χρόνο απόκτησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Η εργασιακή σχέση του προσωπικού θα πρέπει να αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά στοιχεία, ήτοι πίνακας προσωπικού ο οποίος να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση Εργασίας και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υποβολής του να βρίσκεται σε ισχύ.

Στην περίπτωση που ο επιβλέπων Μηχανικός και ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης δεν αποτελούν μόνιμο προσωπικό του διαγωνιζομένου αλλά είναι εξωτερικοί συνεργάτες του, ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει στον φάκελο τεχνικής προσφοράς που θα καταθέσει και φωτοαντίγραφα των Ιδιωτικών Συμφωνητικών που καθορίζουν την σχέση αυτή.

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

- πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο εν ισχύ, με αντικείμενο αυτό του διαγωνισμού, δηλ. τις υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού.
- πιστοποιητικό ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο εν ισχύ.

B.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

- i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-

πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

B.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών. Ειδικότερα,

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζομένου για την εκτέλεση της σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- Οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
- Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ανά Τμήμα) που θα προκύπτει από το άθροισμα:

1. Της προσφοράς για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (συντήρηση και τεχνική υποστήριξη) για τα 2 έτη,
2. Της προσφοράς για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (προμήθεια και τοποθέτηση ανοδίων),

Το κονδύλι του Κεφαλαίου Γ (για επισκευή νέων βλαβών) και του Κεφαλαίου Δ (προμήθειας φρέον) περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, αλλά οι συμμετέχοντες δεν υποβάλλουν προσφορά επ' αυτών.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών – [ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ].

2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – [ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ].

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα **Παράρτημα ΙΙ** της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται καταρχήν στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ Ενότητα Α) που μπορεί να διευκρινίζεται στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύνανται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης και η εξουσιοδότηση χορηγείται με πρόσφορο έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας, (ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης οικονομικών φορέων/ ορισμού κοινού εκπροσώπου τους, ή αντίστοιχα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων των μελών της ένωσης), το οποίο (έγγραφο) πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά.

Ο σύμφωνα με τα παραπάνω, ορισμός εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων έναντι της αναθέτουσας αρχής, καλύπτει και τη δυνατότητα αυτού να υπογράψει την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 3.4 της παρούσας, εκπροσωπώντας όλα τα μέλη της ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016, εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων.

Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους.

Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε φάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

Δεδομένου ότι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι προσφέροντες υποχρεούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα πρόσθετα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή .pdf με την τεχνική και οικονομική τους προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ & ΙΙΙ).

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο) φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής:

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομιστούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille ,

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα,

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι:

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5^{ης}.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν.1497/1984 (Α' 188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο

αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, **το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών** που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών) μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

Δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αποστέλλονται ή προσκομίζονται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής - e-Ε.Φ.Κ.Α. (Τμήμα Υποστήριξης της Π.Υ.Σ.Υ. Αττικής - Αγησιλάου 48, Τ.Κ. 10436 Αθήνα, 5^{ος} όροφος) από τους συμμετέχοντες (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) εντός σφραγισμένου φάκελου, στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά, η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο αριθμός της Διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού (βλ. αρχική σελίδα), τα στοιχεία του οικονομικού φορέα και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν **με ποινή αποκλεισμού** τα ακόλουθα υπό α, β και γ στοιχεία:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης ως Παράρτημα (**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**) αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ (συμπεριλαμβανομένων των διακριτών ΕΕΕΣ από δανείζοντες εμπειρία ή υπερβολάβους, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8), καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση β' ή δ' της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

β) την Υπεύθυνη δήλωση περί μη ρωσικής εμπλοκής.

γ) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας Διακήρυξης.

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το **Παράρτημα ΙΙ (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης)**, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπερβολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπερβολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται στο άρθρο 2.3 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.

Τιμές

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ (€).

Επισημαίνεται ότι, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν την προσφερόμενη τιμή για χρονικό διάστημα 2 ετών πλέον ΦΠΑ για κάθε Τμήμα η οποία θα προκύπτει από το άθροισμα:

1. Της προσφοράς για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (συντήρηση και τεχνική υποστήριξη) για 2 έτη,
2. Της προσφοράς για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (προμήθεια και τοποθέτηση ανοδίων)

Το κονδύλι του κεφαλαίου Γ (για επισκευές νέων βλαβών) και του κεφαλαίου Δ (προμήθειας φρέον) περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, αλλά οι συμμετέχοντες δεν υποβάλλουν προσφορά επ' αυτών.

Καθώς η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της αναλυτικά στις ειδικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο "οικονομική προσφορά" την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας).

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του Ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο άρθρο 1.3 της παρούσας Διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για **διάστημα έξι (6) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας Διακήρυξης, **ήτοι έως και 2/12/2026.**

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δηλώνεται, με σχετική δήλωση του προσφέροντα μέσα στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α' του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του

ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τον χρόνο ισχύος των προσφορών τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν.4412/2016 περί συμπλήρωσης, **αποκλίνει από απαράβατους όρους** περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας Διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παρέσχε τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παρέσχε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν.4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών, αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- **Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 3/6/2026 και ώρα 10:00.**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, **να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.** Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα:

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την υποβολή της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής των οποίων έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά των οποίων κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»)

να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.

Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο «ΚΗΜΔΗΣ» και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η αναθέτουσα αρχή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής τους, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων

δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, **δεν αποδεικνύεται** η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, **η διαδικασία ματαιώνεται.**

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, επιπλέον δε, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετασχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επ' αυτής, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, **και**

δ) ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, **υπεύθυνη δήλωση,** που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, **στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές** κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό.

Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικράτειας 20977/23-08-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή, πέραν της κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να ζητήσει αποζημίωση, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ/τος 39/2017, ασκώντας προδικαστική προσφυγή κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσβολής πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, ή

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες άσκησης των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία ανακοινώνεται και πιστοποιείται εκ των προτέρων, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναστέλλονται για το αντίστοιχο διάστημα οι σχετικές προθεσμίες. Σε περίπτωση αιφνίδιας τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δε τεχνική αδυναμία πιστοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του τρίτου εδαφίου, εκ των υστέρων.

Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Η έκταση της προσφυγής δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε (25) σελίδων. Υπέρβαση του ορίου των σελίδων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ιδίως, αν με την προσφυγή αμφισβητείται η πλήρωση πλήθους τεχνικών προδιαγραφών. Το Κλιμάκιο εξέτασης της προσφυγής μπορεί να ζητήσει, με πράξη του Προέδρου του, τον περιορισμό της αδικαιολόγητης έκτασής της. Αν ο προσφεύγων δεν συμμορφωθεί με την πράξη του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλει παράβολο ίσο προς το διπλάσιο του παράβολου που προβλέπεται για την άσκηση της προσφυγής.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο

363 του ν. 4412/2016. **Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α)** σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, **β)** όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, **γ)** σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Εάν μετά την άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης, κατ' άρθρο 372 του ν. 4412/2016, το δικαστήριο ακυρώσει την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και αναπέμψει την υπόθεση σε αυτήν για νέα κρίση, αν το παράβολο είχε επιστραφεί, κατατίθεται νέο ισόποσο παράβολο εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα της πράξης περί ορισμού ημέρας εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής και Εισηγητή. Αν το δικαστήριο ακυρώσει απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ χωρίς να αναπέμψει την υπόθεση στην Αρχή για νέα κρίση, αποφαινεται το ίδιο και για την τύχη του καταβληθέντος για την προδικαστική προσφυγή και μη επιστραφέντος παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή, αν το δικαστήριο παραλείψει να περιλάβει στην απόφασή του διάταξη για την τύχη του παραβόλου της προδικαστικής προσφυγής, του οποίου είχε διαταχθεί η κατάπτωση, αυτό επιστρέφεται από την ΕΑΔΗΣΥ, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, μετά από άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Μέρος Β' του ν.4412/2016 , περί προδικαστικής προσφυγής για την κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης, εκτός εάν η ΕΑΔΗΣΥ, κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 366 του ν.4412/2016, αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τα λοιπά η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 366 του ν.4412/2016.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του Ν.4412/2016 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το διάστημα **από τις 5 μέχρι και τις 20 Αυγούστου.**

Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής του πρώτου εδαφίου, οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες συναπτόμενες με έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες, τα οποία χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της ΕΑΔΗΣΥ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της, εντός των προθεσμιών των άρθρων 365, 366 και 367 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της, προκειμένου να ασκήσει το προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ/τος 39/2017 δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους, αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του π.δ/τος 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου ήτοι του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 367 του ν. 4412/2016 περί διαδικασίας λήψης απόφασης και συνεπειών των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ. Η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, προς την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, για να προσκομίσει τον φάκελο της υπόθεσης και τις απόψεις της, καθώς και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση άσκησης της αίτησης από την αναθέτουσα αρχή, αυτή διαβιβάζει στο αρμόδιο δικαστήριο τον φάκελο, η δε αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επέχει θέση απόψεων αυτής επί των λόγων ακύρωσης, οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαραδέκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ/τος 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία

σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 18/1989.

3.5 Μатаίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) εάν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η **παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής**, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016 στοιχεία , πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και επιπλέον τον τίτλο και τον αριθμό (**αριθ. φακ. 47/2025**) της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο **Παράρτημα IV** της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, **ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης**, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, αφότου λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης).

Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της πρόσκλησης. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος που θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του Αναδόχου για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης (**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α**) θα πραγματοποιηθεί σε 4 ισόποσες δόσεις κάθε τρεις (3) μήνες. Οι τμηματικές παραλαβές του συμβατικού αντικειμένου αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή των αντίστοιχων δόσεων.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Τιμολόγια Συντήρησης και αντίγραφα των αντίστοιχων τεχνικών δελτίων συντήρησης. Τα τεχνικά δελτία, θα γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν ευκρινώς, ημερομηνία συντήρησης, κτίριο, καθώς και υπογραφή και ονοματεπώνυμο, τόσο του τεχνικού που έκανε τη συντήρηση, όσο και ενός εκ των επιτόπου αρμοδίων υπαλλήλων/ μελών της Επιτροπής κάθε κτιρίου. Στο δελτίο συντήρησης αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, οποιεσδήποτε βλάβες εντοπίστηκαν, τυχόν επισκευές που έγιναν, καθώς και παρατηρήσεις του συντηρητή για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Εφόσον ένα τιμολόγιο θα περιλαμβάνει πλέον του ενός κτίρια, θα συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα των κτιρίων που περιλαμβάνονται σε αυτό, με το αντίστοιχο πλήθος των επιμέρους συντηρήσεων / ανά κτίριο, που πραγματοποιήθηκαν εντός του τριμήνου.

Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εφόσον ο Ανάδοχος:

1ον) Προσκομίσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει οριστεί, ενημερωμένο Πίνακα των μηχανημάτων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού που συντηρεί στο κτίριο, στην οποία θα αναγράφει τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο μηχανήματος, όπως:

Τύπος μηχανήματος, κατασκευαστής, μοντέλο, σειριακός αριθμός, ψυκτικό μέσο, θερμική ισχύς, ψυκτική ισχύς, ηλεκτρική ισχύς εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συνολικός αριθμός εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων ανά τύπο μηχανήματος.

Με ευθύνη του Αναδόχου, ένα αντίγραφο του Πίνακα θα διαβιβαστεί στη Δ/νση Στέγασης του e- ΕΦΚΑ και ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

2ον) Συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει τον Ειδικό Πίνακα Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ6/Β/14826/17-6-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1122/Β'/17-6-2008), δηλώνοντας την πραγματοποιηθείσα ετήσια συντήρηση. Ο Πίνακας θα τοποθετηθεί υποχρεωτικά σε ευδιάκριτη θέση του κτιρίου.

Στην τελευταία πληρωμή της Δωδεκάμηνης Συντήρησης θα αναφέρονται τυχόν βλάβες οι οποίες εντοπίστηκαν στην τελευταία συντήρηση ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Επιπλέον, στην τελευταία πληρωμή κάθε δωδεκάμηνης συντήρησης, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει ενημερωμένο Πίνακα των μηχανημάτων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού που συντηρεί στο κτίριο, στον οποίο θα αναγράφει τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε τύπο μηχανήματος, όπως ανωτέρω περιγράφεται.

Η πληρωμή του Αναδόχου για την **προμήθεια και εγκατάσταση** (προς αντικατάσταση ήδη τοποθετημένων) **Ανοδίων Προστασίας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β)** θα πραγματοποιηθεί συνολικά, όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια και τοποθέτηση σε όλα τα κτίρια. Για την πληρωμή θα πρέπει ο Ανάδοχος να

προσκομίσει στο Τμήμα Συντήρησης της Δ/νσης Στέγασης πλήρη φάκελο που θα περιλαμβάνει το τιμολόγιο για την προμήθεια και τοποθέτηση των ανοδίων και τα δελτία επίσκεψης σε όλα τα κτίρια.

Η πληρωμή του Αναδόχου για τις **Επισκευές Βλαβών (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ)** θα πραγματοποιείται μετά την αποκατάσταση κάθε βλάβης, με την προσκόμιση, από πλευράς του, τιμολογίου και αντιγράφων των τεχνικών δελτίων διαπίστωσης/καταγραφής της βλάβης και της επισκευής αυτής, καθώς επίσης και αντιγράφου της προσφοράς και της σχετικής Γνωμοδότησης/Σύμφωνης Γνώμης. Τα τεχνικά δελτία θα γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν ευκρινώς, ημερομηνία, κτίριο, περιγραφή βλάβης, τις εργασίες αποκατάστασης, καθώς και υπογραφή και ονοματεπώνυμο, τόσο του τεχνικού, όσο και ενός εκ των επιτόπου αρμοδίων υπαλλήλων/ μελών της Επιτροπής κάθε κτιρίου.

Η πληρωμή του Αναδόχου για την **Προμήθεια Υλικού Φρέον (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ)** θα γίνεται σε 3μηναία βάση συνολικά για την προμήθεια και τοποθέτηση φρέον σε όσα κτίρια χρειάστηκε (εφόσον υπάρχει σε αυτό το τρίμηνο προμήθεια και συμπλήρωση φρέον). Για την πληρωμή θα πρέπει να προσκομιστεί στο τμήμα Συντήρησης της Δ/νσης Στέγασης από τον ανάδοχο πλήρης φάκελος που θα περιλαμβάνει το τιμολόγιο και τα δελτία επίσκεψης στα συγκεκριμένα κτίρια, για την τοποθέτηση φρέον.

Τα ως άνω παραστατικά (για όλες τις περιπτώσεις – ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α, Β, Γ, Δ) υποβάλλονται στη Δ/νση Στέγασης / Τμήμα Συντήρησης (Ιπποκράτους 19 ΤΚ 10679 Αθήνα), μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου του e-ΕΦΚΑ (Ταχ. Δ /νση: Ακαδημίας 22 - Ισόγειο).

Μετά τον έλεγχο και την διασταύρωση των προσκομισθέντων στοιχείων, τα τιμολόγια, με τα παραστατικά που πρέπει να τα συνοδεύουν (τεχνικά δελτία, πρακτικά παραλαβής που θα έχουν αποσταλεί από τις αρμόδιες Επιτροπές κ.λ.π) θα διαβιβάζονται από το Τμήμα Συντήρησης/Διεύθυνση Στέγασης, στο αρμόδιο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΠΥΣΥ Αττικής για την εκκαθάρισή τους.

5.1.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους **0,1%**, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους **0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ**, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ.6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.1.3. Για την υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο Ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου τους σχετικούς ΑΔΑ των αναλήψεων.

«ΑΔΑ Ανάληψης»: Α.Α.Υ.- Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης (ΑΔΑ:)

Επιπλέον ο κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ο **1032.E00922.0003** και ο κωδικός αρχείου ειδών κατά **CPV** είναι: **50700000-2 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου».**

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, **κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος** από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

- α)** στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης Σύμβασης,
- β)** στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης,
- γ)** εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 περί διάρκειας της Σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο, ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία η οποία θα είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης,

β) Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της Σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται και σε άλλες περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη κάτωθι παράγραφο δ.

δ) Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης, για διακοπή του συμβατικού αντικειμένου ή για καθυστέρηση του συμβατικού αντικειμένου εξ υπαιτιότητας του, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας ίσης προς το 15% της αναλογούσας μηνιαίας αποζημίωσης συμπ/νου Φ.Π.Α., για κάθε ημέρα καθυστέρησης που αφορά τη συντήρηση, την παροχή τεχνικής υποστήριξης ή την αποκατάσταση βλάβης εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική

προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβληθείσες κυρώσεις.

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.

Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν αυτή απορριφθεί από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική.

Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν.4412/2016. Πριν την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο τηρείται υποχρεωτικά η ενδικοφανής διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 205 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Στέγασης/Τμήμα Συντήρησης του e-ΕΦΚΑ, η οποία θα εισηγείται για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης, και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.

6.1.2. Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών / εργασιών, είτε σε ιδιόκτητα είτε σε μισθωμένα κτίρια, θα γίνεται από τριμελή επιτροπή παραλαβής η οποία **θα οριστεί σε κάθε κτίριο** για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

6.1.3 Η Δ/νση Στέγασης, ως αρμόδια υπηρεσία για την διοίκηση της Σύμβασης, δύναται να προβαίνει σε ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης, όπως ενδεικτικά, να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο, να αποστέλλει οδηγίες προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (που λαμβάνουν τις σχετικές υπηρεσίες) και τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των υπηρεσιών που θα οριστούν σε κάθε κτίριο, να προβαίνει στην έκδοση αποφάσεων που συνδράμουν στην απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης και τον καθορισμό σχετικών αρμοδιοτήτων σε υπαλλήλους της, να απευθύνει έγγραφα προς τους εξυπηρετούμενους από την σύμβαση φορείς.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι **για δύο (2) έτη**, αρχής γενομένης από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την 06/11/2026 (ημερομηνία λήξης της εν ισχύ σύμβασης).

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Εάν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Εάν οι υπηρεσίες παρασχεθούν, από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.2.3 Δικαίωμα Προαίρεσης

Ο e-ΕΦΚΑ δύναται να κάνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης για παράταση των υπηρεσιών για **ένα (1) επιπλέον έτος**, με τους ίδιους ακριβώς όρους.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παρακολούθηση και παραλαβή του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών (Α, Β, Γ, Δ) θα γίνεται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί, **για κάθε κτίριο**, με απόφαση του Προϊσταμένου της Τοπικής Διεύθυνσης που στεγάζεται σε κάθε κτίριο και η οποία θα παρακολουθεί και θα παραλαμβάνει τις εν λόγω υπηρεσίες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

6.3.2. Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, που θα ορισθεί σε κάθε κτίριο έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις:

1) Θα συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής (σύμφωνα με το σχετικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης) σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή & τους Όρους της Σύμβασης καθώς και στα άρθρα 219 και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

2) Με το πέρας του κάθε ΤΡΙΜΗΝΟΥ συντήρησης και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του αμέσως επόμενου μήνα, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά [μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (docutricks) – ΤΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, με τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία συντήρησης στη Δ/νση Στέγασης/Τμήμα Συντήρησης.

- Στα πρωτόκολλα τακτικών συντηρήσεων, θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά του χρονικού διαστήματος που αφορούν και των αντίστοιχων τεχνικών δελτίων όλων των συντηρήσεων που έχουν γίνει.
- Στα δελτία συντήρησης αναγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την επίσκεψη του συντηρητή, οι βασικές ενδείξεις – μετρήσεις στοιχείων της εγκατάστασης (π.χ. τις ηλεκτρικές καταναλώσεις των εξωτερικών και των εσωτερικών μονάδων, τις θερμοκρασίες νερού και αέρα, υψηλή & χαμηλή πίεση συμπιεστών, θερμοκρασίες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος κ.λ.π.), οποιοσδήποτε βλάβες εντοπίστηκαν, τυχόν επισκευές που έγιναν και τυχόν παρατηρήσεις του συντηρητή για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Τα πρωτότυπα δελτία θα φέρουν ευκρινώς, ημερομηνία επίσκεψης, κτίριο και χώρο επίσκεψης, το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του συντηρητή και ενός εκ των ορισμένων μελών της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών, του κτιρίου.
- Τα πρωτότυπα πρωτόκολλα παραλαβής, θα φυλάσσονται σε κάθε κτίριο, μαζί με τα αντίστοιχα πρωτότυπα τεχνικά δελτία επισκέψεων που θα τα συνοδεύουν, με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής και του Προϊσταμένου της Οργανικής Μονάδας που στεγάζεται στο κτίριο, και θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή αναζητηθούν.
- Επισημαίνεται ότι η αποστολή των πρωτοκόλλων παραλαβής εντός των τασσόμενων προθεσμιών είναι υποχρεωτική, και η μη τήρηση των προθεσμιών, υπάγεται στις διατάξεις του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α'), ως ισχύει, περί πειθαρχικών ευθυνών των αρμοδίων οργάνων.

3) ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ, στις περιπτώσεις βλαβών που για την αποκατάστασή τους, απαιτείται να έχει προηγηθεί έγκριση της υπηρεσίας, τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής των επισκευών,

συντάσσονται αυτοτελώς και εντός εύλογου διαστήματος από την αποκατάσταση της συγκεκριμένης κάθε φορά βλάβης (σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 15 ημερών από το πέρας των εργασιών) και αποστέλλονται ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία [μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (docutracks)] στη Δ/νση Στέγασης/Τμήμα Συντήρησης.

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε εισηγείται την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

6.3.3 Εάν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, στο οποίο αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης, και γνωμοδοτεί ως προς το εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς εάν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των οικείων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

β) Εάν, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220.

6.3.5 Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι

εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων ,με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας , με απόφαση της αναθέτουσας αρχής , ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή /και παραδοτέων αυτών με άλλα , σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Εάν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες ,σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2. της παρούσας ,λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται για την παρούσα.

6.6 Αντικατάσταση/ προσθήκη μελών ομάδας έργου κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Δεν προβλέπεται στην παρούσα.

6.7 Λοιποί όροι

Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΗΣ Π.Υ.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΑΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΕΕΣ)

Σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο της διακήρυξης περιλαμβάνονται:

1. Υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Συμβάσεων της διακήρυξης **σε μορφή αρχείου pdf**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο της μέρος, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων της διακήρυξης, **σε μορφή αρχείου .xml**, το οποίο θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς, προκειμένου να συντάξουν τη σχετική απάντησή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο της σύμβασης για την **παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – αερισμού** είναι:

Α) Η παροχή υπηρεσιών **συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.**

Β) Η παροχή υπηρεσιών για την **προμήθεια και εγκατάσταση (προς αντικατάσταση ήδη τοποθετημένων) ανοδιών προστασίας.**

Γ) Η παροχή υπηρεσιών επισκευών βλαβών και η προμήθεια των αντίστοιχων απαιτούμενων ανταλλακτικών για **νέες βλάβες** που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Δ) Η **προμήθεια υλικού φρέον**, για συμπλήρωση στις εγκαταστάσεις κλιματισμού, σε όλα τα κτίρια (ιδιόκτητα και μισθωμένα) που στεγάζουν Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ.

Το σύνολο των 45 (σαράντα πέντε) υπό συντήρηση και επισκευή κτιρίων/χώρων κτιρίων του e-ΕΦΚΑ (26 ιδιόκτητα και 19 κτίρια) χωρίζεται σε 2 Ομάδες που αποτελούν τα 2 Τμήματα στα οποία υποδιαιρείται η παρούσα σύμβαση ,ως ακολούθως:

- **ΟΜΑΔΑ Α με 26 ιδιόκτητα κτίρια, συνολικού εμβαδού 58.128,56 μ2**
- **ΟΜΑΔΑ Β με 19 κτίρια, συνολικού εμβαδού 27.530,84 μ2**

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στους Πίνακες που ακολουθούν (Σύνολο κτιρίων και κτίρια ανά Τμήμα):

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ			
Α/Α	ΚΤΙΡΙΑ	ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 1 ,ΠΕΙΡΑΙΑΣ	2.498,40	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
2	ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 2 ,ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	4.270,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
3	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 21, ΑΘΗΝΑ	1.560,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
4	ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 153 ,ΚΑΛΛΙΘΕΑ	393,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
5	ΓΟΥΝΑΡΗ 4 - 6 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ	451,20	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
6	ΔΗΜΗΤΡΟΣ 67 ,ΕΛΕΥΣΙΝΑ	115,30	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
7	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 9 & ΝΑΞΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ	2.198,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
8	ΘΗΒΩΝ 49, ΚΑΜΙΝΙΑ	2.470,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
9	ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 310-312 , ΑΙΓΑΛΕΩ	633,91	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
10	ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 4 & ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ ,ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ	3.135,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
11	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12, ΠΑΤΗΣΙΑ	2.510,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
12	ΚΟΝΙΤΣΗΣ 49, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΙΚΡΟ)	333,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
13	ΚΟΝΙΤΣΗΣ 47, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΕΓΑΛΟ)	1.684,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ

14	ΚΟΝΩΝΟΣ 54, ΠΑΓΚΡΑΤΙ	5.012,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
15	ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 26, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	1.100,75	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
16	ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 1 , ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	3.047,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
17	ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ ,ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ	3.040,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
18	ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 332 & ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	650,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
19	ΜΗΔΕΙΑΣ 10 , ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	3.648,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
20	ΜΠΙΜΠΙΖΑ 18 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	4.314,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
21	ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 80, ΖΩΓΡΑΦΟΥ	2.768,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
22	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 128 ,ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	1.889,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
23	ΤΣΑΚΑΛΩΦ 9 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 12, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ	3.400,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
24	18° ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ ,ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	1.503,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
25	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15, ΜΑΡΟΥΣΙ	3.116,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
26	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ	2.389,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
27	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 , ΣΠΑΤΑ	590,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
28	ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 48 , ΑΘΗΝΑ	3.321,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
29	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 282, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	2.596,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
30	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 288, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	1.728,29	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
31	ΕΛΛΗΣ 1 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΔΑΦΝΗ	1.160,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
32	ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ ,ΕΛΕΥΣΙΝΑ	1.060,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
33	ΚΥΜΗΣ & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ , ΑΧΑΡΝΑΙ	1.270,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
34	ΚΥΠΡΟΥ 62 , ΚΟΡΩΠΙ	1.272,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
35	Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 24Α ,ΓΛΥΦΑΔΑ	1.728,91	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
36	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 270, ΚΗΦΙΣΙΑ	766,50	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
37	26° ΧΛΜ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΑΦΗΝΑ	629,57	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
38	Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 518, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	1.160,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
39	ΠΑΝΟΡΜΟΥ 68, ΑΘΗΝΑ	3.622,87	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
40	ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 84, ΖΩΓΡΑΦΟΥ	355,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
41	ΠΑΡΑΣΧΟΥ 8 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ	1.080,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
42	ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 28, ΑΙΓΑΛΕΩ	1.810,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
43	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181 ,ΑΘΗΝΑ (ΚΕΠΑ)	2.093,10	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
44	ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 39 , ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	737,60	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
45	ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 10 , ΛΑΥΡΙΟ	550,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΤΙΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α			
ΟΜΑΔΑ / ΤΜΗΜΑ Α	ΚΤΙΡΙΑ	ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)	ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ
A-1	ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 1 ,ΠΕΙΡΑΙΑΣ	2.498,40	2
A-2	ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 2 ,ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	4.270,00	4
A-3	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 21, ΑΘΗΝΑ	1.560,00	2
A-4	ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 153 ,ΚΑΛΛΙΘΕΑ	393,00	
A-5	ΓΟΥΝΑΡΗ 4 - 6 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ	451,20	
A-6	ΔΗΜΗΤΡΟΣ 67 ,ΕΛΕΥΣΙΝΑ	115,30	
A-7	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 9 & ΝΑΞΟΥ ,ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ	2.198,00	2
A-8	ΘΗΒΩΝ 49, ΚΑΜΙΝΙΑ	2.470,00	2
A-9	ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 310-312 , ΑΙΓΑΛΕΩ	633,91	
A-10	ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 4 & ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ ,ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ	3.135,00	4
A-11	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12, ΠΑΤΗΣΙΑ	2.510,00	3
A-12	ΚΟΝΙΤΣΗΣ 49, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΙΚΡΟ)	333,00	1
A-13	ΚΟΝΙΤΣΗΣ 47, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΕΓΑΛΟ)	1.684,00	2
A-14	ΚΟΝΩΝΟΣ 54, ΠΑΓΚΡΑΤΙ	5.012,00	4
A-15	ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 26, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	1.100,75	1
A-16	ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 1 , ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	3.047,00	2
A-17	ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ ,ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ	3.040,00	2
A-18	ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 332 & ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	650,00	
A-19	ΜΗΔΕΙΑΣ 10 , ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	3.648,00	4
A-20	ΜΠΙΜΠΙΖΑ 18 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	4.314,00	4
A-21	ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 80, ΖΩΓΡΑΦΟΥ	2.768,00	2
A-22	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 128 ,ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	1.889,00	1
A-23	ΤΣΑΚΑΛΩΦ 9 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 12, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ	3.400,00	4
A-24	18° ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ ,ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	1.503,00	
A-25	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15, ΜΑΡΟΥΣΙ	3.116,00	3
A-26	ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 3 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ	2.389,00	2

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΚΤΙΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β			
ΟΜΑΔΑ / ΤΜΗΜΑ Β	ΚΤΙΡΙΑ	ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.)	ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ
A-1	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 , ΣΠΑΤΑ	590,00	1
A-2	ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 48 , ΑΘΗΝΑ	3.321,00	1
A-3	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 282, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	2.596,00	
A-4	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 288, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	1.728,29	8

A-5	ΕΛΛΗΣ 1 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΔΑΦΝΗ	1.160,00	
A-6	ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ , ΕΛΕΥΣΙΝΑ	1.060,00	1
A-7	ΚΥΜΗΣ & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ , ΑΧΑΡΝΑΙ	1.270,00	1
A-8	ΚΥΠΡΟΥ 62 , ΚΟΡΩΠΙ	1.272,00	4
A-9	Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 24Α ,ΓΛΥΦΑΔΑ	1.728,91	
A-10	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 270, ΚΗΦΙΣΙΑ	766,50	
A-11	26 ^ο ΧΛΜ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΑΦΗΝΑ	629,57	
A-12	Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 518, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	1.160,00	
A-13	ΠΑΝΟΡΜΟΥ 68, ΑΘΗΝΑ	3.622,87	
A-14	ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 84, ΖΩΓΡΑΦΟΥ	355,00	
A-15	ΠΑΡΑΣΧΟΥ 8 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ	1.080,00	
A-16	ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 28, ΑΙΓΑΛΕΩ	1.810,00	
A-17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181 ,ΑΘΗΝΑ (ΚΕΠΑ)	2.093,10	2
A-18	ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 39 , ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	737,60	
A-19	ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 10 , ΛΑΥΡΙΟ	550,00	

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι εξαιρετικά πιθανό να διαφοροποιηθεί ο αριθμός ή/και η ταχυδρομική διεύθυνση των κτιρίων στα οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες (κυρίως στα μισθωμένα κτίρια) λόγω του εκτεταμένου προγράμματος μεταστεγάσεων που έχει ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζει να είναι σήμερα σε εξέλιξη.

Το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης χωρίζεται σε **4 Κεφάλαια: Α, Β, Γ και Δ** (σύμφωνα με το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ που περιγράφηκε παραπάνω), τα οποία αναλύονται στη συνέχεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την **ετήσια συντήρηση** των εγκαταστάσεων Ψύξης-Θέρμανσης-Αερισμού, και για την **τεχνική υποστήριξη** που θα παρέχει, δηλαδή την ανά πάσα στιγμή κλήση του και άμεση προσέλευσή του για τη διαπίστωση και επισκευή βλαβών που παρουσιάζονται στα κτίρια.

A.1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή (όπως είναι οι εργασίες προληπτικής συντήρησης που αφορούν μονάδες Closed Control, μονάδες που λειτουργούν με φυσικό αέριο κ.λ.π.), αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε

μηχανήματος ή συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης. Παρακάτω αναφέρονται οι εργασίες συντήρησης που είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει κατ' ελάχιστο ο Ανάδοχος ανάλογα με το είδος των μηχανημάτων που συνήθως βρίσκονται εγκατεστημένα στα κτίρια Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Οι ετήσιες ή εξαμηνιαίες εργασίες που προβλέπονται παρακάτω θα προηγηθούν των διμηνιαίων εργασιών.

Η μετατροπή των συστημάτων από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα, αποτελεί υποχρέωση του συντηρητή - αναδόχου.

1) ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ & ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΙ ΨΥΚΤΕΣ

Ετήσιες εργασίες

- Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτών.
- Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρων των συμπιεστών και αμπερομέτρηση συμπιεστών και αντλιών.
- Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή.
- Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσοστάτες, θερμοστάτες, υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.).
- Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών ή αντικατάστασή τους εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
- Αλλαγή φίλτρου ψυκτικού μέσου, εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
- Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός με αέρα των ηλεκτρονόμων).
- Έλεγχος απορροφημένης ισχύος.
- Καθαρισμός φίλτρων νερού δικτύου ψυχρού νερού.
- Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας.
- Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων.
- Έλεγχος και συντήρηση των αντικραδασμικών πελμάτων.
- Καθαρισμός και βάψιμο (όταν είναι αναγκαίο).

Διμηνιαίες εργασίες (θερινή περίοδος)

- Οπτικός και ακουστικός γενικός έλεγχος.
- Έλεγχος κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων προθέρμανσης του λαδιού των συμπιεστών.
- Έλεγχος των ενδείξεων των οργάνων και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο.

- Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται (μέχρι 15 kg ανά μηχανήμα και ανά συντήρηση). Η συμπλήρωση του ψυκτικού θα αναγράφεται στο σχετικό φύλλο του ημερολογίου και θα αιτιολογείται η αιτία και ο τρόπος αποκατάστασης της διαρροής.
- Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού.

2) ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΕΩΣ

Εργασίες (πριν το ξεκίνημα της περιόδου)

- Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού, της αντλίας, του φίλτρου της αντλίας, του φλοτέρ, της στάθμης του νερού, της διάταξης συμπλήρωσης νερού, της υπερχειλίσης, της αποστράγγισης και αποκατάσταση τυχόν διαρροών.
- Πλύσιμο πύργου, χημικός καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών, μηχανικός και χημικός καθαρισμός των αφαλατώσεων από τις εσωτερικές επιφάνειες-λεκάνη. Μηχανικός και χημικός καθαρισμός των πτερυγίων των ανεμιστήρων, των ακροφυσίων (μπεκ), του σταγονοσυλλέκτη, των περσίδων εισόδου αέρα, των προστατευτικών καλυμμάτων των στοιχείων μονάδας και των eliminators. Καθαρισμός της κυψελοειδούς επιφάνειας συναλλαγής (διασκορπισμού) και αντικατάστασή της εάν απαιτείται. Καθαρισμός του φίλτρου νερού της λεκάνης. Όλοι οι χημικοί καθαρισμοί θα πραγματοποιηθούν με κατάλληλο χημικό.
- Έλεγχος των κινητήρων, των μεταδόσεων κίνησης, των ανεμιστήρων και των πτερωτών για σπασίματα – δονήσεις - ζυγοσταθμίσεις. Τάνυση ιμάντων και αντικατάστασή τους εάν απαιτείται. Έλεγχος σύσφιξης και ευθυγράμμιση των τροχαλιών. Μέτρηση και καταγραφή ρεύματος.
- Λίπανση των εδράνων των ανεμιστήρων και των κινητήρων.
- Έλεγχος των διατάξεων ηλεκτρικής παροχής και αυτοματισμού.

Ενδιάμεσες εργασίες

- Έλεγχος του συστήματος κυκλοφορίας νερού, της αντλίας, του φίλτρου της αντλίας, του φλοτέρ, της στάθμης του νερού, της διάταξης συμπλήρωσης νερού, της υπερχειλίσης, της αποστράγγισης και αποκατάσταση τυχόν διαρροών.
- Έλεγχος των κινητήρων, των μεταδόσεων κίνησης, των ανεμιστήρων και των πτερωτών για σπασίματα – δονήσεις - ζυγοσταθμίσεις. Τάνυση ιμάντων και αντικατάστασή τους εάν απαιτείται. Έλεγχος σύσφιξης και ευθυγράμμιση των τροχαλιών. Μέτρηση και καταγραφή ρεύματος.
- Έλεγχος των ακροφυσίων (μπεκ) και του φίλτρου νερού της λεκάνης.
- Έλεγχος λίπανσης των εδράνων των ανεμιστήρων και των κινητήρων.
- Έλεγχος των διατάξεων ηλεκτρικής παροχής και αυτοματισμού.

Εργασίες (μετά τη λήξη της περιόδου)

- Επιθεώρηση των μεταλλικών επιφανειών εξωτερικά και εσωτερικά για διαβρώσεις. Ξύσιμο και εφαρμογή αντισκωριακής βαφής όπου απαιτείται.
- Λίπανση των εδράνων των ανεμιστήρων και των κινητήρων.
- Μηχανικός και χημικός καθαρισμός των αφρατώσεων από τις εσωτερικές επιφάνειες-λεκάνη και του φίλτρου νερού της λεκάνης.
- Άδειασμα του πύργου από νερό.

3) ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ**Εξαμηνιαίες εργασίες**

- Χημικός καθαρισμός στοιχείων αέρα.
- Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρων των συμπιεστών και αμπερομέτρηση κινητήρων, συμπιεστών και αντλιών.
- Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσοστάτες, θερμοστάτες, υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.).
- Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών ή αντικατάστασή τους εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Καθαρισμός φίλτρου λαδιού.
- Καθαρισμός φίλτρου ψυκτικού μέσου ή αντικατάστασή του εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
- Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός με αέρα των ηλεκτρονόμων).
- Έλεγχος απορροφημένης ισχύος.
- Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας.
- Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων.
- Έλεγχος και συντήρηση του συστήματος κυκλοφορίας νερού.
- Έλεγχος και συντήρηση των αντικραδασμικών πελμάτων.
- Καθαρισμός και βάψιμο (όταν είναι αναγκαίο).

Διμηνιαίες εργασίες

- Οπτικός και ακουστικός γενικός έλεγχος.
- Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών. Έλεγχος κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων προθέρμανσης του λαδιού των συμπιεστών.
- Έλεγχος οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσοστάτες, θερμοστάτες, υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.) και καταγραφή των ενδείξεων των οργάνων στο ημερολόγιο.

- Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρων συμπυκνωτών - εξατμιστών.
- Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται (μέχρι 5 kg ανά μηχανήμα και ανά συντήρηση). Η συμπλήρωση του ψυκτικού θα αναγράφεται στο σχετικό φύλλο του ημερολογίου και θα αιτιολογείται η αιτία και ο τρόπος αποκατάστασης της διαρροής.
- Έλεγχος λειτουργίας Μ/Σ, ρελέ και χρονοδιακόπτη εκκίνησης.
- Καθαρισμός των στοιχείων εξωτερικά από ξένα σώματα, (φύλλα, σκουπίδια κ.λ.π.)

4) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ

Εξαμηνιαίες εργασίες

- Χημικός καθαρισμός στοιχείων, φίλτρων και εναλλάκτη οικονομίας.
- Έλεγχος και συντήρηση των ηλεκτροκινητήρων των ανεμιστήρων.
- Καθαρισμός των πτερυγίων της πτερωτής των ανεμιστήρων.
- Καθαρισμός των πτερυγίων των Dampers. Έλεγχος του συστήματος μετάδοσης της κίνησης και των ταινιών στεγανότητας.
- Αμπερομέτρηση των κινητήρων των ανεμιστήρων, έλεγχος θορύβων από ρουλεμάν, έλεγχος μόνωσης περιέλιξης, έλεγχος των ιμάντων για φθορά και κανονική τάνυση και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται, έλεγχος των εδράνων και λίπανση αυτών.
- Έλεγχος και καθαρισμός των εναλλακτών.
- Λίπανση διαφραγμάτων νωπού και ανακυκλοφορίας παρακαμπτηρίων για καλή λειτουργία.
- Καθαρισμός και συντήρηση της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και του συνολικού δικτύου της αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων.
- Έλεγχος λειτουργίας των σερβοκινητήρων των διαφραγμάτων.

Διμηνιαίες εργασίες

- Οπτικός έλεγχος (συναρμογή τμημάτων, ταινίες στεγανοποίησης, υδραυλικές συνδέσεις, έλεγχος σωληνώσεων για διάβρωση ή διαρροή κ.λ.π.)
- Καθαρισμός ή αντικατάσταση των φίλτρων αέρα και καθαρισμός των υγραντήρων.
- Έλεγχος και ρύθμιση των οργάνων αυτοματισμού.
- Έλεγχος θερμοκρασιών και πιέσεων εισόδου-εξόδου νερού και εξαέρωση και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο.
- Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών κ.λ.π.).

5) ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Ετήσιες εργασίες

- Λίπανση εδράνων κινητήρα και ανεμιστήρα

Εξαμηνιαίες εργασίες

- Καθαρισμός (απόξεση) της σκόνης από τα πτερύγια των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων.
- Έλεγχος ιμάντων για φθορά και κανονική τάνυση.
- Αμπερομέτρηση κινητήρα ανεμιστήρα, έλεγχος μόνωσης περιέλιξης και έλεγχος θορύβων από φθορά ρουλεμάν.

Διμηνιαίες εργασίες

- Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.

6) ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ Ή ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΙΑΙΟΥ Ή ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Εξαμηνιαίες εργασίες

- Χημικός καθαρισμός στοιχείων αέρα.
- Καθαρισμός και βάψιμο (όταν είναι αναγκαίο).
- Έλεγχος ανεμιστήρων συμπυκνωτή - εξατμιστή.
- Αλλαγή φίλτρου ψυκτικού μέσου, εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
- Έλεγχος και ρύθμιση οργάνων αυτοματισμού και ασφαλείας (πρεσοστάτες, θερμοστάτες, υπερθέρμανση εκτονωτικής, διακόπτης ροής κ.λ.π.)
 - Έλεγχος της στάθμης λαδιού των συμπιεστών ή αντικατάστασή τους εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
 - Έλεγχος και συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα (σφίξιμο επαφών, καθαρισμός με αέρα των ηλεκτρονόμων).
- Έλεγχος απορροφημένης ισχύος.
- Έλεγχος και συντήρηση εξαρτημάτων στεγανότητας.
- Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων.
- Έλεγχος και συντήρηση της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων.
- Έλεγχος και συντήρηση των αντικραδασμικών πελμάτων.

Διμηνιαίες εργασίες

- Οπτικός έλεγχος.
- Έλεγχος κανονικής λειτουργίας των ηλεκτρικών αντιστάσεων προθέρμανσης του λαδιού των συμπιεστών.
- Έλεγχος των ενδείξεων των οργάνων και καταγραφή αυτών στο ημερολόγιο.

- Έλεγχος ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση εφόσον απαιτείται. Η συμπλήρωση του ψυκτικού θα αναγράφεται στο σχετικό φύλλο του ημερολογίου και θα αιτιολογείται η αιτία και ο τρόπος αποκατάστασης της διαρροής.
- Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων αέρα και ψεκασμός τους με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.

7) ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ)

Εξαμηνιαίες εργασίες

- Θα πραγματοποιηθεί εσωτερικός καθαρισμός των αεραγωγών με τη μέθοδο της ξηράς απόξεσης των επικαθήσεων του αεραγωγού και της απομάκρυνσης αυτών δι' αναρροφήσεως, χωρίς την χρήση οιασδήποτε χημικής ή απορρυπαντικής ουσίας, η χρήση των οποίων απαγορεύεται βάσει των κανονισμών IAQ (Indoor Air Quality) που καλύπτουν την υγιεινή και την ασφάλεια των κλιματιζόμενων χώρων.

Η πρόσβαση εντός των αεραγωγών θα γίνεται είτε μέσω των στομιών του δικτύου, είτε μέσω θυρίδων εργασίας οι οποίες θα ανοίγονται σε κατάλληλα σημεία του δικτύου και κατόπιν θα κλείνονται και θα στεγανοποιούνται. Στα σημεία αυτά μπορούν να τοποθετηθούν και ειδικές θυρίδες με πόρτα ασφαλείας για μελλοντική χρήση.

- Καθαρισμός και ρύθμιση στομιών αέρα, (τα στόμια των αεραγωγών θα αποξηλώνονται και αφού πλυθούν και καθαρισθούν θα πρέπει να επανατοποθετηθούν.
- Έλεγχος στεγανότητας και μόνωσης.
- Απολύμανση με κατάλληλο χημικό*.

8) ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (F.C.U.)

Ετήσιες εργασίες

- Λίπανση εδράνων του κινητήρα.

Εξαμηνιαίες εργασίες

- Χημικός καθαρισμός στοιχείων.
- Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων και ψεκασμός τους με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.
- Καθαρισμός των φτερωτών και των ανεμιστήρων.
- Έλεγχος τρίοδης βάνας και ανεμιστήρα.
- Εξαέρωση.
- Έλεγχος και καθαρισμός λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων.
- Έλεγχος ηλεκτρικού και υδραυλικού κυκλώματος.

- Έλεγχος μονώσεων.
- Έλεγχος σωληνώσεων για φθορές, διαβρώσεις ή διαρροές.
- Οπτικός έλεγχος.

9) ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (SPLIT Ή PACKAGE) – ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRF/VRV

Εξαμηνιαίες εργασίες

- Χημικός καθαρισμός εσωτερικού και εξωτερικού στοιχείου.
- Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων και ψεκασμός τους με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό.
- Καθαρισμός των περσίδων, των φτερωτών και των ανεμιστήρων.
- Έλεγχος διαρροών, πιέσεων, ποσότητας ψυκτικού μέσου και συμπλήρωση όταν απαιτείται.
- Έλεγχος ανεμιστήρων, ψυκτικών συνδέσεων, ηλεκτρικών συνδέσεων, οργάνων αυτοματισμού.
- Αμπερομέτρηση συμπιεστών και έλεγχος καλής λειτουργίας τους, έλεγχος θερμικού και πηγίου μονάδας.
- Έλεγχος των αντικραδασμικών πελμάτων και μονώσεων.
- Καθαρισμός της λεκάνης συλλογής συμπυκνωμάτων και του δικτύου αποχέτευσης.

10) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)

Ετήσιες εργασίες (αφορούν τη χειμερινή συντήρηση)

- Καθαρισμός (τρίψιμο με μηχανικό μέσο) των τούμπων, από τα υπολείμματα της καύσης στην εστία, τον καπναγωγό και την καμινάδα.
- Στερέωση (κτίσιμο) και τοποθέτηση πυρότουβλων όπου απαιτείται.
- Έλεγχος για τυχόν διαρροές νερού, πετρελαίου και αποκατάστασή τους.
- Αφαίρεση καυστήρα, αποσυναρμολόγησή του και καθαρισμός (πλύσιμο) του ανεμιστήρα, καθαρισμός διασκορπιστήρα, σπινθηριστών, φωτοαντίστασης, φίλτρου αντλίας πετρελαίου, φίλτρων τροφοδοσίας πετρελαίου.
- Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ εάν απαιτείται.
- Λίπανση κινητήρα, αντλίας καυσίμου, τριβέων ανεμιστήρα κ.λ.π.
- Έλεγχος του κυκλοφορητή, του δικτύου σωληνώσεων, των βανών, διακοπών όλης της εγκατάστασης και εξαέρωση όπου αυτή απαιτείται.
- Καθαρισμός του ανοιχτού δοχείου διαστολής (όπου υπάρχει) και ρύθμιση του φλοτεροδιακόπτη, ή έλεγχος της πίεσης και του αυτόματου πλήρωσης του κλειστού δοχείου διαστολής.

- Έλεγχος του κυκλώματος θερμού νερού χρήσης.
- Εκκίνηση της εγκατάστασης έλεγχος και ρύθμιση του καυστήρα, ρύθμιση του αέρα, του καυσίμου και των αποστάσεων δικτύου διασκορπισμού.
- Παρακολούθηση της λειτουργίας της όλης εγκατάστασης, test όλων των οργάνων προστασίας και αυτοματισμού.
- Λήψη μετρήσεων που αφορούν τον ελκυσμό της καμινάδας, την θερμοκρασία των καυσαερίων την περιεκτικότητα σε μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και δείκτη αιθάλης Bacharach.
- Συμπλήρωση φύλλου ελέγχου καυσαερίων για το Υπουργείο Περιβάλλοντος (υποχρεωτικό από το νόμο).
- Συμπλήρωση εις διπλούν του ειδικού έντυπου λεβητοστασίου υπογεγραμμένο από ειδικευμένο Τεχνικό. Το ένα αντίγραφο θα παραδίδεται στην Δ/νση του Υποκαταστήματος.

11) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΥΣΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)

Ετήσιες εργασίες (αφορούν τη χειμερινή συντήρηση)

- Καθαρισμός (τρίψιμο με μηχανικό μέσο) των τούμπων, από τα υπολείμματα της καύσης στην εστία, τον καπναγωγό και την καμινάδα.
- Έλεγχος του κυκλοφορητή, του δικτύου σωληνώσεων, των βανών, των διακοπών όλης της εγκατάστασης και εξαέρωση όπου αυτή απαιτείται.
- Καθαρισμός του ανοιχτού δοχείου διαστολής (όπου υπάρχει) και ρύθμιση του φλοτεροδιακόπτη, ή έλεγχος της πίεσης και του αυτόματου πλήρωσης του κλειστού δοχείου διαστολής.
- Έλεγχος του κυκλώματος θερμού νερού χρήσης.
- Καθαρισμός ακίδας ιονισμού.
- Καθαρισμός ακίδων έναυσης (σπινθήρα).
- Καθαρισμός διασκορπιστήρα.
- Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ εάν απαιτείται.
- Καθαρισμός φίλτρου αερίου (εξωτερικού).
- Καθαρισμός φίλτρου Multiblock.
- Έλεγχος στεγανότητας βαλβίδων αερίου (Multiblock).
- Έλεγχος στεγανότητας γραμμής αερίου (παροχή) στα 25mbar.
- Γενικός καθαρισμός στο σασί του καυστήρα.
- Έλεγχος πίεσης νερού δικτύου θέρμανσης.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτροβαλβίδας και γραμμής αερίου.

- Έλεγχος λειτουργίας ανίχνευσης αερίου και ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα – καυστήρα.
- Άναμμα και ρύθμιση καυστήρα με ειδικό ηλεκτρονικό αναλυτή και μόνο.
- Μέτρηση πιέσεων αερίου (Ηρεμίας – Λειτουργίας – Κεφαλής).
- Έλεγχος ελκυσμού καμινάδας (τράβηγμα).
- Έλεγχος ιονισμού καυστήρα.
- Έλεγχος πιεζοστάτη αερίου.
- Έλεγχος πιεζοστάτη αέρα.
- Λίπανση κινητήρα, αντλίας καυσίμου, τριβέων ανεμιστήρα κ.λ.π.
- Συμπλήρωση φύλλου ελέγχου καυσαερίων για το Υπουργείο Περιβάλλοντος (υποχρεωτικό από το νόμο).
- Συμπλήρωση εις διπλούν του ειδικού έντυπου λεβητοστασίου υπογεγραμμένο από ειδικευμένο Τεχνικό. Το ένα αντίγραφο θα παραδίδεται στην Δ/ση του Υποκαταστήματος.

12) ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Εξαμηνιαίες εργασίες

- Έλεγχος της στάθμης αντιψυκτικού υγρού στο υδραυλικό κύκλωμα ηλιακών συλλεκτών – boiler.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας των υδραυλικών κυκλωμάτων ηλιακών συλλεκτών – boiler και λέβητα – boiler, καθώς και του διαφορικού θερμοστάτη ελέγχου.

13) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ STOPCOR

Εξαμηνιαίες εργασίες

- Γίνεται έλεγχος της συσκευής 2 φορές το χρόνο (πριν την έναρξη περιόδου θέρμανσης και πριν την έναρξη της περιόδου ψύξης), σύμφωνα και με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Για τον έλεγχο γίνεται αποσύνδεση του καλωδίου που βρίσκεται πάνω στη σωλήνωση έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η τάση. Ακολούθως με ένα πολύμετρο γίνεται μέτρηση της τάσης του ανοδίου τύπου STOPCOR τοποθετώντας το ένα άκρο του οργάνου στο καλώδιο που βρίσκεται στο επάνω μέρος της συσκευής και το δεύτερο άκρο στη βίδα στο πλάι. Δεν απαιτείται η αποσύνδεση της γείωσης.
- Αν η ένδειξη είναι από 1 Volt και πάνω σημαίνει ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά.
- Αν η ένδειξη είναι κάτω από 1 Volt χρειάζεται αρχικά να γίνει ενίσχυση της τάσης της συσκευής, διατηρώντας την υγρασία της, προσθέτοντας λίγο νερό. Εάν αυτό δεν είναι επαρκές η συσκευή θα πρέπει να αντικατασταθεί.
- Εάν παρατηρηθεί ότι το ούπα στο έδαφος έχει καταστραφεί η κοπεί από την οξειδωση, γίνεται αντικατάσταση του.

A.2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, και σε διάστημα 1 έως 4 ωρών μετά από ηλεκτρονική (μέσω e-mail) εντολή της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του κτιρίου, όλες τις ημέρες και ώρες, εργάσιμες ή μη, συμπ/νων και των αργιών, να επιληφθεί του προβλήματος (να προσέλθει στο Υποκατάστημα, να εντοπίσει και να αναφέρει την βλάβη).

Εφόσον πρόκειται για απλή βλάβη, χωρίς απαίτηση ανταλλακτικών, ο Ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει άμεσα με τον εντοπισμό της, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Για βλάβη που οφείλεται είτε σε φυσιολογική φθορά είτε σε κακή χρήση των εγκαταστάσεων και δεν οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, η αποκατάστασή της θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία του Κεφαλαίου Γ.

Για βλάβη που οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, ο Ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει άμεσα με τον εντοπισμό της ή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα ορίσει η Δ/ση Στέγασης του e-ΕΦΚΑ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση τόσο για τα υλικά-ανταλλακτικά όσο και για την εργασία. Στην έννοια της πλημμελούς συντήρησης περιλαμβάνεται και η μη έγκαιρη και έγγραφη προειδοποίηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για επισκευή των εγκαταστάσεων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α)

- Ο συντηρητής δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας για την λειτουργία κάθε λέβητα. Επίσης δεσμεύεται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των κανονισμών αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων με χρήση φυσικού αερίου ή πετρελαίου ως καύσιμο.
- Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή συμπεριλαμβάνεται και η διατήρηση της καθαριότητας των χώρων των εγκαταστάσεων (λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο, χώρος δεξαμενών πετρελαίου κ.λ.π.)
- Τα υλικά της εγκατάστασης που θα αντικαθίστανται θα απομακρύνονται άμεσα από το χώρο.
- Ο ανάδοχος θα λαμβάνει κάθε μέτρο προκειμένου να περιοριστούν φθορές της περιουσίας της Αναθέτουσας Αρχής.
- Σε περίπτωση κατά την οποία η εγκατάσταση ή μέρος αυτής, λειτουργεί μέσω φυσικού αερίου, οι εργασίες συντήρησης των συγκεκριμένων μηχανημάτων-συσκευών, θα προσαρμοσθούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος-συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
- Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή όσων καθορίζονται με την διυπουργική απόφαση Δ6/Β/14826 (Φ.Ε.Κ. 1122 Β'/17-06-2008 αρ. 3 & 4).
- Η μετατροπή του συστήματος από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα, αποτελεί υποχρέωση του Συντηρητή-Αναδόχου.

- Σε περίπτωση που υπάρχουν μηχανήματα αντικατασταθούν με καινούργια (μεγαλύτερα ή μικρότερα) λόγω βλάβης ή λόγω ανανέωσης, η συνολική αμοιβή του αναδόχου δεν μεταβάλλεται αλλά αφορά την συντήρηση των νέων μηχανημάτων (σε αντικατάσταση της αμοιβής συντήρησης των παλιών μηχανημάτων)
- Η προγραμματισμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, σε εργάσιμες ή μη (συμπεριλαμβανομένου και των αργιών) ημέρες και ώρες χωρίς πρόσθετη αποζημίωση και χωρίς να παρακωλύεται η λειτουργία των κτιρίων.
- **Ο Ανάδοχος τουλάχιστον 10 μέρες πριν την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης, οφείλει να αποστείλει χρονοδιάγραμμα μέσω mail τόσο προς την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (η οποία θα ενημερώσει την Υπηρεσία που στεγάζεται στο κτίριο) όσο και προς το Τμήμα Συντήρησης της Δ/νσης Στέγασης του e-ΕΦΚΑ (ώστε εάν απαιτείται να ληφθεί μέριμνα για την παρουσία Τεχνικού υπαλλήλου του Τμήματος Συντήρησης).**
- Οι προγραμματισμένες βμηνιαίες και ετήσιες εργασίες συντήρησης της Τεχνικής Περιγραφής ενόψει καλοκαιριού, θα πρέπει να έχουν προγραμματιστεί και ολοκληρωθεί από τον συντηρητή μέχρι τις 15 Μαΐου το αργότερο.
- Οι προγραμματισμένες βμηνιαίες και ετήσιες εργασίες συντήρησης της Τεχνικής Περιγραφής ενόψει χειμώνα, θα πρέπει να έχουν προγραμματιστεί και ολοκληρωθεί από τον συντηρητή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου το αργότερο.
- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συνολική εγκατεστημένη ισχύς λεβήτων υπερβαίνει τα 400KW επιβάλλεται από τον συντηρητή ο έλεγχος και η διενέργεια μέτρησης καυσαερίων, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και η καταχώρισή τους σε σχετικό βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων, θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Ο έλεγχος και η διενέργεια μετρήσεων καυσαερίων ανά μήνα, θα διενεργείται από 15 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι 30 Απριλίου του επόμενου έτους.

Εφιστάται η προσοχή στις ειδικότερες υποχρεώσεις για την πρώτη πληρωμή, καθώς και για την τελευταία πληρωμή κάθε δωδεκάμηνης συντήρησης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στον ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Επισημαίνεται ότι στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσει ο εκάστοτε υποψήφιος συμπεριλαμβάνονται:

- Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, δηλαδή όσα ρητά αναφέρονται στις προγραμματισμένες συντηρήσεις της Τεχνικής Περιγραφής, τα οποία αναλώσιμα υλικά οφείλει ο Ανάδοχος να αντικαθιστά σε τακτά διαστήματα καθώς και η αντίστοιχη εργασία αντικατάστασης των αναλωσίμων.
- Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Το κόστος παντός είδους εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες.
- Η αμοιβή του συνεργείου.
- Οι ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό που θα απασχοληθεί.

- Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- 1) Στα πλαίσια του παρόντος Κεφαλαίου Β θα εκτελεστεί η **προμήθεια και τοποθέτηση ανοδίων** για τη δραστική μείωση του ρυθμού των οξειδώσεων στους σιδηροσωλήνες ψύξης – θέρμανσης – αερισμού των κτιρίων, προς αντικατάσταση ήδη τοποθετημένων ανοδίων.
- 2) Τα συγκεκριμένα κτίρια όπως αποτυπώνονται στον Πίνακα Κτιρίων του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ χωρίζονται σε 2 ομάδες: **ΟΜΑΔΑ Α - 26 ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ και ΟΜΑΔΑ Β - 19 ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ**. Η ακριβής θέση τοποθέτησης θα υποδειχτεί από τους μηχανικούς του Τμήματος Συντήρησης της Δ/σης Στέγασης, σε κάθε κτίριο και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η ίδια του ήδη υπάρχοντος ανοδίου. Θα συνταχθεί από τον ανάδοχο αναλυτικός κατάλογος τόσο των τοποθετημένων ειδών ανοδίων όσο και των σημείων που τοποθετήθηκαν τα ανόδια και θα παραδοθεί στο Τμήμα Συντήρησης τη Δ/σης Στέγασης, μαζί και με οδηγίες για την αντικατάστασή τους, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός τους στο μέλλον για την τακτική αντικατάστασή του ανά τριετία.
- 3) Η αντικατάσταση των υπαρχόντων ανοδίων θα γίνει στο τέλος του 2^{ου} έτους της σύμβασης ή στην έναρξη του 3^{ου} έτους (προαίρεσης).

Το κόστος για την προμήθεια και τοποθέτηση των ανοδίων ανέρχεται σε 0.5 ευρώ/μ2 και συνεπώς η συνολική δαπάνη για το σύνολο των κτιρίων κάθε ομάδας ανέρχεται σε: 27.000,00 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) για την ΟΜΑΔΑ Α και 5.700,00 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) για την ΟΜΑΔΑ Β, επί του οποίου θα υποβληθεί προσφορά από τους συμμετέχοντες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΝΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ –ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A. ΣΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

A1. Κάθε **ΒΛΑΒΗ που οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση**, ο Ανάδοχος οφείλει να την αποκαθιστά άμεσα με τον εντοπισμό της ή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα ορίσει η Δ/ση Στέγασης / Τμήμα Συντήρησης του e-ΕΦΚΑ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση τόσο για τα υλικά-ανταλλακτικά όσο και για την εργασία. Στην έννοια της πλημμελούς συντήρησης περιλαμβάνεται και η μη έγκαιρη και έγγραφη προειδοποίηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, για επισκευή των εγκαταστάσεων.

A2. ΒΛΑΒΗ που οφείλεται είτε σε φυσιολογική φθορά, είτε σε κακή χρήση των εγκαταστάσεων και δεν οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση και εντοπίζεται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, είτε στο πλαίσιο των εργασιών τακτικής συντήρησης, είτε ανακύπτει ως έκτακτη βλάβη, εφόσον η αποκατάστασή της απαιτεί αντικατάσταση υλικών / ανταλλακτικών, η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι η εξής:

- Ο συντηρητής του Αναδόχου, κατά την αυτοψία που διενεργεί, καταγράφει στο αντίστοιχο δελτίο επίσκεψης, αναλυτικά τη διαπιστωθείσα βλάβη που χρήζει αποκατάστασης.
- Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του κτιρίου, καθώς και προς την αρμόδια για την διοίκηση της σύμβασης, Διεύθυνση Στέγασης/Τμήμα Συντήρησης (tm.syntirisis@efka.gov.gr), συνοπτική τεχνικο-οικονομική έκθεση, συνοδευόμενη από το τεχνικό δελτίο διαπίστωσης της βλάβης, όπου θα περιγράφεται η διαπιστωθείσα βλάβη, με την πρότασή του για την αποκατάσταση αυτής, το αναλυτικό κόστος της επισκευής (υλικά και εργασίες), καθώς και ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης.
- Η Διεύθυνση Στέγασης/Τμήμα Συντήρησης, μετά τη σχετική αξιολόγηση της τεχνικοοικονομικής προσφοράς, τόσο για την αναγκαιότητα αποκατάστασης της βλάβης, όσο και για εύλογο του προτεινόμενου κόστους, με τις όποιες τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες διευκρινίσεις ή/και διορθώσεις ζητηθούν, συντάσσει σχετική Γνωμοδότηση/ Σύμφωνη Γνώμη για την αποκατάσταση, αποστέλλοντας την (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του κτιρίου, προκειμένου να προχωρήσει στην σχετική εντολή προς τον Ανάδοχο.
- Ο Ανάδοχος, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής και την διαπιστωμένη άρτια λειτουργία του μηχανήματος, μετά από δοκιμή λειτουργίας αυτού για 1 πλήρη εργάσιμη ημέρα, ενημερώνει εγγράφως (είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του κτιρίου και την Διεύθυνση Στέγασης /Τμήμα Συντήρησης, για την αποκατάσταση της βλάβης.
- Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του κτιρίου, υποχρεούται να συντάξει το σχετικό πρακτικό παραλαβής και να το διαβιβάσει αρμοδίως ως περιγράφεται ανωτέρω.
- **Στα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, που απαιτούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τα οποία ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά σε τακτά χρονικά διαστήματα.**
- **Επισημαίνεται ότι η εμφάνιση της ίδιας βλάβης στο ίδιο σημείο που οφείλεται είτε σε αστοχία του ανταλλακτικού είτε σε κακή εκτέλεση της εργασίας, θα αποκαθίσταται από τον Ανάδοχο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή τόσο για την εργασία όσο και για τα ανταλλακτικά.**

A.2.1 Στην περίπτωση έκτακτης βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, να επιληφθεί (να προσέλθει στο κτίριο, να εντοπίσει, να καταγράψει, να αναφέρει την βλάβη, να λάβει τυχόν προσωρινά μέτρα) άμεσα, μετά την εντολή (μέσω e-mail) της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του κτιρίου.

Εφόσον το πρόβλημα ανακύπτει, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε διάστημα 1 έως 4 ωρών από την ενημέρωσή του, ενώ για τις βλάβες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια μη εργάσιμων ωρών, ημερών ή/και αργιών, θα ανταποκρίνεται εντός δύο (2) το πολύ ημερών, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του κτιρίου, για την ταχύτερη δυνατή επίσκεψή του στο κτίριο.

- Στην περίπτωση **βλάβης ή απώλειας ψυκτικού υγρού** σε κλιματιστικές μονάδες που χρησιμοποιούν το **ψυκτικό υγρό R22**, αυτή θα εξετάζεται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2037/2000 και την απόφαση 37411/1829/E103 (Φ.Ε.Κ. 1827/Β'/07).

- Στην περίπτωση **βλάβης ή απώλειας ψυκτικού υγρού** σε εγκατεστημένα κλιματιστικά μηχανήματα τύπου split με **ψυκτικό υγρό R22**, ή/και μηχανήματα split παλαιάς τεχνολογίας, θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο σχετική τεχνικο-οικονομική προσφορά για την αντικατάστασή του, με κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split νέας τεχνολογίας, αντίστοιχης απόδοσης. Θα ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς από την Διεύθυνση Στέγασης/Τμήμα Συντήρησης και η σχετική Γνωμοδότηση. Εφόσον εν τέλει κριθεί ότι το παλιό split πρέπει να αντικατασταθεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, θα αποξηλώνεται και θα απομακρύνεται από το κτίριο προς απόρριψη, με ευθύνη του Αναδόχου.

- **Οι αποκαταστάσεις των παρ. Α2 και Α.2.1, εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ του προϋπολογισμού.**

A.3 Ο e-ΕΦΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην αναθέτει εργασίες επισκευών στον ανάδοχο συντηρητή, εφόσον κρίνεται ασύμφορη η προσφορά του.

Όταν μία προσφορά κριθεί καταρχήν εκτός λογικών οικονομικών ή χρονικών πλαισίων, η Δ/νση Στέγασης / Τμήμα Συντήρησης, ως αρμόδια υπηρεσία Διοίκησης της Σύμβασης, θα προβαίνει αρμοδίως, αφενός στην έγγραφη ενημέρωση του Αναδόχου, αφετέρου σε ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος με τον πιο πρόσφορο δυνατό τρόπο (π.χ. αναζήτηση άλλων προσφορών).

Στην περίπτωση που ανακύψει σχετικό ζήτημα, η Διεύθυνση Στέγασης θα συστήνει αρμόδια Επιτροπή αποτελούμενη από τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Στέγασης, η οποία θα προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών, που θα συλλέγονται για κάθε βλάβη (όταν η προσφορά του Αναδόχου θα κρίνεται ασύμφορη) και εν συνεχεία στην σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης επ' αυτών. Εάν η εν λόγω επιτροπή κρίνει εν τέλει ως συμφέρουσα, άλλη προσφορά πέραν αυτής του Αναδόχου, θα δρομολογείται η απαιτούμενη διαδικασία,

προκειμένου για την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, στον προσφέροντα την πιο συμφέρουσα λύση.

- Με την ολοκλήρωση της επισκευής, η αρμόδια Επιτροπή του κτιρίου, πέραν της σύνταξης των απαιτούμενων πρωτοκόλλων παραλαβής, θα ενημερώνει εγκαίρως τη Δ/νση Στέγασης/Τμήμα Συντήρησης δεδομένου ότι ο Ανάδοχος θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης στο κτίριο, για τον υπόλοιπο χρόνο της σύμβασης.

B. ΣΤΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Η αποκατάσταση κάθε βλάβης που εντοπίζεται σε μισθωμένο ακίνητο κατά την διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, είτε στο πλαίσιο των εργασιών τακτικής συντήρησης, είτε ανακύπτει ως έκτακτη βλάβη, εμπίπτει στην ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

- Εφόσον διαπιστωθεί βλάβη, το τεχνικό δελτίο όπου αυτή έχει καταγραφεί, με την αντίστοιχη προσφορά αποκατάστασης της βλάβης, που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο, αποστέλλεται στον ιδιοκτήτη, προς ενημέρωσή του για την αναγκαιότητα της επισκευής. Η ενημέρωση γίνεται είτε από τον υπεύθυνο της Οργανικής Μονάδας που στεγάζεται στο κτίριο, είτε από την υπηρεσία που έχει συνάψει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης/παραχώρησης, σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του κτιρίου.

- Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν συμφωνεί με το προσφερόμενο τίμημα της επισκευής, δύναται να προβεί στην αποκατάσταση της βλάβης με τεχνικό συνεργείο της επιλογής του.

- Με την ολοκλήρωση της επισκευής, η Επιτροπή του κτιρίου, θα ενημερώνει εγκαίρως τη Δ/νση Στέγασης/Τμήμα Συντήρησης, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος, θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης στο κτίριο για τον υπόλοιπο χρόνο της σύμβασης.

- Στην περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη του κτιρίου, να προβεί στην επισκευή ή στην περίπτωση μη ανταπόκρισης αυτού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τότε ο e-ΕΦΚΑ δύναται να προχωρήσει στη επισκευή. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του κτιρίου, θα ενημερώνει σχετικά την Δ/νση Στέγασης/Τμήμα Συντήρησης, προκειμένου να αξιολογείται η δυνατότητα (βάσει κόστους) να καλυφθεί η επισκευή από τον e-ΕΦΚΑ. Εφόσον αυτό θα καθίσταται εφικτό, το κόστος επισκευής καταρχήν θα καλύπτεται από το ποσό του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ της Σύμβασης (Μισθωμένα) και εν συνεχεία θα τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ΠΔ 715/1979 «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του εκμισθωτού».

Το κόστος για την πληρωμή για την εκτέλεση των παραπάνω επισκευών άρσης νέων βλαβών που προέκυψαν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης καθώς και των απαιτούμενων ανταλλακτικών θα βαρύνει κονδύλι ύψους: Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α: 120.000,00 ευρώ ετησίως, δηλαδή συνολικού ύψους 240.000,00 ευρώ για τα 2 έτη ή 360.000,00 ευρώ αν συντελεστεί και η προαίρεση του 3ου έτους. Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β: 60.000,00 ευρώ ετησίως,

δηλαδή συνολικού ύψους 120.000,00 ευρώ για τα 2 έτη ή 180.000,00 ευρώ αν συντελεστεί και η προαίρεση του 3ου έτους. Κάθε φορά που γίνεται η καταβολή ενός ποσού για μία επισκευή νέας βλάβης, το παραπάνω ποσό θα απομειούται ανάλογα. Αρμόδιο για την παρακολούθηση της - ανά πάσα στιγμή - επάρκειας του κονδυλίου αυτού είναι το Τμήμα Συντήρησης της Δ/νσης Στέγασης.

Επί του ποσού αυτού οι συμμετέχοντες δεν υποβάλουν προσφορά και δεν αποτελεί κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου. Το ποσό αυτό θα περιληφθεί αυτούσιο στην προς υπογραφή σύμβαση.

Η εκτίμηση του ποσού γίνεται τόσο βάσει των βλαβών που συστηματικά συμβαίνουν στα μηχανήματα όσο και λόγω παλαιότητας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 55 έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΦΡΕΟΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Η΄ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΦΡΕΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η΄ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η **εργασία** για την τυχόν απαιτούμενη συμπλήρωση ψυκτικού μέσου (φρέον) για την λειτουργία των κλιματιστικών κεντρικών και ημικεντρικών μηχανημάτων καθώς και για την αποκατάσταση της διαρροής **περιλαμβάνεται** στην αμοιβή της εργασίας συντήρησης (Κεφάλαιο Α). Ο e-ΕΦΚΑ επιβαρύνεται μόνο με το κόστος αγοράς του ψυκτικού μέσου το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή της αγοράς και θα αναλώνεται από το κονδύλι του φρέον που περιέχεται στο παρόν Κεφάλαιο Δ. Το κονδύλι ανέρχεται σε: 16.000,00 ευρώ ετησίως, δηλαδή 32.000,00 ευρώ για 2 έτη ή 48.000,00 ευρώ αν συντελεστεί και η προαίρεση του 3ου έτους. Κάθε φορά που γίνεται η καταβολή ενός ποσού για φρέον, το παραπάνω ποσό θα απομειούται ανάλογα. Αρμόδιο για την παρακολούθηση της - ανά πάσα στιγμή - επάρκειας του κονδυλίου αυτού είναι το Τμήμα Συντήρησης της Δ/νσης Στέγασης.

Επί του ποσού του φρέον οι συμμετέχοντες δεν υποβάλουν προσφορά και δεν αποτελεί κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου. Το ποσό αυτό θα περιληφθεί αυτούσιο στην προς υπογραφή σύμβαση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Πριν την εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, επιβάλλεται επίσκεψή τους στο χώρο των εγκαταστάσεων (κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Συντήρησης της Δ/νσης Στέγασης, τηλ. 210-3662302, 309), με σκοπό την αντικειμενική αξιολόγηση των εργασιών που απαιτείται να πραγματοποιήσουν. **Υποβάλλεται από τους συμμετέχοντες σχετική Υ/Δ ότι έχουν επισκεφτεί**

τα ακίνητα και έχουν λάβει γνώση της πραγματικής κατάστασης. Ο διαθέσιμος καταγεγραμμένος εξοπλισμός (σε όσα κτίρια /ορόφους είναι διαθέσιμος) αποτυπώνεται στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης.

2. Ο συντηρητής έχει υποχρέωση να διαθέτει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και ρύθμιση αυτών.

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος ή συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

4. Ο e-ΕΦΚΑ δεν υποχρεούται να παραδώσει στον Ανάδοχο εγχειρίδια λειτουργίας & συντήρησης των μηχανημάτων που θα συντηρήσει. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος τα χρειάζεται και ο e-ΕΦΚΑ δεν τα έχει στην κατοχή του, θα πρέπει αυτός να τα αναζητήσει μέσω των κατασκευαστών ή των αντιπροσώπων των μηχανημάτων.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

- Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του.
- Να αποκαταστήσει κάθε είδους ζημιά ή βλάβη, που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις, ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του.
- Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν.
- Να ανακοινώνει αμέσως στον e-ΕΦΚΑ τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ' αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ.
- Να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση καταλογισμού ποσού σε αυτήν από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία, για την μη τήρηση ή την παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσής του Αναδόχου κατά τον νόμο.

6. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και η διατήρηση της καθαριότητας των χώρων. Τα υλικά της εγκατάστασης που θα αντικαθίστανται θα απομακρύνονται άμεσα, μετά την παραλαβή.

7. Σε περίπτωση που κάποια Υπηρεσία μεταστεγαστεί σε άλλο κτίριο ή ανασταλεί η λειτουργία της ή καταργηθεί κ.λ.π., η δαπάνη που αντιστοιχεί στην συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α) δεν θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου στον Ανάδοχο, αλλά θα πληρωθεί

αναλογικά το ποσό που αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες επισκέψεις που θα έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας της. Εφόσον η υπηρεσία μεταστεγαστεί σε άλλο ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτίριο (που δεν στεγάζει μέχρι τότε άλλη υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ), τότε ο e-ΕΦΚΑ δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο, και αυτός είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί, να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες στο νέο κτίριο, με αμοιβή η οποία θα εξαγεται αναλογικά με τα εμβαδά του νέου και του παλιού κτιρίου, δηλαδή:

<p>ΕΜΒΑΔΟΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ</p> <p>ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ = (ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ) Χ -----</p> <p>ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ</p>
--

8. Επίσης, εφόσον κάποια Υπηρεσία μεταστεγαστεί σε άλλο κτίριο που ήδη στεγάζει Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, ή ανασταλεί η λειτουργία της ή καταργηθεί κ.λ.π., τότε το κονδύλι που εξοικονομείται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συντήρηση κλιματισμού σε κτίριο που τυχόν εκ παραδρομής δεν έχει περιληφθεί στους πίνακες ή σε κτίριο στο οποίο στεγάζεται κάποια νεοσύστατη υπηρεσία.

9. Σε περίπτωση που σε κάποιο/α κτίρια δεν πραγματοποιηθεί εργασία συντήρησης λόγω υπάρχουσας βλάβης στα κλιματιστικά μηχανήματα, τότε δεν θα γίνει παραλαβή εργασίας και συνεπώς δεν θα καταβληθεί η αμοιβή για το συγκεκριμένο κτίριο. Αν, για τον ίδιο λόγο, πραγματοποιηθεί συντήρηση σε τμήμα μόνο του κτιρίου, τότε η παραλαβή εργασιών και συνεπώς η καταβολή αμοιβής θα αφορά μόνο το ποσοστιαίο τμήμα του κτιρίου το οποίο κλιματίζουν τα μηχανήματα στα οποία εκτελέστηκε συντήρηση. Αν το ποσοστό αυτό του κτιρίου δεν είναι σαφές, τότε θα ζητείται η συνδρομή της Διεύθυνσης Στέγασης για τον καθορισμό του ποσοστού.

10. Σε περιπτώσεις που παρουσιαστεί βλάβη από αστάθμητους παράγοντες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, δολιοφθορά κ.λ.π.) η αποκατάστασή της θα γίνεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ (για τις απαιτούμενες εργασίες, για το κόστος και για το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης) και μετά από εντολή της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του κτιρίου και σύμφωνη γνώμη του τμήματος Συντήρησης της Δ/σης Στέγασης του e-ΕΦΚΑ. Ο e-ΕΦΚΑ δεν έχει υποχρέωση να αναθέσει τις εργασίες επισκευής στον ανάδοχο εάν κρίνει ότι η προσφερόμενη αμοιβή δεν είναι συμφέρουσα.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ΕΛ.Ο.Τ. ή άλλου ευρωπαϊκού φορέα) και θα φέρουν τις σημάνσεις CE στην συσκευασία τους. Εναλλακτικά, αντί για την υποβολή των πιστοποιητικών, αρκεί η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του συντηρητή.

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συμπ/νου και του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των **#1.043.700,00€#** πλέον ΦΠΑ, ήτοι **#1.294.188,00€** συμπ/νου ΦΠΑ και αναλύεται ως ακολούθως:

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ				
	ΕΤΟΣ 1	ΕΤΟΣ 2	ΕΤΟΣ 3 (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)	141.000,00 €	141.000,00 €	141.000,00 €	423.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΝΟΔΙΑ	0,00 €	32.700,00 €	0,00 €	32.700,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ	180.000,00	180.000,00	180.000,00 €	540.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΦΡΕΟΝ	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	48.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	337.000,00 €	369.700,00 €	337.000,00 €	1.043.700,00 €
			ΦΠΑ 24%	250.488,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%	1.294.188,00 €

Αναλυτικότερα:

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την **ΟΜΑΔΑ Α: ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ** ανέρχεται στο ποσό των **708.000,00€** πλέον ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α (ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ)	ΕΤΟΣ 1	ΕΤΟΣ 2	ΕΤΟΣ 3 (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	288.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΝΟΔΙΑ	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	360.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΦΡΕΟΝ	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	33.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ:	227.000,00 €	254.000,00 €	227.000,00 €	708.000,00 €

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την **ΟΜΑΔΑ Β: ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ** ανέρχεται στο ποσό των **335.700,00€** πλέον ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Β (ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ)	ΕΤΟΣ 1	ΕΤΟΣ 2	ΕΤΟΣ 3 (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ)	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	135.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΝΟΔΙΑ	0,00 €	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΝΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	180.000,00 €
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΦΡΕΟΝ	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ:	110.000,00 €	115.700,00 €	110.000,00 €	335.700,00 €

Πίνακας κτιρίων ΟΜΑΔΑ Α - 26 ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ και ΟΜΑΔΑ Β - 19 ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔ.	ΚΤΙΡΙΑ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ		ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΝΟΔΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α	I-1	ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	2.498,40	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	2	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-2	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Αγραφιώτου 2	4.270,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	4	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-3	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 21, ΑΘΗΝΑ	1.560,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	2	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-4	ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 153, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	393,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ	ΑΡΧΕΙΟ	8 ΣΠΛΙΤ			
ΟΜΑΔΑ Α	I-5	ΓΟΥΝΑΡΗ 4-6, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	451,20	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ	ΑΡΧΕΙΟ	10 ΣΠΛΙΤ			
ΟΜΑΔΑ Α	I-6	ΔΗΜΗΤΡΟΣ 67, ΕΛΕΥΣΙΝΑ	115,30	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ					ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-7	ΡΕΝΤΗΣ, Θεμιστοκλέους 9 & Νάξου	2.198,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	2	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-8	ΘΗΒΩΝ 49, ΚΑΜΙΝΙΑ	2.470,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	2	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-9	ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 310-312, ΑΙΓΑΛΕΩ	633,91	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ	ΑΡΧΕΙΟ	10 ΣΠΛΙΤ			
ΟΜΑΔΑ Α	I-10	ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ, Κεiriάδων 4 & Ευρυσθέως	3.135,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	4	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-11	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12, ΠΑΤΗΣΙΑ	2.510,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	3	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-12	ΚΟΝΙΤΣΗΣ 49, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΙΚΡΟ)	333,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	1	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-13	ΚΟΝΙΤΣΗΣ 47, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΕΓΑΛΟ)	1.684,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	2	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-14	ΚΟΝΩΝΟΣ 54, ΠΑΓΚΡΑΤΙ	5.012,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	4	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-15	ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 26, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	1.100,75	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	1	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-16	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Μαρίνου Αντύπα & Ναυαρίνου 1	3.047,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	2	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-17	ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Μάχης Αναλάτου & Λαγουμιτζή	3.040,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	2	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-18	ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 332 & ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	650,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ	ΑΡΧΕΙΟ	12 ΣΠΛΙΤ			
ΟΜΑΔΑ Α	I-19	Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Μηδείας 10	3.648,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	4	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-20	ΜΠΙΜΠΙΖΑ 18 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	4.314,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	4	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-21	ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 80, Ζωγράφου	2.768,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	2	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-22	ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Ταξιαρχών 128	1.889,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	1	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-23	Α. ΛΙΟΣΙΑ, Τσακάλωφ 9 & Υψηλάντου 12	3.400,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	4	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-24	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 18ο ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ	1.503,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ		14 ΣΠΛΙΤ			
ΟΜΑΔΑ Α	I-25	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15, ΜΑΡΟΥΣΙ	3.116,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	3	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Α	I-26	ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 3)	2.389,00	ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ			ΝΑΙ	2	ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ):			58.128,56						
ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔ.	ΚΤΙΡΙΑ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ		ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΝΟΔΙΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑ Β	M-1	ΣΠΑΤΑ, Αγ. Δημητρίου 4	590,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ			ΝΑΙ	1	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-2	ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ	3.321,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ			ΝΑΙ	1	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-3	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 282, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	2.596,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ					ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-4	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 288, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	1.728,29	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ			ΝΑΙ	8	ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ Β	M-5	ΔΑΦΝΗ, Ελλης 1 & Βουλιαγμένης	1.160,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ					ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-6	ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ	1.060,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ			ΝΑΙ	1	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-7	ΑΧΑΡΝΑΙ, Κύμης & Επταλόφου	1.270,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ			ΝΑΙ	1	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-8	ΚΟΡΩΠΙ, Κύπρου 62	1.272,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ			ΝΑΙ	4	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-9	ΓΛΥΦΑΔΑ (Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 24Α)	1.728,91	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ					ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-10	ΚΗΦΙΣΙΑ, Κηφισίας 270	766,50	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ					ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-11	ΡΑΦΗΝΑ, 26ο χιλ. Λ. Μαραθώνος	629,57	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ					ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-12	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Λ. Μεσογείων 518	1.160,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ					ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-13	ΠΑΝΟΡΜΟΥ 68, Αθήνα	3.622,87	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ					ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-14	ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 84, ΖΩΓΡΑΦΟΥ	355,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ					ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-15	ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΠΑΡΑΣΧΟΥ 8)	1.080,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ					ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-16	ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 28, ΑΙΓΑΛΕΩ	1.810,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ					ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181, ΑΘΗΝΑ (ΚΕΠΑ)	2.093,10	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ			ΝΑΙ	2	ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-18	ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Τραπεζούντος 39	737,60	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ					ΝΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β	M-19	ΛΑΥΡΙΟ, ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 10	550,00	ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ					ΝΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ):			27.530,84						

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ):		58.128,56
ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ Μ2:		1,65
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΕΤΟΥΣ:		95.912,12
με στρογγύλευση:		96.000,00
ΤΙΜΗ ΑΝΟΔΙΩΝ ΑΝΑ Μ2:		0,50
Μ2 ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΔΙΟ		54.382,15
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΩΔΙΩΝ:		27.191,08
με στρογγύλευση:		27.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ):		27.530,84
ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ Μ2:		1,65
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΕΤΟΥΣ:		45.425,89
με στρογγύλευση:		45.000,00

529,41

ΟΜΑΔΑ Α

96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €	288.000,00 €
- €	27.000,00 €	- €	27.000,00 €
120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	360.000,00 €
11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	33.000,00 €
227.000,00 €	254.000,00 €	227.000,00 €	708.000,00 €

ΟΜΑΔΑ Β

45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	135.000,00 €
- €	5.700,00 €	- €	5.700,00 €
60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	180.000,00 €

	ΤΙΜΗ ΑΝΟΔΙΩΝ ΑΝΑ Μ2:	0,50
	Μ2 ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΔΙΟ	11.334,39
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΩΔΙΩΝ:	5.667,20
	με στρογγύλευση:	5.700,00

5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
110.000,00 €	115.700,00 €	110.000,00 €	335.700,00 €

316,67 Όλα τα ποσά
είναι χωρίς
ΦΠΑ 1.043.700,00 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α (ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ)

ΚΩΔ.	ΚΤΙΡΙΑ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΕΦΚΑ	1η ΥΠΕ	2η ΥΠΕ	ΕΟΠΥΥ	ΕΦΚΑ	1η ΥΠΕ	2η ΥΠΕ	ΕΟΠΥΥ	ΑΝΟΔΙΑ (ΤΕΜ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΟΔΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΕΦΚΑ	1η ΥΠΕ	2η ΥΠΕ	ΕΟΠΥΥ
I-1	ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	2.498,40		4.126,14	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.126,14	0,00	0,00	0,00	2	1.240,42	1.240,42	0,00	0,00	0,00
I-2	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Αγραφιώτου 2	4.270,00		7.051,96	45,00%	0,00%	53,00%	2,00%	3.173,38	0,00	3.737,54	141,04	4	2.120,00	954,00	0,00	1.123,60	42,40
I-3	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 21, ΑΘΗΝΑ	1.560,00		2.576,36	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.576,36	0,00	0,00	0,00	2	774,52	774,52	0,00	0,00	0,00
I-4	ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 153, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	393,00	ΑΡΧΕΙΟ	649,04	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	649,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5	ΓΟΥΝΑΡΗ 4-6, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	451,20	ΑΡΧΕΙΟ	745,16	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	745,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-6	ΔΗΜΗΤΡΟΣ 67, ΕΛΕΥΣΙΝΑ	115,30		190,42	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	190,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-7	ΡΕΝΤΗΣ, Θεμιστοκλέους 9 & Νάξου	2.198,00		3.630,02	54,00%	0,00%	46,00%	0,00%	1.960,21	0,00	1.669,81	0,00	2	1.091,28	589,29	0,00	501,99	0,00
I-8	ΘΗΒΩΝ 49, ΚΑΜΙΝΙΑ	2.470,00		4.079,23	38,00%	0,00%	62,00%	0,00%	1.550,11	0,00	2.529,12	0,00	2	1.226,32	466,00	0,00	760,32	0,00
I-9	ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 310-312, ΑΙΓΑΛΕΩ	633,91	ΑΡΧΕΙΟ	1.046,91	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.046,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-10	ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ, Κεiriάδων 4 & Ευρωσθέως	3.135,00		5.177,49	43,00%	57,00%	0,00%	0,00%	2.226,32	2.951,17	0,00	0,00	4	1.556,48	669,29	887,19	0,00	0,00
I-11	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12, ΠΑΤΗΣΙΑ	2.510,00		4.145,29	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.145,29	0,00	0,00	0,00	3	1.246,18	1.246,18	0,00	0,00	0,00
I-12	ΚΟΝΙΤΣΗΣ 49, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΙΚΡΟ)	333,00		549,95	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	549,95	0,00	0,00	0,00	1	165,35	165,35	0,00	0,00	0,00
I-13	ΚΟΝΙΤΣΗΣ 47, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΕΓΑΛΟ)	1.684,00		2.781,15	39,00%	0,00%	61,00%	0,00%	1.084,65	0,00	1.696,50	0,00	2	836,08	326,07	0,00	510,01	0,00
I-14	ΚΟΝΩΝΟΣ 54, ΠΑΓΚΡΑΤΙ	5.012,00		8.277,38	35,00%	65,00%	0,00%	0,00%	2.897,08	5.380,30	0,00	0,00	4	2.488,39	870,94	1.617,45	0,00	0,00
I-15	ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 26, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	1.100,75		1.817,90	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.817,90	0,00	0,00	0,00	1	546,51	546,51	0,00	0,00	0,00
I-16	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Μαρίνου Αντύπα & Ναυαρίνου 1	3.047,00		5.032,16	44,00%	56,00%	0,00%	0,00%	2.214,15	2.818,01	0,00	0,00	2	1.512,79	665,63	847,16	0,00	0,00
I-17	ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Μάχης Αναλάτου & Λαγουμιτζή	3.040,00		5.020,60	32,00%	68,00%	0,00%	0,00%	1.606,59	3.414,01	0,00	0,00	2	1.509,32	482,98	1.026,34	0,00	0,00
I-18	ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 332 & ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	650,00	ΑΡΧΕΙΟ	1.073,48	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.073,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-19	Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Μηδείας 10	3.648,00		6.024,72	42,00%	58,00%	0,00%	0,00%	2.530,38	3.494,34	0,00	0,00	4	1.811,18	760,70	1.050,48	0,00	0,00
I-20	ΜΠΙΜΠΙΖΑ 18 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	4.314,00		7.124,62	45,00%	0,00%	55,00%	0,00%	3.206,08	0,00	3.918,54	0,00	4	2.141,84	963,83	0,00	1.178,01	0,00
I-21	ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 80, Ζωγράφου	2.768,00		4.571,38	22,00%	78,00%	0,00%	0,00%	1.005,70	3.565,68	0,00	0,00	2	1.374,27	302,34	1.071,93	0,00	0,00
I-22	ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Ταξιαρχών 128	1.889,00		3.119,71	40,00%	0,00%	60,00%	0,00%	1.247,88	0,00	1.871,83	0,00	1	937,86	375,14	0,00	562,72	0,00
I-23	Α. ΛΙΟΣΙΑ, Τσακάλωφ 9 & Υψηλάντου 12	3.400,00		5.615,14	27,00%	0,00%	73,00%	0,00%	1.516,09	0,00	4.099,05	0,00	4	1.688,05	455,77	0,00	1.232,28	0,00
I-24	ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 18ο ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ	1.503,00		2.482,22	47,00%	0,00%	53,00%	0,00%	1.166,64	0,00	1.315,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-25	ΧΑΤΖΗΧΑΝΤΩΝΙΟΥ 15, ΜΑΡΟΥΣΙ	3.116,00		5.146,11	37,00%	63,00%	0,00%	0,00%	1.904,06	3.242,05	0,00	0,00	3	1.547,05	572,41	974,64	0,00	0,00
I-26	ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 3)	2.389,00		3.945,46	92,00%	8,00%	0,00%	0,00%	3.629,82	315,64	0,00	0,00	2	1.186,11	1.091,22	94,89	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ):	58.128,56	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:	96.000,00					ΠΟΣΑ: 49.839,79	25.181,20	20.837,97	141,04		27.000,00	13.518,59	7.570,08	5.868,93	42,40
									ΑΝΑΛΟΓΙΑ: 51,92%	26,23%	21,71%	0,15%		ΑΝΑΛΟΓΙΑ: 50,07%	28,04%	21,74%	0,16%	

ΟΜΑΔΑ Β (ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ)

ΚΩΔ	ΚΤΙΡΙΑ	ΕΜΒΑΔΟΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΕΦΚΑ	1η ΥΠΕ	2η ΥΠΕ	ΕΟΠΥΥ	ΕΦΚΑ	1η ΥΠΕ	2η ΥΠΕ	ΕΟΠΥΥ	ΑΝΟΔΙΑ (ΤΕΜ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΟΔΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΕΦΚΑ	1η ΥΠΕ	2η ΥΠΕ	ΕΟΠΥΥ
M-1	ΣΠΑΤΑ, Αγ. Δημητρίου 4	590,00		973,50	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	973,50				1	296,71				
M-2	ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ	3.321,00		5.479,65	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.479,65				1	1.670,10				
M-3	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 282, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	2.596,00		4.283,40	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.283,40									
M-4	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 288, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	1.728,29		2.851,68	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.851,68				8	869,15				
M-5	ΔΑΦΝΗ, Ελλης 1 & Βουλιγαμένης	1.160,00		1.914,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.914,00									
M-6	ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ	1.060,00		1.749,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.749,00				1	533,07				
M-7	ΑΧΑΡΝΑΙ, Κύμης & Επταλόφου	1.270,00		2.095,50	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.095,50				1	638,68				
M-8	ΚΟΡΩΠΙ, Κύπρου 62	1.272,00		2.098,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.098,80				4	639,68				
M-9	ΓΛΥΦΑΔΑ (Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 24Α)	1.728,91		2.852,70	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.852,70									
M-10	ΚΗΦΙΣΙΑ, Κηφισίας 270	766,50		1.264,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.264,73									
M-11	ΡΑΦΗΝΑ, 26ο χιλ. Λ. Μαραθώνος	629,57		1.038,79	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.038,79									
M-12	ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Λ. Μεσογείων 518	1.160,00		1.914,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.914,00									
M-13	ΠΑΝΟΡΜΟΥ 68, Αθήνα	3.622,87		5.977,74	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.977,74									
M-14	ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 84, ΖΩΓΡΑΦΟΥ	355,00		585,75	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	585,75									
M-15	ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΠΑΡΑΣΧΟΥ 8)	1.080,00		1.782,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.782,00									
M-16	ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 28, ΑΙΓΑΛΕΩ	1.810,00		2.986,50	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.986,50									
M-17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181, ΑΘΗΝΑ (ΚΕΠΑ)	2.093,10		3.453,62	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.453,62				2	1.052,61				
M-18	ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Τραπεζούντος 39	737,60		1.217,04	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.217,04									
M-19	ΛΑΥΡΙΟ, ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 10	550,00		907,50	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	907,50									
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ):	27.530,84	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:	45.425,90				ΠΟΣΑ:	45.425,90	ολόκληρο το ποσό της ομάδας Β αφορά τον ΕΦΚΑ				5.700,00	ολόκληρο το ποσό των ανοδίων της ομάδας Β αφορά τον ΕΦΚΑ			

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΜΑΔΑΣ Α (ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ):	58.128,56
ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ Μ2:	1,65
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΕΤΟΥΣ:	95.912,12
με στρογγύλευση:	96.000,00
ΤΙΜΗ ΑΝΟΔΙΩΝ ΑΝΑ Μ2:	0,50
Μ2 ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΔΙΟ	54.382,15
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΟΔΙΩΝ:	27.191,08
με στρογγύλευση:	27.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΜΑΔΑΣ Β (ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ):	27.530,84
ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ Μ2:	1,65
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 ΕΤΟΥΣ:	45.425,89
με στρογγύλευση:	45.000,00
ΤΙΜΗ ΑΝΟΔΙΩΝ ΑΝΑ Μ2:	0,50
Μ2 ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΔΙΟ	11.334,39
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΟΔΙΩΝ:	5.667,20
με στρογγύλευση:	5.700,00

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ή ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σήμερα,/...../20....., ημέρα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. Απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ (ή του Προϊσταμένου της Δ/νσης της Υπηρεσίας / Τοπικής Διεύθυνσηςe-ΕΦΚΑ) , και αποτελείται από τους κάτωθι Υπαλλήλους της Υπηρεσίας (ή Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ):

-, πρόεδρος της Επιτροπής
-, μέλος της Επιτροπής
-, μέλος της Επιτροπής

αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθ. Σύμβαση
- 2) Τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, όπως αυτές προβλέπονται αναλυτικά στο τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ»
- 3) Την παρακολούθηση εκτέλεσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση.
- 4) Τα κάτωθι τεχνικά δελτία συντήρησης (ή επισκευής):
 - A) Τα υπ' αριθ. i)/....., ii)/....., iii) /..... (Δελτία Δίμηνης Συντήρησης)
 - B) Το υπ' αριθ.(Δελτίο Εξάμηνης Συντήρησης)
 - Γ) Το υπ' αριθ.(Δελτίο Ετήσιας Συντήρησης)
 - Δ) Τα υπ' αριθ. i)/....., ii)/....., (Δελτία Διαπίστωσης & αποκατάστασης της βλάβης)
- 5) Την από Γνωμοδότηση / Σύμφωνη Γνώμη του Τμήματος Συντήρησης, για την αποκατάσταση της βλάβης.
- 6) Ότι ο εξοπλισμός που συντηρήθηκε (ή επισκευάστηκε) τέθηκε σε λειτουργία.
- 7) Το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε ποσότητα kg φρέον.

ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ

(ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)

στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης που παρασχέθηκαν (περιλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών) κατά το χρονικό διάστημα (εξάμηνο) απόέως στα πλαίσια των ανωτέρω.

(ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ)

στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών αποκατάστασης της διαπιστωθείσας βλάβης (περιλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών) , που εκτελέστηκαν στα πλαίσια των ανωτέρω.

(Σημείωση: Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες συντήρησης ή επισκευής που παρασχέθηκαν δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, η Επιτροπή θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και να προτείνει την αποδοχή ή μη των υπηρεσιών ή να υποδείξει στον συντηρητή τις πλημμέλειες που διαπιστώθηκαν και να τον καλέσουν να προσαρμοστεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις.)

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

.....

.....

.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα /Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

<u>ΟΜΑΔΑ Α</u> <u>(ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ)</u>	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) – 1 ^ο ΈΤΟΣ	96.000,00€	ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	Συμπληρώνεται η ζητούμενη αμοιβή για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – 1^ο ΈΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) – 2 ^ο ΈΤΟΣ	96.000,00€	ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	Συμπληρώνεται η ζητούμενη αμοιβή για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – 2^ο ΈΤΟΣ (ίδιο με το 1^ο έτος)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΑΝΟΔΙΑ)	27.000,00€	ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	Συμπληρώνεται η ζητούμενη αμοιβή για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – Προμήθεια και τοποθέτηση των ανοδίων
ΣΥΝΟΛΑ (€) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ :		ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	

<u>ΟΜΑΔΑ Β</u> <u>(ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ)</u>	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) – 1 ^ο ΈΤΟΣ	45.000,00€	ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	Συμπληρώνεται η ζητούμενη αμοιβή για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – 1^ο ΈΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) – 2 ^ο ΈΤΟΣ	45.000,00€	ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	Συμπληρώνεται η ζητούμενη αμοιβή για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – 2^ο ΈΤΟΣ (ίδιο με το 1^ο έτος)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΑΝΟΔΙΑ)	5.700,00€	ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	Συμπληρώνεται η ζητούμενη αμοιβή για το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – Προμήθεια και τοποθέτηση των ανοδίων
ΣΥΝΟΛΑ (€) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ:		ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ	

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για το ένα Τμήμα ή και για τα δύο Τμήματα.

Σημειώνεται ότι για τις υπηρεσίες των **ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ και Δ δεν** θα υποβληθεί προσφορά. Η δαπάνη θα ενσωματωθεί αυτούσια προς ανάλωση στη σύμβαση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α

A/A	ΚΤΙΡΙΑ	ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.) ΣΥΝΟΛΟ: 58.128,56	ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ	[Α] ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€)	[Β] ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€) [Β= 2 Χ Α]	[Γ] ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€) [Β+ Γ]
1	ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	2.498,40	2				
2	ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ 2 ,ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ	4.270,00	4				
3	ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 21, ΑΘΗΝΑ	1.560,00	2				
4	ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 153 ,ΚΑΛΛΙΘΕΑ	393,00					
5	ΓΟΥΝΑΡΗ 4 - 6 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ	451,20					
6	ΔΗΜΗΤΡΟΣ 67 ,ΕΛΕΥΣΙΝΑ	115,30					
7	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 9 & ΝΑΞΟΥ , ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ	2.198,00	2				
8	ΘΗΒΩΝ 49, ΚΑΜΙΝΙΑ	2.470,00	2				
9	ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 310-312 , ΑΙΓΑΛΕΩ	633,91					
10	ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 4 & ΕΥΡΥΣΘΕΩΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ	3.135,00	4				
11	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12, ΠΑΤΗΣΙΑ	2.510,00	3				
12	ΚΟΝΙΤΣΗΣ 49, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΙΚΡΟ)	333,00	1				

13	ΚΟΝΙΤΣΗΣ 47, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΜΕΓΑΛΟ)	1.684,00	2				
14	ΚΟΝΩΝΟΣ 54, ΠΑΓΚΡΑΤΙ	5.012,00	4				
15	ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 26, ΠΕΙΡΑΙΑΣ	1.100,75	1				
16	ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 1 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ	3.047,00	2				
17	ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ & ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ	3.040,00	2				
18	ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 332 & ΛΥΚΕΙΟΥ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	650,00					
19	ΜΗΔΕΙΑΣ 10 , Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ	3.648,00	4				
20	ΜΠΙΜΠΙΖΑ 18 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	4.314,00	4				
21	ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ	2.768,00	2				
22	ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 128 ,ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ	1.889,00	1				
23	ΤΣΑΚΑΛΩΦ 9 & ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 12 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ	3.400,00	4				
24	18ο ΧΛΜ ΝΕΟΑΚ ,ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ	1.503,00					
25	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 15, ΜΑΡΟΥΣΙ	3.116,00	3				
26	ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ 3 , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ	2.389,00	2				

ΟΜΑΔΑ Β

A/A	ΚΤΙΡΙΑ	ΕΜΒΑΔΟΝ (τ.μ.) ΣΥΝΟΛΟ: 27.530,84	ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ	[Α] ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€)	[Β] ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€) [Β= 2 Χ Α]	[Γ] ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΝΟΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ [Γ]	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (€) [Β+ Γ]
1	ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 , ΣΠΑΤΑ	590,00	1				
2	ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 48 , ΑΘΗΝΑ	3.321,00	1				
3	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 282, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	2.596,00					
4	ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 288, ΚΑΛΛΙΘΕΑ	1.728,29	8				
5	ΕΛΛΗΣ 1 & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΔΑΦΝΗ	1.160,00					
6	ΚΕΛΕΟΥ & ΜΙΑΟΥΛΗ , ΕΛΕΥΣΙΝΑ	1.060,00	1				
7	ΚΥΜΗΣ & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ , ΑΧΑΡΝΑΙ	1.270,00	1				
8	ΚΥΠΡΟΥ 62 , ΚΟΡΩΠΙ	1.272,00	4				
9	Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 24Α ,ΓΛΥΦΑΔΑ	1.728,91					
10	ΚΗΦΙΣΙΑΣ 270, ΚΗΦΙΣΙΑ	766,50					
11	26 ^ο ΧΛΜ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΡΑΦΗΝΑ	629,57					
12	Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 518, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	1.160,00					
13	ΠΑΝΟΡΜΟΥ 68, ΑΘΗΝΑ	3.622,87					
14	ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 84, ΖΩΓΡΑΦΟΥ	355,00					
15	ΠΑΡΑΣΧΟΥ 8 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ	1.080,00					
16	ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 28, ΑΙΓΑΛΕΩ	1.810,00					
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181 ,ΑΘΗΝΑ (ΚΕΠΑ)	2.093,10	2				
18	ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 39 , ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	737,60					
19	ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 10 , ΛΑΥΡΙΟ	550,00					

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ.....

Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς: **e-ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Π.Υ.Σ.Υ.) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 48, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ**

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αρ..... για ευρώ.....

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός ... ΤΚ, ΑΦΜ} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ..... ΑΦΜ

β).....οδός.....αριθμός.....ΤΚ.....ΑΦΜ.....

γ).....οδός.....αριθμός.....ΤΚ..... ΑΦΜ

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών)..... με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό ΦΑΚ. 47/2025 Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης

ΕΚΔΟΤΗΣ.....

Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς: **ε-ΕΦΚΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Π.Υ.Σ.Υ.) ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 48, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ**

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αρ..... για ευρώ..... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας Οδός Αριθμός Τ.Κ. ΑΦΜ} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) οδός αριθμός Τ.Κ. ΑΦΜ ...

β) οδός αριθμός Τ.Κ. ΑΦΜ ...

γ) οδός αριθμός Τ.Κ. ΑΦΜ ...

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ....., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό..... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό ΦΑΚ. 47/2025 Διακήρυξή σας . Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: (α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. (β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. (γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Το περιεχόμενο της Υ.Δ. περί μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3.5.α της παρούσας, είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α' Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά - Αγ. Κωνσταντίνου 1 Τ.Κ. 18531 Πειραιάς

Α/Α	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου(Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς(W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmΧcmΧcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΑΕΡ.ΨΥΚ.1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΕΡ. ΨΥΚΤ.	FYROGENIS	-	FAWC 844	-	R22	44	716549		80800		-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2	ΚΚΜ1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΕΡ. ΨΥΚΤ.	FYROGENIS	-	MFB60	40407	-	-	310909				-	
3	FCU 1	6ος Γραφείο δ/ντριας	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	A	
4	FCU 2	6ος Γραφείο δ/ντριας	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	Δ	
5	FCU 3	6ος Αίθουσα Τ.Δ.Ε.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	A	
6	FCU 4	6ος Σαλόνι	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 200	-	40402	NEPO	-	7473	16883	75	88 X 22 X 52	A	
7	FCU 5	6ος Τμήμα Τ.Δ.Ε.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS21ACXL 1X	-	-	NEPO	-			40	77 X 23 X 52	A	ΕΠΙΣΚΕΥΗ
8	FCU 6	6ος Γραμματεία Τ.Δ.Ε	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	40405	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 52	Δ	
9	FCU 7	5ος Γραφείο 501	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	LENNOX	-	-	-	NEPO	-				125 X 23 X 47	A	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
10	FCU 8	5ος Γραφείο 501	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	LENNOX	-	-	-	NEPO	-				125 X 23 X 47	Δ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
11	FCU 9	5ος Γραφείο 501	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	LENNOX	-	-	-	NEPO	-				125 X 23 X 47	A	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
12	FCU 10	5ος Γραφείο 502	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31**XL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	A	
13	FCU 11	5ος Γραφείο 503	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	VCMVP035C02051	-	RHWVY0035G150076	NEPO	-	10099	13034	54	100 X 22 X 55	Δ	
14	FCU 12	5ος Γραφείο 504	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	VCMVP035C02051	-	RHWVY0035G150076	NEPO	-	10099	13034	54	100 X 22 X 55	A	
15	FCU 13	5ος Γραφείο 505	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	Δ	
16	FCU 14	5ος Γραφείο 505	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	Δ	
17	FCU 15	5ος Γραφείο 506	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	Δ	
18	FCU 16	5ος Γραφείο 507	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	-	-	-	NEPO	-				125 X 22 X 55	A	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
19	FCU 17	5ος Γραφείο 508	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS42**XR 1X	-	-	NEPO	-			61	125 X 22 X 55	Δ	
20	FCU 18	5ος Γραφείο 509	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	A	

21	FCU 19	4ος Προϊστάμενος Β' τμήμα εσόδων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	A	
22	FCU 20	4ος Β' τμήμα εσόδων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	LENNOX	-	-	-	NEPO	-				125 X 23 X 47	A	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
23	FCU 21	4ος Β' τμήμα εσόδων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	LENNOX	-	-	-	NEPO	-				125 X 23 X 47	A	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
24	FCU 22	4ος Πρωτόκολλο εσόδων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	-	-	-	NEPO	-				125 X 22 X 55	A	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
25	FCU 23	4ος Πρωτόκολλο εσόδων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	-	-	-	NEPO	-				143 X 22 X 55	A	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
26	FCU 24	4ος Πρωτόκολλο εσόδων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	-	-	-	NEPO	-				143 X 22 X 55	A	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
27	FCU 25	4ος Ειδικά θέματα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	-	-	-	NEPO	-				120 X 23 X 52	A	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
28	FCU 26	4ος Προϊστάμενος Α' τμήμα εσόδων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	Δ	
29	FCU 27	4ος Α' τμήμα εσόδων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV300	-	-	NEPO	-			75	100 X 22 X 52	A	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
30	FCU 28	4ος Α' τμήμα εσόδων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	100 X 22 X 55	Δ	
31	FCU 29	3ος Server room	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	MIDEA FYROGENIS	MKF2-300	-	-	NEPO	-	8632	19244	44	88 X 22 X 52	A	
32	FCU 30	3ος Έξω από server room	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV200	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	88 X 22 X 52	Δ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
33	FCU 31	3ος Έξω από server room	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV200	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	88 X 22 X 52	Δ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
34	FCU 32	2ος Ταμείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS21ACXL 1X	-	-	NEPO	-			40	77 X 23 X 52	Δ	
35	FCU 33	2ος Ταμείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS21ACXL 1X	-	-	NEPO	-			40	77 X 23 X 52	Δ	
36	FCU 34	2ος Γραφείο 204	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS21ACXL 1X	-	-	NEPO	-			40	67 X 23 X 52	Δ	
37	FCU 35	2ος Γραφείο 204	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	-	-	-	NEPO	-				125 X 22 X 55	A	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
38	FCU 36	2ος Σαλόνι	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	VCMV035C0205 1	-	RHWVY0035G150076	NEPO	-	10099	13034	54	100 X 22 X 55	Δ	
39	FCU 37	2ος Γραφείο 203	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	-	-	-	NEPO	-				77 X 23 X 52	A	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
40	FCU 38	2ος Γραφείο 202	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	LENNOX	-	-	-	NEPO	-				125 X 23 X 47	Δ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
41	FCU 39	2ος Γραφείο 202	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM43SF	-	06ASI10475	NEPO	-	13785	18357	75	125 X 22 X 55	A	
42	FCU 40	2ος Γραφείο 202	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM43SF	-	06ASI10475	NEPO	-	13785	18357	75	120 X 22 X 55	Δ	
43	FCU 41	2ος Γραφείο 202	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	LENNOX	-	-	-	NEPO	-				125 X 23 X 47	A	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
44	FCU 42	2ος Γραφείο 202 Προϊστάμενος Λογ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	LENNOX	-	-	-	NEPO	-				125 X 23 X 47	Δ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
45	FCU 43	1ος Τμήμα επικοινωνία και ενημέρωσης κοινού	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS42**XR 1X	-	-	NEPO	-			61	120 X 23 X 52	Δ	
46	FCU 44	1ος Τμήμα παροχών	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS42**XR 1X	-	-	NEPO	-			61	120 X 23 X 52	A	

47	FCU 45	1ος Γραφείο προϊσταμένης	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS42**XR 1X	-	-	NEPO	-			61	120 X 23 X 52	A	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
48	FCU 46	1ος Γραφείο προϊσταμένης	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS42**XR 1X	-	-	NEPO	-			61	120 X 23 X 52	A	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
49	FCU 47	1ος ΤΣΑΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER		-	-	NEPO	-				125 X 22 X 55	A	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
50	FCU 48	1ος ΤΣΑΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	Δ	
51	FCU 49	1ος ΤΣΑΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	A	
52	FCU 50	1ος Αίθουσα αναμονής	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	FVAS31ACXL 1X	-	-	NEPO	-			49	98 X 23 X 52	A	
53	FCU 51	Ισόγειο διαχείριση	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	LENNOX	-	-	-	NEPO	-				125 X 23 X 47	A	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
54	FCU 52	Ισόγειο διαχείριση	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 52	Δ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
55	FCU 53	Ισόγειο διαχείριση	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 52	Δ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
56	SPL1	6ος Γραφείο Δ/ντριας	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-091LH	-	-	R22	1.1	9000	9000	940	-	-	ΕΠΙΣΚΕΥΗ
57	SPL2	6ος Αίθουσα Τ.Δ.Ε.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXD0-I	MA-18N8D0-O	-	R32	1	18000	19000	2950	-	-	
58	SPL3	6ος Τμήμα Τ.Δ.Ε.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	GENERAL	ASG24RAF-W	-	4000195	R22	0.207	24000	2630	7710	-	-	
59	SPL4	5ος Γραφείο 503	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	COLD STAR	KHV-09GC	-	-	R407C	0.9	8530	9730	1050	-	-	
60	SPL5	4ος Προϊστάμενος Β' τμήμα εισόδων	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXD0-I	MA-18N8D0-O	-	R32	0.5	12000	13000	2150	-	-	
61	SPL6	4ος Β' τμήμα εισόδων	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TECO	-	-	-	-	-	16000					ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ / ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ16000 (BTU/hr)
62	SPL7	4ος Προϊστάμενος Α' τμήμα εισόδων	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS35TAMHRA-C	-	AABL80E000 0N4M2 NO147	R32	0.5	12000	12280	1240	-	-	
63	SPL8	4ος Α' τμήμα εισόδων	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SHARP	AY-A184E	-	6111397	R22	1.5	17401	19790	2440	-	-	
64	SPL9	3ος Server room	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	INVENTOR	PR1VI32	PR1VO32-12	340812236 029528083 0263	R32	0.5	12000	13000	2150	-	-	
65	SPL10	-	-	-	-	-	-	-	-						

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
			ΙΣΧΥΣ
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	200000 kcal/hr
		ΧΑΛ/ΦΥΡΟΓΕΝΙΣ/RS 200, 40404	233 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	-
INTERFYRO/ 40 L / 150867			-

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

845480

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

101430

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

568370

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

2062

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Δυτικού Τομέα Αθήνας με έδρα το Περιστέρι Αγραφιώτου 2 ΤΚ 12131 Περιστέρι																
	A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. Μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσ. ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρ. Ισχύς(W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmΧcmΧcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
ΕΦΚΑ + ΠΕΔΥ	1	ΥΔΡ.ΨΥΚ.1	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΥΔΡΟ. ΨΥΚΤΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	ΥΔΡ.ΨΥΚ.2	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΥΔΡΟ. ΨΥΚΤΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	ΠΥΡ.ΨΥΞ.1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΠΥΡΓ. ΨΥΞΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	ΠΥΡ.ΨΥΞ.2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΠΥΡΓ. ΨΥΞΗΣ	ΑΕΡΜΕC	-	ΑΤ 4700 LP 7651300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΠΕΔΥ	5	ΚΚΜ1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	ΑΕΡΜΕC	-	NCT 8	-	-	-	-	-	-	-	-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	6	ΚΚΜ2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	ΑΕΡΜΕC	-	NCT 8	-	-	-	-	5500	-	-	-	-
	7	ΚΚΜ3	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	ΑΕΡΜΕC	-	NCT 9	-	-	-	-	5500	-	-	-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	8	ΚΚΜ4	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	ΑΕΡΜΕC	-	NCT 8	-	-	-	-	4000	-	-	-	-
ΕΦΚΑ	9	ΚΚΜ5	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	ΑΕΡΜΕC	-	NCT 8	-	-	-	-	-	-	-	-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	10	FCU 1	ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98Χ22Χ46	Δ	
	11	FCU 2	ΙΣΟΓΕΙΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	132Χ22Χ48	Δ	
	12	FCU 3	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98Χ22Χ48	Δ	
	13	FCU 4	ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕ. Π. Α.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98Χ22Χ48	Α	
	14	FCU 5	ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕ. Π. Α.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	132Χ22Χ48	Α	
	15	FCU 6	ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	132Χ22Χ48	Δ	
	16	FCU 7	ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	ΝΕΡΟ	-	5118	11601	977	75Χ22Χ48	Δ	
	17	FCU 8	ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	132Χ22Χ48	Δ	
	18	FCU 9	ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΧΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98Χ22Χ48	Δ	
	19	FCU 10	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98Χ22Χ48	Δ	

20	FCU 11	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	132X22X48		
21	FCU 12	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	132X22X48		
22	FCU 13	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	ΝΕΡΟ	-	5118	11601	977	75X22X48	A	
23	FCU 14	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
24	FCU 15	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
25	FCU 16	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	ΝΕΡΟ	-	5118	11601	977	75X22X48	Δ	
26	FCU 17	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
27	FCU 18	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	ΝΕΡΟ	-	5118	11601	977	75X22X48	Δ	
28	FCU 19	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98X22X48	Δ	
29	FCU 20	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
30	FCU 21	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98X22X48	Δ	
31	FCU 22	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	-	ΝΕΡΟ	-	17674	44084	2285	142X22X48	Δ	
32	FCU 23	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
33	FCU 24	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC		-	-	ΝΕΡΟ	-				X22X63	A	
34	FCU 25	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	132X22X48	A	
35	FCU 26	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	132X22X48	Δ	
36	FCU 27	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ?	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016413	-	-	ΝΕΡΟ	-	17674	44084	2285	142X22X48	Δ	
37	FCU 28	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ?	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98X22X48	Δ	
38	FCU 29	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ?	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	-	ΝΕΡΟ	-	17674	44084	2285	132X22X48	A	
39	FCU 30	2ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ?	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98X22X48	Δ	
40	FCU 31	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	132X22X48		
41	FCU 32	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	132X22X48	A	
42	FCU 33	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	-	ΝΕΡΟ	-	17674	44084	2285	132X22X48	Δ	
43	FCU 34	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	-	ΝΕΡΟ	-	17674	44084	2285	132X22X48	A	
44	FCU 35	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	ΝΕΡΟ	-	5118	11601	977	75X22X48	Δ	

45	FCU 36	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	-	ΝΕΡΟ	-	17674	44084	2285	132X22X48	Δ	
46	FCU 37	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	97X22X48	Α	
47	FCU 38	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	97X22X48	Δ	
48	FCU 39	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	ΝΕΡΟ	-	5118	11601	977	75X22X48	Δ	
49	FCU 40	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	ΝΕΡΟ	-	5118	11601	977	75X22X48	Δ	
50	FCU 41	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	-	ΝΕΡΟ	-	17674	44084	2285	133X22X48	Α	
51	FCU 42	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	ΝΕΡΟ	-	5118	11601	977	75X22X48	Α	
52	FCU 43	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	-	-	-	ΝΕΡΟ	-				132X22X48	Α	ΑΔ.ΠΡ.
53	FCU 44	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	ΝΕΡΟ	-	5118	11601	977	120X22X48	Δ	
54	FCU 45	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	97X22X48	Δ	
55	FCU 46	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	97X22X48	Δ	
56	FCU 47	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	120X22X48	Α	
57	FCU 48	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	-	-	-	ΝΕΡΟ	-				120X22X48	Δ	ΑΔ.ΠΡ.
58	FCU 49	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	97X22X48	Δ	
59	FCU 50	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	97X22X48	Δ	
60	FCU 51	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	ΝΕΡΟ	-	5118	11601	977	131X22X48	Δ	
61	FCU 52	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΆΛΛΟ ΚΤΗΡΙΟ από εδώ και κάτω	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	-	ΝΕΡΟ	-	17674	44084	2285	133X22X48	Α	
62	FCU 53	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	120X22X48	Α	
63	FCU 54	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	-	ΝΕΡΟ	-	17674	44084	2285	131X22X48	Α	
64	FCU 55	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	-	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	120X22X48	Α	
65	FCU 56	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	25249	11601	1713	120X22X48	Α	
66	FCU 57	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	98X22X48	Α	
67	FCU 58	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	341E 051400 1172 5084 0640	ΝΕΡΟ	-	5118	11601	977	75X22X48	Δ	

68	FCU 59	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	341E 051400 1172 5084 0646	NEPO	-	25249	11601	1713	120X22X48	A
69	FCU 60	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	341E 051400 1172 5084 0638	NEPO	-	5118	11601	977	75X22X48	Δ
70	FCU 61	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	341E 051400 1172 5084 0645	NEPO	-	17674	44084	2285	132X22X48	A
71	FCU 62	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	341E 051400 1172 5084 0450	NEPO	-	25249	11601	1713	120X22X48	Δ
72	FCU 63	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	341E 051400 1172 5084 0458	NEPO	-	25249	11601	1713	120X22X48	A
73	FCU 64	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	341E 051400 1172 5084 0628	NEPO	-	25249	11601	1713	132X22X48	A
74	FCU65	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	-	-	341E 051400 1172 5084 0641	NEPO	-				120X22X48	A
75	FCU66	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	-	-	341E 051400 1172 5084 0644	NEPO	-				120X22X48	A
76	FCU67	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	341E 051400 1172 5084 0451	NEPO	-	8189	16975	1349	99X22X48	A
77	FCU68	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	NEPO	-	5118	11601	977	70X22X48	A
78	FCU69	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	-	NEPO	-	17674	44084	2285	134X22X48	A
79	FCU70	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	NEPO	-	5118	11601	977	76X22X48	A
80	FCU71	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	25249	11601	1713	120X22X48	A
81	FCU72	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	25249	11601	1713	120X22X48	A
82	FCU73	ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	25249	11601	1713	120X22X48	A
83	FCU74	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	78X22X48	A
84	FCU75	ΚΥΛΙΚΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC		-	-	NEPO	-				120X22X48	A
85	FCU76	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	25249	11601	1713	120X22X48	A
86	FCU77	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	25249	11601	1713	120X22X48	Δ
87	FCU78	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΩΡΙΛΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	25249	11601	1713	130X22X48	A
88	FCU79	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΩΡΙΛΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	NEPO	-	5118	11601	977	73X22X48	A

89	FCU80	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΩΡΙΛΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	25249	11601	1713	120X22X48	A	
90	FCU81	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	75X22X48	A	
91	FCU82	ΩΡΙΛΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	Δ	
92	FCU83	ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
93	FCU84	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	25249	11601	1713	120X22X48	A	
94	FCU85	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	25249	11601	1713	120X22X48	A	
95	FCU86	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX22AC 7016011	-	-	NEPO	-	5118	11601	977	75X22X48	A	
96	FCU87	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX22AC 7016011	-	-	NEPO	-	5118	11601	977	75X22X48	A	
97	FCU88	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	120X22X48	A	
98	FCU89	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	120X22X48	A	
99	FCU90	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	78X22X48	A	
100	FCU91	ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
101	FCU92	ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	120X22X48	A	
102	FCU93	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	120X22X48	A	
103	FCU94	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
104	FCU95	ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	120X22X48	A	
105	FCU96	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016211	-	-	NEPO	-	25249	11601	1713	130X22X48	Δ	
106	FCU97	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	120X22X48	A	
107	FCU98	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
108	FCU99	ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016211	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	130X22X48	A	
109	FCU100	ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016211	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	130X22X48	A	
110	FCU101	ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
111	FCU102	ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
112	FCU103	ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
113	FCU104	ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
114	FCU105	ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
115	FCU106	ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 4	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
116	FCU107	ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 5	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
117	FCU108	ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	75X22X48	A	

118	FCU109	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	75X22X48	A	
119	FCU110	ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	120X22X48	A	
120	FCU111	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΝΕΣΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
121	FCU112	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΝΕΣΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ CONTROL
122	FCU113	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΝΕΣΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
123	FCU114	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
124	FCU115	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
125	FCU116	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
126	FCU117	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
127	FCU118	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΡΘΟ...?	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
128	FCU119	ΥΠΕΡΗΧΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
129	FCU120	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	-	NEPO	-	17674	44084	2285	132X22X48	A	
130	FCU121	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ...?	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
131	FCU122	1ος ΟΡΟΦΟΣ ?	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	ΧΡΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΠΑΣΜΕΝΟ
132	FCU123	ΤΕΣΤ ΠΑΠ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
133	FCU124	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
134	FCU125	ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
135	FCU126	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
136	FCU127	ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
137	FCU128	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	-	-	-	NEPO	-				98X22X48	A	
138	FCU129	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
139	FCU130	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
140	FCU131	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
141	FCU132	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
142	FCU133	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X48	A	
143	FCU134	-	FCU ΟΡΟΦΗΣ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	-	-	
144	FCU135	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	NEPO	-	5118	11601	977	-	-	
145	FCU136	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	ΑΕΡΜΕC	-	-	-	NEPO	-				-	-	Α.Π.
146	FCU137	-	FCU ΟΡΟΦΗΣ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	-	-	

143	SPL1	ΙΣΟΓΕΙΟ (ΚΤΗΡΙΟ ΕΦΚΑ)	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SHARP	AY-AP18GR	ΑΕΑ18GR	8110105	R410A	1,06	17572	19278	2450	-	-	
144	SPL2	ΙΣΟΓΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SHARP	AY-AP18GR	ΑΕΑ18GR	8110115	R410A	1,06	17572	19278	2450	-	-	
145	SPL3	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR184EH	-	00499 227	R410A	-	16830	17000	5100	-	-	
146	SPL4	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR184EH	-	0013 5555	R410A	-	16830	17000	5100	-	-	
147	SPL5	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR184EH	-	0013 4355	R410A	-	16830	17000	5100	-	-	
148	SPL6	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR224EHA	-	0006 8875	R410A	-	21837	24567	1137	-	-	
149	SPL7	ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXD0-I	MA218NXD0-O	-	R32	1	18000	19000	2950	-	-	
150	SPL8	2ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MITSUBISHI ELECTRIC	MSC-09RV - E2	MUH-09RV	2008615 T	R22	0.8	8530	10577		-	-	
151	SPL9	2ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR224EHA	-	000 29275	R410A	-	21837	24567	1137	-	-	
152	SPL10	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR123EH	-	0053 1346	R410A	-	12113	14330		-	-	
153	SPL11		SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR224EHA	-	000 25 845	R410A	-	21837	24567	1137	-	-	
154	SPL12	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA212NXD0-XO	-	R32	0,55	12000	13000	2150	-	-	
155	SPL13	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA212NXD0-XO	-	R32	0,55	12000	13000	2150	-	-	
156	SPL14	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	DSB-122LH	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	
157	SPL15	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	-	0104 41714	-	-	11500			-	-	
158	SPL16	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SHARP	AY-A9LR	-	0100 402	R410A	0,88	9008	10577	1220	-	-	
159	SPL17	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΤΟΜΙ	TIN-258W	-	-	R22	0,75	9000	11000	1130	-	-	
160	SPL18	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR94EHA	-	0029 9476	R410A	-	9042	10236		-	-	
161	SPL19	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA209NXD0XO	-	R32	0,55	9000	10000	2150	-	-	
162	SPL20	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	
163	SPL21	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	
164	SPL22	ΙΣΟΓΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΤΟΜΙ	TIN-266W	-	-	R22	0,75	9000	11000	1130	-	-	
165	SPL23	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	
166	SPL24	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SHARP	AY-A12GR	-	6100682	R410A	1,12	11942	13648	1400	-	-	
167	SPL25	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	
168	SPL26	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	-	010441527	-	-	11500			-	-	
169	SPL27	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SHARP	AY-A9LR	-	0100 334	R410A	0.88	9008	10577	1220	-	-	
170	SPL28	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA09N8D0XO	-	R32	0.55	9000	11500	2150	-	-	

171	SPL29	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	SPL30	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	-
173	SPL31	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	-
174	SPL32	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	-	010441527	-	-	11500	-	-	-	-	-
175	SPL33	ΙΣΟΓΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR124EHA	-	0037 8876	R410A	-	11942	13648	-	-	-	-
176	SPL34	ΙΣΟΓΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA212NXD0X0	-	R32	0,55	12000	13000	2150	-	-	-
177	SPL35	ΙΣΟΓΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
178	SPL36	ΙΣΟΓΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHH18P15	-	010444729	-	-	17100	17700	-	-	-	-
179	SPL37	ΙΣΟΓΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΟΤΟΜΙ	TIN-288W	-	-	R22	0.75	9000	11000	1130	-	-	-
180	SPL38	ΙΣΟΓΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA209NXD0X0	-	R32	0,55	9000	10000	2150	-	-	-
181	SPL39	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΝΕΣΕΙΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR124EHA	-	421976	R410A	-	11942	13648	-	-	-	-
182	SPL40	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΝΕΣΕΙΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SHARP	AY-A9GR	-	8108793	R410A	0,88	9008	10577	1220	-	-	-
183	SPL41	ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	-
184	SPL42	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	-	010441528	-	-	11500	-	-	-	-	ΠΑΛΙΟ ΜΟΝΟ ΨΥΞΗ> ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
185	SPL43	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	-	010441581	-	-	11500	-	-	-	-	-
186	SPL44	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	-
187	SPL45	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	SPL46	ΙΣΟΓΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	FUJITSU GENERAL	ASYA12LGC	ΑΟΥΡ12LGC	E141980	-	-	11600	13600	1105	-	-	-
189	SPL47	ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΕΣΤ ΠΑΠ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	AUX	AAS-241 EUJFZ1-N3	-	-	R22	1,44	23987	24055	3700	-	-	-
190	SPL48	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	FUJITSU GENERAL	ASYA12LGC	ΑΟΥΡ12LKC	E030919	-	-	11600	13600	1105	-	-	-
191	SPL49	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	FUJITSU GENERAL	ASYA12LGC	ΑΟΥΡ12LGC	E141211	-	-	11600	13600	1105	-	-	-
192	SPL50	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	-
193	SPL51	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΟΤΟΜΙ	TIN-288W	-	-	R22	0.75	9000	11000	1130	-	-	-
194	SPL52	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	-	0104-41714	-	-	11500	-	-	-	-	-
195	SPL53	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΟΤΟΜΙ	TIN-288W	-	-	R22	0.75	9000	11000	1130	-	-	-
196	SPL54	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΟΤΟΜΙ	TIN-288W	-	-	R22	0.75	9000	11000	1130	-	-	-
197	SPL55	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	-	0104-41454	-	-	11500	-	-	-	-	-
198	SPL56	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	-	0104-41648	-	-	11500	-	-	-	-	-

199	SPL57	-	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	SPL58	ΑΚΤΥΝΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA09N8D0-XO	-	R32	0.55	9000	10000	2150			
201	SPL59	ΑΚΤΥΝΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA09N8D0-XO	-	R32	0.55	9000	10000	2150			
202	SPL60	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA09N8D0-XO	-	R32	0.55	9000	10000	2150			
203	SPL61	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 1	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA09N8D0-XO	-	R32	0.55	9000	10000	2150			
204	SPL62	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 2	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA09N8D0-XO	-	R32	0.55	9000	10000	2150			
205	SPL63	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 3	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA09N8D0-XO	-	R32	0.55	9000	10000	2150			
206	SPL64	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 4	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA09N8D0-XO	-	R32	0.55	9000	10000	2150			
207	SPL65	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 5	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA09N8D0-XO	-	R32	0.55	9000	10000	2150			
208	SPL66	ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA09N8D0-XO	-	R32	0.55	9000	10000	2150			
209	SPL67	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA09N8D0-XO	-	R32	0.55	9000	10000	2150			

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
ΙΣΧΥΣ			
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΑΛ/ΛΑΒΙΤΗΡΜ/ 1998	500000 kcal/hr 581.5 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΔ/WEIZER GF260TL	60 kg/hr 698 KW
3	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΑΛ/ΛΑΒΙΤΗΡΜ/ 1998	500000 kcal/hr 581.5 KW
4	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΔ/WEIZER GF260TL	60 kg/hr 698 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

774067

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

96316

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

2366670

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

188749

Τοπική Διεύθυνση ε-ΕΦΚΑ Α' Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα (Σύνταγμα), Ακαδημίας 21 ΤΚ 10671 Αθήνα

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσό. ψυκτικού μέσου(Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/Η)	Θερμική Απόδοση (BTU/Η)	Ηλεκτρ. Ισχύς(W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΑΘ	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	CLINT		CHA/K/WP/SSC 786-P CC/EW/NG	21-120162	R410A	2X24	750000	873500				2022
2	ΚΚΜ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	FYROGENIS	-	MFC 90	71219	-	-	306029				-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 2 ΤΕΜ ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ 287X252X635/4, 2 ΤΕΜ 592X592X635/6
3	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΣ	FYROGENIS	-	SF315	ΑΡ.ΚΑΤΑΣΚ. 71224	-	-			2450	-	-	9,5X1150
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	FYROGENIS	-	SF200	ΑΡ.ΚΑΤΑΣΚ. 71221								
4	SPL1	7ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS35TAMHRA	1U35YEMFRA	AAAJ9 0E120 0N6L3 P1209	R32	0.5	12000	12280	1600	-	-	
5	SPL2	7ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	LG	K18AH U51 (ESUH1865EA1)	-	-	R410A	1.27	18200	19500	2450	-	-	
6	SPL3	7ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS35TAMHRA	AS35TAMHRA	AAAJ9 0E120 0N6L3 P1209	R32	0.5	12000	12280	1600	-	-	
7	SPL4	6ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	MOC12P15A	0104-41555	R22	1.14	11500			-	-	
8	SPL5	5ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	MOC12P15A	0104-41508	R22	1.14	11500		1257	-	-	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
9	SPL6	4ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIYATO GENERAL	MI-9112	MO-9113	-	R32	0.55	11943	12011	1400	-	-	
10	SPL7	4ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIYATO GENERAL	MI-9112	MO-9113	-	R32	0.55	11943	12011	1400	-	-	
11	SPL8	4ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	GREE	GWH24AGE-K6DNA1A/I	GWH24AFE-K6DNA2I/O	-	R32	1.5	24226	26615	3000	-	-	
12	SPL9	3ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIYATO GENERAL	MI-9112	MO-9113	-	R32	0.55	11943	12011	1400	-	-	
13	SPL10	3ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	AUX	ASWH12B4/FAR 3DI-EU	-	B7662B017304N0 0501	R32	0.6	11943	12284	1900	-	-	
14	SPL11	2ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS35TAMHRA-C								-	-	
15	SPL12	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC09P17	-	0104-40999	R22	-	9100	9100	2600	-	-	
	SPL13	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	GENERAL ELECTRIC	ASG17USBQ	AOG17UNBK	E009409	R410A	-	16037	18425	1990	-	-	ΌΧΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΞ.ΜΟΝΑΔΑ,

															ΘΕΛΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
16															
17	SPL14	3ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS24TD2HRA	1U24RE8ERA	10588079	R410A	1,45						
18	NT1	6ος ΟΡΟΦΟΣ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	MIDEA	MFGA-48ARN1	-	D2114343501124 16	R410A	3,3	48000	49000	6500	-	-	
19	NT2	2ος ΟΡΟΦΟΣ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	MITSUBISHI	PSH-6GJHSA	PUH-6YKSA	06G00458	R22	5	48450	54600	5110	-	-	
20	NT3	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	MITSUBISHI	PSH-6GJHSA	PUH-6YKSA	06G00458	R22	5	48450	54600	5110	-	-	απώλεια
21	ΦΟΡΗΤΟ 1	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΦΟΡΗΤΟ ΨΥΞΗΣ	ARGO	398000465 SOFTY PLUS	-	41600953	R410A	0.520			1600	-	-	
22	ΦΟΡΗΤΟ 2	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΦΟΡΗΤΟ ΨΥΞΗΣ	MAGIC	MGHP-12	-	2416996501 650502 00433	R410A	0.420	12000	10000	1600	-	-	
23	FCU 1	7ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 400	-	MF.N. 71212	NEPO	-	16648	34961	105	130X22X52	A	
24	FCU 2	7ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 600	-	MF.N. 71213	NEPO	-	20422	45808	105	130X22X52	A	
25	FCU 3	7ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ/ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 400	-	MF.N. 71212	NEPO	-	16648	34961	105	162X22X52	A	
26	FCU 4	7ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 800	-	MF.N. 71210	NEPO	-	25318	56444	95	130X22X52	A	
27	FCU 5	7ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΟΥΛΑΕΤΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 200	-	MF.N. 71209	NEPO	-	7473	16883	75	130X22X52	A	
28	FCU 6	6ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 300	-	MF. N. 71210	NEPO	-	11482	24492	75	130X22X52	Δ	
29	FCU 7	6ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 300	-	MF. N.71210	NEPO	-	11482	24492	75	130X22X52	A	
30	FCU 8	6ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 200	-	MF. N. 71209	NEPO	-	7473	16883	75	130X22X52	A	
31	FCU 9	6ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 400	-	MF. N.71212	NEPO	-	16648	34961	105	130X22X52	A	
32	FCU 10	6ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 200	-	MF. N. 71209	NEPO	-	7473	16883	75	130X22X52	Δ	
33	FCU 11	5ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 300	-	MF.N.71210	NEPO	-	11482	24492	75	130X22X52	A	
34	FCU 12	5ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 400	-	MF. N. 71212	NEPO	-	16648	34961	105	130X22X52	A	
35	FCU 13	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 300	-	MF.N. 71210	NEPO	-	11482	24492	75	130X22X52	A	
36	FCU 14	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 400	-	MF.N. 71212	NEPO	-	16648	34961	105	130X22X52	Δ	
37	FCU 15	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 300	-	MF.N. 71210	NEPO	-	11482	24492	75	130X22X52	Δ	
38	FCU 16	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 300	-	MF.N. 71210	NEPO	-	11482	24492	75	130X22X52	A	
39	FCU 17	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 200	-	MF.N. 71209	NEPO	-	7473	16883	75	130X22X52	A	

40	FCU 18	3ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 400	-	MF.N. 71212	NEPO	-	16648	34961	105	130X22X52	A	
41	FCU 19	3ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 400	-	MF.N. 71212	NEPO	-	16648	34961	105	130X22X52	A	
42	FCU 20	3ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 200	-	MF.N. 71209	NEPO	-	7473	16883	75	130X22X52	A	
43	FCU 21	3ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 200	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	130X22X52	A	
44	FCU 22	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΟΥΛΑΕΤΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 200	-	MF.N. 71209	NEPO	-	7473	16883	75	130X22X52	A	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
45	FCU 23	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 400	-	MF.N. 71212	NEPO	-	16648	34961	105	130X22X52	Δ	
46	FCU 24	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 400	-	MF.N. 71212	NEPO	-	16648	34961	105	130X22X52	Δ	
47	FCU 25	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΟΥΛΑΕΤΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 200	-	MF.N. 71209	NEPO	-	7473	16883	75	130X22X52	A	
48	FCU 26	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	-	-	-	NEPO	-				130X22X52	A	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
49	FCU 27	1ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 300	-	MF.N. 71210	NEPO	-	11482	24492	75	130X22X52	A	
50	FCU 28	1ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 300	-	MF.N. 71210	NEPO	-	11482	24492	75	130X22X52	A	
51	FCU 29	1ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 300	-	MF.N. 71210	NEPO	-	11482	24492	75	130X22X52	Δ	
52	FCU 30	1ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 600	-	MF.N. 71213	NEPO	-	20422	45808	105	130X22X52	A	
53	FCU 31	1ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 200	-	MF.N. 71209	NEPO	-	7473	16883	75	130X22X52	Δ	
54	FCU 32	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 600	-	MF.N. 71215	NEPO	-	20422	45808	105	150X22X52	A	
55	FCU 33	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 600	-	MF.N. 71213	NEPO	-	20422	45808	105	150X22X52	A	
56	FCU 34	ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥΛΑΕΤΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 300	-	MF.N. 71210	NEPO	-	11482	24492	75	130X22X52	A	
57	FCU 35	6ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΕΞΙΑ	FCU	FYROGENIS	FVBUM 300	-	MF. N. 71211	NEPO	-	11482	24492	75	80X60X52	A	
58	FCU 36	6ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΕΞΙΑ	FCU	FYROGENIS	FVBUM 300	-	MF. N. 71211	NEPO	-	11482	24492	75	80X60X52	Δ	
59	FCU 37	6ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΕΞΙΑ	FCU	FYROGENIS	FVBUM 600	-	MF. N. 71214	NEPO	-	20422	45808	105	133X60X52	Δ	
60	FCU 38	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΕΞΙΑ	FCU	FYROGENIS	FVBUM 300	-	MF. N. 71211	NEPO	-	11482	24492	75	80X60X52	A	
61	FCU 39	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΕΞΙΑ	FCU	FYROGENIS	FVBUM 300	-	MF. N. 71211	NEPO	-	11482	24492	75	84X60X52	Δ	
62	FCU 40	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΕΞΙΑ	FCU	FYROGENIS	FVBUM 300	-	MF. N. 71211	NEPO	-	11482	24492	75	84X60X52	Δ	
63	FCU 41	5ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU	FYROGENIS	FVUM 300	-	MF.N .71210	NEPO	-	11482	24492	75		Δ	

64	FCU 42	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU	FYROGENIS	-	-	-	NEPO	-				100X60X52	Δ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
65	FCU 43	3ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU	FYROGENIS	FVBUM 300	-	MF.N. 71211	NEPO	-	11482	24492	75	84X60X52	A	
66	FCU 44	3ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU	FYROGENIS	FVBUM 300	-	MF.N. 71211	NEPO	-	11482	24492	75	84X60X52	A	
67	FCU 45	3ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU	FYROGENIS	FVBUM 300	-	MF.N. 71211	NEPO	-	11482	24492	75	84X60X52	Δ	
68	FCU 46	3ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU	FYROGENIS	FVBUM 300	-	MF.N. 71211	NEPO	-	11482	24492	75	84X60X52	A	
69	FCU 47	3ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU	FYROGENIS	FVBUM 300	-	MF.N. 71211	NEPO	-	11482	24492	75	84X60X52	A	
70	FCU 48	3ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU	FYROGENIS	FVBUM 300	-	MF.N. 71211	NEPO	-	11482	24492	75	84X60X52	Δ	
71	FCU 49	ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU	FYROGENIS	-	-	-	NEPO	-				130X60X52	Δ	
72	FCU 50	ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU	FYROGENIS	-	-	-	NEPO	-				130X60X52	A	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
		ΙΣΧΥΣ	
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΙΣ/Ε9 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	120.830 kcal/hr 140 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΟΕΡΤΛΙ/ΟΕΣ- 333LE/ 1999/ΑΙ561032	17.00 kg/hr 198 KW
3	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΒΙΟΣΩΛ/ΕΛ 2000/110	132000 kcal/hr 153.5 KW
4	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΟΕΡΤΛΙ/ΟΕΣ-333LE 1999/ΑΙ561033	17.00 kg/hr 198 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

#ΑΝΑΦ!

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

1222383

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

#ΑΝΑΦ
!

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

3890

Αποκεντρωμένο Τμήμα Κ.Ε.Α.Ο. Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα , Δήμητρος 67 Τ.Κ. 19200 Ελευσίνα

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτ. Απόδοση (BTU/hr)	Θερμ. Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	SPL 1		SPLIT	GREE	CHAN/INV-12/I	-	-	-	-	12044	13989	3000	-	-	ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2	SPL 2		SPLIT	GREE	CHAN/INV-12/I	-	-	-	-	12044	13989	3000	-	-	ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3	SPL 3		SPLIT	-	-	-	-	-	-					-	ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
4	SPL 4		SPLIT	CARRIER	42QHF018DSA	38QUS018DSA	-	R410A	-	17401	17743	3000	-	-	

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

41489

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

9000

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

41489

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

Τοπική Διεύθυνση ε-ΕΦΚΑ Ε' Πειραιώς, Θεμιστοκλέους και Νάξου, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσό. Ψυκτ. Μέσου (Kg)	Ψυκτ. Απόδοση (BTU/hr)	Θερμ. Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρ. Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmΧcmΧcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΑΕΡ.ΨΥΚΤ.1	Ταράτσα	ΑΕΡ.ΨΥΚΤΗΣ	CLIMAVENETA	-	NECS/B 1314	32061411	R410A	21+19	1207897		166000	-	-	
2	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 1	Ταράτσα	-	-	-	FS-CBM/4	-	-						-	
3	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 2	Ταράτσα	-	-	-	-	-	-						-	
4	ΚΚΜ 1	Ταράτσα	ΚΚΜ	AERODOMI Ltd	-	AHCKF 156	15.07.6274	-	-	506020		7500	-	-	
5	FCU 1	3ος Διευθύντρια	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059508	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
6	FCU 2	3ος Διευθύντρια	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3....30	-	RH00059500	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	A	
7	FCU 3	3ος Τμήμα Διοικητικού	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300322 YARDY MVP.2T.V3...45	-	RH00059538	NEPO	-	14536	17948	70	115 X 22X 55	A	
8	FCU 4	3ος Τμήμα Διοικητικού	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300323 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059550	NEPO	-	14536	17948	70	115 X 22X 55	Δ	
9	FCU 5	3ος Τμήμα Διοικητικού	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300323 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059547	NEPO	-	14536	17948	70	115 X 22X 55	Δ	
10	FCU 6	3ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059510	NEPO	-	10953	10918	60	100 X 22X 55	Δ	
11	FCU 7	3ος Δεν επιτρέπεται η είσοδος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059509	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
12	FCU 8	3ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300004 YARDY EV3 MVP.2T....25	-	RH00049236	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	Δ	
13	FCU 9	3ος Πρώην ΤΕΒΕ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300322 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059541	NEPO	-	14536	17948	70	100 X 22X 55	A	
14	FCU 10	3ος Πρώην ΤΕΒΕ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059494	NEPO	-	10953	10919	60	120 X 22X 55	A	
15	FCU 11	3ος Τηλεφωνικό κέντρο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300322 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059532	NEPO	-	14536	19108	70	120 X 22X 55	A	

16	FCU 12	3ος Ταμείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059511	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
17	FCU 13	3ος Τμήμα μητρώων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059528	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
18	FCU 14	3ος Τμήμα μητρώων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059495	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	A	
19	FCU 15	3ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300324 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059564	NEPO	-	18357	23304	115	150 X 22X 55	Δ	
20	FCU 16	3ος Αρχείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300323 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059555	NEPO	-	14536	17948	70	100 X 22X 55	A	
21	FCU 17	3ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059496	NEPO	-	10953	10918	60	120 X 22X 55	Δ	
22	FCU 18	3ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059531	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
23	FCU 19	3ος Γραφείο προσταμένου	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300319 YARDY EV3 MVP.2T.V3...25	-	RH00059483	NEPO	-	8530	11294	45	120 X 22X 55	Δ	
24	FCU 20	3ος Γραφείο 16	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300324 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059568	NEPO	-	18357	23305	115	150 X 22X 55	Δ	
25	FCU 21	3ος Γραφείο 16	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300322 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059539	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	A	
26	FCU 22	3ος Γραφείο 16	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300323 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059552	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	Δ	
27	FCU 23	3ος Γραφείο 16	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300319 YARDY EV3 MVP.2T.V3...25	-	RH00059478	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	A	
28	FCU 24	3ος ΚΕΠΑ Αρχείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059529	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
29	FCU 25	3ος ΚΕΠΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059527	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
30	FCU 26	3ος ΚΕΠΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300319 YARDY EV3 MVP.2T.V3...25	-	RH00059484	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	A	
31	FCU 27	3ος ΚΕΠΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059501	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	A	
32	FCU 28	2ος Τμήμα συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300323 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059549	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	Δ	

33	FCU 29	2ος Τμήμα συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059524	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
34	FCU 30	2ος Τμήμα συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300322 YARCY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059535	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	A	
35	FCU 31	2ος Τμήμα συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059523	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
36	FCU 32	2ος Τμήμα συντάξεων - αρχείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059503	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	A	
37	FCU 33	2ος Τμήμα συντάξεων (Αρχείο)	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300323 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059553	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	Δ	
38	FCU 34	2ος Έσοδα 3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300323 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059548	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	Δ	
39	FCU 35	2ος Έσοδα 3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300320 YARDY EV3 MVP .2T.V3...25	-	RH00059485	NEPO	-	8530	11294	45	120 X 22X 55	Δ	
40	FCU 36	2ος Συντάξεις	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300319 YARDY EV3 MVP.2T.V3...25	-	RH00059479	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	A	
41	FCU 37	2ος Συντάξεις	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059518	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
42	FCU 38	2ος Συντάξεις - Υποδιευθύντρια	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059513	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
43	FCU 39	2ος Συντάξεις γραφείο 25	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300323 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059554	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	Δ	
44	FCU 40	2ος Συντάξεις	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059520	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
45	FCU 41	2ος Αρχείο μητρώου	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300320 YARDY EV3 MVP .2T.V3...25	-	RH00059492	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	Δ	
46	FCU 42	2ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300324 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059563	NEPO	-	18357	23305	115	150 X 22X 55	Δ	
47	FCU 43	2ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300278 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059557	NEPO	-	18357	23305	115	150 X 22X 55	A	
48	FCU 44	2ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300324 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059562	NEPO	-	18357	23305	115	150 X 22X 55	Δ	
49	FCU 45	2ος Έσοδα 2	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059546	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	Δ	

	50	FCU 46	2ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300324 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059561	NEPO	-	18357	23305	115	150 X 22X 55	Δ	
	51	FCU 47	2ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300278 YARDY EV3 MVP.2T.V3....55	-	RH00059558	NEPO	-	18357	23305	115	150 X 22X 55	A	
	52	FCU 48	2ος Τμήμα παροχών	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300322 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059533	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	A	
	53	FCU 49	2ος Τμήμα παροχών	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059515	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
	54	FCU 50	2ος Τμήμα παροχών	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3....30	-	RH00059507	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	A	
	55	FCU 51	2ος Τμήμα παροχών	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3....30	-	RH00059502	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	A	
	56	FCU 52	2ος Τμήμα παροχών	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300320 YARDY EV3 MVP .2T.V3...25	-	RH00059488	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	Δ	
ΙΑΤΡΕΙΑ	57	FCU 53	1ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300319 YARDY EV3 MVP.2T.V3...25	-	RH00059482	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	A	
	58	FCU 54	1ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300324 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059570	NEPO	-	18357	23305	115	150 X 22X 55	Δ	
	59	FCU 55	1ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300324 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059567	NEPO	-	18357	23305	115	150 X 22X 55	Δ	
	60	FCU 56	1ος Απέναντι από ασανσέρ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059523	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
	61	FCU 57	1ος Απέναντι από ασανσέρ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300319 YARDY EV3 MVP.2T.V3...25	-	RH00059481	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	A	
	62	FCU 58	1ος Δίπλα από ασανσέρ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300323 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059545	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	Δ	
	63	FCU 59	1ος Χώρος θεραπείας 3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300322 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059542	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	A	
	64	FCU 60	1ος Χώρος θεραπείας 4	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300323 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059544	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	Δ	
	65	FCU 61	1ος Γραφείο φυσικοθεραπευτών	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300324 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059569	NEPO	-	18357	23305	115	150 X 22X 55	Δ	
	66	FCU 62	1ος Τ.ΟΜ.Υ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059521	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	

67	FCU 63	1ος Τ.ΟΜ.Υ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300322 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059543	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	A	
68	FCU 64	1ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300324 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059565	NEPO	-	18357	23305	115	150 X 22X 55	Δ	
69	FCU 65	1ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059518	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
70	FCU 66	1ος Άδειες αίθουσες	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059516	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
71	FCU 67	1ος Άδειες αίθουσες	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059497	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	A	
72	FCU 68	1ος Άδειες αίθουσες	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059517	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
73	FCU 69	1ος Άδειες αίθουσες	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300320 YARDY EV3 MVP .2T.V3...25	-	RH00059486	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	Δ	
74	FCU 70	1ος Άδειες αίθουσες	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300324 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059560	NEPO	-	18357	23305	115	150 X 22X 55	Δ	
75	FCU 71	1ος Άδειες αίθουσες	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300324 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059559	NEPO	-	18357	23305	115	150 X 22X 55	Δ	
76	FCU 72	Ισόγειο Κοινωνική λειτουργός	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300319 YARDY EV3 MVP.2T.V3...25	-	RH00059480	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	A	
77	FCU 73	Ισόγειο Γενικός Ιατρός	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300323 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059551	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	Δ	
78	FCU 74	Ισόγειο Παθολόγος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059504	NEPO	-	10953	10918	60	100 X 22X 55	A	
79	FCU 75	Ισόγειο διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300324 YARDY EV3 MVP.2T.V3...55	-	RH00059566	NEPO	-	18357	23304	115	150 X 22X 55	Δ	
80	FCU 76	Ισόγειο δίπλα από παθολόγο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059519	NEPO	-	10953	10918	60	100 X 22X 55	Δ	
81	FCU 77	Ισόγειο διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059530	NEPO	-	10953	10918	60	100 X 22X 55	Δ	
82	FCU 78	Ισόγειο διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300322 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059540	NEPO	-	14536	17947	70	120 X 22X 55	A	
83	FCU 79	Ισόγειο αποθήκη	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARDY300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059514	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
84	FCU 80	Ισόγειο γραμματεία	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059493	NEPO	-	10953	10918	60	100 X 22X 55	A	

	85	FCU 81	Ισόγειο διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300323 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059546	NEPO	-	14536	17947	70	120 X 22X 55	Δ	
	86	FCU 82	Ισόγειο επισκέπτης υγείας	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300322 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059537	NEPO	-	14536	17947	70	120 X 22X 55	A	
	87	FCU 83	Ισόγειο γραμματεία	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059506	NEPO	-	10953	10918	60	100 X 22X 55	A	
	88	FCU 84	Ισόγειο χώρος θεραπείας	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059498	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	A	
	89	FCU 85	Ισόγειο χώρος θεραπείας	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059512	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
	90	FCU 86	Ισόγειο χώρος θεραπείας	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300322 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059536	NEPO	-	14536	17947	70	120 X 22X 55	A	
	91	FCU 87	Ισόγειο αποθήκη υλικού	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300320 YARDY EV3 MVP .2T.V3...25	-	RH00059491	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	Δ	
	92	FCU 88	Ισόγειο δινόλουτρο ποδιών	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300320 YARDY EV3 MVP .2T.V3...25	-	RH00059489	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	Δ	
	93	FCU 89	Ισόγειο δινόλουτρο ποδιών	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300320 YARDY EV3 MVP .2T.V3...25	-	RH00059487	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	Δ	
	94	FCU 90	Ισόγειο δινόλουτρο ποδιών	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300321 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059522	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	Δ	
	95	FCU 91	Ισόγειο δινόλουτρο ποδιών	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300277 YARDY EV3 MVP.2T.V3...30	-	RH00059505	NEPO	-	10953	10919	60	100 X 22X 55	A	
	96	FCU 92	Ισόγειο τηλεφωνικό κέντρο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300319 YARDY EV3 MVP.2T.V3...25	-	RH00059477	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	A	
	97	FCU 93	Ισόγειο είσοδος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300322 YARDY EV3 MVP.2T.V3...45	-	RH00059534	NEPO	-	14536	17948	70	120 X 22X 55	A	
	98	FCU 94	Ισόγειο είσοδος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	YARV300320 YARDY EV3 MVP .2T.V3...25	-	RH00059490	NEPO	-	8530	11294	45	100 X 22X 55	Δ	
ΕΦΚΑ	99	FCU 95	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	-	-	-	NEPO	-				100X22X53	A	
	100	SPLIT 1	Υπόγειο Server Room	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS35TAMHRA-C	1U35YEMFRA	11513705	R32	0,5	12000	12280	1240	-	-	
	101	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (5 ΠΑΝΕΛ)	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΗΛ.ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	-	-	-	-	-	-				100 X 200	-	
	102	ΜΠΟΙΛΕΡ ΗΛ. ΣΥΛ. (1)	ΥΠΟΓΕΙΟ	HOT WATER TANK 500lt	ASSOS	BL2 500	-	-	-	-				-	-	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
ΙΣΧΥΣ			
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	250000 kcal/hr
		ΧΑΛ/ΤΗΡΜΟΣΤΑΗΛ EN 291	291 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	30 kg/hr
		ΔΦΑ/GULLIVER RS 5D 3762058	345 KW
3	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	250000 kcal/hr
		ΧΑΛ/ΤΗΡΜΟΣΤΑΗΛ EN 291	291 KW
4	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	30 kg/hr
		ΔΦΑ/GULLIVER RS 5D 3762058	345 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

1219897

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

167240

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

1699640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

13905

Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Καμινίων , Θηβών 49 Τ.Κ. 18542 Καμίνια Πειραιάς

	A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσό. Ψυκτ. Μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρ. Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
	1	ΥΔΡ.ΨΥΚ.1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΥΔΡΟΨ. ΨΥΚΤ.	INTERKLIMA	-	CT - 30	-	-	-	1859221			-	-	
	2	ΠΥΡ.ΨΥΞ.1	-	ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞ.	-	-	-	-	-	-				-	-	
	3	ΚΚΜ1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ	-	MFA 100	-	-	-	140000	169000(ΧΘ/Ω)	4101	-	-	
	4	ΚΚΜ2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ	-	MFA 40	-	-	-	55000	71500(ΧΘ/Ω)	2237	-	-	
ΕΦΚΑ	5	FCU 1	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15709	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	2 τεμ ΙΜΑΝΤΕΣ 13X1475Li A58
	6	FCU 2	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-			75	100 X 23 X 50	Α	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
	7	FCU 3	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15672	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Δ	
	8	FCU 4	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15729	-	-	16648	34961	75	100 X 23 X 50	Α	
	9	FCU 5	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15739	-	-	11482	34961	75	100 X 23 X 50	Α	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
	10	FCU 6	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΔΕ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15588	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	Δ	
	11	FCU 7	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15593	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	Α	
	12	FCU 8	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15728	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Α	
	13	FCU 9	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15757	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	
	14	FCU 10	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15733	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Α	
	15	FCU 11	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	-	-	-	20422	45808	105	140 X 23 X 50	Α	
16	FCU 12	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	-	-	-	20422	45808	105	140 X 23 X 50	Α		
17	FCU 13	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΟΔΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	-	15711	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	

		ΚΟΙΝΩΝ.													
18	FCU 14	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15666	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Δ	
19	FCU 15	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15725	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	ΦΙΛΤΡΟ
20	FCU 16	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	-	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Α	
21	FCU 17	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15714	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	
22	FCU 18	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15592	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	Α	
23	FCU 19	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15591	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	Α	
24	FCU 20	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15720	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
25	FCU 21	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	15603	-	-	20422	45808	105	140 X 23 X 50	Α	
26	FCU 22	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	17658	-	-	20422	45808	105	140 X 23 X 50	Α	
27	FCU 23	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15732	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Α	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
28	FCU 24	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15731	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Α	
29	FCU 25	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15673	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Δ	
30	FCU 26	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15738	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Α	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
31	FCU 27	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15713	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
32	FCU 28	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	-	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Δ	
33	FCU 29	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15599	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	Α	
34	FCU 30	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15650	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Α	

	35	FCU 31	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15587	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	Δ	
	36	FCU 32	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15600	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	Δ	
Κ.Υ.	37	FCU 33	ΙΣΟΓΕΙΟ Κ.Υ.Κ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	17652	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	A	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
	38	FCU 34	ΙΣΟΓΕΙΟ ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	100 X 23 X 50	Δ	
	39	FCU 35	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟ Γ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15586	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	A	
	40	FCU 36	ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15590	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	A	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
	41	FCU 37	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15674	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Δ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
	42	FCU 38	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	-	-	-	-	-	-	-	-	140 X 23 X 50	A	ΠΕΡΣΙΔΕΣ
	43	FCU 39	ΙΣΟΓΕΙΟ ΝΟ.1	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	15652	-	-	20422	-	105	150 X 23 X 50	A	
	44	FCU 40	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15654	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	A	
	45	FCU 41	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15662	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	A	
	46	FCU 42	ΜΟΝΑΔΑ COVID	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15584	-	-	16648	34961	105			
	47	FCU 43		FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	17653	-	-	11482	24492	75			
	48	FCU 44		FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	TRANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ΠΕΡΣΙΔΕΣ
	49	FCU 45	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	17657	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	
	50	FCU 46	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	17653	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	A	
	51	FCU 47	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	100 X 23 X 50		
	52	FCU 48	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΚ1	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	17649	-	-	7473	16883	75	100 X 23 X 50	Δ	
	53	FCU 49	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΚ2	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15655	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	A	
	54	FCU 50	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΒΡΑΧΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15649	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	A	
	55	FCU 51	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΚ3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15665	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Δ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
	56	FCU 52	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15651	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	A	
57	FCU 53	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΚ4	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15659	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	A		
58	FCU 54	1ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15660	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	A		

		ΙΑΤΡΕΙΟ 8													
59	FCU 55	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15741	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	A	
60	FCU 56	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	-	-	-	20422	45808	105	140 X 23 X 50	A	
61	FCU 57	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-				140 X 23 X 50	A	
62	FCU 58	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15705	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	
63	FCU 59	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15734	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	A	
64	FCU 60	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15743	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	A	
65	FCU 61	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15589	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	Δ	79 X 28
66	FCU 62	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15658	-	-	7473		75	84 X 23 X 50	A	ΦΙΛΤΡΟ 44 X 20
67	FCU 63	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15723	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	
68	FCU 64	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-				140 X 23 X 50	Δ	
69	FCU65	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15675	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Δ	
70	FCU66	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15596	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	A	
71	FCU67	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15585	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	Δ	
72	FCU68	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15645	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	A	
73	FCU69	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15667	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Δ	
74	FCU70	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΩΡΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15664	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Δ	
75	FCU71	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15646	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	A	
76	FCU72	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15652	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	A	
77	FCU73	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15718	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	

78	FCU74	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΥΕ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15717	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	
79	FCU75	2ος ΟΡΟΦΟΣ 14	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15716	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	
80	FCU76	2ος ΟΡΟΦΟΣ 13	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15722	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
81	FCU77	2ος ΟΡΟΦΟΣ 12	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15735	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Α	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
82	FCU78	2ος ΟΡΟΦΟΣ 11	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15704	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	
83	FCU79	2ος ΟΡΟΦΟΣ 10	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15740	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Α	
84	FCU80	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-				100 X 23 X 50	Δ	
85	FCU81	2ος ΟΡΟΦΟΣ 9	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15595	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	Α	
86	FCU82	2ος ΟΡΟΦΟΣ 8	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15710	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	
87	FCU83	2ος ΟΡΟΦΟΣ 7	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15703	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	
88	FCU84	2ος ΟΡΟΦΟΣ 6	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	15597	-	-	16648	34961	105	120 X 23 X 50	Α	
89	FCU85	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15647	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Α	ΦΙΛΤΡΟ 44 X 20
90	FCU86	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15668	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Δ	ΦΙΛΤΡΟ 44 X 20
91	FCU87	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15653	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Α	
92	FCU88	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	15677	-	-	7473	16883	75	84 X 23 X 50	Δ	
93	FCU89	ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCZ350ACFERC	-	-	-	-			45	100 X 23 X 50	Α	
94	FCU90	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCZ350ACFERC1	-	-	-	-			45	100 X 23 X 50	Α	
95	FCU91	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCZ350ACFVERC1	-	-	-	-			45	100 X 23 X 50	Δ	
96	FCU92	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	19599	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Α	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
97	FCU93	ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15598	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Δ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
98	FCU94	ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	15689	-	-	11482	24492	75	100 X 23 X 50	Α	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
99	FCU95	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

	100	FCU96	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ													ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	
	101	FCU97	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ													ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	
ΕΦΚΑ	102	SPL1	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TECO	LSI820YPS	-	90073T- 0074	R22	0.05	17982	18801	1960	-	-		
	103	SPL2	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	KFR-25GW	KFR-25GW	18000	R32	1	8530	8871	960	-	-		
	104	SPL3	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	FUJITSU GENERAL	ASH12USBCW	ΑΟΗ12UGBC	E037019	R410A	0,97	12600	13600	1130	-	-		
	105	SPL4	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TECO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	106	SPL5	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC09P17	BOC09	0104- 41164	R22	-	9100	9100	2600	-	-	-	
	107	SPL6	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MHC12P15	BOC12	0104- 41712	R32	0,55	18000	-	3400	-	-	-	
	108	SPL7	3ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXD0-I	MA-18N8D0-O	-	R32	1	18000	19000	2950	-	-	-	
	109	SPL8	3ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	GAN32EAW	-	411957 10792200 4.04	R32	0,55	12000	12625	2000	-	-	-	
	110	SPL9	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	STIEBEL ELTRON	ACR 18 WB	CUR 18 WB	7001	R22	1.85	9895	11601	1.210	-	-	-	
	111	SPL10	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	FUJITSU GENERAL	ASH9USBCW	ΑΟΗ9UGBC	E033846	R410A	0,9	9900	10400	3050	-	-	-	
	112	SPL11	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	STIEBEL ELTRON	ACR 18 WB	CUR 18 WB	-	R22	1,85	9895	11601	1210	-	-	-	
	113	SPL12	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SHARP	AY-A189E	AE-A189E	1114372	R22	1,5	17401	19790	2150	-	-	-	
	114	SPL13	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ 8	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-I	MA-12N8D0-O	-	R32	0,5	12000	13000	2150	-	-	-	
	115	SPL14	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΤΟΜΙ	GANA135FWM	GAG25EAW	411347035 962004.04	R410A	1.16	8530	9554	1000	-	-	-	ΑΠΩΛΕΙΑ R410Α, ΠΥΚΝΩΤΗΣ 40 Μf
	116	SPL15	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-I	MA-12N8D0-O	-	R32	0,5	12000	13000	2150	-	-	-	

117	SPL16	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-I	MA-12N8D0-O	-	R32	0,5	12000	13000	2150	-	-	
118	SPL17	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΤΟΜΙ	GAN-A128FW-M	GAN-A128FW-M	-	R410A	1	9400	10460	1150	-	-	
119	SPL18	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXD0-I	MA-18N8D0-O	-	R32	1	18000	19000	2950	-	-	
120	SPL	2ος ΑΙΘΟΥΣΑ 11	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32		9000					
121	SPL	2ος ΑΙΘΟΥΣΑ 13	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32		9000					
122	SPL	2ος ΑΙΘΟΥΣΑ 12	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32		9000					
123	SPL	2ος ΑΙΘΟΥΣΑ 14	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32		9000					
124	SPL	2ος ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 9000	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32		9000					
125	SPL	2ος ΟΔΟΝΤΙΑ- ΤΡΙΚΟ 9000	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32		9000					
126	SPL	2ος ΚΑΡΔΙΟΛ. 9000	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32		9000					
127	SPL	2ος ΩΡΛ 9000	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32		9000					
128	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - 20 ΠΑΝΕΛ	-	-	-	-	-	-				-	-	
129	ΜΠΟΙΛΕΡ ΗΛ. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ 1	ΚΛΙΜΑ	2000 LT	-	-	-	-				-	-	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
ΙΣΧΥΣ			
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛ/ΚΛΙΜΑ ΤΥΠΟΣ B /1991/ 6358	404127 kcal/hr 470 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΔ/BALTUR BT55 DSE/ 2024794	55 kg/hr 640 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

2074454

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

34170

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

1395301

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

6338

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα (Κεραμεικός) ,Κεριαδών 4 & Ευρυσθέως Τ.Κ. 11853 Αθήνα															
A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. Μηχανήμ.	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmΧcmΧcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΑΕΡ.ΨΥΚ.1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΕΡΩΨ. ΨΥΚΤ.	ΑΕRMEC	-	R10P-LP 8703486	1E+10	R22	21X2	539118		63000	-	-	
2	ΑΕΡ.ΨΥΚ.2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΕΡΩΨ. ΨΥΚΤ.	ΑΕRMEC	-	R07P-LP 7560269	1E+10	R22	14X2	801853		87800	-	-	
3	ΚΚΜ1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	ΑΕRMEC	-	NCT 11, LP 8508311 RIF 15481	-	-	-			9000	-	-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ
4	ΚΚΜ2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	ΑΕRMEC	-	NCT 8 LP 8508312 RIF 15481	-	-	-			5500	-	-	
5	FCU 1	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ARMEC	FCX32AC7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X46	A	ΧΕΙΡΙΣΤ
6	FCU 2	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ARMEC	FCX32AC7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X46	A	
7	FCU 3	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ARMEC	FCX22AC7016011	-	-	NEPO	-	5118	11601	977	75X22X46	A	ΧΕΙΡΙΣΤ
8	FCU 4	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ARMEC	FCX62AC7016413	-	-	NEPO	-	17674	44084	2285	131X22X46	A	
9	FCU 5	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ARMEC	FCX42AC7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	131X22X46	A	
10	FCU 6	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ARMEC	FCX32AC7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	131X22X46	A	
11	FCU 7	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ARMEC	FCX32AC7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	131X22X46	A	
12	FCU 8	4ος ΟΡΟΦΟΣ Β'ΒΑΘΜΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ARMEC	FCX32AC7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X46	A	
13	FCU 9	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX62AC7016413	-	-	NEPO	-	17674	44084	2285	133X22X46	A	ΧΕΙΡΙΣΤ
14	FCU 10	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX32AC7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X46	A	
15	FCU 11=FCU88	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX42AC7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ FCU11-ΕΙΝΑΙ ΤΟ FCU88
16	FCU 12	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX32AC7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	92X22X46	A	
17	FCU 13	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X46	A	
18	FCU 14	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	92X22X46	A	ΧΕΙΡΙΣΤ
19	FCU 15	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	DAIKIN	FWV04DATN6V3	-	-	NEPO	-	14774	29242	90	118X22X57	A	
20	FCU 16	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X46	A	ΧΕΙΡΙΣΤ
21	FCU 17	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X46	A	
22	FCU 18	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	98X22X46	A	
23	FCU 19	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	98X22X46	A	
24	FCU 20	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	98X22X46	A	
25	FCU 21	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	98X22X46	A	
26	FCU 22	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	98X22X46	A	
27	FCU 23	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕRMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	98X22X46	A	

28	FCU 24	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	ΧΕΙΡΙΣΤ
29	FCU 25	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΟΔΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	
30	FCU 26	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΟΔΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	
31	FCU 27	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΟΔΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	
32	FCU 28	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΟΔΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	ΧΕΙΡΙΣΤ
33	FCU 29	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	ΓΕΒΟΥΛΟΘΗΚΕ
34	FCU 30	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	
35	FCU 31	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
36	FCU 32	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X46	A	
37	FCU 33	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	98X22X46	A	
38	FCU 34	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	
39	FCU 35	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
40	FCU 36	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX22AC 7016011	-	-	NEPO	-	5118	11601	977	98X22X46	A	
41	FCU 37	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
42	FCU 38	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
43	FCU 39	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GALLETTI	EF06L	-	2E+07	NEPO	-	8189				A	ΣΕ ΑΝΤ/ΣΗ ΠΑΛΙΟΥ 1/2025
44	FCU 40	2ος ΟΡΟΦΟΣ 26	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
45	FCU 41	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
46	FCU 42	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
47	FCU 43	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
48	FCU 44	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (ΕΞΩ ΑΠΟ ΓΡΑΜ. ΤΟΜΥ)	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
49	FCU 45	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜ.ΤΟΜ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
50	FCU 46	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	
51	FCU 47	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
52	FCU 48	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΡΠ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
53	FCU 49	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
54	FCU 50	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	
55	FCU 51	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

56	FCU 52	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
57	FCU 53	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
58	FCU 54	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
59	FCU 55	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
60	FCU 56	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
61	FCU 57	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΜΟΛ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	-	ΝΕΡΟ	-	17674	44084	2285	133X22X46	A	ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΑ - ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΛΛΟΝΤ.ΑΝΤ ΙΚΑΤ.ΑΝΕΜΗΤ
62	FCU 58	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΜΟΛ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX62AC 7016413	-	-	ΝΕΡΟ	-	17674	44084	2285	133X22X46	A	ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ ΕΚΚΕΝΤΡΑ - ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΛΛΟΝΤ.ΑΝΤ ΙΚΑΤ.ΑΝΕΜΗΤ
63	FCU 59	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
64	FCU 60	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΙΔ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	ΚΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΛΕΜΑΣ CONTROL
65	FCU 61	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
66	FCU 62	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΙΔ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	
67	FCU 63	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	11601	25249	1713	133X22X46	A	
68	FCU 64	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΩΡΙΛΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
69	FCU65	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
70	FCU66	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
71	FCU67	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΝΕΣΘΕΡΑΠΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
72	FCU68	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
73	FCU69	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
74	FCU70	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX42AC 7016211	-	-	ΝΕΡΟ	-	11601	25249	1713	133X22X46	A	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ
75	FCU71	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	ΘΕΛΕΙ ΜΟΤΕΡ
76	FCU72	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
77	FCU73	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
78	FCU74	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΣΚΑΛΕΣ)	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	ΑΕΡΜΕC	FCX32AC 7016111	-	-	ΝΕΡΟ	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ

79	FCU75	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
80	FCU76	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	
81	FCU77	ΙΣΟΓΕΙΟ 1 ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	-	-	-	-	-				118X22X57	A	ΌΧΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
82	FCU78	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΒΟΛ.2	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	
83	FCU79	ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
84	FCU80	ΕΜΒΟΛ.10	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	ΘΕΛΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
85	FCU81	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΒΟΛ.4	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
86	FCU82	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΒΟΛ.5	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
87	FCU83	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΒΟΛ.6	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
88	FCU84	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΒΟΛ.7	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	
89	FCU85	ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX42AC 7016211	-	-	NEPO	-	11601	25249	1713	118X22X57	A	ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ /ΧΕΙΡΙΣΤ.ΘΕΛΕΙ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
90	FCU86=FCU89	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒ.3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ FCU86-ΕΙΝΑΙ ΤΟ FCU89
91	FCU87	ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΒΟΛ.11	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX32AC 7016111	-	-	NEPO	-	8189	16975	1349	118X22X57	A	
94	SPL1	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	SPLIT	HITACHI	RAK-25NH6A	RAM-55QH5 (SPL1,2 ΙΔΙΑ ΕΞ.)	"094312 7783	R410A		8530	11601	2110	-	-	
95	SPL2	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	SPLIT	HITACHI	RAK-25NH6A	RAM-55QH5 (SPL1,2 ΙΔΙΑ ΕΞ.)	"094312 7774	R410A		8530	11601	2110	-	-	
96	SPL3	3ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	DAEWOO	-	-	-	-	-				-	-	ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
97	SPL4	3ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER	SPLIT	HAIER	AS35TAMHRA-C	1U35YEFFRA-C	AABL8 0E000 0N4M2 N0412	R32	0.53	10920	11603	1600	-	-	
98	SPL5	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒ.ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	SPLIT	SANYO	SAP-KR184EH	SAP-CR184EH	00 225555	R410A	-	17572	19449	1600	-	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
99	SPL6	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΜ	SPLIT	SANYO	SAP-KR184EH	SAP-CR184EH	00 225855	R410A	-	17572	19449	1600	-	-	
100	SPL7	ΕΙΣΟΔΟΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
101	SPL8	4ος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΕΞΙΑ	SPLIT	MIDEA	AG2 LINE 18NXDU-I	AG2 LINE 18N8DO-O	5411146 590539 100810 174	R32	1,1	18000	19000	1600			

102	SPL9	4ος ΒΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	SPLIT	MIDEA	AG2 LINE 18NXDU-I	AG2 LINE 18N8DO-O	5411146 590539 100810 174	R32	1,1	18000	19000				
103	SPL10	4ος ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT	MIDEA	AG2 LINE 12NXDU-I	AG2 LINE 12N8DO-O	5411581 24033B 010850 575	R32	0,65	12000	13000				
104	SPL11	4ος ΤΜ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT	MIDEA	AG2 LINE 24NXDU-I	AG2 LINE 24N8DO-O	5411146 590739 130860 044	R32	1,45	24000	25000				ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
105	SPL12	4ος ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT	MIDEA	AG2 LINE 24NXDU-I	AG2 LINE 24N8DO-O	5411146 590739 130860 077	R32	1,45	24000	25000				ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
106	SPL13	3ος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	SPLIT	MIDEA	AG2 LINE 24NXDU-I	AG2 LINE 24N8DO-O	5411146 590739 130860 113	R32	1,45	24000	25000				
107	SPL14	3ος Α ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	SPLIT	MIDEA	AG2 LINE 24NXDU-I	AG2 LINE 24N8DO-O	5411146 590739 130860 049	R32	1,45	24000	25000				
108	SPL15	3ος ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT	MIDEA	AG2 LINE 18NXDU-I	AG2 LINE 18N8DO-O	5411146 590539 100810 017	R32	1,1	18000	19000				
109	SPL16	1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	SPLIT	MIDEA	AG2 LINE 12NXDU-I	AG2 LINE 12N8DO-O	541P40 084024 506082 0882	R32	0,65	12000	13000				
110	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (8 ΠΑΝΕΛ)	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	200 X 100	-	ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
111	ΜΠΟΙΛΕΡ ΗΛ.ΣΥΛ. (2)	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ	HOWAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
			ΙΣΧΥΣ
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LAVITHERM/22 18/L300/1998	300344 kcal/hr 349.3 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	34.20 kg/hr
		WEIZER/ GF2 35TL/ 98000060079	406 KW
3	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	300344 kcal/hr

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

1416095

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

896237

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

161970

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

139278

		LAVITHERM/38 20/L300/1998	349.3 KW
4	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	34.20 kg/hr
		WEIZER/ GF2 35TL/ 98000060080	406 KW

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Δ' Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα, Κεφαλληνίας 12 - 14 Τ.Κ. 11361 (Πατήσια) Αθήνα

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εφ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΑΕΡ.ΨΥΚ. 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΕΡΟΨ. ΨΥΚΤ.	CARRIER	-	30RBO342--0199-ΡΕΕ--	12Y616431	R410A	26	1119182		159000	-	-	
2	ΚΚΜ1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	VASSILIADIS	-	AHU 560	562064904	-	-	518645		4000	-	-	ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ 4 ΤΕΜ 48X48, 595X595
3	SPL 1	5ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ROOM	SPLIT	CARRIER	42HQE009N	38YE009	S0917031449	R407c	0.84	9000	10500	1250	-	-	
4	FCU1	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	FCU	CARRIER	42NM33SFA --	-	01ASI16799	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	A	
5	FCU2	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	FCU	CARRIER	42NM60HFA --	-	01ASI19140	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	A	
6	FCU3	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	FCU	CARRIER	42NM25SFA --	-	01ASI21768	NEPO	-	7438	9690	32	1X0.22X0.56	A	
7	FCU4	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	FCU	CARRIER	42NM25SFA --	-	01ASI21764	NEPO	-	7438	9690	32	1X0.22X0.56	A	
8	FCU5	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU	CARRIER	42NM50SFA --	-	01ASI17099	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	A	
9	FCU6	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	FCU	CARRIER	42NM33SFA--	-	01ASI16801	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	A	
10	FCU7	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	FCU	CARRIER	42NM33SGA --	-	01ASI16735	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Δ	
11	FCU8	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘ.	FCU	CARRIER	42NM25SGA --	-	01ASI22022	NEPO	-	7438	9690	32	1X0.22X0.56	A	
12	FCU9	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	FCU	CARRIER	42NM60HGA --	-	01ASI18857	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	
13	FCU10	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	FCU	CARRIER	42NM50SFA--	-	01ASI17111	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	A	
14	FCU11	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΖΑΝΣΕΡ	FCU	CARRIER	42NM50SGA --	-	01ASI17128	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
15	FCU12	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΜΘ	FCU	CARRIER	42NM50SFA --	-	01ASI17162	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	A	
16	FCU13	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΜΘ	FCU	CARRIER	42NM50SGA --	-	01ASI17130	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
17	FCU14	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣ.	FCU	CARRIER	-	-	-	NEPO	-				1.20X0.22X0.56	Δ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

18	FCU15	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ Α ΕΞΟΔΩΝ	FCU	CARRIER	42NM50SGA --	-	01ASI17122	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	ΘΟΥΡΥΒΟΣ ΜΟΤΕΡ
19	FCU16	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	FCU	CARRIER	42NM33SGA --	-	01ASI16733	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Δ	
20	FCU17	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ	FCU	CARRIER	42NM25SGA--	-	01ASI22029	NEPO	-	7438	9690	32	1X0.22X0.56	Δ	
21	FCU18	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤ Α ΕΞΟΔΩΝ	FCU	CARRIER	42NM33SGA --	-	01ASI16740	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Δ	
22	FCU19	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. Α ΕΞΟΔΩΝ	FCU	CARRIER	42NM60HFA --	-	01ASI19144	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Α	
23	FCU20	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. Α ΕΞΟΔΩΝ	FCU	CARRIER	42NM60HGA --	-	01ASI18856	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	
24	FCU21	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. Α ΕΞΟΔΩΝ	FCU	CARRIER	42NM60HFA --	-	01ASI19145	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Α	
25	FCU22	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. Α ΕΞΟΔΩΝ	FCU	CARRIER	42NM60HGA --	-	01ASI18842	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	
26	FCU23	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΣΑΝΣΕΡ	FCU	CARRIER	42NM33SGA --	-	01ASI16734	NEPO	-	10714	13068	49	1X0.22X0.56	Δ	
27	FCU24	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΙΚΟΔ. ΕΡΓΑ	FCU	CARRIER	42NM50SFA --	-	12ARI04151	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Α	
28	FCU25	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΟΙΚ. ΕΡΓΩΝ	FCU	CARRIER	42NM50SGA--	-	01ASI17127	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
29	FCU26	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΟΙΚ. ΕΡΓΩΝ	FCU	CARRIER	42NM50SGA --	-	01ASI17123	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
30	FCU27	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΟΙΚ. ΕΡΓΩΝ	FCU	CARRIER	42NM50SFA--	-	01ASI17112	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Α	
31	FCU28	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	FCU	CARRIER	42NM50SGA --	-	01ASI17114	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤ ΗΣ
32	FCU29	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	FCU	CARRIER	42NM50SFA--	-	12ARI04153	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Α	
33	FCU30	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	FCU	CARRIER	42NM50SGA --	-	01ASI17118	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
34	FCU31	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	FCU	CARRIER	42NM50SGA--	-	01ASI17117	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
35	FCU32	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	FCU	CARRIER	42NM50SGA --	-	01ASI17121	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
36	FCU33	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΣΑΝΣΕΡ	FCU	CARRIER	42NM33SGA --	-	01ASI16739	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Δ	
37	FCU34	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤ. ΑΝΑΚΕΦ.ΣΥΝΤΑΞ.	FCU	CARRIER	42NM33SFA --	-	01ASI16798	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Α	
38	FCU35	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΑΝΑΚΕΦ.ΣΥΝΤΑΞ .	FCU	CARRIER	42NM60HGA --	-	01ASI18861	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	
39	FCU36	3ος ΟΡΟΦΟΣ Β' ΑΠΟΝΟΜΩΝ	FCU	CARRIER	42NM60HFA --	-	01ASI19142	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Α	
40	FCU37	3ος ΟΡΟΦΟΣ Β' ΑΠΟΝΟΜ. ΠΡΟΙΣΤ.	FCU	CARRIER	42NM25SGA --	-	01ASI22026	NEPO	-	7438	9690	32	1X0.22X0.56	Δ	
41	FCU38	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU	CARRIER	42NM50SGA --	-	01ASI17119	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	

42	FCU39	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΓΡ.ΣΥΝΤΑΞ.	FCU	CARRIER	42NM50SGA --	-	01ASI17115	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
43	FCU40	3ος ΟΡΟΦΟΣ Α ΑΠΟΝΟΜΩΝ	FCU	CARRIER	42NM60HGA --	-	01ASI18862	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	
44	FCU41	3ος ΟΡΟΦΟΣ Α ΑΠΟΝΟΜΩΝ	FCU	CARRIER	42NM25SFA --	-	01ASI21765	NEPO	-	7438	9690	32	1X0.22X0.56	Α	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
45	FCU42	3ος ΟΡΟΦΟΣ Γ' ΑΠΟΝΟΜΩΝ	FCU	CARRIER	42NM60HGA --	-	01ASI18848	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	
46	FCU43	3ος ΟΡΟΦΟΣ Γ' ΑΠΟΝΟΜΩΝ	FCU	CARRIER	42NM33SFA --	-	01ASI16803	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Α	
47	FCU44	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ	FCU	CARRIER	42NM50SGA --	-	01ASI17113	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
48	FCU45	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΚΕΠΑ	FCU	CARRIER	42NM33SGA --	-	01ASI16736	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Δ	
49	FCU46	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΚΕΠΑ	FCU	CARRIER	42NM60HGA --	-	01ASI18853	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	ΠΕΡΣΙΔΕΣ
50	FCU47	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΚΕΠΑ	FCU	CARRIER	42NM33SFA--	-	01ASI16800	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Α	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
51	FCU48	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΖΑΝΣΕΡ	FCU	CARRIER	42NM25SGA --	-	01ASI22027	NEPO	-	7438	9690	32	1X0.22X0.56	Δ	
52	FCU49	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΛΗΡΩΜ. ΣΥΝΤΑΞ.	FCU	CARRIER	42NM50SFA --	-	01ASI17110	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Α	
53	FCU50	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΠΛΗΡΩΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU	CARRIER	42NM60HFA --	-		NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	
54	FCU51	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΠΛΗΡΩΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU	CARRIER	42NM60HFA --	-	01ASI19150	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Α	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
55	FCU52	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΠΛΗΡΩΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU	CARRIER	42NM60HGA --	-	01ASI18858	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	ΠΕΡΣΙΔΕΣ
56	FCU53	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΠΛΗΡΩΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU	CARRIER	-	-	-	NEPO	-				1.40X0.22X0.56	Δ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
57	FCU54	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΠΛΗΡΩΜ. ΣΥΝΤΑΞ. ΠΡΟΙΣΤ.	FCU	CARRIER	42NM50SGA --	-	01ASI17131	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
58	FCU55	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU	CARRIER	42NM25SFA --	-	01ASI21762	NEPO	-	7438	9690	32	1X0.22X0.56	Α	
59	FCU56	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΟΔΩΝ	FCU	CARRIER	42NM33SGA --	-	01ASI16738	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Δ	
60	FCU57	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU	CARRIER	42NM60HGA--	-	01ASI18841	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	
61	FCU58	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU	CARRIER	42NM60HFA--	-	01ASI19154	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Α	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
62	FCU59	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU	CARRIER	42NM60HFA --	-	01ASI19143	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Α	
63	FCU60	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡ.	FCU	CARRIER	42NM50SF --	-	03ASI13876	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Α	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ 2 μF
64	FCU61	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΖΑΝΣΕΡ	FCU	CARRIER	42NM25SGA --	-	01ASI22024	NEPO	-	7438	9690	32	1X0.22X0.56	Δ	
65	FCU62	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΑΛΟΝΙ ΜΗΤΡΩΟΥ	FCU	CARRIER	42NM50SFA --	-	01ASI17109	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Α	

66	FCU63	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU	CARRIER	42NM50SFA --	-	01ASI17098	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
67	FCU64	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU	CARRIER	42NM50SGA --	-	01ASI17120	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
68	FCU65	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU	CARRIER	42NM33SGA --	-	01ASI16731	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Δ	
69	FCU66	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU	CARRIER	42NM60HGA --	-	01ASI18854	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	
70	FCU67	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU	CARRIER	42NM60HGA --	-	01ASI18844	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	
71	FCU68	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	FCU	CARRIER	42NM33SGA --	-	01ASI16732	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Δ	
72	FCU69	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	FCU	CARRIER	42NM50SGA--	-	01ASI17126	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
73	FCU70	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΓΡ.ΣΥΝΤ.	FCU	CARRIER	42NM60HGA--	-	01ASI18847	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	ΠΕΡΣΙΔΕΣ
74	FCU71	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΓΡ.ΣΥΝΤ.	FCU	CARRIER	-	-	-	NEPO	-				1.40X0.22X0.56	Δ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΦΙΛΤΡΟ
75	FCU72	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΡΩΗΝ ΓΡ.ΣΥΝΤ.	FCU	CARRIER	42NM50SGA--	-	01ASI17116	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	ΦΙΛΤΡΟ
76	FCU73	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	FCU	CARRIER	42NM33SFA--	-	03ASI09194	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Α	
77	FCU74	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	FCU	CARRIER	42NM33SGA --	-	01ASI16727	NEPO	-	10714	13409	49	1X0.22X0.56	Δ	
78	FCU75	ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	FCU	CARRIER	42NM25SFA--	-	01ASI21761	NEPO	-	7438	9690	32	1X0.22X0.56	Α	
79	FCU76	ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΑΛΟΝΙ	FCU	CARRIER	42NM60HGA--	-	01ASI8855	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
80	FCU77	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ	FCU	CARRIER	42NM60HGA--	-	01ASI18860	NEPO	-	20029	24908	113	1.40X0.22X0.56	Δ	
81	FCU78	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ	FCU	CARRIER	42NM25SFA--	-	01ASI21761	NEPO	-	7438	9690	32	1.40X0.22X0.56	Δ	
82	FCU79	ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑ	FCU	CARRIER	42NM50SGA--	-	01ASI17125	NEPO	-	15081	19790	91	1.20X0.22X0.56	Δ	
83	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ			TMD 9/9/ 1/3 CV.6P.IF 20.1V										835 ΣΤΡΟΦΕΣ
84	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ													
85	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (2 ΠΑΝΕΛ)	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	-	-	-	-	-	-					-	ΏΧΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
86	ΜΠΟΙΛΕΡ- ΗΛ.ΣΥΛ. (1)	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ	-	-	-	-	-	-					-	ΏΧΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
ΙΣΧΥΣ			
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	250000 kcal/hr

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

1128182

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

160250

		ΧΑΛ/ΤΗΡΜΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ/ 2007	291 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΦΑ/WEISHA UPT ZM-LN /5726171/ WG30N/1-C	30 kg/hr 350 KW
3	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΧΑΛ/ΤΗΡΜΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ/ 2007	250000 kcal/hr 291 KW
4	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΦΑ/WEISHA UPT ZM-LN /5726170/ WG30N/1-C	30 kg/hr 350 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

1628712

10079

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Δ' Δυτικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Πετρούπολη , Κονίτσης 49 Τ.Κ. 132 31 Πετρούπολη (μικρό κτίριο)

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρ. Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΑΕΡ. ΨΥΚΤΗΣ	Ταράτσα	ΨΥΚΤΗΣ	INTERKLIMA	-	MPCA 088-R	MFS11288	R407/R22	16	288325		33500	-	-	
2	ΚΚΜ 1	Ταράτσα	ΚΚΜ	VASSILIADIS	-	AHU 200 (ΚΚΜ-3)	206052508	-	-	67423	77387		-	-	
3	FCU 1	2ος Είσοδος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	132167	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 50	Δ	Χρειάζεται πρίζα
4	FCU 2	2ος Είσοδος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	132166	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 50	Δ	
5	FCU 3	2ος Γραφεία	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	132169	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 50	Δ	
6	FCU 4	2ος Γραφεία	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	132168	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 50	Δ	
7	FCU 5	2ος Γραφεία	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	132165	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 50	Α	
8	FCU 6	2ος Γραφεία	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	132304	NEPO	-	25318	56444	95	136 X 25 X 50	Δ	
9	FCU 7	1ος Όροφος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	131998	NEPO	-	11482	24492	25	98 X 25 X 50	Δ	
10	FCU 8	Ισόγειο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	132306	NEPO	-	25318	56444	95	153 X 25 X 50	ΜΕΣΗ	
11	FCU 9	Ισόγειο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	132305	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 50	Δ	
12	FCU 10	Ισόγειο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	132307	NEPO	-	25318	56444	95	153 X 25 X 50	Α	
13	FCU 11	Ισόγειο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	132164	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 50	Α	
14	FCU 12	Ισόγειο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	131997	NEPO	-	11482	24492	25	98 X 25 X 50	Δ	
15	SPL1	SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	FUJITSU	ASH12USBCW	ΑΟΗ12UGBC	Ε036984	R410A	0.97	12600	13600	1130	-	-	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
			ΙΣΧΥΣ
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛ/CAUDO	- -
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ D/FINTERM AZ8/00844030	8.5 kg/hr 99 KW
3	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛ/CAUDO	- -
4	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ D/FINTERM AZ8/00844030	8.5 kg/hr 99 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

300925

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

34630

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

321895

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

825

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Δ' Δυτικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Πετρούπολη , Κονίτσης 47 Τ.Κ. 132 31 Πετρούπολη (μεγάλο κτίριο)

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmΧcmΧcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΑΕΡ.ΨΥΚΤΗΣ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ	INTERKLIMA	-	CRCA 210-260R	-	-		2400000		213000			
2	ΑΕΡ.ΨΥΚΤΗΣ 2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ	INTERKLIMA	-	MPCA 123A	-	-		1418000		136000			
3	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ	-	-	-	-	-	-							ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
4	ΚΚΜ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	VASSILIADIS	-	AHU 400	206052502	NEPO	-	241920	270548				
5	ΚΚΜ 2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	VASSILIADIS	-	AHU 300	-	NEPO	-	241920	270548				
6	FCU 1	Ισόγειο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125044	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 50	Δ	Δεν έχει φίλτρο
7	FCU 2	Ισόγειο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	124984	NEPO	-	25318	56444	95	136 X 25 X 50	Α	
8	FCU 3	Ισόγειο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125040	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 50	Δ	
9	FCU 4	Παιδιατρικό	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	124990	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 50	Α	
10	FCU 5	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125049	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 50	Α	
11	FCU 6	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	124902	NEPO	-	11482	24492	25	98 X 25 X 50	Α	
12	FCU 7	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125051	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 50	Α	ΛΕΙΠΟΥΝ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
13	FCU 8	Νοσηλευτής	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	124905	NEPO	-	11482	24492	25	98 X 25 X 50	Α	
14	FCU 9	Νοσηλευτής	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124958	NEPO	-	16648	34961	70	98 X 25 X 50	Α	
15	FCU 10	Επισκέπτης υγείας	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125046	NEPO	-	20422	45808	70	116 X 25 X 50	Δ	
16	FCU 11	Παθολόγος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125052	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 51	Α	ΛΕΙΠΟΥΝ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
17	FCU 12	Γενικός ιατρός	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124964	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 52	Α	ΛΕΙΠΟΥΝ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
18	FCU 13	1ος Παιδίατρος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	124906	NEPO	-	11482	24492	25	98 X 25 X 53	Δ	
19	FCU 14	1ος Παθολόγος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	NEPO	-			70	136 X 25 X 54	Α	
20	FCU 15	Ισόγειο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125042	NEPO	-	20422	45808	70	116 X 25 X 55	Δ	
21	FCU 16	Ισόγειο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-		NEPO	-			70	136 X 25 X 56	Δ	
22	FCU 17	Ισόγειο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124962	NEPO	-	16648	34961	70	116 X 25 X 57	Α	
23	FCU 18	1ος Είσοδος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124961	NEPO	-	16648	34961	70	116 X 25 X 58	Δ	
24	FCU 19	2ος Είσοδος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124952	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 59	Δ	

25	FCU 20	1ος Είσοδος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124972	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 60	A	
26	FCU 21	1ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124960	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 59	Δ	
27	FCU 22	1ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124956	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 60	Δ	
28	FCU 23	1ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	124907	NEPO	-	11482	24492	25	98 X 25 X 63	Δ	ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΣΚΑΛΕΣ
29	FCU 24	1ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125053	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 64	A	
30	FCU 25	1ος Γραμματεία	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124971	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 64	A	
31	FCU 26	1ος ΤΕΣΤ ΠΑΠ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125045	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 64	Δ	
32	FCU 27	1ος Αίθουσα 13	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124976	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 64	A	
33	FCU 28	1ος Ορθοπαιδικό	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125056	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 64	A	
34	FCU 29	1ος Ορθοπαιδικό	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124957	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 64	Δ	
35	FCU 30	1ος Φαρμακείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124978	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 64	A	
36	FCU 31	1ος Νευρολογικό	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124975	NEPO	-	16648	34961	70	116 X 25 X 71	A	
37	FCU 32	1ος Αρχείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	124904	NEPO	-	11482	24492	25	98 X 25 X 72	A	
38	FCU 33	1ος Παθολογικό	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125054	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 73	A	
39	FCU 34	1 ^{ος} Επισκέπτρια υγείας	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124959	NEPO	-	16648	34961	70	116 X 25 X 74	Δ	
40	FCU 35	1ος Διοικητικό	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124970	NEPO	-	16648	34961	70	116 X 25 X 74	A	
41	FCU 36	2ος Είσοδος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124977	NEPO	-	16648	34961	70	116 X 25 X 74	A	
42	FCU 37	2ος Πληροφορίες	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124953	NEPO	-	16648	34961	70	116 X 25 X 74	Δ	
43	FCU 38	2ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124968	NEPO	-	16648	34961	70	116 X 25 X 74	A	
44	FCU 39	2ος Οικονομικό	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124955	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 79	Δ	
45	FCU 40	2ος Οικονομικό	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124951	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 80	Δ	
46	FCU 41	2ος Οικονομικό	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	124901	NEPO	-	7473	16883	25	80 X 25 X 81	A	
47	FCU 42	2ος Οικονομικό	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	124899	NEPO	-	7473	16883	25	80 X 25 X 82	Δ	
48	FCU 43	2ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124966	NEPO	-	16648	34961	70	116 X 25 X 83	A	
49	FCU 44	2ος Αρχείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	NEPO	-			70	116 X 25 X 84	A	
50	FCU 45	2ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	124987	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 85	A	ΛΕΙΠΟΥΝ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
51	FCU 46	2ος Γραμματεία ΤΔΕ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124967	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 86	A	
52	FCU 47	2ος Διοικητικό	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124973	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 87	A	
53	FCU 48	2ος Διοικητικό	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	124900	NEPO	-	7473		25	80 X 25 X 88	A	
54	FCU 49	2ος Διευθυντής υποκαταστήματος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	124989	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 89	A	
55	FCU 50	2ος Διευθυντής υποκαταστήματος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	124985	NEPO	-	25318	56444	95	153 X 25 X 90	A	

56	FCU 51	2ος Διευθυντής υποκαταστήματος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125043	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 91	Δ	
57	FCU 52	Αρχείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124963	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 92	Α	
58	FCU 53	Οικοδομοτεχνικά έργα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	-	NEPO	-	25318	56444	95	153 X 25 X 93	Α	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
59	FCU 54	Οικοδομοτεχνικά έργα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	124981	NEPO	-	25318	56444	95	153 X 25 X 94	Δ	
60	FCU 55	Οικοδομοτεχνικά έργα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	NEPO	-			95	153 X 25 X 95	Α	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
61	FCU 56	Οικοδομοτεχνικά έργα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	124903	NEPO	-	11482	24492	25	98 X 25 X 96	Α	
62	FCU 57	Οικοδομοτεχνικά έργα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	124988	NEPO	-	20422	45808	70	153 X 25 X 97	Α	ΛΕΙΠΟΥΝ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
63	FCU 58	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	NEPO	-			70	136 X 25 X 101	Α	
64	FCU 59	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125050	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 101	Α	
65	FCU 60	ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	NEPO	-			70	136 X 25 X 101	Δ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
66	FCU 61	ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124965	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 101	Α	
67	FCU 62	ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	124980	NEPO	-	25318	56444	95	153 X 25 X 102	Δ	
68	FCU 63	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΩΡΛ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	124974	NEPO	-	16648	34961	70	136 X 25 X 101	Α	
69	FCU 64	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125048	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 101	Δ	
70	FCU 65	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	125055	NEPO	-	20422	45808	70	136 X 25 X 101	Α	
71	SPL 1	Είσοδος	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	341A2525103 05240820927	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
72	SPL 2	Νοσηλεύτης	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
73	SPL 3	Επισκέπτης υγείας	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
74	SPL 4	Παθολόγος	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
75	SPL 5	Γενικός ιατρός	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
76	SPL 6	Παιδίατρος	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
77	SPL 7	2ος Server room	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAIKIN	FTX35J2V1B	-	E036986	-	-	12600	13600	1040	-	-	
78	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (8 ΠΑΝΕΛ)	-	-	-	-	-	-				100 X 200	-	
79	ΜΠΟΙΛΕΡ ΗΛ.ΣΥΛ. 1	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ (για 5 συλλέκτες)	-	-	-	-	-	-				1700 χ 790	-	φ 22
80	ΜΠΟΙΛΕΡ ΗΛ.ΣΥΛ. 2	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ (για 3 συλλέκτες)	-	-	-	-	-	-				1890 χ 640	-	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
		ΙΣΧΥΣ	
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	153826 kcal/hr
		ΧΑΛ/CALDO	178.9 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	30 kg/hr
		ΔΚ/FINTERM BRUCTATORE G35/2	356 KW
3	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	153826 kcal/hr
		ΧΑΛ/CALDO	178.9 KW
4	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	30 kg/hr
		ΔΚ/FINTERM BRUCTATORE G35/2	356 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

3902600

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

1607207

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

362940

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

4295

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β' Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα, Κόνωνος 54 – 56 Τ.Κ. 11633 Παγκράτι, Αθήνα

ΕΦΚΑ: 5ος-4ος ΟΡΟΦΟΣ + ΙΣΟΓΕΙΟ & ΕΟΠΥ: 1ος-2ος-3ος ΟΡΟΦΟΣ + ΙΣΟΓΕΙΟ

	α/α	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. Μηχανήματος	Τύπος εξ. Μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσό. Ψυκτ. Μέσου (Kg)	Ψυκτ. Απόδοση (BTU/hr)	Θερμ. Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρ. Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
ΕΦΚΑ	1	ΑΕΡ.ΨΥΚ.1	Ταράτσα	ΑΕΡΟΨ. ΨΥΚΤΗΣ	CARRIER	-	30RB0432--0096-PEE--	12Y616439	R410A	46&39	1474045		204000	-	-	
	2	ΑΕΡ.ΨΥΚ.2	Ταράτσα	ΑΕΡΟΨ. ΨΥΚΤΗΣ	CARRIER	-	30RA-240-B0812-PEE--	12X615361	R407C	29&29	818914		118300	-	-	
ΕΟΠΥ	3	ΚΚΜ1	Ταράτσα	ΚΚΜ	VASSILIADIS	-	AHU 500	526065002	-	-	368511				-	
	4	ΚΚΜ2	Ταράτσα	ΚΚΜ	VASSILIADIS	-	AHU 500	526065003	-	-	385572				-	
	5	ΚΚΜ3	Ταράτσα	ΚΚΜ	VASSILIADIS	-	AHU 450	526065001	-	-	293444				-	
ΕΦΚΑ	6	FCU 1	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01069	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
	7	FCU 2	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16742	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
	8	FCU 3	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01066	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
	9	FCU 4	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΗΤΡΩΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	04ASI13333	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
	10	FCU 5	5ος ΟΡΟΦΟΣ 10	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01071	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
	11	FCU 6	5ος ΟΡΟΦΟΣ 10	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16713	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
	12	FCU 7	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜ. ΕΞΩ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15194	NEPO	-	15081	19790	91	125 X 22 X 53	Δ	
	13	FCU 8	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22019	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
	14	FCU 9	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜ. ΕΞΩ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	04ASI13331	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
	15	FCU 10	5ος ΟΡΟΦΟΣ 08	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16737	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
	16	FCU 11	5ος ΑΠΟΘΗΚΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01072	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
	17	FCU 12	5ος ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22007	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	

18	FCU 13	5ος ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22011	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
19	FCU 14	5ος ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21775	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
20	FCU 15	5ος ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21772	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
21	FCU 16	5ος ΟΡΟΦΟΣ 11	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15178	NEPO	-	15081	19790	91	125 X 22 X 53	Δ	
22	FCU 17	5ος ΟΡΟΦΟΣ 11	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21763	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
23	FCU 18	5ος ΟΡΟΦΟΣ 11	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21774	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
24	FCU 19	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21773	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
25	FCU 20	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16712	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
26	FCU 21	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΠΛΑΝΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01067	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
27	FCU 22	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15233	NEPO	-	15081	19790	91	125 X 22 X 53	A	ΘΕΛΕΙ ΦΙΛΤΡΟ
28	FCU 23	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16730	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
29	FCU 24	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM75HFA	-	04ASI15728	NEPO	-	24772	33438	223	140 X 22 X 53	A	
30	FCU 25	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19151	NEPO	-	20029	24908	113	140 X 22 X 53	A	
31	FCU 26	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22039	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
32	FCU 27	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01068	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
33	FCU 28	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΑΜΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HGA	-	01ASI18840	NEPO	-	20029	24908	113	140 X 22 X 53	Δ	
34	FCU 29	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΑΜΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19149	NEPO	-	20029	24908	113	140 X 22 X 53	A	
35	FCU 30	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΑΜΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15189	NEPO	-	15081	19790	91	100 X 22 X 53	Δ	
36	FCU 31	5ος ΟΡΟΦΟΣ 02	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM75HFA	-	01ASI22991	NEPO	-	24772	33438	223	120 X 22 X 53	A	
37	FCU 32	5ος ΟΡΟΦΟΣ 02- ΑΡΧΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15193	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Δ	
38	FCU 33	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 17	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21770	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
39	FCU 34	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ 17	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22015	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	ΘΕΛΕΙ ΜΟΤΕΡ
40	FCU 35	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΠΛΑΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15179	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Δ	
41	FCU 36	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ 517	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SFA	-	04ASI15236	NEPO	-	15081	19790	91	100 X 22 X 53	A	
42	FCU 37	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HGA	-	01ASI18843	NEPO	-	20029	24908	113	140 X 22 X 53	Δ	
43	FCU 38	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ SERVER	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22036	NEPO	-	7438	9690	32	140 X 22 X 53	Δ	

44	FCU 39	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SFA	-	04ASI15245	NEPO	-	15081	19790	91	100 X 22 X 53	Δ	
45	FCU 40	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16706	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
46	FCU 41	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01074	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
47	FCU 42	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16708	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
48	FCU 43	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM 33SFA	-	01ASI01075	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
49	FCU 44	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22032	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
50	FCU 45	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22037	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
51	FCU 46	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01077	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
52	FCU 47	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16710	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
53	FCU 48	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01070	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
54	FCU 49	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16707	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
55	FCU 50	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16741	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
56	FCU 51	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	01ASI17129	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Δ	
57	FCU 52	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01027	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
58	FCU 53	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16728	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
59	FCU 54	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01026	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
60	FCU 55	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01065	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
61	FCU 56	4ος ΟΡΟΦΟΣ Β/ΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16709	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
62	FCU 57	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΞΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21778	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
63	FCU 58	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΞΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21766	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	

64	FCU 59	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΞΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22008	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
65	FCU 60	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16711	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
66	FCU 61	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01028	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Α	
67	FCU 62	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22016	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
68	FCU 63	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI16795	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Α	
69	FCU 64	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16704	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
70	FCU65	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01063	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Α	
71	FCU66	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21777	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Α	
72	FCU67	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01064	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Α	
73	FCU68	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22016	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
74	FCU69	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22018	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
75	FCU70	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21771	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
76	FCU71	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HGA	-	04ASI15249	NEPO	-	20029	24908	113	100 X 22 X 53	Α	
77	FCU72	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21781	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Α	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
78	FCU73	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ εισοδος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19134	NEPO	-	20029	24908	113	140 X 22 X 53	Α	
79	FCU74	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22041	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
80	FCU75	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SFA	-	04ASI15232	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Α	
81	FCU76	ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22033	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

82	FCU77	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI16793	NEPO	-	10714	13409	49	120 X 22 X 53	A	ΘΕΛΕΙ ΦΙΣ
83	FCU78	ΕΟΠΥ (ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ) 3ος ΟΡΟΦΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19131	NEPO	-	20029	24908	113	140 X 22 X 53	A	
84	FCU79	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19148	NEPO	-	20029	24908	113	140 X 22 X 53	A	
85	FCU80	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16700	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
86	FCU81	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΛΗΨΕΙΣ ΟΥΡΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19147	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	A	
87	FCU82	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SFA	-	04ASI15234	NEPO	-	15082	19790	91	140 X 22 X 53	A	
88	FCU83	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01023	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
89	FCU84	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HGA	-	01ASI18839	NEPO	-	20029	24908,6366	113	140 X 22 X 53	Δ	
90	FCU85	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SFA	-	04ASI15242	NEPO	-	15082	19790	91	120 X 22 X 53	A	
91	FCU86	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01073	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
92	FCU87	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16702	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
93	FCU88	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22013	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
94	FCU89	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΙΑΤΡΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HGA	-	01ASI18852	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	Δ	
95	FCU90	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19152	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	A	
96	FCU91	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16703	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
97	FCU92	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22038	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
98	FCU93	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16698	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
99	FCU94	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22009	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
100	FCU95	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16705	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
101	FCU96	3ος ΟΡΟΦΟΣ 10ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	-	-	-	NEPO	-				100 X 22 X 53	A	
102	FCU97	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HGA	-	01ASI18850	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	Δ	
103	FCU98	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21782	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
104	FCU99	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16701	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	

105	FCU100	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22040	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
106	FCU101	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21780	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Α	
107	FCU102	3ος ΟΡΟΦΟΣ 14	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01060	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Α	
108	FCU103	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22012	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
109	FCU104	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	-	-	-	NEPO	-				100 X 22 X 53	Δ	
110	FCU105	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI16791	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Α	
111	FCU106	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19139	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	Α	
112	FCU107	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01018	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Α	
113	FCU108	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01022	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Α	
114	FCU109	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01024	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Α	
115	FCU110	2ος ΟΡΟΦΟΣ 02 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SFA	-	04ASI15241	NEPO	-	15081	19790	91	140 X 22 X 53	Α	
116	FCU111	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SFA	-	04ASI15243	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Α	
117	FCU112	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19153	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	Α	
118	FCU113	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15190	NEPO	-	15081	19790	91	100 X 22 X 53	Δ	
119	FCU114	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15181	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Δ	
120	FCU115	2ος ΟΡΟΦΟΣ 09 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟ ΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15185	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Δ	
121	FCU116	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SFA	-	04ASI15239	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Α	
122	FCU117	2ος ΟΡΟΦΟΣ 10ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SFA	-	04ASI15240	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Α	
123	FCU118	2ος ΟΡΟΦΟΣ 11 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19132	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	Α	
124	FCU119	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16729	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
125	FCU120	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21790	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Α	
126	FCU121	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22045	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
127	FCU122	2ος ΟΡΟΦΟΣ 13 ΩΡΛ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15182	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Δ	

128	FCU123	2ος ΟΡΟΦΟΣ 15 (Α) ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21792	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
129	FCU124	2ος ΟΡΟΦΟΣ 16 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22044	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
130	FCU125	2ος ΟΡΟΦΟΣ 14 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22047	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
131	FCU126	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22035	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
132	FCU127	2ος ΟΡΟΦΟΣ 17 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21789	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
133	FCU128	2ος ΟΡΟΦΟΣ 15 (Β) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22043	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
134	FCU129	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01020	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
135	FCU130	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01021	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
136	FCU131	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22034	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
137	FCU132	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21793	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
138	FCU133	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΟΝΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15183	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Δ	
139	FCU134	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19137	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	A	
140	FCU135	1ος ΟΡΟΦΟΣ 03	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HGA	-	04ASI15250	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	Δ	
141	FCU136	1ος ΟΡΟΦΟΣ 03	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SFA	-	04ASI15238	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	A	
142	FCU137	1ος ΟΡΟΦΟΣ 03	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HGA	-	04ASI15246	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	Δ	
143	FCU138	1ος ΟΡΟΦΟΣ 01	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19141	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	A	
144	FCU139	1ος ΟΡΟΦΟΣ 01	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19135	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	A	
145	FCU140	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI16796	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
146	FCU141	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01017	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
147	FCU142	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01013	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
148	FCU143	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01012	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
149	FCU144	1ος ΟΡΟΦΟΣ 05	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21776	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
150	FCU145	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16722	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
151	FCU146	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01015	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
152	FCU147	1ος ΟΡΟΦΟΣ 04	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01016	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
153	FCU148	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16723	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
154	FCU149	1ος ΟΡΟΦΟΣ 07	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16726	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	

155	FCU150	1ος ΟΡΟΦΟΣ 07	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI16797	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
156	FCU151	1ος ΟΡΟΦΟΣ 20 ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16718	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
157	FCU152	1ος ΟΡΟΦΟΣ 08 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21788	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
158	FCU153	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21787	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
159	FCU154	1ος ΟΡΟΦΟΣ 10 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42MN60HFA	-	01ASI19138	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	A	
160	FCU155	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	04ASI13332	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
161	FCU156	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 4	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16721	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
162	FCU157	1ος ΟΡΟΦΟΣ 12	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42MN60HFA	-	01ASI19136	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	A	
163	FCU158	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16719	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
164	FCU159	1ος ΟΡΟΦΟΣ Ε.Κ.2	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	-	-	-	NEPO	-				100 X 22 X 53	A	
165	FCU160	1ος ΟΡΟΦΟΣ Ε.Κ.3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16699	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
166	FCU161	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42MN25SGA	-	01ASI22042	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
167	FCU162	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42MN25SFA	-	01ASI21785	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
168	FCU163	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI16790	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
169	FCU164	1ος ΟΡΟΦΟΣ Ε.Κ.1	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16725	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
170	FCU165	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16724	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	Δ	
171	FCU166	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	03ASI09195	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
172	FCU167	1ος ΟΡΟΦΟΣ Ε.Κ.5	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	03ASI09196	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
173	FCU168	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15177	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Δ	
174	FCU169	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	-	-	-	NEPO	-					Δ	
175	FCU170	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI16794	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
176	FCU171	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22020	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
177	FCU172	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15186	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Δ	
178	FCU173	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI16792	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
179	FCU174	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15184	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Δ	

	180	FCU175	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15191	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Δ	
	181	FCU176	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16715	NEPO	-	10714	13410	49	100 X 22 X 53	A	
	182	FCU177	ΙΣΟΓΕΙΟ Β' ΕΟΠΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HGA	-	04ASI15249	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	Δ	
	183	FCU178	ΙΣΟΓΕΙΟ Β' ΕΟΠΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM60HFA	-	01ASI19133	NEPO	-	20029	24909	113	140 X 22 X 53	A	
	184	FCU179	ΙΣΟΓΕΙΟ Β' ΕΟΠΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21781	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
	185	FCU180	ΙΣΟΓΕΙΟ Β' ΕΟΠΥ ΙΑΤΡΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	-	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
	186	FCU181	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22006	NEPO	-	7438	9690	32	140 X 22 X 53	Δ	
	187	FCU182	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21784	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
	188	FCU183	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SGA	-	01ASI16743	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	Δ	
	189	FCU184	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΕΞΙΑ ΑΡΧΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01061	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
	190	FCU185	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SGA	-	01ASI22010	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	Δ	
ΕΟΠΥ	191	FCU186	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGFA	-	04ASI15235	NEPO	-	15081	19790	91	100 X 22 X 53	Δ	
	192	FCU187	2ος ΟΡΟΦΟΣ 07ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SFA	-	04ASI15244	NEPO	-	15081	19790	91	100 X 22 X 53	A	
	193	FCU188	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΔΕΞΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM33SFA	-	01ASI01019	NEPO	-	10714	13409	49	100 X 22 X 53	A	
	194	FCU189	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21791	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
	195	FCU190	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM25SFA	-	01ASI21786	NEPO	-	7438	9690	32	100 X 22 X 53	A	
	195	FCU191	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM50SGA	-	04ASI15180	NEPO	-	15081	19790	91	120 X 22 X 53	Δ	
	196	SPL1	4ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ALLEGRO	42HQE009N	38YE009 42H	-	R407C	0,84	9000	10500	1150	-	-	
	197	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	ΑΙΟΛΟΣ	-	TMD 9/9 4P	-	-	-	-	-	234149	-	-	
	198	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 2	ΤΑΡΑΤΣΑ ΔΕΞΙΟΣ	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	ΑΙΟΛΟΣ	-	TMD 9/9 4P	-	-	-	-	-	234149	-	-	
	199	ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΗΛ.ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ- ΠΑΝΕΛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	200	ΜΠΟΙΛΕΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 1	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ	ISOTHERM	L300-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	201	ΜΠΟΙΛΕΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 2	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ	ISOTHERM	L300-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	202	ΜΠΟΙΛΕΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 3	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ	ISOTHERM	L300-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
ΙΣΧΥΣ			
ΕΟΠΥ	1	ΛΕΒ1 (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)	ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 283749 kcal/hr
			THERMA ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ/ 2007 330 KW
	2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ kg/hr
			WEISHAURT/ WG40N/1-A KW
	3	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 300946 kcal/hr
			ΧΑΛ/ THERMOLEV/ 2016-2017/ 205012 350 KW
	4	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 47 kg/hr
			WEISHAURT/ WG40N/1-A 550 KW
ΕΦΚΑ	1	ΛΕΒ3	ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 180000 kcal/hr
			ΧΑΛ/THERMA ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ/ 2007 209 KW
	2	ΚΑΥΣΤ3	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 30 kg/hr
			WEISHAURT/ WG30N/1-C 350 KW
	3	ΛΕΒ4	ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 180000 kcal/hr
			ΧΑΛ/THERMA ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ/ 2007 209 KW
	4	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 30 kg/hr
			WEISHAURT/ WG30N/1-C 350 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT
2301959

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT
791748

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

3257686

11343

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α΄ Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά - Στέγαση Τμήματος Ασφάλισης Εσόδων Ασφαλισμένων τ. ΤΑΝΠΥ , Λεωφόρος 26 Τ.Κ. 18531 Πειραιάς

α/α	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. Μηχανήματος	Τύπος εξ. Μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσό. Ψυκτ. Μέσου (Kg)	Ψυκτ. Απόδοση (BTU/hr)	Θερμ. Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρ. Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmΧcmΧ cm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	VASSILIADIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
2	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	S&P	FS-CBM/4 240/240 3V	-	-	-	-	-	-	373	-	-	1400rpm
3	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	S&P	FS-CBM/4 240/240 3V	-	-	-	-	-	-	373	-	-	1400rpm
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 3	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΤΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	S&P	FS-CBM/4 240/240 3V	-	-	-	-	-	-	373	-	-	1400rpm
5	FCU 1	4ος Τμήμα εκκαθάρισης συντάξεων & οικονομικού	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	ΝΕΡΟ	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
6	FCU 2	4ος Τμήμα εκκαθάρισης συντάξεων & οικονομικού	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	ΝΕΡΟ	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
7	FCU 3	4ος Τμήμα εκκαθάρισης συντάξεων & οικονομικού	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	ΝΕΡΟ	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
8	FCU 4	4ος Τμήμα εκκαθάρισης συντάξεων & οικονομικού	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	ΝΕΡΟ	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
9	FCU 5	4ος ΤΑΝΠΥ Διεκπεραίωση	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	ΝΕΡΟ	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
10	FCU 6	4ος Τμήμα οικονομικής διαχείρισης	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	ΝΕΡΟ	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
11	FCU 7	4ος Είσοδος πριν το τμήμα οικ. διαχείρισης	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	ΝΕΡΟ	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
12	FCU 8	3ος Αριστερά από την είσοδο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	ΝΕΡΟ	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	

13	FCU 9	3ος Αρχείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
14	FCU 10	3ος Προϊστάμενος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
15	FCU 11	3ος Ενιαία αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
16	FCU 12	3ος Ενιαία αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
17	FCU 13	3ος Ενιαία αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
18	FCU 14	3ος Ενιαία αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
19	FCU 15	3ος Ενιαία αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
20	FCU 16	3ος Δεύτερο αρχείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
21	FCU 17	2ος Ενιαία αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
22	FCU 18	2ος Προϊστάμενος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 600	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	16651	48281	120	125 x 23 x48	Δ	
23	FCU 19	2ος Προϊστάμενος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 600	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	16651	48281	120	125 x 23 x48	Δ	
24	FCU 20	2ος Προϊστάμενος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 600	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	16651	48281	120	125 x 23 x48	Δ	
25	FCU 21	2ος Προϊστάμενος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 600	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	16651	48281	120	125 x 23 x48	Δ	
26	FCU 22	2ος Προϊστάμενος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
27	FCU 23	2ος Ενιαία αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	

28	FCU 24	Ημώροφος ομάδα εργασίας ΤΑΝΠΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
29	FCU 25	Ημώροφος ομάδα εργασίας ΤΑΝΠΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	VASSILIADIS	FCU 400	ΨΥΚΤΗΣ/ΛΕΒΗΤΑΣ	-	NEPO	-	12590	35418	83	125 x 23 x48	Δ	
30	SPL 1	4ος Τμήμα εκκαθάρισης συντάξεων & οικονομικού	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΗΑΙΕΡ	AS35ΤΑΜΗΡΑ	1U35YEMFRA	AAAJ9 0E120 0N6L3 P0459	R32	0,5	12000	12280	1050	-	-	
31	SPL 2	4ος ΤΑΝΠΥ Διεκπεραίωση	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΗΑΙΕΡ	AS35ΤΑΜΗΡΑ-C	1U35YEMFRA-C	AABL8 0E000 0N4M2 N0146	R32	0,5	12000	12280	1050	-	-	
32	SPL 3	4ος Τμήμα οικονομικής διαχείρισης Τα	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΗΑΙΕΡ	AS35ΤΑΜΗΡΑ	1U35YEMFRA	AAAJ9 0E120 0N4L3 C0176	R32	0,5	12000	12280	1050	-	-	
33	SPL 4	3ος ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΗΑΙΕΡ	AS35ΤΑΜΗΡΑ	1U35YEMFRA	AAAJ9 0E120 0N6L3 P1212	R32	0,5	12000	12280	1050	-	-	
34	SPL 5	3ος ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΗΑΙΕΡ	AS35ΤΑΜΗΡΑ	1U35YEMFRA	AAAJ9 0E120 0N6L3 P1216	R32	0,5	12000	12280	1050	-	-	
35	SPL 6	2ος ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΗΑΙΕΡ	AS35ΤΑΜΗΡΑ	1U35YEMFRA	AAAJ9 0E120 0N6L3 P0468	R32	0,5	12000	12280	1050	-	-	
36	SPL 7	2ος ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΗΑΙΕΡ	AS35ΤΑΜΗΡΑ-C	1U35YEMFRA-C	AABL8 0E000 0N4M2 N0151	R32	0,5	12000	12280	1050	-	-	
37	SPL 8	2ος ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΗΑΙΕΡ	AS35ΤΑΜΗΡΑ	1U35YEMFRA	AAAJ9 0E120 0N6L3 P0471	R32	0,5	12283	9553	1600	-	-	
38	SPL 9	Ημώροφος ομάδα εργασίας ΤΑΝΠΥ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΗΑΙΕΡ	AS35ΤΑΜΗΡΑ	1U35YEMFRA	-	R32	0,5	12000	12280	1050	-	-	
39	SPL 10	4ος ΑΝΑΜΟΝΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	FUJI ELECTRIC	RSW-127RC	ROW-127RC	E059484	R22	-	11800	13800	1280	-	-	
40	SPL 11	4ος ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA-18N8NO-I	MA2-18NXDO-I		R32	1	18000	19000				
41	SPL 12	2ος ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA-18N8NO-I	MA2-18NXDO-I		R32	1	18000	19000				

42	SPL 13	2ος ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA-18N8NO-I	MA2-18NXDO-I		R32	1	18000	19000				
----	--------	-----------------------------------	--------------	-------	-------------	--------------	--	-----	---	-------	-------	--	--	--	--

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
			ΙΣΧΥΣ
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛ/ ΡΑΥΟΝ/40220	189166 kcal/hr 220 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	kg/hr KW

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT
120083	12399
ΨΥΚΤΙΚΗ IN	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN
451077	2223

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Ι' Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Ηλιούπολη Μαρίνου Αντύπα & Ναυαρίνου 1 Τ.Κ. 163 46 Ηλιούπολη

ΕΦΚΑ: 2ος + 3ος ΟΡΟΦΟΣ - Μ.ΥΓ.: ΙΣΟΓΕΙΟ + 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΕΦΚΑ & Μ.ΥΓ.: ΤΑΡΑΤΣΑ + ΥΠΟΓΕΙΟ

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσ. ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρ. Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΥΔΡ.ΨΥΚ.1	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΥΔΡΟ. ΨΥΚΤΗΣ	Μc QUAY	-	WHR 125	12171 4B	R22	-	1497930		456700	-	-	
2	ΠΥΡ.ΨΥΚ.1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΠΥΡΓ. ΨΥΚΤΗΣ	FYROGENIS	-	-	-	-	-				-	-	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3	ΚΚΜ1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-				-	-	13 X 1900
4	ΚΚΜ2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-				-	-	13 X 1650
5	ΚΚΜ3	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	INTERKLIMA	-	MD6-2	-	-	-				-	-	13 X 1875
6	ΚΚΜ4	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-				-	-	13 X 1826
7	FCU 1	2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	21736	NEPO	-	16648	34961	105	120X50X22	A	
8	FCU 2	2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	134577	NEPO	-	20422	45808	49	136X50X25	A	
9	FCU 3	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21725	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
10	FCU 4	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21783	NEPO	-	7473	16883	75	100X50X22	A	
11	FCU 5	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΝΑΚ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21803	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
12	FCU 6	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21792	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
13	FCU 7	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21779	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
14	FCU 8	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21759	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
15	FCU 9	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21788	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
16	FCU 10	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΟΔΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21761	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
17	FCU 11	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	21731	NEPO	-	16648	34961	105	120X50X22	Δ	
18	FCU 12	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	155220	NEPO	-	20422	45808	49	136X50X25	A	
19	FCU 13	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	155219	NEPO	-	20422	45808	49	136X50X25	Δ	
20	FCU 14	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21713	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	

21	FCU 15	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - Β/ΒΟΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21782	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
22	FCU 16	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	21733	NEPO	-	16648	34961	105	120X50X22	Δ	
23	FCU 17	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΕΞΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21714	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
24	FCU 18	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΔΕΞΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21717	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
25	FCU 19	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21787	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
26	FCU 20	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΔΩΜΑΤΙΑΚΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21795	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
27	FCU 21	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΔΩΜΑΤΙΑΚΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21763	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ
28	FCU 22	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21756	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
29	FCU 23	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	21737	NEPO	-	16648	34961	105	120X50X22	A	
30	FCU 24	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	21728	NEPO	-	16648	34961	105	120X50X22	Δ	
31	FCU 25	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	21730	NEPO	-	16648	34961	105	120X50X22	Δ	
32	FCU 26	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΦΩΤΟ
33	FCU 27	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΔΩΜΑΤΙΑΚΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21784	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ
34	FCU 28	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΔΩΜΑΤΙΑΚΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21687	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	
35	FCU 29	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΔΩΜΑΤΙΑΚΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21778	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
36	FCU 30	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΔΩΜΑΤΙΑΚΙ- ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21689	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	
37	FCU 31	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	21727	NEPO	-	16648	34961	105	120X50X22	Δ	ΔΕΝ ΨΥΧΕΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ 2ΩΔΗ Ή ΤΡΙΩΔΗ
38	FCU 32	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΝΟ.305 - ΑΡΧΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21698	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
39	FCU 33	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21785	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
40	FCU 34	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21775	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	

41		FCU 35	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21786	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
42		FCU 36	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21712	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Α	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
43		FCU 37	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21696	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΞΑΕΡΩΣΗ/ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
44		FCU 38	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21719	NEPO	-	11482	24492	75	120X50X22	Α	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
45		FCU 39	ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM43SF	-	12ASI14290	NEPO	-	13785	18357	75	124X53X23	Α	
46		FCU 40	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΙΑΤΡΕΙΟ 1	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21718	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Α	
47		FCU 41	ΙΣΟΓΕΙΟ - 2,3 ΙΑΤΡΕΙΟ 3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21766	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Α	
48		FCU 42	ΙΣΟΓΕΙΟ - 2,3 ΙΑΤΡΕΙΟ 3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21683	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	
49		FCU 43	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21710	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Α	
50		FCU 44	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΙΑΤΡΕΙΟ 4	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21801	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
51		FCU 45	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21762	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Α	
52		FCU 46	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21808	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
53		FCU 47	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΙΑΤΡΕΙΟ 5	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21691	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	
54	Μ.ΥΤ.	FCU 48	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21805	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Α	
55		FCU 49	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΙΑΤΡΕΙΟ 6	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21722	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Α	
56		FCU 50	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΙΑΤΡΕΙΟ 7	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21700	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Α	
57		FCU 51	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21699	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	
58		FCU 52	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21757	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Α	
59		FCU 53	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21791	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
60		FCU 54	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21720	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Α	
61		FCU 55	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21721	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Α	
62		FCU 56	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21697	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Α	
63		FCU 57	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	21739	NEPO	-	16648	34961	105	120X50X22	Α	

64	FCU 58	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΙΑΤΡΕΙΟ 8	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21707	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
65	FCU 59	1ος - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΠΣΗΛΕΥΤΩΝ ΝΟ.113 - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21724	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
66	FCU 60	1ος - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21767	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	1 TEM 44 X 18,5
67	FCU 61	1ος - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΦΩΤΟ
68	FCU 62	1ος - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21701	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	1 TEM 59 X 18,5
69	FCU 63	1ος - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21705	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
70	FCU 64	1ος - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21688	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	
71	FCU65	1ος - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	21679	NEPO	-	20422	45808	105	140X50X22	Δ	
72	FCU66	1ος - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21769	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
73	FCU67	1ος - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21789	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
74	FCU68	1ος - ΠΡΩΤ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21796	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
75	FCU69	1ος - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21708	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
76	FCU70	1ος - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21711	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
77	FCU71	1ος - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21695	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	
78	FCU72	1ος - ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21804	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
79	FCU73	1ος - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΙΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21694	NEPO	-	11482	24492	75	85X50X22	Δ	
80	FCU74	1ος - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21706	NEPO	-	11482	24492	75	85X50X22	A	
81	FCU75	1ος - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21692	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	
82	FCU76	1ος - ΩΡΛ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21806	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
83	FCU77	1ος - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21703	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
84	FCU78	1ος - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21690	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	
85	FCU79	1ος - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21760	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	1 TEM 44 X 18,5
86	FCU80	1ος - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21686	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	

87	FCU81	1ος - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21770	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
88	FCU82	1ος - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21704	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
89	FCU83	1ος - ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21684	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	Δ	
90	FCU84	1ος - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21800	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
91	FCU85	1ος - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21772	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
92	FCU86	1ος - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21807	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
93	FCU87	1ος - ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21709	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
94	FCU88	1ος - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21799	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
95	FCU89	1ος - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21773	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
96	FCU90	1ος - ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21764	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
97	FCU91	1ος - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21802	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
98	FCU92	1ος - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21776	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
99	FCU93	1ος - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21726	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
100	FCU94	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FIROGENIS	FVUM 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	75	125X21X50	Δ	
101	FCU95	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΟΔΟΝΤ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21797	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	
102	FCU96	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΣΥΝΕΝΤ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	21732	NEPO	-	16648	34961	105	120X50X22	Δ	
103	FCU97	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΟΔΟΝΤ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	21738	NEPO	-	16648	34961	105	120X50X22	A	
104	FCU98	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21765	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
105	FCU99	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	21723	NEPO	-	11482	24492	75	100X50X22	A	
106	FCU100	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΠΑΙΔ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21774	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	
107	FCU101	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΕΜΒΟΛΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21798	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ	

108	ΕΦΚΑ	FCU102	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΡΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21771	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	
109		FCU103	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	A	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΦΩΤΟ	
110		FCU104	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	NEPO	-	-	-	-	-	-	-	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
111		FCU105	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΚΥΛΙΚΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	42NM43SF	-	12ASI14265	NEPO	-	13785	18357	75	123X22X54	Δ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΛΕΙΔΙΑ	
112		FCU106	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	21794	NEPO	-	7473	16883	75	85X50X22	Δ		
113		FCU107	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	FYROGENIS	FHF 600	-	-	NEPO	-	20422	45808		-	Δ		
114		FCU108	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	21680	NEPO	-	20422	45808	105	140X50X22	Δ		
115	Μ.ΥΓ.	FCU109	ΙΣΟΓΕΙΟ - COVID	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	NEPO	-	-	-	-	-	-	-	ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ	
116		FCU110	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΕΚΤΑΚΤΑ ΨΩΩΙΔ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	NEPO	-	-	-	-	-	-	-		
117		FCU111	ΙΣΟΓΕΙΟ - COVID ΛΗΨΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	NEPO	-	-	-	-	-	-		-
118		FCU112	ΙΣΟΓΕΙΟ - COVID ΓΡ.ΠΡΟΣ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	NEPO	-	-	-	-	-	-		-
119		FCU113	ΙΣΟΓΕΙΟ - COVID	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	NEPO	-	-	-	-	-	-		-
120	ΕΦΚΑ	SPL1	2ος ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	FU-09010-C	FUO-09110-C	-	P32	0,55	12000	9485	860	-	-		
121	Μ.ΥΓ.	SPL2	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	SAMSUNG	AQ12A1VE	-	P2JN400182F	R22	0,92	11601	12625	1600	-	-		
122		SPL3	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	SAMSUNG	AQ12A1VE	-	-	R22	0,92	11601	12624	1290	-	-		
123		SPL4	1ΟΣ οροφος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-I	MA-12N8D0-O	3419800 47010323 0840280	R32	0,55	12000	13000	2150	-	-		
124		SPL5	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	INVENTOR	SI-09	-	63229900687	-	-	9000	10000	2000	-	-		
125		SPL6	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΙΑΤΡΕΙΟ 1	SPL ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHH18P15	-	0106-40548	-	-	17100	17700	3000	-	-		
126		SPL7	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	WHIRPOOL	AMC 981	-	94010010 312250 169 (3L303)	R407C	0,85	9199	9799	896	-	-		
127		SPL8	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	WHIRPOOL	AMC 981	-	990621 006841	R407C	0,85	9199	9799	896	-	-		
128		SPL9	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	FUJITSU	ASY9USBCW	AOY9UGBC	E036101	R410A	-	9900	10400	750	-	-		
129		SPL10	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	TECO	LS1819YRS	-	7019AT-0032	R22	0,05	18493	-	1960	-	-		
130		SPL11	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	TECO	LS1820YPS	-	70193T-0445	R22	0,05	17981	18800	1960	-	-		
131		ΕΦΚΑ	SPL12	ΥΠΟΓΕΙΟ SERVER ROOM	SPL ΤΟΙΧΟΥ	TOSHIBA	RAS-B13SKVP-E	-	004D 0305	R410A	1,05	11945	14330	3000	-	-	
132	Μ.ΥΓ.	SPL13	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-I	MA-12N8D0-O	3418081620 29525084 1155	R32	0,5	12000	13000	2150	-	-		

133		SPL14	ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ COVID	SPL ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-ΧΟ	341999 507010422 0840045	R32	0,55	12000	13000	2150	-	-		
134	ΕΦΚΑ	SPL15	3ος ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32	1,6	24000	24000					
135		SPL16	2ος ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32	1,6	24000	24000					
136		SPL17	2ος ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32	1	18000	18000					
137		SPL18	2ος ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32	0,55	12000	13000	2150				
138		SPL19	2ος ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA				R32	1	18000	18000					
139	Μ.ΥΤ.	SPL20	1ος ΕΠΙΤΡΟΠΗ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	HAIER				R32		12000	13000	2150				
140		SPL21	1ος ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	HAIER				R32		24000	24000					
141		SPL22	1ος ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPL ΤΟΙΧΟΥ	HAIER				R32		12000	13000	2150				
142		SPL23	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΙΑΤΡΕΙΟ 5	SPL ΤΟΙΧΟΥ	HAIER				R32		12000	13000	2150				
143		SPL24	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΙΑΤΡΕΙΟ 6	SPL ΤΟΙΧΟΥ	HAIER				R32		12000	13000	2150				
144		SPL25	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΙΑΤΡΕΙΟ 7	SPL ΤΟΙΧΟΥ	HAIER				R32		12000	13000	2150				
145	ΕΦΚΑ & Μ.ΥΤ.	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΗΛ.ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ - ΠΑΝΕΛ (20)	-	-	-	-	-	-				190 X 90	-	ΕΧΕΙ ΚΑΔ	
146		ΜΠΟΙΛΕΡ-ΗΛ.ΣΥΛΕΚΤ.	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ (1)	ΚΛΙΜΑ ΑΒΕΕ	2000 LTR	-	-	-	-				-	-		
147		ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ														ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
148		ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ														ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
ΙΣΧΥΣ			
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	380000 kcal/hr
		ΧΑΛ/ ΠΥΡΚΑΛ 0684 / 2006'	442 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	55 kg/hr
		ΔΔ/ BALTUR BT 55DSG 2105124	640 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

1671949

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

1325233

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

481362

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

8232

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ ΙΑ' Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα ,Μάχης Αναλάτου & Λαγουμιτζή Τ.Κ. 11744 Νέος Κόσμος ,Αθήνα

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσό. ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτ. Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmX cm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
ΕΦΚΑ															
1	SPL71	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TCL	ERA PLUS-09CHSA/YA21	ERA PLUS-09CHSA/YA21	-	R32	0,55	8871	9383	1552	-	-	
2	SPL72	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TCL	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	-	R32	0,55	11601	11669	1720	-	-	
3	SPL73	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TCL	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	-	R32	0,55	11601	11669	1720	-	-	
4	SPL74	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΟΔΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TCL	ERA PLUS-018CHSA/YA21I	ERA PLUS-18CHSA/YA21I	-	R32	0,96	17401	17572	1579	-	-	
5	SPL75	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΟΔΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TCL	ELITE PRM-18CHSA/XAC1I	ELITE PRM-18CHSA/XAC1I	-	R32	0,92	17402	17504	2540	-	-	
6	SPL76	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TCL	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	-	R32	0,55	11601	11669	1720	-	-	
7	SPL77	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤ.ΑΠΟΝΟΜ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR188EH	-	00 529627								
8	SPL78	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	INTERKLIMA	-	CSN 122H	-	R22							ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣ.ΤΑΜΠΕΛΑ ΚΙ
9	SPL79	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-G129LH	-	-	R407C	0,73	11260	12454	-	-	-	
10	SPL80	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TCL	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	-	R32	0,55	11601	11669	1720	-	-	
11	SPL81	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TCL	ELITE PRM-09CHSA/XAC1	ELITE PRM-09CHSA/XAC1	-	R32	0,55	8871	9110	1552	-	-	
12	SPL82	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΙΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS092ALBBA (HSU-09RD03/R1)	AUO92AIBAA (HSU-09RD03/R1)	-	R407C	0,56	8701	9895	1250	-	-	
13	SPL83	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HITACHI	RAS-E14H2A	-	17125	R410A							
14	SPL84	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TCL	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	-	R32	0,55	11601	11669	1720	-	-	
15	SPL85	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TCL	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	-	R32	0,55	11601	11669	1720	-	-	
16	SPL86	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SAMSUNG	AQ09SSAN	UQ12A1VE	-	R410A	0,49	9042	9383	1290	-	-	
17	SPL87	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TCL	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	ELITE PRM-12CHSA/XAC1	-	R32	0,55	11601	11669	1720	-	-	
18	SPL88	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT ΣΤΗΛΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ	MIDEA	MFYA-24ARFN1-QRDOW	MOCΑ30U-24HFN1-QRDO	40780632019 3300260049	R410A	1,95	24000	26000	4300	-	-	
19	KAN1	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΞΟΔΑ	-	-	ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΗΘΕΙ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
20	KAN2	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21	KAN3	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	-	-	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	-	-										ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΙΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (KAN 2,3,5,6)	
22	KAN4	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	-	-		-	-											
23	KAN5	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	-	-		-	-											
24	KAN6	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	-	-		-	-											
25	KAN7	ΕΦΚΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦ.ΔΙΕΥΘ.	-	-		-	-											
26	ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ (1)	-	-	-	-									100 X 120		
27	ΜΠΟΙΛΕΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΜΠΟΙΛΕΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (1)	-	-	-	-											
1Η ΥΠΕ																		
1	SPL001	Γρ. 142	SPLIT UNIT	HAIER	AS35TAMHRA-C	-		-	-									
2	SPL002	ΛΗΨΕΙΣ ΟΥΡΩΝ	SPLIT UNIT	HAIER	AS24TD2HRA	-		R32	0,92	17500	17850	-						
3	SPL003	ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT UNIT	HAIER	HSU12HEK03	-		R32		12000	13000	-						
4	SPL004	ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ	SPLIT UNIT	TCL	ELITE 18 CHSA/ΧΑ510	-		-	-			-						
5	SPL005	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT UNIT	YORK	MHC18P15	-	0104- 43357	-	-	14700	15000	-						
6	SPL006	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	SPLIT UNIT	ΒΙΟΣΩΛ		-		-	-			-						
7	SPL007	ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ	SPLIT UNIT	ΒΙΟΣΩΛ														
8	SPL008	ΛΗΨΕΙΣ ΟΥΡΩΝ	SPLIT UNIT	ΒΙΟΣΩΛ														
9	SPL009	1ος Διάδρομος	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	1	18000	18300							
10	SPL010	1ος ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA		-		R32	0,55	12000	12300	-					1Η ΥΠΕ	
11	SPL011	1ος ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300							
12	SPL012	1ος ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300							
13	SPL013	1ος ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300							
14	SPL014	1ος ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	SPLIT UNIT	STIEBEL														
15	SPL015	1ος ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ (145)	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300							
16	SPL016	1ος ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT UNIT	COOLSTAR		-		R22	1,3	16000	16250							
17	SPL017	1ος ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ (127)	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300							
18	SPL018	1ος ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ (123)	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300							
19	SPL019	1ος ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ (144)	SPLIT UNIT	GENERAL			E035650			12000	12300							
20	SPL020	1ος ΑΝΟΣΘΕΡΑΠΕΙΑ (126)	SPLIT UNIT	HAIER	AS35TAMHRA-C	-		R32	0,52	-	-	-						

21	SPL021	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ (143)	SPLIT UNIT	MITSUBISHI			-	R410A						
22	SPL022	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ (140)	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300	1.040		
23	SPL023	ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
24	SPL024	1ο ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT UNIT	HAIER				R32	0,52		-			
25	SPL025	1ο ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	1	18000	18300			
26	SPL026	1ο ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ (130)	SPLIT UNIT	HAIER				R32	0,52					
27	SPL027	1ο ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
28	SPL028	1ο ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (102)	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
29	SPL029	1ο ΩΡΛ	SPLIT UNIT	YORK	MHC18P15	-	0104-43360	-	-	17060	-	-		
30	SPL030	Διάδρομος	SPLIT UNIT	YORK	MHC18P15	-	0104-43357	-	-	17060	-	-		
31	SPL031	1ο ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ (135)	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
32	SPL031β	Αιμοληψία	SPLIT UNIT											
33	SPL032	1ο ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ	SPLIT UNIT	MITSUBISHI		-		R32	-	-	-	-		
34	SPL033	1ο ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ (134)	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
35	SPL034	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	1	18000	18300			
36	SPL035	ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
37	SPL036	ΑΠΟΘΗΚΗ	SPLIT UNIT	FUJITSU			E078515			12000	12300			
38	SPL037	ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
39	SPL038	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	1	18000	18300			
40	SPL039	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT UNIT	TCL			0104-41537	R410A	1,35		-	-		
41	SPL040	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	SPLIT UNIT	TCL				R410A	0,65					
42	SPL041	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
43	SPL042	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT UNIT	COOLSTAR										
44	SPL043	ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ	SPLIT UNIT	YORK						9000	9200			
45	SPL044	ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ	SPLIT UNIT	TCL				R410A	0,65	9000	9200			
46	SPL045	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
47	SPL046	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
48	SPL047	ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
49	SPL048	ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
50	SPL049	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	SPLIT UNIT	HAIER						18000	18300			
51	SPL050	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 9	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			
52	SPL051	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA				R32	0,55	12000	12300			

53	SPL052	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 10	SPLIT UNIT	GREE						8550	8700			
54	SPL053	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	SPLIT UNIT	HAIER										
55	SPL054	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ	SPLIT UNIT	HAIER	AS353									
56	SPL055	ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ	SPLIT UNIT	TCL			R32	1	24000	25000				
57	SPL056	ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ	SPLIT UNIT	MIDEA			R32	0,55	12000	12300				
58	SPL057	ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ	SPLIT UNIT	YORK	MHC18P15				18000	18500				
59	SPL058	ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ	SPLIT UNIT	HAIER	AS353									
60	SPL059	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	SPLIT UNIT	MIDEA			R32	0,55	12000	12300				
61	SPL060	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ (29)	SPLIT UNIT	MIDEA			R32		24000	24300				
62	SPL061	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ (28)	SPLIT UNIT	MIDEA			R32	0,55	12000	12300				
63	SPL062	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (7)	SPLIT UNIT	MIDEA			R32	0,55	12000	12300				
64	SPL063	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠ ΥΓΕΙΑΣ (24)	SPLIT UNIT	HAIER	AS35									
65	SPL064	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ (25)	SPLIT UNIT	ΒΙΟΣΩΛ										
66	SPL065	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	SPLIT UNIT	MIDEA			R32	0,55	12000	12300				
67	SPL066	Χειρουργικό	SPLIT UNIT	TECO										
68	SPL067		SPLIT UNIT	ΒΙΟΣΩΛ										
69	SPL068	Ακτινολογικό	SPLIT UNIT	YORK										
70	SPL069		SPLIT UNIT											
71	SPL070	Ακτινολογικό	SPLIT UNIT	YORK	MHC18P15	-	-	-	-	17060	-	-		
72	NEW		SPLIT UNIT	TCL										
73	NEW		SPLIT UNIT	TCL										
74	NEW		SPLIT UNIT	MIDEA										
75	NEW		SPLIT UNIT	MIDEA										
76	NEW	Ακτινολογικό	SPLIT UNIT	MIDEA										
77	NEW	Ιατρείο 10	SPLIT UNIT	GREE										
78	NEW		SPLIT UNIT	TCL										
79	VRV 1	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ												
80	VRV 2	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ												
81	VRV 3	1ο ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ	VRV											
82	VRV 4	1ο ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ	VRV											
83	VRV 5	ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ	VRV											
84	ΧΩΡΙΣ SPL			HAIER										

85	ΧΩΡΙΣ SPL			FUTJITSU										
----	-----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
			ΙΣΧΥΣ
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	265000 kcal/hr
		MASTER F-308 /21158	308 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	26 kg/hr
		CIB UNIGAS BURNERS/NG280/1312298	300 KW
3	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	250000 kcal/hr
		RADIALAND R250	291 KW
4	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	26 kg/hr
		CIB UNIGAS BURNERS/NG280	300 KW

δεν μπηκε

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

186755

26103

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

186755

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ ΣΤ' Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια, Μηδείας 10, ΤΚ 14342, Νέα Φιλαδέλφεια

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	A/Θ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	INTERKLIMA	-	LPCA-300H	_000800	R22	22X2	1023642	1184013	94800	-	-	
2	A/Θ 2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	INTERKLIMA	-	LPCA-300H	-	R22	22X2	1023642	1184013	94800	-	-	
3	ΚΚΜ1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	INTERKLIMA	-	MD-09	_000801	ΝΕΡΟ	-	340470		4000	-	-	
4	ΚΚΜ2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	INTERKLIMA	-	MD-12	_000801	ΝΕΡΟ	-			2200	-	-	
5	FCU 1	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62037	ΝΕΡΟ	-	11648	34961	105	118X24X59	Δ	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ - ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
6	FCU 2	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60982	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ - ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
7	FCU 3	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	60743	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ - ΔΦ (51.5X18)
8	FCU 4	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60547	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ - ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
9	FCU 5	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	60742	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	
10	FCU 6	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	62039	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	105	135.5X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
11	FCU 7	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62023	ΝΕΡΟ	-	11648	34961	105	118X24X59	Α	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
12	FCU 8	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60981	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ - ΔΦ (70.5X18)
13	FCU 9	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62034	ΝΕΡΟ	-	11648	34961	105	118X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ - ΔΦ (89X18) - ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
14	FCU 10	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	60619	ΝΕΡΟ	-	11648	34961	105	118X24X59	Α	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ - ΔΦ (89X18)
15	FCU 11	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	-	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Α	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΣΗ
16	FCU 12	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	ΝΕΡΟ	-				155X24X59	Δ	ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ - ΔΦ(126X18)
17	FCU 13	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	61979	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	
18	FCU 14	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	--	60994	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
19	FCU 15	ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62061	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Α	ΚΦ

20	FCU 16	ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	-	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	ΚΦ
21	FCU 17	ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	62041	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	105	140X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
22	FCU 18	ΤΟΥΛΑΛΕΤΣ ΚΟΙΝΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62052	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	
23	FCU 19	ΤΟΥΛΑΛΕΤΣ ΚΟΙΝΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62071	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	ΚΦ
24	FCU 20	ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	62038	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	105	140X24X59	Δ	ΚΦ -ΔΦ(89X18)
25	FCU 21	ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62053	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	ΚΦ - ΔΦ(51.5X18)
26	FCU 22	ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60978	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	ΧΦ (73X18)
27	FCU 23	ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60977	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	
28	FCU 24	3ος ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	62021	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	
29	FCU 25	3ος ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62032	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	118X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΔΦ(89X18)
30	FCU 26	3ος ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	61977	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ ΔΦ(70.5X18)
31	FCU 27	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΛΕΚΤΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60987	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
32	FCU 28	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΛΕΚΤΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	60738	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
33	FCU 29	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΛΕΚΤΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	-	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
34	FCU 30	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60978	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ - ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
35	FCU 31	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60732	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	
36	FCU 32	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60734	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	
37	FCU 33		FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60989	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	-	-	
38	FCU 34		FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	ΝΕΡΟ	-				-	Α	
39	FCU 35	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	-	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	-	
40	FCU 36	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	-	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Α	
41	FCU 37	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	-	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	105	140X24X59	-	
42	FCU 38	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	ΝΕΡΟ	-				-	Α	

43	FCU 39	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	ΝΕΡΟ	-	-	-	120X24X59	A		
44	FCU 40	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	62040	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	105	140X24X59	-	
45	FCU 41	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	-	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	-	
46	FCU 42	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62046	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	-	
47	FCU 43	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΙΑΤΡΕΙΑ 201	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60973	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	-	-	
48	FCU 44	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	62038	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	105	140X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ - ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ - ΔΦ(108X18)
49	FCU 45	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60971	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	A	
50	FCU 46	2ος ΟΡΟΦΟΣ 202	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60975	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	A	ΔΦ (70X18)
51	FCU 47	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥΛΑΓΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60546	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	-	-	
52	FCU 48	2ος ΟΡΟΦΟΣ 204	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60935	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	A	
53	FCU 49	2ος ΟΡΟΦΟΣ W/C ΚΟΙΝΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62048	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	100X24X59	Δ	
54	FCU 50		FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62057	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	-	-	
55	FCU 51	2ος ΟΡΟΦΟΣ 004	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	62017	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
56	FCU 52	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62030	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	118X24X59	Δ	
57	FCU 53	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	-	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	A	
58	FCU 54	4ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	-	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	A	
59	FCU 55	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62047	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	
60	FCU 56	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62036	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	120X24X59	Δ	
61	FCU 57	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62059	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	A	
62	FCU 58	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	ΝΕΡΟ	-	-	-	-	-	-	ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ
63	FCU 59	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	ΝΕΡΟ	-	-	-	-	-	-	ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ
64	FCU 60	1ος ΟΡΟΦΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62024	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	118X24X59	A	
65	FCU 61	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62025	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	118X24X59	A	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ/ ΚΑΜΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ
66	FCU 62	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	60620	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	118X24X59	A	
67	FCU 63	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62027	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	118X24X59	-	
68	FCU 64	ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	61967	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	

69	FCU65	ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62044	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ (4μF)
70	FCU66	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62031	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	118X24X59	Δ	
71	FCU67	ΓΡ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	61970	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	
72	FCU68	ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62050	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	
73	FCU69	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60974	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	
74	FCU70	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60968	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	
75	FCU71	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΙΑΤΡΕΙΟ. ΕΜΒ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60993	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	
76	FCU72	ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 1	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60983	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	
77	FCU73	ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 2	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60731	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	
78	FCU74	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	61978	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	
79	FCU75	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60966	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	
80	FCU76	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 4	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	62019	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	
81	FCU77	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62063	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Α	
82	FCU78	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥΛΑΕΤΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62051	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΜΟΤΕΡ
83	FCU79	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥΛΑΕΤΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62045	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	
84	FCU80	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 6	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62060	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Α	
85	FCU81	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	62018	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	
86	FCU82	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΟΦΘΑΛΜ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	60621	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	118X24X59	Δ	
87	FCU83	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 8	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62073	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Α	
88	FCU84	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60545	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	
89	FCU85	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	60745	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	
90	FCU86	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 5	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	62016	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	
91	FCU87	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62043	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
92	FCU88	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (2ο ΚΤΗΡΙΟ)	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62049	ΝΕΡΟ	-	7473	16883	75	100X24X59	Δ	
93	FCU89	ΙΣΟΓΕΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (2ο ΚΤΗΡΙΟ)	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60733	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	
94	FCU90	ΕΠΙΣΚ. ΥΓΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60987	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
95	FCU91	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60976	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
96	FCU92	ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (2ο ΚΤΗΡΙΟ)	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62026	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	118X24X59	Α	
97	FCU93	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62029	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	118X24X59	Δ	
98	FCU94		FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	61981	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	-	-	
99	FCU95	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	62015	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	

100	FCU96	ΧΩΡΟΣ ΓΥΦΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62069	NEPO	-	7473	16883	75	80X24X59	A	
101	FCU97	ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΙΣΟΓΕΙΟ (ΚΤΗΡΙΟ 2ο)	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60980	NEPO	-	11482	24492	75	100X24X59	A	
102	FCU98	ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ?	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62067	NEPO	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	
103	FCU99	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	61968	NEPO	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
104	FCU100	ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	61969	NEPO	-	11482	24492	75	100X24X59	A	
105	FCU101	ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62072	NEPO	-	7473	16883	75	80X24X59	A	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
106	FCU102	ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
107	FCU103	ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 1	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60984	NEPO	-	11482	24492	75	100X24X59	A	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
108	FCU104	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	62028	NEPO	-	16648	34961	105	118X24X59	Δ	
109	FCU105	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	-	-	-	NEPO	-	-	-	-	-	-	ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ
110	FCU106	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	61982	NEPO	-	11482	24492	75	-	-	
111	FCU107	ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62070	NEPO	-	7473	16883	75	80X24X59	A	ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ - ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΡΑ
112	FCU108	ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62064	NEPO	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	
113	FCU109	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (ΙΑΤΡΕΙΑ)	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	60979	NEPO	-	11482	24492	75	100X24X59	A	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
114	FCU110	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-02	-	62056	NEPO	-	7473	16883	75	80X24X59	A	
115	SPL1	ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA-09N8D0-O	-	R32	0.55	9000	10000	2150	-	-	
116	SPL2	ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-O	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
117	SPL3	ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	INCLIMA	IN-12TP	-	4124 2704197	-	-	12000	12000	2000	-	-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
118	SPL4		SPLIT	MIDEA	MA2-09NXD0-XI	MA-09N8D0-O	-	R32	0.55	9000	10000	2150	-	-	
119	SPL5	1ος ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΣΤ ΠΑΠ	SPLIT	CARRIER				R32	0,6	9000	10000	1800			
120	SPL6	1ος ΥΓΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT	CARRIER				R32	0,6	9000	10000	1800			
121	SPL7	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	SPLIT	MIDEA	MSG-12HRN2	-	-	R407C	1.1	12000	13500	2000	-	-	
122	SPL8	2ος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	SPLIT	CARRIER				R32	0,65	12000	13500	2000			
123	SPL9	2ος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠΑ	SPLIT	CARRIER				R32	1,1	18000	20000	2950			
124	SPL10	2ος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	SPLIT	CARRIER				R32	0,6	9000	10000	1800			
125	SPL11	2ος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	SPLIT	CARRIER				R32	1,1	18000	20000	2950			
126	SPL12	2ος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	SPLIT	CARRIER				R32	0,65	12000	13500	2000			
127	SPL13	3ος ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	SPLIT	CARRIER				R32	0,6	9000	10000	1800			
128	SPL14	3ος ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT	CARRIER				R32	1,1	18000	20000	2950			
129	SPL15	3ος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	SPLIT	CARRIER				R32	0,6	9000	10000	1800			

130	SPL16	3ος ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT	CARRIER				R32	0,6	9000	10000	1800			
131	SPL17	3ος LIVE ΕΦΚΑ	SPLIT	CARRIER				R32	0,6	9000	10000	1800			
132	SPL18	3ος ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	SPLIT	CARRIER				R32	0,6	9000	10000	1800			
133	SPL19	3ος ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	SPLIT	CARRIER				R32	1,1	18000	20000	2950			
134	SPL20	3ος ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	SPLIT	CARRIER				R32	0,6	9000	10000	1800			
135	SPL21	3ος ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	SPLIT	CARRIER				R32	1,1	18000	20000	2950			
136	SPL22	3ος ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	SPLIT	CARRIER				R32	0,65	12000	13500	2000			
137	SPL23	3ος ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT	CARRIER				R32	0,65	12000	13500	2000			
138	SPL24	3ος ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	SPLIT	CARRIER				R32	0,6	9000	10000	1800			
139	SPL25	4ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER	SPLIT	MIDEA	MA218NXD0-I	MA-18N8D0-O	-	R32	1	18000	19000	2950	-	-	
140	SPL26	4ος	SPLIT	CARRIER	38QHG012D8SE	42QHG012D8SE		R32	0,65	12000	13500	2000			
141	SPL27	4ος	SPLIT	CARRIER	38QHG009D8SE	42QHG009D8SE		R32	0,6	9000	10000	1800			
142	SPL28	4ος	SPLIT	CARRIER	38QHG018D8SE	42QHG018D8SE		R32	1,1	18000	20000	2950			
143	SPL29	4ος ΕΞΟΔΑ	SPLIT	CARRIER	38QHG009D8SE	42QHG009D8SE		R32	0,6	9000	10000	1800			
144	SPL30	4ος ΕΞΟΔΑ	SPLIT	CARRIER	38QHG012D8SE	42QHG012D8SE		R32	0,65	12000	13500	2000			
145	SPL31	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT	CARRIER	-	-	92400 249	-	-	21667	23373	3000	-	-	
146	ΚΑΣ.1	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ	MIDEA	MCA3U-12FNXD0	-	-	-	-	12000	14000	1900	-	-	
147	ΚΑΣ.2	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ	MIDEA	MCA3U-12FNXD0	-	-	-	-	12000	14000	1900	-	-	
148	ΚΑΣ.3	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΑ	ΚΑΣΕΤΑ	GENERAL	AUG25TLB-W	-	T001002	R407C	-				-	-	
149	ΚΑΣ.4	3ος ΟΡΟΦΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΑ	ΚΑΣΕΤΑ	GENERAL	-	-	-	-	-				-	-	
150	ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΠΑΝΕΛ (20)	-	-	-	-	-	-				200X100	-	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 22Φ
151	ΜΠΟΙΛΕΡ ΗΛ.ΣΥΛΛΕΚΤΗ	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ (1)	NIKOLSON	1000 lt	-	-	-	-				-	-	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ				ΨΥΚΤΙΚΗ OUT	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT
		ΙΣΧΥΣ		2452951	261100
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ kcal/hr KW		ΨΥΚΤΙΚΗ IN	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 25 kg/hr RIELLO/GULLIVER RG5D/012500 90052/ 3739850	296 KW	1908773	14585
1	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ kcal/hr KW			
2	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 25 kg/hr RIELLO/GULLIVER RG5D/012500 90053/3739850	296 KW		

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ' Δυτικού Τομέα Αθήνας με έδρα το Ίλιον Μπίμπιζα 18 Τ.Κ. 13122 Ίλιον

	A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσό. Ψυκ. μέσου(Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρ. Ισχύς(W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
ΕΦΚΑ	1	ΥΔΡ.ΨΥΚ.1	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΥΔΡΟ. ΨΥΚΤΗΣ	McQUAY	-	WHR 055	92.1.263	R22	29	660.590		182500	-	-	
	2	ΠΥΡ.ΨΥΞ.1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ	AIRTECHNIC	-	ΠΑΚ-13F	-	-		892872		4000	-	-	
ΚΥ	3	ΥΔΡ.ΨΥΚ.2	ΥΠΟΓΕΙΟ Κ.Υ	ΥΔΡΟ. ΨΥΚΤΗΣ	McQUAY	-	WHR 085	-	-					-	-	
	4	ΠΥΡ.ΨΥΞ.2	ΤΑΡΑΤΣΑ Κ.Υ.	ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ	AIRTECHNIC	-	ΠΑΚ-29F	-	-					-	-	
ΕΦΚΑ	5	ΚΚΜ1	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΚΚΜ	FYROGENIS	-	KM-3/ MFB 83	36579	-		227384		2237	-	-	1 TEM IMANTΑΣ 10 X 1550
	6	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	FYROGENIS	-	FSB 45	37006	-					-	-	10 X 1300
Κ.Υ.	7	ΚΚΜ 2	ΥΠΟΓΕΙΟ Κ.Υ.	ΚΚΜ	FYROGENIS	-	KM-1/MFB 97	36578	-		275005			-	-	1 TEM IMANTΑΣ 9,5 X 975, 1TEM 9,5 X 1125
	8	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ Κ.Υ.	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	FYROGENIS	-	FSB 45	37007	-					-	-	IMANTΑΣ 10 X 1371Li 2-54
	9	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 3	ΤΑΡΑΤΣΑ Κ.Υ.	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	FYROGENIS	-	FSS 7-7	37003	-					-	-	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 23X33
	10	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 4	ΤΑΡΑΤΣΑ Κ.Υ.	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	FYROGENIS	-	-	-	-					-	-	
	11	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 5	ΥΠΟΓΕΙΟ Κ.Υ.	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	FYROGENIS	-	-	-	-					-	-	
ΕΦΚΑ	11	FCU 1	2ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	92X18X1
	12	FCU 2	2ος ΤΔΕ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 800	-	-	NEPO	-	25318	56444	95	177 X 22 X 53	Α	145X18X1, ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
	13	FCU 3	2ος ΤΔΕ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 200	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	87 X 22 X 53	Δ	55X18X1
	13	FCU 4	2ος ΤΔΕ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	Α	

14	FCU 5	2ος Είσοδος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	A	119X18X1
15	FCU 6	2ος Είσοδος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	67X18X1
16	FCU 7	2ος Όροφος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	Δ	
17	FCU 8	2ος Πρωτόκολλο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	Δ	
18	FCU 9	2ος Οικοδομικών έργων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
19	FCU 10	2ος Οικοδομικών έργων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A	
20	FCU 11	2ος Όροφος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
21	FCU 12	2ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	A	
22	FCU 13	1ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	A	
23	FCU 14	1ος Διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 200	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	87 X 22 X 53	A	ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ, 155X18X1
24	FCU 15	1ος Μητρώο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
25	FCU 16	1ος Μητρώο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
26	FCU 17	1ος Μητρώο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
27	FCU 18	1ος Ανακεφαλαίωσης	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	Δ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
28	FCU 19	1ος Ανακεφαλαίωσης	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
29	FCU 20	1ος Ανακεφαλαίωσης	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	126 X 22 X 53	A	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
30	FCU 21	1ος Ανακεφαλαίωσης	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 200	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	87 X 22 X 53	A	
31	FCU 22	1ος Παροχές	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A	
32	FCU 23	1ος Παροχές	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	126 X 22 X 53	A	ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
33	FCU 24	1ος Παροχές	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
34	FCU 25	1ος Απέναντι από παροχές	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 200	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	87 X 22 X 53	A	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
35	FCU 26	1ος Συνεδριάσεις	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	126 X 22 X 53	Δ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

36	FCU 27	1ος Συνεδριάσεις	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A		
37	FCU 28	Ισόγειο διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A		
38	FCU 29	Ισόγειο διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ		
39	FCU 30	Πληροφορίες απονομών συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	126 X 22 X 53	A		
40	FCU 31	Πληροφορίες απονομών συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A		
41	FCU 32	Ισόγειο διάδρομος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 200	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	87 X 22 X 53	A		
42	FCU 33	Πληρωμές συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	A		
43	FCU 34	Πληρωμές συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ		
44	FCU 35	Τμήμα απονομών συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUM 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A	92X18X1	
45	FCU 36	Τμήμα απονομών συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 200	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	87 X 22 X 53	A	55X18X1	
46	FCU 37	Τμήμα απονομών συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	A	119X18X1	
47	FCU 38	Τμήμα απονομών συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A		
48	FCU 39	Τμήμα απονομών συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ		
49	FCU 40	Τμήμα απονομών συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A		
50	FCU 41	Τμήμα απονομών συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ		
51	FCU 42	Τμήμα απονομών συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	126 X 22 X 53	Δ		
52	FCU 43	Τμήμα απονομών συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 200	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	87 X 22 X 53	A	55X18X1	
53	FCU 44	Τμήμα απονομών συντάξεων	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	A		
54	FCU 45	Ισόγειο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 200	-	-	NEPO	-	7473	16883	75	87 X 22 X 53	Δ		
Κ.Υ.	55	FCU 01	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ-	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	36572	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A	

		ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ													
56	FCU 02	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ- ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
57	FCU 03	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ- ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36570	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	-	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
58	FCU 04	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ, ΣΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ
59	FCU 05	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	36573	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	A	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤ ΗΣ
60	FCU 06	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ 216	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	36572	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
61	FCU 07	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ 207	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	ΜΟΤΕΡ
62	FCU 08	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ 207	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
63	FCU 09	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ 214	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A	
64	FCU 10	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ 214	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
65	FCU 11	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ- ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	36570	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A	
66	FCU 12	Κ.Υ. ΓΡ 208	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	Δ	
67	FCU 13	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ- ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A	
68	FCU 14	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ 203	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	A	
69	FCU 15	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ 201	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	Δ	
70	FCU 16	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΩΡΙΛΑ ΓΡ. 206	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A	
71	FCU 17	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΩΡΙΛΑ ΓΡ. 206	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	36572	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A	

72	FCU 18	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡ. 204	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A	
73	FCU 19	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. 202	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
74	FCU 20	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΥΣΕ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	A	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
75	FCU 21	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
76	FCU 22	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.100	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	36570	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
77	FCU 23	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.102	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
78	FCU 24	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.104	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
79	FCU 25	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.103 ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	36570	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
80	FCU 26	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.103	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
81	FCU 27	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.106	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
82	FCU 28	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.108	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
83	FCU 29	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.105	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
84	FCU 30	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.112	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
85	FCU 31	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.107	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
86	FCU 32	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.109	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
87	FCU 33	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.1114	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	

88	FCU 34	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.116	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
89	FCU 35	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.118	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
90	FCU 36	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.120	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	A	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
91	FCU 37	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
92	FCU 38	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
93	FCU 39	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΥΣΕ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	18X18X1
94	FCU 40	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	36574	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	Δ	66X18X1
95	FCU 41	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
96	FCU 42	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 200	-	36570	NEPO	-	7473	16883	75	87 X 22 X 53	Δ	
97	FCU 43	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	36570	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A	
98	FCU 44	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	A	
99	FCU 45	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.1114	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
100	FCU 46	1ος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	126 X 22 X 53	Δ	
101	FCU 47	1ος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
102	FCU 48	1ος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
103	FCU 49	1ος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
104	FCU 50	1ος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	Δ	
105	FCU 51	1ος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	A	ΣΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ
106	FCU 52	1ος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	Δ	

107	FCU 53	1ος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	Δ	
108	FCU 54	1ος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	Δ	
109	FCU 55	1ος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRTECHNIC	FV 600	-	-	NEPO	-	20422	45808	105	152 X 22 X 53	Δ	
110	FCU 56	1ος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	66X18X1
111	FCU 57	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 200	-	36570	NEPO	-	7473	16883	75	87 X 22 X 53	A	
112	FCU 58	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 1	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
113	FCU 59	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 4	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
114	FCU 60	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 4	FCU ΟΡΟΦΗΣ	FYROGENIS	-	-	-	NEPO	-				-	Δ	
115	FCU 61	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	FYROGENIS	-	-	-	NEPO	-				-	-	
116	FCU 62	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 2	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
117	FCU 63	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 2	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
118	FCU 64	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
119	FCU 79	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
120	FCU 78	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
121	FCU 67	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	
122	FCU 68	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
123	FCU 69	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A	
124	FCU 70	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ	

	125	FCU 71	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 17	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A		
	126	FCU 72	Κ.Υ.ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	Δ		
	127	FCU 73	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A		
	128	FCU 74	Κ.Υ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A		
	129	FCU 75	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ- ΓΡ.110	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	-	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A		
	130	FCU 76	ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FV 300	-	36571	NEPO	-	11482	24492	75	100 X 22 X 53	A		
Κ.Υ.	131	SPL01	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SAMSUNG	SH	-	-	R410A	0.68	9383	9383	-	-	-	ΜΗ ΚΑΘΑΡΟ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ	
	132	SPL02	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.207	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHH18P15	-	0106-40460	-	-	17100	17700	-	-	-		
	133	SPL03	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣΓΡ.207	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	INVENTOR	L3VI-16ION	-	-	R410A	1.2	17742	17998	1860	-	-		
	134	SPL04	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.214	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SAMSUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
	135	SPL05	Κ.Υ.2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.214	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	MOC12P15A	0104-41539	R22	-	11500	-	3400	-	-		
	136	SPL06	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.210	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	341A 252510 305240 821382	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-		
	137	SPL07	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ 205	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SAMSUNG	AQ12A1VE	-	-	R22	0.92	12625	-	1290	-	-		
	138	SPL08	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ203	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	SH09AW8	-	-	R410A	0.68	9895	9895	900	-	-		
	139	SPL09	Κ.Υ. 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ202	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SHARP	AY-X095E	-	6136212	R22	0.67	8872	11601	1320	-	-		
	140	SPL10	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	BOC12	0104-41539	R22	-	11500	-	3400	-	-	-	ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ
Κ.Υ.	141	ΚΑΣ01	Κ.Υ. 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ΑΠ	

	142	ΚΑΣ02	Κ.Υ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ΑΠ
Κ.Υ.	143	ΗΛ. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ Κ.Υ.	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ- 10 ΠΑΝΕΛ	-	-	-	-	-	-	-	-	200 X 100	-	Φ22, 8 ΤΕΜ 193,5X93
	144	ΜΠΟΙΛΕΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	ΥΠΟΓΕΙΟ Κ.Υ.	ΜΠΟΙΛΕΡ ΗΛ.ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ΤΕΜ 193,5X93
ΕΦΚΑ	145	ΗΛ.ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΦΚΑ	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ- 2 ΠΑΝΕΛ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	146	ΜΠΟΙΛΕΡ ΣΥΛΛΕΚΤΗ	ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΦΚΑ	ΜΠΟΙΛΕΡ - 1	FYROFENIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΕΦΚΑ			
ΙΣΧΥΣ			
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ FYROFENIS/RS 240/36998	240000 kcal/hr 279 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RBL/RL 38, 3474133	38 kg/hr 450 KW

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ Κ.Υ			
ΙΣΧΥΣ			
1	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ FYROFENIS/RS 280/36999	280000 kcal/hr 326 KW
2	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ BALTUR40 DSG/2080017	20 kg/hr 233 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

771207

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

2373908

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

200820

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

13012

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ' Πειραιώς με έδρα το Κερατσίνι, Ταξιαρχών 128 Τ.Κ. 18648 Δραπετσώνα

A/A		Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (BTU/hr)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΕΦΚΑ	ΚΑΝ 1	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	McQUAY	MHSB 60 ARA-AFAD	A/Θ 1	20433206-00503	R22		61999	65991	700	-	-	2 TEM 30X59
2		ΚΑΝ 2	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	McQUAY	MHSB 50 ARA-AFAD	A/Θ 2	20432106-00316	R22		50022	52001	700	-	-	1 TEM 30X59
3		ΚΑΝ 3	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛ.	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	McQUAY	MHSB 060 ARA-AFAD	A/Θ 3	2042510600229	R22		61999	65991	700	-	-	
4		ΚΑΝ 4	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	McQUAY	MHSB 60 ARA-AFAD	A/Θ 4	20432206-00340	R22		61999	65991	700	-	-	1 TEM 30X59
5		ΚΑΝ 5	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	McQUAY	MHSB 60 ARA-AFAD	A/Θ 5	20432206-00340	R22		61999	68991	700	-	-	
13		A/Θ 1	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	McQUAY	KAN1	-	-	R22					-	-	
14		A/Θ 2	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	McQUAY	KAN2	MLC 050CR FFAA	2043210301713	R22	2.75			4721	-	-	
15		A/Θ 3	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛ.	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	McQUAY	KAN3	-	-	R22					-	-	
16		A/Θ 4	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	McQUAY	KAN4	MLC 050CR FFAA	2043210301555	R22	2.75			4721	-	-	
17		A/Θ 5	2ος ΟΡΟΦΟΣ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	McQUAY	KAN5	MC 60CR FFAB	2042505003573	R22	4.6			5840	-	-	
6	ΙΑΤΡΕΙΑ	AΘ6	1ος ΟΡΟΦΟΣ (4) ΓΡΑΜ-ΠΛΗΡΟΦ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	FUJITSU	ARY60UUAΚ	ΑΟΥ60UΜΑΥΤ	T000337	R410A					-	-	
7		AΘ7	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	FUJITSU	-	ΑΟΥ60UΜΑΥΤ	-	R410A	3.7				-	-	
8		AΘ8	1ος ΟΡΟΦΟΣ (18) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	FUJI	RD-90TC	RO-90TPB	T000227	R407C	0.7				-	-	43X19X1
9		AΘ9	1ος ΟΡΟΦΟΣ (23) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	FUJI	RD-90TC	RO-90TPB	-	R407C	0.7				-	-	
10		AΘ10	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	GENERAL	-	AOG25TMB	-	R407C	2.4				-	-	
11		AΘ11	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	GENERAL	ARG36TLC3	AOG36TPB3L	T001130	R407C	2.6				-	-	
12		ΚΑΝ 5	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	FUJITSU	-	ΑΟΥ60UΜΑΥΤ	-	R410A	3.7				-	-	
18		A/Θ 6	1ος ΟΡΟΦΟΣ (4) ΓΡΑΜ-ΠΛΗΡΟΦ.	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	FUJITSU	KAN 6	ΑΟΥ60UΜΑΥΤ	T000567	R410A	3.7	56300	66536	6060	-	-	
19		A/Θ 7	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	FUJITSU	KAN 7	ΑΟΥ60UΜΑΥΤ	T000562	R410A	3.7	56300	66536	6060	-	-	
20		A/Θ 8	1ος ΟΡΟΦΟΣ (18) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	FUJI	KAN 8	RO-90TPB	T000153	R407C	0.7	86668	100658	12500	-	-	
21	A/Θ 9	1ος ΟΡΟΦΟΣ (23) ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	FUJI	KAN 9	RO-90TPB	T000142	R407C	0.7	86668	100658	12500	-	-		

22		A/Θ 10	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	GENERAL	KAN10	AOG25TMB	T001349	R407C	2.4	24055	26785	2750	-	-	
23		A/Θ 11	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	GENERAL	KAN11	AOG36TPB3L	T001230	R407C	2.6	35827	37533	14228	-	-	
24		A/Θ 5	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	FUJITSU	KAN12	AOY60UMAYT	T000568	R410A	3.7	56300	66536	6060	-	-	
25	ΙΑΤΡΕΙΑ	ΚΑΣ1	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	FUJITSU	-	-	-	-					-	-	
26		ΚΑΣ2	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	FUJITSU	AU12TFCMF	-	T002367	R407C/R22		12284	13990	52	-	-	
27		ΚΑΣ3	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	FUJITSU	-	-	-	-					-	-	
28		ΚΑΣ4	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	FUJITSU	-	-	-	-					-	-	
29		ΚΑΣ5	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	FUJITSU	-	-	-	-					-	-	
30		ΚΑΣ6	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	FUJITSU	-	-	-	-					-	-	
31		ΚΑΣ7	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	FUJITSU	-	-	-	-					-	-	
32		ΚΑΣ8	ΓΡΑΦ.5 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	FUJITSU	-	-	-	-					-	-	
33		VRV	ΤΑΡΑΤΣΑ	VRV	FUJITSU	ΚΑΣΕΤΕΣ 1-8	A072TPCMF	T000857	R407C	9	76432	85986	7640	-	-	
41	ΕΦΚΑ	SPL1	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	SPLIT	DAIKIN	FTXS35CAVMB	4MXS68F2V1B	E014289	R410A	2.6	11942	11942		-	-	
42		SPL2	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ - ΤΜ.ΑΝΑΚΕΦ.	SPLIT	FUJITSU	ASYG12LECA	AOYG12LEC	E039691	R410A		11600	13600	990	-	-	
43		SPL3	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.	SPLIT	mitsubishi	MSH-GA50VB - E1	MUH-GA50VB - E1	5001789 T	R410A	1.80	17401	18084	2300	-	-	
44		SPL4	2ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER	SPLIT	SHARP	AY-XP12HR	AE-X12HR	7102775	R410A	0.99	11942	13648	2000	-	-	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ /ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
45		SPL5	2ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER	SPLIT	MIDEA	MA2-12NXD0-I	MA-12N8D0-O	-	R32	0.5	12000	13000	2150	-	-	
46		SPL6	1ος (4) ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜ- ΠΛΗΡΟΦ.	SPLIT	LG	LS-S1260HL	-	-	R22	1.10	12000	13000	1250	-	-	ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
47		SPL7	1ος (5) ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜ	SPLIT	-	-	-	E982026932	-					-	-	ΒΑΜΜΕΝΟ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
48	ΙΑΤΡΕΙΑ	SPL8	1ος (9) ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ	SPLIT	MIDEA	MA2-12NXD0-ΧΙ	MA-12N8D0-ΧΟ	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
49		SPL9	1ος (8) ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝ.ΠΡΟΛΗΠ.	SPLIT	TECO	LS123IYPS	-	70189T-0070	R22	0.05	11908	12420	1190	-	-	ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
50		SPL10	1ος (6) ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ.	SPLIT	FUJITSU	ASY18RBA-W	AOY18RMEL, AOY18RNEL	T 003138	R22					-	-	
51		SPL11	1ος (6) ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ.	SPLIT	YORK	MHC09P17	-	0104-41079	R22		9100	9100	2600	-	-	

52		SPL12	1ος (6) ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ.	SPLIT	FUJITSU	ASY18RBA-W	ΑΟΥ18RΜΕΛ, ΑΟΥ18RΝΕΛ	T 003138	R22						-	
53		SPL13	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	SPLIT	DAIKIN	FTXS50FV1B	-	E013587			17060	17060		-	-	
54		ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ														BOX ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΜΠΕΛΑΚΙ
55		ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ														BOX ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΜΠΕΛΑΚΙ
56		ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ														BOX ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΜΠΕΛΑΚΙ
57		ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ														

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
			ΙΣΧΥΣ
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	200000 kcal/hr
		ΒΙΟSSOL/BLNS- 200/2008	232 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	28 kg/hr
		ΔΔ/ R.B.L./RIELO GULLIVER RS5/ 3761958/ 1518100212	330 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

605503

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

437255

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

97710

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

18182

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Θ' Κεντρικού Τομέα Αθήνας (Ζωγράφου) Παπαδιαμαντοπούλου 80 Τ.Κ. 15771 Ζωγράφου

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού έσου (BTU/hr)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	SPL1	ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT	DAEWOO	DSB-122LH	DSB-122LH T	-	R22	1.06	12500	13500	1500	-	-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2	SPL2	ΙΣΟΓΕΙΟ SERVER ROOM	SPLIT	TCL	GLORY-12CHSA/XA21	GLORY-12CHSA/XA21	-	R410A	0.780	12011	12147	1430	-	-	
3	SPL	2ος ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	SPLIT	MIDEA	MA218NXDO-I			R32	1	18000	18500				
4	ΚΑΣ.1	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	CARRIER	42TSV2181001231	38VN2181123A	D202249770114716160015	R410A	1.8	20473	21838	120	-	-	
5	ΚΑΣ.2	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘ.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤ.	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	CARRIER	42TSV2181001231	38VN2181123A	D202249770114716160019	R410A	1.8	20473	21838	120	-	-	
6	ΚΑΣ.3	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	CARRIER	42TSV2181001231	38VN2181123A	D202249770114716160014	R410A	1.8	20473	21838	120	-	-	ΣΒΗΣΜΕΝΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
7	ΚΑΣ.4	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	CARRIER	42TSV2181001231	38VN2181123A	D202249770114716160016	R410A	1.8	20473	21838	120	-	-	ΣΒΗΣΜΕΝΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
8	ΚΑΣ.5	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	CARRIER	42TSV2181001231	38VN2181123A	D202249770114716160003	R410A	1.8	20473	21838	120	-	-	ΣΒΗΣΜΕΝΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
9	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣ1		ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣ1	CARRIER	ΚΑΣ.1	38VN2181123A		R410A	1.8	20473	21838	2200	-	-	
10	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣ2		ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣ2	CARRIER	ΚΑΣ.2	38VN2181123A		R410A	1.8	20473	21838	2200	-	-	
11	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣ3		ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣ3	CARRIER	ΚΑΣ.3	38VN2181123A		R410A	1.8	20473	21838	2200	-	-	
12	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣ4		ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣ4	CARRIER	ΚΑΣ.4	38VN2181123A		R410A	1.8	20473	21838	2200	-	-	
13	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣ5		ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣ5	CARRIER	ΚΑΣ.5	38VN2181123A		R410A	1.8	20473	21838	2200	-	-	
14	ΚΑΝ.2	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ /ΕΛΕΓΚΤΕΣ	ΚΑΝΑΛΑΘΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	10000598	R22	5	50000	64700	3660	-	-	ΣΒΗΣΜΕΝΑ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ 3η ΦΑΣΗ
15	ΚΑΝ.1	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΘΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	10000587	R22	5	50000	64700	3660	-	-	
16	Α/Θ 1		ΚΑΝΑΛΑΘΗ	MITSUBISHI	ΚΑΝ1	PUH-6YKSA		R22	5	50000	64700	4000	-	-	
17	Α/Θ 2		ΚΑΝΑΛΑΘΗ	MITSUBISHI	ΚΑΝ2	PUH-6YKSA	10003173	R22	5	50000	64700	4000	-	-	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
			ΙΣΧΥΣ
1	ΛΕΒ1 1η ΥΠΕ	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΡGR - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ/ ΧΥΤ/ R 10/300/2009'/10300105	300000 kcal/hr 349 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ RIELLO/ R.B.L. /RL 44 MZ/ 973 T/DZUO/ 0242800 2326	41 kg/hr 485 KW
1	ΛΕΒ2 ΕΦΚΑ	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΥΤ/ΑΛΦΑ/R10/300/2009'	300000 kcal/hr 349 KW
2	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΚ/BENTONE/ΒΕ045ΑL2.2Η/2009/ 00360 251/99 / S.N.2114369	45.5 kg/hr 529 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

226876

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

226876

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

OUT

21930

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

7920

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β' Δυτικής Αττικής με έδρα τα Άνω Λιόσια Δημητρίου Υψηλάντη 12, ΤΚ 13341, Άνω Λιόσια

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσό. Ψυκτ. Μέσου (Kg)	Ψυκτ. Απόδοση (BTU/hr)	Θερμ. Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρ. ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΚΚΜ1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	NEWKLIMA	-	-	-	-	-				-	-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ
2	ΚΚΜ2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	NEWKLIMA	-	-	-	-	-				-	-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ
3	ΚΚΜ3	ΤΑΡΑΤΣΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)	ΚΚΜ	NEWKLIMA	-	-	-	-	-				-	-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ
4	ΥΔΡ.ΨΥΚ.1	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΥΔΡΟ. ΨΥΚΤΗΣ	Mc Quay	WHZ 047.2 ST	-	011 575	R407 C	14	565.391		45600	-	-	
5	ΥΔΡ.ΨΥΚ.2	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΥΔΡΟ. ΨΥΚΤΗΣ	Mc Quay	WHR 107 2 ST	-	011 575	R407 C	67	1153303		97900	-	-	
6	ΠΥΡ.ΨΥΞ.1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ	Mc Quay	-	-	-	-	-				-	-	
7	ΠΥΡ.ΨΥΞ.2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ	Mc Quay	-	-	-	-	-				-	-	
8	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	TECHNIFAN	TDA-12/12L	01/26022	-	-	-			2500			ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΤΕΡ
9	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	TECHNIFAN	TDA-18/18-L	01/36681	-	-	-			3500			
10	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 3	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	TECHNIFAN	TDA-18/18-L	01/36694	-	-	-			6500			
11	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 4	ΤΑΡΑΤΣΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	TECHNIFAN	TDA-18/18-L	01/36687	-	-	-			3600			ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΤΕΡ
12	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 5	ΤΑΡΑΤΣΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	TECHNIFAN	TDA-18/18-L	01/36685	-	-	-			3500			
ΕΦΚΑ	13	FCU 1	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU	NEOKLIMA	-	-	-	-				130X21X62	A	
	14	FCU 2	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU	NEOKLIMA	-	-	-	-				108X21X62	A	
	15	FCU 3	ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ	FCU	NEOKLIMA	-	-	-	-				108X21X62	Δ	
	16	FCU 4	ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΙΣΤ.	FCU	NEOKLIMA	-	-	-	-				108X21X62	A	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
	17	FCU 5	ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ	FCU	NEOKLIMA	-	-	-	-				108X21X62	Δ	
	18	FCU 6	ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ	FCU	NEOKLIMA	-	-	-	-				108X21X62	Δ	ΜΟΤΕΡ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ
	19	FCU 7	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU	NEOKLIMA	-	-	-	-				108X21X62	Δ	
	20	FCU 8	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU	NEOKLIMA	-	-	-	-				108X21X62	Δ	

21	FCU 9	ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Δ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
22	FCU 10	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Δ	
23	FCU 11	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Δ	
24	FCU 12	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Δ	
25	FCU 13	ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Δ	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
26	FCU 14	ΙΣΟΓΕΙΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Δ	
27	FCU 15	ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α	
28	FCU 16	ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	
29	FCU 17	1ος ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Δ	
30	FCU 18	1ος ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Δ	
31	FCU 19	1ος ΠΡΟΤΩΚΟΛΛΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Δ	
32	FCU 20	1ος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Δ	
33	FCU 21	1ος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Δ	
34	FCU 22	1ος ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Α	
35	FCU 23	1ος ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Α	
36	FCU 24	1ος ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			108X21X62	Δ	
37	FCU 25	1ος ΕΣΟΔΑ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α	
38	FCU 26	1ος ΕΣΟΔΑ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α	
39	FCU 27	1ος ΕΣΟΔΑ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	
40	FCU 28	1ος ΕΣΟΔΑ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			65X21X62	Α	
41	FCU 29	1ος ΕΣΟΔΑ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α	
42	FCU 30	1ος ΕΣΟΔΑ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			65X21X62	Α	
43	FCU 31	1ος ΚΟΥΖΙΝΑ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	
44	FCU 32	1ος ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	45	FCU 33	1ος ΔΙΟΙΚΗΣΗ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	
	46	FCU 34	1ος ΔΙΟΙΚΗΣΗ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Δ	
	47	FCU 35	1ος ΑΠΟΘΗΚΗ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	
	48	FCU 36	1ος ΕΣΟΔΑ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	ΧΑΛΑΣΜ. ΜΟΤΕΡ
ΙΚΑ	49	FCU 37	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Δ	
	50	FCU 38	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Δ	
	51	FCU 39	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			66X21X62	Α	
	52	FCU 40	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			66X21X62	Α	
	53	FCU 41	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α	
	54	FCU 42	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΨΥΧ.	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	
	55	FCU 43	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟ.	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α	
	56	FCU 44	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟ.	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α	
	57	FCU 45	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α	
	58	FCU 46	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α	
	59	FCU 47	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α	
	60	FCU 48	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	
	61	FCU 49	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	
	62	FCU 50	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	
	63	FCU 51	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	
	64	FCU 52	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ	
	65	FCU 53	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α	
	66	FCU 54	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α	
	67	FCU 55	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α	
	68	FCU 56	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Δ	

ΕΦΚΑ	69	FCU 57	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ		
	70	FCU 58	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α		
	71	FCU 59	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α		
	72	FCU 60	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΔΟΝΤ. ΕΞΕΤ.	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α		
	73	FCU 61	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛ.	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α		
	74	FCU 62	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α		
	75	FCU 63	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΛΕΓΚΤΗΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Δ		
	76	FCU 64	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ		
	77	FCU65	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Δ		
	78	FCU66	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α		
	79	FCU67	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α		
	80	FCU68	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α		
	81	FCU69	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α		
	82	FCU70	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α		
	83	FCU71	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α		
	84	FCU72	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ		
	85	FCU73	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Δ		
	86	FCU74	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α		
	87	FCU75	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			130X21X62	Α		
	88	FCU76	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α		
	89	FCU77	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α		
	ΙΚΑ	90	FCU78	ΙΣΟΓΕΙΟ ΩΡΙΛΑ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α	
		91	FCU79	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	FCU	ΝΕΟΚΛΙΜΑ	-	-	-	-	-			89X21X62	Α	
		92	SPL1	ΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟ ΨΥΧ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12 NXD0-XI	MA12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-
		93	SPL2	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12 NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	341D5879 10115210 820263	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-
		94	SPL3	ΓΡΑΦΕΙΟ 15 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12 NXD0-XI	MA-12N8D0-XO		R32	0.55	12000	13000	2150	-	-

95	SPL4	ΓΡΑΦΕΙΟ 14 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA-18NXD0-I	MA-18N8D0-O	-	R32	1	18000	19000	2950	-	-	
96	SPL5	ΓΡΑΦΕΙΟ 11 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12 NXD0-XI	MA-12N8D0-O	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
97	SPL6	ΓΡΑΦΕΙΟ 2 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12 NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	341C9891 70313090 831131	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
98	SPL7	ΓΡΑΦΕΙΟ 13 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12 NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	341C98917 0313100 830170	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
99	SPL8	ΩΡΙΛΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12 NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	341D5879101 15210820276	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
100	SPL9	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12 NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	341D5879101 152208 20460	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
101	SPL10	ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA-18NXD0-I	MA-18N8D0-O	341C9891705 130908 10122	R32	1	18000	19000	2950	-	-	
102	SPL11	ΕΛΕΝΚΤΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA-12 NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
103	SPL12	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA-12 NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
104	SPL13	ΓΡΑΦΕΙΟ 20	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA-12 NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
105	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΠΑΝΕΛ (17) ΗΛΙΑΚΑ	-	-	FLAT/C200	-	-	-	-	-	-	1000 X 1500	-	ΤΑ 5 ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
106	ΜΠΟΙΛΕΡ 1 ΗΛ.ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 Φ / 50 m
107	ΜΠΟΙΛΕΡ 2 ΗΛ.ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ				
ΙΣΧΥΣ				
ΕΦΚΑ	1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	386930 kcal/hr
			THERMOSTAHL	450 KW
ΕΦΚΑ	2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	59 kg/hr
			BENTONE/ΒΕΟ50- 2/2FH/B50(2F)/2000/ 859624	686 KW
Κ.Υ.	3	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	257954 kcal/hr
			THERMOSTAHL	300 KW
Κ.Υ.	4	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	29.5 kg/hr
			BENTONE/ΒΕΟ40 AL/B40A/SERIE2/ 2001/985315	343 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT
1886694

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT
192650

ΨΥΚΤΙΚΗ IN
168000

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN
0

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Δ' Βορείου Τομέα Αθήνας με έδρα το Αμαρούσιο, Χατζηαντωνίου 15 Τ.Κ. 15124 Μαρούσι

ΕΦΚΑ: 3ος + 4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΚΥ: ΙΣΟΓΕΙΟ,1ος+2ος ΟΡΟΦΟΣ

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσό. Ψυκτ. Μέσου (Kg)	Ψυκτ. Απόδοση (BTU/hr)	Θερμ. Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρ. Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΥΔΡ.ΨΥΚ.1	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΥΔΡΟΨ.ΨΥΚΤ.	McQUAY	WHR075	-	94.1.067	R22	-	900805		60000	-	-	
2	ΥΔΡ.ΨΥΚ.2	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΥΔΡΟΨ.ΨΥΚΤ.	McQUAY	WHR076	-	94.1.067/1	R22	-	900805		60000	-	-	
3	ΠΥΡ.ΨΥΞ.1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ	-	-	-	-	-	-				-	-	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4	ΠΥΡ.ΨΥΞ.2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ	-	-	-	-	-	-				-	-	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
5	ΚΚΜ1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	-	-	-	-	-	-				-	-	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6	ΚΚΜ2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	-	-	-	-	-	-				-	-	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
7	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	NICOTRA	-	DDM 9/7 - ΚΒΩΔ: 61027Α	-	-	-				-	-	
8	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	NICOTRA	-		-	-	-				-	-	
9	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 3	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	NICOTRA											
10	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 4	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	NICOTRA											
8	FCU 1	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 22AC-LP 7016011	-	03980046192	NEPO	-	5118	11601	897	75.5X21.5X57	Δ	
9	FCU 2	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 62 AC-LP 7016412	-	2980025281	NEPO	-	17674	44084	2082	132.5X22X67	Δ	
10	FCU 3	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GASTECHNIC	FCX 32 AC-LP 7016111	-	3980038415	NEPO	-	8189	16975	1244	100X22X57	Δ	
11	FCU 4	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 22AC-LP 7016010	-	10970134455	NEPO	-	5118	11601	997	75X22X57	Α	
12	FCU 5	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜ.ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRTECHNIC	FCX 42 AC-LP 7016211	-	3980043051	NEPO	-	11601	25249	1557	120X22X57	Δ	
13	FCU 6	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΤ.ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 42 AC-LP 7016211	-	03980043053	NEPO	-	11601	25249	1557	120X22X57	Δ	ΦΙΛΤΡΟ 94X18X1 ΚΑΙ ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
14	FCU 7	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 22A-LP 7016000	-	09970115575	NEPO	-	5118	11601	997	75X22X57	Α	ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
15	FCU 8	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΠΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 42 AC-LP 7016211	-	03980043093	NEPO	-	11601	25249	1557	120X22X57	Α	ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
16	FCU 9	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΠΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GASTECHNIC	FCX 82 AC-LP 7016512	-	2980025552	NEPO	-	20609	51659	2106	133X22X57	Δ	
17	FCU 10	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡ.ΤΜ.ΜΗΤΡ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 22 AC-LP 7016011	-	3980046189	NEPO	-	5118	11601	897	75X22X57	Α	Μ.Α.

18	FCU 11	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 82 AC-LP 7016510	-	0198000 7357	NEPO	-	51659	20609	2106	133X22X67	Δ	
19	FCU 12	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΣΑΝΣΕΡ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 62 AC-LP 7016412	-	029800 25276	NEPO	-	17674	44084	2082	133X22X67	A	ΣΠ.ΠΕΡΣ. - Κ.Χ. - ΕΚ.ΛΕΙΤ.
20	FCU 13	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΣΑΝΣΕΡ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-060	-	940909 8565	NEPO	-			110	158X22X54	A	ΕΚ.ΛΕΙΤ. - ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΡΟΥ
21	FCU 14	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡ.ΔΙΑΔΡ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-060	-	940909 8566	NEPO	-			110	158X22X54	A	
22	FCU 15	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-060	-	940909 8568	NEPO	-			110	158X22X54.5	Δ	
23	FCU 16	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-060	-	940909 8571	NEPO	-			110	158X22X54.5	Δ	
24	FCU 17	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-080	-	940909 8522	NEPO	-			60	109X22X54.5	A	
25	FCU 18	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 3561	NEPO	-			60	133X22X57	Δ	Χ.Μ.
26	FCU 19	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8536	NEPO	-			60	133X22X57	Δ	Χ.Φ.
27	FCU 20	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8511	NEPO	-			60	110X22X57	A	
28	FCU 21	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8551	NEPO	-			60	132X22X57	A	
29	FCU 22	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8555	NEPO	-			60	132.5X22X57	A	
30	FCU 23	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	-	-	-	NEPO	-			-	100X22X66	Δ	
31	FCU 24	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΛΟΓ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	-	-	-	NEPO	-			-	100X22X57	Δ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ 12μF
32	FCU 25	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΛΟΓ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 32 AC-LP 7016111	-	039800 38408	NEPO	-	8189	16975	1244	100X22X57	A	
33	FCU 26	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΝΤΑΞ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 32 AC-LP 7016111	-	039800 38413	NEPO	-	8189	16975	1244	97X22X57	A	
34	FCU 27	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΝΤΑΞ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 42 AC-LP 7016211	-	039800 43115	NEPO	-	11601	25249	1557	97X22X57	Δ	
35	FCU 28	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΝΤΑΞ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 32 AC-LP 7016111	-	039800 38411	NEPO	-	8189	16975	1244	97X22X57	Δ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΤΕΡ
36	FCU 29	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜ. ΠΡΟΣΩΠ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	-	-	-	NEPO	-				132.5X22X67	Δ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
37	FCU 30	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 42 AC-LP 7016211	-	039800 43049	NEPO	-	11601	25249	1557	120X22X57	Δ	
38	FCU 31	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡ.ΤΜ.ΠΡΟΣΩΠ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX42 AC-LP 7016211	-	039800 43092	NEPO	-	11601	25249	1557	120X22X57	A	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

39	FCU 32	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΘΑΛ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 82 AC-LP 7016512	-	029800 25547	NEPO	-	20609	51659	2106	132X22X57	A	ΦΙΛΤΡΟ 107X18X1
40	FCU 33	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 62 AC-LP 7016412	-		NEPO	-	17674	44084	2082	132X22X57	Δ	
41	FCU 34	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΣΑΝΣΕΡ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	029800 25277	NEPO	-			60	132X22X57	A	
42	FCU 35	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΣΑΝΣΕΡ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8523	NEPO	-			60	109X22X57	A	
43	FCU 36	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8535	NEPO	-			60	132X22X57	Δ	
44	FCU 37	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β6	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8509	NEPO	-			60	109X22X57	Δ	
45	FCU 38	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8541	NEPO	-			60	132X22X57	Δ	
46	FCU 39	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8540	NEPO	-			60	132X22X57	Δ	
47	FCU 40	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β5	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8549	NEPO	-			60	132X22X57	Δ	
48	FCU 41	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8548	NEPO	-			60	132X22X57	Δ	
49	FCU 42	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β7α	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8495	NEPO	-			60	94X22X57	Δ	
50	FCU 43	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8527	NEPO	-			60	109.5X22X57	Δ	
51	FCU 44	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β8	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8534	NEPO	-			60	132.5X22X53.5	Δ	
52	FCU 45	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β9	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8496	NEPO	-			60	94X22X53.5	Δ	
53	FCU 46	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8560	NEPO	-			60	132X22X53.5	Δ	
54	FCU 47	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	-	-	-	NEPO	-				157.5X22X54X5	Δ	
55	FCU 48	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8563	NEPO	-			60	132X22X54.5	A	ΧΦ
56	FCU 49	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8516	NEPO	-			60	109.5X22X54.5	Δ	ΧΦ
57	FCU 50	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡ. ΨΥΧ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8524	NEPO	-			60	109.5X22X54.5	A	ΧΦ
58	FCU 51	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Β13	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8553	NEPO	-			60	132X22X54.5	A	86X18X1
59	FCU 52	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ Β14	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8512	NEPO	-			60	109.5X22X54.5	A	
60	FCU 53	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8538	NEPO	-			60	132X22X54.5	Δ	86X18X1
61	FCU 54 (SPLIT)	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ Β20	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	SCMA-16H	-	13535	R22	-	56300	58688	25	109.5X22X54.5	Δ	ΧΦ - ΚΑΜ. ΑΝΕΜ. - ΕΪΝΑΙ SPLIT

62	FCU 55	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8529	NEPO	-		60	109.5X22X54	Δ	
63	FCU 56	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8564	NEPO	-		60	132X22X54.5	A	
64	FCU 57	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8554	NEPO	-		60	132X22X54.5	A	
65	FCU 58	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8547	NEPO	-		60	132X22X54.5	Δ	
66	FCU 59	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8556	NEPO	-		60	132X22X54.5	A	ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
67	FCU 60	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8550	NEPO	-		60	132X22X54.5	Δ	
68	FCU 61	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8539	NEPO	-		60	132X22X54.5	Δ	ΧΦ
69	FCU 62	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΞΑΝΣ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8533	NEPO	-		60	132X22X54.5	Δ	
70	FCU 63	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8589	NEPO	-		60	132X22X54.5	Δ	
71	FCU 64	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-060	-	940909 8569	NEPO	-		110	157.5X22X54.5	Δ	ΧΦ
72	FCU65	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8544	NEPO	-		60	132X22X54.5	Δ	
73	FCU66	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Α2	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8528	NEPO	-		60	109X22X54.5	Δ	
74	FCU67	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ Α3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8525	NEPO	-		60	109X22X54.5	Δ	
75	FCU68	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8497	NEPO	-		60	94X22X54.5	Δ	
76	FCU69	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΩΡΛ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8500	NEPO	-		60	94X22X54.5	Δ	
77	FCU70	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8506	NEPO	-		60	94X22X54.5	Δ	
78	FCU71	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8503	NEPO	-		60	94X22X54.5	Δ	
79	FCU72	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8515	NEPO	-		60	109.5X22X54.5	A	
80	FCU73	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8492	NEPO	-		60	94.5X22X54.5	Δ	
81	FCU74	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8513	NEPO	-		60	109.5X22X54.5	A	
82	FCU75	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΛΕΚΤΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8484	NEPO	-		60	64X22X54.5	Δ	
83	FCU76	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-060	-	940909 8567	NEPO	-		110	157.5X22X54.5	A	
84	FCU77	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8531	NEPO	-		60	109.5X22X54.5	A	
85	FCU78	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8546	NEPO	-		60	132X22X54.5	Δ	
86	FCU79	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8545	NEPO	-		60	132X22X54.5	Δ	
87	FCU80	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8559	NEPO	-		60	132X22X54.5	Δ	
88	FCU81	ΙΣΟΓΕΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΗΨΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8493	NEPO	-		60	94X22X54.5	Δ	ΧΦ

89	FCU82	ΙΣΟΓΕΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8491	NEPO	-			60	94X22X54.5	Δ	ΧΦ
90	FCU83	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8562	NEPO	-			60	132X22X54.5	A	
91	FCU84	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΔ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	950956 9382	NEPO	-			75	109.5X22X54.5	A	
92	FCU85	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8490	NEPO	-			60	94X22X54.5	Δ	
93	FCU86	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8489	NEPO	-			60	94X22X54.5	Δ	ΧΦ
94	FCU87	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8504	NEPO	-			60	94X22X54.5	A	
95	FCU88	ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8499	NEPO	-			60	94X22X54.5	Δ	
96	FCU89	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8519	NEPO	-			60	109.5X22X54.5	A	
97	FCU90	ΙΣΟΓΕΙΟ ΦΥΛΑΚΑΣ GRAM	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8502	NEPO	-			60	94X22X54.5	Δ	
98	FCU91	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛ. (2)	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	950956 9381	NEPO	-			75	109.5X22X54.5	Δ	
99	FCU92	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛ. (3)	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8520	NEPO	-			60	132.5X22X54.5	Δ	
100	FCU93	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛ. (5)	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8557	NEPO	-			60	132.5X22X54.5	Δ	
101	FCU94	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8498	NEPO	-			60	94X22X53	Δ	
102	FCU95	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8501	NEPO	-			60	94X22X53	Δ	
103	FCU96	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8505	NEPO	-			60	94X22X53	A	
104	FCU97	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8488	NEPO	-			60	94X22X53	Δ	
105	FCU98	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8558	NEPO	-			60	132X22X54.5	A	
106	FCU99	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-040	-	940909 8543	NEPO	-			60	132X22X54.5	Δ	
107	FCU100	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8521	NEPO	-			60	109.5X22X53.5	A	ΧΦ
108	FCU101	ΙΣΟΓΕΙΟ ΝΟΣ. ΥΠΗΡ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-080	-	940909 8518	NEPO	-			60	109.5X22X53.5	A	
109	FCU102	1ος ΟΡΟΦΟΣ Α7	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8510	NEPO	-			60	109.5X22X53.5	Δ	
110	FCU103	1ος ΟΡΟΦΟΣ Α12	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-020	-	940909 8507	NEPO	-			60	109.5X22X53.5	A	
111	FCU104	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΑΠΟΝ.ΣΥΝΤ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	FCX 32 AC-LP 7016111	-	039800 38412	NEPO	-	8189	16975	1244	-	-	

112	FCU105	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΑΠΟΝ.ΣΥΝΤ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AERMEC	FCX 42 AC-LP 7016211	-	039800 43051	NEPO	-	11601	25249	1557	-	-	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
113	FCU106	3ος ΟΡΟΦΟΣ- ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	AIRFRIGE	VE-030	-	940909 8530	NEPO	-			60	-	-	
114	SPL	2ος ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS35TAMHRA-C										
115	SPL	2ος Β5 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS35TAMHRA-C										
116	SPL	2ος Β14 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS35TAMHRA-C										
117	SPL	3ος ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA224NXDO-XI			R32	1,6	24000	25000				
118	SPL	3ος ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA224NXDO-XI			R32	1,6	24000	25000				
119	SPL	3ος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA218NXDO-XI			R32	1	18000	19000				
120	SPL	3ος ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA218NXDO-XI			R32	1	18000	19000				
121	SPL	3ος ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA212NXDO-XI			R32	0,55	12000	12500				
122	SPL	4ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΠΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	AG218NXDOI			R32	1	18000	19000				
123	SPL	4ος ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA212NXDO-XI			R32	0,55	12000	12500				
124	SPL	4ος ΓΕΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA212NXDO-XI			R32	0,55	12000	12500				
125	SPL1	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER	42NQ012	38NY012	92500158	R 410A	0.95	12635	14170	1630	-	-	
126	SPL2	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER	42NQV012S3	38NYV012S3	2400195	R410A	0.80	10952	12317	1920	-	-	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
127	SPL3	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER	42NQV009S3	-	2400073	-	-				-	-	ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΞΩΤ.
128	SPL4	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΑΙΤ.ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΝΤΑΞ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER	42NQ009	38NY009	92400350	R410A	0.78	9315	10032	1160	-	-	
129	SPL5	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΠΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER	42NQ024	38NY024	92400014	R410A	1.62	21667	23544	2280	-	-	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΛΕΙΤ.60μF
130	SPL6	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΜ ΑΝΑΚΕΦΑΛ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHH18P15	-	0104-44763	-	-	17100	17700	5200	-	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΟΧΙ ΕΞ.ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
131	SPL7	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ. ΣΥΝΤΑΞ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER	42HQE009N	38YE009	-	R407c	0.84	8872	10578	1250	-	-	
132	SPL8	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-1	MA-12N8D0-O	-	R32	0.5	12000	13000	2150	-	-	
133	SPL9	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TOSHIBA	RAS-13SKVR-E	RAS-13SAVR-E	82400146	R410A	0.85	11942	14331	2000	-	-	
134	SPL10	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA-12NXD0-I	MA-12N8D0-O	-	R32	0.5	12000	13000	2150	-	-	

135	SPL11	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MSC-09HRN1	-	-	R410A	0.92	9000	12000	1200	-	-	
136	SPL12	2ος ΓΡ.ΠΡΟΙΣΤ.ΝΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MSC-09HRN1	-	-	R410A	0.92	9000	11000	1200	-	-	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
137	SPL13	1ος ΜΙΚΡΟΒ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER			2400101	R410A	0,8	11600	14150	2100	-	-	
138	SPL14	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER	42NQV012S3	-	2400120	-	-				-	-	
139	SPL15	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER	42NQ009	38NY009	92400259	R410A	0.78	9315	10032	1160	-	-	
140	SPL16	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜ. (5)	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
141	SPL17	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-09NXD0-I	MA-09N8D0-O	-	R32	0.5	9000	10000	2150	-	-	
142	SPL18	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA-12NXD0-1	MA-12N8D0-O	34178940 8039420083 0383	R32	0.5	12000	13000	2150	-	-	
143	SPL19	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΑΠΟΝΟΜ.ΣΥΝΤΑΞ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MITSUBISHI	MSC-09RV - E2	MUH-09RV	00 64605	R22	0.8	8530	10577	-	-	-	
144	SPL20	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛ. Β.7	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA-12NXD0-I	MA-12N8D0-O	-	R32	0.5	12000	13000	2150	-	-	
145	SPL21	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒ.2	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	3419800 470103 230840249	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-	
146		ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MITSUBISHI	SRK28HG-S					8870	9550	1050			ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΙΠΟΥΝ
147	ΚΑΣ.1	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	LG	ΑΤΝΗ36GNLED (UT36 NND)	ΑΥΥΗ368D (UU37 UED)	-	R410A	2.45	13648	11942	3090	-	-	
148	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣ.1	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣ.1	LG	ΑΤΝΗ36GNLED (UT36 NND)	ΑΥΥΗ368D (UU37 UED)	802ΚΑΡΒ000 48 (OUT)	R410A	2.45				-	-	
149	ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ	-	ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (11 ΠΑΝΕΛ)	-	-	-	-	-					-	-	
150	ΜΠΟΙΛΕΡ ΗΛ.ΣΥΛΛΕΚΤΗ	MIRAR VICTORY	ΜΠΟΙΛΕΡ	-	-	-	340725	-				10900	-	-	22 Φ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
151	ΜΠΟΙΛΕΡ ΗΛ.ΣΥΛΛΕΚΤΗ	MIRAR VICTORY	ΜΠΟΙΛΕΡ	-	-	-	340726	-					-	-	κατεστραμ. ταμπ.

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
ΙΣΧΥΣ			
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	225000 kcal/hr
		ΧΑΛ/ΦΙΝΟΘΕΡ Μ	262 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	30 kg/hr

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

2045056

160290

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

726269

38566

		Δ/ UNIGAS PG30 /1997 /9721764	349 KW
3	ΛΕΒ2	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	225000 kcal/hr
		ΧΑΛ/ΦΙΝΟΘΕΡΜ	262 KW
4	ΚΑΥΣΤ2	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	30 kg/hr
		Δ/ UNIGAS PG30 /1998/9721764	349 KW

Τοπική Διεύθυνση ε-ΕΦΚΑ Ε΄ Βορείου Τομέα Αθήνας, Χρυσοστόμου Σμύρνης 3 Τ.Κ. 14234 Νέα Ιωνία

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενο ς Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου(Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς(W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	Α/Θ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	CARRIER	-	30RH-040- B0447-PEE	12S906335	R407C	10.9	129661	129661	20300	-	-	
2	Α/Θ 2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	CARRIER	-	30RH-040- B0447-PEE	12S906334	R407C	10.9	129661	129661	20300	-	-	
3	FCU 1	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-03	Α/Θ	93460	NEPO	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	
4	FCU 2	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-04	Α/Θ	93456	NEPO	-	11648	34961	105	118X24X59	Α	
5	FCU 3	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-03	Α/Θ	94729	NEPO	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	
6	FCU 4	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-03	Α/Θ	93459	NEPO	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΜΟΤΕΡ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ
7	FCU 5	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-04	Α/Θ	93454	NEPO	-	11648	34961	105	118X24X59	Α	
8	FCU 6	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-04	Α/Θ	93458	NEPO	-	11648	34961	105	118X24X59	Α	
9	FCU 7	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-03	Α/Θ	93461	NEPO	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ 1 ΤΕΜ 70 X 15
10	FCU 8	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-04	Α/Θ	94727	NEPO	-	11648	34961	105	118X24X59	Α	
11	FCU 9	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-03	Α/Θ	99875	NEPO	-	11482	24492	75	100X24X59	Δ	
12	FCU 10	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-06	Α/Θ	99778	NEPO	-	20422	45808	105	100X24X59	Δ	
13	FCU 11	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-02	Α/Θ	99740	NEPO	-	7473	16883	75	80X24X59	Δ	
14	FCU 12	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-03	Α/Θ	99878	NEPO	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	
15	FCU 13	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ "ΑΠΑΓ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ"	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-03	Α/Θ	99741	NEPO	-	7473	16883	75	80X24X59	Α	1 ΤΕΜ 70 X 15
16	FCU 14	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ "ΑΠΑΓ. Η ΕΙΣΟΔΟΣ"	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-04	Α/Θ	99739	NEPO	-	11648	34961	105	118X24X59	Α	
17	FCU 15	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-03	Α/Θ	99877	NEPO	-	11482	24492	75	100X24X59	Α	ΘΕΛΕΙ ΜΟΤΕΡ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΟ

18	FCU 16	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	AIRTECHNIC	PHCD3 -30	A/Θ	AF210320179	NEPO	-	9700	9700			Δ
19	FCU 17	2ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜ.ΠΑΡΟΧΩΝ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	FCU-04	A/Θ	99738	NEPO	-	11648	34961	105	118X24X59	Δ
20	VRV 1	ΤΑΡΑΤΣΑ (για 10 κασέτες οροφής 2ου ορόφου)	VRV	INVENTOR	-	INV-Pdm280W/NaB-M	-	R410A	13	25659	26273	11800	93X77X167	-
21	ΚΑΣ.1	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	INVENTOR	T02	VRV1	-	-					-	-
22	ΚΑΣ.2	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	INVENTOR	T02	VRV1	-	-					-	-
23	ΚΑΣ.3	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	INVENTOR	T02	VRV1	-	-					-	-
24	ΚΑΣ.4	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	INVENTOR	T02	VRV1	-	-					-	-
25	ΚΑΣ.5	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	INVENTOR	T02	VRV1	-	-					-	-
26	ΚΑΣ.6	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	INVENTOR	T02	VRV1	-	-					-	-
27	ΚΑΣ.7	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΝΟΜΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	INVENTOR	T02	VRV1	-	-					-	-
28	ΚΑΣ.8	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΝΟΜΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	INVENTOR	T02	VRV1	-	-					-	-
29	ΚΑΣ.9	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΝΟΜΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	INVENTOR	T02	VRV1	-	-					-	-
30	ΚΑΣ.10	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΝΟΜΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	INVENTOR	T02	VRV1	-	-					-	-
41	SPL1	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-
42	SPL2	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-
43	SPL3	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-
44	SPL4	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-XI	MA-12N8D0-XO	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-
45	SPL5	ΙΣΟΓΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	-	-	-	-	-					-	-
46	SPL6	ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-I	MA-12N8D0-O	-	R32	0.55	12000	13000	2150	-	-
47	SPL7	ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1.06	12500	13500	1500	-	-
48	SPL8	ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΟΤΟΜΙ	GANA135 GVR	-	-	R410A	0,74	13500	17500	2500	-	-
49	SPL9	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΟΤΟΜΙ	DSB-122LH	-	-	R22	1.06	12500	13500	1500	-	-
50	SPL10	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΟΤΟΜΙ	DSB-122LH	-	-	R22	1.06	12500	13500	1500	-	-

51	SPL11	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΤΟΜΙ	DSB-122LH	-	-	R22	1.06	12500	13500	1500	-	-	
52	SPL12	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1.06	12500	13500	1500	-	-	ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ
53	SPL13	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB-122LH	-	-	R22	1.06	12500	13500	1500	-	-	
54	SPL14	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	*ΤΟΜΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΧΩΡΙΣΤΑ ΔΕΝ ΜΠΗΚΑΜΕ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
55	SPL15	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
56	SPL16	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
57	SPL17	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
58	SPL18	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
59	SPL19	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
60	SPL20	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
61	SPL21	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
62	SPL22	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
63	SPL23	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
64	SPL24	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
65	SPL25	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
66	SPL26	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
67	SPL27	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
68	SPL28	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
69	SPL29	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
70	SPL30	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
71	SPL31	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
72	SPL32	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
73	SPL33	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	
74	SPL34	-	SPLIT	-	-	-	-						-	-	

75	SPL35	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	SPL36	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	SPL37	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	SPL38	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	SPL39	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	SPL40	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	SPL41	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	SPL42	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	SPL43	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	SPL44	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	SPL45	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	SPL46	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	SPL47	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	SPL48	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	SPL49	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	SPL50	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	SPL51	-	SPLIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	No3 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ												
93	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	No1 ΕΙΣΟΔΟΣ												ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΤΕΡ (BOX 50X55), DDM 9/9, 2700 Μ3/Η, ΣΤΑΤΙΚΗ 0 kPa, ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 200 W - 9000 RPM
94	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	No2 ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ												
95	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	No4 ΕΣΟΔΑ												DDM 7/7
96	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	No5 ΙΣΟΓΕΙΟ												BOX 50X50

97	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	Νο6 ΙΣΟΓΕΙΟ													BOX 50X50
98	ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΗΛ. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ - ΠΑΝΕΛ 1	-	-	KRC - 2.37 m ²	061118.KRC237005						19.3X12.3X8.6	-	1.70 LIT
99	ΜΠΟΙΛΕΡ ΗΛ. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ	ΥΠΟΓΕΙΟ	ΜΠΟΙΛΕΡ 1	-	-	-	-						-	-	

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

433481

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

343830

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

74650

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

1410

Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Σπάτων, Αγ. Δημητρίου 4 Τ.Κ. 19004 Σπάτα

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου(Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρ. Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	A/Θ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	McQUAY	-	M4AC120CR FXAD	20490494 00077	R407C	5.8x2	110007	117991	12770	-	-	
3	A/Θ 2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	McQUAY	-	M4AC120CR FXAD	20490494 00076	R407C	5.8x2	110007	117991	12770	-	-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
4	FCU 1	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 690	-	MAN.NO. 69582	NEPO	-			105	153X22X53	Δ	
5	FCU 2	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 200	-	MAN.NO.69579	NEPO	-	7473	16883	75	88X22X53	A	ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
6	FCU 3	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 300	-	MAN.NO.69580	NEPO	-	11482	24492	75	100X22X53	A	
7	FCU 4	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 400	-	MAN.NO.69581	NEPO	-	16648	34961	105	125X22X53	A	
8	FCU 5	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 400	-	MAN.NO.69581	NEPO	-	16648	34961	105	125X22X53	Δ	
9	FCU 6	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 300	-	MAN.NO.69580	NEPO	-	11482	24492	75	100X22X53	Δ	
10	FCU 7	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 600	-	MAN.NO.69582	NEPO	-	20422	45808	105	100X22X53	A	
11	FCU 8	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 600	-	MAN.NO.69582	NEPO	-	20422	45808	105	100X22X53	Δ	
12	FCU 9	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 600	-	MAN.NO.69582	NEPO	-	20422	45808	105	100X22X53	Δ	
	SPL	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	AG2LINE18NXDO-I	AG2LINE18N8DO-O	541146590539100 810010	R32	1,1	18000	19000				
	SPL	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	AG2LINE18NXDO-I	AG2LINE18N8DO-O	541146590539100 810184	R32	1,1	18000	19000				
13	FCU 10	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 300	-	MAN.NO.69580	NEPO	-	11482	24492	75	100X22X53	Δ	
14	FCU 11	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜ.	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 600	-	MAN.NO.69582	NEPO	-	20422	45808	105	153X22X53	A	

15	FCU 12	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	125X22X53	Δ	ΌΧΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
16	FCU 13	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 400	-	-	NEPO	-	16648	34961	105	125X22X53	Δ	ΌΧΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
17	FCU 14	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΕΣΟΔΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 400	-	MAN.NO.69581	NEPO	-	16648	34961	105	125X22X53	A	
18	FCU 15	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SABIANA	-	-	-	NEPO	-				145X28X52	A	ΌΧΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
19	FCU 16	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 400	-	MAN.NO.69581	NEPO	-	16648	34961	105	125X22X53	Δ	
20	FCU 17	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 400	-	MAN.NO.69581	NEPO	-	16648	34961	105	125X22X53	A	
21	FCU 18	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	FYROGENIS	FVUEM 200	-	MAN.NO.69579	NEPO	-	7473	16883	75	88X22X53	Δ	
22	SPL1	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ-SERVER	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	FUJITSU	ASYG12LECA	ΑΟΥG12LEC	E039706	R410A	-	11600	13600	990		-	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
			ΙΣΧΥΣ
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ FYROGENIS/ ΧΑΛ/ FG 151/ 1999	130000 kcal/hr 151 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΚ./INTERFYRO B30L/1999/ 561668	17.3 kg/hr 201 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ
OUT

#ΑΝΑΦ!

ΨΥΚΤΙΚΗ
IN

295216

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

26530

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
IN

1635

Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Αττικής, Αγησιλάου 48 Τ.Κ. 10436 Αθήνα

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. Μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου(Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς(W)	Μ Χ Π Χ Υ cmΧcmΧcm	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	SPL1	6ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM015FR-AFAA	MLC015BR AFAP	2043180507765	R22	0,85	12300	13000	1500	-	-	-
2	SPL2	6ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB - 122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	-
3	SPL3	6ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HITACHI	RAS-14KH2	RAC-14KH2	863581938	R410A	1,05	11200	13200	1280	-	-	-
4	SPL4	6ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM010FR-AFAA	MLC010BR AFBL	2043210505603	R22	0,825	9500	10200	1000	-	-	-
5	SPL5	6ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	2043250504781	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
6	SPL6	5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΝΑΜΟΝΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	2043250504794	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
7	SPL7	5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM015FR-AFAA	MLC015BR AFAP	2043180507982	R22	0,85	12300	13000	1500	-	-	-
8	SPL8	5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	204325050504828	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
9	SPL9	5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΜ.ΤΟΠ.ΔΙΟΙ Κ.ΕΠΙΤΡΟΠ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TOYOTOMI	GAG-A135IV	-	63229905809	-	-	12200	13600	1500	-	-	-
10	SPL10	5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΜ.ΤΟΠ.ΔΙΟΙ Κ.ΕΠΙΤΡΟΠ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM015FR-AFAA	MLC015BR AFAP	2043180507753	R22	0,85	12300	13000	1500	-	-	-
11	SPL11	5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΜ.ΤΟΠ.ΔΙΟΙ Κ.ΕΠΙΤΡΟΠ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM015FR-AFAA	MLC015BR AFAP	2043180507772	R22	0,85	12300	13000	1500	-	-	-
12	SPL12	5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΜ.ΤΟΠ.ΔΙΟΙ Κ.ΕΠΙΤΡΟΠ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM015FR-AFAA	MLC015BR AFAP	2043180507746	R22	0,85	12300	13000	1500	-	-	-
13	SPL13	5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΜ.ΤΟΠ.ΔΙΟΙ Κ.ΕΠΙΤΡΟΠ.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MITSUBISHI	MCFH-GA50VB	MUCFH-GA50VB	4000274 T	R410A	-	16300	17000	2750	-	-	-
14	SPL14	5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	204325050502877	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
15	SPL15	5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXD0-I	MA-18NXD0-O	MA2-18NXD0-I PRIME	R32	1	18000	19000	2950	-	-	-
16	SPL16	5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXD0-I	MA-18NXD0-O	MA2-18NXD0-I PRIME	R32	1	18000	19000	2950	-	-	-
17	SPL17	5ος ΟΡΟΦΟΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	204325050504795	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-

18	SPL18	4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB - 122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	-
19	SPL19	4ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	204325050502887	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
20	SPL20	4ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ. ΜΕΣΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB - 122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	-
21	SPL21	4ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM010FR-AFAA	MLC010BR AFBL	2043180503542	R22	0,825	9500	10200	1000	-	-	-
22	SPL22	4ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	2043250504824	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
23	SPL23	4ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SENDO	SND-18/CRS	SOU-18/CRS	-	R32	1,01	15700	15700	2300	-	-	-
24	SPL24	4ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	2043250502867	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
25	SPL25	3ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	2043250504833	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
26	SPL26	3ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB - 122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	-
27	SPL27	3ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	2043250502878	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
28	SPL28	3ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TOSHIBA	RAS-13SKV-E2	-	12500249	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SPL29	3ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	204325050504825	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
30	SPL30	3ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	204325050504780	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
31	SPL31	2ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	204325050504781	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
32	SPL32	2ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	204325050504781	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
33	SPL33	2ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXD0-I	MA-18NXD0-O	MA2-18NXD0-I PRIME	R32	1	18000	19000	2950	-	-	-
34	SPL34	2ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM015FR-AFAA	MLC015BR AFAP	2043180507752	R22	0,85	12300	13000	2000	-	-	-
35	SPL35	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MITSUBISHI	MSH-GA50VB	MUCFH-GA50VB	7012012 T	R410A	-	16300	17000	1000	-	-	-
36	SPL36	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXD0-I	MA-18NXD0-O	MA2-18NXD0-I PRIME	R32	1	18000	19000	2950	-	-	-
37	SPL37	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	204325050504844	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
38	SPL38	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXD0-I	MA-18NXD0-O	MA2-18NXD0-I PRIME	R32	1	18000	19000	2950	-	-	-
39	SPL39	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	204325050502879	R22	1,525	18000	20000	2000	-	-	-
40	SPL40	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXD0-I	MA-18NXD0-O	MA2-18NXD0-I PRIME	R32	1	18000	19000	2950	-	-	-
41	SPL41	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	INTERTHERM	NDI-60	-	-	-	-	60000	62000	2000	-	-	-
42	SPL42	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAEWOO	DSB - 122LH	-	-	R22	1,06	12500	13500	1500	-	-	-
43	SPL43	ΕΙΣΟΔΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HITACHI	RAS-E14H2A	RAC-E14H2	7429	R410A	0.870	11942	14331	1110	-	-	-
44	SPL44	ΕΙΣΟΔΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟ

45	SPL45	4ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	McQUAY	MWM020CR-AFAL	MLC020BR AFAP	2043250504842	R22	1,525	18000	20000	3000	-	-	-
46	KAN.1	4ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	McQUAY	MLC050CR FFAB	MLC050CR FFAA	20432203 01749	R22	2,75	16000	14200	3000	-	-	-
47	KAN.2	3ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	McQUAY	MLC050CR FFAB	MLC050CR FFAA	2043230301824	R22	2,75	16000	14200	3000	-	-	-
48	KAN.3	3ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	McQUAY	MLC050CR FFAB	MMC060CR FFAB	20433104 00378	R22	4,6	19926	17494	3000	-	-	-
49	KAN.4	4ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	McQUAY	MLC050CR FFAB	MMC060CR FFAB	20433104 00398	R22	4,6	19926	17494	3000	-	-	-
50	KAN.5	4ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	McQUAY	MLC050CR FFAB	MMC060CR FFAB	20433104 00427	R22	4,6	19926	17494	3000	-	-	-
51	KAN.6	3ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	McQUAY	MLC050CR FFAB	MMC060CR FFAB	20433104 00406	R22	4,6	19926	17494	3000	-	-	-
52	KAN.7	2ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	McQUAY	MLC050CR FFAB	MMC060CR FFAB	20433104 00153	R22	4,6	19926	17494	3000	-	-	-
53	KAN.8	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	McQUAY	MLC050CR FFAB	MMC060CR FFAB	20433104 00158	R22	4,6	19926	17494	3000	-	-	-
54	KAN.9	2ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	McQUAY	MLC050CR FFAB	MMC060CR FFAB	2043230301834	R22	4,6	19926	17494	3000	-	-	-
55	KAN.10	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	INTERTHERM	-	ND 60	-	R22	5	20132	32757	3000	-	-	-
56	KAN.11	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	McQUAY	MLC050CR FFAB	MLC050CR FFAA	2043230301837	R22	2,75	16000	14200	3000	-	-	-
57	KAN.12	1ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	INTERKLIMA	-	SCMA-16H	305016H000263	R22	4	56300	58689	3000	-	-	-
58	ΚΑΣΕΤΑ1	2ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ	mitsubishi	PUH-SYKSA	PLH-5AKHS	2A000044	R22	5	42300	47800 (WH 58000)	6000	-	-	-
59	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 1	1ος ΟΡΟΦΟΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟ
60	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 2	2ος ΟΡΟΦΟΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟ
61	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 3	3ος ΟΡΟΦΟΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟ
62	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 4	4ος ΟΡΟΦΟΣ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
ΙΣΧΥΣ			
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΛ/ ELINOX PR.N.S 310	310000 kcal/hr 360.5 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΔ/ΡΒΛΡΛ38 13474117	38 kg/hr 442 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

1019156

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

125640

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

1019155,9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α' Νοτίου Τομέα Αθήνας με έδρα την Καλλιθέα, Ελ. Βενιζέλου 282 Τ.Κ. 17675 Καλλιθέα

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου(Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς(W)	Παροχή Νερού Α/Δ	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	VRV	ΤΑΡΑΤΣΑ	VRV	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	6 SPLIT ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	-	-	-	-				-	-	ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
2	SPL1	5ος Γραφείο διευθυντή	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΜΑΚΙΤΟ	MSL12P	-	-	R407C	1.16	12000	13307	1500	-	-	ΕΧΕΙ ΚΑΕΙ Η ΕΞ.ΜΟΝΑΔΑ -ΟΧΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
3	SPL2	5ος Διάδρομος	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER	42PHQ012P	-	0604Y43105	R410A	-	11500	12500	3000	-	-	
4	SPL3	5ος Πρωτόκολλο	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CHIGO	KFR-35GW/Y (KFR-35G/Y)	KFR-35W	-	R22	0.88	12000	14300	1300	-	-	
5	SPL4	5ος Οικονομικό	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	AIRWELL	ODU WAP 12RC R410 AW	-	-	R410A	0.89	11260	11600	1440	-	-	
6	SPL5	5ος Οικονομικό	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	NITTO	NRH-35SA2	NRO-35SA2	A16208890800212	R410A	0.85	3702	3753	1900	-	-	
7	SPL6	5ος Οικονομικό	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MSG-12HRN2	MSG-12HRN2	-	R407C	1.15	12000	13500	1800	-	-	
8	SPL7	4ος Είσοδος	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CHIGO	KFR-50GWY (KFR-50GY)	KFR-50W	-	R22	1.3	17000	18700	1880	-	-	
9	SPL8	4ος Ειδικά Θέματα	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER	42PHQ009P	38BH-009G	(OUT) 1704Y20543	R410A	0.820	9400	10500	4300	-	-	
10	SPL9	4ος Τμήμα εσόδων	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	MSZ-HC35VA	MUZ-HC35VA	9005909 T	R410A	-	10754	12000	3600	-	-	
11	SPL10	4ος Τμήμα εσόδων	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	PKFY-P50VGM-E	-	-	R410A/R407 C/R22	-	19108	21500	3000	-	-	
12	SPL11	3ος Τμήμα πληρωμών συντάξεων	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	MSZ-HC35VA	MUZ-GA35VA	7012147 T	R410A	0.9	10754	12000	3600	-	-	
13	SPL12	3ος Γραμματεία	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	MSC-GE25VB	MUH-GA25VB	0009764 T	R410A	0.95	10754	12000	3600	-	-	
14	SPL13	3ος Είσοδος	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	PKFY-P63VFM-E	-	-	R410A/R407 C/R22	-	24300	27300	3000	-	-	
15	SPL14	3ος Αρχείο συντάξεων	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	PKFY-P40VGM-E	-	-	R410A/R407 C/R23	-	15400	17000	3000	-	-	
16	SPL15	3ος Απονομές συντάξεων	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	PKFY-P50VGM-E	-	-	R410A/R407 C/R24	-	19100	21500	3000	-	-	
17	SPL16	3ος Προϊστάμενος	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	PKFY-P40VGM-E	-	-	R410A/R407 C/R23	-	15400	17000	3000	-	-	
18	SPL17	3ος Προϊστάμενος	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΜΙΤΣΥΒΙΣΗ	PKFY-P50VGM-E	-	-	R410A/R407 C/R24	-	19100	21500	3000	-	-	
19	SPL18	2ος Χώρος αναμονής	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAIKIN	FTYN60EV1B	-	-	R410A	-				-	-	ΟΧΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ ΕΞ.

20	SPL19	2ος Γρ. Ανακ/σης	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CHIGO	KFR-50GY	KFR-50W	(OUT) 4903Y00	R22	1.3	17000	18700	1880	-	-	
21	SPL20	1ος Είσοδος	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CHIGO	KFR-35G/Y	-	KFR-35W	R22	0.88	12000	14300	1300	-	-	
22	SPL21	1ος Είσοδος	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER	42PHQ012P	-	0604Y43102	R410A	0.94	11500	12500	-	-	-	
23	SPL22	1ος Διάδρομος	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CHIGO	KFR-35G/Y	-	-	R22	0.88	12000	14300	1300	-	-	
24	SPL23	1ος ΚΕ.Π.Α.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	CARRIER	42PHQ009P	-	1804Y43384	R410A	-	11500	12500	3000	-	-	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒ. ΕΞ.
25	SPL24	1ος ΚΕ.Π.Α.	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	FUJITSU GENERAL	ASH14USBCW	-	E004197	R410A	1.1	14500	16400	1380	-	-	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒ. ΕΞ.
26	SPL25	Ισόγειο είσοδος	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	AMERICOOOL	-	AMUHS010WZ5	56971	R407C	-	9500	9500	1000	-	-	
27	SPL26	5ος Server room	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	FLUO	FAS-101EI/SUE-N2	FASO-101EI/SUE-N2	-	R410A	0.8	8530	8871	2600	-	-	
28	NT1	5ος Server room	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	ICEBEAR	AUF-41HR54FA2	AU-41HR54FA2	IB03041484	R22	4.2	40945	47800	8100	-	-	ΧΑΛΑΣΜΕΝΗ
29	KAN1	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	MITSUBISHI	PEAD-RP100JAL	PUHZ-P100YHA	9E00035(IN), 9K00130(OUT)	R410A	3	784	784	3000	-	-	
30	KAN2	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	MITSUBISHI	-	PUHZ-P100YHA	9K00146(OUT)	R410A	3			3000	-	-	
31	KAN3	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	-	-	-	R22	-			3216	-	-	
32	KAN4	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 35 P17	ΜΟΗ 35 N35B	0106 - 10771	R22	2.6	32000	32415	3216	-	-	
33	KAN5	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 35 P17	ΜΟΗ 35 N35B	0108-71826	R22	2.6	36000	36500	3216	-	-	ΕΞ.ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ/ΘΟΡΥΒΟΣ
34	KAN6	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 45 P17	ΜΟΗ45 N35B	0103-72486	R22	2.6	48000	48500	3216	-	-	ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΕΜ. ΕΞΩΤ.
35	KAN7	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜ.ΕΣΟΔΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 35 P17	ΜΟΗ 35 N35B	0108-71808	R22	2.6	36000	36500	3216	-	-	
36	KAN8	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-Β/ΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 35 P17	ΜΟΗ 35 N35B	0108-71820	R22	2.6	36000	36500	3216	-	-	
37	KAN9	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜ.ΠΛΗΡΩΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 35 P17	ΜΟΗ 35 N35B	0106-72224	R22	2.6	36000	36500	3216	-	-	
38	KAN10	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜ.ΠΛΗΡΩΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 45 P17	ΜΟΗ45 N35B	0103-72482	R22	2.6	48000	48500	3216	-	-	ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΕΜ.ΕΞΩΤ.
39	KAN11	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟΝΟΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 35 P17	ΜΟΗ 35 N35B	0006-12075	R22	2.6	32000	32415	3216	-	-	
40	KAN12	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	-	-	-	R22	2.6			3216	-	-	
41	KAN13	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ "ΑΠΑΓΟΡ.ΕΙΣΟΔ."	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 35 P17	ΜΟΗ35 N35B	0106-10783 (OUT)	R22	2.6	32000	32415	3216	-	-	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ

42	KAN14	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ "ΑΠΑΓΟΡ.ΕΙΣΟΔ."	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 45 Ρ17	ΜΟΗ45 Ν35Β	0007- 10870(ΟΥΤ)	R22	2.6	42000	42651	4618	-	-	ΔΙΠΛΟΣ ΑΝΕΜ.ΕΞΩΤ. - ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
43	KAN15	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟ- ΠΑΡΟΧΕΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 35 Ρ17	ΜΟΗ35 Ν35Β	0106- 10775(ΟΥΤ)	R22	2.6	32000	32415	3216	-	-	ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ
44	KAN16	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 35 Ρ17	ΜΟΗ35 Ν35Β	0106-10773 (ΟΥΤ)	R22	2.6	32000	32415	3216	-	-	
45	KAN17	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΕΠΑ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 35 Ρ17	ΜΟΗ35 Ν35Β	0106-10763 (ΟΥΤ)	R22	2.6	32000	32415	3216	-	-	
46	KAN18	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΠΑ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	ΜΑΗ 35 Ρ17	ΜΟΗ35 Ν35Β	-	R22	2.6	32000	32415	3216	-	-	
47	KAN19	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΚΕΠΑ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	-	-	-	R22	2.6			3216	-	-	ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ
48	KAN20	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	-	-	-	R22	2.6			3216	-	-	
49	KAN21	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	-	-	-	R22	2.6			3216	-	-	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ - ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ
50	KAN22	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	YORK	-	-	-	R22	2.6			3216	-	-	

	ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ
	765383	120202
	ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ
	877791	

Πρώην Γ' Περιφέρεια Δ/νση Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Νοτίου Τομέα , Ελ. Βενιζέλου 288 Τ.Κ. 17674 Καλλιθέα

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου(Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς(W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΙΛΤΡΩΝ (cmXcm)	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	4Α	ΤΑΡΑΤΣΑ (ΓΙΑ 4ο ΟΡΟΦΟ)	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-	88636	-	26000	-	-	-	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
2	4Α	ΤΑΡΑΤΣΑ (ΓΙΑ 4ο ΟΡΟΦΟ)	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-	88636	-	26000	-	-	-	
3	4Δ	ΤΑΡΑΤΣΑ (ΓΙΑ 4ο ΟΡΟΦΟ)	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-	88636	-	26000	-	-	-	
4	4Δ	ΤΑΡΑΤΣΑ (ΓΙΑ 4ο ΟΡΟΦΟ)	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-	88636	-	26000	-	-	-	
5	3Α	ΤΑΡΑΤΣΑ (ΓΙΑ 3ο ΟΡΟΦΟ)	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-	88636	-	26000	-	-	-	
6	3Α	ΤΑΡΑΤΣΑ (ΓΙΑ 3ο ΟΡΟΦΟ)	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-	88636	-	26000	-	-	-	
7	3Δ	ΤΑΡΑΤΣΑ (ΓΙΑ 3ο ΟΡΟΦΟ)	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-	88636	-	26000	-	-	-	
8	3Δ	ΤΑΡΑΤΣΑ (ΓΙΑ 3ο ΟΡΟΦΟ)	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-	88636	-	26000	-	-	-	
9	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 1	ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ: 3ος ΤΟΥΑΛΕΤΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΓΙΑ: 3ος + 4ος ΟΡΟΦΟΣ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	RPM SPA	-	11002000	-	-	-	-	-	249	-	-	-	
10	FCU 1	4ος Ενυαίος χώρος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110325	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	A	
11	FCU 2	4ος Ενυαίος χώρος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110789	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Δ	
12	FCU 3	4ος Γραφείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110517	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	A	
13	FCU 4	4ος Γραφείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110788	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Δ	
14	FCU 5	4ος Ενυαίος χώρος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110328	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	A	
15	FCU 6	4ος Ενυαίος χώρος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110794	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Δ	
16	FCU 7	4ος Ενυαίος χώρος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110333	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	A	
17	FCU 8	4ος Ενυαίος χώρος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110786	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Δ	
18	FCU 9	4ος Ενυαίος χώρος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110320	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	A	
19	FCU 10	4ος Ενυαίος χώρος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110511	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	A	

20	FCU 11	4ος Αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	110403	NEPO	-	25318	56444	95	155X25X50	126X18	Δ	
21	FCU 12	4ος Αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	110400	NEPO	-	25318	56444	95	155X25X50	126X18	A	
22	FCU 13	4ος Γραφείο αίθουσας	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	110411	NEPO	-	25318	56444	95	155X25X50	126X18	Δ	
23	FCU 14	4ος Αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	110395	NEPO	-	25318	56444	95	155X25X50	126X18	A	
24	FCU 15	4ος Αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	110407	NEPO	-	25318	56444	95	155X25X50	126X18	Δ	
25	FCU 16	4ος Αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	110396	NEPO	-	25318	56444	95	155X25X50	126X18	A	
26	FCU 17	4ος Αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	110406	NEPO	-	25318	56444	95	155X25X50	126X18	Δ	
27	FCU 18	4ος Αίθουσα	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	119401	NEPO	-	25318	56444	95	155X25X50	126X18	A	
28	FCU 19	3ος Ενταίος χώρος	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110321	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	A	
29	FCU 20	3ος Αίθουσα αριστερά	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110792	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Δ	
30	FCU 21	3ος Αίθουσα αριστερά	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110314	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	A	
31	FCU 22	3ος Αίθουσα αριστερά	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110803	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Δ	
32	FCU 23	3ος Αίθουσα αριστερά	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110331	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	A	
33	FCU 24	3ος Αίθουσα αριστερά	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110804	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Δ	
34	FCU 25	3ος Αίθουσα αριστερά	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110316	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	A	
35	FCU 26	3ος Αίθουσα αριστερά	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110811	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Δ	
36	FCU 27	3ος Αίθουσα αριστερά	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110510	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	A	
37	FCU 28	3ος Αίθουσα Β' - Αρχείο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110321	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Δ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΠΑΚΙ
38	FCU 29	3ος Δίπλα από αίθουσα Β'	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	110401	NEPO	-	25318	56444	95	136X25X50	107X18	A	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
39	FCU 30	3ος Αίθουσα δεξιά από είσοδο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110793	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Δ	
40	FCU 31	3ος Αίθουσα δεξιά από είσοδο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110790	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Δ	
41	FCU 32	3ος Αίθουσα δεξιά από είσοδο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110324	NEPO	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	A	

42	FCU 33	3ος Αίθουσα δεξιά από είσοδο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110787	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Δ	
43	FCU 34	3ος Αίθουσα δεξιά από είσοδο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110515	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50	107X18	Α	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
44	FCU 35	3ος Αίθουσα δεξιά από είσοδο	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	110329	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	70	136X25X50		Α	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΧΕΙ ΚΑΕΙ
45	SPL1	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ	SPLIT	HAIER	AS35TAMHR A-C	1U35YEFFRA-C	AABL8 0E000 0N4M2 N0149	R32	0.53	10920	11601	1600	-	-	-	ΕΧΕΙ ΞΗΛΩΘΕΙ
46	SPL2	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ	SPLIT	HAIER	AS35TAMHR A-C	1U35YEFFRA-C	AABL 0E000 0N4M2 N0560	R32	0.53	10920	11601	1600	-	-	-	ΕΧΕΙ ΞΗΛΩΘΕΙ

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

730928

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

211449

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

780674

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

2675

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Η' Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα τη Δάφνη Έλλης 1 & Λ. Βουλιαγμένης Τ.Κ. 17235 Δάφνη

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου(Κg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmΧcmΧcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	SPL1	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXD0-I	MA-18N8D0-O	-	R32	1	18000	19000	2950	-	-	
2	SPL2	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	ΤΟΥΤΟΜΙ	GAN-A128VL	GAG A128VL	-	R410A	-	9601	10499	3000	-	-	
3	SPL3	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	MOC12P15A	0104-41665	R22	-	11500		3000	-	-	
4	SPL4	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TECO	LS1820YPS	LS1820YPS	80513T-0051	R22	0.05	17982	18801	1960	-	-	ΑΛΛΑΓΜΕΝΟ
5	SPL5	2ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	PANASONIC	CS-A90KE	CU-A90KE	0731112061 (OUT)	R22	0.85				-	-	
6	SPL6	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	PANASONIC	CS-A120KE	CU-A120KE	033360 4126	R22	-	11942	13989	1280	-	-	
7	SPL7	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	COOLSTAR	KFR-36GW	KFR-45GY	2626	R22	0.94	12200	13600	1840	-	-	ΡΙΧΝΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
8	SPL8	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	PANASONIC	CS-A120KE	CU-A120KE	-	R22	-	11942	13989	1280	-	-	ΑΛΛΑΓΜΕΝΟ
9	SPL9	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS35TAMHRA-C	1U35YEMFRA-C	AABL8 0E000 0N4M2 N0577	R32	0.53	12000	12280	1600	-	-	
10	SPL10	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS35TAMHRA-C	1U35YEMFRA-C	AABL8 0E000 0N4M2 N0579	R32	0.53	12000	12280	1600	-	-	
11	SPL11	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	TECO	LS1820YPS	-	80513T-0060	R22	0.05	17981	18800	1960	-	-	ΑΛΛΑΓΜΕΝΟ
12	SPL12	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	-	-	-	-	-	-				-	-	ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΜΟ
13	SPL13	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	-	-	-	-	-	-				-	-	ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΜΟ
14	SPL14	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SAMSUNG	-	-	-	-	-				-	-	ΑΛΛΑΓΜΕΝΟ
15	SPL15	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HAIER	AS35TAMHRA-C	1U35YEMFRA-C	AABL8 0E000 0N4M2 N0563	R32	0.53	12000	12280	1600	-	-	
16	SPL16	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	LS1820YPS	-		R32	0,55	12000	12300	1960	-	-	
17	SPL17	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC12P15	MOC12P15A	0104-41591	R22	-	11500			-	-	ΑΛΛΑΓΜΕΝΟ
17	SPL18	ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA		-		R32	0,55	12000	12300	1960		-	
	SPL19	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA		-		R32	0,55	12000	12300	1960		-	
	SPL20	ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA		-		R32	1,6	24000	12300	1960		-	
	SPL21	ΑΡΧΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA		-		R32	1,6	24000	25000	1960		-	

	SPL22	ΑΡΧΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA		-		R32	0,55	12000	12300	1960			
	SPL23	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA		-		R32	1	18000	19000	1960			
	SPL24	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA		-		R32	1	18000	19000	1960			
	SPL25	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA		-		R32	1	18000	19000	1960			
	SPL26	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA		-		R32	1,6	24000	25000	1960			
18	ΚΑΣ1	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	TRANE	MWC518CB0RAA	TWK518BB0EAA	-	R407C	-	17060	18766	3000		-	
19	ΚΑΣ2	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	TRANE	MWC518CB0RAA	TWK518BB0EAA	-	R407C	-	17060	18766	3000		-	
20	ΚΑΣ3	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	TRANE	MWC518CB0RAA	TWK518BB0EAA	-	R407C	-	17060	18766	3000		-	
21	ΚΑΣ4	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΛΗΡΩΜ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI	PLH-4AKHS	PUH-4YKSA	3C000065	R22	-	33100	35500	2860	-	-	ΒΛΑΒΗ ΕΚΤΟΣ 2 ΝΕΑ SPLIT
22	ΚΑΣ5	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΛΗΡΩΜ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	TRANE	MWC518CB0RAA	TWK518BB0EAA	-	R407C	-	17060	18766	3000			ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΜΟ
22	KAN1	1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΤΜ.ΕΣΟΔΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΟΡΟΦΗΣ	GOODMAN	A60-00-2R	CPKF61-5B	101511382	R22	0.132	57000	61000	3000	-	-	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ = 1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ=2ος ΟΡΟΦΟΣ
23	KAN2	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΟΡΟΦΗΣ	GOODMAN	A60-00-2R	CPKF61-5B	101511366	R22	0.132	57000	61000	3000	-	-	
25	KAN3	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	-	SCMA-16H	SA451011 (out)	R22	4	56300	58689	4100	-	-	
26	KAN4	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	-	-	-	R22	4	56300	58689	4100	-	-	

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT		ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT	
660588		70730	
ΨΥΚΤΙΚΗ IN		ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN	
660588			

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α' Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα Κελεού & Μιαούλη Τ.Κ. 19200 Ελευσίνα

	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	SPL1	2ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	HAIER	AS35TAMHRA-C	1U35YEMFRA-C	AABL8 0E000 0N4M2 NO552	R32	0.53	12000	12280	1600		-	ΓΡΑΦΕΙΟ 3
2	SPL2	2ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	ΤΟΥΤΟΜΙ	TIN-288W	-	-	R22	0.75	9000	11000	1130		-	ΓΡΑΦΕΙΟ 3
3	SPL3	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O		R32	1	18000	18500	2950		-	ΓΡΑΦΕΙΟ 2
4	SPL4	2ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O		R32	1	18000	18500	2950			ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
5	SPL5	2ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O	34180816204952 40810651	R32	1	18000	19000	2950	-	-	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
6	SPL6	2ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-24NXD0-1	MA-24N8D0-O		R32	1,6	24000	25000				ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
7	SPL7	2ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	CHIGO	type:CH-12/84 - model: CS-32H3A-V84AA	-	JAA0GBB3065915000774	R410A	0.87	10952	11874	1700		-	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
8	SPL8	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	YORK	MHH12P15	-	0005- 51262	-	-	11500	12100	3000		-	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
9	SPL9	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	COOLSTAR	KFR-36GW	KFR-45GY	82873	R22	0.94	12200	13600	1840	-	-	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
10	SPL10	2ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	CARRIER	42PHQ009P	-	2904Y40805	R410A	-	9383	10475	2000		-	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
11	SPL11	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-24NXD0-1	MA-24N8D0-O		R32	1,6	24000	25000				ΜΗΤΡΩΟ
12	SPL12	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O		R32	1	18000	19000	2950			ΠΑΡΟΧΕΣ
13	SPL13	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	COOLSTAR	-	-	-	-							ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
14	SPL14	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	CARRIER	42PHQ009A	38YP-009	1307Y30765	R410A	-	9383	10475	856	-	-	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
15	SPL15	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O		R32	1	18000	19000	2950			ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
16	SPL16	ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	SPLIT	McQUAY						9000	10000	850			
17	SPL17	ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O		R32	1	18000	19000	2950			
18	SPL18	ΙΣΟΓΕΙΟ	SPLIT	HAIER	AS35TAMHRA-C	1U35YEMFRA-C	11BL8 0E000 0N4M2 N0148	R32	0.53	12000	12280	1600		-	
19	SPL19	ΕΙΣΟΔΟΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-24NXD0-1	MA-24N8D0-O		R32	1,6	24000	25000				
20	SPL20	ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O		R32	1	18000	19000	2950			
21	SPL21	ΥΠΟΓΕΙΟ	SPLIT	MIDEA	MA2-12NXD0-1	MA-12N8D0-O		R32	0,55	12000	13000	3000	-	-	ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
22	SPL22	SERVER ROOM	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O		R32	1	18000	18500	2950			
23	KAN1	2ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	Mcquay	MHSB60ARA-AFAD	MMCO60CR FFAB	20433104 00382	R21	4.5	61998	65990	700	-	-	
24	KAN2	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	Mcquay	MHSB60ARA-AFAD	MMCO60CR FFAB	20433104 00397	R22	4.6	61998	65990	700	-	-	
25	KAN3	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	Mcquay	MHSB60ARA-AFAD	MMCO60CR FFAB	20433104 00129 outdoor	R22	4.6	61998	65990	700	-	-	
26	KAN4	ΙΣΟΓΕΙΟ SERVER	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	TRANE	TWE030CA40W0	TWK536NDOOCB	L103UF11V indoor - I0920750 outdoor	R22	2.70						

27	KAN5	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	Mcquay	MHSB60ARA-AFAD	MLC050CR FFAA	20440103 02887 outdoor	R22	2.75	61998	65990	700	-	-	
28	KAN6	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	Mcquay	MHSB60ARA-AFAD	MLC050CR FFAA	20440303 02966 outdoor	R22	2.75	61998	65990	700	-	-	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
			ΙΣΧΥΣ
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	110000kcal/hr
		SOULIS/ ΧΑΛ/1988/ΣΕΙΡΑ 3	128 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	12.5 kg/hr
		ΚΛΑΜΚΕ KR/ (10/C)	145 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

309990

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

#ΑΝΑΦ! τα εξωτερικά δεν έχω kw

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

309990

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

3500

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α' Ανατολικής Αττικής, με έδρα τις Αχαρνές , Λ. Κύμης & Επταλόφου Τ.Κ. 13677 Αχαρνάι

ΕΦΚΑ: 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΠΕΔΥ- 4η ΥΠΕ : 2ος ΟΡΟΦΟΣ

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου(Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/HR)	Θερμική Απόδοση (BTU/HR)	Ηλεκτρική Ισχύς(W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmΧcmΧcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού	
1	A/Θ	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS& IT COOLING SYSTEMS	-	NECS-N/B 1716	32107882	R410A	33.5+27.5+28.5	1483940	1613601	212000	-	-		
2	ΚΚΜ1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	INTERKLIMA	-	MD12		-	-	270207		4000	-	-		
3	ΚΚΜ2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΚΚΜ	INTERKLIMA	-	MD09		-	-	198218		3000	-	-		
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	-	-	-	-	-	-				-	-		
5	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ	-	-	-	-	-	-				-	-		
4	ΠΕΔΥ - 4η ΥΠΕ	FCU 1	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	151658	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	A		
5		FCU 2	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151648	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	Δ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
6		FCU 3	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΜΒΟΛ.7	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	RHOSS	FCU-04	-	151636	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	Δ	
7		FCU 4	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 2.39	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151629	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	A	
8		FCU 5	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΔΟΝΤ. 2.38	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151687	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	Δ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
9		FCU 6	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	153542	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	Δ	
10		FCU 7	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 9	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151633	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	A	
11		FCU 8	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151686	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	Δ	
12		FCU 9	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 2.3	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	153531	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	A	
13		FCU 10	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΞΩ 2.35	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	153539	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	Δ	
14		FCU 11	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	-	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	Δ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΦΩΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

15	FCU 12	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151635	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	49	113X24X49	Δ	
16	FCU 13	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151649	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	35	93X24X49	Α	
17	FCU 14	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΩΡΛ 233	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-06	-	153530	ΝΕΡΟ	-	20422	45808	49	133X24X49	Α	
18	FCU 15	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΩΡΛ 232	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151688	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	49	113X24X49	Δ	
19	FCU 16	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151652	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	35	93X24X49	Α	
20	FCU 17	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151631	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	49	113X24X49	Α	
21	FCU 18	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 231	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151684	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	49	113X24X49	Δ	
22	FCU 19	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	153533	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	35	93X24X49		ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
23	FCU 20	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151651	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	35	93X24X49		
24	FCU 21	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ 2	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	-	ΝΕΡΟ	-	16648	34961		113X24X49	Δ	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΦΩΤΟ ΕΧΕΙ ΝΤΕΞΙΟΝ ΡΑΦΙΑ
25	FCU 22	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151653	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	35	93X24X49	Α	
26	FCU 23	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 224	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151689	ΝΕΡΟ	-	16648	34961	49	113X24X49	Δ	
27	FCU 24	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟ ΓΟΣ 2.23	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	153538	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	35	93X24X49	Δ	
28	FCU 25	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟ ΓΟΣ 222	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	153532	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	35	93X24X49	Α	
29	FCU 26	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151643	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	35	93X24X49	Δ	
30	FCU 27	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 220	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151645	ΝΕΡΟ	-	11482	24492	35	93X24X49	Δ	

31	FCU 28	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	153535	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	A	
32	FCU 29	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 4	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151657	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	A	
33	FCU 30	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ 5	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151650	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	A	
34	FCU 31	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151642	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	A	
35	FCU 32	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜ.2.0	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151634	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	A	
36	FCU 33	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-08	-	151626	NEPO	-	25318	56444	84	150X24X49	A	
37	FCU 34	2ος ΟΡΟΦΟΣ 2.03	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151627	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	A	
38	FCU 35	2ος ΟΡΟΦΟΣ 204	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151630	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	A	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
39	FCU 36	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151641	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	Δ	
40	FCU 37	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	153536	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	A	
41	FCU 38	2ος ΟΡΟΦΟΣ 206	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151637	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	Δ	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
42	FCU 39	2ος ΟΡΟΦΟΣ 207	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151701	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	Δ	
43	FCU 40	2ος ΟΡΟΦΟΣ 208	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151655	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	A	
44	FCU 41	2ος ΟΡΟΦΟΣ 208	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	153534	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	A	
45	FCU 42	2ος ΟΡΟΦΟΣ 209	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151640	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	Δ	
87	FCU 43	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151639	NEPO	-	16648	34961	49	113X24X49	Δ	
88	FCU 44	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 210	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151654	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	A	

89		FCU 45	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 211	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	153537	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	Δ	
90		FCU 46	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 212	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	153541	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	Δ	
91		FCU 47	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 213	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151656	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	Α	
92		FCU 48	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 214	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151646	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	Δ	
93		FCU 49	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 215	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151647	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	Δ	
94		FCU 50	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 216	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-03	-	151644	NEPO	-	11482	24492	35	93X24X49	Δ	
95		FCU 51	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 205	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151632	NEPO	-	16648	34961	49	93X24X49	Α	
96		FCU 52	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	INTERKLIMA	FCU-04	-	151628	NEPO	-	16648	34961	49	93X24X49	Α	
46		SLP1	1ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	HITACHI	RAS-E14H2A	RAC-E14H2	εσ.μον: 00 4277 εξ.μον:022865	R410A	0.870	11942	14331	1110	-	-	
47		ΚΑΣ1	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑΜΕΙΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113036	-	-	10236	20472	50	-	-	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF 4-50V
48		ΚΑΣ2	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71119047	-	-	10236	18425	50	-	-	
49		ΚΑΣ3	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113014	-	-	10236	20472	50	-	-	
50	ΕΦΚΑ	ΚΑΣ4	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113001	-	-	10236	20472	50	-	-	
51		ΚΑΣ5	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113007	-	-	10236	20472	50	-	-	
52		ΚΑΣ6	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-				-	-	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
53		ΚΑΣ7	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113006	-	-	10236	20472	50	-	-	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF 4-50V

54	ΚΑΣ8	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	GREE	FP-140XD/B	-		-	-	25249	28661	142	-	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 12/3/2025
55	ΚΑΣ9	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	GREE	FP-140XD/B	-		-	-	25249	28661	142	-	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 12/3/2025
56	ΚΑΣ10	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-08-VS	-	69000 71113074	-	-	17060	17060	90	-	-	
57	ΚΑΣ11	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113029	-	-	10236	20472	50	-	-	ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF 4-50V
58	ΚΑΣ12	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΑΜΕΙΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 70903120	-	-	10236	20472	50	-	-	
59	ΚΑΣ13	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	GREE	FP-68XD/A-K	-		-	-	12283	14330	73	-	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 12/3/2025
60	ΚΑΣ14	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113033	-	-	10236	20472	50	-	-	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF 4-50V
61	ΚΑΣ15	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113025	-	-	10236	20472	50	-	-	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF 4-50V
62	ΚΑΣ16	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	AIRTECHNIC	PCE-08-VS	-	69000 71113076	-	-	24530	51600	90	-	-	
63	ΚΑΣ17	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	AIRTECHNIC	P4CMZ-80	-	69000 71113075	-	-	24530	51600	90	-	-	
64	ΚΑΣ18	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	P4CMZ-80	-	69000 71113031	-	-	10236	20472	50	-	-	
65	ΚΑΣ19	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113002	-	-	10236	20472	50	-	-	
66	ΚΑΣ20	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113028	-	-	10236	20472	50	-	-	
67	ΚΑΣ21	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	GREE	FP-68XD/A-K	-		-	-	12283	14330	73	-	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 12/3/2025
68	ΚΑΣ22	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113009	-	-	10236	20472	50	-	-	

69	ΚΑΣ23	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΣΟΔΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 80409014	-	-	10236	18425	50	-	-	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF 4-50V
70	ΚΑΣ24	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113010	-	-	10236	20472	50	-	-	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF 4-50V
71	ΚΑΣ25	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	AIRTECHNIC	P4CMZ-80	-	69000 71113078	-	-	24530	51600	90	-	-	
72	ΚΑΣ26	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-08-VS	-	69000 71113057	-	-	17060	30709	90	-	-	
73	ΚΑΣ27	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	GREE	FP-140XD/B	-		-	-	25249	28661	142	-	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 12/3/2025
74	ΚΑΣ28	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 80409013	-	-	10236	18425	50	-	-	
75	ΚΑΣ29	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113021	-	-	10236	20472	50	-	-	
76	ΚΑΣ30	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-08-VS	-	-	-	-	17060	30709	90	-	-	
77	ΚΑΣ31	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	AIRTECHNIC	P4CMZ-80	-	69000 71113078	-	-	24530	51600	90	-	-	ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 2μ
78	ΚΑΣ32	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113003	-	-	10236	20472	50	-	-	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF 4-50V
79	ΚΑΣ33	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	GREE	FP-68XD/A-K	-		-	-	12283	14330	73	-	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 12/3/2025
80	ΚΑΣ34	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113011	-	-	10236	20472	50	-	-	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 1μF 4-50V
81	ΚΑΣ35	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	GREE	FP-68XD/A-K	-		-	-	12283	14330	73	-	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 12/3/2025
82	ΚΑΣ36	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 2.30 ΑΙΘΟΥΣΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	-	-	-	-	-				-	-	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡ.ΜΧΝΜ ΑΤΟΣ)
83	ΚΑΣ37	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 2.29 ΑΙΘΟΥΣΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	69000 71113028	-	-	10236	20472	50	-	-	

84	ΚΑΣ38	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 2.28 ΑΙΘΟΥΣΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-04-VS	-	-	-	-	10236	20472	50	-	-	ΠΛΑΚΕΤΑΚΙ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΜΑΣΚΑ
85	ΚΑΣ39	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 2.27 ΑΙΘΟΥΣΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	GREE	FP-140XD/B	-	-	-	-	25249	28661	142	-	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 12/3/2025
86	ΚΑΣ40	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 2.01 ΑΙΘΟΥΣΑ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-10-VS	-	69000 71113081	-	-	25591	44357	150	-	-	
87	ΚΑΣ41	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΔΕ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	GREE	FP-140XD/B	-	-	-	-	25249	28661	142	-	-	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ 12/3/2025
88	ΚΑΣ42	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	INTERKLIMA	PCE-10-VS	-	-	-	-	25591	44357	150	-	-	
89	ΚΑΣ 43	2ος ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	FCU ΟΡΟΦΗΣ	RHOSS											

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

1495882

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

1809744

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

213110

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

12160

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Δ' Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί Κύπρου 62 Τ.Κ. 19400 Κορωπί															
A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmΧcmΧcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	ΑΕΡ.ΨΥ Κ.1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ	TRANE	-	ECGAH225	EK11936	R22	8+6	305386		44000	-	-	
2	ΑΕΡ.ΨΥ Κ.2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ	TRANE	-	ECGAH125	EK11935	R22	13	255910		38000	-	-	
3	ΑΕΡ.ΨΥ Κ.3	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ	TRANE	-	ECGAU2501XC ANA	EE9228	R22	5.4+5.4	205752		30000	-	-	
4	FCU 1	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031361	NEPO	-				0.97X0.22X0.45	Δ	
5	FCU 2	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΓΚΙΣΕ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031382	NEPO	-				1.37X0.22X0.45	Α	
6	FCU 3	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	98031346	NEPO	-				0.77X0.22X0.45	Α	
7	FCU 4	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031351	NEPO	-				0.97X0.22X0.45	Δ	
8	FCU 5	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031349	NEPO	-				0.97X0.22X0.45	Δ	
9	FCU 6	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031353	NEPO	-				0.97X0.22X0.45	Α	ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
10	FCU 7	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	98031342	NEPO	-				0.77X0.22X0.45	Α	
11	FCU 8	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031381	NEPO	-				1.37X0.22X0.45	Δ	ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
12	FCU 9	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031376	NEPO	-				1.37X0.22X0.45	Α	
13	FCU 10	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031388	NEPO	-				1.37X0.22X0.45	Δ	
14	FCU 11	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	FCU	TRANE	FVCA 04BGA WDWC WWW3XXX	-	98031370	NEPO	-				1.17X0.22X0.45	Δ	

15	FCU 12	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	FCU	TRANE	FVCA 04BFA WDWC WWW3XXX	-	98023068	NEPO	-			1.17X0.22X0.45	A	
16	FCU 13	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΠΑ	FCU	TRANE	FVCA 04BGA WDWC WWW3XXX	-	98031372	NEPO	-			1.17X0.22X0.45	A	
17	FCU 14	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΠΑ	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031368	NEPO	-			0.97X0.22X0.45	Δ	
18	FCU 15	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΟΑΕΕ	FCU	TRANE	FVCA 04BGA WDWC WWW3XXX	-	98031371	NEPO	-			1.17X0.22X0.45	A	ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΦΙΛΤΡΟ
19	FCU 16	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	FCU	TRANE	-	-	-	NEPO	-			0.97X0.22X0.45	A	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΔΕΝ ΑΦΑΙΡ.ΚΑΠΑΚΙ
20	FCU 17	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031387	NEPO	-			1.37X0.22X0.45	A	
21	FCU 18	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΡΑΦΙΕΡΕΣ/ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031383	NEPO	-			1.37X0.22X0.45	Δ	
22	FCU 19	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031350	NEPO	-			0.97X0.22X0.45	A	
23	FCU 20	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU	TRANE	-	-	-	NEPO	-			1.37X0.22X0.45	A	ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΔΕΝ ΑΦΑΙΡ.ΚΑΠΑΚΙ
24	FCU 21	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031378	NEPO	-			1.37X0.22X0.45	A	ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
25	FCU 22	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031385	NEPO	-			1.37X0.22X0.45	Δ	ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
26	FCU 23	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031374	NEPO	-			1.37X0.22X0.45	Δ	
27	FCU 24	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	98031344	NEPO	-			0.77X0.22X0.45	Δ	
28	FCU 25	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ	FCU	TRANE	FVCA 04BGA WDWC WWW3XXX	-	98031373	NEPO	-			1.17X0.22X0.45	Δ	
29	FCU 26	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031375	NEPO	-			1.37X0.22X0.45	Δ	
30	FCU 27	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΑ	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	98031337	NEPO	-			0.77X0.22X0.45	Δ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
31	FCU 28	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 13	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031362	NEPO	-			0.77X0.22X0.45	Δ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
32	FCU 29	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031379	NEPO	-			1.37X0.22X0.45	A	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

33	FCU 30	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 12	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	98031345	NEPO	-			0.77X0.22X0.45	Δ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
34	FCU 31	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 11	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	98031340	NEPO	-			0.77X0.22X0.45	Δ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
35	FCU 32	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 10	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031359	NEPO	-			0.77X0.22X0.45	Δ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
36	FCU 33	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98036380	NEPO	-			1.37X0.22X0.45	Δ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
37	FCU 34	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 9	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	98031343	NEPO	-			0.77X0.22X0.45	Δ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
38	FCU 35	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031377	NEPO	-			1.37X0.22X0.45	Α	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
39	FCU 36	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	98031338	NEPO	-			0.77X0.22X0.45	Δ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
40	FCU 37	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 7	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	98031338	NEPO	-			0.77X0.22X0.45	Δ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
41	FCU 38	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 14	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	9803-	NEPO	-			0.77X0.22X0.45	Α	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ/ ΣΠΑΣΜ.ΠΕΡΣΙΔΕΣ- ΚΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
42	FCU 39	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031357	NEPO	-			0.97X0.22X0.45	Δ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ -- ΚΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
43	FCU 40	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031386	NEPO	-			1.37X0.22X0.45	Α	
44	FCU 41	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031343	NEPO	-			0.97X0.22X0.45	Α	ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
45	FCU 42	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 1	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031356	NEPO	-			0.97X0.22X0.45	Δ	
46	FCU 43	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 1	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031363	NEPO	-			0.97X0.22X0.45	Α	
47	FCU 44	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 3	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031352	NEPO	-			0.97X0.22X0.45	Α	
48	FCU 45	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΠΑ	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031367	NEPO	-			0.97X0.22X0.45	Α	ΚΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
49	FCU 46	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΠΑ	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031364	NEPO	-			0.97X0.22X0.45	Δ	
50	FCU 47	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΠΑ	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	98031335	NEPO	-			0.77X0.22X0.45	Α	

51	FCU 48	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΠΑ	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031365	NEPO	-				0.97X0.22X0.45	Δ	
52	FCU 49	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΕΠΑ	FCU	TRANE	FVCA 06BGA WDWC WWW3XXX	-	98031388	NEPO	-				1.37X0.22X0.45	Α	ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
53	FCU 50	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 5	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	98031336	NEPO	-				0.77X0.22X0.45	Δ	ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
54	FCU 51	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 6	FCU	TRANE	FVCA 03BGA WDWC WWW3XXX	-	98031354	NEPO	-				0.77X0.22X0.45	Δ	
55	FCU 52	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 9	FCU	TRANE	FVCA 02BGA WDWC WWW3XXX	-	98031339	NEPO	-				0.77X0.22X0.45	Δ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
56	FCU 53	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 41 ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	FCU	TRANE	FVCA 04BGA WDWC WWW3XXX	-	98031369	NEPO	-				1.17X0.22X0.45	Δ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
57	SLP1	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ	SPLIT	TCL	ELITE PRM- 12CHSA/XAC1	ELITE PRM- 12CHSA/XAC1	-	R32	0.55	11601	11670	1720	-	-	
58	SLP2	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 8	SPLIT ΔΑΠΕΔΟΥ	ELECTRA	PXD 12RC	PXD 12RC ΟΥ (RLX)	-	R407C	1.02	11601	12795	1310	-	-	

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
			ΙΣΧΥΣ
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ CHARPPEE/XR 3/311/ 1996/ 9622028456	167670 kcal/hr 195 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΔΙΑΣΚ/ CHARPPEE/CF 18 1A/ 9702 018354	12.5 kg/hr 145 KW

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

790250

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

115030

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

23202

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

0

Τοπική Διεύθυνση ε-ΕΦΚΑ Γ' Νότιου Τομέα Αθήνας με έδρα τη Γλυφάδα, Λ. Βουλιαγμένης 24Α & Μιαούλη 43 Τ.Κ. 16675 Γλυφάδα

ΕΦΚΑ: 1 + 2 ΟΡΟΦΟΣ

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμικ Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	ΜΧΠΧΥ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	VRF 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	VRF	MITSUBISHI ELECTRIC	ΚΑΣ: 1,2,3,5,9,10,11,12,13,14	FDCA560H KXE4BR	25600428	R410A	19.4	191079	214964	17210	-	-	
2	VRF 2	ΤΑΡΑΤΣΑ	VRF	MITSUBISHI ELECTRIC	ΚΑΣ: 4,6,7,8	FDCA280HKXE4BR	228000917 LF	R410A	14.2	95539	107482	8260	-	-	
3	VRF 3	ΤΑΡΑΤΣΑ	VRF	MITSUBISHI ELECTRIC	ΚΑΝ: 1,2,4,5	MXZ-8A140VA	67U2617	R410A	128	47769	54594	3900	-	-	
4	VRF 4	ΤΑΡΑΤΣΑ	VRF	MITSUBISHI ELECTRIC	ΚΑΝ: 3	PUH-P71YGAA	6A000095	R407C	3.3	9000	10000	8530	-	-	
3	ΚΑΣΕΤΑ1	2ος Γραφείο διευθυντή	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDTA90KXE4R	A/Θ 1: FDCA560H KXE4BR	A90807974SK	R410A	-	30709	34121	3000	-	-	
4	ΚΑΣΕΤΑ2	2ος Χλωροσ Αναμονής	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDCA56KXE4R	A/Θ 1: FDCA560H KXE4BR	B560 00618 SK	R410A	-				-	-	
5	ΚΑΣΕΤΑ3	2ος Πληρωμή συντάξεων	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDCA56KXE4R	A/Θ 1: FDCA560H KXE4BR	8568 00795 SK	R410A	-				-	-	
6	ΚΑΣΕΤΑ4	2ος Χώρος αναμονής	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDTA56KXE4R	FDCA280HKXE4BR	A56804317SK	R410A	-	19107	21496	3000	-	-	
7	ΚΑΣΕΤΑ5	2ος Γραμματεία	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDTA56KXE4R	A/Θ 1: FDCA560H KXE4BR	A56806310SK	R410A	-	19107	21496	3000	-	-	
8	ΚΑΣΕΤΑ6	2ος Τμήμα εσόδων	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDCA56KXE4R	FDCA280HKXE4BR	B560 00562 SK	R410A	-				-	-	
9	ΚΑΣΕΤΑ7	2ος Τμήμα εσόδων	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDTA71KXE4R	FDCA280HKXE4BR	A71000788SK	R410A	-	24226	27297	3000	-	-	
10	ΚΑΣΕΤΑ8	2ος Τμήμα εσόδων	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDTA71KXE4R	FDCA280HKXE4BR	A71000789SK	R410A	-	24226	27297	3000	-	-	
11	ΚΑΣΕΤΑ9	2ος Τμήμα εσόδων	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDCA56KXE4R	A/Θ 1: FDCA560H KXE4BR	B560 00618 SK	R410A	-				-	-	
12	ΚΑΣΕΤΑ10	2ος Γραφείο ελεγκτών	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDTA71KXE4R	A/Θ 1: FDCA560H KXE4BR	A71000794SK	R410A	-	24226	27297	3000	-	-	
13	ΚΑΣΕΤΑ11	2ος Γραφείο πληρωμών συντάξεων	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDTA90KXE4R	A/Θ 1: FDCA560H KXE4BR	A90807969SK	R410A	-	30709	34121	3000	-	-	

14	ΚΑΣΕΤΑ12	2ος Γραφείο πληρωμών συντάξεων	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDTA71KXE4R	A/Θ 1: FDCA560H KXE4BR	A71000783SK	R410A	-	24226	27297	3000	-	-	
15	ΚΑΣΕΤΑ13	2ος Γραφείο πληρωμών συντάξεων	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDTA90KXE4R	A/Θ 1: FDCA560H KXE4BR	A90808047SK	R410A	-	30709	34121	3000	-	-	
16	ΚΑΣΕΤΑ14	2ος Γραφείο πληρωμών συντάξεων	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	MITSUBISHI ELECTRIC	FDTA56KXE4R	A/Θ 1: FDCA560H KXE4BR	A568063153K	R410A	-	19107	21496	3000	-	-	
17	KAN. 1	1ος Γραφείο οικοδομών	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI ELECTRIC	-	MXZ-8A140VA	-	R410A	-				-	-	ΌΧΙ ΠΡΟΣΒ.ΤΑΜΠ.
18	KAN. 2	1ος Γραφείο ΚΕΠΑ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI ELECTRIC	SEZ-KA35VA	MXZ-8A140VA	69MO5048	R410A	-				-	-	ΌΧΙ ΠΡΟΣΒ.ΤΑΜΠ. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
19	KAN. 3	1ος Χώρος αναμονής μητρώο	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI ELECTRIC	PEHD-P71EAH	PUH-P71YGAA	7A00001	R407C	-				-	-	
20	KAN. 4	1ος Γραφείο οικονομικού	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI ELECTRIC	-	MXZ-8A140VA	-	R410A	-				-	-	ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΌΧΙ ΠΡΟΣΒ.ΤΑΜΠ.
21	KAN. 5	1ος Γραφείο οικονομικού	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI ELECTRIC	-	MXZ-8A140VA	-	R410A	-				-	-	ΌΧΙ ΠΡΟΣΒ.ΤΑΜΠ.
22	SPL1	1ος Γραφείο οικονομικού	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	AIRWELL	AWSI-HKD009-N11	AWAU-YKD009-H11	-	R410A	-	9042	9554	2000	-	-	
23	SPL2	1ος Γραφείο οικονομικού	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	AIRWELL	AWSI-HKD009-N11	AWAU-YKD009-H11	7SP023030	R410A	-	9042	9554	2000	-	-	
24	SPL3	1ος Τμήμα παροχών	ΔΑΠΕΔΟΥ ΟΡΟΦΗΣ	NITTO	NPFI-48HC1	NPFO-48HC1	-	R407C	4,05	48000	53000	5200	-	-	ΘΕΛΕΙ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
25	SPL4	2ος Server room	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MITSYBISHI ELECTRIC	MSZ-HR50VF	MUZ-HR50VF	99E00854TR	R32	0,8	17060	12966	2500	-	-	ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
26	ΝΤΟΥΛΑΠΑ 1	1ος Χώρος αναμονής	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	NITTO	NPN-48HC1	-	-	R407C	4	48000	53000	10500	-	-	
27	ΝΤΟΥΛΑΠΑ 2	1ος Τμήμα μητρώου	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	MITSUBISHI ELECTRIC	PSA-RP100GA	PUHZ-RP100YKA	-	R407C/R 410A	0,81	34121	37534	9500	-	-	

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ
508652	69600
ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ
411617	30000

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ' Βορείου Τομέα Αθήνας, με έδρα την Κηφισιά, Λ. Κηφισίας 270 ΤΚ 14563 Κηφισιά

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	SPL1	SERVER ROOM	SPLIT	ΔΑΙΚΙΝ	FTYN50FV1B	-	E 011459	R410A				2000			
2	SPL2	ΤΑΡΑΤΣΑ	SPLIT	ELEKTRA	IU PXD 18 R410	OU GC 18 RC	-	R410A	1.54	18254	18425	1660	-	-	ΘΕΛΕΙ ΠΥΚΝΩΤΗ (4mF)
3	ΚΑΣ.1	ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ80P8VEB	VRV	1802676 (MFG)	R410A	-	30709	34121	4000	-	-	
4	ΚΑΣ.2	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ40P8VEB	VRV	1802871 (MFG)	R410A	-	15355	17061	2000	-	-	
5	ΚΑΣ.3	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ63P8VEB	VRV	1805224 (MFG)	R410A	-	24226	27297	3000	-	-	
6	ΚΑΣ.4	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	-	VRV	-	-	-	24226	27297	3000	-	-	ΌΧΙ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
7	ΚΑΣ.5	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ40P8VEB	VRV	1802921 (MFG)	R410A	-	15355	17061	2000	-	-	
8	ΚΑΣ.6	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ63P8VEB	VRV	1805207 (MFG)	R410A	-	24226	27297	3000	-	-	
9	ΚΑΣ.7	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ25P8VEB	VRV	1903105 (MFG)	R410A	-	9554	10919	2000	-	-	
10	ΚΑΣ.8	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ32P8VEB	VRV	1903804 (MFG)	R410A	-	12284	13649	2000	-	-	
11	ΚΑΣ.9	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ63P8VEB	VRV	1805203 (MFG)	R410A	-	24226	27297	3000	-	-	
12	ΚΑΣ.10	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ20P8VEB	VRV	1802062 (MFG)	R410A	-	7507	8530	2000	-	-	
13	ΚΑΣ.11	ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ50P8VEB	VRV	1803305 (MFG)	R410A	-	19108	21496	2000	-	-	
14	ΚΑΣ.12	ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ40P8VEB	VRV	1802198 (MFG)	R410A	-	15355	17061	2000	-	-	
15	ΚΑΣ.13	ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ20P8VEB	VRV	1902642 (MFG)	R410A	-	7507	8530	2000	-	-	
16	ΚΑΣ.14	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	ΔΑΙΚΙΝ	FXFQ125P8VEB	VRV	1801589 (MFG)	R410A	-	47770	54594	4000	-	-	
17	VRV1	ΤΑΡΑΤΣΑ	VRV	ΔΑΙΚΙΝ	-	RXYQ 1687N 1BA	2954986 (MFG)	R410A	11.5	153546	170607	14000	-	-	ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ

18	VRV2	ΤΑΡΑΤΣΑ	VRV	DAIKIN	-	RXYQ 14P7W 1BA	2905412 (MFG)	R410A	11.5	136485	153546	12000	-	-	ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
----	------	---------	-----	--------	---	-------------------	---------------	-------	------	--------	--------	-------	---	---	---------------------------

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

308285

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

295662

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

29660

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

36000

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Γ' Ανατολικής Αττικής με έδρα τη Ραφήνα, 26ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 19009 Ραφήνα

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	VRV1	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΕΞ.ΜΟΝΑΔΑ MULTI V	LG	-	ARUN1208T1	P.NO 3850A28357C	R410A	8	114700	129000	12300	-	-	
2	VRV2	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΕΞ.ΜΟΝΑΔΑ MULTI V	LG	-	ARUN1208T1	-	R410A	8	114700	129000	12300	-	-	
3	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 1	ΙΣΟΓΕΙΟ	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	AIRTECHNIC	C3D 9/9 114 1/5 4p		-	-	-	-	-	150	-	-	
4	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 2	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ	AIRTECHNIC	C3D 9/9 114 1/5 4p		-	-	-	-	-	150	-	-	
5	SPL1	SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXD0-1	MA-12N8D0-0	3418081620 295250840547	R32	0.5	12000	13000	2150	-	-	
	SPL	ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	AG2 LINE 18NXD0-I			R32							
6	ΚΑΣΕΤΑ1	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU12GTEA0	-	P.NO 3850A28182R	NEPO	-	12300	13600	3000	-	-	
7	ΚΑΣΕΤΑ2	ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU12GTEA0	-	P.NO 3850A28182R	NEPO	-	12300	13600	3000	-	-	
8	ΚΑΣΕΤΑ3	ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU18GTEC0	-	P.NO MEZ30037303	NEPO	-	19100	21500	3000	-	-	
9	ΚΑΣΕΤΑ4	ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU12GTEA0	-	P.NO 3850A28182R	NEPO	-	12300	13600	3000	-	-	
10	ΚΑΣΕΤΑ5	ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU18GTEC0	-	P.NO MEZ30037303	NEPO	-	19100	21500	3000	-	-	ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΛΕΠΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΕΝΔΕΙΞΗ CH23
11	ΚΑΣΕΤΑ6	ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΑ	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU18GTEC0	-	P.NO MEZ30037303	NEPO	-	19100	21500	3000	-	-	
12	ΚΑΣΕΤΑ7	ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU12GTEA0	-	P.NO 3850A28182R	NEPO	-	12300	13600	3000	-	-	
13	ΚΑΣΕΤΑ8	ΑΡΧΕΙΟ - ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΝΑΝΑΤΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU12GTEA0	-	P.NO 3850A28182R	NEPO	-	12300	13600	3000	-	-	

14	ΚΑΣΕΤΑ9	ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑ	ΚΑΣΕΤΑ ορθογωνιο οροφής	LG	ARNU07GTJA0	-	P.NO -	NEPO	-	7500	8500	3000	-	-	
15	ΚΑΣΕΤΑ10	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU12GTEA0	-	P.NO 3850A28182R	NEPO	-	12300	13600	3000	-	-	
16	ΚΑΣΕΤΑ11	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ. ΕΣΟΔΩΝ	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU12GTEA0	-	P.NO 3850A28182R	NEPO	-	12300	13600	3000	-	-	
17	ΚΑΣΕΤΑ12	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU12GTEA0	-	P.NO 3850A28182R	NEPO	-	12300	13600	3000	-	-	
18	ΚΑΣΕΤΑ13	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	ΚΑΣΕΤΑ ορθογωνιο οροφής	LG	ARNU07GTJA0	-	P.NO	NEPO	-	7500	8500	3000	-	-	
19	ΚΑΣΕΤΑ14	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU18GTEC0	-	P.NO MEZ30037303	NEPO	-	19100	21500	3000	-	-	
20	ΚΑΣΕΤΑ15	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU18GTEC0	-	P.NO MEZ30037303	NEPO	-	19100	21500	3000	-	-	
21	ΚΑΣΕΤΑ16	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU18GTEC0	-	P.NO MEZ30037303	NEPO	-	19100	21500	3000	-	-	
22	ΚΑΣΕΤΑ17	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU12GTEA0	-	P.NO 3850A28182R	NEPO	-	12300	13600	3000	-	-	
23	ΚΑΣΕΤΑ18	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.	ΚΑΣΕΤΑ τετραγωνο οροφής	LG	ARNU09GTEA0	-	P.NO -	NEPO	-	9600	10900	3000	-	-	
24	ΚΑΣΕΤΑ19	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑ	ΚΑΣΕΤΑ ορθογωνιο οροφής	LG	ARNU07GTJA0	-	P.NO -	NEPO	-	7500	8500	3000	-	-	

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

241400

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

269400

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

27050

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

57000

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α' Βορείου Τομέα Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή, Λ. Μεσογείων 518 Τ.Κ. 15342 Αγία Παρασκευή

A/A	Κωδικός	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	SPL1	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ	SPLIT	TARRINGTON HOUSE	SAC3500ICH	-	-						-	-	
2	SPL2	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ	SPLIT	MITSUBISHI	MSH-GA50VB - E1	MUH-GA50VB-E1	8002709 T	R410A	-	17060	17743	2400	-	-	
3	SPL3	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	SPLIT	FAIRLINE	MK 18RG/R2	MK 18RG/R2	JAA0GBC9092351000012	R410A	1.5	17401	18767	2400	-	-	
4	SPL4	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΠΛΑ	SPLIT	FAIRLINE	MK 12RG/R2	MK 12RG/R2	JAA0GBC4091565014243	R410A	0.7	10919	12795	1700	-	-	
5	SPL5	3ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ROOM	SPLIT	MITSUBISHI	SRK35ZJX-S	SRC35ZJX-S	212702151 RE	R410A	-	11942	14672	1650	-	-	
6	SPL6	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	SPLIT	FAIRLINE	MK 18RG/R2(DB)	MK 18RG/R2(DB)	JAAGBCB092363000193	R410A	1.2	17402	18767	2800	-	-	
7	SPL7	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	SPLIT	FAIRLINE	MK 18RG/R2(DB)	MK 18RG/R2(DB)	JAA0GBCB092363000205	R410A	1.2	17402	18767	2800	-	-	
8	SPL8	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	SPLIT	MIDEA	MSR-24HRDN1	MOF-24HFN1	C101317270611310130044	R410A	1.95	24000	26000	2950	-	-	
9	SPL9	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT	HISENSE	AS24UR4SLJNK3	AS-24UR4SLJNK3W	-	R410A	1.82	22520	23202	3400	-	-	
10	SPL10	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT	HISENSE	AS24UR4SLJNK3G	AS-24UR4SLJNK3W	1KK02407TN0P0LC2TSE 0103	R410A	1.82	22520	23202	3400	-	-	
11	SPL11	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT	CARRIER	42HVS12A	38VVS12A	D209049890214325171069	R410A	0.8	11260	12625	2300	-	-	
12	SPL12	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT	TCL	TAC-24CHSA/BY	TAC-24CHSA/BY	-	R410A	1.95	24000	24500	2190	-	-	
13	ΚΑΝΑΛΑΤΟ 1 IN	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΠΑΝΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	INVENTOR	V4MDI-60	U4MRT-60	24019634 00768210160027	R410A	4.3	54000	62000	7500	-	-	
14	ΚΑΝΑΛΑΤΟ 1 OUT	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙ	Α/Θ	INVENTOR	V4MDI-60	U4MRT-60	24019634 00	R410A	4.3	54000	62000	7500	-	-	
15	ΚΑΝΑΛΑΤΟ 2 IN	3ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΟ	INVENTOR	V5MDI32-60WiFIR	U5MRT32-60	34084 9238 1199 0601 50009	R32	2.95	52000	62000	7600	-	-	
16	ΚΑΝΑΛΑΤΟ 2 OUT	ΤΑΡΑΤΣΑ	Α/Θ	INVENTOR	V5MDI32-60WiFIR	U5MRT32-60	34084923 812990 30150054	R32	2.95	52000	62000	7500	-	-	

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

302426

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

42990

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

302426

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

15100

Τοπική Διεύθυνση ε-ΕΦΚΑ Ε΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας, με έδρα την Αθήνα (Λ. Αλεξάνδρας) Πανόρμου 68 & Καρύστου 7 Αμπελόκηποι ΤΚ 11523 Αθήνα															
A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	A/Θ 1	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	CXA-150-200-240	-	R407	-	176748		53229			
2	A/Θ 2	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	TWA 100	-	R407	-	100000		10000			
3	A/Θ 3	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	TWA 100	-	R407	-	100000		10000			
4	A/Θ 4	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	TWA 100	-	R407	-	100000		10000			
5	A/Θ 5	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	TWA 100	-	R407	-	100000		10000			
6	A/Θ 6	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	TWA 100	-	R407	-	100000		10000			
7	A/Θ 7	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	TWA 100	-	R407	-	100000		10000			
8	A/Θ 8	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	TWA 100	-	R407	-	100000		10000			
9	A/Θ 9	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	TWA 100	-	R407	-	100000		10000			
10	A/Θ 10	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	TWA 050CD00B0	-	R407	4.48	50000		4000			
11	A/Θ 11	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	TWA 050CD00B0	-	R407	4.48	50000		4000			
12	A/Θ 12	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	TWA 050CD00B0	-	R407	4.48	50000		4000			
13	A/Θ 13	ΤΑΡΑΤΣΑ	ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ	TRANE	-	TWA 050CD00B0	-	R407	4.48	50000		4000			
14	KAN.1	6ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	MWD100ABO0A	TWA100	K0226026	R407	-			1510	-	-	
15	KAN.2	6ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	MWD075ABO0A	TWA100	K0125721	R407	-			1040	-	-	
16	KAN.3	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	MWD100ABO0A	TWA100	K0226025	R407	-			1510	-	-	
17	KAN.4	5ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	MWD075ABO0A	TWA100	K0125656	R407	-			1040	-	-	

18	KAN.5	4ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΛΗΡ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	MWD075AB00A	TWA100	K0125657	R407	-			1040	-	-	
19	KAN.6	4ος ΟΡΟΦΟΣ WC	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	MWD100AB00A	TWA100	K0225953	R407	-			1510	-	-	
20	KAN.7	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	MWD100AB00A	TWA100	K0225956	R407	-			1510	-	-	
21	KAN.8	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	MWD060FB00A	TWA 050CD00BO	J0721013	R407	-			650	-	-	
22	KAN.9	3ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	MWD060FB00A	TWA 050CD00BO	J0721012	R407	-			650	-	-	
23	KAN.10	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	MWD100AB00A	TWA100	K0225957	R407	-			1510	-	-	
24	KAN.11	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	MWD060FB00A	TWA 050CD00BO	J0721014	R407	-			650	-	-	
25	KAN.12	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	-	TWA 050CD00BO	-	R407	-				-	-	
26	KAN.13	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	-	CXA-150-200-240	-	NEPO	-				-	-	
27	KAN.14	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	FWD45ABO0B	CXA-150-200-240	J0221282	NEPO	-			1510	-	-	
28	KAN.15	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	TRANE	-	CXA-150-200-240	-	NEPO	-				-	-	
29	SPL1	4ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ROOM	SPLIT	MITSUBISHI	SRK40HG-S	SRC40HG-S	811803132 RE	R410A	1.15	12625	13478	1450	-	-	
30	SPL2	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXDO-I	MA-18N8DO-O	341E43573021918083003 4	R32	1	18000	19000	1960	-	-	

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

1207373

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

30625

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

152639

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

14130

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Θ' Κεντρικού Τομέα Αθήνας (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ) Παπαδιαμαντοπούλου 84 Τ.Κ. 15771 Ζωγράφου

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	SPL1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	SPLIT	MIDEA	MS12F-24HRDN1-QRC8GW	MOF-24LIFNI-QRC8GW	D212208780314507120028	R410A	1.95	22000	25000	2940	-	-	
2	SPL2	ΓΡΑΦΕΙΑ	SPLIT	MIDEA	MS12F-24HRDN1-QRC8GW	MOF-24LIFNI-QRC8GW	D212208780314507120026	R410A	1.95	22000	25000	2940	-	-	

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

44000

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

44000

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

5880

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

Τοπική Διεύθυνση ε-ΕΦΚΑ Β' Βορείου Τομέα Αθήνας, με έδρα το Χαλάνδρι, Αχ. Παράσχου 8 & Βασ. Γεωργίου Τ.Κ. 15233 Χαλάνδρι

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσ. ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	SPL1	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ	SPLIT	F&U	FVIN-12082	FVOT-12083	-	R410A	1	11942	12284	1600	-	-	
2	SPL2	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ Σ ΔΙΟΙΚΗΤ.	SPLIT	ΤΟΥΤΟΜΙ	GAN-A128FW-M	GAN-A128FW-M	-	R410A	1	9404	10462	1150	-	-	
3	SPL3	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXDO-I	MA-18N8DO-O	EE341E435730219180830067	R32	1	18000	19000	2000	-	-	
4	SPL4	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	SPLIT	LG	S24AW N50 (ASNW2465DH0)	S24AW U50 (ASUW2465DH0)	-	R410A	1.80	24000	28800	3300	-	-	
5	SPL5	1ος ΟΡΟΦΟΣ Β' ΒΑΘΜΙΟΣ	SPLIT	HITACHI	RAS-14KH2	RAC-14KH2	843574635	R410A	1.05	11942	13137	1280	-	-	ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΦΙΛΤΡΑ 2 ΤΕΜ
6	SPL6	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT	HITACHI	RAS-18KH	RAC-18KH	853557767	R410A	1.45	17402	19620	1850	-	-	
7	SPL7	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT	KLIMATAIR PLUS	KFH09SV1	KRH09SV1	-	R22	0.76	9000	10000	930	-	-	
8	SPL8	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	SPLIT	ΤΟΥΤΟΜΙ	TAN-A32GW	-	N32A 072790	R410A	-	11500	13500	1050	-	-	
9	SPL9	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΑΛΟΝΙ	SPLIT	WINSON	-	AS-H12A4/HSLR	-	R407C	1,08	4606,4	4947,6	900	-	-	
10	SPL10	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	SPLIT	PANASONIC	CS-PW18DKE	CU-PW-180KE	7445008872 R	R410A	-	17400	18100	3000	-	-	
11	SPL11	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤ. ΕΣΟΔΩΝ	SPLIT	NAKASSI	NKMA-1109i	NKMA-1109	D201446640112507120371	R410A	0.6	8600	9500	1100	-	-	
12	SPL12	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	SPLIT	MIDEA	AG2LINE-12NXDO-I	AG2LINE12N8DO-O	EE541L58124043B020880368	R32	0.65	12000	13000	1400	-	-	
13	SPL13	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	SPLIT	MIYOTO	MAS-181EI/SUK-N2	MASO-181EI/SUK-N2	-	-	-	17743	18084	3000	-	-	
14	SPL14	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	SPLIT	MIDEA	AG2LINE-18NXDO-I	AG2LINE18N8DO-O	EE541L146590639110850324	R32	1,1	18000	19000	2000	-	-	
15	SPL15	1ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER	SPLIT	MITSUBISHI	MSZ-GE35VA-ET	-	9031360 T	R410A	0,82	11942	13648	3000	-	-	
16	SPL16	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ ΟΑΕΔ	SPLIT	INVENTOR	R4VI32-12WFI	AR4VO32-12	340C580680 312260 831011	R32	0.8	12000	13000	2200	-	-	

17	SPL17	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔ.	SPLIT	KLIMATAIR	KFH22SV1	-	-	R22	1.75	21500	22000	2500	-	-	
18	SPL18	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔ.	SPLIT	MIDEA	AG2LINE-18NXDO-I	AG2LINE18N8DO-O	EΞ541L146590639110850320	R32	1,1	18000	19000	2000	-	-	
19	SPL19	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤ.ΟΙΚΟΔ.	SPLIT	ΤΟΥΤΟΜΙ	GAN-A128FW-M	GAG-A128FW-M	-	R410A	1	9404	10462	1150	-	-	
20	SPL20	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	SPLIT	KLIMATAIR	KFH18SV1	-	P2F J600013F	R22	1.3	17500	19000	2000	-	-	
21	SPL21	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	SPLIT	KLIMATAIR	KFH09SV1	KRH09SV1	-	R22	0.76	9000	10000	930	-	-	
22	SPL22	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ.	SPLIT	MIDEA	AG2LINE-12NXDO-I	AG2LINE12N8DO-O	EΞ541L58124043B020880366	R32	0.65	12000	13000	1400	-	-	
23	SPL23	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΑΛΟΝΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT	MIEDA	MSG-18HRN2	MASG-18HRN2	-	R407C	1.38	18000	21000	2350	-	-	
24	SPL24	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤ.	SPLIT	MIDEA	MSR1U-12HRDN1-QRC4W	MOB-12HFN1-QRC4W	02120 8301011 3524120 495	R410A	0.8	11000	11000	2300	-	-	
25	SPL25	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ	SPLIT	STREAM LINE	MSG-26HRN2	MSG-26HRN2	-	R407C	1,9	26000	28400	3200	-	-	ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΣΙΔΕΣ
26	SPL26	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT	KLIMATAIR	KFH18SV1	-	P2F J600013F	R22	1.3	17500	19000	2000	-	-	
27	SPL27	2ος ΟΡΟΦΟΣ ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT	LG	S18AHP (AS-H186TLM0)	-	-	R410A	1.18	18500	19000	2490	-	-	
28	SPL 28	1ος ΟΡΟΦΟΣ	SPLIT	KLIMATAIR	KFH09SV1	KRH09SV1	-	R22	0,76	9000	10000	930	-	-	
36	SPL 30	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXDO-I	MA-18N8DO-O	EΞ341E435730219180830066	R32	1	18000	19000	2000	-	-	
29	ΚΑΣ.1	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΣΟΔΑ	ΚΑΣΕΤΑ	DAIKIN	FHYC45FJ7V1	-	-	R22	-				-	-	
30	ΚΟΥΡΤΙΝΑ1	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΟΥΡΤΙΝΑ	OLEFINI	-	-	-	-	-				-	-	
31	ΚΟΥΡΤΙΝΑ2	1ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΟΥΡΤΙΝΑ	OLEFINI	-	-	-	-	-				-	-	
32	ΚΟΥΡΤΙΝΑ3	2ος ΟΡΟΦΟΣ	ΚΟΥΡΤΙΝΑ	OLEFINI	-	-	-	-	-				-	-	
33	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 1	1ος ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ	-	-	-	-	-	-	-				-	-	
34	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 2	1ος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	-	-	-	-	-	-	-				-	-	
35	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ 3	1ος ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	-	-	-	-	-	-	-				-	-	

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT
420885,4	55010
ΨΥΚΤΙΚΗ IN	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN
420885,4	0

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β' Δυτικού Τομέα Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω , Περικλέους 28 & Ιωαννίνων Τ.Κ. 12244 Αιγάλεω

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ cmΧcmΧcm	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	SPL1	3ος ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR186QH55	SAP-C186QH5	410097	R22	2	17060	20472	2520	-	-	
2	SPL2	3ος ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-K128EH	SAP-C128EHA	674797	R22	1,2	11601	14000	1600	-	-	
3	SPL3	3ος ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXDO-X1	MA12NX8DO-XO	341E61766021A230810676	R32	0,55	12000	13000		-	-	
		3ος ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-18NXDO-1	MA18N8DO-O	341E435730219180830334	R32	1	18000	19000				
4	SPL4	3ος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR98EH	-	-	-	-				-	-	
		2ος ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXDO-X1	MA12NX8DO-XO	341E61766021A230810538	R32	0,55	12000	13000				
		2ος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ			MA2-18NXDO-1	MA18N8DO-O	341E435730119170850346	R32	1	18000	19000				
5	SPL5	2ος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-K128EH	SAP-C128EHA	-	R22	1,2	11601	14000	1600	-	-	
6	SPL6	2ος ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR186QH55	SAP-C186QH5	376997	R22	2	17060	20472	2520	-	-	
7	SPL7	2ος ΤΑΜΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR186QH55	SAP-C186QH5	409897	R22	2	17060	20472	2520	-	-	
8	SPL8	2ος ΤΑΜΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR98EH		679297	R22	0,86	8871	11771	1150	-	-	
9	SPL9	2ος ΤΑΜΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-K128EH	SAP-C128EHA	571997	R22	1,2	11601	14000	1600	-	-	
10	SPL10	2ος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-KR186QH55	SAP-C186QH5	246297	R22	2	17060	20472	2520	-	-	
		1ος ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MA2-12NXDO-X1	MA12NX8DO-XO	341E61766021A230810111	R32	0,55	12000	13000				
11	SPL11	1ος SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	DAIKIN	FTXF25A5V1B	RXF25A5V1B	T003796	R32		8530			-	-	
12	SPL12	1ος ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-K128EH	SAP-C128EHA	574197	-	-				-	-	
13	SPL13	1ος ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	PANASONIC	CS-FZ60WKE	CS-FZ60WKE	658630 2075	R32	1.11	20472	23202	1540	-	-	
14	SPL14	1ος ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΔΑΠΕΔΟΥ	UNI-AIRE	DDF J-400	-	D-04 01410	R32	-				-	-	
15	SPL15	1ος ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	-	-	-	-	-	-				-	-	ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΟΧΗ – ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
16	SPL16	1ος ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	-	-	-	-	-	-				-	-	

17	SPL17	1ος ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	SPL18	1ος ΑΡΧΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-K128EH	SAP-C128EHA	573897	R22	1.26	11601	13989	1370	-	-	-
19	SPL19	1ος ΑΡΧΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-K128EH	SAP-C128EHA	665097	R22	1.26	11601	13989	1370	-	-	-
20	SPL20	1ος ΚΟΥΖΙΝΑΚΙ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	SANYO	SAP-K128EH	SAP-C128EHA	678097	R22	1.26	11601	13989	1370	-	-	-
18	NT.1	3ος ΕΙΣΟΔΟΣ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	SKYTEC	KFR-120L	KFR-120LW/S	-	R22	5	41000	57000	7400	-	-	-
19	NT.2	3ος ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	SKYTEC	KFR-120L	KFR-120LW/S	-	R22	5	41000	57000	7400	-	-	-
20	NT.3	2ος ΕΙΣΟΔΟΣ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	SKYTEC	KFR-120L	KFR-120LW/S	HPX9907-00913	R22	5	41000	57000	7400	-	-	-
21	NT.4	1ος ΕΙΣΟΔΟΣ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	SKYTEC	KFR-120L	KFR-120LW/S	-	R22	5	41000	57000	7400	-	-	-
22	NT.5	ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΣ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	SKYTEC	KFR-120L	KFR-120LW/S	-	R22	5	41000	57000	7400	-	-	-
23	NT.6	ΙΣΟΓΕΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	SKYTEC	KFR-120L	KFR-120LW/S	-	R22	5	41000	57000	7400	-	-	-
24	NT.7	ΙΣΟΓΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ	SKYTEC	KFR-120L	KFR-120LW/S	-	R22	5	40945	56982	2700	-	-	-

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT

514192

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

514192

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

68780

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 181,Τ.Κ. 118 53 Αθήνα (ΚΕΠΑ Αθηνών)

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρ. Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	FCU 1	2ος 1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GALLETTI	FCU-03										
2	FCU 2	2ος 2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-03										
3	FCU 3	2ος ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-04	-									
4	FCU 4	2ος ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-04	-									
5	FCU 5	2ος 3η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-04										
6	FCU 6	2ος 4η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-04										
7	FCU 7	2ος 5η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-04										
8	FCU 8	2ος 6η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GALLETTI	FCU-03										
9	FCU 9	2ος 7η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-04	-									
10	FCU 10	2ος 8η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-06	-									
11	FCU 11	2ος 9η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-06										
12	FCU 12	2ος 10η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-06										
13	FCU 13	2ος 11η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GALLETTI	FCU-03										
14	FCU 14	2ος ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ 11η	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-06										
15	FCU 15	2ος ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GALLETTI	FCU-03										
16	FCU 16	2ος 12η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-06										
17	FCU 17	3ος ΧΩΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ		FCU-04										
18	FCU 18	3ος ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-04										
19	FCU 19	3ος ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-02										
20	FCU 20	3ος ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GALLETTI	FCU-03										
21	FCU 21	3ος 14η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-02										
22	FCU 22	3ος 15η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-06										
23	FCU 23	3ος 16η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GALLETTI	FCU-03										
24	FCU 24	3ος 17η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ		FCU-03										
25	FCU 25	3ος 18η ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΑΡΧΕΙΟ)	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GALLETTI	FCU-02										
26	FCU 26	3ος 19η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GALLETTI	FCU-02										
27	FCU 27	3ος 20η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-06										
28	FCU 28	3ος 21η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GALLETTI	FCU-03										

29	FCU 29	ΑΡΧΕΙΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-06										
30	FCU 30	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ SERVER	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-06										
31	FCU 31	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-06										
32	FCU 32	ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ												ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
33	FCU 33	ΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-06										
34	FCU 34	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-02										
35	FCU 35	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	SIBERIA	FCU-02										
36	FCU 36	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GALLETTI	FCU-02										
37	FCU 37	ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	GALLETTI	FCU-02										
38	FCU 38	ΑΠΟΘΗΚΗ	FCU ΔΑΠΕΔΟΥ	CARRIER	FCU-06										
39	SPL 1	2ος	SPLIT ΝΤΟΥΛΑΠΑ	MIDEA			R407C	4	48000	50000					
40	SPL 2	2ος 1η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	SPLIT	MIDEA			R32	1,45	24000	25000					
41	SPL 3	2ος 2η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	SPLIT	MIDEA			R32	1,45	24000	25000					
42	SPL 4	2ος 6η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	SPLIT	MIDEA			R32	0,65	12000	13000					
43	SPL 5	2ος 8η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	SPLIT	MIDEA			R32	1,1	18000	20000					
44	SPL 6	2ος 9η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	SPLIT	MIDEA			R32	0,65	12000	13000					
45	SPL 7	2ος 12η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	SPLIT	MIDEA			R32	1,45	24000	25000					
46	SPL 8	2ος 12η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	SPLIT ΝΤΟΥΛΑΠΑ	MIDEA			R407C	4	48000	50000					
47	SPL 9	3ος	SPLIT ΝΤΟΥΛΑΠΑ	MIDEA	MFS248ARN2		R407C	4	48000	50000					
48	SPL 10	3ος 17η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	SPLIT	MIDEA	AG2 LINE 18NXDO		R32	1,1	18000	20000					
49	SPL 11	3ος 19η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	SPLIT	MIDEA			R32	0,65	12000	13000					
50	SPL 12	3ος 20η ΕΠΙΤΡΟΠΗ	SPLIT	MIDEA			R32	1,1	18000	20000					
51	SPL 13	3ος ΑΡΧΕΙΟ	SPLIT	MIDEA			R32	1,45	24000	25000					
52	SPL 14	3ος SERVER	SPLIT	YORK					9000						ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
53	SPL 15	3ος	SPLIT ΝΤΟΥΛΑΠΑ	MIDEA			R407C	4	48000	50000					
54		2ος WC	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Νο1												ΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
55		2ος WC	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Νο2												
56		2ος WC	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Νο3												
57		3ος WC	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ												EBERLE ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

58		3ος WC	ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ											EBERLE
----	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

ΨΥΚΤΙΚΗ ΟΥΤ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΥΤ

#ΑΝΑΦ!

#ΑΝΑΦ
!

ΨΥΚΤΙΚΗ ΙΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΝ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
			ΙΣΧΥΣ
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ	kcal/hr
		THERMOSTAHL	349 KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	
		BENTONE	

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Β' Ανατολικής Αττικής, με έδρα τον Άγιο Στέφανο, Τραπεζούντος 39 Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς (W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmΧcmΧcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	SPL1	1ος ΟΡΟΦΟΣ SERVER ROOM	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MIDEA	MSC-09HRN1	MSC-09HRN1	-	R410A	0.64	8500	9500	1100	-	-	
2	SPL2	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	YORK	MHC09P17	-	-	R22	-	9100	9100	2600	-	-	
3	SPL3	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	SPLIT ΤΟΙΧΟΥ	MITSUBISHI	MSC-09RV	MUH-09RV	84284	R22	0.8	8530	10578	2000	-	-	
12	KAN.1	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	2L000608	R22	-	33100	43700	3020	-	-	
13	KAN.2	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	2L000600	R22	5	50000	64700	3660	-	-	
14	KAN.3	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	2L000605	R22	5	50000	64700	3660	-	-	
15	KAN.4	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΟΙΣΤ. ΕΣΟΔΩΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	2L000599	R22	5	50000	64700	3660	-	-	
16	KAN.5	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	2L000578	R22	5	50000	64700	3660	-	-	
17	KAN.6	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣΟΙΚΟ.1	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	2K000456	R22	5	50000	64700	3660	-	-	
18	KAN.7	ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	2L000607	R22	5	50000	64700	3660	-	-	
19	KAN.8	ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	2K000454	R22	5	50000	64700	3660	-	-	
20	KAN.9	ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	2K000455	R22	5	50000	64700	3660	-	-	
21	KAN.10	ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	2K000404	R22	5	50000	64700	3660	-	-	
22	KAN.11	ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI	PEHD-6EKHSA	PUH-6YKSA	2K000465	R22	5	50000	64700	3660	-	-	
23	KAN.12	1ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΡΧΕΙΟ	ΚΑΝΑΛΑΤΗ	MITSUBISHI	PEHD-4EKHSA	PUH-4YKSA	2J000157	R22	5	33100	43700	3020	-	-	ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΨΥΚΤΙΚΗ
OUT

592330

ΨΥΚΤΙΚΗ IN

592330

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT

48340

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN

Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Ε΄ Ανατολικής Αττικής με έδρα το Λαύριο , Φωκίωνος Νέγρη 10 Τ.Κ. 19500 Λαύριο

A/A	Κωδ.	Κλιματιζόμενος Χώρος	Είδος Μηχ/τος	Κατ/στής	Τύπος εσ. μηχανήματος	Τύπος εξ. Μηχανήματος	Serial Number	Ψυκτικό Μέσο	Ποσότητα ψυκτικού μέσου (Kg)	Ψυκτική Απόδοση (BTU/hr)	Θερμική Απόδοση (BTU/hr)	Ηλεκτρική Ισχύς(W)	Μ Χ Π Χ Υ (cmXcmXcm)	Παροχή Νερού Α/Δ	Παρατηρήσεις Εξοπλισμού
1	SPL1	ΑΡΧΕΙΟ	SPLIT	TECO	-	-	-	-	-					-	όχι προσβαση σε τεχνικά χαρακτηριστικά
2	SPL2	ΑΡΧΕΙΟ	SPLIT	TECO	LS2208YRS	-	70195T-	R22	0.05	20985		2100	-	-	κομμένη φωτό - αδυναμία προσβασης
3	SPL3	ΜΗΤΡΩΟ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O	-	R32	1	18000	19000	2950	-	-	
4	SPL4	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O	-	R32	1	18000	19000	2950	-	-	
5	SPL5	ΕΣΟΔΑ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O	-	R32	1	18000	19000	2950	-	-	
6	SPL6	ΕΣΟΔΑ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O	-	R32	1	18000	19000	2950	-	-	
7	SPL7	ΕΣΟΔΑ	SPLIT	TECO	LS2208YRS	-	70195T-0131	R22	0.05	20985		2100	-	-	
8	SPL8	ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ	SPLIT	HAIER	AS35TAMHRA-C	1U35YEFFRA-C	AABL8 0E000 0N4M2 NO314	R32	0.53	12000	12280	1600	-	-	
9	SPL9	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	SPLIT	HAIER	AS35TAMHRA-C	1U35YEFFRA-C	AABL8 0E000 0N4M2 NO147	R32	0.53	12000	12280	1600	-	-	
10	SPL10	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	SPLIT	TECO	LS2208YRS	-	70195T-0098	R22	0.05	20985		2100	-	-	
11	SPL11	ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	SPLIT	TECO	LS2208YRS	-	70195T-0134	R22	0.05	20985		2100	-	-	
12	SPL12	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ	SPLIT	HAIER	AS35TAMHRA-C	1U35YEFFRA-C	AABL8 0E000 0N4M2 NO565	R32	0.53	12000	12280	1600	-	-	
13	SPL13	ΚΟΥΖΙΝΑ	SPLIT	TECO	LS2208YRS	-	70195T-	R22	1.38	20984		2100	-	-	ξεθωριασμένο ταμπελάκι
14	SPL14	SERVER ROOM	SPLIT	DYNAMIC	FG-09UBART	FG-09UBART	6322990 7206	R410A	0.73	9000	10400	1120	-	-	
15	SPL15	ΤΑΜΕΙΟ	SPLIT	TECO	-	-	-						-	-	όχι προσβαση σε τεχνικά χαρακτηριστικά

16	SPL16	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ	SPLIT	MIDEA	MA2-12NXD0-I	MA-12N8D0-O	-	R32	0.5	12000	13000	2150	-	-	
		ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	SPLIT	HAIER	AS35TAMHRA-C	1U35YEFFRA-C	AABL8 0E000 0N4M2 NO314	R32	0.53	12000	12280	1600			
17	SPL17	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	SPLIT	MIDEA	MA2-18NXD0-1	MA-18N8D0-O	-	R32	1	18000	19000	2950	-	-	βαμμένο ταμπελάκι

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ			
ΙΣΧΥΣ			
1	ΛΕΒ1	ΛΕΒΗΤΑΣ NOVOTHERM	kcal/hr KW
2	ΚΑΥΣΤ1	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ BENTONE/BEO 40 Λ/213974/1991'	29.5 kg/hr 343 KW

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΨΥΚΤΙΚΗ OUT	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ OUT
263924	34920
ΨΥΚΤΙΚΗ IN	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IN
263924	