

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**  
**ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**Ταχ Διεύθυνση:** Ταχυδρομικό Γραφείο  
Φράγκων ΤΚ 54016

**ΠΛΗΡ:** Αστέριος Ξανθόπουλος  
ΤΗΛ: 2310754473 & 2311232798  
**e-mail :** skth-ot@otenet.gr

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 05.05.2026**  
**ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 9100**

**ΠΡΟΣ**

ΑΝ. ΑΔΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε  
ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΜΟΝ. ΙΚΕ  
Ι. ΚΑΟΥΡΗΣ - Α. ΚΟΥΣΤΙΑΝΗΣ Ο.Ε.

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΘΕΜΑ :** «Διενέργεια Πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη ανάδοχου εργασιών συντήρησης συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης, για την κάλυψη των αναγκών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική εκτέλεση των εργασιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δια της υποβολής γραπτών προσφορών.»

### **Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α') «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», εκτός των άρθρων 1 έως 108 και του άρθρου 110 τα οποία καταργούνται σύμφωνα με το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Περί αρχών δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας».

β. Του άρθρου 7 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»(Α' 45)

γ. Του π.δ/τος 36/00 (ΦΕΚ 29/Α/00) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης».

δ. Του ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (Α' 204) όπως ισχύει.

ε. Της με αριθ. Π1 2380/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ».

στ. Του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και δη το άρθρο 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου».

ζ. Των άρθρων 1 έως 3 του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»(Α'74) όπως ισχύουν,

η. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Περί αρχών δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ, δημοσίου λογιστικού και άλλες διατάξεις) εκτός των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 132 και των άρθρων 133 και 134 τα οποία καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 377 του ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147 Α').

θ. Του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).( Α' 147) όπως ισχύει.

ι. Του π.δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». ( Α' 145) όπως ισχύει.

ια. Του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137/Α'/13-09-2017) και δη του άρθρου 39 «Αποκλεισμός από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας».

- ιβ. Της με αριθ. ΕΞ 12161-20181/10001/12-01-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί «έκδοσης πιστοποιητικού άρθρου 73, παρ. 2 του ν. 4412/2016.
- ιγ. Του Π.Δ.τος 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α'/08-07-2019) και δη του άρθρου 2 περί «Συγχώνευσης των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μεταναστευτικής Πολιτικής σε νέο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο».
- ιδ. Της αριθ. 84761/18-11-2019 απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 4435 Β'/03-12-2019) περί «Ορισμού δευτερευόντων Διατακτών για την πραγματοποίηση δαπανών των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας».
- ιε. Του με αριθμ. ΦΕΚ 84/Α/13-04-2020 και δη του μέρους Η' «Περί διατάξεων για δημόσιες συμβάσεις».
- ιστ. Του άρθρου 76 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις .» (Α'184)
- ιζ. Της με αριθ. 4298/12-03-2020 απόφασης του Υφυπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 938/20-03-2020) περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υφυπουργού» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας».
- ιη. Του ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α/17-603-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και δη το άρθρο 7 «Οικονομική Αυτοτέλεια – Αντικατάσταση άρθρου 350 ν. 4412/2016».
- κ. Του ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α/36, 9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία) και δη του άρθρου 45 περί «Έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης - Αντικατάσταση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016».
- κα. Της με αριθμ.76928/09.07.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Επενδύσεων και του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β'3075).
- κβ. Της υπ αριθμ 4968/2026 (ΦΕΚ 334/Β/02.02.2026) κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)- Τροποποίηση της υπ' αρ. 76928/09.07.2021 (Β' 3075) κοινή απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας».
- κγ. Της υπ'αριθμ. 683/30.07.2024 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 797),
- κδ. Της υπ'αριθμ. 7017/7/252/27.09.2024 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη στον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, επί θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής» (Β' 5495).
2. Του με αριθμ πρωτ. **3279/13.02.2026 (26REQ018478637)** πρωτογενούς Αιτήματος του Οικονομικού Τμήματος για **εργασίες συντήρησης συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης**, για τις ανάγκες του Σωφρονιστικού Καταστήματος Θεσσαλονίκης.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **4462/18.03.2026 (ΑΔΑ: ΨΖ4Α46ΜΤΛΒ-ΨΔΑ)** απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους δέκα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (10.986,40), σε βάρος του Ειδικού Φορέα 10572020000000, ΑΛΕ 2420389001 οικονομικού έτους 2026.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **6815/31.03.2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ018743439, ΑΔΑ: 9ΞΓΖ46ΨΧ0Ξ-84Θ)** απόφαση Διευθυντή έγκρισης δαπάνης **εργασιών** συντήρησης συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης .
5. Την ανάγκη των εργασιών συντήρησης συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης για τις ανάγκες του Σωφρονιστικού Καταστήματος Θεσσαλονίκης

Προσκαλούμε

τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προς το Οικονομικό Τμήμα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Θεσσαλονίκης, ενσφράγιστη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εργασιών συντήρησης συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης όπως αυτές περιγράφονται στον Πίνακα Ι της παρούσης, με την ένδειξη «προσφορά για εργασίες συντήρησης συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης για την κάλυψη των αναγκών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Θεσσαλονίκης» το αργότερο μέχρι

**την 14.05.2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,**

σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία:

Επωνυμία	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	090169846
Αντικείμενο	Εργασίες συντήρησης συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης
Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ	Οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ευρώ (8.860,00)
ΦΠΑ	24%
Προϋπολογισμός με ΦΠΑ	Δέκα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (10.986,40)
Χρηματοδότηση	Τακτικός προϋπολογισμός Φορέας : 10572020000000 Α.Π. Ανάληψης : 4462/18.03.2026 ποσού 10.986,40 για το οικονομικό έτος 2026
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΔΙΑΒΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διάρκεια Σύμβασης	Εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Διαδικασία Ανάθεσης	Απευθείας Ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του ν. 4782/2021
Κριτήριο Ανάθεσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Δημοσιότητα	Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί : Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) <a href="http://www.eprocurement.gov.gr">www.eprocurement.gov.gr</a>
Τρόπος Πληρωμής	Αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Πόλη	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός	57008
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο	+30 2310754473
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	skth-ot@otenet.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Αστέριος Ξανθόπουλος

## Πίνακας Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ/ΛΙΤΡΑ/ΚΙΛΑ)
Εργασίες συντήρησης συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης CPV : 45343100-4	10.986,40

Σας γνωρίζουμε ότι:

1. Οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ με υποδιαίρεσεις μέχρι εκατοστού (δύο δεκαδικά ψηφία) αναλυτικά για το κάθε είδος εργασίας και θα δοθούν τιμές για όλα τα είδη. Σε κάθε άλλη περίπτωση κρίνονται μη αποδεκτές.
2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή που υποβάλλει ο συμμετέχων, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. **Η κατακύρωση των εργασιών θα γίνει για το σύνολο**, όπως περιγράφεται στον Πίνακα Ι των εργασιών. **Οι προσφορές που θα περιλαμβάνουν εργασίες που δεν ικανοποιούν απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

Οι προσφορές που θα κατατεθούν δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της εγκριθείσας πίστωσης των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (10.986,40€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων.

Η κατακύρωση των εργασιών θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα καταθέσει τη χαμηλότερη τιμή και εφόσον καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω. Στη συνέχεια θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση προμήθειας με το Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης, έπειτα από πρόσκληση της υπηρεσίας.

**Οι εργασίες συντήρησης συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης** και θα γίνουν στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Θεσσαλονίκης. Ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή, από τριμελή Επιτροπή, με μακροσκοπική εξέταση και τις απαραίτητες δοκιμές που απαιτούνται.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/16.

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή **ηλεκτρονικών τιμολογίων** (πάροχο), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/4-4-2023 ΦΕΚ Β' 2385 και την Εγκύκλιο Υπ. Οικ. 78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08). Παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων δίδονται στην υπ' αριθ. 177326 ΕΞ 2024/27-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΦΓΗ-5ΙΡ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. Επισυνάπτεται Πίνακας ΙΙ , όπου εμφανίζονται **στοιχεία της Υπηρεσίας** μας, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.

α) Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΗΤ): «1057.2020000000.0008»
β) Στοιχεία επιμέρους πεδίων Η.Τ.:
BT-10 (Στοιχείο Αναφοράς Αγοραστή): «ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
BT-11 (Στοιχείο Αναφοράς Αγαθού/Υπηρεσίας/Μελέτης Έργου): ΑΔΑ Ανάληψης: ΨΖ4Α46ΜΤΛΒ-ΨΔ4, Τακτικός Π/Υ
BT-12 (Στοιχείο Αναφοράς Σύμβασης): «ΑΔΑΜ Σύμβασης:.....»
BT-44 (Όνομα Αγοραστή): «Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»
[η Αναθέτουσα Αρχή στα BT-10, BT-46 που πραγματοποιεί τη δαπάνη, υπάγεται στον Αγοραστή του πεδίου BT-44].
BT-46 (Αναγνωριστικό Αγοραστή): «1057.2020000000»
BT-48 (Α.Φ.Μ. Αγοραστή): «090169846»
BT-70 (Όνομασία Παραλαμβάνοντος Μέρους): «ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
BT-75 (Ταχ. Διεύθυνση Παράδοσης): «Διαβατά -Θεσσαλονίκης»
BT-77 (Πόλη Παραλαμβάνοντος): «Διαβατά -Θεσσαλονίκης»
BT-78 (Ταχ. Κωδικός Παραλαμβάνοντος Μέρους): «57008»
BT-158 (Αναγνωριστικό Ταξινόμησης Στοιχείου): «CPV: 45343100-4»

Η τιμολόγηση θα γίνει με ηλεκτρονική μορφή (πάροχο) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ 57008, ΑΦΜ. 090169846, ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ (τιμολόγια θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με την ένδειξη <<ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ>>). Σημειώνεται ότι η αμοιβή για την εν λόγω προμήθεια θα καταβληθεί από το Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, μετά τη διαβίβαση του τιμολογίου και των δικαιολογητικών προς έλεγχο για την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η ως άνω διαβίβαση θα γίνει μετά τη βεβαίωση της αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής για την ορθή παραλαβή (ποιοτική και ποσοτική) των υπό προμήθεια ειδών και την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων από την ανάδοχο εταιρεία στο Οικονομικό Τμήμα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Θεσσαλονίκης. Την ανάδοχο εταιρεία βαρύνουν τα πάσης φύσεως έξοδα (μεταφορά, παράδοση κλπ.) και οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις.

Οι κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, οι οποίες βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία, είναι αυτές που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις:

- 0,10% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 4912/2022, όπως ισχύει).
- Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας για την προμήθεια ειδών (άρθρο 64 του Ν.4172/2013).
- Με κάθε άλλη νόμιμη εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής τους. Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής, από τον προσφέροντα, των όρων της παρούσης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην προσφορά δεν θα αναφέρεται χρονικό διάστημα πληρωμής.

Μετά τα παραπάνω, **οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορά έως την 14.05.2026 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 14:00 στο Οικονομικό Τμήμα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Θεσσαλονίκης, Διαβατά Θεσσαλονίκης, Διαβατά, Τ.Κ. 57008.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέχονται στη υπηρεσία μας έως την ανωτέρω αναγραφόμενη ώρα και ημερομηνία με ευθύνη του προσφέροντος. Ενδεχόμενες καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιαδήποτε αιτία (Ταχυδρομείο, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κ.λπ.) και που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου προσφοράς, χαρακτηρίζονται ως απαράδεκτες και βαρύνουν οπωσδήποτε τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι προσφορές **ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ**, δεν θα λαμβάνονται υπόψη, δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται σφραγισμένες.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, θα αποσταλεί στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), έγγραφη ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία καλείται να υποβάλει εντός προθεσμίας τριών ημερών (3) ημερών, **τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών**, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ειδικότερα:

- I. **Απόσπασμα, ποινικού μητρώου όπως ποινικό μητρώο**, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και να έχει εκδοθεί **έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του**.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά **στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου** του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, **(Διαχειριστές για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε.)**.
- II. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις **(ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα)**. **Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ** κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.
- III. **Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Γ.Ε.Μ.Η.** στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να παρουσιάζει τα στοιχεία **των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία** αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- IV. **Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.** προκειμένου για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού σας προσώπου, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- V. **Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”** από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet, από την οποία να εμφανίζεται **η έναρξη/μεταβολή επιχειρηματικής δραστηριότητας** αναφορικά με τα προσφερόμενα είδη.
- VI. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της αρμόδιας Διεύθυνσης.
- VII. Υπεύθυνη δήλωση του ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το **νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί**

**νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024 (ΑΔΑ: 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9).**

- VIII.** Νομιμοποιητικό έγγραφο τραπεζής με τον IBAN ατομικού η εταιρικού λογαριασμού.
- IX.** Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία της εταιρείας και τον IBAN.

Για παροχή διευκρινήσεων, οι οικονομικοί φορείς δύναται να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης, στα τηλ. 2310754473, e-mail: skth-ot@otenet.gr.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Με εντολή Υφυπουργού  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΔΟΠΟΥΛΟΣ

**Παράρτημα Ι****ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Στοιχεία προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα):

Επωνυμία εταιρείας :

Διεύθυνση:

Τηλ. Επικοινων.:

e-mail:

Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Όνοματεπώνυμο, Ιδιότητα»

Προς: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

**Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

Προσφέρω τις παρακάτω τιμές:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Έλεγχος / συντήρηση συστήματος κεντρικής πυρανίχνευσης	τεμάχιο	1		
2	Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης FM-200	τεμάχιο	7		
3	Εργασία αντικατάστασης πινάκων πυρανίχνευσης / αυτόματης κατάσβεσης	τεμάχιο	7		
4	Εργασία τοποθέτησης συστήματος τοπικής εφαρμογής αυτόματης και χειροκίνητης κατάσβεσης στο λεβητοστάσιο ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (περιλαμβάνει και υλικά εγκατάστασης, όπως σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ)	τεμάχιο	1		
5	Εργασία τοποθέτησης συστήματος τοπικής εφαρμογής αυτόματης και χειροκίνητης κατάσβεσης Wet chemical στην κουζίνα ΚΕΘΕΑ (περιλαμβάνει και υλικά εγκατάστασης, όπως σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ)	τεμάχιο	1		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			17		
				ΦΠΑ 24,00	
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%</b>	

**ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%** (αξία σε Ευρώ (€) προσφοράς, (με δύο δεκαδικά ψηφία):**Αριθμητικά:**.....**Ολογράφως:**.....**Η προσφορά ισχύει για** (αριθμητικά και ολογράφως): 90 – ενενήντα ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς.**Ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών** αριθμητικά και ολογράφως): εξήντα (60) ημέρες από τη σύμβαση.

..../05/2026

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(Υπογραφή και σφραγίδα)

Παράρτημα IIΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στοιχεία προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα):

Επωνυμία εταιρείας :

Διεύθυνση:

Τηλ. Επικοινων.:

e-mail:

Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Όνοματεπώνυμο, Ιδιότητα»

Προς: ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
1	<p>- Έλεγχος / συντήρηση συστήματος κεντρικής πυρανίχνευσης:</p> <p>Έλεγχος κεντρικού πίνακα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Επιθεώρηση του πίνακα πυρανίχνευσης για ενδείξεις σφαλμάτων ή βλαβών</li> <li>• Έλεγχος λειτουργίας ενδείξεων (LED, οθόνη, συναγερμοί)</li> <li>• Έλεγχος τροφοδοσίας (ρεύμα και μπαταρίες backup)</li> </ul> <p>Έλεγχος ανιχνευτών</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δοκιμή ανιχνευτών καπνού, θερμότητας ή φλόγας</li> <li>• Καθαρισμός από σκόνη ή ρύπους</li> <li>• Επιβεβαίωση σωστής απόκρισης σε δοκιμαστικά σήματα</li> </ul> <p>Έλεγχος κομβίων συναγερμού (χειροκίνητων)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δοκιμή λειτουργίας των μπουτόν ενεργοποίησης συναγερμού</li> <li>• Έλεγχος σωστής σύνδεσης με το σύστημα</li> </ul> <p>Έλεγχος συσκευών ειδοποίησης</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δοκιμή σειρήνων, φάρων (οπτικών σημάτων)</li> <li>• Έλεγχος έντασης και σωστής λειτουργίας</li> </ul> <p>Έλεγχος καλωδιώσεων και κυκλωμάτων</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Επιθεώρηση για φθορές, κοψίματα ή χαλαρές συνδέσεις</li> <li>• Μέτρηση αντιστάσεων και συνέχειας κυκλωμάτων</li> </ul> <p>Έλεγχος εφεδρικής τροφοδοσίας</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δοκιμή μπαταριών (διάρκεια, φόρτιση)</li> <li>• Αντικατάσταση αν χρειάζεται</li> </ul> <p>Δοκιμή συνολικής λειτουργίας</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Προσομοίωση συναγερμού για έλεγχο όλου του Συστήματος</li> <li>• Επιβεβαίωση ότι ενεργοποιούνται όλα τα υποσυστήματα</li> </ul>	•
2	<p>- Έλεγχος συστημάτων κατάσβεσης FM-200:</p> <p>Έλεγχος φιαλών και κατασβεστικού μέσου</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Έλεγχος πίεσης (μανόμετρα)</li> <li>• Επιθεώρηση για διαρροές ή διάβρωση</li> <li>• Έλεγχος ημερομηνιών υδραυλικής δοκιμής</li> </ul> <p>Έλεγχος συστήματος ενεργοποίησης</p>	•

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Έλεγχος ηλεκτρικών και/ή μηχανικών ενεργοποιητών</li> <li>• Δοκιμή συνδεσιμότητας με τον πίνακα πυρανίχνευσης</li> <li>• Επιβεβαίωση σωστής αλληλουχίας ενεργοποίησης (π.χ. καθυστέρηση εκκένωσης χώρου)</li> </ul> <p>Έλεγχος ανίχνευσης &amp; αυτοματισμών</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Επιβεβαίωση ότι το σύστημα συνδέεται σωστά με την πυρανίχνευση</li> <li>• Έλεγχος σεναρίων ενεργοποίησης (π.χ. cross-zone detection)</li> <li>• Δοκιμή χειροκίνητης ενεργοποίησης και ακύρωσης (abort switch)</li> </ul> <p>Έλεγχος ειδοποιήσεων</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δοκιμή σειρήνων και οπτικών σημάτων (π.χ. “gas release” warnings)</li> <li>• Επιβεβαίωση ότι λειτουργούν πριν την εκτόνωση του αερίου</li> </ul> <p>Έλεγχος δικτύου σωληνώσεων &amp; ακροφυσίων</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Επιθεώρηση σωληνώσεων για διαρροές ή φθορές</li> <li>• Έλεγχος ακροφυσίων για εμπλοκές ή αλλοιώσεις</li> <li>• Επιβεβαίωση σωστής στήριξης και διανομής</li> </ul> <p>Έλεγχος χώρου προστασίας (integrity test)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Έλεγχος στεγανότητας χώρου (door fan test όπου απαιτείται)</li> <li>• Επιβεβαίωση ότι ο χώρος μπορεί να συγκρατήσει το αέριο για τον απαιτούμενο χρόνο</li> </ul> <p>Έλεγχος τροφοδοσίας</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Έλεγχος κύριας και εφεδρικής παροχής (μπαταρίες)</li> <li>• Επιβεβαίωση λειτουργίας σε διακοπή ρεύματος</li> </ul> <p>Δοκιμές λειτουργίας (χωρίς εκτόνωση)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Προσομοίωση ενεργοποίησης συστήματος</li> <li>• Έλεγχος καθυστερήσεων, συναγερμών και εντολών (χωρίς πραγματική απελευθέρωση αερίου)</li> </ul>	
3	<p><b>- Εργασία αντικατάστασης πινάκων πυρανίχνευσης / αυτόματης κατάσβεσης:</b></p> <p>Αποξήλωση παλαιού πίνακα  Απενεργοποίηση και ασφαλής απομόνωση του συστήματος  Αποσύνδεση καλωδιώσεων (ζώνες, ανιχνευτές, σειρήνες, κατάσβεση)  Αφαίρεση του παλιού πίνακα και εξαρτημάτων  Προετοιμασία εγκατάστασης</p> <p>Έλεγχος υφιστάμενων καλωδιώσεων και υποδομών  Προσαρμογές (αν χρειάζονται) για συμβατότητα με νέο πίνακα  Σήμανση και ταυτοποίηση γραμμών/κυκλωμάτων- Εργασία αντικατάστασης πινάκων πυρανίχνευσης / αυτόματης κατάσβεσης:</p> <p>Αποξήλωση παλαιού πίνακα  Απενεργοποίηση και ασφαλής απομόνωση του συστήματος  Αποσύνδεση καλωδιώσεων (ζώνες, ανιχνευτές, σειρήνες, κατάσβεση)  Αφαίρεση του παλιού πίνακα και εξαρτημάτων</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

	<p>Προετοιμασία εγκατάστασης</p> <p>Έλεγχος υφιστάμενων καλωδιώσεων και υποδομών</p> <p>Προσαρμογές (αν χρειάζονται) για συμβατότητα με νέο πίνακα</p> <p>Σήμανση και ταυτοποίηση γραμμών/κυκλωμάτων</p> <p>Τοποθέτηση νέου πίνακα</p> <p>Εγκατάσταση νέου πίνακα πυρανίχνευσης ή/και κατάσβεσης</p> <p>Σύνδεση όλων των κυκλωμάτων (ανιχνευτές, κομβία, σειρήνες, ηλεκτροβάνες, ενεργοποιητές)</p> <p>Σύνδεση με περιφερειακά συστήματα (π.χ. BMS, ανελκυστήρες, HVAC)</p> <p>Ηλεκτρικές συνδέσεις &amp; τροφοδοσία</p> <p>Σύνδεση κύριας παροχής ρεύματος</p> <p>Τοποθέτηση και σύνδεση εφεδρικών μπαταριών</p> <p>Έλεγχος γειώσεων και προστασιών</p> <p>Παραμετροποίηση / προγραμματισμός</p> <p>Ρύθμιση ζωνών ή διευθυνσιοδοτούμενων συσκευών</p> <p>Καθορισμός σεναρίων λειτουργίας (π.χ. καθυστερήσεις κατάσβεσης, διασυνδέσεις)</p> <p>Προγραμματισμός λογικής ενεργοποίησης αυτόματης κατάσβεσης (π.χ. διπλή επιβεβαίωση alarm)</p> <p>Διασύνδεση με σύστημα κατάσβεσης</p> <p>Σύνδεση με φιάλες και ενεργοποιητές (π.χ. ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες)</p> <p>Έλεγχος σημάτων ενεργοποίησης και ακύρωσης (abort)</p> <p>Επιβεβαίωση σωστής αλληλουχίας πριν την εκτόνωση</p> <p>Δοκιμές λειτουργίας</p> <p>Έλεγχος όλων των ανιχνευτών και κομβίων</p> <p>Δοκιμή σειρήνων και οπτικών ειδοποιήσεων</p> <p>Προσομοίωση συναγερμού και ενεργοποίησης κατάσβεσης (χωρίς εκτόνωση)</p> <p>Έλεγχος επικοινωνίας με άλλα συστήματα</p> <p>Θέση σε λειτουργία (commissioning)</p> <p>Τελικός έλεγχος καλής λειτουργίας</p> <p>Επιβεβαίωση συμμόρφωσης με προδιαγραφές και μελέτη πυρασφάλειας</p> <p>Παράδοση συστήματος σε πλήρη λειτουργία</p>	
4	<p><b>- Εργασία τοποθέτησης συστήματος τοπικής εφαρμογής αυτόματης και χειροκίνητης κατάσβεσης στο λεβητοστάσιο ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (περιλαμβάνει και υλικά εγκατάστασης, όπως σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ):</b></p> <p>Τοποθέτηση εξοπλισμού κατάσβεσης</p> <p>Εγκατάσταση φιαλών κατασβεστικού υλικού</p> <p>Τοποθέτηση σωληνώσεων και ακροφυσίων (nozzles) πάνω από/εντός του προστατευόμενου χώρου</p> <p>Στήριξη και ασφάλιση όλων των εξαρτημάτων</p> <p>Σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης</p> <p>Τοποθέτηση θερμικών ανιχνευτών, καλωδίων θερμοευαίσθητων ή άλλων διατάξεων ενεργοποίησης</p> <p>Σύνδεση με πίνακα ελέγχου (αν υπάρχει)</p> <p>Ρύθμιση συνθηκών ενεργοποίησης (θερμοκρασία, καθυστερήσεις</p>	•

	<p>κ.λπ.)  Σύστημα χειροκίνητης ενεργοποίησης  Εγκατάσταση χειροκίνητου κομβίου (manual release) σε προσβάσιμο σημείο  Τοποθέτηση μηχανισμού τοπικής ενεργοποίησης (π.χ. μοχλός στη φιάλη όπου απαιτείται)  Σήμανση και οδηγίες χρήσης  Ηλεκτρικές συνδέσεις (όπου απαιτούνται)  Σύνδεση με τροφοδοσία και εφεδρικές μπαταρίες  Διασύνδεση με σύστημα πυρανίχνευσης ή συναγερμού  Έλεγχος καλωδιώσεων και σημάτων  Συστήματα ειδοποίησης &amp; ασφάλειας  Τοποθέτηση οπτικοακουστικών ειδοποιήσεων πριν/κατά την ενεργοποίηση  Εγκατάσταση διατάξεων καθυστέρησης (όπου απαιτείται για εκκένωση χώρου)  Προβλέψεις για διακοπή λειτουργίας εξοπλισμού (π.χ. ρεύμα, καύσιμα)  Δοκιμές &amp; ρυθμίσεις  Έλεγχος στεγανότητας και μηχανικής αντοχής  Δοκιμή αυτόματης και χειροκίνητης ενεργοποίησης (χωρίς εκτόνωση όπου είναι δυνατό)  Επιβεβαίωση σωστής κατανομής κατασβεστικού μέσου  Θέση σε λειτουργία (commissioning)  Τελικός έλεγχος συνολικής λειτουργίας  Ρύθμιση παραμέτρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου  Παράδοση σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα</p>	
5	<p>- <b>Εργασία τοποθέτησης συστήματος τοπικής εφαρμογής αυτόματης και χειροκίνητης κατάσβεσης Wet chemical στην κουζίνα ΚΕ-ΘΕΑ (περιλαμβάνει και υλικά εγκατάστασης, όπως σωληνώσεις, καλωδιώσεις κλπ):</b>  Τοποθέτηση εξοπλισμού  Εγκατάσταση φιάλης Wet Chemical σε κατάλληλο σημείο  Τοποθέτηση δικτύου σωληνώσεων  Τοποθέτηση ακροφυσίων (nozzles):  εντός της καμινάδας/χοάνης  πάνω από τις εστίες μαγειρέματος  Στήριξη και προστασία εξαρτημάτων από θερμότητα και λίπη Σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης  Τοποθέτηση θερμοευαίσθητου καλωδίου ή fusible links μέσα στον απορροφητήρα  Ρύθμιση θερμοκρασίας ενεργοποίησης  Διασύνδεση με μηχανισμό εκτόνωσης της φιάλης  Σύστημα χειροκίνητης ενεργοποίησης  Τοποθέτηση χειροκίνητου κομβίου (manual pull station) σε έξοδο διαφυγής  Σήμανση για άμεση και εύκολη χρήση  Σύνδεση με τον μηχανισμό ενεργοποίησης του συστήματος  Διασυνδέσεις ασφαλείας</p>	•

<p>Αυτόματη διακοπή παροχής: αερίου (ηλεκτροβάννα) ηλεκτρικού ρεύματος συσκευών Διασύνδεση με σύστημα πυρανίχνευσης (όπου απαιτείται) Δοκιμές &amp; ρυθμίσεις Έλεγχος μηχανικής λειτουργίας συστήματος Δοκιμή αυτόματης και χειροκίνητης ενεργοποίησης (χωρίς εκτόνωση υλικού) Επιβεβαίωση σωστής κάλυψης ακροφυσίων Έλεγχος διακοπής παροχών (ρεύμα/αέριο) Θέση σε λειτουργία Τελικός έλεγχος εγκατάστασης Ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας Παράδοση σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα</p>	
---	--

.../05/2026

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή και σφραγίδα)