


ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

 ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ • ΤΚ 71601
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ • ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΣΚΗ:
ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΥ • ΤΚ 71201
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφορίες: Κανατέλια Ειρήνη
E-mail: e.kanatelia@depanal.gr,
ty@depanal.gr
Τηλ. 2814408015, 2814408026

Ηράκλειο, 07.05.2026
Αρ. Πρωτ.: 751

ΠΡΟΣ: εταιρείες «ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ FIRE»,
 «ADM FIRE - ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»,
 «ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
 και «ΠΥΡΕΞΕΛΙΞΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία **ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ** και με το διακριτικό τίτλο «**ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.**» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την υπηρεσία «**Παροχής υπηρεσιών συντήρησης πυροσβεστήρων δομών ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ετών 2026 & 2027**» **συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.330,30€, (πλέον του ΦΠΑ 24%)** και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, συνεταιρισμούς κλπ), να καταθέσουν τις σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Α) Διατάξεις:

1. Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει.
2. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», όπως ισχύει.
4. Του Ν. 3861/2010 (Α' 112) "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από το Ν. 4727/2020.
5. Του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από το Ν. 4839/2021.
6. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από το Νόμο 4727/2020.
7. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από το Ν. 4830/2021.
8. Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133 19.07.2018) (Κλεισθένης).
9. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία", όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από το Ν. 4727/2020.
10. Του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες", όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις από το Ν. 4701/2020.
11. Την με αρ. 76298 (Β' 3075/13-7-2021) Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ...».
12. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και... άλλες διατάξεις» και ειδικότερα.

13. τον Ν.3661/2008 (ΦΕΚ89/Α/19.05.2008) περί «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις».
14. τον Ν.3851/2010 (ΦΕΚ85/Α/04.06.2010) περί «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
15. τον Ν.3855/2010 (ΦΕΚ95/Α/23.06.2010) περί «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις».
16. το Π.Δ.72/2010 (ΦΕΚ132/Α/05.08.2010) περί «Συγκρότηση, διοικητική-οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)».
17. την Εγκ.οικ.1603/04.10.2010 ΥΠΕΚΑ περί «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)».

Β) Εισηγήσεις :

Την με αρ. πρωτ. 684/24.04.2026 εισήγηση προς το Δ.Σ. της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» για την έγκριση αποστολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις εταιρείες «ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ FIRE», «ADM FIRE - ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε», «ΠΥΡΕΞΕΛΙΞΗ» και «ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Συντήρηση πυροσβεστήρων των Δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ετών 2026 και 2027».

Γ) Αποφάσεις :

1. Την με αριθ. 13/ πρακτικό 159/28.04.2026 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για την «Συντήρηση πυροσβεστήρων των Δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ετών 2026 και 2027».

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την **Παρασκευή 22.05.2026 και ώρα 14:00**, στο Πρωτόκολλο της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου), 3^{ος} όροφος.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Πληροφορίες δίνονται από το γραφείο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο τηλ.: 2814408015, 2814408026 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

- Η απόλυτη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών/προσόντων.
- Η κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Γ (Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς) των Τεχνικών Προδιαγραφών.
- Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.
- Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
- Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
- Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση της Προέδρου της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, εφόσον πληροί τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές και όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 618/43/2005 (ΦΕΚ Β' 52/3/2005) και 17230/671/2005 (ΦΕΚ Β' 1218) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, η μέγιστη ζωή των πυροσβεστήρων είναι 20 έτη.

Κατά τη διάρκεια της 20ετίας αυτής θα πρέπει :

- να γίνεται συντήρηση κάθε έτος,
- στο 5ο έτος (από την κατασκευή τους) να υπόκεινται σε περαιτέρω συντήρηση και ανανέωση γόμωσης
- στο 10ο έτος (από την κατασκευή τους) να υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (υδραυλική δοκιμή) και ανανέωση γόμωσης.

Στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών οδηγιών και ΚΥΑ υπάρχει ανάγκη για εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης και εργαστηριακού ελέγχου των υπάρχοντων πυροσβεστήρων καθώς επίσης και αντικατάστασης όσων, λόγω παρέλευσης χρόνου, δεν δύνανται να συντηρηθούν ή να αναγομωθούν.

Αναλυτικά ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων για συντήρηση, αναγόμωση, υδραυλική δοκιμή και προμήθεια ανά δομή της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ													
Είδος πυροσβεστήρα	ΠΣΚΗ	Πάρκινγκ Λαχαναγοράς	Πάρκινγκ Αεροδρόμιο	Πλάτανος	Μαρίνα	Όαση	Καρτερός	Πάρκο Γεωργιάδη	Πολύκεντρο	Κουμπές	Βικελαία	Νέο Κοιμητήριο	Σύνολο μονάδων
Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 6kg	400	88	70	5	6	5	9	2	2	2	7	7	603
Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 12kg					1	1		1					3
Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 6kg οροφής		1											1
Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 2kg			1										1
Πυροσβεστήρες Co2 5kg	30	4					5				1		40
Πυροσβεστήρες τύπου F 2lt	1			2	1	2	1						7
Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 25kg (τροχ.)	2	2	1										5
Γενικό Σύνολο Πυροσβεστήρων Βάση Μελέτης													660

Παράλληλα θα πρέπει να τηρηθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στη συντήρηση των πυροσβεστήρων κάθε δομής, βάση των λειτουργικών αναγκών της. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι τω κάτωθι:

- Μάιος: Αναψυκτήριο «Νέο Κοιμητήριο»
- Ιούνιος: Όαση, Μαρίνα, Ακτή, Πάρκο Γεωργιάδη
- Ιούλιος: Πλάτανος, Βικελαία, Πολύκεντρο, Κουμπές
- Αύγουστος-Σεπτέμβριος: ΠΣΚΗ

- Οκτώβριος: Πάρκινγκ Λαχαναγορά, Πάρκινγκ Αεροδρόμιο

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν κατά περίπτωση είναι:

1. Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων:

- Έλεγχος του δείκτη ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών για να προσδιοριστεί αν ο πυροσβεστήρας έχει τεθεί σε λειτουργία
- Έλεγχος της λειτουργίας των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτός λειτουργεί ελεύθερα ή ότι η ενδεικνυόμενη πίεση δεν είναι έξω από τα προκαθορισμένα όρια.
- Εξωτερικός έλεγχος του πυροσβεστήρα ώστε να διαπιστωθεί η απουσία διάβρωσης, κοιλωμάτων, χτυπημάτων ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του.
- Διεξοδικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα και χτυπήματα ή οποιαδήποτε άλλης βλάβη των πωμάτων και βαλβίδων, των δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης.
- Διεξοδικός έλεγχος του εσωτερικού του σώματος του πυροσβεστήρα για διάβρωση, κοιλώματα, εγκοπές χτυπήματα ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης της εσωτερικής επένδυσης με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης.
- Την εξέταση του πυροσβεστήρα ώστε να εντοπιστούν τυχόν σημάδια πηγμάτων, σβολιασμάτων ή ξένων σωμάτων ή οποιοδήποτε παράγοντα εμποδίζει την ελεύθερη ροή της σκόνης. Στην αντίθετη περίπτωση η σκόνη θα πρέπει να αντικατασταθεί με αντίστοιχη περιεκτικότητας 40% κατά βάρος, με δυνατότητα χρήσης για όλα τα είδη πυρκαγιών. Η χρησιμοποιούμενη σκόνη θα πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό της εταιρείας παραγωγής της.
- Το ζύγισμα του πυροσβεστήρα (ισχύει μόνο για τους CO 2) και τη σύγκριση της μάζας του με αυτήν που είχε καταγραφεί όταν αυτός τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία, ώστε να μην υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη του 10%.
- Τον απαραίτητο καθαρισμό, διόρθωση ή ανανέωση του αποσπώμενου μηχανισμού λειτουργίας και τον έλεγχο ελεύθερης διακίνησης καθώς και του συστήματος ελέγχου εκκένωσης (εφόσον υπάρχει) και την προσθήκη λιπαντικού στα κινούμενα μέρη και τα σπειρώματα όπως αυτά συνίστανται από τον κατασκευαστή.
- Την αλλαγή όλων των σχετικών στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεμβυσμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κανονισμό και την αλλαγή των προσαρμοζόμενων στον ελαστικό σωλήνα διαφραγμάτων (όπου αυτά υπάρχουν)
- Τη συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την επαναπροσαρμογή του διακόπτη ασφαλείας.
- Τον έλεγχο της ορθότητας και του ευανάγνωστου των οδηγιών λειτουργίας και την συμπλήρωση λεπτομερώς της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας.

2. Ανανέωση γόμωσης των πυροσβεστήρων:

- Εξωτερικός έλεγχος για διάβρωση, κοιλώματα χτυπήματα
- Λύσιμο κλείστρου, αντικατάσταση στεγανοποίηση , λίπανση κινουμένων μερών
- Άδειασμα περιεχομένου και αναγόμωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό
- Εισαγωγή προωθητικού αερίου
- Έλεγχος στεγανοποίησης πυροσβεστήρα

- Τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου ελέγχου μεταξύ σώματος και κλείστρου
- Πλήρης τοποθέτηση, δηλαδή μεταφορά προσκόμιση και στήριξη μετά των μικρούλικών και της εργασίας.
- Εσωτερική σήμανση

3. Υδραυλική δοκιμή και ανανέωση γόμωσης των πυροσβεστήρων:

- Έλεγχος στο δοχείο του πυροσβεστήρα εξωτερικά ώστε να ακολουθήσει η αποσυμπίεση του πυροσβεστήρα με προσεκτική αφαίρεση του κλείστρου
- Έλεγχος στα εξαρτήματα του πυροσβεστήρα (μανόμετρο, κλείστρο, σιφωνικό σωλήνα, ελαστικό σωλήνα εκτόξευσης)
- Πέρασμα του πυροσβεστήρα από την Υδραυλική Δοκιμή (πρεσάρεται το κέλυφος με νερό), με αυτό τον τρόπο δοκιμάζεται η αντοχή του πυροσβεστήρα και κρίνεται η καταλληλότητά του. Αν το κέλυφος αντέξει την υδραυλική δοκιμή και δεν δημιουργηθεί ρηγμάτωση ή παραμόρφωση κελύφους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Σε αντίθετη περίπτωση ο πυροσβεστήρας θεωρείται ακατάλληλος προς χρήση και τοποθετείται ειδική σήμανση
- Άδειασμα του κατασβεστικού υλικού και τοποθέτηση νέου υλικού
- Τοποθέτηση Δακτυλίου Ελέγχου
- Πρεσάρισμα της φιάλης με προωθητικό αέριο (άζωτο)
- Κλείσιμο της φιάλης.
- Τοποθέτηση Ετικέτας Ελέγχου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία των προδιαγραφών τους και του εργοστασίου παραγωγής τους.

Θα πρέπει να γράφεται ανεξίτηλα πάνω στους πυροσβεστήρες η ημερομηνία επανελέγχου τους.

Στα πλαίσια των παραπάνω ελέγχων, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την άρτια λειτουργία των πυροσβεστήρων η αντικατάσταση εξαρτημάτων τους, ο Ανάδοχος θα προβεί στην αντικατάσταση τους μόνο έπειτα από έγκριση της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές όσον αφορά το σχήμα, την ποιότητα, τις διαστάσεις, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ 618/43/2005 και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218).

Επιπλέον, ο Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει:

- να εκδώσει πιστοποιητικά καλής λειτουργίας - υπεύθυνες δηλώσεις
- να σφραγίσει και να υπογράψει τα Βιβλία ελέγχου και συντήρησης μέσω ενεργητικής Πυροπροστασίας στην ενότητα «Πυροσβεστήρες» των δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Τέλος, ο Ανάδοχος στο χρονικό διάστημα που θα γίνεται η συντήρηση-αναγόμωση-υδρ. δοκιμή, θα πρέπει να παρέχει προσωρινά τον ελάχιστο απαραίτητο αριθμό πυροσβεστήρων για λόγους ασφαλείας της εκάστοτε δομής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, που απ' έξω θα αναγράφει : Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Συντήρηση πυροσβεστήρων των Δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ετών 2026 και 2027», ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει κλειστό:

α) (υπο)φάκελο της οικονομικής προσφοράς και

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (φυσικής ή νομικής μορφής), το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

β) (υπο)φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

- 1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης (φυσική ή νομική μορφή) με την οποία να δηλώνεται ότι:
 - α. Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
 - β. Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας κωδικό επαγγέλματος.
 - γ. Δεν έχουν συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις – πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1), 2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
 - δ. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 - ε. Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 - στ. Η προσφερόμενη υπηρεσία είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
- 2) Πιστοποιητικά λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ 618/43/2005 και ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ Β'1218)).

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ανωτέρω, **επί ποινή αποκλεισμού**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 22 του Ν. 4782/2021, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας, ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η υπηρεσία, εντός δέκα (10) ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί, θα πρέπει να προσκομίσει:

Α) Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα.

Β) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα (ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης) :

- Για Φυσικό πρόσωπο / Ατομική επιχείρηση
 1. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
 2. Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την οικεία Δ.Ο.Υ. και Α.Φ.Μ. (taxisnet).
 3. Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ (εφόσον η επιχείρηση υπέχει υποχρέωση απογραφής στο ΓΕΜΗ).
 4. Άδεια παραμονής και εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου.
- Για Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.
 1. Ισχύον (κωδικοποιημένο) καταστατικό, όπως έχει καταχωρηθεί και τηρείται στο ΓΕΜΗ.

2. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή ορισμό εξουσιοδοτημένου προσώπου από το Δ.Σ. για υπογραφή της σύμβασης, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο ισχύον καταστατικό. Σε περίπτωση δε, έλλειψης αυτής, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων περί διορισμού διαχειριστή ή εξουσιοδοτούμενου, με βεβαίωση καταχώρησής της στο ΓΕΜΗ.
3. Σε νομικές μορφές Ο.Ε. και Ε.Ε. και φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας των εταίρων, εκπροσώπου/ων διαχειριστή/ών ή τρίτου νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€)	ΚΟΣΤΟΣ		ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
		2026	2027		2026	2027	
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6Kg φορητός	552	596	3,30	1.821,60	1.966,80	3.788,40
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 2Kg φορητός	1	1	3,30	3,30	3,30	6,60
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12Kg φορητός	3	3	3,50	10,50	10,50	21,00
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6Kg οροφής	1	1	3,30	3,30	3,30	6,60
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως Co2 5Kg φορητός	40	40	3,30	132,00	132,00	264,00
6	Συντήρηση πυροσβεστήρα F 2Lt φορητός	7	7	3,30	23,10	23,10	46,20
7	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 25Kg τροχήλατος	4	3	9,00	36,00	27,00	63,00
8	Υδραυλική δοκιμή σε πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6Kg φορητός	15	2	6,00	90,00	12,00	102,00

9	Υδραυλική δοκιμή σε πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12Kg φορητός	1		6,00	6,00		6,00
10	Υδραυλική δοκιμή σε πυροσβεστήρα Co2 5Kg	1	5	7,50	7,50	37,50	45,00
11	Σκόνη ABC (kg) (25x6Kg) (244x6Kg,1x25Kg)	150	1489	2,50	375,00	3.722,50	4.097,50
12	Υλικό τύπου (lt) F(2x2Lt)		4	3,50		14,00	14,00
13	Προμήθεια πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6Kg φορητός	51	7	35,00	1.785,00	245,00	2.030,00
14	Προμήθεια πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 25Kg τροχήλατος	1	2	280,00	280,00	560,00	840,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

11.330,30

Φ.Π.Α 24%

2.719,27

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

14.049,57

ΥΛΙΚΑ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΟΥΝ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ(€)
1	ΛΑΣΤΙΧΟ & ΧΟΑΝΗ ΠΥΡ/ΡΑ CO2	15,5
2	ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΞΚ	7,5
3	ΚΛΕΙΣΤΡΟ CO2	16,5
4	ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ	2,3
5	ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ	1,7
6	ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ	0,5
7	ΣΥΜΦΩΝΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	0,5
8	ΠΕΡΟΝΗ	0,5
9	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	1,3
10	ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ	25
11	ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ	52