



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
«Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
Ν.Π.Δ.Δ.

Γραφείο : Προμηθειών
Τηλ.:213 2042202
Πληροφορίες: Μπόρου Βασιλική

Ημερ.: 11-05-2026

Αριθ. Πρωτ. ΟΙΚ. 5231

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 24.000 BTU

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ |
|---------|--------------|---------|
| 0045 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ | 1 |

CPV 42512200-0

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Split Unit 24.000 BTU με ηλεκτρική σύνδεση και τοποθέτηση.

Γενική Περιγραφή

Θα είναι διμερούς τύπου (Split Unit), ψύξης – θέρμανσης, καινούργιο, αμεταχείριστο, επίτοιχο, τεχνολογίας Inverter. Θα αποτελείται από δύο τμήματα από τα οποία το ένα, που θα φέρει το ψυκτικό στοιχείο και τον ανεμιστήρα, θα βρίσκεται μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο και το άλλο, που θα φέρει τον συμπιεστή και τον αερόψυκτο συμπυκνωτή και θα εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο. Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις ηλεκτρικές γραμμές.

Εσωτερική μονάδα

Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη εγκατάσταση και ο χειρισμός της θα γίνεται με τηλεχειριστήριο. Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών τουλάχιστον ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας. Το ψυκτικό στοιχείο, με λεκάνη συγκέντρωσης των συμπυκνούμενων υδρατμών. Φίλτρο αέρα, πλενόμενου τύπου, κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης εμφάνισης, μεταλλικό ή πλαστικό, αυτόματα ανοιγόμενες και ανακλινόμενες περσίδες για ομοιόμορφη ανακατανομή του αέρα.

Εξωτερική μονάδα

Το εξωτερικό στοιχείο (κατάλληλο για εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες) θα μπορεί να στερεωθεί με κατάλληλη στερεωτική κατασκευή στον εξωτερικό τοίχο ή να τοποθετηθεί στο δάπεδο. Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει τον συμπιεστή, ψυκτικού μέσου R32 με τον ηλεκτροκινητήρα του. Τον αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του. Δοχείο συλλογής υγρού ψυκτικού μέσου. Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους. Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού. Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εύκολα προσβάσιμο σημείο ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή συντήρηση και η ασφαλής λειτουργία της.

Χαρακτηριστικά κλιματιστικών μονάδων

Η κλιματιστική μονάδα να διαθέτει:

Στήριξη τοίχου.

Ονομαστική απόδοση (ψύξη) 24.000 btu/h (η αποδεκτή ψυκτική ισχύς των συσκευών είναι $\pm 5\%$ από την ζητούμενη, εφόσον δεν συμπίπτει με αυτή).

Τεχνολογία Inverter

Ενεργειακή κλάση (κατ' ελάχιστο) : ψύξη A++

Ενεργειακή κλάση (κατ' ελάχιστο): Θέρμανση A+

Ψυκτικό μέσο, το οποίο να χαρακτηρίζεται από μηδενικό συντελεστή μείωσης του όζοντος (οικολογικό: R32).

Μονοφασική παροχή 230 Volt/50Hz.

Συντελεστής ισχύος (συνφ) που δεν θα είναι μικρότερος του 0,93.

Λειτουργίες : Ψύξη, θέρμανση, ανεμιστήρας, & αθόρυβη λειτουργία.

Εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας : Ψύξη (-15 ~ 49 °C) Θέρμανση (- 20 ~ 32 °C).

Εξωτερική μονάδα με Αντιδιαβρωτική επίστρωση.

Απαραιτήτως, φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων ή άλλο καλύτερο

Ανακλινόμενες περσίδες με αυτόματη κίνηση στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα για ομοιόμορφη ανακατανομή του αέρα, ελεγχόμενες από το τηλεχειριστήριο.

Χρονοπρογραμματισμό λειτουργίας.

Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας μικρότερη η ίση με : 56db .

Σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της ψύξης και του εξωτερικού στοιχείου κατά τη λειτουργία της θέρμανσης από τη δημιουργία παγετού.

Χαρακτηριστικά τηλεχειριστηρίου

Να διαθέτει:

Οθόνη υγρών κρυστάλλων με ενδείξεις θερμοκρασίας (επιλεγόμενης και χώρου)/ταχύτητας (υψηλή - μεσαία - χαμηλή) / λειτουργίας.

Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας, ταχύτητας κινητήρα, τρόπου λειτουργίας, θέση περσίδων.

Διακόπτη on/off.

Πλήκτρα προγραμματισμού.

Δυνατότητα ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1ο C

Χρονοδιακόπτη ρύθμισης λειτουργίας.

Χειρισμός ανάγκης να μπορεί να γίνει και από την κλιματιστική μονάδα

Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων μηχανημάτων του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Η εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Τα προσφερόμενα κλιματιστικά θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την τεχνική προσφορά, πιστοποίηση του κατασκευαστικού οίκου κατά ISO 9001:2015 και πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015, καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE ή ισοδύναμα από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.

Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης

Οι εργασίες συνοπτικά θα είναι οι ακόλουθες :

Αποξήλωση, αποσύνδεση και απομάκρυνση της υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας και μεταφορά της σε χώρο εντός του Νοσοκομείου, ο οποίος θα του υποδειχθεί από την υποδιεύθυνση τεχνικού.

Αποξήλωση, αποσύνδεση και απομάκρυνση του υφιστάμενου κλιματιστικού μηχανήματος και μεταφορά του σε χώρο εντός του Νοσοκομείου, ο οποίος θα υποδειχθεί από την υποδιεύθυνση τεχνικού.

Προμήθεια και τοποθέτηση του νέου μηχανήματος (A/C).

Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας τοίχου, εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας στο δάπεδο ή τοίχο, πάνω σε μεταλλική βάση τύπου (Π) ή σε βάσεις επί τοίχου τύπου (Γ) .

Τοποθέτηση νέων σωληνώσεων (χαλκοσωλήνες ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, και η μόνωσή τους).

Αλλαγή και τοποθέτηση νέας αποχέτευσης, σε σημείο που θα υποδειχθεί από την υποδιεύθυνση τεχνικού.

Ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας και τοποθέτηση νέων καλωδίων εντολών.

Αποκατάσταση ζημιών τοιχοποιίας όπου απαιτείται.

Εκκίνηση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση προσωπικού του προσωπικού του Νοσοκομείου που θα τις χειρίζεται. Οποιαδήποτε εργασία κριθεί αναγκαία (και δεν περιγράφεται στην παρούσα περιγραφή), για την παράδοση των κλιματιστικών μονάδων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Στην εγκατάσταση του κάθε κλιματιστικού θα πρέπει να επιλεγεί η καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και να υπάρχει δυνατότητα αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων.

Πριν από την τοποθέτηση της μεταλλικής πλάκας στήριξης («πλάτη») της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει να βεβαιωθεί ο εγκαταστάτης ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες από τα σημεία όπου θα τρυπήσει για να βιδώσει την «πλάτη» στήριξης, καθώς και από το σημείο όπου θα τρυπήσει για το πέρασμα των σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας με την εξωτερική.

Η μεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να είναι καλά στερεωμένη και αλφαδιασμένη. Η θέση που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεμπόδιο αερισμό της μονάδας (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή).

Δίκτυο σωληνώσεων ψυκτικού μέσου

Οι ψυκτικοί σωλήνες θα είναι χάλκινοι, χωρίς ραφή, υπερβαρέως τύπου, μονωμένοι σε όλο το μήκος τους με μονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX ελάχιστου πάχους 9 mm. Ιδιαίτερως πρέπει να προσεχθούν τα σημεία ένωσης των μονώσεων και οι γωνίες, ώστε να μην προκύπτουν κενά, για την αποφυγή συμπύκνωσης και εμφάνισης υγρασίας και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κόλλα ή αυτοκόλλητη πλαστική ταινία (ψυκτική ταινία με κόλλα).

Δίκτυο σωληνώσεων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων

Για την αποχέτευση των συμπυκνωμάτων των εσωτερικών κλιματιστικών μονάδων, με μέριμνα του Αναδόχου, θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, από μονωμένο PVC Φ32mm, το οποίο θα συνδέει κάθε εσωτερική μονάδα με τη πλησιέστερη

στήλη αποχέτευσης. Το σημείο σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης του Νοσοκομείου θα υποδειχθεί από την υποδιεύθυνση τεχνικού.

Δίκτυο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των υλικών που απαιτούνται, την τοποθέτηση των καλωδίων την επιμέλεια της όδευσης του δικτύου καθώς και τη σύνδεση της εξωτερικής, των εσωτερικών μονάδων και τη σύνδεση στον ηλεκτρικό πίνακα παροχής. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και πάντα σε συμμόρφωση με τον ΕΛΟΤ HD 384. Οι εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες που θα αντικαταστήσουν παλαιότερα μηχανήματα, θα τροφοδοτηθούν με την ίδια παροχή, τρία τεμάχια(πυρηνική ιατρική, ραφείο, τμήμα κίνησης), ενώ ένα τεμάχιο (νεκροθάλαμος) θα τροφοδοτηθεί από το ηλεκτρολογικό πίνακα που υπάρχει στο χώρο. Καθήκον του αναδόχου είναι η αποσύνδεση (ηλεκτρολογικά) του παλαιού μηχανήματος και η σύνδεση του νέου. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υφιστάμενες καλωδιώσεις οι ανάδοχος οφείλει να κάνει νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση μέχρι τον πίνακα παροχής που θα του υποδειχθεί από την υποδιεύθυνση τεχνικού (ο τύπος του καλωδίου πρέπει να συνάδει με την ισχύ του μηχανήματος)

Δοκιμές θέση σε λειτουργία

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων και η σύνδεση των σωληνώσεων, ακολουθεί η φάση της δοκιμής (TEST RUN), κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν όλες τις ρυθμίσεις και οι δοκιμές που απαιτούνται στα ονομαστικά μεγέθη του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Γίνεται δοκιμή στεγανότητας του ψυκτικού κυκλώματος στην πίεση και για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο κατασκευαστής. Επίσης θα πρέπει να δοκιμαστεί η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας, κάνοντας τους απαραίτητους ελέγχους στεγανότητας και σωστής λειτουργίας.

Αποκατάσταση ζημιών

Οποιαδήποτε διαμόρφωση του χώρου θα απαιτηθεί για την ορθή τοποθέτηση του κλιματιστικού θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος θα φροντίσει ώστε να επαναφέρει τον χώρο στην πρότερη λειτουργική του κατάσταση, αποκαθιστώντας ζημιές ή μετατροπές που έγιναν για την τοποθέτηση και εγκατάσταση. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει όλες τις μικροζημιές και τυχόν φθορές που ενδεχομένως προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτιρίου κατά την αποξήλωση ή μεταφορά των παλιών κλιματιστικών. Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημιά για την οποία είναι υπεύθυνος, μέσα στην προθεσμία που θα του δοθεί, το νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να προβεί σε επιδιόρθωση αυτής για λογαριασμό του αναδόχου και εις βάρος του. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην αποκατάσταση των μονώσεων στα σημεία που θα τρυπηθούν οι οροφές ή οι τοίχοι, καθώς και στην βάση στήριξης της εξωτερικής μονάδας. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να μην τρυπήσει τζάμι για τη διέλευση σωλήνων και καλωδίων.

Γενικοί όροι

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρει την τιμή στην οποία θα περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης καθώς και την σύνδεσή του στον πίνακα του ορόφου και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Με την κατάθεση προσφοράς δηλώνεται άμεσα ότι έχει λάβει υπ' όψη τις συνθήκες του έργου (Η-Μ εγκαταστάσεις, τοποθέτηση εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας). Η εγγύηση του κλιματιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα δύο ετών (2) για την εσωτερική μονάδα και πέντε ετών (5) για την εξωτερική. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Νοσοκομείου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του. Τα προσφερόμενα κλιματιστικά μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης στα ελληνικά.

Οι προμηθευτές πρέπει, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά σχετική πιστοποίηση ISO του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναμα από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Να αναφέρονται και τυχόν άλλες πιστοποιήσεις ή καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα προσφερόμενα μηχανήματα. Οι συμμετέχοντες, για την διαμόρφωση της τελικής τιμής της προσφοράς των, θα πρέπει να επισκεφθούν του χώρους που θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός διανομέας θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 ή ISO 13485 κ.τ.λ.
2. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.
3. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές/απαιτήσεις προτύπων ασφαλείας, διαθέτοντας σήμανση CE (ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648//ΦΕΚ Β/2198/02.10.2009 – εναρμόνιση με το άρθρο 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ/14.6.1993, ως ισχύει) και να φέρει σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη του την ανωτέρω προβλεπόμενη σήμανση.
4. Οι προμηθευτικές εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση, για την τήρηση συστήματος αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής πρακτικής - διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Η προσφορά να σταλεί έως **15-05-2026 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00μμ** στο [email: v.mporou@pammakaristos-hosp.gr](mailto:v.mporou@pammakaristos-hosp.gr) (Γραφείο Προμηθειών) σε μορφή PDF και να έχει ισχύ **360 (τριακοσίων εξήντα) ημερών**.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1.
 - Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 - Κωδικός είδους εταιρείας
 - Κωδ. Κατασκευαστή
 - Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - REF Number ή barcode
 - Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

3. Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός GMDN απαραίτητα. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
4. Να δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ'επέκταση άμεση παράδοση. Αν δεν τηρηθούν τα ανωτέρω το νοσοκομείο θα απευθυνθεί στον επόμενο βάση τιμής προμηθευτή και η διαφορά τιμής θα βαρύνει τον αρχικό μειοδότη-προμηθευτή. **ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ**
7. Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα μέρες (360) ημέρες
9. Δείγμα ή προσπέκτους: Οι προσφορές θα συνοδεύονται από τα δείγματα για τα Προσφερόμενα Είδη ή προσπέκτους σε περίπτωση που πρόκειται για υλικό που η προσκόμιση δείγματος είναι ανέφικτη. Η προσκόμιση γίνεται έως ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού.
Μη απαραίτητη αποστολή δείγματος μόνο σε περίπτωση που το Νοσοκομείο έχει δουλέψει με το υλικό που προσφέρει ο προμηθευτής, χωρίς προβλήματα. Παρακαλούμε σε αυτήν την περίπτωση να αναφέρετε το Δελτίο αποστολής / τιμολόγιο με το οποίο μας αποστάληκε το είδος. Η Επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα/ προσπέκτους αν το θεωρεί απαραίτητο για την αξιολόγηση της προσφοράς.
10. Χρόνος & Τόπος Παράδοσης Υλικών: Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που δίδεται η παραγγελία στην αντίστοιχη αποθήκη διαχείρισης (αποθήκη ή φαρμακείο) του Γ. Ν. Θ.Π ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ και ύστερα από έγγραφη παραγγελία. Τα υλικά να είναι **ετοιμοπαράδοτα** και να παραδίδονται ΑΜΕΣΑ στις αποθήκες του Νοσοκομείου το αργότερο εντός **3 ημερών από την αποστολή της παραγγελίας, εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00πμ-14:00μμ. Η παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί είτε εξ ολοκλήρου, είτε τμηματικά**, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης. Στην ενημέρωση θα αναφέρονται : 1)στοιχεία παραγγελίας 2)χρόνος παράδοσης υπολοίπου που δεν θα ξεπερνά τις 10 ημέρες (ημερολογιακές) 3)αιτία καθυστέρησης της παραγγελίας.
11. Τρόπος παράδοσης – παραλαβής: Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί είτε τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται: ΑΔΑ, ΑΔΑΜ (κατά περίπτωση) και αρθ. παραγγελίας, ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ., **Ανεξαρτήτως ποσού παραγγελίας εφόσον δεν τηρούνται όσα αναγράφονται στο εδάφιο 11 η παραγγελία ακυρώνεται χωρίς προειδοποίηση.**
12. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
13. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν ΑΜΕΣΑ.
14. Η ημερομηνία λήξης των υπό προμήθεια προϊόντων να είναι τουλάχιστον ενός έτους
15. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται μέσα σε διάστημα δύο μηνών.
16. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες από την αναθέτουσα αρχή.
- 17. Όλα τα ανωτέρω θα αναφερθούν στην προσφορά που θα καταθέσουν οι συμμετέχοντες και ο μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει τα ανωτέρω απαιτούμενα πιστοποιητικά, εφόσον του ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.**
18. Σε περίπτωση διαγωνισμού και ανάδειξης μειοδότη παύει άμεσα η ισχύς της παρούσας διαύγειας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

Ειδικό Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες **ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ** μαζί με την προσφορά τους :

A) Να καταθέσουν την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τη διαγωνιστική διαδικασία ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.

B) Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.4, του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώσουν ότι :

- τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,
- έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρήσουν,
- συμμετέχουν με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας,
- για τα υπό παραγγελία είδη και ανεξαρτήτως ποσού παραγγελίας. Εφόσον δεν τηρούνται όσα αναγράφονται στο εδάφιο 11 η παραγγελία θα ακυρώνεται χωρίς προειδοποίηση.
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο και ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις,
- αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί,
- ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
- παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΑΡΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

Εάν δεν ακολουθούνται τα παραπάνω, η προσφορά τους δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν.

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΔΩΝ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ.

| |
|------------------------|
| Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ |
| |
| ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ |