



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ
 Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)
 Πληροφορίες: Κ. Μαγκάκη
 Ταχ. Δ/ση: Άνω Βουλωμένο
 Τ.Κ.: 25100- ΑΙΓΙΟ
 Τηλ: 2691030033
 E-mail: promithies@гнаigio.gr

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Ετήσιες Υπηρεσίες Συντήρησης Πυρασφάλειας και Πυρανίχνευσης του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. Αιγίου & Α.Ο.Μ Καλαβρύτων), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των **30.030,00 €**, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

Αναθέτουσα Αρχή:	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Κριτήριο Ανάθεσης:	Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:	30.030,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
CPV:	CPV: 45343100-4 Υπηρεσίες Ελέγχου & πιστοποίησης Πυρανίχνευσης & Συστημάτων Ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς :	25/05/2026 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ.
Διάρκεια ισχύος προσφοράς:	120 (εκατόν είκοσι) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Ν.2362/95 άρθρο83, του Ν.3524/07, του Ν.3867/2010, του Ν.3861/2010, του Ν.3918/2011 & του Ν.4782/2021.
4. Την υπ' αριθ. 6η/23-04-2026, θέμα 14^ο απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, περί έγκρισης σκοπιμότητας κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
5. Το υπ' αριθ. 2368/18-03-2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης παροχής Ετήσιων Υπηρεσιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρασφάλειας της Ν.Μ. Αιγίου και της Α.Ο.Μ Καλαβρύτων και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σύμφωνα με το Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ				
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΕ/ΑΛΕ 0879/2420301	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΕ/ΑΛΕ 1429/2410106	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	18.600,00 €	1.300,00 €	19.900,00 €
Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ		2.480,00 €	350,00 €	2.830,00 €

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΕ/ΑΛΕ 0879/2420301	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΕ/ΑΛΕ 1429/2410106
Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ	1.650,00 €	5.650,00 €

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή ετήσιων υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων πυρασφάλειας, της Ν.Μ. Αιγίου και της Α.Ο.Μ Καλαβρύτων συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 30.030,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **30.030,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια.

Σε αντίθετη περίπτωση η νέα σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της (Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ) και έως 12 μήνες.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: CPV: **45343100-4** Υπηρεσίες Πυροπροστασίας.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

- 1) «**Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά**», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
- 2) «**Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς**», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του

υποψηφίου Αναδόχου.

Στον παραπάνω ενιαίο φάκελο καθώς και στους δύο επιμέρους φακέλους θα αναγράφονται ευκρινώς και στην ελληνική γλώσσα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** για την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για ετήσιες υπηρεσίες πυροπροστασίας, της Ν.Μ. Αιγίου και της Α.Ο.Μ Καλαβρύτων συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

β) **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους:

I. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στην οποία συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής και να δηλώνεται:

- Ο νόμιμος εκπρόσωπος.
- Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α' της παρούσας πρόσκλησης τις οποίες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτως.
- Ότι η προσφορά τους ισχύει για (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
- Ότι διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, εξοπλισμό κ.τ.λ.)
- Ότι δε συντρέχουν σε βάρος του οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 και ισχύει.

Στην περίπτωση οικονομικού φορέα – νομικού προσώπου, η σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν σε βάρος του οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 και ισχύει, υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 4782/2021 και ισχύει.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από αντίγραφα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σε βάρος τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, από τους κάτωθι κατά περίπτωση:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

II. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν **τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.**

III. Πιστοποιητικό/ Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, το οποίο να είναι σε ισχύ του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικείμενου της υπό ανάθεση σύμβασης. **Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Οικονομικό ή Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο.**

IV. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ· προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

V. Για τα φυσικά πρόσωπα προσκομίζεται:

Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Η τεχνική προσφορά και οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης.

Για την υποβολή της τεχνικής προσφοράς δεν απαιτείται η προσκόμιση κάποιου εγγράφου καθώς η απαίτηση αυτή καλύπτεται από την Υ.Δ. της παραγράφου 3 «Δικαιολογητικά συμμετοχής».

Απαιτείται όμως κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την νομική μορφή και την εκπροσώπηση και την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης τις Τεχνικές Προδιαγραφές, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία:

α) έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013).

β) καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

γ) Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (*συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ*) και θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει τον προϋπολογισμό η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΣτοιχεία προσφέροντα

(Επωνυμία, δραστηριότητα,
ΑΦΜ, Αρ. ΓΕΜΗ, διεύθυνση
επικοινωνίας, τηλ, κινητό, E-
mail,)

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)
Πληροφορίες: Κ. Μαγκάκη
Ταχ. Δ/ση: Άνω Βουλωμένο
Τ.Κ.: 251 00- ΑΙΓΙΟ
Τηλ: 2691030033
E-mail: promithies@gnaigio.gr

Σας υποβάλλουμε την οικονομική μας προσφορά για τις Ετήσιες Υπηρεσίες Συντήρησης Πυρασφάλειας και Πυρανίχνευσης του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, Ν.Μ. Αιγίου & Α.Ο.Μ Καλαβρύτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 30.030,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»

A/A	Περιγραφή Υπηρεσιών	Προσφορά με ΦΠΑ 24%
1	Υπηρεσίες Ελέγχου & πιστοποίησης Πυρανίχνευσης & Συστημάτων Ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων (Ν.Μ. Αιγίου) .	
2	Υπηρεσίες Ελέγχου & πιστοποίησης Πυρανίχνευσης & Συστημάτων Ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων. (ΑΟΜ Καλαβρύτων)	

Αριθμητικώς: €

Ολογράφως :ευρώ

Ημερομηνία :/...../2026

Ο/Η Προσφέρων

Σφραγίδα-υπογραφή

5. Κριτήριο Αξιολόγησης Προσφοράς.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τις Υπηρεσίες, όσα δηλαδή απαιτούνται στην τεχνική περιγραφή του έργου (παράρτημα Ι).

Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

6. Λόγοι απόρριψης προσφοράς.

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους, *(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), (Χρόνος ισχύος προσφορών), (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης)* της παρούσας.

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο της παρούσης διακήρυξης

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016

δ) η οποία είναι εναλλακτική.

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

8. Τόπος - Τρόπος & Χρόνος Αξιολόγησης προσφοράς.

Η αποσφράγιση των προσφορών *(δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά)* δύναται να διενεργηθούν σε μία δημόσια συνεδρίαση από τριμελή επιτροπή.

Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά μπορούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών.

Κατά την ημέρα αυτή και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων.

Η επιτροπή αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά-τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών, στη συνέχεια θα προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και θα εντάξει σχετικό Πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιηθεί στο αρμόδιο όργανο προς έγκριση.

Για όλα τα υπόλοιπα (κήρυξη έκπτωτου, κατακύρωση σύμβασης, ενστάσεις, ματαίωση διαδικασίας, συμβατικό πλαίσιο, εφαρμοστέο δίκαιο, τροποποίηση σύμβασης, δικαίωμα μονομερούς σύμβασης, τρόπος πληρωμής, χρόνος παράδοσης υλικών, παραλαβή υλικών, απόρριψη υλικών θα εφαρμόζονται τα άρθρα 100,106,127,132,200,203,206,207,208,213 & 221 του Ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας).

9. Κατάθεση Προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία του Τμήματος Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας, Άνω Βουλωμένο, Τ.Κ. 251 00 – ΑΙΓΙΟ ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email: promithies@gnaigio.gr μέχρι την **ΔΕΥΤΕΡΑ 25/05/2026 και ώρα 10:00 π.μ.**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την **25/05/2026 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30 π.μ.** στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα αναρτηθεί στο **Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ & στην ιστοσελίδα www.gnaa.gr,**

Σημείωση:

Στα πλαίσια των Δημοσίων Συμβάσεων, για τις Διαγωνιστικές διαδικασίες της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες εκκινούν μετά την 01-06-2024, η **ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική.**

Κατόπιν αυτού, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς έχουν υποχρέωση για έκδοση **ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.**

Τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, για τη σωστή δρομολόγηση του (δηλ. Κωδικός ΑΑΗΤ, είδος προϋπολογισμού 3, ΑΔΑΜ σύμβασης, ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, κλπ), έχουν ως εξής:

Κωδικός ΑΑΗΤ (Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ	1015.E00190.0001
Αγοραστής/Φορέας	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Στοιχείο αναφοράς αγαθού/υπηρεσίας/μελέτης/έργου	ΑΔΑ Ανάληψης Δέσμευσης
Στοιχείο αναφοράς σύμβασης	ΑΔΑΜ της σύμβασης ή την τιμή «0» Εφόσον δεν υπάρχει ΑΔΑΜ
Τύπος προϋπολογισμού	3
Στοιχεία CPV κάθε τιμολογούμενου αγαθού	CPV: 45343100-4 Υπηρεσίες Πυροπροστασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ 1^ο – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α. Έλεγχος και πιστοποίηση συστήματος πυρανίχνευσης και συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων**A.1. Νοσηλευτική μονάδα Αιγίου****Σύστημα:****A.1.1**

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης:	Notifier ID 2000
Πίνακας πυρανίχνευσης χειρουργείων:	8000 και IQ8 Control ESSER by Honeywell
Πίνακας πυρανίχνευσης πινάκων ΔΕΗ:	BS 5839 pt 4 1988 [τεμ: 2]

A.1.2

Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης μαγειρείων:	Extinguishant Control, Model K11031M2/BS EN12094-1:2003 CLASS A, s509-545634. ANSUL R-102 WET CHEMICAL
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης Control Room πληροφορικής:	Extinguishant Control, Model K11031M2/BS EN12094-1:2003 CLASS A, s509-564495-12. Novec 24 kg.
Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης λεβητοστασίου:	Extinguisant Control, Model K11031M2/BS EN12094-1:2003 CLASS A, s509-192691-14. 1 x 45 kg CO ₂ .
Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης δεξαμενών πετρελαίου:	Extinguisant Control, Model K11031M2/BS EN12094-1:2003 CLASS A KM 96761, s509-807260-14. 2 x 45 kg CO ₂ .
Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης Η/Ζ:	Extinguisant Control, Model K11031M2/BS EN12094-1:2003 CLASS A KM 96761, s509-818514-01. 3 x 50 kg CO ₂ .
Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης μετασχηματιστών:	Extinguisant Control, Model K11031M2/BS EN12094-1:2003 CLASS A KM 96761, s509-818137-08. 3 x 45 kg CO ₂ .

A.1.3

Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών
αερίων μαγειρείων:

CITY, 6 ζωνών (σε χρήση η μία ζώνη).

Αυτόματο ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων
микροβιολογικού εργαστηρίου:

CITY, 6 ζωνών (σε χρήση η μία ζώνη).

Περιγραφή υλικών συστήματος κεντρικού συστήματος πυρανίχνευσης	Τεμ.	Κατασκευαστής - Τύπος
Κεντρικός Πίνακας Σημειακής αναγνώρισης ID2000 4 βρόγχων.	1	NOTIFIER UK
Πίνακας 3 ζωνών ανίχνευσης και 1 εντολής κατάσβεσης, με μπουτόν κατάσβεσης.	1	KENTEC/ SIGMA XT
Επαναληπτικός πίνακας IDR2-A "ενεργός", για Κεντρικό Πίνακα Σημειακής αναγνώρισης ID2000 με οθόνη LCD 2x40 χαρακτήρων (απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία 24Vdc και κάρτα επικοινωνίας RS485).	1	NOTIFIER/ 002-450
Κάρτα επικοινωνίας RS485 για ID61/ID3002/ID3000.	1	NOTIFIER/ 020-479
Στοιχείο επιτηρ. Single μονο+απομον.	1	NOTIFIER/M710
Στοιχείο ταυτότητας MINI.	1	NOTIFIER UK/ MMX-102E
Στοιχείο εντολής.	4	NOTIFIER/M-701
Ανιχνευτής OPAL φωτοηλεκτρικός, διευθυνσιοδοτούμενος, με απομονωτή.	411	NOTIFIER /NFXI-OPT
Μπουτόν χειροκινήτου συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενο, με τζαμάκι και απομονωτή.	4	NOTIFIER / M700KACI-FG
Στοιχείο διασύνδεσης μέχρι και 20 συμβατικών ανιχνευτών, διευθυνσιοδοτούμενο.	21	NOTIFIER/ M710-CZR
Ανιχνευτής καπνού.	1	System sensor/ECO1003
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός.	1	System sensor/ ECO1005
Κλειδοδιακόπτης ακύρωσης εντολής.	1	wy9101/sy-fi
Κουδούνι συναγερμού 6", 24VDC.	1	18-980851
Φωτεινή πινακίδα STOP ΑΕΡΙΟ.	1	0-SG2-4
Φαροσειρήνα 12/24V.	1	FS-601
Ανιχνευτής OPAL φωτοηλεκτρικός.	4	NOTIFIER UK/ NFXI-OPT
Ανιχνευτής Καπνού.	80 - 100	Παλαιού τύπου
Ανιχνευτής φωτοηλεκτρικός ορατού καπνού.	3	ID 100
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός προγραμματισμένος κατά AIR.	3	ID 200
Ανιχνευτής OPAL θερμοδιαφορικός με θερμικό στοιχείο 58 °C και απομονωτή.	8	NFXI-TDIFF

Φωτιστικά σήμανσης εξόδου και ασφαλείας.	140	
Θύρες πυρασφαλείας με ηλεκτρομαγνητικές συγκράτησης-απελευθέρωσης.	63	
Τροφοδοτικό, 27,6 V, λειτουργίας και back up, θυρών πυρασφαλείας, με μπαταρίες 12 V-2.3 Ah (2 τεμ./τροφοδοτικό).	15	207.0002/SPA 2.3

Σύστημα:

<u>Περιγραφή Υλικών Συστήματος</u>	<u>Τεμ.</u>	<u>Κατασκευαστής - Τύπος</u>
Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών.	1	C-TEC / FP4
Συσσωρευτής.	2	12v-2 3Ah
Ανιχνευτής καπνού.	35	System sensor/ECO1003
Βάση ανιχνευτή ECO.	38	System sensor/ECO1000B
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός.	3	System sensor/ ECO1005
Φωτιστικό ασφαλείας.	17	ZTE8N1
Μπουτόν επίτοιχο με αντίσταση 470 Ohm.	10	KAC/MUS1A-R470SG-01
Φαροσειρήνα 12/24V.	3	FS-601
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης Control Room πληροφορικής.	1	Extinguishant Control, Model K11031M2/BS EN12094-1:2003 CLASS A, s509-595829-02. Novec 18 kg.
Θύρες πυρασφαλείας.	7	
Θύρες πυρασφαλείας με ηλεκτρομαγνητικές συγκράτησης-απελευθέρωσης.	1	

B. Τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές

Η προληπτική συντήρηση των συστημάτων πυρασφάλειας θα πραγματοποιείται με τέσσερις (4) τριμηνιαίες επισκέψεις.

B.1. Έλεγχος και συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης:

Οι ενέργειες του Ελέγχου και της συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης θα γίνει σύμφωνα με το **BS 5839 Pt1:1988** που προτείνεται από το **Α.Π.Σ. 11143 Φ.701.2/27.02.02** καθώς και ό,τι σχετικά περιλαμβάνει το **EN 54** ή όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί.

Ετήσια συντήρηση:

- Οπτικός έλεγχος πινάκων πυρανίχνευσης και περιφερειακών συσκευών.
- Έλεγχος όλων των καταχωρήσεων στα αρχεία συμβάντων (log files) των συστημάτων πυρανίχνευσης.

Επαναφορά συστημάτων σε σωστή λειτουργία εάν απαιτείται.

- Οπτικός έλεγχος-επιθεώρηση για επιβεβαίωση ότι όλα τα εξαρτήματα προσαρμογής καλωδίων και οι συσκευές είναι ασφαλείς, αβλαβείς και κατάλληλα προσαρμοσμένα.
- Έλεγχος των στοιχείων του κεντρικού πίνακα, ρυθμίσεις βαθμίδων τροφοδοσίας, αυτομάτου φορτιστή, έλεγχος κατάστασης πηγών τροφοδοσίας — κύριας και εφεδρικής.
- Εξακρίβωση των ενεργών συναγερμών-προειδοποιήσεων των συστημάτων και αποκατάσταση αυτών (εάν δεν απαιτούνται επιπρόσθετα ανταλλακτικά).
- Έλεγχος καλής λειτουργίας ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών, ηχητικών οργάνων κ.λπ.
- Δοκιμαστική λειτουργία τουλάχιστον ενός ανιχνευτή κι ενός χειροκίνητου κομβίου αναγγελίας πυρκαγιάς σε κάθε ζώνη για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συστήματος ελέγχου και ενδείξεως ώστε να διαπιστώνεται η σωστή λήψη και παρουσίαση σήματος, η ενεργοποίηση του συναγερμού ή λειτουργεία οποιασδήποτε άλλης προειδοποιητικής ή βοηθητικής συσκευής.
- Έλεγχος των λειτουργιών ελέγχου των σφαλμάτων των συσκευών ελέγχου και ενδείξεων.
- Έλεγχος των δυνατοτήτων των συσκευών ελέγχου και ενδείξεων να λειτουργούν οποιαδήποτε λειτουργία συγκράτησης ή απελευθέρωσης πόρτας και τα σχετικά συστήματα προτεραιότητας.
- Διεκπεραίωση όλων των επιπλέον ελέγχων και δοκιμών που προσδιορίζονται από τον εγκαταστάτη, προμηθευτή ή κατασκευαστή, οι οποίοι περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: έλεγχος και ρύθμιση των διατάξεων τροφοδοσίας των συστημάτων και αυτόματης φόρτισης των μπαταριών των πινάκων.
- Έλεγχος της ικανότητας των συσκευών ελέγχου και ένδειξης να εκτελούν οποιαδήποτε βοηθητική λειτουργία.
- Εκτυπώσεις κατάστασης ρυπαρότητας πυρανιχνευτών.
- Για κάθε έναν ανιχνευτή θα πραγματοποιείται αποξήλωση-καθαρισμός-έλεγχος, για τη σωστή λειτουργία τους βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.
- **Η αποξήλωση των ανιχνευτών θα γίνεται ανά βρόχο ή σε ομάδες ανά βρόχο. Απομακρύνονται από τον χώρο, καθαρίζονται σε εξωτερικό χώρο, τοποθετείται αυτοκόλλητο με την ημερομηνία και τη διεύθυνση του στοιχείου και επανατοποθετούνται.**
- Εξετάζει, καθ' υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, τις οποιοσδήποτε δομικές τροποποιήσεις ή αλλαγές χρήσης που μπορεί να έχουν επηρεάσει τις απαιτήσεις του συστήματος.
- Οπτικός έλεγχος-επιθεώρηση ώστε να διαπιστωθεί εάν τυχόν οι δομικές αλλαγές ή αλλαγές χρήσης έχουν επηρεάσει τις απαιτήσεις των θέσεων των κομβίων, ανιχνευτών, σειρήνων και των λοιπών συσκευών του συστήματος. Η οπτική επιθεώρηση θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 0.5 m σε όλες τις διευθύνσεις κάτω από κάθε ανιχνευτή και ότι όλα τα κομβία παραμένουν χωρίς εμπόδια και εμφανή.
- Έλεγχος και ρύθμιση των θυρών πυρασφαλείας.
- Ελέγχει την ορθή λειτουργία των συσκευών ελέγχου σχετικά με τη συγκράτηση ή την απελευθέρωση των θυρών πυρασφαλείας.

- Συμπλήρωση του βιβλίου συμβάντων με λεπτομέρειες για την ημέρα, την ώρα και τη συσκευή που δοκιμάστηκε. Επιπλέον καταγραφή κάθε μεταβολής που τυχόν έχει γίνει και ημερομηνίας επόμενης προγραμματισμένης συντήρησης.
- Σε περίπτωση που παρατηρηθεί δυσλειτουργία, βλάβη, κι οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα θα καταγράφεται στην τεχνική έκθεση-δελτίο εργασιών του αναδόχου. Θα ακολουθεί οικονομοτεχνική έκθεση για την αποκατάσταση αυτών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Θα βεβαιώνεται από τον ανάδοχο ότι οι διαδικασίες που ακολουθεί δεν είναι επιβλαβείς και δεν απελευθερώνεται κατασβεστικό μέσο.
- Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται με την παρουσία του υπευθύνου.
- Ο ανάδοχος θα παραδώσει την κατά τον νόμο βεβαίωση ελέγχου συντήρησης.

B.2. Έλεγχος και συντήρηση συστήματος αυτόματης κατάσβεσης.

- Οι οδηγίες που ακολουθούν, αποτελούν έναν οδηγό για την επιθεώρηση και συντήρηση, όπως αναφέρονται σε αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού, εγκατάστασης και περιοδικού ελέγχου πυροσβεστικών συστημάτων με ολική κατάκλιση αερίου.
- Σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, αλλά και βάσει της ισχύουσας μετά το έτος 1997 Ελληνικής Πυροσβεστικής Νομοθεσίας είναι απαραίτητο, κάθε μόνιμο πυροσβεστικό σύστημα να συνοδεύεται από το Ημερολόγιο Καταγραφής Συμβάντων, όπου θα εγγράφονται όλες οι επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, μετρήσεις και γενικά ενέργειες που έγιναν, καθώς, επίσης, να ελέγχεται και να πιστοποιείται η καλή λειτουργία του συστήματος ετησίως.
- Τα συστήματα ολικής κατάκλισης πρέπει να επιθεωρούνται λεπτομερώς και να δοκιμάζονται ως προς τη σωστή λειτουργία τους από ειδικό προσωπικό.
- Πριν από την πραγματοποίηση κάθε ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης είναι αποσυνδεδεμένο ηλεκτρικά και μηχανικά και απομονώστε όλους τους ηλεκτρικούς και πνευματικούς ενεργοποιητές. Το παραπάνω πρόγραμμα πρέπει να εφαρμόζεται από ειδικό τεχνικό, της εταιρείας συντήρησης, συμπληρωματικά με το πρόγραμμα επιθεώρησης χρήστη.

B.3. Αντικατάσταση μπαταριών

- Ετήσια αντικατάσταση μπαταριών σε όλους τους πίνακες των συστημάτων και των τροφοδοτικών.

B.4. Αντικατάσταση πυροκροτητών

- Αντικατάσταση πυροκροτητών όταν απαιτείται. Απομάκρυνση παλαιών πυροκροτητών.

B.5. Εργασίες Επανορθωτικής Συντήρησης-Επισκευής (Επέμβαση για άρση βλάβης)

- Τεχνική κάλυψη του νοσοκομείου σε 24ωρη βάση, τηλεφωνικά, με τεχνικό του αναδόχου, σε τηλεφωνικούς αριθμούς που θα κατατεθούν, σε διαθεσιμότητα (καθημερινές κι αργίες).
- Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της βλάβης μέσω της τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης η επέμβαση για την άρση της βλάβης θα πραγματοποιείται από ειδικευμένο συνεργείο κατόπιν κλήσης από την

Τεχνική Υπηρεσία. Η κλήση του συνεργείου θα γίνεται είτε μέσω e-mail από το νοσοκομείο ή/και τηλεφωνικά όλο το 24ωρο (καθημερινές κι αργίες).

- Σε εργάσιμες ώρες και ημέρες, η επέμβαση άρσης βλάβης από ειδικευμένο συνεργείο θα γίνεται μέχρι τις 20:00 της ίδιας ημέρας, εάν αυτή αναγγελθεί μέχρι τις 12:00. Εάν η βλάβη αναγγελθεί μετά τις 12:00, η δρομολόγηση της αποκατάστασης της βλάβης θα γίνεται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και θα επιλύεται το αργότερο εντός 24ώρου από την ώρα αναγγελίας της.
- Οι εργασίες άρσης βλάβης θα εκτελούνται με την παρουσία προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα γίνεται αναλυτική επίδειξη των διαδικασιών που ακολουθούνται κατά την επέμβαση άρσης βλάβης στο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας που θα παρευρίσκεται.
- Επιπλέον υλικά που ενδέχεται να προκύψουν, θα καλύπτονται από το νοσοκομείο, με προμήθεια από τον Ανάδοχο με βάση τον τιμοκατάλογο της προσφοράς του. Το νοσοκομείο τηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα απαιτούμενα ανταλλακτικά από ανεξάρτητο προμηθευτή, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα προκύπτει σημαντική οικονομική επιβάρυνση από τον τιμοκατάλογο του Αναδόχου σε σχέση με ανεξάρτητο προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται με την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου για την έγκαιρη προμήθειά των απαιτούμενων ανταλλακτικών και να πραγματοποιεί τις σχετικές εργασίες όταν του παραδοθούν τα ανταλλακτικά.
- Το νοσοκομείο τηρεί το δικαίωμα να εκτελεί εργασίες επέκτασης/τροποποίησης του συστήματος με ανεξάρτητο Ανάδοχο, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα προκύπτει σημαντική οικονομική επιβάρυνση από την προσφορά του Αναδόχου σε σχέση με ανεξάρτητο προμηθευτή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το σύστημα μετά την τροποποίηση/επέκταση του συστήματος.
- Ανεξάρτητα από τον προμηθευτή των ανταλλακτικών, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα διαθέτουν τα απαιτούμενα ανταλλακτικά, επί ποινή αποκλεισμού, τόσο για τις εργασίες συντήρησης, όσο και για τις εργασίες άρσης βλαβών, είτε αυτές πραγματοποιούνται από τον Ανάδοχο, είτε από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου.
- Σε κάθε περίπτωση άρσης βλάβης, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει λίστα με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά άρσης βλάβης, για τα οποία θα λαμβάνει την έγκριση του νοσοκομείου πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε επισκευή.

ΜΕΡΟΣ 2^ο – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των συστημάτων πυροπροστασίας θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

1. Εγκατάσταση κλειδαριών με ενιαίο κλειδί σε 25 πυράντοχες θύρες των κρίσιμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου.
2. Εγκατάσταση μπαρών ασφαλείας, με αντίστοιχους κυλίνδρους, σε πέντε (5) πυράντοχες θύρες.
3. Κατασκευή υποδομών τηλεφωνικής ενημέρωσης σε περίπτωση συμβάντων από τον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.
4. Εγκατάσταση εντολοδότησης, μέσω του πίνακα πυρανίχνευσης του Η/Ζ του νοσοκομείου.

ΓΕΝΙΚΑ

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες και πριν την κατάθεση της προσφοράς τους οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

- Πρέπει να λάβουν γνώση των χώρων (απαιτήσεων υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).
- Πρέπει να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες σε συνεννόηση με την υπηρεσία για την απρόσκοπτη λειτουργία της με την παρουσία του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι εργασίες, ενδεχομένως, να πραγματοποιούνται για συγκεκριμένους χώρους κατά την απογευματινή βάρδια.
- Στις υποχρεώσεις του πελάτη περιλαμβάνεται η διευκόλυνση εισόδου του συντηρητή του Αναδόχου, σ' όλους τους προστατευόμενους, από τα συστήματα, χώρους.
- Για τον έλεγχο και τυχόν διακοπή των ηλεκτρικών παροχών των χώρων των εργασιών, πρέπει πρώτα να έρθουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.
- Για ό,τι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα τεχνική περιγραφή, ισχύουν όλες εκείνες οι ενέργειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισμών-εγκαταστάσεων, κ.ο.κ., ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να προλαμβάνονται πιθανές βλάβες.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εναρμονίζεται με την κείμενη νομοθεσία και να λαμβάνει μέτρα:
 - α) Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας τους (όπως προστασία από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους, προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες, κ.λπ.).
 - β) Για την εξασφάλιση της υγείας και την ασφάλεια τρίτων.
- Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.
- Πρέπει να απομακρύνουν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) από τον εσωτερικό κι εξωτερικό χώρο των εργασιών αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του νοσοκομείου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες, θα διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Κατόπιν των εργασιών, το κτίριο, τόσο στο εσωτερικό του όσο και στο εξωτερικό του, πρέπει να παραδοθεί καθαρό κι έτοιμο προς χρήση.
- Οφείλουν να παραδώσουν τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία.
- Σε κάθε περίπτωση εργασιών επανορθωτικής συντήρησης-επισκευής (επέμβαση για άρση βλάβης) η παροχή υπηρεσιών θα συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα.
- Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπρόσθετες εργασίες εγκατάστασης-επέκτασης των συστημάτων πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας ο ανάδοχος θα υποβάλει σχετική οικονομοτεχνική προσφορά.
- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται με την προσφορά των εργασιών συντήρησης να καταθέσουν τιμοκατάλογο χρέωσης των υλικών που ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν —στον τιμοκατάλογο θα περιλαμβάνεται η πλήρης ονομασία κάθε υλικού και ο κωδικός του κατασκευαστή.
- Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας και μη κατακύρωσης στον μειοδότη, σε περίπτωση διαπίστωσης υψηλών τιμοκαταλόγων χρέωσης υλικών-εργασιών.

- Σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση υλικού, απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον, για ένα έτος.
- Για κάθε εργασία θα πρέπει να εκδοθούν διαφορετικές υπεύθυνες δηλώσεις για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων.
- Επί ποινή αποκλεισμού να προσκομιστούν από τον υποψήφιο ανάδοχο, σε ξεχωριστό φάκελο σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύεται ότι έχει τις σχετικές άδειες για να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες.
- ISO 9001:2015 (ή όπως αυτό έχει τροποποιηθεί), από το οποίο προκύπτει ότι το **αντικείμενο ταυτίζεται με κατάσβεση και πυρανίχνευση.**
- Κατάλογο με αντίστοιχα έργα.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατά τον νόμο Συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης ασφαλιστικής εταιρείας 600,000.€.
- Άδεια εταιρείας σχετική με υπηρεσίες ασφαλείας.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώσει την εμπειρία του στον εν λόγω κατασκευαστικό οίκο NOTIFIER UK ή να διαθέτει βεβαίωση εκπαίδευσης σε συστήματα του οίκου NOTIFIER UK.

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και συμπλήρωμα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Συντήρησης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΓΚΛΑ