



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γ.Ν Λιβαδειάς - Γ.Ν Θήβας
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας

Θήβα:29/5/2026

Αρ. Πρωτ: 4374

Ταχ. Δ/ση: Θέση Κουμέρκι, 32200, Θήβα

Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού

Τμήμα: Προμηθειών

Τηλέφωνο: 2262350115

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

για την παροχή υπηρεσίας ετήσιας συντήρησης του ψυκτικού συγκροτήματος της
Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Θήβας

(CPV:50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων)

Το **Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς- Γενικό Νοσοκομείο Θήβας / Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας**, προκειμένου να προβεί στην ετήσια συντήρηση του ψυκτικού συγκροτήματος του ιδρύματος (**CPV:50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων**) λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες των άρ. 118 και 120 ν.4412/16 όπως ισχύουν , προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα **όπως υποβάλλει προσφορά , σύμφωνα** με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Α΄

Τα ζητούμενα να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, στη δ/ση: Ζοχλ Θηβών-Χαλκίδος/ Θέση Κουμέρκι, Τ.Κ. 32200, Θήβα, στο γραφείο Πρωτοκόλλου ή εναλλακτικά να αποσταλούν στο email: evenizelou@thebeshospital.eu έως την 5/6/2026

Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει σ΄ αυτή να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

1.

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας στο πλαίσιο της Έρευνας Αγοράς για την **ετήσια συντήρηση του ψυκτικού**

συγκροτήματος του ΓΝ Θήβας

Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα/ συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email)

2. Να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους/ή υπηρεσίας και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ **ή** να κατατεθεί ξεχωριστά υπεύθυνη δήλωση που να αναγράφει ότι το είδος/ή υπηρεσία δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών και ότι η υπηρεσία/ή είδος δεν δύναται να φέρει κωδικό, κατηγορία και περιγραφή .

3. Να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος προσφοράς (όχι λιγότερο από 120 ημέρες)

4.Τιμή προσφοράς: Σε ευρώ και να δηλώνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει)

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Σημειώνεται ότι το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να προβεί σε ανάθεση, καθώς η παρούσα αποτελεί έρευνα αγοράς/έρευνα τιμής στο πλαίσιο προετοιμασίας του φακέλου δημόσιας σύμβασης και τεκμηρίωσης της εκτιμώμενης αξίας αυτής.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Ετήσια εφάπαξ συντήρηση Ψυκτικού Συγκροτήματος του κατασκευαστικού Οίκου TRANE (μοντέλο RTHCC2).

Περιγραφή εργασιών

Καθαρισμός συμπυκνωτή (χημικός και μηχανικός)

Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρων των συμπιεστών

Σύσφιξη ακροδεκτών στους συμπιεστές και στο κιβώτιο εκκίνησης (εφόσον απαιτείται)

Έλεγχος των επαφών των εκκινήτων, ρελλέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων

Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και των παροχών νερού

Έλεγχος των ηλεκτρικών μανδαλώσεων

Έλεγχος διατάξεων αυτοματισμού

Επιθεώρηση ασφαλιστικών διατάξεων

Επιθεώρηση λειτουργικών τμημάτων (εκτονωτικές-μαγνητικές βαλβίδες, φίλτρα, πρεσοστάτες, διακόπτες ροής νερού, αισθητήρια, κλπ)

Έλεγχος του ιστορικού καταγεγραμμένων σφαλμάτων

Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού.

Επιβεβαίωση σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού, και ψυκτελαίου

Ανάλυση ψυκτελαίου με αποστολή δειγμάτων σε εξειδικευμένο εργαστήριο ώστε να ελεγχθεί η εσωτερική κατάσταση του συμπιεστή

Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος

Μετρήσεις και αξιολόγηση παραμέτρων λειτουργίας (Πιέσεις και θερμοκρασίες, ηλεκτρικά μεγέθη, απορροφούμενη ισχύς, απόδοση συγκροτήματος, αμπερομέτρηση κινητήρων)

Ρύθμιση λειτουργικών παραμέτρων της τοπικής μονάδας ελέγχου (εφόσον απαιτείται)

Ανταλλακτικά μη ρητά αναφερόμενα, η ανάγκη αντικατάστασης των οποίων θα προκύψει κατά την πορεία των εργασιών συντήρησης, θα αποτελέσουν αντικείμενο οικονομικής προσφοράς, το κόστος της οποίας θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

Οι εργασίες συντήρησης θα ξεκινήσουν από Παρασκευή ώρα 15:00 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Δευτέρα ώρα 10:00 (δεδομένου ότι το δεύτερο ψυκτικό συγκρότημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας και για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των χειρουργείων).

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία σε μηχανήματα αντίστοιχου τύπου και ισχύος η οποία θα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων (κατάθεση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από

τουλάχιστον τρεις παρόμοιες συμβάσεις της τελευταίας πενταετίας σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Κτίρια, μεταξύ των οποίων μία τουλάχιστον από Νοσηλευτικό Ίδρυμα)

Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός οχτώ (8) εργάσιμων ωρών για διάγνωση και αποκατάσταση της βλάβης εφόσον δεν απαιτούνται ανταλλακτικά και ο χρόνος αποκατάστασης δεν ξεπερνά τις 6 ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποβληθεί οικονομική προσφορά (ανταλλακτικών και εργασίας) το κόστος της οποίας θα βαρύνει το Νοσοκομείο. **Η υποχρέωση του Αναδόχου θα ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.**

Με το πέρας της συντήρησης θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία φύλλο συντήρησης (και τα αποτελέσματα της ανάλυσης ψυκτελαίου με την έκδοσή τους).