



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Νεάπολη 02-06-2026
Αρ. πρ.: 2640

Τμήμα Διαχείρισης
Πληρ.: Ταμπουρατζής Ιωάννης
Τηλ.: 2841033698
Email.: kkneapol@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών και εργασίες αντικατάστασης συστημάτων πυρανίχνευσης για τις ανάγκες του ΣΚ Νεάπολης.»

CPV: 1) [31625100-4] - Συστήματα πυρανίχνευσης
2) [45312100-8] - Εργασίες εγκατάστασης συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς

Ο Διευθυντής του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νεάπολης, αφού έλαβε υπόψη:

α) την υπ' αρ. 11638-1/28-05-2026 (Ψ8Α246ΜΤΛΒ-6ΑΘ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια υλικών για αντικατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης για τις ανάγκες του Καταστήματος σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται για το κατάστημά μας δαπάνη ύψους **έξι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (6.584,40€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**

β) την υπ' αρ. 11638-2/28-05-2026 (968β46ΜΤΛΒ-Ι4Ν) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για τη δαπάνη εργασίας για την αντικατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης για τις ανάγκες του Καταστήματος σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται για το κατάστημά μας δαπάνη ύψους **εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (992,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**

γ) ότι η παρούσα πρόσκληση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016

π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες

Πίνακας 1

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο
	ΥΛΙΚΑ			
1	Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης	1		
2	Βάση ανιχνευτών	22		
3	Βάση μπετού	22		
4	Συσκευές πυρανίχνευσης	22		
5	Μπουτόν επανετάξιμο χειροκίνητο διευθυνσιοδοτούμενο	6		

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο
5.1	Προστατευτικό κάλυμμα	6		
6	Σειρήνα με φωτεινή ένδειξη	6		
7	Φαροσειρήνα	1		
8	Μπαταρία 12V 7,00 ΑΗ	2		
9	Πίνακας κατάσβεσης	1		
10	Πυροκροτητής 1/4	1		
11	Καλώδιο ανίχνευσης 180οC	5		
12	Καλώδιο βραδύκαυστο GR3-4Χ0,75 Θωρακισμένο με επιβραδυντικό φλόγας	250		
	Σύνολο υλικών			
	ΦΠΑ 24%			
	Τελικό Σύνολο			

Πίνακας 2

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο
	ΕΡΓΑΣΙΑ			
1	Αποξήλωση παλαιού συστήματος πυρανίχνευσης, τοποθέτηση νέων καλωδίων, υλικών και προγραμματισμός συστήματος	1		
	Σύνολο			
	ΦΠΑ 24%			
	Τελικό Σύνολο			

Στα ποσά των εγκρίσεων συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικές Απαιτήσεις

Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας και να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE. Ο εξοπλισμός πυρανίχνευσης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα σειράς EN54, όπου αυτά εφαρμόζονται. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά μεταξύ τους και κατάλληλα για πλήρη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί:

- στην αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού,
- στην εγκατάσταση και σύνδεση των νέων υλικών,
- στον προγραμματισμό και παραμετροποίηση του συστήματος,
- στον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας,
- στην παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με:

- το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πυροπροστασίας,
- τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης,
- τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Διευθυνσιοδοτούμενος Πίνακας Πυρανίχνευσης

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, κατάλληλος για σύνδεση όλων των προβλεπόμενων συσκευών του συστήματος.

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Πιστοποίηση κατά EN54-2 και EN54-4
- Ελληνικό ή αγγλικό μενού λειτουργίας
- Δυνατότητα εμφάνισης ζωνών και συμβάντων
- Δυνατότητα σύνδεσης ανιχνευτών, μπουτόν και σειρήνων διευθυνσιοδοτούμενου τύπου
- Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταριών
- Δυνατότητα σύνδεσης με πίνακα κατάσβεσης
- Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω λογισμικού

2. Βάσεις Ανιχνευτών

Οι βάσεις ανιχνευτών θα είναι συμβατές με τους προσφερόμενους ανιχνευτές και κατάλληλες για ασφαλή και σταθερή εγκατάσταση.

3. Βάσεις Μπετού

Οι βάσεις μπετού θα είναι κατάλληλες για στερέωση σε εμφανή εγκατάσταση και συμβατές με τις βάσεις των ανιχνευτών.

4. Συσκευές Πυρανίχνευσης

Οι ανιχνευτές θα είναι διευθυνσιοδοτούμενου τύπου και κατάλληλοι για λειτουργία με τον προσφερόμενο πίνακα.

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Πιστοποίηση κατά EN54
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Δυνατότητα αναγνώρισης διεύθυνσης από τον πίνακα
- Υψηλή αντοχή σε ψευδοσυναγερμούς

5. Επανετάξιμο Χειροκίνητο Μπουτόν Αναγγελίας Πυρκαγιάς

Το χειροκίνητο μπουτόν θα είναι διευθυνσιοδοτούμενο, επανετάξιμου τύπου, πιστοποιημένο κατά EN54-11.

Θα διαθέτει:

- φωτεινή ένδειξη λειτουργίας,

- προστατευτικό διαφανές κάλυμμα,
- δυνατότητα επαναφοράς χωρίς αντικατάσταση υαλοπίνακα.

6. Σειρήνες με Φωτεινή Ένδειξη

Οι σειρήνες θα είναι κατάλληλες για συστήματα πυρανίχνευσης και πιστοποιημένες κατά EN54-3.

Θα διαθέτουν:

- οπτική και ηχητική ειδοποίηση,
- υψηλή ακουστική στάθμη,
- χαμηλή κατανάλωση,
- πλήρη συμβατότητα με το σύστημα.

7. Φαροσειρήνα

Η φαροσειρήνα θα είναι κατάλληλη για εξωτερική ή εσωτερική χρήση, με συνδυασμένη ηχητική και οπτική ειδοποίηση.

8. Μπαταρίες 12V 7Ah

Οι μπαταρίες θα είναι κλειστού τύπου, επαναφορτιζόμενες, κατάλληλες για χρήση σε πίνακες πυρανίχνευσης.

Θα διαθέτουν:

- ονομαστική τάση 12V,
- χωρητικότητα 7Ah,
- μεγάλη διάρκεια ζωής.

9. Πίνακας Κατάσβεσης

Ο πίνακας κατάσβεσης θα είναι κατάλληλος για συνεργασία με το σύστημα πυρανίχνευσης και τον πυροκροτητή.

Ελάχιστες απαιτήσεις:

- Πιστοποίηση κατά EN12094 όπου απαιτείται
- Δυνατότητα ενεργοποίησης συστήματος κατάσβεσης
- Ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας και βλάβης
- Δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης και ακύρωσης

10. Πυροκροτητής 1/4

Ο πυροκροτητής θα είναι κατάλληλος για χρήση με σύστημα αυτόματης κατάσβεσης και πλήρως συμβατός με τον πίνακα κατάσβεσης.

11. Καλώδιο Ανίχνευσης 180°C

Το καλώδιο θα είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες έως 180°C, κατάλληλο για εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης.

12. Καλώδιο Βραδύκαυστο GR3-4x0,75 Θωρακισμένο

Το καλώδιο θα είναι:

- βραδύκαυστου τύπου,
- θωρακισμένο,
- με επιβραδυντικό φλόγας,
- κατάλληλο για συστήματα πυρανίχνευσης,
- σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα CPR.

Εργασίες Εγκατάστασης

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- αποξήλωση υφιστάμενου συστήματος,
- απομάκρυνση άχρηστων υλικών,
- τοποθέτηση νέων καλωδιώσεων,
- εγκατάσταση και σύνδεση όλων των συσκευών,
- προγραμματισμό πίνακα,
- δοκιμές λειτουργίας,
- θέση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύστημα πλήρως λειτουργικό και απαλλαγμένο από βλάβες ή δυσλειτουργίες.

Εγγύηση

Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για το σύνολο του εξοπλισμού και των εργασιών εγκατάστασης.

I. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
- Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων:
 - Πληροί τα κριτήρια συμμετοχής
 - Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος
 - Δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης
 - Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του (άρθρο 73 του ν.4412/2016)
- Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα ζητηθούν επιπλέον από τον προσωρινό ανάδοχο:
 - φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα
 - Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπροσώπου
 - Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης

II. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προμήθεια και οι εργασίες τοποθέτησης θα πραγματοποιηθούν στην έδρα μας, ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, 72400.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να πραγματοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

III. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την εξόφληση γίνονται γνωστά τα εξής:

- Ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών βλ. κεφ. I
- Η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις
- Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης προσφοράς που δεν πληροί τις προδιαγραφές ή δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά EN54 όπου απαιτείται και να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης
- Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια/βεβαίωση άσκησης δραστηριότητας για εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η **Δευτέρα, 15/06/2026 και ώρα 11:00 π.μ.**

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Οι προσφορές:

- i) Δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά των εγκρίσεων ανά ομάδα δαπάνης, διαφορετικά θα κρίνονται απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη
- ii) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης προς φορείς Δημοσίου (B2G)
- iii) **Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν μεταφορά και παράδοση στο χώρο του Καταστήματος.**
- iv) Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
- v) Η παράδοση των ειδών και η τοποθέτησή τους θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου
- vi) Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί σε έναν οικονομικό φορέα για το σύνολο της προμήθειας και των εργασιών.

Η προσφερόμενη τιμή δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό εγκρίσεων (περ. α' και β'). Η αξιολόγηση θα γίνει επί των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών.

Οι προσφορές υποβάλλονται και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση kkneapol@otenet.gr σε μορφή PDF.

Ο Διευθυντής του Καταστήματος

Βλάσης Νικόλαος