



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤ. & ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ερμού 51 – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΤΚ 201 31
ΤΗΛ: 2741077246, POL-7010124
e-mail: p.kolokouris@astynomia.gr
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 8045/2279065-1γ

ΑΔΑ:

Κόρινθος, 04 Ιουνίου 2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας, λαμβάνοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του άρθρου 117α του ν. 4412/2016 «**Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας**».
 - β. **Την ανάγκη με αιτιολογία:** Προμήθεια μίας (1) αντλίας προς αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας, λόγω βλάβης στο αντλιοστάσιο του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α Κορίνθου.
 - γ. Την υπ' αριθμό **8045/2279065-1 από 18-05-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης** (ΑΔΑ: ΨΝ9Φ46ΜΤΛΒ-Ν7Λ) με **α/α 50812** καταχώρησης αυτής (της απόφασης) στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της ΔΕΕΠΔ/ΓΔΟΥΕΣ.
2. Εάν η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε όπως προσκομίσετε - αποστείλετε προσφορά μέχρι την Τρίτη 09/06/2026, με την προσφερόμενη τιμή (συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις και Φ.Π.Α.) και μέχρι του ποσού των (900,00€).
3. Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, γνωρίζουμε ότι η δαπάνη βαρύνεται με κρατήσεις 5,44% υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4%.
4. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα καλύπτουν το σύνολο των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:
 - Τύπος Αντλίας: Οριζόντια, φυγόκεντρη, πολυβάθμια αντλία νερού, κατάλληλη για συνεχή και απαιτητική λειτουργία.
 - Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά: Μονοφασικής λειτουργίας, κατάλληλη για τάση δικτύου 220–240 V / 50 Hz.
 - Ισχύς Κινητήρα: Ονομαστική ισχύς ηλεκτροκινητήρα τουλάχιστον 1,85 kW (ισοδύναμη με 2,5 HP / ίππους).
 - Υλικά Κατασκευής (Υψηλής Ανθεκτικότητας): Το κέλυφος (σώμα) της αντλίας, καθώς και το σύνολο των φτερωτών (σταδίων) και του άξονα που έρχονται σε επαφή με το αντλούμενο υγρό, πρέπει να είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316 (ή αντίστοιχης / ανώτερης) για την πλήρη προστασία από έντονη διάβρωση, οξείδωση και σκληρά υγρά.
 - Στεγανοποίηση: Μηχανικός στυπιοθλίπτης με παρεμβύσματα στεγανότητας (τσιμούχες) υψηλής αντοχής, με μέγιστη θερμοκρασία αντοχής υγρού ίση ή μεγαλύτερη των +90°C.
5. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας. Εφόσον υπάρξουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90 Ν.4412/2016).
6. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 3120989001 του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 1057-701-0000000, οικονομικού έτους 2026 και η πληρωμή θα γίνει με ένταλμα μέσω της οικείας Δ.Ο.Υ., μετά από έλεγχο της δαπάνης από την αρμόδια Υπηρεσία.
7. Κατόπιν αυτού παρακαλούμε όπως μέχρι την Τρίτη 09/06/2026 και ώρα 15:00 προσκομίσετε - αποστείλετε στα γραφεία του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου, Εξαμιλίων 3, Κόρινθος ή στο email: prokekakorinthou@astynomia.gr την προσφορά του Παραρτήματος Α'. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ της Γραμματείας του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου, 2741040012.

-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Για την υπ' αριθμό 8045/22/79065-1γ από 04/06/2026 Πρόσκληση της Δ.Α. Κορινθίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
ΗΛΕΚΤΡ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1	Συμμορφώνομαι και αποδέχομαι πλήρως τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 8045/22/79065-1γ από 18/05/2026 Πρόσκλησης της Δ.Α. Κορινθίας.	ΝΑΙ	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ. ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΟ
Αντλία			

Τόπος...../..... /2026
Ο προσφέρων

(σφραγίδα - υπογραφή)

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και των συνημμένων σ' αυτή παραρτημάτων και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας.