



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 5<sup>η</sup> Υγειονομική Περιφέρεια  
 Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας  
 Γ.Ν Λιβαδειάς - Γ.Ν Θήβας  
 Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας

Θήβα: 16/6/2026

Αρ. Πρωτ: 4821

Ταχ. Δ/ση: Θέση Κουμέρκι, 32200, Θήβα

Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού

Τμήμα: Προμηθειών

Τηλέφωνο: 2262350115

ΠΡΟΣ: **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε**

**(Λ. Μαραθώνος 24, τκ**

**15354, Γλυκά Νερά**

**ΠΑΙΑΝΙΑ, τηλ.**

**2106016180,**

**email:epsiktiki@epsiktiki.gr**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης του ψυκτικού συγκροτήματος του ΓΝ Θήβας

Το **Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς- Γενικό Νοσοκομείο Θήβας / Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας**, έχοντας υπόψη:

α. την υπ' αρ. Δ946/10-6-2026 (ΑΔΑ: 9ΜΟΩ4690Β0-Θ6Σ) απόφαση του Αν. Διοικητή

β. την υπ' αρ. 4714/11-6-2026 (ΑΔΑ: 9ΟΧΔ464690Β0-7ΦΝ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

και προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης του ψυκτικού συγκροτήματος του ΓΝ Θήβας, με τις διαδικασίες των άρθρ. 118 και 120 ν.4412/16 όπως ισχύουν, σας προσκαλεί **όπως υποβάλλετε την προσφορά** σας, **σύμφωνα** με τους συνημμένους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, και **μαζί** με τα εξής **δικαιολογητικά**:

- Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα,
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελείται υπό *πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελεί υπό τη διαδικασία διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.*

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α' έως στ' Ν. 4412/2016
- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου
- Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό όπου θα φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Τα ανωτέρω να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, στη δ/νση: 3οχλ Θηβών- Χαλκίδος/ Θέση Κουμέρκι, Τ.Κ. 32200, Θήβα, στο γραφείο Πρωτοκόλλου ή εναλλακτικά να αποσταλούν στο email: [evenizelou@thebeshospital.eu](mailto:evenizelou@thebeshospital.eu) έως την 22/6/2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Η προσφορά θα αξιολογηθεί από Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

*Ο Αν. Διοικητής  
του Γ.Ν.Λιβαδειάς-Γ.Ν.Θήβας  
(Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας)*

*ΒΛΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ*

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

**ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Αναθέτουσα Αρχή	<b>Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑΣ)</b>
Ταχυδρομική Δνση	3ο χλμ Θηβών- Χαλκίδος, θέση Κουμέρκι, Τ.Κ. 32200, ΘΗΒΑ
ΤΗΛ	<b>2262350115, 2262350100</b>
Email:	<b>evenizelou@thebeshospital.eu</b>
Τίτλος υπηρεσίας /cpv	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝ ΘΗΒΑΣ CPV 50730000-1(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων)
Προϋπολογισμός Δαπάνης ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%	3.625,00€
Χρηματοδότηση	ΑΛΕ 24209020000001, Ανάληψη υποχρέωσης α/α 392
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Τόπος /τρόπος Υποβολής προσφορών	Γ.Ν. Θηβών, κτίριο Διοίκησης, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 3ο χλμ Θηβών-Χαλκίδος, θέση Κουμέρκι, Τ.Κ. 32200, ΘΗΒΑ <b>ή</b> εναλλακτικά στο email: evenizelou@thebeshospital.eu
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	22/6/2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν είκοσι (120) μέρες
Τεχνική Προσφορά	<b><u>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</u></b>  1. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Δύναται να περιλαμβάνει έγγραφα και δικαιολογητικά (όπως π.χ. εγγυήσεις, φυλλάδια, άδεια ίδρυσης επιχείρησης, κτλ) βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της υπηρεσίας., με βάση το κριτήριο ανάθεσης και τις τεχνικές προδιαγραφές του <b>Παραρτήματος Β΄</b>
Οικονομική Προσφορά	<b><u>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</u></b>  Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κάλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας και την ανάθεση της σύμβασης.

	Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκομείο.
Νόμισμα	Ευρώ €
Εγγυήσεις	Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής και εγγυητική καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου	Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.
Γενικά	Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ετήσια εφάπαξ συντήρηση Ψυκτικού Συγκροτήματος του κατασκευαστικού Οίκου TRANE (μοντέλο RTHCC2).

**Περιγραφή εργασιών**

*Καθαρισμός συμπυκνωτή (χημικός και μηχανικός)*

*Μεγγομέτρηση τυλιγμάτων κινητήρων των συμπιεστών*

*Σύσφιξη ακροδεκτών στους συμπιεστές και στο κιβώτιο εκκίνησης (εφόσον απαιτείται)*

*Έλεγχος των επαφών των εκκινήτων, ρελλέ ισχύος, σύσφιξη καλωδίων*

*Έλεγχος των υδραυλικών συνδέσεων και των παροχών νερού*

*Έλεγχος των ηλεκτρικών μανδαλώσεων*

*Έλεγχος διατάξεων αυτοματισμού*

*Επιθεώρηση ασφαλιστικών διατάξεων*

*Επιθεώρηση λειτουργικών τμημάτων (εκτονωτικές-μαγνητικές βαλβίδες, φίλτρα, πρεσοστάτες, διακόπτες ροής νερού, αισθητήρια, κλπ)*

*Έλεγχος του ιστορικού καταγεγραμμένων σφαλμάτων*

*Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού.*

*Επιβεβαίωση σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού, και ψυκτελαίου*

*Ανάλυση ψυκτελαίου με αποστολή δειγμάτων σε εξειδικευμένο εργαστήριο ώστε να ελεγχθεί η εσωτερική κατάσταση του συμπιεστή*

*Εκκίνηση και έλεγχος σωστής λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος*

*Μετρήσεις και αξιολόγηση παραμέτρων λειτουργίας (Πιέσεις και θερμοκρασίες, ηλεκτρικά μεγέθη, απορροφούμενη ισχύς, απόδοση συγκροτήματος, αμπερομέτρηση κινητήρων)*

*Ρύθμιση λειτουργικών παραμέτρων της τοπικής μονάδας ελέγχου (εφόσον απαιτείται)*

- Ανταλλακτικά μη ρητά αναφερόμενα, η ανάγκη αντικατάστασης των οποίων θα προκύψει κατά την πορεία των εργασιών συντήρησης, θα αποτελέσουν αντικείμενο οικονομικής προσφοράς, το κόστος της οποίας θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Οι εργασίες συντήρησης θα ξεκινήσουν από Παρασκευή ώρα 15:00 και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την Δευτέρα ώρα 10:00 (δεδομένου ότι το δεύτερο ψυκτικό συγκρότημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας και για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των χειρουργείων).
- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία σε μηχανήματα αντίστοιχου τύπου και ισχύος η οποία θα αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαιώσεων (κατάθεση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης από τουλάχιστον τρεις παρόμοιες συμβάσεις της τελευταίας πενταετίας σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Κτίρια, μεταξύ των οποίων μία τουλάχιστον από Νοσηλευτικό Ίδρυμα)
- Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός οχτώ (8) εργάσιμων ωρών για διάγνωση και αποκατάσταση της βλάβης εφόσον δεν απαιτούνται ανταλλακτικά και ο χρόνος αποκατάστασης δεν ξεπερνά τις 6 ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποβληθεί οικονομική προσφορά (ανταλλακτικών και εργασίας) το κόστος της οποίας θα βαρύνει το Νοσοκομείο. **Η υποχρέωση του Αναδόχου θα ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.**
- Με το πέρας της συντήρησης θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία φύλλο συντήρησης (και τα αποτελέσματα της ανάλυσης ψυκτελαίου με την έκδοση τους).