



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)

Πληροφορίες: Τ. ΜΕΛΟΥΔΗ

Ταχ. Δ/ση: Άνω Βουλωμένο

Τ.Κ.: 25100- ΑΙΓΙΟ

Τηλ: 2691030033

E-mail: promithies@gnaigio.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την **Μετατροπή-αντικατάσταση σωληνώσεων πύργου ψύξης** του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **7440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**».

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	4960,00 €
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2480,00 €

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Ν.2362/95 άρθρο83, του Ν.3524/07, του Ν.3867/2010, του Ν.3861/2010, του Ν.3918/2011 & του Ν.4782/2021.
4. Το υπ' αριθ. 4617/08-06-2026 αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας.
5. Την υπ' αριθ. 12η/18-06-2026, θέμα27^ο, απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιγίου, περί έγκρισης σκοπιμότητας για την **Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη λειτουργία του νέου Τ.Ε.Π.** του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας .

CPV: 44115210-4: Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

Τεχνική περιγραφή έργου

Τροποποίηση-αντικατάσταση τμήματος σωληνώσεων του πύργου ψύξης που χρησιμοποιείται για την ψύξη των χειρουργείων.

Η τροποποίηση απαιτείται προκειμένου να εγκατασταθούν ικρίσματα για την τοποθέτηση θερμοπρόσοψης στα πλαίσια του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης.

Στο τμήμα του δικτύου που θα τροποποιηθεί οι μεταλλικές σωληνώσεις θα αντικατασταθούν με σωλήνες προπυλενίου. Θα εγκατασταθούν εξαεριστικά στο τόσο στο νέο όσο και στο παλιό δίκτυο μέχρι το ψυχοστάσιο. Οι σωληνώσεις θα έχουν φράγμα οξυγόνου για μείωση των θερμικών διαστολών και μεγαλύτερη αντοχή.

Απαιτούμενες εργασίες με υλικά:

- Αποξήλωση σωληνώσεων (προσαγωγής και επιστροφής) του υπάρχοντος πύργου ψύξης και των αναμονών του παλαιού πύργου στο εξωτερικό μέρος και εντός του λεβητοστασίου.
- Εγκατάσταση-διασύνδεση νέων σωληνώσεων προπυλενίου, Φ125, PN 16, με φράγμα οξυγόνου (από το λεβητοστάσιο έως τον πύργο ψύξης). Οι όδευση των σωληνώσεων εντός της τοιχοποιίας θα πραγματοποιηθεί μέσα από κέλυφος. Νέα στήριξη σωληνώσεων στη μεταλλική βάση του πύργου ψύξεως.
- Εκτιμώμενο μήκος σωληνώσεων 40-44 m (προσαγωγή - επιστροφή).
- Μόνωση σωληνώσεων ελάχιστου πάχους 13 mm με εξωτερική επένδυση αλουμινίου.
- Εγκατάσταση αντεπίστροφου γραμμής, Φ125, PN 16.
- Εγκατάσταση 10 αυτόματων εξαεριστικών γραμμής, κατά μήκος των σωληνώσεων, έως το ψυχοστάσιο.
- Εγκατάσταση αποστραγγιστικής βάνας, ½", πλησίον του πύργου ψύξης.
- Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα παρούσας πρόσκλησης
- Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ 24% υπερβαίνει τον προϋπολογισμό η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
- Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.
- Παράδοση των υλικών στο νοσοκομείο με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, εντός πέντε ημερών από την αποστολή έγγραφης παραγγελίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία θα περιλαμβάνουν τα ανωτέρω ζητούμενα (χρόνος ισχύς προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση Π.Τ. ή αντίστοιχος κωδικός Π.Τ, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων της πρόσκλησης).

2. Τεχνική προσφορά, στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση ή μη με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

3. Οικονομική προσφορά στην οποία θα δηλώνεται η τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένου των υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το ΦΠΑ να αναφέρεται σε ξεχωριστή στήλη.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο email: promithies@gnaigio.gr, με την ένδειξη <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, τον αρ. πρωτ. της πρόσκλησης και το θέμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, μέχρι 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13.00 μ.μ.

Ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή είναι 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14.00 μ.μ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**Στοιχεία προσφέροντα**

(Επωνυμία, δραστηριότητα, ΑΦΜ,
Αρ. ΓΕΜΗ, διεύθυνση
επικοινωνίας, τηλ, κινητό, E-mail,)

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)
Πληροφορίες: Τ. Μελούδη
Ταχ. Δ/ση: Άνω Βουλωμένο
Τ.Κ.: 251 00- ΑΙΓΙΟ
Τηλ: 2691030033
E-mail: promithies@гнаigio.gr

Σας υποβάλλουμε την οικονομική μας προσφορά για την την **Μετατροπή-αντικατάσταση σωληνώσεων πύργου ψύξης** του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **7440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»**.

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	

Αριθμητικώς:€

Ολογράφως :ευρώ

Ημερομηνία :/...../2026

Ο/Η Προσφέρων

Σφραγίδα-υπογραφή

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΓΚΛΑ

