



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΗΛ: 27213-63430

E-MAIL: gr.ylikou@nosokomeiokalamatas.gr

ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

- 1. FLAME CONTROL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**
- 2. ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.& ΣΙΑ Ο.Ε.**
(ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΥΡΟΣΒ. ΕΙΔΩΝ EXPRESS)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.59/2026

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.400,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% CPV: 50413200-5, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 24/07/2026 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 11:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν Μεσσηνίας (Οργανική Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Ανάδειξη αναδόχου ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Μεσσηνίας (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	0889,0879
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	50413200-5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	12.400,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% (ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8.060,00€ & 4.340,00€ ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ΕΤΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	Ανάρτηση στα προγράμματα ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τις Διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007).
3. Του Ν. 4052/1-03-2012 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
7. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τις Αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθμ.**17/15.04.2026 (Θ:24)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. **5/6-2-2026(Θ: ΕΗΔ6)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση Πίνακα ετήσιου προγράμματος συμβάσεων έτους 2026 του Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
3. Την υπ' αριθμ. **18914/01.07.2026** Απόφαση Διοικητή του Γ. Ν. Μεσσηνίας σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας.
4. Τις υπ' αριθμ. **18655/30.06.2026(ΚΑΕ 0879) & 18654/30.06.2026 (ΚΑΕ 0889)** Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τη διενέργεια του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Ανάδειξη αναδόχου «**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**» για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Καλαμάτας και των φορέων αρμοδιότητας της, **συνολικού προϋπολογισμού είκοσι ενός χιλιάδων και ογδόντα ευρώ 12.400,00€**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως κάτωθι:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΚΑΕ:879) CPV:50413200-5		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	
ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ24%		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	
A1	Συντήρηση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας	4.000,00		4.960,00 €	
A2	Συντήρηση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας	700,00		868,00 €	
A3	Συντήρηση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών	600,00		744,00 €	
A4	Συντήρηση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας Ξενώνας Ψυχαργώς	600,00		744,00 €	
A5	Συντήρηση μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας Κέντρο Ψυχικής Υγείας	600,00		744,00 €	
ΣΥΝΟΛΟ		6.500,00		8.060,00	

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΗΣ (ΚΑΕ 0879)**ΑΔΑ ΔΕΣΜ.: 6Ζ264690ΒΦ-ΧΚ5**

Η ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016 αναρτήθηκε με την αριθμ. 18655 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με τον αριθμ. 1345 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.

Το ποσό της παρούσας ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει το έτος 2026 είναι 2.624,00€ και το έτος 2027 5.436,00€.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (ΚΑΕ:0889) CPV:50413200-5			
ΤΜΗΜΑ Β' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ		ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
B1	Συντήρηση φορητών μέσων πυρόσβεσης Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας	2.400,00	2.976,00 €
B2	Συντήρηση φορητών μέσων πυρόσβεσης ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας	220,00	272,80 €
B3	Συντήρηση φορητών μέσων πυρόσβεσης ΚΕΦΙΑΠ Φιλιατρών	460,00	570,40 €
B4	Συντήρηση φορητών μέσων πυρόσβεσης Ξενώνας Ψυχαργώς	200,00	248,00 €
B5	Συντήρηση φορητών μέσων πυρόσβεσης Κέντρο Ψυχικής Υγείας	220,00	272,80 €
	ΣΥΝΟΛΟ	3.500,00 €	4.340,00

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΗΣ (ΚΑΕ 0889)**ΑΔΑ ΔΕΣΜ.: Ψ5ΟΘ4690ΒΦ-Η6Ξ**

Η ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016 αναρτήθηκε με την αριθμ. 18654 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με τον αριθμ. 1346 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής.

Το ποσό της παρούσας ανάληψης υποχρέωσης που θα βαρύνει το έτος 2026 είναι 565,00€ και το έτος 2027 3.775,00€.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Οργανική Μονάδα Καλαμάτας), Διεύθυνση Αντικάλamos Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Τηλέφωνο: 27213-63430

e-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
-----------------------------	---	---	---

Πρωτόκολλο Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Οργανική Μονάδα Καλαμάτας)	23/07/2026 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 14:30	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Οργανική Μονάδα Καλαμάτας), Αντικάλamos Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Γραφείο Υλικού	24/07/2026 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ 11:00
---	--	--	---

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr>, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. **Αντίγραφο ποινικού μητρώου**

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β,γ και δ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

- Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
- Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και **23/07/2026, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:30**

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Οργανικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να μονογράφονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
 - 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
 - 2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
 - 2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.
 - 2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - 2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
 - 3.1. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
 - 3.2. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
 - 3.3. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
 - 3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
- Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη για το ενιαίο Τμήμα συνολική τιμή, χωρίς Φ.Π.Α.

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.

Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

- Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
 Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ
 Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει.
 Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται.
9. Ορίζει χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται

Προσφορές που κατατίθενται μετά την **23/07/2026, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:30** είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατό είκοσι ημέρες (120) .

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν.4782/2021.

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, **προσκομίζοντας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει τα ήδη κατατεθέντα :**

- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου.** Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών της σύμβασης είναι **ενός (1) έτους** από την υπογραφή της.

13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Για την πιστή εφαρμογή της παρούσας υπηρεσίας θα συσταθεί από το Νοσοκομείο Επιτροπή καλής εκτέλεσης που θα παρακολουθεί την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

14. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, να εκδίδουν και να υποβάλλουν **ηλεκτρονικά τιμολόγια** (για συμβάσεις άνω των 2.500,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 4601/2019, της υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθώς και της ΚΥΑ 100792 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β' 2988/17.06.2025), όπως ισχύουν, περί υποχρεωτικής υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια διαβιβάζονται μέσω πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, με χρήση του Κωδικού Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (**ΑΑΗΤ**): **1015.E00251.0001**

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών.

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε

υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την σχετική υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

5. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

6. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την εκτέλεση των κατάλληλων εργασιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

16. ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Η ανωτέρω πρόσκληση έχει αναρτηθεί [στο ΚΗΜΔΗΣ](#) και στην [ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ της υπηρεσίας](#).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο των προδιαγραφών είναι οι υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων και μέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, σε μονάδες και δομές του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, δηλαδή η συντήρηση:

- Των μονίμων μέσων πυροπροστασίας (Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης – αναγγελίας πυρκαϊάς, συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης, μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης).
- Των φορητών μέσων πυροπροστασίας (Φορητοί πυροσβεστήρες, αυτοδιεγείρομενοι πυροσβεστήρες οροφής, απλά συστήματα αυτόματης / χειροκίνητης πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής).

B. ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

B.1 Περιγραφή Εγκαταστάσεων.

B.1.1 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ:

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης: Notifier / Honeywell, addressable, 16 βρόχων, ανιχνευτές καπνού 538, θερμοδιαφορικοί 12, κομβία χειροκίνητης αναγγελίας 74, φαροσειρήνες 33, λυχνίες συναγερμού 32, αναβοσβύνουσα λυχνία με ένδειξη “stop” 15, βομβητές τοπικού συναγερμού 42.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: Πίνακας κατάσβεσης C-TEC, 2 φιάλες ARGONITE /84kgr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Πίνακας κατάσβεσης C-TEC, 2 φιάλες ARGONITE /84kgr.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ – SERVER:

Πίνακας κατάσβεσης Kentec Electronics Ltd., 2 φιάλες CO₂ /50kgr.

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: Πέντε πίνακες κατάσβεσης inim SMARTLINE 020-4EXT,

5 φιάλες Ξηρής Σκόνης /25kgr.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ: 7 φιάλες CO₂ /50kgr. Εξυπηρετούνται από τους πίνακες κατάσβεσης λεβητοστασίου.

ΧΩΡΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ UPS: Πίνακας κατάσβεσης C-TEC, 2 φιάλες CO₂ /50kgr.

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ: Τέσσερις πίνακες κατάσβεσης inim SMARTLINE 020-4EXT, 13 φιάλες CO₂ /50kgr.

ΧΩΡΟΣ Η/Ζ, ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ: Δύο πίνακες κατάσβεσης inim SMARTLINE 020-4EXT, 10 φιάλες CO₂ /50kgr, δύο πίνακες κατάσβεσης C-TEC.

ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ – ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟ ΝΕΡΟΥ (sprinkler).

Στην Οργανική Μονάδα Καλαμάτας είναι εγκατεστημένο υδροδοτικό πυροσβεστικό συγκρότημα της εταιρείας Δράκος-Πολέμης, τύπος F330LP, με πετρελαιοκινητήρα Cummins 4B3-9NP, ισχύος 82HP με αντλία LDP 65-250(86m³/h – 86mΣΥ), ηλεκτροκινητήρα ισχύος 50HP με αντλία LDP 65-250, αντλία Jockey DPL 4-130 (5m³/h – 90mΣΥ) και πιεστικό δοχείο 300lt.

Υπάρχουν συνολικά 77 πυροσβεστικές φωλιές, κατανομημένες ως εξής: επίπεδο Α: 23, επίπεδο Β: 19, επίπεδο Γ: 14, επίπεδο Δ: 13, επίπεδο Ε: 7, επίπεδο ΣΤ: 1.

Το δίκτυο πυρόσβεσης με sprinkler καλύπτει αποθηκευτικούς χώρους του επιπέδου Α (83 κεφαλές).

Β.1.2 ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ:

Κεντρικός Πίνακας πυρανίχνευσης MENVIER UNIVEL FP9500, συμβατικός 13 ζωνών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ:

Συστήματα κατάσβεσης (3), στους χώρους Υποσταθμού Χαμηλής Τάσης, Υποσταθμού Μέσης Τάσης, Μετασχηματιστή, έναστο με πίνακα κατάσβεσης inim SMARTLINE 020-4EXT, 1 φιάλη CO₂ /50kgr, 1 ανιχνευτή καπνού, 1 ανιχνευτή θερμοδιαφορικό, κομβίο ενεργοποίησης, κομβίο ακύρωσης, ένδειξη stop / gas, κουδούνι κατάσβεσης, φαροσειρήνα προσυναγερμού.

Σύστημα κατάσβεσης (1) στο χώρο Η/Ζ με πίνακα κατάσβεσης inim SMARTLINE 020-4EXT, 2 φιάλες CO₂ /50kgr, 1 ανιχνευτή καπνού, 1 ανιχνευτή θερμοδιαφορικό, κομβίο ενεργοποίησης, κομβίο ακύρωσης, ένδειξη stop / gas, κουδούνι κατάσβεσης, φαροσειρήνα προσυναγερμού.

Σύστημα κατάσβεσης (1) στο χώρο Η/Ζ με πίνακα κατάσβεσης inim SMARTLINE 020-4EXT, 10 φιάλες CO₂ /50kgr, 2 ανιχνευτές καπνού, 2 ανιχνευτές θερμοδιαφορικός, κομβίο ενεργοποίησης, κομβίο ακύρωσης, ένδειξη stop / gas, κουδούνι κατάσβεσης, φαροσειρήνα προσυναγερμού.

ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ – ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

2 αντλίες με ηλεκτροκινητήρα, 1 αντλία jockey, δοχείο διαστολής 500lt.

Β.1.3 ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ:

Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης: NOTIFIER ID50.

ανιχνευτές 5, φαροσειρήνα 3, κομβία χειροκίνητης αναγγελίας 5.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ:

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: 4 συστήματα κατάσβεσης, έναστο με:

Πίνακα κατάσβεσης inim SMARTLINE 020-4EXT, φιάλη CO₂ /50kgr, ανιχνευτή καπνού, ανιχνευτή θερμοδιαφορικό, κομβίο ενεργοποίησης, κομβίο ακύρωσης, ένδειξη stop / gas, κουδούνι κατάσβεσης, φαροσειρήνα προσυναγερμού.

ΧΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ: Σύστημα κατάσβεσης με πίνακα κατάσβεσης inim SMARTLINE 020-4EXT, φιάλη CO₂ /50kgr, ανιχνευτή καπνού, ανιχνευτή θερμοδιαφορικό, κομβίο ενεργοποίησης, κομβίο ακύρωσης, ένδειξη stop / gas, κουδούνι κατάσβεσης, φαροσειρήνα προσυναγερμού.

ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ – ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟ ΝΕΡΟΥ (sprinkler).

Στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Καλαμάτας είναι εγκατεστημένο υδροδοτικό πυροσβεστικό συγκρότημα με πετρελαιοκινητήρα RUGERINI RD 170, με αντλία SAER NCB40-250(Q 10-70m³/h / H 94-68mΣΥ), ηλεκτροκινητήρα με αντλία SAER ND40-250 (Q 10-60m³/h / H 73-54mΣΥ), αντλία Jockey SAER FC-25/2B(3-9m³/h / 59-63,5mΣΥ) και πιεστικό δοχείο 500lt.

Υπάρχουν συνολικά 2 πυροσβεστικές φωλιές στο ισόγειο.

Το δίκτυο πυρόσβεσης με sprinkler καλύπτει το σύνολο των χώρων του ισογείου (81 κεφαλές).

B.1.4 ΞΕΝΩΝΑΣ “ΨΥΧΑΡΓΩΣ”

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ: Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης C-TEC 8 Ζωνών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ:

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ: 4 συστήματα κατάσβεσης, έκαστο με: Πίνακα κατάσβεσης inim SMARTLINE 020-4EXT, φιάλη CO₂ /50kg, ανιχνευτή καπνού, ανιχνευτή θερμοδιαφορικό, κομβίο ενεργοποίησης, κομβίο ακύρωσης, ένδειξη stop / gas, κουδούνι κατάσβεσης, φαροσειρήνα προσυναγερμού.

B1.5 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ: Πίνακας πυρανίχνευσης inim SMARTLINE 020-4, 4 κομβία αναγγελίας, 3 φαροσειρήνες, 20 ανιχνευτές καπνού ιονισμού.

B.2 Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης**B.2.1 Εγκατάσταση Αυτόματης Πυρανίχνευσης / Χειροκίνητης Αναγγελίας / Συναγερμού Πυρκαϊάς.**

Με την έναρξη εφαρμογής της σύμβασης επισκευής / συντήρησης, από τον ανάδοχο πραγματοποιείται γενικός έλεγχος της εγκατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Μετά από την καταγραφή της κατάστασης, ο ανάδοχος σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία θα προχωρήσει στη συντήρηση και τυχόν επισκευές, δίνοντας προτεραιότητα στις εγκαταστάσεις που πιθανόν να βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σε εγκαταστάσεις κρίσιμων (ΜΕΘ, ΜΤΝ, κλπ) και επικινδύνων χώρων (λεβητοστάσιο κλπ).

- Οι εργασίες συντήρησης / επισκευής, περιγράφονται παρακάτω:
- Έλεγχος για τυχόν σφάλματα του πίνακα πυρανίχνευσης, ακύρωση των αποθηκευμένων στην μνήμη, συναγερμών (false alarms).
- Μετρήσεις Ηλεκτρικών Ρευμάτων, έλεγχος και καθαρισμός όλων των κυκλωμάτων του Πίνακα.
- Έλεγχος - Δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και έλεγχος των συνδέσεων αυτών.
- Έλεγχος κυκλωμάτων πυρανίχνευσης (ενεργοποίηση ζωνών).
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των τοπικών πινάκων και των συσσωρευτών τους.
- Έλεγχος για τυχόν ψευδοσυναγερμούς, με λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη αυτών και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την

αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων.

- Ελέγχεται αν όλες οι λειτουργίες του πίνακα είναι κανονικές, θέτοντας αυτόν σε συνθήκες σφάλματος με τεχνητό τρόπο.
- Έλεγχος συνόλου κομβίων συναγερμού, ηχητικών και οπτικών συσκευών αναγγελίας πυρκαϊάς, για διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας αυτών (σειρήνες, φαροσειρήνες, φωτιστικά ασφαλείας, κλπ).
- Αντικατάσταση σπασμένων κομβίων χειροκίνητης αναγγελίας (σώμα – έως και το 10% των κομβίων κάθε δομής, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης).
- Αντικατάσταση σπασμένων γυαλιών στα κομβία συναγερμών.
- Έλεγχος - καθαρισμός του συνόλου των ανιχνευτών και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρανίχνευσης.
- Διαπίστωση τυχών βλαβών, ελλείψεων ή δυσλειτουργιών, αποκατάσταση κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εργασίες, από τον ανάδοχο συντηρητή εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και συμπληρώνεται το Βιβλίο Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων.

Με την πάροδο έξι μηνών, από τον ανάδοχο επαναπραγματοποιείται έλεγχος της εγκατάστασης, εκτελούνται εκ νέου οι παραπάνω αναφερόμενες εργασίες συντήρησης / επισκευής, εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και συμπληρώνεται το Βιβλίο Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων.

B.2.2 Συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης

Με την έναρξη εφαρμογής της σύμβασης συντήρησης, από τον ανάδοχο πραγματοποιείται Γενικός Έλεγχος των Συστημάτων Πυρόσβεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους. Εάν σύμφωνα με τις ενδείξεις των πινακίδων ελέγχου των φιαλών κατασβεστικού υλικού απαιτείται συντήρηση, τότε ο ανάδοχος προχωρεί στην πραγματοποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, η συντήρηση πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, βάσει των ημερομηνιών που αναγράφονται στις πινακίδες ελέγχου των φιαλών. Οι εργασίες συντήρησης περιγράφονται παρακάτω:

- Έλεγχος των φιαλών κατασβεστικού υλικού (CO₂, ARGONITE, F), φιαλών ενεργοποίησης συστοιχίας (pilot) και συντήρηση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43/2005 και την Κ.Υ.Α. 1230/671/2005. Τοποθέτηση των απαιτούμενων σημάτων και έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης.
- Έλεγχος των σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού και των εκτοξευτήρων.
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των πινάκων κατάσβεσης και των συσσωρευτών τους.
- Έλεγχος των πυρανιχνευτών στους υπό κάλυψη χώρους και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης.
- Έλεγχος κυκλωμάτων πυρανίχνευσης (ενεργοποίηση ζωνών).
- Έλεγχος για τυχόν ψευδοσυναγερμούς, με λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη αυτών και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων.
- Έλεγχος του συνόλου των κομβίων / διακοπών χειροκίνητης πυρόσβεσης για διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας αυτών. Επαναφορά των κομβίων / διακοπών σε κατάσταση σωστής λειτουργίας, όπου απαιτείται.

- Αντικατάσταση σπασμένων γυαλιών στα κομβία χειροκίνητης πυρόσβεσης.
- Έλεγχος του συνόλου των διακοπών απενεργοποίησης των κομβίων χειροκίνητης πυρόσβεσης για διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας αυτών. Επαναφορά των διακοπών απενεργοποίησης σε κατάσταση σωστής λειτουργίας, όπου απαιτείται.
- Αντικατάσταση πυροκροτητών έναυσης αυτόματης κατάσβεσης όπου απαιτείται.

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εργασίες, από τον ανάδοχο συντηρητή εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και συμπληρώνεται το Βιβλίο Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων.

Με την πάροδο έξι μηνών, από τον ανάδοχο θα πραγματοποιηθούν:

- Οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση τυχόν μεταβολής των Συστημάτων Αυτόματης Πυρόσβεσης.
- Έλεγχος των σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού και των εκτοξευτήρων.
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των τοπικών πινάκων και των συσσωρευτών τους.
- Έλεγχος των πυρανιχνευτών στους υπό κάλυψη χώρους και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης.
- Έλεγχος κυκλωμάτων πυρανίχνευσης (ενεργοποίηση ζωνών).
- Έλεγχος για τυχόν ψευδοσυναγερμούς, με λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη αυτών και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων.
- Έλεγχος του συνόλου των κομβίων χειροκίνητης πυρόσβεσης για διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας αυτών. Επαναφορά των κομβίων σε κατάσταση σωστής λειτουργίας, όπου απαιτείται.
- Αντικατάσταση σπασμένων γυαλιών στα κομβία χειροκίνητης πυρόσβεσης.
- Έλεγχος του συνόλου των διακοπών απενεργοποίησης της χειροκίνητης πυρόσβεσης για διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας αυτών. Επαναφορά των διακοπών απενεργοποίησης σε κατάσταση σωστής λειτουργίας, όπου απαιτείται.

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εργασίες, από τον ανάδοχο συντηρητή εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και συμπληρώνεται το Βιβλίο Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων.

B.2.3 Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Συγκρότημα – Υδροδοτικό Δίκτυο - Δίκτυο Αυτόματης Πυρόσβεσης με καταιονισμό (sprinkler)

Με την έναρξη εφαρμογής της σύμβασης συντήρησης, από τον ανάδοχο πραγματοποιείται Γενικός Έλεγχος των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Μετά από την καταγραφή της κατάστασης, ο Ανάδοχος σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία θα προχωρήσει στη συντήρηση και σε τυχόν επισκευές.

Οι εργασίες συντήρησης περιγράφονται παρακάτω:

α) Πυροσβεστικό Συγκρότημα

- Έλεγχος πίεσης δικτύου παροχής νερού

- Έλεγχος στάθμης καυσίμου πετρελαιοκινητήρα
- Έλεγχος στάθμης λιπαντικού πετρελαιοκινητήρα
- Αντικατάσταση λιπαντικού πετρελαιοκινητήρα με νέο, τύπου ανάλογα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή, το κόστος του οποίου βαρύνει τον ανάδοχο.
- Αντικατάσταση φίλτρου λιπαντικού, φίλτρου αέρα, φίλτρου καυσίμου, το κόστος των οποίων βαρύνει τον ανάδοχο.
- Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας.
- Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας.
- Έλεγχος πιεστικού δοχείου, πλήρωση αερίου εάν απαιτείται.
- Γενικός έλεγχος όλων των ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων ισχύος και των βοηθητικών κυκλωμάτων του πίνακα αυτοματισμού, έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού.
- Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα.
- Εκκίνηση ηλεκτροκινητήρων.
- Έλεγχος διαρροής λιπαντικού με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία.
- Έλεγχος συστήματος απόρριψης καυσαερίων με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία, αποκατάσταση διαρροής καυσαερίων εφόσον υπάρχουν.
- Έλεγχος στεγανών του άξονα των αντλιών για τυχόν διαρροές, αποκατάστασή τους εφόσον υπάρχουν.
- Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις-βαλβίδες.
- Έλεγχος συστήματος ψύξης για διαρροές – καθαρισμός εφόσον υπάρχουν.
- Έλεγχος ένδειξης & λειτουργίας πιεζοστατών, επισκευή / αντικατάσταση εάν απαιτείται.

β) Υδροδοτικό Δίκτυο – Δίκτυο Αυτόματης Πυρόσβεσης Sprinkler.

- Έλεγχος κατάστασης σωληνώσεων, εξαρτημάτων δικτύου, αποκατάσταση διαρροών.
- Έλεγχος δικλίδων, επισκευή ή αντικατάσταση για όσες κρίνονται πέραν οικονομικής επισκευής.
- Έλεγχος βαλβίδων αντεπιστροφής, επισκευή ή αντικατάσταση για όσες κρίνονται πέραν οικονομικής επισκευής.
- Έλεγχος δίκρουνου και επισκευή / πλήρης αποκατάσταση στεγανότητας δίκρουνου εάν απαιτείται (υλικά και εργασία).
- Έλεγχος μανομέτρων, αντικατάσταση εάν απαιτείται.
- Έλεγχος πίεσης σε ακραίους κλάδους του δικτύου.
- Έλεγχος πληρότητας πυροσβεστικών φωλεών, καταγραφή ελλείψεων.

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εργασίες, από τον ανάδοχο συντηρητή εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και συμπληρώνεται το Βιβλίο Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων.

Με την πάροδο έξι μηνών, από τον ανάδοχο θα πραγματοποιηθούν:

α) Πυροσβεστικό Συγκρότημα

- Έλεγχος λιπαντικού πετρελαιοκινητήρα.
- Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας.
- Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας.
- Έλεγχος πιεστικού δοχείου, πλήρωση αερίου εάν απαιτείται.
- Γενικός έλεγχος όλων των ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων ισχύος και των βοηθητικών κυκλωμάτων του πίνακα αυτοματισμού, έλεγχος ενδείξεων του πίνακα αυτοματισμού.
- Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα.
- Εκκίνηση ηλεκτροκινητήρων.
- Έλεγχος διαρροής λιπαντικού με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία.
- Έλεγχος συστήματος απόρριψης καυσαερίων με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία, αποκατάσταση διαρροής καυσαερίων εφόσον υπάρχει.
- Έλεγχος στεγανών του άξονα των αντλιών για τυχόν διαρροές, αποκατάστασή τους εφόσον υπάρχουν.
- Έλεγχος διαρροών νερού από τις συνδέσεις-βαλβίδες.
- Έλεγχος συστήματος ψύξης για διαρροές – καθαρισμός εφόσον υπάρχουν.
- Έλεγχος ένδειξης & λειτουργίας πιεζοστατών, επισκευή / αντικατάσταση εάν απαιτείται.

β) Υδροδοτικό Δίκτυο – Δίκτυο Αυτόματης Πυρόσβεσης Sprinkler.

- Έλεγχος κατάστασης σωληνώσεων, εξαρτημάτων δικτύου, αποκατάσταση διαρροών.
- Έλεγχος δικλείδων, επισκευή ή αντικατάσταση για όσες κρίνονται πέραν οικονομικής επισκευής.
- Έλεγχος βαλβίδων αντεπιστροφής, επισκευή ή αντικατάσταση για όσες κρίνονται πέραν οικονομικής επισκευής.
- Έλεγχος δίκρουνου και επισκευή / πλήρης αποκατάσταση στεγανότητας δίκρουνου εάν απαιτείται (υλικά και εργασία).
- Έλεγχος μανομέτρων, αντικατάσταση εάν απαιτείται
- Έλεγχος πίεσης σε ακραίους κλάδους του δικτύου.
- Έλεγχος πληρότητας πυροσβεστικών φωλεών, καταγραφή ελλείψεων. Εφόσον πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εργασίες, από τον ανάδοχο συντηρητή εκδίδεται Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας και συμπληρώνεται το Βιβλίο Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων.

Γ. ΦΟΡΗΤΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ.1 Περιγραφή Εξοπλισμού

Φορητοί πυροσβεστήρες, αυτοδιεγειρόμενοι οροφής, συστήματα τοπικής εφαρμογής.

Γ.1.1 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πυροσβεστήρες Σκόνης ΡΑ 6kgr: 225

Πυροσβεστήρας Σκόνης ΡΑ 12kgr: 1

Πυροσβεστήρες CO₂ 5kgr : 14

Πυροσβεστήρες Σκόνης ΡΑ 25kgr τροχήλατοι: 4 (έτος κατασκευής 2017)

Πυροσβεστήρες CO₂ 28kgr τροχήλατοι : 1 (έτος κατασκευής 2018)

ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ:

Ένα (1) Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής, αυτόματης / χειροκίνητης πυρόσβεσης, φιάλη 1x F /16lt, χειριστήριο κατάσβεσης MOBIAK.

Δύο (2) Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής, αυτόματης / χειροκίνητης πυρόσβεσης,, φιάλη 1x F/9lt, χειριστήριο κατάσβεσης MOBIAK.

Πυροσβεστήρας τύπου F 2lt: 1

Γ.1.2 ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πυροσβεστήρες Σκόνης PA 6kgr : 8

Πυροσβεστήρας Σκόνης PA 1kgr : 1

Πυροσβεστήρες CO₂ 5kgr : 2

Πυροσβεστήρες Σκόνης Οροφής PO 12kgr : 2

Γ.1.3 ΞΕΝΩΝΑΣ “ΨΥΧΑΡΓΩΣ”

Πυροσβεστήρες Σκόνης PA 6kgr : 5

Πυροσβεστήρες Σκόνης PA 12kgr : 1

Πυροσβεστήρες CO₂ 5kgr : 1

Γ1.4 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πυροσβεστήρες Σκόνης PA 6kgr : 9

Πυροσβεστήρες CO₂ 5kgr : 2

Γ.1.5 ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Πυροσβεστήρες Σκόνης PA 6kgr : 21

Πυροσβεστήρες CO₂ 5kgr : 1

Γ.2 Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης

Η ετήσια συντήρηση – αναγόμωση των υφιστάμενων πυροσβεστήρων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 618/43/2005, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005, «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης».

Η ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων, θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία, βάσει των ημερομηνιών που αναγράφονται στις πινακίδες ελέγχου των πυροσβεστήρων. Οι εργασίες που απαιτούνται θα πραγματοποιηθούν με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στις ετικέτες ελέγχου της προηγούμενης συντήρησης. Ο χρόνος περαίωσης της συντήρησης – αναγόμωσης των πυροσβεστήρων είναι ένας μήνας το πολύ από την έναρξη των διαδικασιών.

Για τη συγκέντρωση προς συντήρηση, ο ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να διαθέσει προσωπικό δύο ατόμων και εργαλεία μεταφοράς (καρότσι, παλετοφόρο, κλπ). Το κάθε Τμήμα, Υπηρεσία, Μονάδα κλπ, υποχρεούται να παραδώσει τους πυροσβεστήρες για συντήρηση στον συντηρητή, με ευθύνη των Υπευθύνων. Ο ανάδοχος συντηρητής, θα προσκομίσει και θα τοποθετήσει πυροσβεστήρες ασφαλείας που θα καλύψουν τους χώρους απ' όπου παρέλαβε τους προς έλεγχο / συντήρηση Πυροσβεστήρες, για όσο διαρκέσει η διαδικασία της συντήρησης. Ο ανάδοχος συντηρητής, με δική του ευθύνη μεταφέρει τους πυροσβεστήρες στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να διενεργήσει όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία διαδικασίες συντήρησης – αναγόμωσης και ελέγχου. Εφ' όσον ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, ο συντηρητής παραδίδει τους

συντηρημένους πυροσβεστήρες στους χώρους απ' όπου τους είχε αφαιρέσει και απομακρύνει τους πυροσβεστήρες ασφαλείας. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τους ίδιους πυροσβεστήρες τους οποίους παρέλαβε προς συντήρηση. Όλες οι διαδικασίες ελέγχου – συντήρησης θα καταγράφονται σε σχετική έκθεση εργασιών συντήρησης.

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία σήμανση, ημερομηνία ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης και ημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία. Ο έγχρωμος δακτύλιος σήμανσης πρέπει να είναι από υλικό μη παραμορφώσιμο (ενδεικτικά χαρτί ή σκληρό πλαστικό) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υποχρεωτική αφαίρεση του κλείστρου για τη διενέργεια της συντήρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η Τεχνική Υπηρεσία της Οργανικής Μονάδας Καλαμάτας έχει δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου, από τρίτο πιστοποιημένο συντηρητή.

Καθώς ο έλεγχος και η συντήρηση των συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής υπάγεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή των φορητών μέσων πυρόσβεσης, αυτός είναι υποχρεωμένος να ελέγξει και να συντηρήσει όχι μόνο τη φιάλη κατασβεστικού υλικού αλλά το σύνολο του συστήματος, να αντικαταστήσει επιμέρους εξαρτήματα όπως (ενδεικτικά και μη περιοριστικά) πυροκροτητές, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Ο ανάδοχος συντηρητής εκδίδει υποχρεωτικά βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης και αναγόμωσης για τους πυροσβεστήρες της Οργανικής Μονάδας τους οποίους συντήρησε. Όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες, ο συντηρητής θα ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία για τους πυροσβεστήρες που κρίθηκαν ακατάλληλοι. Επίσης ο ανάδοχος συντηρητής εκδίδει βεβαίωση καλής λειτουργίας για τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, ως λειτουργικό σύνολο, επιπρόσθετα όποιες βεβαιώσεις για τη φιάλη του κατασβεστικού υλικού.

Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δ.1 Η χρονική περίοδος ισχύος της σύμβασης θα είναι για διάστημα 12 μηνών.

Δ.2 Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει προσωπικό με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη συντήρηση των μέσων πυροπροστασίας, η σχέση του οποίου θα αποδεικνύεται με νόμιμο τρόπο (μέτοχος εταιρείας ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με παροχή υπηρεσίας).

Ειδικότερα και λόγω της κρισιμότητάς τους για την ασφάλεια των Οργανικών Μονάδων, για τα Μόνιμα Μέσα Πυροπροστασίας: Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης – αναγγελίας πυρκαϊάς, Συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης, ο ανάδοχος συντηρητής πρέπει να διαθέτει προσωπικό με επάρκεια στο αντικείμενο συντήρησης η οποία θα πιστοποιείται με προσκόμιση βεβαιώσεων εκπαίδευσης / σεμιναρίων στο αντικείμενο, βεβαίωση επάρκειας συντηρητή από την εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου στις οποίες θα αναφέρεται το αντικείμενο συντήρησης (εξοπλισμός πυρανίχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης). Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση παράλειψής τους.

Δ.3 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση παράλειψής τους, στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς:

α) Δήλωση Πλήρους και Ανεπιφύλακτη Συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

β) Δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση της εγκατάστασης και των απαιτήσεων του έργου για το οποίο καταθέτουν προσφορά, ώστε σε καμμία περίπτωση να μην εγείρεται αξίωση επιπλέον της αμοιβής του συμβατικού αντικειμένου, λόγω ασάφειας του αντικειμένου του έργου.

Δ.4 Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στις εργασίες συντήρησης που περιγράφονται στην Ενότητα 2 καθώς και άλλες που πιθανόν να μην έχουν συμπεριληφθεί στην προαναφερόμενη παράγραφο, αλλά κρίνονται απαραίτητες από τον κατασκευαστή ή τον συντηρητή για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού πυροπροστασίας.

Δ.5 Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Τεχνική Έκθεση για την κατάσταση των Μονίμων Μέσων Πυροπροστασίας (Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης – αναγγελίας πυρκαϊάς, συστήματα αυτόματης πυρόσβεσης, μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης), εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις καθώς και οικονομικά στοιχεία για τα παραπάνω.

Δ.6 Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο/συντήρηση, προκύψει ανάγκη ανταλλακτικών, ο ανάδοχος συντηρητής θα ενημερώσει εγγράφως, με την υποβολή οικονομικής προσφοράς, την Τεχνική Υπηρεσία για το κόστος αυτών το οποίο θα βαρύνει το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης των μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, η οποία δεν οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση από μέρους του, ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή για τον έλεγχο της βλάβης, έως τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της σύμβασης και να συντάξει σχετική τεχνική έκθεση για τις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης, το κόστος αυτών το οποίο θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

Δ.7 Οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να γίνουν χωρίς να προκληθεί όχληση στην λειτουργία των Μονάδων του Γ.Ν. Μεσσηνίας.

Δ.8 Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Δ.9 Ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου του αναδόχου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν υποχρεωθεί το Γ.Ν. Μεσσηνίας να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το Γ.Ν. Μεσσηνίας δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

Δ.10 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

Δ.11 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Δ.12 Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της πλήρους αποκατάστασης, όποιων ζημιών προκληθούν από υπαιτιότητά του ή όποιας βλάβης είναι συνέπεια πλημμελούς συντήρησης ή / και ελέγχου των εγκαταστάσεων, στις Η-Μ εγκαταστάσεις, στα δομικά στοιχεία, στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, με δικά του μέσα και προσωπικό και με δική του οικονομική επιβάρυνση.

Δ.13 Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών.

Δ.14 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφθούν τις Μονάδες του Γ.Ν. Μεσσηνίας, για σαφή εικόνα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, θα περιλαμβάνουν δε στο φάκελο δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των εγκαταστάσεων και μέσων πυροπροστασίας. Κατ' επέκταση, η ανάδοχη εταιρεία για τις υπηρεσίες συντήρησης, δεν μπορεί να αξιώσει εκ των υστέρων επιπρόσθετη αμοιβή για την εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών συντήρησης.

Ακριβές Αντίγραφο
Διοικητής
ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ.Ν. Μεσσηνίας