



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^ΗΥ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜ/ΝΙΑ: 24.07.2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6773

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ..... 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΠΛΗΡΟΦ. ΜΗΤΑΛΑΣ Θ.
ΤΗΛ. (22653) 50131
E-MAIL log1@gnamfissas.gr

ΘΕΜΑ ➤ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΣΧΕΤ ➤ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4606/21.05.2026 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και λοιπές τροποποιήσεις αυτού,
2. το άρθρο 6 και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016,
3. τις υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου,

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν **ενδεικτικές οικονομικές προσφορές**, μέχρι την **ΠΕΜΠΤΗ 30.07.2026** στην ηλεκτρονική διεύθυνση log1@gnamfissas.gr στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο έρευνας αγοράς, για την **ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ**, (CPV: 71321000-4 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων), σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Παρακαλούμε οι προσφορές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών (εφόσον υπάρχει), και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον:

- Τιμή μονάδας και συνολική τιμή (πλέον ΦΠΑ)
- Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες
- Πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Λοιπές διευκρινίσεις:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την συλλογή στοιχείων και τον προσδιορισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού, και οι ενδεικτικές τιμές δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο ή για τον Οικονομικό φορέα.

Η μετέπειτα προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έχοντας ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.

- Ο -

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΓΙΑ ΤΗΝ****«ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ»****1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ**

Το αντικείμενο του εν λόγω διαγωνισμού αφορά τα παρακάτω:

Α. Τη σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Υ.Δ.Ε.) και των αντίστοιχων ηλεκτρολογικών σχεδίων για το κτιριακό συγκρότημα που στεγάζεται το Γενικό Νοσοκομείο της Άμφισσας συνολικού εμβαδού περίπου 11000τ.μ.

Β. Τις απαραίτητες διαδικασίες για την τεχνική έγκριση σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ των τριών (3) εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) που διαθέτει το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατόπιν ολοκληρωμένου ελέγχου των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ, Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για το Γ. Νοσοκομείο Άμφισσας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Άρθρο 5 της Απόφασης Αρ.Φ.7.5/1816/88/ Αρ. φύλλου 470/5-3-2004, που αφορά την αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384) και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν όπως πρωτόκολλο ελέγχου, έκθεση παράδοσης, ηλεκτρολογικά σχέδια εγκατάστασης, ηλεκτρολογικά σχέδια πινάκων κτλ, με μέριμνα και αυτοπρόσωπη παρουσία του. Οι εργασίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και την μεθοδολογία του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 (Υ.Α. Φ.7.5/1816/88 ΦΕΚ 470/Β/05.03.2004), τις διατάξεις των ευρωπαϊκών και ελληνικών κανονισμών, καθώς και όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, από ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες κατόχους της απαιτούμενης αντίστοιχης άδειας (Ν. 4483/1965 ΦΕΚ 118/Α/65, Υπουργική Απόφαση Φ.50/503/168 ΦΕΚ 884/Β/15.05.2011, Ν. 3982 ΦΕΚ Α'143/17-06-2013).

Σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων από την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, είτε από μετρήσεις και δοκιμές είτε από οπτικό έλεγχο, θα πρέπει πραγματοποιήσει τεχνική έκθεση προς το Νοσοκομείο για να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να συμφωνούν με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 384 και ΚΕΗΕ. Κατόπιν ενεργειών του Νοσοκομείου για την άρση των αποκλίσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επανέλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πιστοποίηση και σύνταξη Υ.Δ.Ε.. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τα σχέδια των εγκαταστάσεων και την τεχνική του έκθεση, για κάθε αλλαγή που πιθανό να πραγματοποιείται στα ηλεκτρολογικά δίκτυα για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων, όσο και την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Επίσης, όλες οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν με μέριμνά του προκρινόμενου να μη δημιουργηθεί όχληση στο Νοσοκομείο, έτσι ώστε να μη διαταραχθεί ουδεμία λειτουργία των τμημάτων του.

Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ την αίτηση για τη σύνδεση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση παροχής, για τα τρία (3) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) του Νοσοκομείου, συνυποβάλλοντας οποιαδήποτε έγγραφα και στοιχεία απαιτηθούν, μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την τεχνική έγκριση της σύνδεσής τους όπως, Τεχνική Περιγραφή της εγκατάστασης και του συστήματος αυτοματισμού, μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο υπογεγραμμένο από μηχανικό με τη σύνδεση και τη διάταξη μεταγωγής, τεχνικά φυλλάδια των Η/Ζ και του πίνακα μεταγωγής κτλ.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικού του Νοσοκομείου θα παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους χώρους του Νοσοκομείου και σε όλα τα σχέδια και αδειοδοτήσεις των κτιρίων που διαθέτει, τα οποία θα αναπαράγονται με δικές του δαπάνες. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναζητήσει οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτηθούν στην Πολεοδομία, στον ΔΕΔΔΗΕ ή και σε άλλους φορείς, τα οποία θα αναπαράγονται με δικές του δαπάνες. Επίσης, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της ακρίβειας και πληρότητας των στοιχείων που θα του δοθούν.

4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ισχύουσες διατάξεις ελέγχου και πιστοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι τουλάχιστον οι εξής:

- Πρότυπο ΕΛΟΤ EN HD 384
- Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β' 8/11.01) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65», (ΦΕΚ Β' 844/16-5- 2011)
- Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης: Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις,(ΦΕΚ Β' 470/5.5.2004».
- Απόφαση Φ.50/οικ. 11784/742: Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ.50/503/168/19.4.2011 (ΦΕΚ Β' 844) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Ν. 4483/1965, (ΦΕΚ Β' 1809/11.8.2011)
- Απόφαση Φ Α' 50/12081/642: Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.), καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης,(ΦΕΚ Β' 1222/5.9.2006).

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν το κτίριο του Γενικό Νοσοκομείου Άμφισσας και να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Για το λόγο αυτό θα προσκομίσουν μαζί με την προφορά τους, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και όλων των ειδικών συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργούν.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως εξής:

- α. Έκδοση Υ.Δ.Ε.: Εντός 6 μηνών από την σύναψη της σχετικής σύμβασης. (Πρώτο παραδοτέο)
- β. Αδειοδότηση των Η/Ζ: Εντός 10 μηνών από την σύναψη της σχετικής σύμβασης (Δεύτερο παραδοτέο)

Τα ανωτέρω χρονικά περιθώρια μπορούν να παραταθούν σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο προκύψει ότι απαιτούνται τεχνικές παρεμβάσεις απαραίτητες για την έκδοση της Υ.Δ.Ε.

7. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό, όργανα και εργαλεία ελέγχου, για τα οποία θα πρέπει πριν την έναρξη των μετρήσεων να καταθέσει τις διακριβώσεις και πιστοποιήσεις τους στο Νοσοκομείο. Η Υ.Δ.Ε. θα πρέπει να κατατεθεί έως τη λήξη της σύμβασης και θα περιλαμβάνει το ελάχιστο τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
2. Έκθεση παράδοσης
3. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
4. Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ (για εγκαταστάσεις πριν το Μάρτιο του 2006)
5. Μονογραμμικά διαγράμματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανά όροφο
6. Διαγράμματα ηλεκτρικών πινάκων κτιρίων
7. Κατόψεις με τις θέσεις των διακοπών, φωτιστικών, πριζών κλπ.
8. Αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση παροχής για τα τρία (3) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) του Νοσοκομείου.
9. Τεχνικός φάκελος των Η/Ζ όπως θα υποβληθεί στον ΔΕΔΔΗΕ
10. Τεχνική έγκριση σύνδεσης των Η/Ζ από τον ΔΕΔΔΗΕ
11. Πρόσθετη Συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή

Όλα τα ανωτέρω σχέδια, διαγράμματα και λοιπά στοιχεία, θα παραδοθούν στο Νοσοκομείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CAD, PDF κτλ).