



24.07.2026 12:50:30
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΦΑΚΑ
 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
 ΑΠΟ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ

Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας - Ο.Μ. Αιγίου
 24/07/2026
 Α. Π.: 5979

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ
 Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)
 Πληροφορίες: Τ. Μελούδη
 Ταχ. Δ/ση: Άνω Βουλωμένο
 Τ.Κ.: 25100 ΑΙΓΙΟ
 Τηλ: 26910 30033
 E-mail: promithies@gnaigio.gr
 Website: www.gnaa.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ»

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Ν.2362/95 άρθρο83, του Ν.3524/07, του Ν.3867/2010, του Ν.3861/2010, του Ν.3918/2011 & του Ν.4782/2021.
4. Το υπ' αριθ. 4617/08-06-2026 αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας.
5. Την υπ' αριθ. 12η/18-06-2026, θέμα27ο, απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιγίου, περί έγκρισης σκοπιμότητας για την Μετατροπή-Αντικατάσταση σωληνώσεων πύργου ψύξης του χειρουργείου, του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. Αιγίου).
6. Την υπ' αριθ. 14η/23-07-2026, θέμα 13ο, απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιγίου, έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης για την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας **προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο** σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή τεχνικοοικονομικών προσφορών για τις ανάγκες **μετατροπής-αντικατάστασης σωληνώσεων του πύργου ψύξης των χειρουργείων** του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Νοσηλευτικής Μονάδας Αιγίου), μέσω της διαδικασίας **Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	4960,00 €
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2480,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	7.440,00€

CPV: 44115210-4: Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**Στοιχεία προσφέροντα**

(Επωνυμία, δραστηριότητα, ΑΦΜ,
Αρ. ΓΕΜΗ, διεύθυνση
επικοινωνίας, τηλ, κινητό, E-mail,)

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)
Πληροφορίες: Τ. Μελούδη
Ταχ. Δ/ση: Άνω Βουλωμένο
Τ.Κ.: 251 00- ΑΙΓΙΟ
Τηλ: 2691030033
E-mail: promithies@gnaigio.gr

Σας υποβάλλουμε την οικονομική μας προσφορά για την την **Μετατροπή-αντικατάσταση σωληνώσεων πύργου ψύξης** του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **7440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**».

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	
ΣΥΝΟΛΟ		

Αριθμητικώς:€
Ολογράφως :ευρώ
Ημερομηνία :/...../2026

Ο/Η Προσφέρων

Σφραγίδα-υπογραφή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Τροποποίηση-αντικατάσταση τμήματος σωληνώσεων του πύργου ψύξης που χρησιμοποιείται για την ψύξη των χειρουργείων.

Η τροποποίηση απαιτείται προκειμένου να εγκατασταθούν ικριώματα για την τοποθέτηση θερμοπρόσοψης στα πλαίσια του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης.

Στο τμήμα του δικτύου που θα τροποποιηθεί οι μεταλλικές σωληνώσεις θα αντικατασταθούν με σωλήνες προπυλενίου. Θα εγκατασταθούν εξαεριστικά στο τόσο στο νέο όσο και στο παλαιό δίκτυο μέχρι το ψυχοστάσιο. Οι σωληνώσεις θα έχουν φράγμα οξυγόνου για μείωση των θερμικών διαστολών και μεγαλύτερη αντοχή.

Απαιτούμενες εργασίες με υλικά:

- Αποξήλωση σωληνώσεων (προσαγωγής και επιστροφής) του υπάρχοντος πύργου ψύξης και των αναμονών του παλαιού πύργου στο εξωτερικό μέρος και εντός του λεβητοστασίου.
- Εγκατάσταση-διασύνδεση νέων σωληνώσεων προπυλενίου, Φ125, ΡΝ 16, με φράγμα οξυγόνου (από το λεβητοστάσιο έως τον πύργο ψύξης). Οι όδευση των σωληνώσεων εντός της τοιχοποιίας θα πραγματοποιηθεί μέσα από κέλυφος. Νέα στήριξη σωληνώσεων στη μεταλλική βάση του πύργου ψύξεως.
- Εκτιμώμενο μήκος σωληνώσεων 40-44 m (προσαγωγή - επιστροφή).
- Μόνωση σωληνώσεων ελάχιστου πάχους 13 mm με εξωτερική επένδυση αλουμινίου.
- Εγκατάσταση αντεπίστροφου γραμμής, Φ125, ΡΝ 16.
- Εγκατάσταση 10 αυτόματων εξαεριστικών γραμμής, κατά μήκος των σωληνώσεων, έως το ψυχοστάσιο.
- Εγκατάσταση αποστραγγιστικής βάνας, ½", πλησίον του πύργου ψύξης.
- Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα παρούσας πρόσκλησης
- Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ 24% υπερβαίνει τον προϋπολογισμό η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.
- Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.
- Παράδοση των υλικών στο νοσοκομείο με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, εντός πέντε ημερών από την αποστολή έγγραφης παραγγελίας.

1. Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Παράδοση των υλικών στο νοσοκομείο με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, εντός πέντε ημερών από την αποστολή έγγραφης παραγγελίας.

3. Στις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν εάν διαθέτουν τα υλικά ετοιμοπαράδοτα

4. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προμηθευτή για ένα έτος.

5. Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, ο ανάδοχος επιλέγεται μετά από κλήρωση (Ν. 4412/2016 άρθρο 90)

6. Η υποβολή προσφοράς στην συγκεκριμένη πρόσκληση, επέχει θέση δήλωσης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχει εις βάρος του κάποιος λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.

7. Η τιμή της προσφοράς να μην υπερβαίνει τη τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για τα είδη που εντοπίζονται σε αυτό. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης του προφερόμενου είδους, να βεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση.
8. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.
9. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας του νοσοκομείου.
- 10. Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία στο 26910-59477.**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία θα περιλαμβάνουν τα ανωτέρω ζητούμενα (χρόνος ισχύς προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση Π.Τ. ή αντίστοιχος κωδικός Π.Τ, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων της πρόσκλησης).
2. Τεχνική προσφορά, στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση ή μη με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
3. Οικονομική προσφορά στην οποία θα δηλώνεται η τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένου των υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το ΦΠΑ να αναφέρεται σε ξεχωριστή στήλη.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο email: promithies@gnaigio.gr, με την ένδειξη <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, τον αρ. πρωτ. της πρόσκλησης και το θέμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, **μέχρι 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 μ.μ.**

Ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή είναι **05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 μ.μ.**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ**

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΓΚΛΑ