



24.07.2026 14:10:35
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΦΑΚΑ
 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
 ΑΠΟ
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ

Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας - Ο.Μ. Αιγίου
 24/07/2026
 Α. Π.: 5992

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)

Πληροφορίες: Τ. Μελούδη

Ταχ. Δ/ση: Άνω Βουλωμένο

Τ.Κ.: 25100 ΑΙΓΙΟ

Τηλ: 26910 30033

E-mail: promithies@gnaigio.gr

Website: www.gnaa.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ)»

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Ν.2362/95 άρθρο83, του Ν.3524/07, του Ν.3867/2010, του Ν.3861/2010, του Ν.3918/2011 & του Ν.4782/2021.
4. Το υπ' αριθ. 5156/24-06-2026 αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας.
5. Το υπ' αριθ. 5864/21-07-2026 αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας.
6. Την υπ' αριθ. 14η/23-07-2026, θέμα16ο, απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Αιγίου, περί έγκρισης σκοπιμότητας για Προμήθεια - τοποθέτηση τεσσάρων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου σε χώρους του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. Αιγίου)
7. Την υπ' αριθ. 5987/24-07-2026, απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Αιγίου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας **προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο** σε διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή τεχνικοοικονομικών προσφορών για τις ανάγκες **Προμήθειας - τοποθέτησης τεσσάρων κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου** σε χώρους του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. Αιγίου), μέσω της διαδικασίας **Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος**, με ενδεικτικό προϋπολογισμό **4.278,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΑΔΕ/ΚΑΕ
1	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (9000 BTU)	1 ΤΜΧ	620,00 €	3120102/7112
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (9000BTU)	1 ΤΜΧ	186,00 €	2420301/0879
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (12000 BTU)	1 ΤΜΧ	682,00 €	3120102/7112
4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (12000BTU)	1 ΤΜΧ	186 ,00 €	2420301/0879
5	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (18000 BTU)	2 ΤΜΧ	2.108,00 €	3120102/7112
6	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (18000BTU)	2 ΤΜΧ	496,00 €	2420301/0879

CPV: 42512200-0: Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοσμένα επί τοίχου& 45331220-4:Εργασίες εγκατάστασης κλιματιστικών.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία προσφέροντα

(Επωνυμία, δραστηριότητα, ΑΦΜ,
Αρ. ΓΕΜΗ, διεύθυνση
επικοινωνίας, τηλ, κινητό, E-mail,)

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ
Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)
Πληροφορίες:Τ. Μελούδη
Ταχ. Δ/ση: Άνω Βουλωμένο
Τ.Κ.: 251 00- ΑΙΓΙΟ
Τηλ: 2691030033
E-mail: promithies@gnaigio.gr

Σας υποβάλλουμε την οικονομική μας προσφορά για την **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ)»,** συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης **4.278,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».**

<u>A/A</u>	<u>ΕΙΔΟΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ</u>	<u>ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ</u>
1	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ(9000 BTU) -----	1 ΤΜΧ	
2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (9000BTU)	1 ΤΜΧ	
3	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ(12000 BTU) -----	1 ΤΜΧ	
4	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (12000BTU)	1 ΤΜΧ	
5	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ(18000 BTU) -----	2 ΤΜΧ	
6	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ (18000BTU)	2 ΤΜΧ	
		ΣΥΝΟΛΟ	

Αριθμητικώς:€
Ολογράφως :ευρώ
Ημερομηνία :/...../2026

Ο/Η Προσφέρων

Σφραγίδα-υπογραφή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α/α	Περιγραφή	9000 BTU	12000 BTU	18000 BTU
1.	Ονομαστική απόδοση (Btu/h):	9000	12000	18000
2.	Απόδοση σε ψύξη (Btu/h):	> 9000	> 12000	> 18000
3.	Απόδοση σε θέρμανση (Btu/h):	> 10500	> 13000	> 19500
4.	Ενεργειακή κλάση ψύξης:	A+++	A+++	A+++
5.	Ενεργειακή κλάση θέρμανσης:	A+++	A++	A++
6.	Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER):	≥ 8.3	≥ 8,4	≥ 8.4
7.	Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP):	≥ 4.5	≥ 4,5	≥ 4.5
8.	Παροχή αέρα εσωτ. Μονάδας (m ³ /h):	> 500	> 600	> 800
9.	Επίπεδο Θορύβου (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας, ψύξη θέρμανση (dB):	≤ 38/33/30/20	≤ 40/34/30/20	≤ 45/41/38/32
10.	Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας, ψύξη/θέρμανση (dB):	≤ 58/58	≤ 61/61	≤ 62/62
11.	Ηχητική ισχύς/πίεση Εξωτερικής Μονάδας (dB):	≤ 64/50	≤ 66/52	≤ 66/56
12.	Αφύγρανση (L):	> 1.0	> 1,3	> 2,2
13.	Συμπιεστής:	Inverter	Inverter	Inverter
14.	Ελάχιστο εύρος λειτουργίας σε ψύξη (in/out) (°C):	22~30/-10~42	22-34/-10-42	22-34/-10-42
15.	Ελάχιστο εύρος λειτουργίας σε θέρμανση (in/out) (°C):	10~26/-10~23	10~26/-10~23	10~26/-10~23
16.	Ψυκτικό υγρό:	R 32	R 32	R 32

17.	Προπληρωμένο υγρό για μήκος σωληνώσεων έως:	5 m	5 m	5 m
18.	<u>Επιπρόσθετα:</u> 1) Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ECO). 2) Λειτουργία αποστείρωσης εξατμιστή στους 56 °C. 3) Λειτουργία Wi-Fi. 4) Αισθητήρας θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο. 5) Λειτουργία αυτοκαθαρισμού εξατμιστή. 6) Χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) για την παρεμπόδιση ανάπτυξης βακτηρίων και ιών.	NAI	NAI	NAI
19.	Ελάχιστη εγγύηση για όλα τα μηχανικά μέρη/συμπιεστή (έτη):	6/10	6/10	6/10

Υποχρεώσεις αναδόχου

- Αποξήλωση παλαιών κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου.
- Ανάκτηση του ψυκτικού υγρού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- Εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων μετά υλικών.
- Σε όσους χώρους υπάρχει παλαιό κλιματιστικό θα πραγματοποιηθεί και η απεγκατάσταση αυτών.
- Η ρευματοληψία των κλιματιστικών θα γίνει από εσωτερικά κουτιά διακλάδωσης κατά ΕΛΟΤ 384 σύμφωνα με την ισχύ του κάθε κλιματιστικού.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εναρμονίζεται με την κείμενη νομοθεσία και να λαμβάνει μέτρα:

α) Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας τους (όπως προστασία από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους, προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες, κλπ.).

β) Για την εξασφάλιση της υγείας και την ασφάλεια τρίτων.

1. Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής Προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Παράδοση των υλικών στο νοσοκομείο με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, εντός πέντε ημερών από την αποστολή έγγραφης παραγγελίας.
3. Στις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν εάν διαθέτουν τα υλικά ετοιμοπαράδοτα.
4. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προμηθευτή για ένα έτος.
5. Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, ο ανάδοχος επιλέγεται μετά από κλήρωση (Ν. 4412/2016 άρθρο 90)
6. Η υποβολή προσφοράς στην συγκεκριμένη πρόσκληση, επέχει θέση δήλωσης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχει εις βάρος του κάποιος λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016.
7. Η τιμή της προσφοράς να μην υπερβαίνει τη τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ για τα είδη που εντοπίζονται σε αυτό. Σε περίπτωση μη αντιστοίχισης του προφερόμενου είδους, να βεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση.
8. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.
9. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης παραγγελίας του νοσοκομείου.
10. Για τυχόν διευκρινήσεις επικοινωνήστε με την τεχνική υπηρεσία στο 26910-59477.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής, τα οποία θα περιλαμβάνουν τα ανωτέρω ζητούμενα (χρόνος ισχύς προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση Π.Τ. ή αντίστοιχος κωδικός Π.Τ, υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων της πρόσκλησης).
2. Τεχνική προσφορά, στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση ή μη με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
3. Οικονομική προσφορά στην οποία θα δηλώνεται η τιμή μονάδας, συμπεριλαμβανομένου των υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το ΦΠΑ να αναφέρεται σε ξεχωριστή στήλη.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο email: promithies@gnaigio.gr, με την ένδειξη <<ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, τον αρ. πρωτ. της πρόσκλησης και το θέμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, μέχρι 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00 μ.μ.

Ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή είναι 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 μ.μ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΑΓΚΛΑ