



0000468137

ΑΔΑ: 9Τ684690ΒΩ-ΖΙΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/ση: Πολυμέρη 134, 38222
Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικού (Γρ. Προμηθειών)
Πληρ.: Δήμητρα Κασάπη
Τηλέφωνο: 242135 1156
Email: prom@ghv.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»
(CPV 39710000-2)

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΙΤ	ΚΩΔ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ.
1	ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΚΨΥ	0/3373, 0/3030	22047	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 12000 BTU (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)	2	ΤΜΧ
				ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΕ 3120102/7112 CPV 39710000-2		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SPLIT 12000 BTU

Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση του κλιματιστικού.

- Βαθμός απόδοσης θέρμανσης μεσαίας ζώνης SCOP: 4.6
- Βαθμός απόδοσης ψύξης SEER: 8.5
- Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μεσαίας ζώνης: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-μεσ: 974
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (ψύξη): 144
- Εύρος Απόδοσης θέρμανσης (σε BTU/h): 2.218 - 16.719
- Εύρος Απόδοσης ψύξης (σε BTU/h): 2.388 - 15.354
- Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας: 64
- Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας: 60/53/51/49/46/44/38/33
- Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας: 53
- Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας: 43/39/37/35/32/30/24/19
- Τεχνολογία κλιματιστικού: Inverter
- Απόδοση θέρμανσης (σε BTU/h): 13.000
- Απόδοση ψύξης (σε BTU/h): 11.976
- Κατηγορία BTU/h: 10.001-14.000 btu
- Ονομαστική απόδοση (σε BTU/h): 12.000
- Ενεργειακή κλάση ψύξης: A+++
- Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμής ζώνης: A+++
- Βαθμός απόδοσης θέρμανσης θερμής ζώνης SCOP: 5.6
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh/έτος (θέρμανση-θερ: 875)

Να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά

- Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Αυτόματη επανεκκίνηση
- Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) περίπου: 55.5 x 80.2 x 35

- Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΥxΠxΒ σε cm) περίπου: 29.3 x 83.7 x 20
- Εγγύηση Κατασκευαστή: 2 έτη + 10 έτη στον συμπιεστή
- Εύρος λειτουργίας στην θέρμανση (εξωτερική θερμοκρασία: -25°C - 30°C)
- Εύρος λειτουργίας στην ψύξη (εξωτερική θερμοκρασία: -15°C - 50°C)
- Λοιπές λειτουργίες: Τεχνητή Νοημοσύνη "AI", Αποστείρωση Αέρα UV, WiFi, Λειτουργία Ελεγχόμενου Περιορισμού Απόδοσης "P", Energy Saving, Door Card Control, Hotel Menu, I-Sense, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Smooth Start, Turbo, Αθόρυβη Λειτουργία, Λειτουργία Αφύγρανσης SMART DRY
- Παροχής αέρα (σε m3/h): 720/600/570/530 /500/460/430/320
- Τύπος συμπιεστή: All DC Inverter
- Φίλτρα καθαρισμού αέρα: Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας, HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization), Photocatalytic
- Ψυκτικό υγρό: R32
- Ιονιστής

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
- Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147)»

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προτίθεται να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ» (CPV 39710000-2), ΑΛΕ 3120102/7112 όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι.

Κατάθεση προσφορών στο e-mail: prom@ghv.gr μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 03/08/2026 και ώρα 11:00.

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <http://civil.dypethessaly.gr> στην διαδρομή: προμήθειες ► Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο Διοικητής
του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ