



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)**

Γραφείο Προέδρου
Τηλ.: 22430-59514
Πληρ.: Γλυνάτση Κ.
Τηλ.-fax: 22430-59534

Κάλυμνος 12 / 8 / 2026
Αρ. Πρωτ. 1792 / 2026

Προς: ΒΑΣΙΛΑΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.
Γρ. Λαμπράκη 18
Τ.κ. 14123 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ.: 2102817217

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια κινητήρων.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δύο (2 τεμ.) κινητήρων για αντλιοστάσιο αποχέτευσης Τρούλος για τις ανάγκες της Υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4782/2021 και ισχύει και του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί : α) το υπ' αριθμ. 1790/12-8-2026 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 26REQ019618700, β) το υπ' αριθμ. 1791/12-8-2026 έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ: 26REQ019618941. Ο κωδικός πίστωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι Κ.Α. 12,00,01,00 με ποσό πίστωσης: 29.500,00€.

Περιγραφή είδους	Ποσότητα
Η/Κ 3Φ 30KW/4P B3 400/690V-50Hz K200L χυτοσίδηρο	2

Εγγύηση καλής λειτουργίας αντλητικού συγκροτήματος τουλάχιστον ένα έτος.
Οι τριφασικοί επιφανειακοί ηλεκτροκινητήρες ακολουθούν διεθνή πρότυπα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία τους, με βασικότερα τα IEC 60034 (γενικές απαιτήσεις), IP55 (βαθμός προστασίας) και IE3/IE4 (κλάση ενεργειακής απόδοσης).

Διεθνή Πρότυπα Κατασκευής και Λειτουργίας

- IEC 60034-1: **Ορίζει τις βασικές ηλεκτρικές και θερμικές απαιτήσεις για τις περιστρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές.**
- IEC 60034-30-1: **Καθορίζει τις κλάσεις ενεργειακής απόδοσης IE1 (Standard), IE2 (High), IE3 (Premium) και IE4 (Super Premium).**
- IEC 60034-9: Ορίζει τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου κατά τη λειτουργία.

Κανόνες Καλής Λειτουργίας

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: **από -20°C έως +40°C .**
- Καλή ψύξη: **πρότυπο ψύξης IC , κλάσης F .**

2. Παρακαλούμε να καταθέσετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σε φάκελο σφραγισμένο σχετική προσφορά μέχρι **19-8-2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ.**

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς. Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει τα στοιχεία του Προσφέροντα, τα στοιχεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., και τη φράση Προσφορά για την προμήθεια κινητήρων για αντλιοστάσιο αποχέτευσης. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της προσφοράς.

Ο προσφέρων προς απόδειξη και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

2) Φορολογική ενημερότητα που θα αναγράφει για κάθε νόμιμη χρήση.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα.

4) Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης και δεν μπορεί εκ των υστέρων να τους αντικρούσει.

5. Κριτήριο ανάθεσης.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.

6. Η συμβατική αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

7. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΕΑΔΣ.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ

8. Σημειώνεται ότι δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές ατόμων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορές. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

-Ο-

Πρόεδρος
Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Λελέκης Μιχαήλ