



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-
Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
(όπισθεν υπεραστικών ΚΤΕΛ),
Ταχ. Δ/νση: 34100 Χαλκίδα
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Υπεύθυνος: Χαραλάμπους Ζωή
Τηλέφωνο: 22213-55831
E-mail: Sup3gnx@chalkidahospital.gr

Ημερομηνία: 03/09/2026
Αρ. Πρωτ.: 17956

ΠΡΟΣ: 1. «ΤΕΜΑΚ ΑΕ.»
email: info@temak.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 37/2026

«Ανάδειξη αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης για τα συστήματα επεξεργασίας νερού του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)»

CPV: 45232430-5

Συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.593,93€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 91.256,47€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
7. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
8. του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
9. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
10. την ΚΥΑ.ΔΥ7/2480/1994 και της υπ' αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ.2198/Β' /02-10-2009),
11. στο Ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/10-12-2010), άρθρο 21, όσον αφορά την απόρριψη προσφορών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που διαθέτουν σήμανση πιστοποίησης CE, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιους ΔΥ6α/οικ. 164113/28-12-2010 και ΔΥ6α/Γ.Π. οικ. 49531/04-05-2011, του Γενικού Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
12. το Ν.4172/2013
13. Το Π.Δ. 28/2015

14. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α' / 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
16. Της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».
17. Το ΦΕΚ 1104/Β'/11-03-2025 «2. Καθορισμός ποσού, τρόπου και χρόνου υπολογισμού και διαδικασίας επιβολής και απόδοσης του ποσού έκπτωσης (rebate) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα προϊόντα αντιδραστηρίων του άρθρου 72 του ν. 5129/2024 (Α' 124), καθώς και των σχετικών λεπτομερειών εφαρμογής αυτής».
18. Του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» και λοιπών σε ισχύ περί προμηθειών διατάξεων.
19. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.».
20. Την αριθμ 99864/15-12-2025 εγκύκλιο της Γ.Γ. Εμπορίου

Β. Τις αποφάσεις:

1. Η υπ' αριθ.:17765/02-09-2026 Απόφαση Διοικητή.
2. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.:17207/26-08-2026 ΑΑΜΔ 1322/2026 (ΑΔΑ: 6ΜΠ446907Θ-65Χ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026-2028.
3. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ.: 17206/26-08-2026 ΑΑΜΔ 1321/2026 (ΑΔΑ: 97ΥΜ46907Θ-4ΗΥ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026-2029.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΚΥΡΥΣΣΕΙ

1. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την: «Ανάδειξη αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης για τα συστήματα επεξεργασίας νερού του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» CPV: 45232430-5», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.593,93€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 91.256,47€ με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, Περιοχή Βαθροβουνίου, ΤΚ 34100, Χαλκίδα από αρμόδια επιτροπή την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.
3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Περιοχή Βαθροβουνίου, ΤΚ 34100 Χαλκίδα, Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την ημερομηνία και ώρα που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' και με την ένδειξη να μην «ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη, από την παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
4. Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
5. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο Τμήμα Διαχείρισης - Αποθήκη Υλικού κατά της εργάσιμες μέρες του Τμήματος με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή έγγραφης παραγγελίας.
6. Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία, ή σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου παράδοσης των υλικών/ υπηρεσιών όπου απαιτείται και για τα υπολειπόμενα εξ' αυτής είδη/υλικά.
7. Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί:
 - Στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (<https://diavgeia.gov.gr>)
 - Στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (<http://www.eprocurement.gov.gr>)
 - Στον δικτυακό τόπο της 5^{ης} ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (<http://dypethessaly.gr>)
 - Στο δικτυακό τόπο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας (<http://chalkidahospital.gr>)

8. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
- Όροι Πρόσκλησης - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
 - Τεχνικές προδιαγραφές - Προϋπολογισμός - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
 - Σχέδιο οικονομικής προσφοράς - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
9. Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι - Διατάξεις».
10. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το τμήμα Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας (Χαραλάμπους Ζωή τηλ: 22213-55831, email: sup3gnx@chalkidahospital.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ- Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ι. ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή	Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	1015.E00202.001
Τίτλος προμήθειας/ CPV	Υπογραφή σύμβασης για τα συστήματα επεξεργασίας νερού του Γ.Ν.Χαλκίδας, CPV: 45232430-5
Κριτήριο Κατακύρωσης	Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά Βάση της Τιμής.
Προϋπολογισμός Δαπάνης με ΦΠΑ	73.593,93€ πλέον ΦΠΑ 24% αξία 91.256,47 € με το ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 24203040000001 και τον ΑΛΕ 24101060000001
Χρονική διάρκεια σύμβασης	Δύο (2) έτη συν ένα (1) με δικαίωμα προαίρεσης, σύνολο τρία (3) έτη.
Τόπος Υποβολής Προσφορών και Διεξαγωγής Διαγωνισμού	Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	07-09-2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30μ.μ.
Ημερομηνία Διεξαγωγής Διαγωνισμού	08-09-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής	Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε • κράτος-μέλος της Ένωσης • κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) • τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων • τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση.
Τρόπος Υποβολής Προσφορών	Σε σφραγισμένο φάκελο . Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» / Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ / Ο αριθμός της Πρόσκλησης / Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού / Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, email). Μέσα στον κυρίως φάκελο θα περιλαμβάνονται τρεις υποφάκελοι : α) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) της Τεχνικής Προσφοράς και γ) της Οικονομικής προσφοράς.

	Η οικονομική προσφορά τοποθετείται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος της προσφοράς παραδίδεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Περιοχή Βαθροβουνίου, ΤΚ 34100 Χαλκίδα, Τμήμα Πρωτοκόλλου <u>Τα έγγραφα της προσφοράς που έχουν συνταχθεί από τον αποστολέα, να φέρουν φυσική ή ψηφιακή υπογραφή.</u> Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Δημοσιότητα	- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) - ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) 5^η ΥΠΕ (http://dypethessaly.gr) - Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας (http://chalkidahospital.gr)
Χρόνος ισχύος προσφορών	Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά Οικονομική Προσφορά	<u>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ</u> <u>1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Α',</u> - Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος Α' - Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής). - Την υπεύθυνη δήλωση την υποβάλλουν και υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι του οικονομικού φορέα: Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. - Ως νόμιμοι εκπρόσωποι νοούνται: - Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε.) - Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό. - Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς. - Ο Νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. - Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. 2. Το ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεις ή καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, ή το τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης, ή εξουσιοδότηση υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, ή πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης κατά την ημερομηνία υπογραφής της Υ/Δ. 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου 4. Αντίγραφο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αρ.93 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από την παρ.2, αρ.46, του Ν. 4447/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

	<u>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</u> 1. Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που βρίσκονται κάτω από τον πίνακα στην αρχή του εγγράφου. 2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες, από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία, πιστοποιήσεις, όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές. 4. Για τα τεχνικά φυλλάδια-προσπέκτους δεν απαιτείται να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά ούτε και επικυρωμένα. 5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό <u>μόνο</u> για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας. Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 80 (Αποδεικτικά Μέσα) παράγραφο 9, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν απαιτούνται αποδεικτικά μέσα σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Χρειάζεται μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση και τα λοιπά δικαιολογητικά του Παραρτήματος Α, η τεχνική και η οικονομική προσφορά. <u>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</u> 5. Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 6. Συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ, επί ποινή απορρίψεως 7. Με την προσφορά η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας θα δοθεί ανά μονάδα μέτρησης και συνολικά. 8. Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. 9. Ο μειοδότης θα προκύπτει από την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών προ ΦΠΑ, ανά είδος . 10. Οι τιμές δεσμεύουν τον προμηθευτή για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 12. Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 13. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς στο Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010). Αν το είδος δεν αντιστοιχίζεται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση. 14. Στον πίνακα της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ κάθε είδους και η συνολική τιμή με Φ.Π.Α. Η συνολική τιμή ανά είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς το ΦΠΑ, με την επιφύλαξη του Ν.2955/2001.
Δείγμα	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Νόμισμα	Ευρώ (€)
Διενέργεια Διαγωνισμού	Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς γίνεται την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στην παρούσα. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά. Συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του διαγωνισμού καθώς και τις οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας. Θα ακολουθήσει η διαβίβαση του πρακτικού προς το Δ.Σ. του Γ.Ν. Χαλκίδας προς έγκριση. Η αρμόδια επιτροπή δύναται να διατυπώνει επαρκώς αιτιολογημένη

	τη γνώμη της περί του συμφέροντος ή μη της προσφοράς του μειοδότη και μπορεί να προτείνει στο αρμόδιο όργανο του Γ.Ν. Χαλκίδας: - την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. - τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. - την οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και την έκδοση απόφασης. Μετά την έγκριση του πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο ακολουθεί η έκδοση και ανάρτηση της απόφασης στη Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Μετά την εν λόγω ανάρτηση, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές. Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας που ορίζεται από το νόμο. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές (Ν. 4412/2016 Άρθρο 90). Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Προσφορά	1. Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά ΜΟΝΟ για το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β'. 2. Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται.
Έννομη προστασία για δημόσιες συμβάσεις	Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016
Εγγυήσεις	Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Λόγοι απόρριψης προσφορών	Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

	θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. Ι) Προσφορές που έχουν χρόνο ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο απορρίπτονται.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ο τρόπος αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει με τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάση της τιμής στις προσφορές που θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης. Η συνολική τιμή ανά είδος δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς το ΦΠΑ, υπό την επιφύλαξη του Ν.2955/2001. Όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους αναδόχους δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (ν.4412/2016 άρθρο 117 παρ.3) Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση το Νοσοκομείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης, σε περίπτωση που απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.
Προστασία Προσωπικών δεδομένων	Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. - Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «Ανανέωση σύμβασης για τα συστήματα επεξεργασίας νερού του Γ.Ν.Χαλκίδας, (CPV: 45232430-5)».

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με την ζητούμενη υπηρεσία, την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας.

α/α	Περιγραφή	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ/ΕΠΙΣΚ.	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% /ΕΠΙΣΚ.	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	Σύνολο εργασιών επεξεργασίας νερού	4 επισκέψεις στο έτος	4.246,00€	5.265,04€	16.984,00€	21.060,16€
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ				16.984,00€	21.060,16€
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΡΙΑ(3) ΕΤΗ				50.952,00€	63.180,48€

α/α	Περιγραφή	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	Σύνολο ανταλλακτικών επεξεργασίας νερού	1 έτος (2026)	8.537,31€	24%	8.537,31€	10.586,26€
		2 έτος (2027)	7.052,31€	24%	7.052,31€	8.744,86€
		3 έτος (2028)	7.052,31€	24%	7.052,31€	8.744,86€
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΡΙΑ(3) ΕΤΗ				22.641,93€	28.075,99€

Συνολικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός(εργασία +αναλώσιμα) με Φ.Π.Α.24% για τρία(3) έτη: 63.180,48€+ 28.075,99€= 91.256,47€ .

Τι απαιτείται :

Για την άριστη λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας νερού για την παραγωγή και διάθεση αποιονισμένου νερού κατάλληλου για αιμοκάθαρση πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα παρακάτω:

1. Καθημερινή καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας των στοιχείων αντίστροφης ώσμωσης στο έντυπο καθημερινής λειτουργίας και αποστολή με email στην εταιρία

σύμβασης μία φορά κάθε εβδομάδα, υποχρέωση του τεχνικού προσωπικού του Νοσοκομείου. Δωρεάν έλεγχος από το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας και τηλεφωνική υποστήριξη σε περίπτωση που χρειάζεται να πραγματοποιηθεί κάποια απλή ενέργεια από το προσωπικό του Νοσοκομείου.

2. Αντικατάσταση των ανταλλακτικών στα φίλτρα αιωρημάτων που βρίσκονται:

- Στην είσοδο του συστήματος
- Στην έξοδο του φίλτρου ενεργού άνθρακα
- Στην κάθε συσκευή αντίστροφης ώσμωσης
- Η συχνότητα της αντικατάστασης καθορίζεται από τη διαφορά πιέσεων στην είσοδο και στην έξοδο του φίλτρου, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το ένα (1) bar ή αν περάσει διάστημα δυο μηνών. Δηλαδή η αντικατάσταση των ανταλλακτικών θα γίνεται όταν η διαφορά πιέσεων γίνει 1 bar ή κάθε δύο μήνες ακόμα και αν η διαφορά πίεσης δεν έχει ξεπεράσει το 1 bar.

3. Αντικατάσταση ανταλλακτικών στα φίλτρα μικροβίων κάθε 2 μήνες

4. Αντικατάσταση λυχνίας υπεριώδους ακτινοβολίας (η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο).

5. Υλικό φίλτρων θολότητας (αντικατάσταση κάθε τρία χρόνια).

6. Αντικατάσταση του πληρωτικού υλικού στα Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα (συσκευή αποχλωρίωσης), κάθε τρία χρόνια.

7. Ρητίνη αποσκλήρυντη (αντικατάσταση κάθε πέντε χρόνια).

8. Αντικατάσταση μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης, μετά από τρία χρόνια. Καθαρισμός και απολύμανση μεμβρανών κάθε 6 μήνες.

Πρόγραμμα ετήσιας προληπτικής συντήρησης

Περιλαμβάνει 4 τριμηνιαίες προληπτικές επισκέψεις (δύο ημερών Σάββατο - Κυριακή) στις οποίες θα πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να συνεχίσει το κάθε σύστημα να λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χωρίς βλάβες και απρόοπτα.

Το πρόγραμμα συντήρησης αφορά τα εξής συστήματα της ΤΕΜΑΚ:

- A1. Σύστημα επεξεργασίας νερού TMED2 της M.T.N.
- A2. Σύστημα κεντρικής αποσκλήρυνσης TS302/MGVH.
- A3. Σύστημα εξουδετέρωσης αποβλήτων.
- A4. Σύστημα αντίστροφης ώσμωσης αποστείρωσης SYTBW12C1.
- A5. Σύστημα αυτόματης χλωρίωσης της κεντρικής δεξαμενής.
- A6. Σύστημα δοσομέτρησης χημικών ατμογεννήτριας.
- A7. Σύστημα επεξεργασίας νερού TMED12/SS.
- A8. Σύστημα δοσομέτρησης για Πύργους Ψύξης.

A1 Σύστημα επεξεργασίας νερού TMED2 της M.T.N.

1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

1. Σύστημα επεξεργασίας νερού TMED2 της M.T.N

Σύστημα δεξαμενισμού και διανομής ακατέργαστου νερού :

- Έλεγχος του αυτοματισμού πλήρωσης των δεξαμενών
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των αντλιών τροφοδοσίας

Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρων θολότητας:

- Πλήρη έλεγχο , service και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συστήματα αποσκλήρυνσης:

- Πλήρη έλεγχο , service και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησής τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως.
- Έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της συσκευής ελέγχου σκληρότητας.
- Μέτρηση σκληρότητας νερού

Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρανσης ενεργού άνθρακα :

- Πλήρη έλεγχο , service και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συγκροτήματα αντίστροφης ώσμωσης :

- Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή τους
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από τις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.
- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
- Αντικατάσταση των φίλτρων αιωρημάτων στην είσοδο των αντίστροφων ωσμώσεων

Για το σύστημα διανομής απιονισμένου νερού:

:

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των συστημάτων εξισορρόπησης πίεσης
- Απολύμανση του βρόχου διανομής απιονισμένου νερού.
- Δειγματοληψία παραγόμενου νερού από το δίκτυο απιονισμένου νερού της MTN για χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο σε πιστοποιημένο εργαστήριο με το πέρας των εργασιών απολύμανσης

2η ΕΠΙΣΚΕΨΗ**1. Σύστημα επεξεργασίας νερού TMED2 της M.T.N.**Σύστημα δεξαμενισμού και διανομής ακατέργαστου νερού:

- Έλεγχος του αυτοματισμού πλήρωσης των δεξαμενών
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των αντλιών τροφοδοσίας

Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρων θολότητας:

- Πλήρη έλεγχο , service και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συστήματα αποσκλήρυνσης:

- Πλήρη έλεγχο , service και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησής τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως.
- Έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της συσκευής ελέγχου σκληρότητας.
- Μέτρηση σκληρότητας νερού

Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρανσης ενεργού άνθρακα :

- Πλήρη έλεγχο , service και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συγκροτήματα αντίστροφης ώσμωσης :

- Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από τις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.
- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
- Αντικατάσταση των φίλτρων αιωρημάτων στην είσοδο των αντίστροφων ωσμώσεων

Για το σύστημα διανομής απιονισμένου νερού :

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των συστημάτων εξισορρόπησης πίεσης
- Απολύμανση του βρόχου διανομής απιονισμένου νερού.
- Δειγματοληψία παραγόμενου νερού από το δίκτυο απιονισμένου νερού της MTN για χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο σε πιστοποιημένο εργαστήριο με το πέρας των εργασιών απολύμανσης

3η ΕΠΙΣΚΕΨΗ**1. Σύστημα επεξεργασίας νερού TMED2 της M.T.N.**Σύστημα δεξαμενισμού και διανομής ακατέργαστου νερού:

- Έλεγχος του αυτοματισμού πλήρωσης των δεξαμενών
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των αντλιών τροφοδοσίας

Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρων θολότητας:

- Πλήρη έλεγχο , service και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συστήματα αποσκλήρυνσης:

- Πλήρη έλεγχο , service και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.

- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησής τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως.
- Έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της συσκευής ελέγχου σκληρότητας.
- Μέτρηση σκληρότητας νερού

Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρανσης ενεργού άνθρακα :

- Πλήρη έλεγχο , service και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συγκροτήματα αντίστροφης ώσμωσης :

- Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από τις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.
- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
- Αντικατάσταση των φίλτρων αιωρημάτων στην είσοδο των αντίστροφων ωσμώσεων
- Χημικός καθαρισμός και απολύμανση των μεμβρανών

Για το σύστημα διανομής απιονισμένου νερού :

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των συστημάτων εξισορρόπησης πίεσης
- Απολύμανση του βρόχου διανομής απιονισμένου νερού.

- Δειγματοληψία παραγόμενου νερού από το δίκτυο απιονισμένου νερού της MTN για χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο σε πιστοποιημένο εργαστήριο με το πέρας των εργασιών απολύμανσης.

4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

1. Σύστημα επεξεργασίας νερού TMED2 της M.T.N.

Σύστημα δεξαμενισμού και διανομής ακατέργαστου νερού:

- Έλεγχος του αυτοματισμού πλήρωσης των δεξαμενών
- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των αντλιών τροφοδοσίας

Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρων θολότητας:

- Πλήρη έλεγχο , service και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συστήματα αποσκλήρυνσης:

- Πλήρη έλεγχο , service και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησής τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως.
- Έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της συσκευής ελέγχου σκληρότητας.
- Μέτρηση σκληρότητας νερού

Για τα αυτόματα συστήματα φίλτρανσης ενεργού άνθρακα :

- Πλήρη έλεγχο , service και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας τους.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματων πλύσεων τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση ωρολογιακών μηχανισμών τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων τους.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους.

Για τα αυτόματα συγκροτήματα αντίστροφης ώσμωσης:

- Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή τους.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από τις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.
- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
- Αντικατάσταση των φίλτρων αιωρημάτων στην είσοδο των αντίστροφων ωσμώσεων

Για το σύστημα διανομής απιονισμένου νερού :

- Έλεγχος σωστής λειτουργίας των συστημάτων εξισορρόπησης πίεσης
- Απολύμανση του βρόχου διανομής απιονισμένου νερού
- Δειγματοληψία παραγόμενου νερού από το δίκτυο απιονισμένου νερού της MTN για χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο σε πιστοποιημένο εργαστήριο με το πέρας των εργασιών απολύμανσης

Χρονοδιάγραμμα συντηρήσεων

1. Οι τριμηνιαίες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται μη εργάσιμη ημέρα (Κυριακή) ώστε να μην επηρεάζεται το πρόγραμμα λειτουργίας του Νοσοκομείου.
2. Τα συστήματα θα πρέπει να παραδίδονται διαθέσιμα προς συντήρηση εγκαίρως την ημέρα που έχει συμφωνηθεί το προγραμματισμένο service (το αργότερο 09:00πμ).
3. Κατά την διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος υπεύθυνος από το Νοσοκομείο, ο οποίος θα υπογράφει το δελτίο εξυπηρέτησης εργασιών του τεχνικού της ΤΕΜΑΚ και θα παραλαμβάνει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία.

Παροχές premium πακέτου ετήσιας Συντήρησης

1. Ετήσια αναλώσιμα υλικά με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.

2. Τυχόν επιπλέον ανταλλακτικά υλικά που κριθεί απαραίτητο να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων θα αντικαθίστανται και θα χρεώνονται extra σύμφωνα με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.

3. Τη δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής πρόσβασης κατά προτεραιότητα στο τηλεφωνικό κέντρο σε έμπειρους τεχνικούς που θα βοηθήσουν στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων .

4. On call τηλεφωνική υποστήριξη (σε κινητό τηλέφωνο τεχνικού επιφυλακής) παρέχεται 365ημέρες το χρόνο για το κάτωθι ωράριο υποστήριξης: Δευτέρα- Παρασκευή (06:00πμ - 22:00μμ) , Σάββατο - Κυριακή (06:00πμ -20:00μμ).

5. Χρόνος απόκρισης (down time) : Ο χρόνος άφιξης τεχνικού στο χώρο σας μετά από την κλήση για on site επέμβαση αποκατάσταση έκτακτης βλάβης είναι εντός 24 ωρών σε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τη λήψη έγγραφη αποδοχής του κόστους έκτακτης επίσκεψης.

Παράδοση υλικών : Με μεταφορικά μέσα της εταιρίας σύμβασης.

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΤΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ					
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
1	FISWS10-005M	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 5micron	20		
2	FIAPS155184-43	ΑΝΤΑ/ΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ Α PLEATED 10" 5M ΜΕΓΑΛΟ	10		
3	EUTRAV202	ΤΕΣΤ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	5		
4	TECLPH	ΤΕΣΤ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΗ	5		
5	EUROTEM 1N	ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Υ ΑΛΑΤΩΝ	2		
6	EUROTEM 2N	ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Υ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ	2		
7	EUROTEM 3N	ΧΗΜΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ	2		
8	NUQAIR	ΜΙΚΡ. ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	8		

9	FAB12C	ΠΙΕΣΣΟΣΤΑΤ ΗΣ 0,2 -8 BAR	2		
10	NAOCL	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ ΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ	10		
11	1LRPEN.O.1	ΗΛ/ΒΑΝΝΑ RPE 1"Ν.Ο,ΜΕ ΠΗΝΙΟ FC 7301	2		
12	EUTRAV125	ΦΛΩΤΕΡ ΗF 464 ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 3/8	2		
13	ER72611	ΣΕΤ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓ. ΒΑΛΒ.541	2		
14	ER413/134/J	ΠΗΝΙΟ 24V	2		
15	ER568/256	ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠ ΒΑΛΒ 2001S- 2002S	2		
16	ER568/384	ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝ ΠΛΑΚΑΣ 2002S	2		
17	ER568/208/2	ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΒΑΛΒ 2001S- 2002S	2		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΕΚΠΩΣΗ					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ					

Οικονομικά δεδομένα πίνακας προσφορών

Κόστος Επίσκεψης	
Κόστος Αναλωσίμων	
Σύνολο εργασίας: x 4 επισκέψεις συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων (4) δειγματοληψιών	
ΣΥΝΟΛΟ	

Α2. Σύστημα κεντρικής αποσκλήρυνσης TS302/MGVH.

1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας του.

- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης του.
- Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών του.
- Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησής του.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων του.
- Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως.
- Έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της συσκευής ελέγχου σκληρότητας.
- Μέτρηση σκληρότητας παραγόμενου νερού

2η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας του.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης του.
- Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών του.
- Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησής του.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων του.
- Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως.
- Έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της συσκευής ελέγχου σκληρότητας.
- Μέτρηση σκληρότητας παραγόμενου νερού

3η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας του.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης του.
- Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών του.
- Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησής του.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων του.
- Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως.
- Έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της συσκευής ελέγχου σκληρότητας.
- Μέτρηση σκληρότητας παραγόμενου νερού

4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας του.
- Ρύθμιση μηχανισμών αυτόματης αναγέννησης του.
- Έλεγχος και ρύθμιση των ωρολογιακών μηχανισμών του.
- Έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων των διαφόρων σταδίων της αναγέννησής του.
- Έλεγχος και ρύθμιση στεγανότητας και μηχανικών καταπονήσεων του.
- Έλεγχος και ρύθμιση του ρυθμού πλήρωσης των δεξαμενών αποθήκευσης αλατιού με νερό πόλεως.
- Έλεγχος και ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της συσκευής ελέγχου σκληρότητας.
- Μέτρηση σκληρότητας παραγόμενου νερού

Χρονοδιάγραμμα συντηρήσεων

1. Οι τριμηνιαίες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται μη εργάσιμη ημέρα (Κυριακή) ώστε να μην επηρεάζεται το πρόγραμμα λειτουργίας του Νοσοκομείου.
2. Τα συστήματα θα πρέπει να παραδίδονται διαθέσιμα προς συντήρηση εγκαίρως την ημέρα που έχει συμφωνηθεί το προγραμματισμένο service (το αργότερο 09:00πμ).

3. Κατά την διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος υπεύθυνος από το Νοσοκομείο, ο οποίος θα υπογράφει το δελτίο εξυπηρέτησης εργασιών του τεχνικού της ΤΕΜΑΚ και θα παραλαμβάνει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία.

Παροχές premium πακέτου ετήσιας Συντήρησης

1. Ετήσια αναλώσιμα υλικά με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.
2. Τυχόν επιπλέον ανταλλακτικά υλικά που κριθεί απαραίτητο να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων θα αντικαθίστανται και θα χρεώνονται extra σύμφωνα με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.
3. Τη δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής πρόσβασης κατά προτεραιότητα στο τηλεφωνικό κέντρο σε έμπειρους τεχνικούς που θα βοηθήσουν στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων .
4. On call τηλεφωνική υποστήριξη (σε κινητό τηλέφωνο τεχνικού επιφυλακής) παρέχεται 365 ημέρες το χρόνο για το κάτωθι ωράριο υποστήριξης: Δευτέρα- Παρασκευή (06:00πμ - 22:00μμ) , Σάββατο - Κυριακή (06:00πμ -20:00μμ).
5. Χρόνος απόκρισης (down time) : Ο χρόνος άφιξης τεχνικού στο χώρο σας μετά από την κλήση για on site επέμβαση αποκατάσταση έκτακτης βλάβης είναι εντός 24 ωρών σε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τη λήψη έγγραφη αποδοχής του κόστους έκτακτης επίσκεψης.

Οικονομικά δεδομένα πίνακας προσφορών

Κόστος Επίσκεψης	
Σύνολο εργασίας: x 4 επισκέψεις	

Α3. Σύστημα εξουδετέρωσης αποβλήτων

1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου ελέγχου PH
- Έλεγχος των ορίων PH και του αυτοματισμού όπλισης των ηλεκτροβανών
- Πλήρης έλεγχος, service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας των δοσιμετρικών αντλιών.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας της αντλίας ανακυκλοφορίας

2η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου ελέγχου PH
- Έλεγχος των ορίων PH και του αυτοματισμού όπλισης των ηλεκτροβανών
- Πλήρης έλεγχος, service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας των δοσιμετρικών αντλιών.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας της αντλίας ανακυκλοφορίας

3η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου ελέγχου PH
- Έλεγχος των ορίων PH και του αυτοματισμού όπλισης των ηλεκτροβανών
- Πλήρης έλεγχος, service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας των δοσιμετρικών αντλιών.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας της αντλίας ανακυκλοφορίας

4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου ελέγχου PH.
- Έλεγχος των ορίων PH και του αυτοματισμού όπλισης των ηλεκτροβανών.
- Πλήρης έλεγχος, service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας των δοσιμετρικών αντλιών.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας της αντλίας ανακυκλοφορίας.

Χρονοδιάγραμμα συντηρήσεων

1. Οι τριμηνιαίες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται μη εργάσιμη ημέρα (Σάββατο) ώστε να μην επηρεάζεται το πρόγραμμα λειτουργίας του Νοσοκομείου.
2. Τα συστήματα θα πρέπει να παραδίδονται διαθέσιμα προς συντήρηση εγκαίρως την ημέρα που έχει συμφωνηθεί το προγραμματισμένο service (το αργότερο 09:00πμ).
3. Κατά την διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος υπεύθυνος από το Νοσοκομείο, ο οποίος θα υπογράφει το δελτίο εξυπηρέτησης εργασιών του τεχνικού της εταιρίας συντήρησης και θα παραλαμβάνει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία.

Παροχές premium πακέτου ετήσιας Συντήρησης

1. Ετήσια αναλώσιμα υλικά με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.
2. Τυχόν επιπλέον ανταλλακτικά υλικά που κριθεί απαραίτητο να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων θα αντικαθίστανται και θα χρεώνονται extra σύμφωνα με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.
3. Τη δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής πρόσβασης κατά προτεραιότητα στο τηλεφωνικό κέντρο σε έμπειρους τεχνικούς που θα βοηθήσουν στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων .
4. On call τηλεφωνική υποστήριξη (σε κινητό τηλέφωνο τεχνικού επιφυλακής) παρέχεται 365ημέρες το χρόνο για το κάτωθι ωράριο υποστήριξης: Δευτέρα- Παρασκευή (06:00πμ - 22:00μμ) , Σάββατο - Κυριακή (06:00πμ -20:00μμ).
5. Χρόνος απόκρισης (down time) : Ο χρόνος άφιξης τεχνικού στο χώρο σας μετά από την κλήση για on site επέμβαση αποκατάσταση έκτακτης βλάβης είναι εντός 24 ωρών σε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τη λήψη έγγραφη αποδοχής του κόστους έκτακτης επίσκεψης.

Παράδοση υλικών : Με μέσα της εταιρίας σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ					
1	ET1ELT005	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟΥ PH	1		
2	ETSCP00008 02	ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠ ΥΛΕΝΙΟ 1-15	1		
3	ETSCP00008 72	ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ PVDF 1-15	1		
4	ET2142001	ΦΙΛΤΡΟ	2		

		VITON			
5	ET2144009	ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Σ VITON	2		
6	ETSVA00300 01	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΧΥΣΗΣ ΔΟΣΟΜ.ΑΝΤ ΛΙΑΣ	1		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΕΚΠΤΩΣΗ%					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ%					

Οικονομικά δεδομένα πίνακας προσφορών

Κόστος Επίσκεψης	
Σύνολο εργασίας: x 4 επισκέψεις	
Κόστος Αναλωσίμων	
ΣΥΝΟΛΟ	

A4. Σύστημα αντίστροφης ώσμωσης αποστείρωσης SYTBW12C1.

1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή του.
 - Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.
 - Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.
 - Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.
 - Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση.
 - Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στην αντλία υψηλής πίεσης.
 - Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την αντλία υψηλής πίεσης.
 - Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.
 - Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.
 - Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
 - Αντικατάσταση των φίλτρων αιωρημάτων στην είσοδο της αντίστροφης ώσμωσης.
- Σύστημα δεξαμενισμού και διανομής απιονισμένου νερού
- Έλεγχος του αυτοματισμού πλήρωσης της δεξαμενής
 - Έλεγχος σωστής λειτουργίας των αντλιών τροφοδοσίας

2η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή του.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στην αντλία υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την αντλία υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.
- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.

- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
 - Αντικατάσταση των φίλτρων αιωρημάτων στην είσοδο της αντίστροφης ώσμωσης.
- Σύστημα δεξαμενισμού και διανομής απιονισμένου νερού
- Έλεγχος του αυτοματισμού πλήρωσης της δεξαμενής
 - Έλεγχος σωστής λειτουργίας των αντλιών τροφοδοσίας

3η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή του.
 - Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.
 - Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.
 - Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.
 - Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραυση.
 - Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στην αντλία υψηλής πίεσης.
 - Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την αντλία υψηλής πίεσης.
 - Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.
 - Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.
 - Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
 - Αντικατάσταση των φίλτρων αιωρημάτων στην είσοδο της αντίστροφης ώσμωσης.
- Σύστημα δεξαμενισμού και διανομής απιονισμένου νερού
- Έλεγχος του αυτοματισμού πλήρωσης της δεξαμενής
 - Έλεγχος σωστής λειτουργίας των αντλιών τροφοδοσίας

4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή του.
 - Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.
 - Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.
 - Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.
 - Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραυση.
 - Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στην αντλία υψηλής πίεσης.
 - Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την αντλία υψηλής πίεσης.
 - Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.
 - Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.
 - Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
 - Αντικατάσταση των φίλτρων αιωρημάτων στην είσοδο της αντίστροφης ώσμωσης.
- Σύστημα δεξαμενισμού και διανομής απιονισμένου νερού
- Έλεγχος του αυτοματισμού πλήρωσης της δεξαμενής
 - Έλεγχος σωστής λειτουργίας των αντλιών τροφοδοσίας

Χρονοδιάγραμμα συντηρήσεων

1. Οι τριμηνιαίες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται μη εργάσιμη ημέρα (Κυριακή) ώστε να μην επηρεάζεται το πρόγραμμα λειτουργίας του Νοσοκομείου.
2. Τα συστήματα θα πρέπει να παραδίδονται διαθέσιμα προς συντήρηση εγκαίρως την ημέρα που έχει συμφωνηθεί το προγραμματισμένο service (το αργότερο 09:00πμ).
3. Κατά την διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος υπεύθυνος από το Νοσοκομείο, ο οποίος θα υπογράφει το δελτίο εξυπηρέτησης εργασιών του τεχνικού της ΤΕΜΑΚ και θα παραλαμβάνει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία

Παροχές premium πακέτου ετήσιας Συντήρησης

1. Ετήσια αναλώσιμα υλικά με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.

2. Τυχόν επιπλέον ανταλλακτικά υλικά που κριθεί απαραίτητο να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων θα αντικαθίστανται και θα χρεώνονται extra σύμφωνα με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.

3. Τη δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής πρόσβασης κατά προτεραιότητα στο τηλεφωνικό κέντρο σε έμπειρους τεχνικούς που θα βοηθήσουν στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων .

4. On call τηλεφωνική υποστήριξη (σε κινητό τηλέφωνο τεχνικού επιφυλακής) παρέχεται 365 ημέρες το χρόνο για το κάτωθι ωράριο υποστήριξης: Δευτέρα- Παρασκευή (06:00πμ - 22:00μμ) , Σάββατο - Κυριακή (06:00πμ -20:00μμ).

5. Χρόνος απόκρισης (down time) : Ο χρόνος άφιξης τεχνικού στο χώρο σας μετά από την κλήση για on site επέμβαση αποκατάσταση έκτακτης βλάβης είναι εντός 24 ωρών σε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τη λήψη έγγραφη αποδοχής του κόστους έκτακτης επίσκεψης.

Παράδοση υλικών : Με μέσα της εταιρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

4. ΑΝΤ.ΩΣΜΩΣΗ SYTBW12C ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ					
1	FISWS10-005M	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 5micron	4		
2	FISWS10-050M	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟΣ 50micron	4		
3	FAB12C	ΠΙΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ 0,2 -8 BAR	1		
4	1LRPE1/2	ΗΛ/BANNA RPE 1/2"N.O,ME ΠΗΝΙΟ FC 5301	1		
5	GERC	ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΑΤΩΤΙΚΟ GENESYS RC	50		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΕΚΠΤΩΣΗ%					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ...%					

Οικονομικά δεδομένα πίνακας προσφορών

Κόστος Επίσκεψης	
Σύνολο εργασίας: x 4 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ	

Κόστος Αναλωσίμων	
ΣΥΝΟΛΟ	

A5. Σύστημα αυτόματης χλωρίωσης της κεντρικής δεξαμενής.

1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου ελέγχου ελεύθερου χλωρίου
- Έλεγχος των ορίων χλωρίου και του αυτοματισμού
- Πλήρης έλεγχος , service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της δοσιμετρικής αντλίας χλωρίου.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας της αντλίας ανακυκλοφορίας

2η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου ελέγχου ελεύθερου χλωρίου
- Έλεγχος των ορίων χλωρίου και του αυτοματισμού
- Πλήρης έλεγχος , service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της δοσιμετρικής αντλίας χλωρίου.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας της αντλίας ανακυκλοφορίας

3η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου ελέγχου ελεύθερου χλωρίου
- Έλεγχος των ορίων χλωρίου και του αυτοματισμού
- Πλήρης έλεγχος , service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της δοσιμετρικής αντλίας χλωρίου.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας της αντλίας ανακυκλοφορίας

4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Έλεγχος και καλιμπράρισμα του οργάνου ελέγχου ελεύθερου χλωρίου
- Έλεγχος των ορίων χλωρίου και του αυτοματισμού
- Πλήρης έλεγχος , service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της δοσιμετρικής αντλίας χλωρίου.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας της αντλίας ανακυκλοφορίας

Χρονοδιάγραμμα συντηρήσεων

1. Οι τριμηνιαίες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται μη εργάσιμη ημέρα (Σάββατο) ώστε να μην επηρεάζεται το πρόγραμμα λειτουργίας του Νοσοκομείου.
2. Τα συστήματα θα πρέπει να παραδίδονται διαθέσιμα προς συντήρηση εγκαίρως την ημέρα που έχει συμφωνηθεί το προγραμματισμένο service (το αργότερο 09:00πμ).
3. Κατά την διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος υπεύθυνος από το Νοσοκομείο, ο οποίος θα υπογράφει το δελτίο εξυπηρέτησης εργασιών του τεχνικού της εταιρίας συντήρησης και θα παραλαμβάνει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία.

Παροχές premium πακέτου ετήσιας Συντήρησης

1. Ετήσια αναλώσιμα υλικά με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.
2. Τυχόν επιπλέον ανταλλακτικά υλικά που κριθεί απαραίτητο να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων θα αντικαθίστανται και θα χρεώνονται extra σύμφωνα με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.
3. Τη δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής πρόσβασης κατά προτεραιότητα στο τηλεφωνικό κέντρο σε έμπειρους τεχνικούς που θα βοηθήσουν στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων .
4. On call τηλεφωνική υποστήριξη (σε κινητό τηλέφωνο τεχνικού επιφυλακής) παρέχεται 365ημέρες το χρόνο για το κάτωθι ωράριο υποστήριξης: Δευτέρα- Παρασκευή (06:00πμ - 22:00μμ) , Σάββατο - Κυριακή (06:00πμ -20:00μμ).
5. Χρόνος απόκρισης (down time) : Ο χρόνος άφιξης τεχνικού στο χώρο σας μετά από την κλήση για on site επέμβαση αποκατάσταση έκτακτης βλάβης είναι εντός 24 ωρών σε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τη λήψη έγγραφη αποδοχής του κόστους έκτακτης επίσκεψης.

Παράδοση υλικών : Με μέσα της εταιρίας σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ					
1	ETSPS00022 01	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥ	1		
2	FIAPS155184 -43	ΑΝΤΑ/ΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ Α ΡΛΕΑΤΕD 10" 5M ΜΕΓΑΛΟ	6		
3	ETSCP00008 02	ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠ ΥΛΕΝΙΟ 1-15	1		
4	ET2142001	ΦΙΛΤΡΟ VITON	1		
5	ET2144009	ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Σ VITON	1		
6	ERH1015-14	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ 4X6mm	2		
7	NAOCL	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩ ΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ	64		
8	VT105	ΜΠΙΤΟΝΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 25LT ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ	2		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΕΚΠΤΩΣΗ% ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ VT105					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ%					

Οικονομικά δεδομένα πίνακας προσφορών

Κόστος Επίσκεψης	
------------------	--

Σύνολο εργασίας: x 4 επισκέψεις	
Κόστος Αναλωσίμων	
ΣΥΝΟΛΟ	

A6. Σύστημα δοσομέτρησης χημικών ατμογεννήτριας

1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος , service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της δοσιμετρικής αντλίας
- Έλεγχος ρυθμού αναρρόφησης χημικών προσθέτων
- Πλήρωση κάδου αποθήκευσης χημικών πρόσθετων

2η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος , service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της δοσιμετρικής αντλίας
- Έλεγχος ρυθμού αναρρόφησης χημικών προσθέτων
- Πλήρωση κάδου αποθήκευσης χημικών πρόσθετων

3η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος , service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της δοσιμετρικής αντλίας
- Έλεγχος ρυθμού αναρρόφησης χημικών προσθέτων
- Πλήρωση κάδου αποθήκευσης χημικών πρόσθετων

4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος , service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της δοσιμετρικής αντλίας
- Έλεγχος ρυθμού αναρρόφησης χημικών προσθέτων
- Πλήρωση κάδου αποθήκευσης χημικών πρόσθετων

Χρονοδιάγραμμα συντηρήσεων

1. Οι τριμηνιαίες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται μη εργάσιμη ημέρα (Σάββατο) ώστε να μην επηρεάζεται το πρόγραμμα λειτουργίας του Νοσοκομείου.
2. Τα συστήματα θα πρέπει να παραδίδονται διαθέσιμα προς συντήρηση εγκαίρως την ημέρα που έχει συμφωνηθεί το προγραμματισμένο service (το αργότερο 09:00πμ).
3. Κατά την διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος υπεύθυνος από το Νοσοκομείο, ο οποίος θα υπογράφει το δελτίο εξυπηρέτησης εργασιών του τεχνικού της ΤΕΜΑΚ και θα παραλαμβάνει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία.

Παροχές premium πακέτου ετήσιας Συντήρησης

1. Ετήσια αναλώσιμα υλικά με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.

2. Τυχόν επιπλέον ανταλλακτικά υλικά που κριθεί απαραίτητο να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων θα αντικαθίστανται και θα χρεώνονται extra σύμφωνα με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.

3. Τη δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής πρόσβασης κατά προτεραιότητα στο τηλεφωνικό κέντρο σε έμπειρους τεχνικούς που θα βοηθήσουν στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων .

4. On call τηλεφωνική υποστήριξη (σε κινητό τηλέφωνο τεχνικού επιφυλακής) παρέχεται 365ημέρες το χρόνο για το κάτωθι ωράριο υποστήριξης: Δευτέρα- Παρασκευή (06:00πμ - 22:00μμ) , Σάββατο - Κυριακή (06:00πμ -20:00μμ).

5. Χρόνος απόκρισης (down time) : Ο χρόνος άφιξης τεχνικού στο χώρο σας μετά από την κλήση για on site επέμβαση αποκατάσταση έκτακτης βλάβης είναι εντός 24 ωρών σε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τη λήψη έγγραφη αποδοχής του κόστους έκτακτης επίσκεψης.

Παράδοση υλικών : Με μέσα της εταιρίας σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

6. ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ					
1	ETSCP00008 02	ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠ ΥΛΕΝΙΟ 1-15	1		
2	ET2142001	ΦΙΛΤΡΟ VITON	2		
3	ET2144009	ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Σ VITON	2		
4	ERH1015-14	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ¼ 4X6mm	1		
5	FINEB2100	ΑΝΤΙΚΑΘ/ΤΙΚ Ο ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩ ΤΙΚΟ BFINE 2100	50		
6	FINEB1120	ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΡΗ ΝΕΡΟΥ BFINE 1120	50		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΕΚΠΤΩΣΗ%					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ%					

Οικονομικά Δεδομένα πίνακας προσφορών

Κόστος Επίσκεψης

Σύνολο εργασίας:

..... x 4 επισκέψεις

Κόστος Αναλωσίμων

ΣΥΝΟΛΟ

A7. Σύστημα επεξεργασίας νερού TMED12/SS

1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή.

- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης.

- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από τις αντλίες υψηλής πίεσης.

- Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.
- Έλεγχος και καλυμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
- Αλλαγή λυχνίας
- Αλλαγή μεμβρανών

2η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή.

- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από τις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.
- Έλεγχος και καλυμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

3η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή.

- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από τις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.
- Έλεγχος και καλυμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Πλήρης έλεγχος και ρύθμισή.

- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού παραγωγής επεξεργασμένου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση ρυθμού απορριπτόμενου νερού.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στο συγκρότημα.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από την προφίλτραση.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εισόδου στις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος και ρύθμιση πιέσεων εξόδου από τις αντλίες υψηλής πίεσης.
- Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου νερού.

- Έλεγχος και καλυμπράρισμα του οργάνου μέτρησης αγωγιμότητας.
- Έλεγχος σωστής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Χρονοδιάγραμμα συντηρήσεων

1. Οι τριμηνιαίες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται μη εργάσιμη ημέρα (Σάββατο) ώστε να μην επηρεάζεται το πρόγραμμα λειτουργίας του Νοσοκομείου.
2. Τα συστήματα θα πρέπει να παραδίδονται διαθέσιμα προς συντήρηση εγκαίρως την ημέρα που έχει συμφωνηθεί το προγραμματισμένο service (το αργότερο 09:00πμ).
3. Κατά την διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος υπεύθυνος από το Νοσοκομείο, ο οποίος θα υπογράφει το δελτίο εξυπηρέτησης εργασιών του τεχνικού της ΤΕΜΑΚ και θα παραλαμβάνει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία.

Παροχές premium πακέτου ετήσιας Συντήρησης

1. Ετήσια αναλώσιμα υλικά με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.
2. Τυχόν επιπλέον ανταλλακτικά υλικά που κριθεί απαραίτητο να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων θα αντικαθίστανται και θα χρεώνονται extra σύμφωνα με προνομιακές τιμές έκπτωσης ...%.
3. Τη δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής πρόσβασης κατά προτεραιότητα στο τηλεφωνικό κέντρο σε έμπειρους τεχνικούς που θα βοηθήσουν στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων .
4. On call τηλεφωνική υποστήριξη (σε κινητό τηλέφωνο τεχνικού επιφυλακής) παρέχεται 365ημέρες το χρόνο για το κάτωθι ωράριο υποστήριξης: Δευτέρα- Παρασκευή (06:00πμ - 22:00μμ) , Σάββατο - Κυριακή (06:00πμ -20:00μμ).
5. Χρόνος απόκρισης (down time) : Ο χρόνος άφιξης τεχνικού στο χώρο σας μετά από την κλήση για on site επέμβαση αποκατάσταση έκτακτης βλάβης είναι εντός 24 ωρών σε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τη λήψη έγγραφη αποδοχής του κόστους έκτακτης επίσκεψης.

Παράδοση υλικών : Με μέσα της εταιρίας σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

7. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ TMED12/SS ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ						
1	FISWS10-010M	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΝΗΜΑΤΟ Σ 10m	4			
2	FIAPC10	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΥΤΑΡΙΝΗΣ & ΑΝΘΡΑΚΑ 10"	8			
3	NUQR10020	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ	4			

		10'0,2m				
4	EUTRHA5 00	ΛΥΧΝΙΑ ΓΙΑ UV HR – 60 220V – ¼ BSP,240L/ H	1			
ΣΥΝΟΛΟ						
ΕΚΠΤΩΣΗ%						
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ%						

Οικονομικά δεδομένα πίνακας προσφορών

Κόστος Επίσκεψης	
Αναλώσιμα	
Μεμβράνη	
Σύνολο εργασίας: x 4 επισκέψεις + Εργασία αλλαγής Μεμβράνης	
ΣΥΝΟΛΟ	

A8. Σύστημα δοσομέτρησης για Πύργους Ψύξης

1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος , service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της δοσιμετρικής αντλίας
- Έλεγχος ρυθμού αναρρόφησης χημικών προσθέτων

2η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος , service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της δοσιμετρικής αντλίας
- Έλεγχος ρυθμού αναρρόφησης χημικών προσθέτων

3η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος , service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της δοσιμετρικής αντλίας
- Έλεγχος ρυθμού αναρρόφησης χημικών προσθέτων

4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

- Πλήρης έλεγχος , service , ρύθμιση ομαλής και σωστής λειτουργίας της δοσιμετρικής αντλίας
- Έλεγχος ρυθμού αναρρόφησης χημικών προσθέτων

Χρονοδιάγραμμα συντηρήσεων

1. Οι τριμηνιαίες επισκέψεις προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται μη εργάσιμη ημέρα (Σάββατο) ώστε να μην επηρεάζεται το πρόγραμμα λειτουργίας του Νοσοκομείου.

2. Τα συστήματα θα πρέπει να παραδίδονται διαθέσιμα προς συντήρηση εγκαίρως την ημέρα που έχει συμφωνηθεί το προγραμματισμένο service (το αργότερο 09:00πμ).
3. Κατά την διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμος υπεύθυνος από το Νοσοκομείο, ο οποίος θα υπογράφει το δελτίο εξυπηρέτησης εργασιών του τεχνικού της ΤΕΜΑΚ και θα παραλαμβάνει το σύστημα σε πλήρη λειτουργία.

Παροχές premium πακέτου ετήσιας Συντήρησης

1. Ετήσια αναλώσιμα υλικά με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.
2. Τυχόν επιπλέον ανταλλακτικά υλικά που κριθεί απαραίτητο να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων θα αντικαθίστανται και θα χρεώνονται extra σύμφωνα με προνομιακές τιμές έκπτωσης%.
3. Τη δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής πρόσβασης κατά προτεραιότητα στο τηλεφωνικό κέντρο σε έμπειρους τεχνικούς που θα βοηθήσουν στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων .
4. On call τηλεφωνική υποστήριξη (σε κινητό τηλέφωνο τεχνικού επιφυλακής) παρέχεται 365ημέρες το χρόνο για το κάτωθι ωράριο υποστήριξης: Δευτέρα- Παρασκευή (06:00πμ - 22:00μμ) , Σάββατο - Κυριακή (06:00πμ -20:00μμ).
5. Χρόνος απόκρισης (down time) : Ο χρόνος άφιξης τεχνικού στο χώρο σας μετά από την κλήση για on site επέμβαση αποκατάσταση έκτακτης βλάβης είναι εντός 24 ωρών σε εργάσιμη ημέρα και ώρα από τη λήψη έγγραφη αποδοχής του κόστους έκτακτης επίσκεψης. .

Παράδοση υλικών : Με μέσα της εταιρίας σύμβασης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ 8. ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ					
ETSCP0000 802	ΚΕΦΑΛΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟ ΠΥΛΕΝΙΟ 1-15	1			
ET2142001	ΦΙΛΤΡΟ VITON	1			
ET2144009	ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨ ΗΣ VITON	1			
ERH1015- 14	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ 4X6mm	1			
ΣΥΝΟΛΟ					
ΕΚΠΤΩΣΗ ...%					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ%					

Οικονομικά δεδομένα

Κόστος Επίσκεψης	
Κόστος Αναλωσίμων Υλικών	
Σύνολο εργασίας: x 4 επισκέψεις	
ΣΥΝΟΛΟ	

Α9. ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Το παρόν κεφάλαιο αφορά τις έκτακτες επισκέψεις που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, με σκοπό την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών των συστημάτων.

Οι έκτακτες επισκέψεις δεν περιλαμβάνονται στο κόστος των προληπτικών επισκέψεων συντήρησης και χρεώνονται ξεχωριστά, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί. Το κόστος αφορά αποκλειστικά την εργασία και δεν περιλαμβάνει τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά. Τυχόν επιπλέον ανταλλακτικά υλικά που κριθεί απαραίτητο να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια των προληπτικών συντηρήσεων θα αντικαθίστανται και θα χρεώνονται extra σύμφωνα με προνομιακές τιμές έκπτωσης%

Το κόστος εκτάκτων επισκέψεων αφορά τα παρακάτω συστήματα:

- A1. Σύστημα επεξεργασίας νερού TMED2 της M.T.N.
- A2. Σύστημα κεντρικής αποσκλήρυνσης TS302/MGVH.
- A3. Σύστημα εξουδετέρωσης αποβλήτων.
- A4. Σύστημα αντίστροφης ώσμωσης αποστείρωσης SYTBW12C1.
- A5. Σύστημα αυτόματης χλωρίωσης της κεντρικής δεξαμενής.
- A6. Σύστημα δοσομέτρησης χημικών ατμογεννήτριας.
- A7. Σύστημα επεξεργασίας νερού TMED12/SS.
- A8. Σύστημα δοσομέτρησης για Πύργους Ψύξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ					
A/A	ΗΜΕΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ 4 ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ 4 ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΩΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ				
2	ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ				
3	ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ				

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ MTN

Ο οικονομικός φορέας (συντηρητής) πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:

- 1) Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015
- 2) Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 13485:2016 , για συστήματα επεξεργασίας ύδατος για παραγωγή και αραιώση διαλυμάτων αιμοκάθαρσης.
- 3) Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015

- 4) Πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, για συστήματα επεξεργασίας ύδατος για παραγωγή και αραίωση διαλυμάτων αιμοκάθαρσης.
- 5) Βεβαίωση συμμετοχής σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με τον Ν.2939/2001 και την Κ.Υ.Α με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103
- 6) Πιστοποιητικό ISO 45001: 2018 –Σύστημα διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία.
- 7) Βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο του συστήματος επεξεργασίας νερού για διάθεση σε γνήσια αναλώσιμα και ανταλλακτικά.
- 8) Βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο του συστήματος επεξεργασίας νερού για την εκπαίδευση στο service των εν λόγω συστημάτων.
- 9) Παρουσίαση εταιρείας (εγκαταστάσεις, προσωπικό που απασχολεί, κινητά συνεργεία, στόλο αυτοκινήτων, στοκ εμπορευμάτων κλπ).
- 10) Πελατολόγιο για την τελευταία πενταετία που θα περιλαμβάνει κατάλογο με υφιστάμενες ή παρελθούσες συμβάσεις συντήρησης σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις.

11) Προσωπικό του αναδόχου:

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό, ώστε η τεχνική κάλυψη των πεδίων εργασιών να είναι πλήρης. Για αυτό τον σκοπό ο υποψήφιος ανάδοχος θα επισυνάψει στην προσφορά του θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την επιθεώρηση εργασίας και θα πρέπει να διαθέτει στελέχωση με τουλάχιστον 15 άτομα από ειδικότητες κατάλληλες για την υποστήριξη και την συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού (μηχανικούς ΑΕΙ ή ΤΕΙ, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, συγκολλητές, κλπ), εκ των οποίων οι 5 πρέπει να είναι μηχανικοί ΑΕΙ ή ΤΕΙ και συγκεκριμένα Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί. Ο ένας από τους 5 Μηχανικούς, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι Χημικός Μηχανικός. Η στελέχωση είναι απαραίτητη λόγω του αντικειμένου της σύμβασης για την συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του συστήματος επεξεργασίας νερού για την παραγωγή κατάλληλου νερού για αιμοκάθαρση.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για όποια συστήματα υπάρχουν βεβαιώσεις αποκλειστικότητας πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά συντήρησης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ		
Ο - Η Όνομα:		Επώνυμο:	
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:			
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:			
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :			

Τόπος Γέννησης:			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:	
Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας :			
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:	
		Αριθ:	
		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/νση Ηλεκτρ.	
		Ταχυδρομείου (Email):	

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της πρόσκλησης

β) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.

γ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.

δ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, δηλαδή για: i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α' 48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, v) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

ε) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

στ) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

ζ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.

η) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα.

θ) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών.

ι) σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος, θα προβώ σε άμεση αντικατάστασή του με νέο, που να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση.

κ) Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου.

λ) Πραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.

μ) Συμμετέχουμε με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

σ) Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

ν) δηλώνω ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπώ νόμιμα, **δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα** για κανένα από τα αδικήματα **δωροδοκίας** που αναφέρονται στην **παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016**, ήτοι για τα προβλεπόμενα στα **άρθρα 159Α, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα (δωροδοκία και εμπορία επιρροής)**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 134-135 του Ν. 5090/2024

Ημερομηνία: / /
Ο - Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επωνυμία Εταιρείας	
Έδρα	
ΑΦΜ	
Όνομα προσφέροντος	
Στοιχεία Επικοινωνίας	
Υπογραφή	
Σφραγίδα	

➤ Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω πίνακα:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

α/α	Περιγραφή προϊόντος/ είδος	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ	Τιμή παρατηρητηρίου τιμών(αν υπάρχει)	
1									
2									
3									
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.									
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α									

- Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση την χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010
- Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες
- Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2955/2001.
- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.