



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

**5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας**

Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Γ.Ν.-Κ.Υ.

ΚΥΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: (όπισθεν υπεραστικών ΚΤΕΛ),
34100 Χαλκίδα

Τμήμα: Οικονομικό

Γραφείο: Προμηθειών

Υπεύθυνος: Χαραλάμπους Ζωή

Τηλέφωνο: 2221355831

E-mail: Sup3gnx@chalkidahospital.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημερομηνία: 07/09/2026

Αρ. Πρωτ.: 18195

**ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΦΟΡΕΑ**

Θέμα: Έρευνα αγοράς τιμών για την: «Προληπτική Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης και Πινάκων Πυρόσβεσης του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας – Έκτακτες επισκέψεις», προκειμένου να πραγματοποιηθεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email:sup3gnx@chalkidahospital.gr](mailto:sup3gnx@chalkidahospital.gr) (με σφραγίδα και υπογραφή), για την : «Προληπτική Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης και Πινάκων Πυρόσβεσης του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας – Έκτακτες επισκέψεις».

Λαμβάνοντας υπόψη την συνημμένη κείμενη νομοθεσία περί "ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων" κρίνεται απαραίτητη η σύναψη νέας σύμβασης συντήρησης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, η οποία θα περιλαμβάνει:

- α) Τον προληπτικό έλεγχο 4 φορές/έτος των συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης, με τις αντίστοιχες συχνότητες ελέγχου ανά σύστημα και ανά συμβατικό έτος σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο καθαρισμός των πυρανιχνευτών θα γίνεται από το προσωπικό μας με οδηγίες της προμηθεύτριας εταιρίας.
- β) Υπογραφή κόκκινου βιβλίου

Αναλυτικότερα, η συντήρηση των συστημάτων Πυρανίχνευσης και Πυρόσβεσης θα γίνεται από πιστοποιημένο τεχνικό και θα περιλαμβάνει:

1. Για το Σύστημα Πυρανίχνευσης:

Πίνακας Πυρανίχνευσης:

- Γενικός οπτικός έλεγχος και έλεγχος της ημερομηνίας και της ώρας του συστήματος.
- Έλεγχος alarms – ανάλυση.
- Έλεγχος για την ύπαρξη ή την ορθότητα σήμανσης στα επιμέρους στοιχεία του συστήματος.
- Έλεγχος τοπικών συσσωρευτών πινάκων (Ταμπέλα σήμανσης επόμενης ημερομηνίας αντικατάστασης συσσωρευτή, σε εμφανές σημείο πάνω στον πίνακα, αναγραφή στα δελτία τεχνικού ελέγχου συσσωρευτών προς αντικατάσταση).

- Ανακοίνωση Προβλημάτων στο τοπικό πίνακα.
- Εξομοίωση prealarms - alarms από όλους τους πίνακες κατάσβεσης. Καταγραφή της λειτουργίας του συστήματος σε κάθε περίπτωση.
- Έλεγχος των σειρήνων και λοιπών συσκευών σήμανσης και ειδοποίησης.
- Έλεγχος και δοκιμή ανιχνευτών και μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς.
- Ανακοίνωση Συναγερμών στον πίνακα.
- Έλεγχος επικοινωνίας με τα συστήματα επίβλεψης π.χ Σύνδεση με Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης – BMS.
- Έλεγχος μαγνητών, μπουτόν απομαγνήτισης, και συνδέσεων με την πυρασφάλεια, των πυράντοχων θυρών.
- Έλεγχος ηλεκτρικών τάμπερ αεραγωγών σε τεχνητό alarm, σύνδεση αυτών με την πυρασφάλεια.
- Έλεγχος απομαγνήτισης access control σε τεχνητό alarm, έλεγχος σωστής σύνδεσης με την πυρασφάλεια.

Γενικές πληροφορίες.

- Δοκιμές καλής λειτουργίας
- Έλεγχος για την Ορθότητα Σήμανσης.
- Συζήτηση με τους χειριστές του συστήματος, εάν έχουν αντιληφθεί προβλήματα και ποια είναι.
- Έλεγχος της ικανότητας των χειριστών να λειτουργούν στο σύστημα.
- Ενημέρωση - Εκπαίδευση χειριστών, σε συνεννόηση με τον πελάτη.

2. Για το Σύστημα Κατάσβεσης

Πίνακας Κατάσβεσης

- Γενικός οπτικός έλεγχος και έλεγχος της ημερομηνίας και της ώρας του συστήματος
- Έλεγχος alarms – ανάλυση
- Έλεγχος για την ύπαρξη ή την ορθότητα σήμανσης στα επιμέρους στοιχεία του συστήματος
- Έλεγχος τοπικών συσσωρευτών πινάκων (Ταμπελάκι σήμανσης επόμενης ημερομηνίας αντικατάστασης συσσωρευτή, σε εμφανές σημείο πάνω στον πίνακα, αναγραφή στα δελτία τεχνικού ελέγχου συσσωρευτών προς αντικατάσταση).
- Ανακοίνωση Προβλημάτων στο τοπικό πίνακα.
- Εξομοίωση prealarms - alarms από όλους τους πίνακες κατάσβεσης. Καταγραφή της λειτουργίας του συστήματος σε κάθε περίπτωση.
- Έλεγχος των σειρήνων και λοιπών συσκευών σήμανσης και ειδοποίησης.
- Έλεγχος και δοκιμή ανιχνευτών και μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς.
- Ανακοίνωση Συναγερμών στον πίνακα.
- Έλεγχος πυροκροτητών ταμπελάκι σήμανσης ημερομηνίας αντικατάστασης.
- Έλεγχος σωστής απομόνωσης τάμπερ και ανεμιστήρων σε τεχνητό alarm , στους υποσταθμούς και στα υπόλοιπα συστήματα.

3. Αποκατάσταση ελλείψεων – Καταγραφή υλικών αποθήκης – Δελτία συντήρησης

- Μετά τις προγραμματισμένες επισκέψεις, υποχρέωση του ανάδοχου είναι η καταγραφή:
- ελλείψεων εξοπλισμού προς παραγγελία με έξοδα του Νοσοκομείου.
- εξοπλισμού αποθήκης προς παραγγελία, με έξοδα του Νοσοκομείου.
- Έκδοση δελτίων συντήρησης τακτικών και έκτακτων επισκέψεων για την δημιουργία πλήρους αρχείου.

4. Έκτακτες επισκέψεις (Δεν εντάσσονται στον προϋπολογισμό της σύμβασης)

Στην σύμβαση συντήρησης θα εντάξουμε και έναν πίνακα προσφορών έκτακτων επισκέψεων , όταν πραγματοποιηθούν κατόπιν παραγγελίας, θα κόβονται παραστατικά, τα υλικά θα είναι του Νοσοκομείου.

α) 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη. (Help Desk)

β) Σε περίπτωση βλάβης ανταπόκριση εντός 4 εργάσιμων ωρών για κρίσιμες βλάβες και την επόμενη εργάσιμη για όλες τις άλλες

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ**

A/A	ΗΜΕΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ	ΚΟΣΤΟΣ 3 ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ Φ.Π.Α.	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΩΡΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ				
2	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ				
3	ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ				
4	ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ				
5	ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ				
6	ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ				

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Παρασκευή 11/09/2026.

Η Διοικητική Διευθύντρια
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ