



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

**ΠΕΡ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Π.Υ.Σ.Υ.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ. Δ/ση: 2ο χλμ. ΕΟ Τρίπολης-Σπάρτης
Ταχ. Κώδικας: 22132 - Τρίπολη
Πληροφορίες: Κωνσταντίνα Χρόνη
Τηλέφωνο: 2710- 391942
E-mail: pysy.pelopon@efka.gov.gr

**ΠΡΟΣ: • ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την προσκόμιση τεχνικής-οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών συμμετοχής, για την υπογραφή σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ.), που βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν σε ιδιόκτητα κτίρια του e-ΕΦΚΑ, όπου στεγάζονται δομές χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, για χρονικό διάστημα (24) μηνών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Αρ. φακέλου 5/2026)

Η Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, επί της οδού 2ου χλμ ΕΟ Τρίπολης-Σπάρτης, **σας προσκαλεί να υποβάλλετε τεχνική-οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά συμμετοχής**, για την εν θέματι παροχή υπηρεσιών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ) που διαθέτουν οι δομές αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, για χρονικό διάστημα (24) μηνών σύμφωνα με τα Παραρτήματα II και III.

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την **παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ) που διαθέτουν οι δομές αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, για χρονικό διάστημα (24) μηνών σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.**

Η συντήρηση για τα Η/Ζ θα είναι τριμηνιαία.

Η συντήρηση για τον Υ/Σ θα είναι ετήσια ενώ η επιθεώρηση εξαμηνιαία.

Ακολουθεί **πίνακας** όπου παρουσιάζονται αναλυτικά το σύνολο των υπό συντήρηση κτιρίων (ιδιόκτητων) που στεγάζουν υπηρεσίες του ε- ΕΦΚΑ χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου όπου την ευθύνη των εγκαταστάσεων αυτών έχει ο ε-ΕΦΚΑ.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η/Ζ Π.Υ.ΣΥ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α/Α	ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (ΚΒΑ)
1	ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΠΕΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΠΕΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΟ Τρίπολης –Σπάρτης ΤΡΙΠΟΛΗ	MARELLI GENERATORS	T-MJB 200 M B	63
2	Τ.Δ. Β' ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ- Εθνικής Αντίστασης 51-Κιάτο	MARELLI GENERATORS	M7B 250 SC 4	144

2. ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Υ/Σ)

Α/Α	ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (ΚΒΑ)
1	ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΠΕΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΠΕΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΟ Τρίπολης –Σπάρτης ΤΡΙΠΟΛΗ	ΡΗΤΙΝΗΣ	400

ΜΕΡΟΣ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ **#7.200,00€#** πλέον ΦΠΑ, ήτοι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ **#8.928,00 €#** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αποτυπώνεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

	ΔΑΠΑΝΗ 2026 (€) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (10/26- 12/26)	ΔΑΠΑΝΗ 2026 (€) ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (10/26- 12/26)	ΔΑΠΑΝΗ 2027 (€) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (01/27- 12/27)	ΔΑΠΑΝΗ 2027 (€) ΣΥΜΠ/ΝΟ Υ ΦΠΑ (01/27- 12/27)	ΔΑΠΑΝΗ 2028 (€) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (01/30- 09/28)	ΔΑΠΑΝΗ 2028 (€) ΣΥΜΠ/ΝΟ Υ ΦΠΑ (01/30- 09/28)	ΔΑΠΑΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ
Η/Ζ	750,00€	930,00€	3.000,00€	3.720,00€	2.250,00€	2.790,00€	6.000,00€	7.440,00€
Υποσταθμός Μέσης τάσης	150,00€	186,00€	600,00€	744,00€	450,00€	558,00€	1.200,00€	1.488,00€
ΣΥΝΟΛΟ	900,00€	1.116,00€	3.600,00€	4.464,00€	2.700,00€	3.348,00€	7.200,00€	8.928,00€

Στους κατωτέρω πίνακες περιγράφονται αναλυτικά ο προϋπολογισμός συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ)

Πίνακας 1

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (Η/Ζ)							
A/ A	Οδός/Περιοχή	Χρήστης	Ισχύς (KVA)	Τύπος Γεννήτριας Αρ. Σειράς	Τύπος Μηχανής	Προϋπολογισ μός 24 μηνών (Ευρώ) πλέον ΦΠΑ	Προϋπολογισ μός 24 μηνών (Ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ
1	2ο ΧΛΜ ΕΟ Τρίπολης –Σπάρτης 22100 - Τρίπολη	ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΠΕΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΠΕΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Τρίπολη)	63	MARELLI GENERATORS	T-MJB 200 M B	2.800,00	
2	Εθνικής Αντίστασης 51-20200- Κιάτο	Β' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Κιάτο)	144	MARELLI GENERATORS	M7B 250 SC 4	3.200,00	
					ΣΥΝΟΛΟ	6.000,00	
					ΦΠΑ	1.440,00	
							7.440,00

Παρατηρήσεις: Συχνότητα επιθεώρησης για κάθε Η/Ζ: μία (1) ετήσια συντήρηση και τρεις (3) τριμηνιαίες επιθεωρήσεις (Συνολικά 4 επισκέψεις το χρόνο)

Πίνακας 2

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Υ/Σ)						
Α/Α	Οδός/Περιοχή	Χρήστης	Ισχύς (ΚVA)	Τύπος	Προϋπολογισμός 24 μηνών (Ευρώ) πλέον ΦΠΑ	Προϋπολογισμός 24 μηνών (Ευρώ) συμ/νου ΦΠΑ
1	2ο ΧΛΜ ΕΟ Τρίπολης – Σπάρτης 22100 - Τρίπολη	ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΠΕΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΠΕΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Τρίπολη)	400	Ρητίνης	1.200,00	
				ΣΥΝΟΛΟ	1.200,00	
				ΦΠΑ	288,00	
						1.488,00

Παρατηρήσεις: Συχνότητα επιθεώρησης για κάθε Η/Σ: Μία (1) ετήσια συντήρηση με τον Μ/Σ εκτός τάσης. Μία (1) ανά εξάμηνο επιθεώρηση με τον Μ/Σ υπό τάση

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» (ΑΛΕ 2420301 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών) του προϋπολογισμού του ε-Ε.Φ.Κ.Α., για τα οικονομικά έτη 2026, 2027 και 2028 ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ 2026: 1.116,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (3 ΜΗΝΕΣ 2026)

ΕΤΟΣ 2027: 4.464,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (12 ΜΗΝΕΣ 2027)

ΕΤΟΣ 2028: 3.348,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (9 ΜΗΝΕΣ 2028)

Κωδικός Αρχείου Ειδών: CPV:50532300-6-“Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών”, CPV :45232221-7 -“Υποσταθμός μετασχηματιστών”.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε **κλειστό φάκελο** στο Τμήμα Συντονισμού & Υποστήριξης της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου του e-Ε.Φ.Κ.Α., 2ο χλμ ΕΟ Τρίπολης-Σπάρτης, Τρίπολη, Τ.Κ. 22132, 1ος όροφος, μέχρι την ημέρα **Δευτέρα 28/09/2026 και ώρα 14:00 μ.μ.**

Στο φάκελο θα αναφέρεται η επωνυμία και η διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και η ένδειξη: **«Υποβολή προσφοράς για την Πρόσκληση με θέμα: «Πρόσκληση για την προσκόμιση τεχνικής-οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών συμμετοχής, για την υπογραφή σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ.) που βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν σε ιδιόκτητα κτίρια του e-ΕΦΚΑ, όπου στεγάζονται δομές χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, για χρονικό διάστημα (24) μηνών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει».**

Συγκεκριμένα, στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά:

α) Δικαιολογητικά συμμετοχής και νομιμοποιητικά στοιχεία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο **Παράρτημα Ι.**

β) «Τεχνική-Οικονομική προσφορά», έγγραφο με τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του **Παραρτήματος IV**, υπογεγραμμένη και με σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο να δεσμεύει την εταιρεία.

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε ΕΥΡΩ «€» και θα αναφέρονται χωριστά η **καθαρή αξία** και ο **Φ.Π.Α.**, καθώς και η **συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο, στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη της εργασίας, των ασφαλιστικών εισφορών, των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση των εργασιών, το κόστος των υλικών και μικροϋλικών και κάθε άλλη εργασία ή υλικό απαιτηθεί που δεν κατονομάζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει την εταιρεία **για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών**. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από την λήξη της, **για διάστημα ακόμη τριών (3) μηνών**.

Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω, εκδίδεται μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στον Ανάδοχο/Αναδόχους και τον/τους καλεί να προσέλθει/προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή Η/Ζ και Μ/Τ, τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου όπως περιγράφονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ** (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Ζ & ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η/Ζ) και **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ** (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ Μ.Τ & ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Υ/Σ Μ.Τ) της παρούσας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει από την ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, η οποία θα έχει και την εποπτεία της σύμβασης .

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών θα γίνει από Τριμελείς Επιτροπές που θα συσταθούν σε κάθε κτίριο για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 221 του ν.4412/2016.

Η εν λόγω επιτροπή θα συντάσσει πρακτικό παραλαβής της συντήρησης μετά το πέρας των εργασιών.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους **Ειδικούς όρους** .

Τα τιμολόγια θα κατατίθενται στο **Τμήμα Συντονισμού & Υποστήριξης της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου**, όπου θα συγκεντρώνονται τα τιμολόγια, τα δελτία συντήρησης & βλαβών και τα πρακτικά τμηματικών παραλαβών του συμβατικού αντικειμένου υπογεγραμμένα από την επιτροπή παραλαβής και στη συνέχεια θα προωθούνται στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης προς πληρωμή.

Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα ισχύει επιπλέον οποιαδήποτε νόμιμη κράτηση τυχόν θεσμοθετηθεί τόσο κατά

την υπογραφή όσο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Κάθε παραστατικό (Δελτίο αποστολής - τιμολόγιο κτλ) θα εκδίδεται στα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: e-ΕΦΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Π.Υ.ΣΥ.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2ο ΧΛΜ ΕΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΣΠΑΡΤΗΣ, Τ.Κ. 22132, ΤΡΙΠΟΛΗ

Α.Φ.Μ.: 997072577 Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Α.Η.Τ.: 1032. Ε00922. 0012

Γενικά η παροχή υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα με τις περί παροχής υπηρεσιών διατάξεις.

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκαν:

- Η υπ' αρ. **340/ΣΥΝ.32η/04-09-2026** (αρ.πρωτ.:2412651/04-09-2026), **ΑΔΑ:90Ζ146ΜΑΠΣ-59Ω, ΑΔΑΜ:26REQ019732934**) Απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ σχετική με την έγκριση της προϋπολογισθείσας δαπάνης και της διαδικασίας ανάθεσης της εν θέματι παροχής υπηρεσιών.
- Η με αρ. πρωτ. **ΑΑΥ 0000000239/21.09.2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ00Μ46ΜΑΠΣ-Λ32, ΑΔΑΜ: 26REQ019819584)** με την οποία εγκρίνει την πίστωση ποσού **#8.928,00€#** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (κωδικός αρχείου ειδών κατά **CPV:50532300-6- "Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών", CPV :45232221-7 -"Υποσταθμός μετασχηματιστών"**). Η δαπάνη βαρύνει τον **ΚΑΕ 00.10.0879 » (ΑΛΕ 2420301 Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών)** του προϋπολογισμού εξόδων του e-ΕΦΚΑ για τα οικονομικά έτη 2026, 2027 και 2028.

Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την υπάλληλο Κωνσταντίνα Χρόνη στο τηλέφωνο 2710391942 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας pysy.pelopon@efka.gov.gr

Συνημμένα:

Παράρτημα I: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παράρτημα II:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Ζ

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η/Ζ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η/Ζ

Παράρτημα III:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ Μ.Τ.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Υ/Σ Μ.Τ.

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υ/Σ Μ.Τ.

Παράρτημα IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΠΥΣΥ Πελοποννήσου**

Σταματία Ευγενικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι **δεν** υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελεωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν.4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων

2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ήτοι:

- i) **Φορολογική ενημερότητα** – σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
- ii) **Ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης**- σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται) καθώς και
- iii) **Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986** (του νόμιμου εκπροσώπου) στην οποία δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

3. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.

4. Για την απόδειξη της **νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), **προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό**

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του ¹, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ², προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας και αναλυτικής εκπροσώπησης**³, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, **εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.**

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

¹ Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016

² Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά :

- α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
- β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
- γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
- δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
- ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),
- στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
- η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
- θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
- ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
- ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
- ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
- ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ` ,
- ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ` ,
- ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του Ν. 4072/2012

³Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους

5. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, (χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ) στην οποία **θα δηλώνεται ότι:**

- Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
- Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
- Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τη εταιρείας / επιχείρησης οι κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
- Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- Έχει λάβει πλήρη γνώση του είδους των εργασιών που απαιτούνται για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ.) που βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν σε ιδιόκτητα κτίρια του e-ΕΦΚΑ, όπου στεγάζονται δομές χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, για χρονικό διάστημα (24) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πριν από τη λήξη της προηγούμενης.

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) - Π.Υ.Σ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ :	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας / επιχείρησης

- Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.....), βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά.
- Η οικονομική προσφορά δεσμεύει την εταιρεία / επιχείρηση για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
- Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τη εταιρείας / επιχείρησης οι κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16.
- Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- Έχω λάβει πλήρη γνώση του είδους των εργασιών που απαιτούνται για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ Μ.Τ.) που βρίσκονται εγκατεστημένα και λειτουργούν σε ιδιόκτητα κτίρια του e-ΕΦΚΑ, όπου στεγάζονται δομές χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, για χρονικό διάστημα (24) μηνών,

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- Ο/Οι οργανισμός/οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στον/στους οποίο/οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές είναι.....

Ημερομηνία: /...../ 2026

Ο – Η Δηλ..... (Υπογραφή & Σφραγίδα)

.....

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται

με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό

όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Η/Ζ)

Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) ή αλλιώς Γεννήτριες, λειτουργούν ως λύση εφεδρείας για περιπτώσεις απώλειας ηλεκτρικής ισχύος που προκαλούνται στο δίκτυο της Δ.Ε.Η., ώστε όσα φορτία και εγκαταστάσεις, πρέπει να λειτουργούν αδιάλειπτα, να συνεχίσουν να λειτουργούν λαμβάνοντας την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ.

Για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των εγκατεστημένων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), απαιτείται η ετήσια συντήρησή τους καθώς και η τεχνική υποστήριξη αυτών, από εξειδικευμένο συνεργείο συντήρησης.

Με τον όρο «συντήρηση», νοείται η επιθεώρηση της λειτουργίας τους μία φορά το τρίμηνο.

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης περιγράφονται στους Ειδικούς Όρους.

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό όικο κάθε μηχανήματος ή συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των επισκέψεων περιγράφονται παρακάτω.

Οι ετήσιες εργασίες που προβλέπονται παρακάτω θα προηγηθούν των μηνιαίων εργασιών.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τα εφεδρικά Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη που είναι εγκατεστημένα αποτελούνται από τα παρακάτω κύρια μέρη:

- Πετρελαιοκινητήρα.
- Μονοφασική ή τριφασική γεννήτρια συζευγμένα και προσαρμοσμένα σε κοινή βάση.
- Ηλεκτρικό πίνακα μεταγωγής και ελέγχου που περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις, όργανα και συσκευές για την λειτουργία και προστασία των Η/Ζ.

Έλεγχος θα πρέπει να γίνεται και στα τρία μέρη από τα οποία αποτελείται το Η/Ζ ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για την ετήσια συντήρηση ή την μηνιαία επιθεώρηση.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά τις διαδικασίες συντήρησης / επιθεώρησης είναι:

- Φίλτρα.
- Λάδια, αλλαγή λαδιών, συμπληρώσεις.
- Αντιψυκτικά υγρά.
- Υγρά Μπαταριών.
- Λιπαντικά
- Καθαριστικά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ) Η/Ζ

Κατά την Τριμηνιαία επιθεώρηση γίνεται ένας γενικός έλεγχος του Η/Ζ και των παρελκόμενων. Αναλυτικά εξετάζοντας σαν σύνολο το Η/Ζ, θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι παρακάτω εργασίες:

- Έλεγχος αερισμού μηχανοστασίου Η/Ζ.
- Έλεγχος αντικραδασμικών Η/Ζ.
- Έλεγχος ηχομονωτικού καλύμματος.
- Εκκίνηση και λειτουργία Η/Ζ για 10 λεπτά τουλάχιστον.
- Έλεγχος γειώσεων.
- Καταγραφή ωρών λειτουργίας.

Οι εργασίες ανά υποσύστημα που θα πραγματοποιούνται παραθέτονται παρακάτω.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- Έλεγχος δεξαμενής πετρελαίου, επάρκειας καυσίμου και αερισμού αυτής.
- Έλεγχος παροχής πετρελαίου και καθαρισμός προφίλτρου.
- Έλεγχος κυκλώματος πετρελαίου και κολάρων.
- Έλεγχος στάθμης λαδιού και οργάνου πιέσεως.
- Έλεγχος κυκλώματος λαδιού και κολάρων.
- Έλεγχος ψυγείου και στάθμης νερού ψύξεως.
- Έλεγχος κυκλώματος νερού και κολάρων.
- Έλεγχος οργάνου θερμοκρασίας νερού.
- Έλεγχος ιμάντων πετρελαιοκινητήρα.
- Έλεγχος αντιστάσεως προθερμάνσεως.
- Έλεγχος ακροδεκτών και των υγρών των μπαταριών.
- Έλεγχος συστήματος συντήρησης μπαταριών.
- Έλεγχος ηλεκτρικών οργάνων ενδείξεως πετρελαιοκινητήρα.
- Έλεγχος κυκλώματος αερισμού και κολάρων.
- Έλεγχος και ρύθμιση των στροφών.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

- Έλεγχος και καθαρισμός αερισμού γεννήτριας.
- Έλεγχος και ρύθμιση των τάσεων εξόδου και της συχνότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Ζ

- Έλεγχος συνδέσεων και καλωδιώσεων πίνακα.
- Έλεγχος ηλεκτρικών οργάνων και λυχνιών πίνακα.
- Δοκιμή αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας Η/Ζ για την σωστή μανδάλωση σε περίπτωση διακοπής.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ

Οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται κατά την ετήσια συντήρηση των Η/Ζ θα περιλαμβάνουν όλους τους προηγούμενους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται στον τριμηνιαίο έλεγχο και επιπλέον τις παρακάτω εργασίες:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

- Αντικατάσταση των φίλτρων πετρελαίου, νερού, λαδιού, αέρος.
- Αντικατάσταση λαδιού πετρελαιοκινητήρα.
- Έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων.
- Έλεγχος αντλίας, μίζας δυναμό και μαγνήτη πετρελαιοκινητήρα.
- Έλεγχος εξάτμισης και αντικραδασμικών βάσεων Η/Ζ.
- Γενική λίπανση και καθαρισμός.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

- Έλεγχος ηλεκτρονικής διέγερσης.
- Γενική λίπανση και καθαρισμός.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Ζ

- Σύσφιξη των συνδέσεων και καλωδίων του πίνακα.
- Πλήρης έλεγχος αυτόματης λειτουργίας του Η/Ζ και με τα φορτία ανάγκης **(χωρίς να επηρεάζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών)**.
- Γενικός καθαρισμός πίνακα.

Ενδεχομένως κάποιες από τις εργασίες που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή να μην αφορούν **κάποιους από τους τύπους των εγκατεστημένων** Η/Ζ (π.χ. ανοιχτού- κλειστού τύπου). Σε αυτήν την περίπτωση και για **τα συγκεκριμένα** Η/Ζ οι εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις συντήρησης **των συγκεκριμένων τύπων** Η/Ζ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α1. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

1) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Κάθε συμμετέχων, απαιτείται να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

2) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ι. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει:

- έναν τουλάχιστον Διπλωματούχο Μηχανικό (απόφοιτο Α.Ε.Ι.), μέλος του Τ.Ε.Ε., πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος,

ή

- έναν τουλάχιστον Πτυχιούχο Μηχανικό (απόφοιτο Τ.Ε.Ι.), πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος,

ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των εργασιών συντήρησης και επισκευής.

II. Επιπλέον ο κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να διαθέτει και έναν τουλάχιστον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο Ομάδας αντίστοιχης με την ισχύ του Η/Ζ του κτιρίου, δηλαδή:

- Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο 1ης Ομάδας (για $H/Z < 150KW$)
- Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο 2ης Ομάδας ($150KW \leq H/Z < 250KW$)
- Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο 3ης ή 4ης Ομάδας (για $H/Z \geq 250KW$)

III. Ο επιβλέπων Μηχανικός και ο Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης θα πρέπει να απασχολούνται μόνιμα στην επιχείρηση, δηλαδή να είναι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι, υπάλληλοι κλπ ή μόνιμοι συνεργάτες.

Για την απόδειξη των ανωτέρω απαιτήσεων I, II και III, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκομίσει:

- I. φωτοαντίγραφο του διπλώματος ή του πτυχίου καθώς και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του επιβλέποντος Μηχανικού. Η εμπειρία τεκμηριώνεται μόνο από το χρόνο απόκτησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
- II. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για τον Ηλεκτρολόγο
- III. Η εργασιακή σχέση του προσωπικού θα πρέπει να αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά στοιχεία, ήτοι πίνακας προσωπικού ο οποίος να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση Εργασίας και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υποβολής του να βρίσκεται σε ισχύ. Στην περίπτωση που ο επιβλέπων Μηχανικός ή ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος δεν αποτελούν μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης αλλά αποτελούν μόνιμο συνεργάτη αυτής, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλει και το σχετικό ιδιωτικό Συμφωνητικό συνεργασίας σε φωτοαντίγραφο.

3) Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 εν ισχύ, με αντικείμενο το προς εκτέλεση αντικείμενο, δηλ. τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ).

Το ISO 9001:2015, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό σε ισχύ.

A2. Κάθε συμμετέχων υποχρεούται να υποβάλει στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία:

- i. Να δηλώνει ότι επισκέφθηκε τους χώρους των εγκαταστάσεων, με σκοπό την αξιολόγηση των εργασιών που απαιτείται να πραγματοποιήσει.
- ii. Να δηλώνει ότι αναλαμβάνει πλήρως την αντικατάσταση κάθε υλικού που θα απαιτηθεί σε όλο το χρόνο της ανάθεσης της συντήρησης.
- iii. Να δηλώνει ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή & τους Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού, τα οποία και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- iv. Να δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσει ο εκάστοτε υποψήφιος θα συμπεριλαμβάνονται:
 - Η συντήρηση, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή & τους Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού.
 - Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, (όπως φίλτρα, λάδια, αντιψυκτικά υγρά, υγρά μπαταριών και γενικά όσα υλικά αναφέρονται ρητά στην Τεχνική Περιγραφή) τα οποία αναλώσιμα υλικά οφείλει ο Ανάδοχος να αντικαθιστά σε τακτά διαστήματα καθώς και η αντίστοιχη εργασία αντικατάστασης των αναλωσίμων.
 - Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
 - Το κόστος παντός είδους εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών.
 - Τα έξοδα μεταφορών.
 - Η αμοιβή του συντελεστή.
 - Οι ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό που θα απασχοληθεί.
 - Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις.
2. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση κάθε όργανο, συσκευή, εργαλείο και εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και ρύθμιση αυτών.
3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος ή συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
4. Η προγραμματισμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, σε εργάσιμες ή μη (συμπεριλαμβανομένου και των αργιών) ημέρες και ώρες **χωρίς όμως να παρακωλύεται η λειτουργία του κτιρίου.**
Ο ανάδοχος τουλάχιστον 5 μέρες πριν την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης, οφείλει να ενημερώσει την ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
5. Με ευθύνη του Αναδόχου και του **υπεύθυνου παρακολούθησης των εργασιών ο οποίος θα οριστεί από την Δ/ση της Υπηρεσίας του κτιρίου**, θα τηρείται φάκελος με τα δελτία συντήρησης & βλαβών, ο οποίος θα ενημερώνεται μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης συντήρησης και θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας.
 Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του ο Ανάδοχος, θα αναγράφει στο δελτίο συντήρησης αναλυτικά όλες τις εργασίες που πραγματοποίησε. Στα δελτία συντήρησης θα αναγράφονται επίσης και οποιεσδήποτε βλάβες, επισκευές και παρατηρήσεις του Αναδόχου για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση βλαβών, ο Ανάδοχος θα πρέπει πάντα να ενημερώνει και προφορικά την Δ/ση της Υπηρεσίας του κτιρίου. Επιπλέον, στα δελτία συντήρησης ο Ανάδοχος θα αναγράφει και τις βασικότερες ενδείξεις-μετρήσεις στοιχείων της εγκ/σης.
 Τα δελτία συντήρησης & βλαβών θα είναι τουλάχιστον διπλότυπα, θα υπογράφονται από τον τεχνικό του Αναδόχου, από τον επιβλέποντα των συνεργείων συντήρησης εκ μέρους του Αναδόχου καθώς και από τον **υπεύθυνο παρακολούθησης των εργασιών εκ μέρους της Υπηρεσίας του κτιρίου**. Ένα εκ των δύο δελτίων θα παραμένει στο κτίριο, σε φάκελο που θα φυλάσσεται στο γραφείο του **υπεύθυνου παρακολούθησης των εργασιών**, και ένα θα διαβιβάζεται στη Δ/ση Στέγασης με ευθύνη του Αναδόχου, για έλεγχο.

6. Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, και σε διάστημα 1 έως 4 ωρών μετά από τηλεφωνική ή γραπτή εντολή της Δ/νσης της Υπηρεσίας του κτιρίου ή της ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, όλες τις ημέρες και ώρες, εργάσιμες ή μη, συμπ/νων και των αργιών, να επιληφθεί του προβλήματος (να προσέλθει στο κτίριο, να εντοπίσει και να αναφέρει την βλάβη).

Εφόσον πρόκειται για απλή βλάβη, χωρίς απαίτηση ανταλλακτικών, ο Ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει άμεσα με τον εντοπισμό της, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Για βλάβη που οφείλεται είτε σε φυσιολογική φθορά είτε σε κακή χρήση των εγκαταστάσεων και δεν οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, η αποκατάστασή της θα γίνεται κατόπιν ιδιαίτερης οικονομικής συμφωνίας (για τις απαιτούμενες εργασίες, για το κόστος και για το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης) **και μετά από εντολή της ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Στέγασης του e-ΕΦΚΑ.**

Σε κάθε περίπτωση αν η Υπηρεσία κρίνει την προσφορά του συντηρητή που αφορά την επισκευή εκτός λογικών οικονομικών ή χρονικών πλαισίων, δύναται να αναθέσει τις εργασίες επισκευής σε άλλο συνεργείο που θα καταθέσει συμφερότερη προσφορά.

Για βλάβη που οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, ο Ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει άμεσα με τον εντοπισμό της ή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα ορίσει η Δ/νση Στέγασης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση τόσο για τα υλικά-ανταλλακτικά όσο και για την εργασία. Στην έννοια της πλημμελούς συντήρησης περιλαμβάνεται και η μη έγκαιρη και έγγραφη προειδοποίηση της Υπηρεσίας για επισκευή των εγκαταστάσεων.

Η συντήρηση των εγκαταστάσεων αποβλέπει στη καλή τους λειτουργία, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να προβλέπονται και να προλαμβάνονται τυχόν βλάβες ή ζημιές.

Στα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, δηλαδή όσα ρητά αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τα οποία ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά σε τακτά χρονικά διαστήματα.

7. Σε περιπτώσεις που παρουσιαστεί βλάβη από αστάθμητους παράγοντες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, δολιοφθορά κ.λ.π.) η αποκατάστασή τους θα γίνεται κατόπιν ιδιαίτερης οικονομικής συμφωνίας (για τις απαιτούμενες εργασίες, για το κόστος και για το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης) και μετά από εντολή της ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
8. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση που προέρχεται από ανωτέρα βία, απεργία ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα.
9. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ΕΛ.Ο.Τ. ή άλλου ευρωπαϊκού φορέα) και θα φέρουν τις σημάνσεις CE στην συσκευασία τους.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
- Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία, τις αμοιβές και τα ωράρια εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
 - Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
 - Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του.
 - Να αποκαταστήσει κάθε είδους ζημιά ή βλάβη, που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις, ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του.
 - Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να

χρησιμοποιηθούν.

11. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και η διατήρηση της καθαρότητας των χώρων. Τα υλικά της εγκατάστασης που θα αντικαθίστανται θα απομακρύνονται άμεσα.
12. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα κάθε φύσεως δικαιώματά του, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε τμήμα της.
Η παραβίαση της άνω απαγόρευσης συνεπάγεται από μόνη της και αυτοτελώς λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τέτοια εκχώρηση, μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, που χορηγείται με τους όρους που αναφέρονται στην έγκριση αυτή.
13. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα τιμολόγια, αφού προηγουμένως η επιτροπή παραλαβής πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και διαπιστώσει την πραγματοποίηση της συντήρησης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή & τους Όρους της Σύμβασης.
Κάθε τμηματική παραλαβή θα πιστοποιείται από την επιτροπή παραλαβής της συντήρησης μέσω σύνταξης πρακτικού τμηματικής παραλαβής.
Την επιτροπή παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου θα ορίσει η κάθε Τοπική Διεύθυνση στις εγκαταστάσεις της οποίας λαμβάνει χώρα η συντήρηση.
Σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
 - το θέμα του συμβατικού αντικειμένου,
 - η διεύθυνση του κτιρίου όπου πραγματοποιήθηκε το συμβατικό αντικείμενο.Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε 4 ισόποσες δόσεις στο 100% της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί (μετά από 6,12,18 και 24 μήνες αντίστοιχα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης). Οι τμηματικές παραλαβές του συμβατικού αντικειμένου αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή των αντίστοιχων δόσεων.
Η τελευταία πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, εφόσον ο Ανάδοχος προσκομίσει στην ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και μία Υπεύθυνη Δήλωση καλής συντήρησης για το Η/Ζ που συντηρεί, στην οποία θα αναγράφει και τα βασικότερα χαρακτηριστικά του Η/Ζ, (όπως η Ισχύς του Η/Ζ, ο Τύπος του Η/Ζ, ο Τύπος της Μηχανής, οι Αριθμοί Σειράς-Serial Numbers κ.λ.π.), καθώς και προβλήματα που έτυχαν πριν τη λήξη της σύμβασης.
Τα τιμολόγια θα κατατίθενται στο Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου , 2ο ΧΛΜ ΕΟ Τρίπολης-Σπάρτης, Τρίπολη, για έλεγχο. Εκεί θα συγκεντρώνονται τα τιμολόγια, τα δελτία συντήρησης & βλαβών και τα πρακτικά τμηματικών παραλαβών του συμβατικού αντικειμένου υπογεγραμμένα από την επιτροπή παραλαβής και στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για πληρωμή.
14. **Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα έχει ισχύ για είκοσι τέσσερις μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της,**
15. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από την ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
16. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η κοστολόγηση των εργασιών για 24 μήνες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) σύμφωνα την οικονομικότερη προσφορά που υποβλήθηκε, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Οδός/Περιοχή	Χρήστης	Ισχύς (KVA)	Τύπος Γεννήτριας Αρ. Σειράς	Τύπος Μηχανής	Προϋπολογισμός 24 μηνών (Ευρώ) πλέον ΦΠΑ	Προϋπολογισμός 24 μηνών (Ευρώ) συμπτ/νου ΦΠΑ
1	2ο ΧΛΜ ΕΟ Τρίπολης –Σπάρτης 22100 - Τρίπολη	ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΠΕΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Τρίπολη)	63	MARELLI GENERATORS	T-MJB 200 M B	2.800,00	
2	Εθνικής Αντίστασης 51-20200- Κιάτο	Β' ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Κιάτο)	144	MARELLI GENERATORS	M7B 250 SC 4	3.200,00	
					ΣΥΝΟΛΟ	6.000,00	
					ΦΠΑ	1.440,00	
							7.440,00

Παρατηρήσεις: Συχνότητα επιθεώρησης για κάθε Η/Ζ: μία (1) ετήσια συντήρηση και τρεις (3) τριμηνιαίες επιθεωρήσεις (Συνολικά 4 επισκέψεις το χρόνο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (Υ-Σ ΜΤ)

Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ-Μ.Τ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας ενός εγκατεστημένου Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ-Μ.Τ.), απαιτείται η **ετήσια** συντήρησή του καθώς και η τεχνική υποστήριξη αυτού, από εξειδικευμένο συνεργείο συντήρησης.

Με τον όρο «συντήρηση», νοείται η ανά εξάμηνο επιθεώρηση με τον Μ/Σ (Μετασχηματιστή) υπό τάση και η ετήσια συντήρηση με τον Μ/Σ εκτός τάσης.

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης περιγράφονται στους Ειδικούς Όρους.

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος ή συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Οι εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης θα γίνονται σε όλους τους χώρους που αποτελούν τον υποσταθμό, ήτοι:

- Χώρος εγκατάστασης Μετασχηματιστή.
- Χώρος εγκατάστασης Πεδίων Μέσης Τάσης.
- Χώρος εγκατάστασης Γενικών Πεδίων Χαμηλής Τάσης και Μονάδας Αντιστάθμισης.
- Χώρος πεδίων ΔΕΗ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Η επιθεώρηση θα πρέπει να γίνεται και στους τρεις χώρους από τους οποίους αποτελείται ο κάθε Υ/Σ (Υποσταθμός), ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.

Οι γενικοί έλεγχοι που θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε κάθε επίσκεψη είναι:

- Οπτικός έλεγχος μετασχηματιστών, Πεδίων Μ.Τ (Μέσης Τάσης) και Χ.Τ. (Χαμηλής Τάσης).
- Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικής τάσης.
- Οπτικός έλεγχος συστήματος βοηθητικής τάσης.
- Παρακολούθηση ενδείξεων των οργάνων κατά την λειτουργία της εγκατάστασης.
- Συγκριτικός οπτικός έλεγχος ρυθμίσεων διακοπών.
- Οπτικός και συγκριτικός έλεγχος συστημάτων αντιστάθμισης.
- Ακουστικός έλεγχος.
- Έλεγχος θερμοκρασίας και συστήματος εξαερισμού – ψύξης των χώρων του Υ/Σ.
- Έλεγχος φωτισμού, φωτιστικών ασφαλείας, πυρασφαλείας, πινακίδων-σήμανσης, προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού (τάπητας, γάντια).
- Σύνταξη έκθεσης ελέγχου και κοινοποίηση αυτής στον επιβλέποντα μηχανικό ή στην επιτροπή παραλαβής.
- Έλεγχος καλής λειτουργίας της συσκευής αφύγρανσης του χώρου πεδίων της ΔΕΗ.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται κατά την ετήσια συντήρηση των Υ/Σ-Μ.Τ. (Υποσταθμών Μέσης Τάσης), θα περιλαμβάνουν όλους τους προηγούμενους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται στον εξαμηνιαίο έλεγχο και επιπλέον τις παρακάτω εργασίες:

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

- Έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός μονωτήρων των μπαρών, διακοπών, αποζευκτών, μετασχηματιστών εντάσεως και τάσεως, ακροκιβωτίων καλωδίων μέσης τάσης.
- Έλεγχος και σύσφιξη κοχλιών σε μπάρες, διακόπτες και καλώδια.
- Συντήρηση κινητών μερών, χειριστηρίων, αποζευκτών και αυτομάτων διακοπών.
- Έλεγχος και συντήρηση πηνίων trip των αυτομάτων διακοπών.
- Έλεγχος γειώσεων (περιμετρικής χώρας, μεταλλικών μερών, Πεδίων).
- Έλεγχος και χειρισμός των αποζευκτών των αυτομάτων διακοπών.
- Έλεγχος μηχανικών μανδαλώσεων αποζευκτών, αυτομάτων διακοπών, γειωτών.
- Έλεγχος μονωτήρων, ακροκιβωτίων για τυχόν καταπόνηση και αλλοίωση της μονωτικής τους ικανότητας.
- Έλεγχος βοηθητικής τάσης λειτουργίας (εάν υπάρχει).
- Έλεγχος και συντήρηση επαφών των αυτομάτων διακοπών για τυχόν καταπόνησή τους και αλλοίωση της μονωτικής τους ικανότητας.
- Έλεγχος και συντήρηση SF6, στους διακόπτες αυτού του τύπου.
- Έλεγχος και συντήρηση ελαίου στους διακόπτες «πτωχού ελαίου», (εφόσον οι διακόπτες είναι ελαιοδιακόπτες).
- Επιβεβαίωση απόκρισης του αυτομάτου διακόπτη στις εντολές του ηλεκτρονόμου (προσομοίωση σφάλματος στις περιοχές ρυθμίσεως των Η/Ν).
- Έλεγχος πτώσεως των ασφαλειοαποζευκτών, από την διάταξη τήξεως των ασφαλειών.
- Έλεγχος των ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας.
- Έλεγχος πτώσεως των διακοπών ισχύος, από θερμόμετρο ή άλλη διάταξη αλληλομανδάλωσης όπου υπάρχει.
- Έλεγχος των Μ/Σ τάσεως & εντάσεως.
- Οπτικός έλεγχος καλής λειτουργίας των οργάνων μέτρησης (όπου υπάρχουν).
- Έλεγχος της σωστής ονομαστικής έντασης ασφαλειών.
- Μέτρηση αντιστάσεως μονώσεως εξοπλισμού.
- Έλεγχος έδρασης Πεδίων.
- Καθαρισμός των Πεδίων και του χώρου εγκατάστασής τους.

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

- Έλεγχος ρητίνης Μ/Σ και μαγνητικού πυρήνα.
- Συντήρηση μονωτήρων των μπαρών – ζυγών, ακροκιβωτίων των καλωδίων και του Μ/Σ.
- Έλεγχος γειώσεων μεταλλικών μερών.
- Έλεγχος γειώσεων ουδετέρου κόμβου.
- Έλεγχος των κοχλιών συσφίξεως ζυγών – μπαρών – καλωδίων Μ.Τ & Χ.Τ.
- Έλεγχος καλωδίων.
- Έλεγχος στηρίξεως καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσεως.
- Συντήρηση – δοκιμές προστασιών Μ/Σ.
- Έλεγχος μετρητικής διάταξης αισθητηρίων θερμοκρασίας Μ/Σ.
- Έλεγχος θερμοκρασίας ενεργοποίησης trip – alarm διακοπών των Μ/Σ.
- Μέτρηση αντίστασης μονώσεως εξοπλισμού Μ.Τ.

- Έλεγχος σωστής σχέσης Μ/Σ.
- Έλεγχος συστοιχίας πυκνωτών τοπικής αντιστάθμισης, εάν υπάρχουν.
- Έλεγχος έδρασης Μ/Σ.
- Καθαρισμός εσωτερικού πηνίων Μ/Σ.
- Εξωτερικός καθαρισμός του Μ/Σ και του χώρου εγκατάστασής τους.

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΕΛΑΙΟΥ

Κατά την συντήρηση των Μ/Σ ελαίου θα πραγματοποιούνται οι παραπάνω έλεγχοι και επιπλέον:

- Λήψη δείγματος λαδιού για φυσικοχημικές αναλύσεις και μέτρηση των χαρακτηριστικών του (διηλεκτρική αντοχή, επιφανειακή τάση, έλεγχος των διαλυμένων αερίων, συντελεστής ισχύος, βαθμός εξουδετέρωσης, επιβραδυντές οξείδωσης, λύση φουρανίων, χρώμα, ποσότητα υγρασίας, αιωρήματα). Ορισμένες από τις παραπάνω αναλύσεις διεξάγονται επιτόπου ενώ άλλες απαιτείται να διεξαχθούν εργαστηριακά.
- Έλεγχος στάθμης λαδιού (και ενδεχόμενη συμπλήρωση μέχρι του 10% της συνολικής χωρητικότητάς τους), έλεγχος για διαρροές.
- Έλεγχος θερμοκρασίας.
- Έλεγχος και συντήρηση αναπνευστικής συσκευής του Μ/Σ και αντικατάσταση των υδροσκοπικών κρυστάλλων (silica gel) του αφυγραντήρα.
- Δοκιμή σειρήνας συναγερμού και έλεγχος διακοπής από θερμόμετρο και συσκευή Buchholz.
- Αναγέννηση λαδιού εφόσον κριθεί απαραίτητο και έπειτα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα μηχανικό.
- Έλεγχος κατάστασης κελύφους Μ/Σ.
- Έλεγχος ελαιολεκάνης για τυχόν διαρροές.
- Μέτρηση της μόνωσης και της ωμικής αντίστασης των τυλιγμάτων.
- Έλεγχος έδρασης Μ/Σ.

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

- Έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός μονωτήρων των μπαρών, διακοπών και ασφαλειών
- Έλεγχος σύσφιξης κοχλιών των μπαρών, διακοπών και καλωδίων.
- Οπτικός έλεγχος των ακροδεκτών των καλωδίων από αλλαγή χρώματος.
- Συντήρηση των κινητών μερών στους αυτόματους διακόπτες.
- Έλεγχος λειτουργίας των κινητών μερών των χειριστηρίων στους αυτόματους διακόπτες, αποζεύκτες αυτομάτων διακοπών.
- Οπτικός έλεγχος των επαφών στους αυτόματους διακόπτες.
- Έλεγχος γειώσεων μεταλλικών μερών Πεδίου και ουδετέρου κόμβου.
- Μέτρηση αντίστασης γείωσης ουδετέρου κόμβου των Μ/Σ.
- Οπτικός έλεγχος των μετασχηματιστών εντάσεως, καθώς και των οργάνων μέτρησης (αμπερόμετρα, βολτόμετρα, όργανα cosφ, κιλοβαρόμετρα, μετρητών, ενδεικτικών λυχνιών).
- Έλεγχος πυκνωτών, σύσφιξης πυκνωτών, οπτικός έλεγχος επαφών, ασφαλειών, συντήρηση μονάδων αντιστάθμισης άεργου ισχύος, μέτρηση συμμετρικής φόρτισης της συστοιχίας πυκνωτών.
- Έλεγχος μανδαλώσεως χειρισμών των διακοπών εισόδου από Μ/Σ.
- Έλεγχος έδρασης Πεδίων.
- Καθαρισμός των Πεδίων και του χώρου εγκατάστασής τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΔΙΩΝ ΔΕΗ

- Συντήρηση της συσκευής αφύγρανσης του χώρου πεδίων της ΔΕΗ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι εργασίες που προβλέπονται στην ετήσια συντήρηση θα προηγηθούν των εργασιών της εξαμηνιαίας επιθεώρησης και θα γίνουν σε ημέρες και ώρες που δεν θα διασφαλευτεί η εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιρίου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

A1. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

1) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Κάθε συμμετέχων, απαιτείται να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.

2) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

I. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει:

- έναν τουλάχιστον Διπλωματούχο Μηχανικό (απόφοιτο Α.Ε.Ι.), μέλος του Τ.Ε.Ε., πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος,

ή

- έναν τουλάχιστον Πτυχιούχο Μηχανικό (απόφοιτο Τ.Ε.Ι.), πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας από κτήσεως άδειας άσκησης επαγγέλματος,

ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των εργασιών συντήρησης και επισκευής.

II. Επιπλέον ο κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να διαθέτει και έναν τουλάχιστον Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο Ομάδας αντίστοιχης με την ισχύ του Υ/Σ-Μ.Τ. του κτιρίου, δηλαδή:

- Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο 1ης Ομάδας (για Υ/Σ <250KW)
- Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο 2ης Ομάδας (250KW ≤ Υ/Σ <600KW)
- Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο 3ης ή 4ης Ομάδας (για Υ/Σ ≥600KW)

III. Ο επιβλέπων Μηχανικός και ο Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης θα πρέπει να απασχολούνται μόνιμα στην επιχείρηση, δηλαδή να είναι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι, υπάλληλοι κλπ ή μόνιμοι συνεργάτες.

Για την απόδειξη των ανωτέρω απαιτήσεων I, II και III, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκομίσει:

I. Φωτοαντίγραφο του διπλώματος ή του πτυχίου καθώς και της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του επιβλέποντος Μηχανικού. Η εμπειρία τεκμηριώνεται μόνο από το χρόνο απόκτησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

II. Φωτοαντίγραφο της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος για τον Ηλεκτρολόγο

III. Η εργασιακή σχέση του προσωπικού θα πρέπει να αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά στοιχεία, ήτοι πίνακας προσωπικού ο οποίος να έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στην Επιθεώρηση

Εργασίας και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υποβολής του να βρίσκεται σε ισχύ. Στην περίπτωση που ο επιβλέπων Μηχανικός ή ο Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος δεν αποτελούν μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης αλλά αποτελούν μόνιμο συνεργάτη αυτής, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλει και το σχετικό ιδιωτικό Συμφωνητικό συνεργασίας σε φωτοαντίγραφο.

4) Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 εν ισχύ, με αντικείμενο το προς εκτέλεση αντικείμενο, δηλ. τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Υποσταθμών Μέσης Τάσης (Υ/Σ-Μ.Τ.).

Το ISO 9001:2015, είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Για την απόδειξη της ανωτέρω απαίτησης, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκομίσει το σχετικό πιστοποιητικό σε ισχύ.

A2. Κάθε συμμετέχων υποχρεούται να υποβάλει στο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία:

- v.** Να δηλώνει ότι επισκέφθηκε τους χώρους των εγκαταστάσεων, με σκοπό την αξιολόγηση των εργασιών που απαιτείται να πραγματοποιήσει.
- vi.** Να δηλώνει ότι αναλαμβάνει πλήρως την αντικατάσταση κάθε υλικού που θα απαιτηθεί σε όλο το χρόνο της ανάθεσης της συντήρησης.
- vii.** Να δηλώνει ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή & τους Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού, τα οποία και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- viii.** Να δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.

B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- 1.** Στην οικονομική προσφορά που θα καταθέσει ο εκάστοτε υποψήφιος θα συμπεριλαμβάνονται:
 - Η συντήρηση, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή & τους Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού.
 - το κόστος των δοκιμών της διηλεκτρικής αντοχής στα μονωτικά λάδια των Μ/Σ (για τους Μ/Σ ελαίου), καθώς και τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, όπως τα πάσης φύσεως υλικά καθαρισμού και λιπάνσεως, η αντικατάσταση των υγροσκοπικών κρυστάλλων (silica gel) του αφυγραντήρα, τα λάδια που ενδεχομένως χρειαστεί να συμπληρωθούν στους Μ/Σ και μέχρι του 10% της συνολικής χωρητικότητάς τους, και γενικά όσα αναλώσιμα υλικά αναφέρονται ρητά στην Τεχνική Περιγραφή, τα οποία αναλώσιμα υλικά οφείλει ο ανάδοχος να αντικαθιστά σε τακτά διαστήματα καθώς και η αντίστοιχη εργασία αντικατάστασης των αναλωσίμων.
 - Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
 - Το κόστος παντός είδους εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών.
 - Τα έξοδα μεταφορών.
 - Η αμοιβή του συνεργείου.
 - Οι ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό που θα απασχοληθεί.
 - Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις.

2. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση κάθε όργανο, συσκευή, εργαλείο και εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των εγκαταστάσεων καθώς και για την επισκευή και ρύθμιση αυτών.
3. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ακόμη και αυτές που δεν προβλέπονται στην Τεχνική Περιγραφή, αλλά όμως κρίνονται απαραίτητες και συνιστώνται από το κατασκευαστικό οίκο κάθε μηχανήματος ή συσκευής, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
4. Η προγραμματισμένη συντήρηση των εγκαταστάσεων θα γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως καθορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, σε εργάσιμες ή μη (συμπεριλαμβανομένου και των αργιών) ημέρες και ώρες **χωρίς όμως να παρακωλύεται η λειτουργία του κτιρίου.**
Ο ανάδοχος τουλάχιστον 5 μέρες πριν την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης, οφείλει να ενημερώσει την τη Δ/ση της Υπηρεσίας του κτιρίου και την ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
5. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη νομική κάλυψη των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων των Υποσταθμών απέναντι της Δ.Ε.Η. και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες και ενέργειες για την έκδοση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών προς τη Δ.Ε.Η., όταν αυτό είναι αναγκαίο (περίπτωση διακοπής ρεύματος κ.λ.π.) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ετοιμάζει όλα τα απαιτούμενα προς τούτο σχέδια, έγγραφα και λοιπά στοιχεία με δική του ευθύνη.
6. Με ευθύνη του Αναδόχου και του **υπεύθυνου παρακολούθησης των εργασιών ο οποίος θα οριστεί από την Δ/ση της Υπηρεσίας του κτιρίου**, θα τηρείται φάκελος με τα δελτία συντήρησης & βλαβών, ο οποίος θα ενημερώνεται μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης συντήρησης και θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του ο Ανάδοχος, θα αναγράφει στο δελτίο συντήρησης αναλυτικά όλες τις εργασίες που πραγματοποίησε. Στα δελτία συντήρησης θα αναγράφονται επίσης και οποιεσδήποτε βλάβες, επισκευές και παρατηρήσεις του Αναδόχου για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση βλαβών, ο Ανάδοχος θα πρέπει πάντα να ενημερώνει και προφορικά την Δ/ση της Υπηρεσίας του κτιρίου. Επιπλέον, στα δελτία συντήρησης ο Ανάδοχος θα αναγράφει και τις βασικότερες ενδείξεις-μετρήσεις στοιχείων της εγκ/σης.
Τα δελτία συντήρησης & βλαβών θα είναι τουλάχιστον διπλότυπα, θα υπογράφονται από τον τεχνικό του Αναδόχου, από τον επιβλέποντα των συνεργείων συντήρησης εκ μέρους του Αναδόχου καθώς και από τον **υπεύθυνο παρακολούθησης των εργασιών εκ μέρους της Υπηρεσίας του κτιρίου.** Ένα εκ των δύο δελτίων θα παραμένει στο κτίριο, σε φάκελο που θα φυλάσσεται στο γραφείο του **υπεύθυνου παρακολούθησης των εργασιών**, και ένα θα διαβιβάζεται στη Δ/ση Στέγασης με ευθύνη του Αναδόχου, για έλεγχο.
7. Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, και σε διάστημα 1 έως 4 ωρών μετά από τηλεφωνική ή γραπτή εντολή της Δ/σης της Υπηρεσίας του κτιρίου ή της Δ/σης Στέγασης, όλες τις ημέρες και ώρες, εργάσιμες ή μη, συμπ/νων και των αργιών, να επιληφθεί του προβλήματος (να προσέλθει στο κτίριο, να εντοπίσει και να αναφέρει την βλάβη).
Εφόσον πρόκειται για απλή βλάβη, χωρίς απαίτηση ανταλλακτικών, ο Ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει άμεσα με τον εντοπισμό της, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Για βλάβη που οφείλεται είτε σε φυσιολογική φθορά είτε σε κακή χρήση των εγκαταστάσεων και δεν οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, η αποκατάστασή της θα γίνεται κατόπιν ιδιαίτερης οικονομικής συμφωνίας (για τις απαιτούμενες εργασίες, για το κόστος και για το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης) **και μετά από εντολή της ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Στέγασης του e-ΕΦΚΑ.**

Σε κάθε περίπτωση αν η Υπηρεσία κρίνει την προσφορά του συντηρητή που αφορά την επισκευή εκτός λογικών οικονομικών ή χρονικών πλαισίων, δύναται να αναθέσει τις εργασίες επισκευής σε άλλο συνεργείο που θα καταθέσει συμφερότερη προσφορά.

Για βλάβη που οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, ο Ανάδοχος οφείλει να την αποκαταστήσει άμεσα με τον εντοπισμό της ή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που θα ορίσει η ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση τόσο για τα υλικά-ανταλλακτικά όσο και για την εργασία. Στην έννοια της πλημμελούς συντήρησης περιλαμβάνεται και η μη έγκαιρη και έγγραφη προειδοποίηση της Υπηρεσίας για επισκευή των εγκαταστάσεων.

Η συντήρηση των εγκαταστάσεων αποβλέπει στη καλή τους λειτουργία, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να προβλέπονται και να προλαμβάνονται τυχόν βλάβες ή ζημιές.

Στα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης, δηλαδή όσα ρητά αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, τα οποία ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά σε τακτά χρονικά διαστήματα.

8. Σε περιπτώσεις που παρουσιαστεί βλάβη από αστάθμητους παράγοντες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, δολιοφθορά κ.λ.π.) η αποκατάστασή τους θα γίνεται κατόπιν ιδιαίτερης οικονομικής συμφωνίας (για τις απαιτούμενες εργασίες, για το κόστος και για το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης) και μετά από εντολή της ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ του e-ΕΦΚΑ.
9. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση που προέρχεται από ανωτέρα βία, απεργία ή άλλα απρόβλεπτα γεγονότα.
10. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ΕΛ.Ο.Τ. ή άλλου ευρωπαϊκού φορέα) και θα φέρουν τις σημάνσεις CE στην συσκευασία τους.
11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται:
 Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία, τις αμοιβές και τα ωράρια εργασίας σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
 Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
 Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του.
 Να αποκαταστήσει κάθε είδους ζημιά ή βλάβη, που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις, ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού του ή των εργασιών του.
 Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν.
12. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και η διατήρηση της καθαρότητας των χώρων. Τα υλικά της εγκατάστασης που θα αντικαθίστανται θα απομακρύνονται άμεσα.
13. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα κάθε φύσεως δικαιώματά του, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε τμήμα της.
 Η παραβίαση της άνω απαγόρευσης συνεπάγεται από μόνη της και αυτοτελώς λόγο καταγγελίας της Σύμβασης.
 Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τέτοια εκχώρηση, μετά από προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας, που χορηγείται με τους όρους που αναφέρονται στην έγκριση αυτή.

- 14.** Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει τα τιμολόγια, αφού προηγουμένως η επιτροπή παραλαβής πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο και διαπιστώσει την πραγματοποίηση της συντήρησης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή & τους Όρους της Σύμβασης.
Κάθε τμηματική παραλαβή θα πιστοποιείται από την επιτροπή παραλαβής της συντήρησης μέσω σύνταξης πρακτικού τμηματικής παραλαβής.

Σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

- το θέμα του συμβατικού αντικείμενου,
- η διεύθυνση του κτιρίου όπου πραγματοποιήθηκε το συμβατικό αντικείμενο.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε 4 ισόποσες δόσεις στο 100% της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί (μετά από 6, 12, 18, και 24 μήνες αντίστοιχα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης). Οι τμηματικές παραλαβές του συμβατικού αντικείμενου αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή των αντίστοιχων δόσεων.

Η τελευταία πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, εφόσον ο Ανάδοχος προσκομίσει στην ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και μία υπεύθυνη Δήλωση καλής συντήρησης & λειτουργίας για κάθε Υποσταθμό Μέσης Τάσης που συντηρεί, στην οποία θα αναγράφονται και τα βασικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του Υποσταθμού, όπως η Ισχύς του, ο Τύπος του (ελαίου ή ρητίνης) και ο Αριθμός Παροχής της Δ.Ε.Η., καθώς και προβλήματα που έτυχαν πριν τη λήξη της σύμβασης. Εφόσον ο μετασχηματιστής που συντηρείται είναι μετασχηματιστής ελαίου, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων του ελαίου, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Αντίγραφο των αναλύσεων θα διαβιβάζεται η Υπηρεσία του κτιρίου στη Δ/νση Στέγασης & Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Τα τιμολόγια θα κατατίθενται στο Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης της ΠΥΣΥ Πελοποννήσου , 2ο ΧΛΜ ΕΟ Τρίπολης-Σπάρτης, Τρίπολη, για έλεγχο. Εκεί θα συγκεντρώνονται τα τιμολόγια, τα δελτία συντήρησης & βλαβών και τα πρακτικά τμηματικών παραλαβών του συμβατικού αντικείμενου υπογεγραμμένα από την επιτροπή παραλαβής και στη συνέχεια θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για πληρωμή.

- 15.** Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα έχει ισχύ για είκοσι τέσσερις μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της.
- 16.** Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από την ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
- 17.** Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η κοστολόγηση των εργασιών για 24 μήνες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Υ/Σ-Μ.Τ.) σύμφωνα με την οικονομικότερη προσφορά που υποβλήθηκε, **αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :**

Α/Α	Οδός/Περιοχή	Χρήστης	Ισχύς (ΚVA)	Τύπος	Προϋπολογισμός 24 μηνών (Ευρώ) πλέον ΦΠΑ	Προϋπολογισμός 24 μηνών (Ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ
1	2ο ΧΛΜ ΕΟ Τρίπολης – Σπάρτης 22100 - Τρίπολη	ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΠΕΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΠΕΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Τρίπολη)	400	Ρητίνης	1.200,00	
				ΣΥΝΟΛΟ	1.200,00	
				ΦΠΑ	288,00	
						1.488,00

Παρατηρήσεις: Συχνότητα επιθεώρησης για κάθε Η/Σ: Μία (1) ετήσια συντήρηση με τον Μ/Σ εκτός τάσης, Μία (1) ανά εξάμηνο επιθεώρηση με τον Μ/Σ υπό τάση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (Η/Ζ)

A/A	ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (ΚΒΑ)	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 ΕΤΩΝ (αριθμητικώς)	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 ΕΤΩΝ (ολογράφως)
1	ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΠΕΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΟ Τρίπολης – Σπάρτης ΤΡΙΠΟΛΗ	MARELLI GENERATORS	T-MJB 200 M B	63		
2	Τ.Δ. Β' ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ- Εθνικής Αντίστασης 51-Κιάτο	MARELLI GENERATORS	M7B 250 SC 4	144		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					
	ΦΠΑ 24%					
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ					

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Υ/Σ)

A/A	ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (ΚΒΑ)	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 ΕΤΩΝ (αριθμητικώς)	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 ΕΤΩΝ (ολογράφως)
1	ΠΥΣΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΠΕΡ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΑΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΟ Τρίπολης –Σπάρτης ΤΡΙΠΟΛΗ	ΡΗΤΙΝΗΣ	400		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ				
	ΦΠΑ 24%				
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ				

Ακριβές Αντίγραφο
Τμ. Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ Πελ/νησου)
ΧΡΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ