

Αρ.Πρωτ.: 15787
Ημερομηνία: 23.09.2026

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-016Β/26



ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ**

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026

Το παρόν τεύχος εκδόθηκε σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Τεύχος Διακήρυξης του
διαγωνισμού ΤΔ-016Β/26

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΔ-016Β/26

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος»

Διευκρινίσεις - Προσθήκες στις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

6.1) Οι εργασίες περιλαμβάνουν και τη προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ηλεκτρολογικού Πίνακα Διανομής (εισόδων-εξόδων) ανά σταθμό που θα πληροί τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:

- Μεταλλικός, επίτοιχος, ηλεκτροστατικής βαφής με πλάτη στήριξης υλικών
- Αριθμός σειρών: ≥ 3
- Αριθμός στοιχείων ανά σειρά: ≥ 12
- Να διαθέτει κλεμμοσειρά κατάλληλης χωρητικότητας στο κάτω μέρος για τον τερματισμό και σύνδεση όλων των καλωδίων.
- Να είναι εξοπλισμένος με τους απαραίτητους στυποθλίπτες για την ασφαλή διέλευση και στήριξη όλων των καλωδίων
- Να είναι πλήρως εξοπλισμένος με όλα τα απαιτούμενα ραγοϋλικά και υλικά εσωτερικής καλωδίωσης συμπεριλαμβανομένων: δέκα (10) διπολικών ασφαλειών φορτίων 2x10A, δύο (2) διπολικών ασφαλειών φορτίων 2x16A και ενός (1) τριπολικού διακόπτη 3x25A
- Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο IEC61439-1
- Σήμανση CE

6.2) Οι εργασίες περιλαμβάνουν και όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και υλικά συμπεριλαμβανομένων και των κατωτέρω:

- τη προμήθεια και εγκατάσταση όλων των καλωδίων που απαιτούνται για την σύνδεση
 - (α) του UPS στο Πίνακα Διανομής
 - (β) του Πίνακα Διανομής στη κεντρική παροχή δικτύου η οποία βρίσκεται εντός του ιδίου δωματίου (3.4Τ)
- τη μεταφορά και σύνδεση όλων των υφιστάμενων φορτίων στον νέο Πίνακα Διανομής, κάνοντας χρήση των υφιστάμενων καλωδιώσεων τα οποία καταλήγουν σε πίνακα διανομής εντός του ιδίου τεχνικού δωματίου (3.4Τ). Σε περίπτωση που τα υφιστάμενα μήκη καλωδίων δεν επαρκούν για την όδευση και σύνδεσή τους στον νέο Πίνακα Διανομής, στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων επεκτάσεων και εξαρτημάτων σύνδεσης.

- τη προμήθεια και εγκατάσταση όλων των καλωδίων που απαιτούνται για τη σύνδεση του UPS με τις δύο νέες συστοιχίες συσσωρευτών (Πίνακας Συσσωρευτών, δωμάτιο 3.8)
- τη προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων ραγοϋλικών (ασφαλειοδιακόπτες, κλέμμες, ενδεικτικές λυχνίες κ.λπ.)

Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι LSZH (Low Smoke Zero Halogen), βραδύκαυστα και σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60332-1, IEC 60754-1/2 και IEC 61034-2.

10. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

10Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10Α.1) Στο αντικείμενο της παρούσης περιλαμβάνεται και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συσσωρευτών στους σταθμούς - εγκαταστάσεις της ΣΤΑΣΥ που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΤΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Οι συσσωρευτές θα χρησιμοποιηθούν από τα νέα Modular UPS που θα εγκατασταθούν στους ίδιους σταθμούς στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού για τις ανάγκες υποστήριξης των τοπικών συστημάτων τηλεπικοινωνιών.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες περιλαμβάνουν :

- προμήθεια και μεταφορά των νέων συσσωρευτών, αποσύνδεση και αφαίρεση των παλαιών συσσωρευτών και των βάσεων στήριξής τους. Ο Ανάδοχος θα φροντίσει επίσης και για τη μεταφορά και αποθήκευση των παλαιών συσσωρευτών και των βάσεων στήριξής τους σε χώρο εντός του σταθμού που θα υποδείξει η ΣΤΑΣΥ.
- τοποθέτηση των νέων συσσωρευτών σε νέες βάσεις τις οποίες θα προμηθεύσει ο ανάδοχος. Ο διαθέσιμος χώρος (footprint) για την εγκατάσταση των βάσεων στήριξης των συσσωρευτών ανά σταθμό δίδεται στο Παράρτημα 1.
- προμήθεια και εγκατάσταση νέου μεταλλικού πίνακα ασφαλειοαποζευκτών και νέου διακοπτικού υλικού.
- θέση σε λειτουργία των νέων συσσωρευτών αφού πρώτα συνδεθούν με το νέο εξοπλισμό αδιάλειπτης παροχής ισχύος

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσφορών και ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η **Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00**, αντί της Πέμπτης 08 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι οικονομικοί φορείς.

Επιπλέον, προκειμένου να δοθεί στους οικονομικούς φορείς η δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη των απαιτήσεων και των συνθηκών στους χώρους εγκατάστασης, η ΣΤΑΣΥ θα διοργανώσει επίσκεψη στις 08 Οκτωβρίου 2026 μεταξύ των ωρών **09.00 - 17.00**. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επίσκεψη αυτή αποστέλλοντας μήνυμα στο δικτυακό τόπο του

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο της ορισθείσας επισκέψεως. (υπεύθυνος επικοινωνίας κος Ποΐλας Ευάγγελος τηλ. 6956611830)

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ

Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Τεύχους Διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης ΤΔ-016Β/26.

Αθανάσιος Ν. Κοταρράς

Διευθύνων Σύμβουλος

Ακριβές Αντίγραφο

ATHANASIA
STAIKOURA
23.09.2026 09:15