



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.09.24
08:51:02 EEST
Reason:
Location: Athens

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Αθήνα, 23/09/2026
Αρ. Πρωτ.: 16945

**Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ (Νο.4) ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ (Δ8418) ΜΕ ΤΙΤΛΟ:**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.»**

(Δ8418)

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111)

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προβαίνει σε παροχή διευκρινίσεων επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων **Δ8418** με τίτλο **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» (Δ8418) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111)**, ως εξής:

Επισημαίνεται ότι, στην εν λόγω Διακήρυξη γίνεται σαφή αναφορά ότι τα αιτούμενα αντλητικά συγκροτήματα απαιτούν την κάλυψη προβλεπόμενου και σαφώς αναφερόμενου εύρους λειτουργίας, ήτοι μεταξύ των σημείων λειτουργίας 700 m³/h στα 150 m και 1.000 m³/h στα 100 m. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της καταλληλότητας της προσφερόμενης αντλίας πραγματοποιείται με βάση τη συμμόρφωσή της στο απαιτούμενο εύρος λειτουργίας και όχι αποκλειστικά σε ένα μεμονωμένο σημείο λειτουργίας. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης των ήδη παρασχεθεισών διευκρινίσεων ούτε μεταβολής των τεχνικών απαιτήσεων της εν λόγω Διακήρυξης, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν όπως έχουν αποσαφηνιστεί με τις σχετικές απαντήσεις της Υπηρεσίας.

Ειδικότερα:

1. Ως προς τον βαθμό απόδοσης της αντλίας, ισχύουν οι ήδη παρασχεθείσες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται βαθμός απόδοσης μεγαλύτερος του 85% σε σημείο που θα πρέπει να βρίσκεται εντός του απαιτούμενου εύρους λειτουργίας, ήτοι μεταξύ των σημείων λειτουργίας 700 m³/h στα 150 m και 1.000 m³/h στα 100 m. Κατά τα λοιπά, η προσφερόμενη αντλία οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές απαιτήσεις της εν λόγω Διακήρυξης και τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί.
2. Ως προς την ονομαστική ισχύ του ηλεκτροκινητήρα, διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται απαράβατη απαίτηση μέγιστης ισχύος 400 kW επί ποινή αποκλεισμού. Η ονομαστική ισχύς θα διαμορφωθεί υπολογίζοντας το δυσμενέστερο ως προς την απορροφούμενη ισχύς, σημείο λειτουργίας εντός του προβλεπόμενου εύρους που έχει αναφερθεί, προσαυξανόμενο κατά 15% λόγω ασφαλείας όπως αναφέρεται και στο εν λόγω τεύχος της διακήρυξης. Κατά συνέπεια, γίνεται αποδεκτός και ηλεκτροκινητήρας ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 400 kW, υπό την προϋπόθεση ότι το προσφερόμενο αντλητικό συγκρότημα δύναται να εγκατασταθεί εντός των διαθέσιμων διαστάσεων και περιορισμών του υφιστάμενου χώρου του αντλιοστασίου και ότι τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές ή επαυξήσεις του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θα ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς.

Επαναλαμβάνεται ότι, η εν λόγω Διακήρυξη δεν αφορά την κάλυψη ενός και μόνο σημείου λειτουργίας, αλλά απαιτεί την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος ικανού να καλύπτει το σύνολο του



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

προβλεπόμενου εύρους λειτουργίας του αντλιοστασίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την καμπύλη λειτουργίας της εν λόγω Διακήρυξης. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της καταλληλότητας της προσφερόμενης αντλίας πραγματοποιείται με βάση τη συμμόρφωσή της στο απαιτούμενο εύρος λειτουργίας και όχι αποκλειστικά σε ένα μεμονωμένο σημείο λειτουργίας. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης των ήδη παρασχεθεισών διευκρινίσεων ούτε μεταβολής των τεχνικών απαιτήσεων της εν λόγω Διακήρυξης, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν όπως έχουν αποσαφηνιστεί με τις σχετικές απαντήσεις της Υπηρεσίας.

- **ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σχετικά με τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, **Δ8418** με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.**» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 501111), στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης και προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα των προσφορών, καθώς και να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε αυτόν, μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών κατά δεκαεπτά (17) ημέρες, ήτοι από τις 02/10/2026, ώρα 12:00, στις **19/10/2026 και ώρα 12:00**. Συνεπώς, η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών μετατίθεται από τις 05/10/2026, ώρα 12:00, στις **20/10/2026 και ώρα 12:00**.

Λόγω της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του νέου χρόνου ισχύος των προσφορών. Στη περίπτωση αυτή, στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπου απαιτείται, θα πρέπει να αναγράφεται η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ