



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Λούπου Πελαγία
ΤΗΛ: 2251026390
FAX: 2251037130
Email:promithies@vostanio.gov.gr

ΑΔΑ ΠΡΟΔ.: 6ΔΙΕ46907Ο-ΑΟΕ
ΠΡΑΞΗ : 1950

Μυτιλήνη: 05-10-2026
Αρ. Πρωτ.: 19718

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ' αριθμ. 20^η/16-07-2026 (θέμα 23^ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με συλλογή κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση εργασίας αντικατάστασης συστήματος επεξεργασίας νερού στο μηχανοστάσιο της 5^{ης} πτέρυγας του Νοσοκομείου, (cpv : 45259900-6).

Προϋπολογισμός δαπάνης 30.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 23-10-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κ. Νέμτσα Κυριακή τηλ. 2251351324.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gov.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ



ΜΥΤΙΛΗΝΗ 05-10-2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: ΤΣΟΥΛΕΛΛΗ Α.
ΤΗΛ: 22510-26390
Email: promithies@vostanio.gov.gr

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 19718
ΑΔΑ ΠΡΟΔ.: 6ΔΙΕ46907Ο-ΑΟΕ
ΠΡΑΞΗ: 1950

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 67/2026

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ: Ανάθεση εργασιών αντικατάστασης συστήματος επεξεργασίας νερού στο μηχανοστάσιο της 5^{ης} Πτέρυγας του Νοσοκομείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ & SITE του Νοσοκομείου	Ημερομηνία αποστολής για ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ
ΝΑΙ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ	05-10-2026	05-10-2026

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1.1.	Του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
1.2.	Του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
1.3.	Του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
1.4.	Του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.»

1.5.	Το Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
1.6.	Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
1.7.	Το Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ^{ης} Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
1.8.	Την υπ'αριθμ.20 ^η /16-07-2026 (θέμα 23ο) απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Μυτιλήνης "Βοστάνειο"
1.9.	Την υπ'αριθμ.19181/2026 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύμφωνα με το ΦΕΚ2540/07-11-2011 για τον ορισμό επιτροπής διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διενεργούμε διαγωνισμό με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή κλειστών προσφορών σε ΕΥΡΩ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολική τιμή, για την αντικατάσταση συστήματος επεξεργασίας νερού στο μηχανοστάσιο της 5^{ης} πτέρυγας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης "Βοστάνειο" (cρν: 45259900-6), προϋπολογισμού 30.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 15 τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ- ΚΗΜΔΗΣ και στο Site του Νοσοκομείου (www.vostanio.gov.gr).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για το σύνολο του διττων προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός	Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών
Αντικείμενο	Εργασίες αντικατάστασης συστήματος επεξεργασίας νερού στο μηχανοστάσιο της 5 ^{ης} πτέρυγας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
Τόπος Παράδοσης	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»
Ημερομηνία, τόπος και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» Γραφείο Προμηθειών Ημερ. 23-10-2026 Ώρα: 11.00 πμ
Προθεσμία κατάθεσης προσφοράς στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου	Ημερ. 22-10-2026 Ώρα: 14.30
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	30.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός που βαρύνει cρν:45259900-6	Τακτικός Προϋπολογισμός
Νόμισμα	ΕΥΡΩ
Διάρκεια ισχύος προσφορών ΑΛΕ: 24209290000001	365 ημέρες
Αναθέτουσα αρχή Γραμματέας του διαγωνισμού	Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» ΝΕΜΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ τηλ.2251351524

Αντικατάσταση συστήματος επεξεργασίας νερού στο μηχανοστάσιο της 5^{ης} πτέρυγας του Νοσοκομείου.

Προϋπολογισμός δαπάνης : 30.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.

Απαραίτητη η επιτόπια επίσκεψη του χώρου για υποβολή προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαδικασία του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Νοσοκομείου μέχρι **την 22-10-2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ.** (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή κατατίθεται ή αποστέλλεται) επί ποινή απόρριψης.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία, χωρίς να αποσφραγισθούν.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον τομέα του διαγωνιστικού αντικειμένου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

2. Κάθε προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο στο εξωτερικό μέρος αυτού θα αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό:

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης:

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (**Διεύθυνση - Ταχ.Κώδικας - τηλ. Επικοινωνίας, email**).

3. Εντός του κεντρικού φακέλου συμμετοχής θα τοποθετηθεί:

Α) Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σε δύο (2) αντίγραφα στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο

εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.

Β) Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σε δύο (2) αντίγραφα στον οποίο επί ποινή αποκλεισμού στο εξωτερικό μέρος θα αναγραφούν τα στοιχεία του συμμετέχοντα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και ο αριθμός διακήρυξης.

Στον φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατατίθενται σε δύο (2) αντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι :

Α. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (σύμφωνα με το υπόδειγμα).
Η απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τον διαχειριστή τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
3. Παραστατικό εκπροσώπησης μόνο αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους (άρθρο 93 Ν.4412/2016).
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου μελών διοίκησης, διαχειριστή, εκπροσώπου κλπ.
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 παρ. 4 Ν. 4412/2016.
- 6. Το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων όπως απαιτούνται στο τέλος του Παραρτήματος Β των Τεχνικών Προδιαγραφών.**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον **ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** με την ένδειξη «**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού σε δύο (2) αντίγραφα η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής:

Θα δοθεί μια τιμή στο σύνολο της προσφοράς.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Να αναφέρεται ότι η προσφερόμενη τιμή επιβαρύνεται με το νόμιμο Φ.Π.Α. , ο οποίος θα διευκρινίζεται ποιος είναι.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

- Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
- Σε περιπτώσεις υπηρεσιών/ υλικών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».
- Οι προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε ευρώ (EURO) και θα αναγραφεί αριθμητικώς και ολογράφως.
- Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται το προσφερόμενη είδος και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου.

Απαραίτητη η συμπλήρωση του Α/Α του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ανά είδος, εφόσον υπάρχει.

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος είναι εκτός Παρατηρητηρίου Τιμών, μαζί με την προσφορά σας είναι απαραίτητη η επισύναψη ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι το είδος δεν εντάσσεται.

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης/πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, (σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016). Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα **365 ημερών** από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

Η ανάδειξη του μειοδότη αναδόχου θα γίνει στο σύνολο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (**χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή**). Συνεπώς, για την αξιολόγηση των

προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 103 παρ. 3, 4, και 5 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η ανάδειξη του μειοδότη θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016.

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1. Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, εκτός του αναλογούντα ΦΠΑ.
2. Η τιμή δεσμεύει τον ανάδοχο για όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και σε τυχόν παράταση αυτής.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στην περίπτωση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά στο σύνολό της.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1. Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα που η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (μειοδοτική κατακύρωση) σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα (1) έτος αμέσως μόλις υπογραφεί. Το Νοσοκομείο με μονομερή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κατόπιν απόλυτης και αιτιολογημένης κρίσης του, διατηρεί το δικαίωμα λύσεως της σύμβασης. Η διακοπή της σύμβασης θα είναι υποχρεωτική για την ανάδοχο εταιρεία η οποία θα παραιτείται ρητά από κάθε αξίωση ή απαίτηση.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ιστοσελίδα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5, ΠΔ 584/1975, αρθρ 1, ΠΟΛ 1274/2013 (Α 170) μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία περιγράφονται ακολούθως:

- α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής
- β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
- γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
- δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη της σύμβασης είναι εντός παρατηρητηρίου τιμών (κωδ.- τιμή μονάδος) την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας.

Σε περίπτωση που τα είδη είναι εκτός, θα αναφέρονται οι λόγοι (π.χ διαφ. τεχνικές προδιαγραφές)

Η πληρωμή θα γίνεται μέσω συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών (win banking) β βάση χρηματικού εντάλματος το οποίο εκδίδεται και θεωρείται από την οικονομική υπηρεσία του φορέα μας.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις :

- α) Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου βάσει του Ν.3846/11.5.2010
- β) Φόρος προμηθευτών 8%.
- γ) Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,1%

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ίση με το 4% της συμβατικής αξίας πλέον Φ.Π.Α. (άρθρο 72 Ν.4412/2016), καθώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 103 Ν.4412/2016).

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση Διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε μια ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν.4412/2016 και των άρθρων 79 – 85 του Ν. 2362/1995, Ν.3846/2010 & Ν.3867/2010. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στη συνέχεια, αφορούν την αποξήλωση του παλαιού κεντρικού συστήματος αποσκλήρυνσης στο μηχανοστάσιο του Νοσοκομείου και προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός διπλού συστήματος αποσκλήρυνσης, δυναμικότητας 22 - 25m³/h, με σκοπό την παροχή νερού κατάλληλου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

Η μονάδα αποσκλήρυνσης με ευθύνη και επιβάρυνση του προμηθευτή, θα μεταφερθεί και θα παραδοθεί σε λειτουργία στο χώρο που θα εξασφαλίσει η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Στην προμήθεια της μονάδας περιλαμβάνεται η αποξήλωση του παλαιού συστήματος και η απομάκρυνσή του σε μέρος που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Παράμετροι σχεδιασμού Μονάδας

Για το σχεδιασμό του διπλού συστήματος αποσκλήρυνσης, θα ληφθεί υπόψη η σκληρότητα του νερού ΔΕΥΑΛ, δικτύου Μυτιλήνης, η οποία θεωρείται μέτρια έως αρκετά σκληρό.

Ποσότητα παραγόμενου νερού

Η μονάδα αποσκλήρυνσης νερού θα παράγει 22 - 25 m³/h με δυνατότητα παραγωγής νερού σκληρότητας 0 °F (γαλλικοί βαθμοί)

Στάδια επεξεργασίας νερού

Το νερό θα εισέρχεται στον αποσκληρυντικό από το δίκτυο και θα υφίσταται αποσκλήρυνση ώστε να παράγεται ένα τελικό προϊόν σκληρότητας στα επιθυμητά επίπεδα.

Επιλέγεται δίδυμη ογκομετρική συσκευή αποσκλήρυνσης. Με τον τρόπο αυτό η συσκευή θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες χωρίς να υπάρχει περίπτωση να διέλθει σκληρό νερό, ενώ παράλληλα θα αποφεύγονται άσκοπες αναγεννήσεις, που θα είχαν ως αποτέλεσμα υπερκατανάλωση άλατος.

Το σύστημα θα είναι απλό, εύκολο στην χρήση και την συντήρηση, με τον κατάλληλο βαθμό αυτοματισμού. Θα αποτελείται από 2 δοχεία ρητινών με κατάλληλη διάταξη βαλβίδων, μια κεντρική μονάδα ελέγχου.

Οι δύο στήλες θα λειτουργούν παράλληλα ή εναλλάξ. Η εντολή έναρξης της αναγέννησης θα πραγματοποιείται ογκομετρικά.

Δοχεία Ρητινών

Θα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο ενισχυμένο με FIBER GLASS και θα περιέχουν ρητίνη υψηλής απόδοσης και μακροζωίας, το δε υπόστρωμα θα αποτελείται από ειδικής κοκκομετρίας χαλίκι. Τα δοχεία θα φέρουν εσωτερικά σύστημα ομοιόμορφης κατανομής του νερού στις διάφορες φάσεις λειτουργίας.

Υλικά πλήρωσης

Τα υλικά πλήρωσης των δοχείων θα διακρίνονται στο υλικό υποστρώματος και τη ρητίνη.

Το υπόστρωμα θα αποτελείται από στρώσεις πυριτικών χαλικιών, η κάθε μια διαφορετικής κοκκομετρικής σύστασης. Τα υλικά θα είναι κατάλληλα για χρήση σε πόσιμο νερό, θα είναι μεγάλης αντοχής, τόσο στις τριβές όσο και στο χρόνο και επίσης δεν θα προσδίδουν χρώμα, γεύση ή οσμή στο νερό.

Η ρητίνη θα είναι πολύ ανθεκτική στις τριβές και ομοιόμορφη στο μέγεθος, με υψηλή ικανότητα εναλλαγής ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ της στιγμιαίας παροχής και της κατανάλωσης κατά την αναγέννηση.

Η ρητίνη θα ανταποκρίνεται σε όλα τα στάνταρτ ελέγχου ποιότητας.

Δοχείο Άλμης

Θα είναι επαρκούς χωρητικότητας (περίπου 1000lt) για αρκετές αναγεννήσεις και θα αποτελείται από το θάλαμο άλμης, που δημιουργεί κορεσμένο διάλυμα άλμης με την επαφή αλατιού και νερού και τη βαλβίδα άλμης, απ' όπου η άλμη απορροφάται.

Κεντρική μονάδα ελέγχου

Το σύστημα θα λειτουργεί με την μια στήλη σε αναμονή και την άλλη να δίνει μαλακό νερό. Θα μετράει την ποσότητα του νερού που παράγεται μέσω υδρομέτρου στην έξοδο του συστήματος. Όταν παρέλθει η ποσότητα του νερού τότε θέτει σε αναγέννηση την στήλη της οποίας η ικανότητα έχει εξαντληθεί και στη θέση της παράγει νερό η δεύτερη στήλη. Αφού ολοκληρωθεί η αναγέννηση η στήλη που αναγεννήθηκε εισέρχεται σε θέση stand by μέχρι να χρειαστεί αναγέννηση η δεύτερη στήλη. Έτσι θα υπάρχει αδιάκοπη παροχή αποσκληρυμένου νερού.

Οι εκτελούμενες 5 φάσεις κατά το χρόνο μιας πλήρους αναγέννησης να είναι οι ακόλουθες:

- Αντίστροφη πλύση
- Αναρρόφηση άλμης
- Βραδεία απόπλυση
- Ταχεία απόπλυση
- Κανονική λειτουργία και παροχή νερού στον κάδο προς ετοιμασία εκ νέου της άλμης.

Η όλη λειτουργία της συσκευής είναι αυτόματη και αθόρυβη.

Η διάρκεια κάθε φάσης της αναγέννησης μπορεί να προγραμματιστεί.

Να υπάρχει η δυνατότητα, με πάτημα ενός κομβίου να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα έξτρα κύκλος αναγέννησης.

Λειτουργίες του αυτοματισμού:

- Μέτρηση του όγκου του παραγόμενου νερού.
- Αναγέννηση μόλις περάσει η προγραμματισμένη ποσότητα νερού από τον αποσκληρυντή.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ο αποσκληρυντής δε χάνει τις ρυθμίσεις του.
- Ψηφιακή ένδειξη της ποσότητας νερού που υπολείπεται για την αναγέννηση.
- Ψηφιακή ένδειξη σε ποιο στάδιο της αναγέννησης βρίσκεται ο αποσκληρυντής και πόση ώρα υπολείπεται για το τέλος του συγκεκριμένου σταδίου.
- Ρυθμιζόμενοι χρόνοι στα στάδια αναγέννησης.
- Δυνατότητα πληροφόρησης του χρήστη όσον αφορά στα παρακάτω:
- Πόσες ημέρες έχουν περάσει από την προηγούμενη αναγέννηση,
- Ποσότητα νερού που πέρασε σήμερα από τη στήλη νερού που είναι σε λειτουργία,
 - Ποσότητα νερού που πέρασε από την τελευταία αναγέννηση,
 - Ποσότητα νερού που έδωσε η κάθε στήλη χωριστά από την τελευταία αναγέννηση,
 - Συνολική ποσότητα νερού που έχει περάσει από τον αποσκληρυντή από την έναρξη λειτουργίας ή από την ώρα του τελευταίου Reset,
 - Μέση ημερήσια κατανάλωση νερού,
 - Μέση διάρκεια σε ημέρες μεταξύ δύο διαδοχικών αναγεννήσεων,
 - Μέγιστη ροή,
 - Ημέρα και ώρα μέγιστης ροής,
- Δυνατότητα χειροκίνητης έναρξης αναγέννησης όποτε επιθυμεί ο χρήστης, καθώς και ενεργοποίησης αναγέννησης από απόσταση.

Αυτόματος επιτηρητής σκληρότητας

Θα υπάρχει σύστημα αυτόματης παρακολούθησης της σκληρότητας του παραγόμενου, που θα δίνει alarm όταν η σκληρότητα υπερβεί το 10% της προκαθορισμένης τιμής .

Εργαλεία και ανταλλακτικά

Ο Ανάδοχος θα έχει στην κατοχή του όλα τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου για τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης του συστήματος αποσκήρυξης. Θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας του ώστε η λειτουργία, η κατάσταση και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληροί τους ισχύοντες ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Η δαπάνη για τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά για τη αποξήλωση του παλαιού και εγκατάσταση του νέου συστήματος αποσκήρυξης, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος βαρύνει τον Ανάδοχο.

Λοιπές εργασίες εγκατάστασης του συστήματος αποσκήρυξης

Με το πέρας των εργασιών εγκατάστασης του νέου συστήματος αποσκήρυξης στο Νοσοκομείο, οι εγκαταστάσεις θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο σε άριστη και καλαίσθητη κατάσταση, με καθαρισμό όλων των επιφανειών και χώρων που πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες.

Σε περίπτωση που υποστεί βλάβη κάποια από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των κτιρίων, κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Ανάδοχο, η αποκατάσταση θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.

Ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τις προδιαγραφές του προμηθευτή ή του κατασκευαστή του κάθε υλικού.

Τέλος, επειδή στους χώρους που θα εκτελεσθούν οι εργασίες αναπτύσσονται δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, ο Ανάδοχος θα δείξει ιδιαίτερη προσοχή για την ασφάλεια και για τη μικρότερη δυνατή όχληση των εργαζομένων, χωρίς να επηρεαστεί η καθημερινή εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του Νοσοκομείου.

Ατυχήματα και ζημιές στο εργατικό προσωπικό

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα απασχολήσει στην εκτέλεση των εργασιών και θα φέρει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη για κάθε τυχόν ατύχημα ή πρόκληση σωματικής ή υλικής βλάβης που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό που θα απασχολήσει ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να παίρνει όλα τα επιβαλλόμενα και αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού και οποιουδήποτε τρίτου καθώς και για την καλή εκτέλεση του έργου.

Ο Ανάδοχος θα έχει πλήρως την αστική και ποινική ευθύνη της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλεστεί από την εγκατάσταση του νέου συστήματος αποσκήρυξης και των συνοδών εργασιών του.

Εγγύηση

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί την καλή λειτουργία του νέου συστήματος αποσκήρυξης, των διαφόρων συσκευών αυτού καθώς και της εγκατάστασης του για διάστημα δύο (2) ετών.

Υποχρεώσεις αναδόχου

Οι οικονομικοί φορείς και συνεπώς ο Ανάδοχος, με μόνη την υποβολή της προσφοράς τους, αναγνωρίζουν ότι η αναφερόμενη Τεχνική Περιγραφή είναι κατάλληλη και επαρκής για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και ότι αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους και θα συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε κάθε θέμα που έχει σχέση με την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου συστήματος αποσκλήρυνσης..

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων με τελική παράδοση της εγκατάστασης του νέου συστήματος αποσκλήρυνσης σε καλή λειτουργία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις οποιοσδήποτε εργασίες εγκατάστασης του νέου συστήματος αποσκλήρυνσης με τρόπο που να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και πάντοτε κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τυχόν βλάβες ή ζημιές που θα προξενηθούν από δική του υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει να εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου στη λειτουργία – συντήρηση – ανάγνωση ενδείξεων που αφορούν το νέο σύστημα αποσκλήρυνσης μέχρι την τελική παράδοση του έργου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει αναλυτική τεχνική περιγραφή της λειτουργίας του αυτοματισμού.

Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο σε 90 ημέρες, σε πλήρη λειτουργία.

Δικαιολογητικά συμμετοχής οικονομικών φορέων. (επί ποινής αποκλεισμού)

Προκειμένου να διαπιστωθεί η επαγγελματική αξιοπιστία και οι τεχνικές δυνατότητες των οικονομικών φορέων, ο κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να προσκομίσει και τα εξής δικαιολογητικά με την Τεχνική Προσφορά του:

1. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής του συστήματος θα πρέπει αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις (να καταθέσει λίστα αντίστοιχων εγκατεστημένων συστημάτων).
2. Να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 2008 για συστήματα επεξεργασίας νερού.
3. Να διαθέτει πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004 για συστήματα επεξεργασίας νερού.
4. Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια των προσφερόμενου μηχανήματος του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους καθώς και οδηγίες συναρμολόγησης.
5. Η προσφερόμενη συσκευή να διαθέτει τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE.
6. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι έχει επισκεφτεί τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών, ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι θα παραδώσει τους χώρους καθαρούς. Η επίσκεψη-επιθεώρηση αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί με την παρουσία ενός εκπροσώπου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, κατόπιν συνεννόησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)										
ΠΡΟΣ(1):	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»									
Ο – Η Όνομα:					Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:										
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:										
Ημερομηνία γέννησης(2):										
Τόπος Γέννησης:										
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:					Τηλ:					
Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας										
Τόπος Κατοικίας:				Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):					Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:

i. Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης

ii. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης

iii. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή

iv. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης

v. Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στην παρούσα διακήρυξη

vi. Είμαι σε θέση εφόσον ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο

που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην προσφορά.

vii. Αποδέχομαι ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ημερομηνία: / /

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα