



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

**5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας**

Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Γ.Ν.-Κ.Υ.

ΚΥΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: (όπισθεν υπεραστικών ΚΤΕΛ),
34100 Χαλκίδα

Τμήμα: Οικονομικό

Γραφείο: Προμηθειών

Υπεύθυνος: Χαραλάμπους Ζωή

Τηλέφωνο: 2221355831

E-mail: Sup3gnx@chalkidahospital.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημερομηνία: 23/10/2026
Αρ. Πρωτ.: 21756

**ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΦΟΡΕΑ**

Θέμα: Έρευνα αγοράς τιμών για την: «Συντήρηση πέντε (5) πύργων ψύξης, CPV: 50700000-2 », προκειμένου να πραγματοποιηθεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email:sup3gnx@chalkidahospital.gr](mailto:sup3gnx@chalkidahospital.gr) (με σφραγίδα και υπογραφή), για την : «Συντήρηση πέντε (5) πύργων ψύξης, CPV: 50700000-2».

Για την ομαλή λειτουργία των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, είναι απαραίτητη η συντήρηση των πύργων ψύξης που κάνουν αποθέρμανση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης της TRANE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ

- Αποστράγγιση νερού λεκάνης.
- Καθαρισμός φίλτρου νερού λεκάνης.
- Υδροβολισμός και καθαρισμός λεκάνης.
- Καθαρισμός και υδροβολισμός φτερωτής ανεμιστήρα.
- Αποξήλωση, υδροβολισμός σταγονοσυλλεκτών (drift eliminators) και επανατοποθέτηση.
- Οπτικός έλεγχος κατάστασης κυψελών επιφανειών εναλλαγής θερμότητας (PVC deck fill) Σε περίπτωση που παρατηρηθούν έντονες αποθέσεις άλατος ή φραγμός θα σας αποσταλεί νέα συμπληρωματική τεχνική έκθεση - οικονομική προσφορά συναρτήσει των ευρημάτων.
- Έλεγχος συστήματος ψεκασμού μπεκ. Αποξήλωση, καθαρισμός μπεκ με ειδικά χημικά υγρά καθαρισμού κατά των αλάτων και επανατοποθέτηση (εφόσον απαιτείται).
- Έλεγχος κατάστασης και τάνυση ιμάντων κίνησης ανεμιστήρα.
- Λύπανση ρουλεμάν άξονα φτερωτής ανεμιστήρα και κινητήρα ανεμιστήρα.
- Έλεγχος λειτουργίας και μηχανικού θορύβου κινητήρα ανεμιστήρα.
- Έλεγχος στερέωσης προφυλακτήρα ανεμιστήρα.
- Έλεγχος βάσης κινητήρα ανεμιστήρα και γρασάρισμα.
- Πλήρωση νερού λεκάνης, έλεγχος στάθμης νερού, έλεγχος και ρύθμιση πλωτήρα για την συμπλήρωση νερού στην λεκάνη.

Γενικός οπτικός έλεγχος σχετικά με φθορές, διαρροές, διάβρωση μεταλλικών μερών.

Η προσφορά θα αφορά τη συντήρηση καθώς και την καταγραφή βλαβών των πύργων.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Πέμπτη 29/10/2026.

PARASKEVI KAPARAKI
23.10.2026 13:28

Η Διοικητική Διευθύντρια
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ