ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλ.: 210 8203284,-264,-214,-282
76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203284,-264,-214,-282
E-mail: epimelitia@aueb.gr / www.aueb.gr

Αθήνα, 26/10/2026

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 18282

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πληροφορίες : Ε. Παπαζαχαρία
Τηλέφωνο : 2108203264
e-mail: epimelitia@aueb.gr

ΠΡΟΣ: CLIMASHOP ΙΚΕ

Πληροφορίες
επί τεχνικών θεμάτων : κ. Χ. Μιγαδάκης,
τηλ.: 2108203720, email: chmigad@aueb.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Αντικατάσταση κατεστραμμένων Fan Coil – Κλιματιστικών, στα Κτίρια του ΟΠΑ»

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141) «*Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις*».
- Το Ν. 4412/2016 (Α' *147*) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,* όπως ισχύει.
- Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
- Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», όπως ισχύει.
- Το Ν. 4912/2022 (Α' 59) «*Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης*».
- Το Ν. 4013/2011 (Α' 204) «*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…*», όπως ισχύει.
- Το Ν. 4727/2020 (Α' 184) «*Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ.2016/2102,2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγ.2018/1972) κλπ διατάξεις»*, όπως ισχύει.
- Την 10691/10.07.2024 (Υ.Ο.Δ.Δ.' 717) (ΑΔΑ: ΨΕ0Δ469Β4Μ-ΑΣ2) Διαπιστωτική Πράξη Πρύτανη με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του κ. Βασίλειου Βασδέκη, Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Ιδρύματος, ως Πρύτανη του

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο ορισμός των τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου: i) Λεωνίδα Δουκάκη, Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ii) Άννας – Ελένης Γαλανάκη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, iii) Γεωργίας Σιουγλέ, Καθηγήτριας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και iv) Αθανασίας (Νάνσυ) Πουλούδη, Καθηγήτριας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, με θητεία από 01.09.2024 έως 31.08.2028,

- Την με αριθμό 13687/09.09.2024 (Β' 5271) Απόφαση του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, περί καθορισμού τομέων ευθύνης, μεταβίβασης - κατανομής αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις και καθορισμού σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη κατά την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α' 141), με την οποία έχει ανατεθεί ο Τομέας Ευθύνης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κα Άννα Ελένη Γαλανάκη ως Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών,
- Την με αριθμό 13710/09.09.2024 (Β' 5284) Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των περ. ζ', η', θ' και ι' της παρ. 1 του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης» του ν. 4957/2022 (Α' 141) στον Πρύτανη και Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών.
- Την με αρ. πρωτ. 18159/23-10-2026 Εντολή Πρύτανη (ΑΔΑΜ: 26REQ020048814), για την πραγματοποίηση του αιτήματος με αντικείμενο την «Αντικατάσταση κατεστραμμένων Fan Coil – Κλιματιστικών στα κτίρια του ΟΠΑ», προϋπολογισμού ποσού μέχρι 27.096,77 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 33.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
- Την με αρ. πρωτ. 246/23-10-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 33.600,00 € σε βάρος της πίστωσης του Α. Λ. Εξόδων 3120102 «Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού» (3120102001 «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων») του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2026 (ΑΔΑ: 975Ι469Β4Μ-3ΤΚ, ΑΔΑΜ: 26REQ020060532).

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όπως υποβάλλουν προσφορά για την **«Αντικατάσταση κατεστραμμένων Fan Coil – Κλιματιστικών στα κτίρια του ΟΠΑ»**, μέχρι του ποσού των είκοσι επτά χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (27.096,77 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (33.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους, τις προδιαγραφές και τα λοιπά κριτήρια που καταγράφονται αναλυτικά στην παρούσα και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ αυτής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως μη κατάλληλη. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Τα είδη/οι υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): «42512200-0 – Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου», «45331000-6 – Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού».

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α. Λ. Εξόδων 3120102 «Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού» (3120102001 «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων») του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2026.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια/ανάθεση ειδών/υπηρεσιών.

Διάρκεια Σύμβασης

Σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, εφόσον ορίζεται.

Οριζόντια Ρήτρα

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Χρόνος – Τόπος και Τρόπος Υποβολής Προσφοράς.

Η προσφορά κατατίθεται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα, **ή** ηλεκτρονικά στη διεύθυνση protocol@aueb.gr **μέχρι την Τετάρτη, 04/11/2026 και ώρα 11:00.**

Σε περίπτωση έντυπης υποβολής η προσφορά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. ……
για την «Αντικατάσταση κατεστραμμένων Fan Coil – Κλιματιστικών στα κτίρια του ΟΠΑ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Επωνυμία, Διεύθυνση, αρ. τηλ., e-mail)

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, στο θέμα θα αναγράφεται «**Υποβολή Προσφοράς στα πλαίσια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. ……/……-……-2026**».

Η προσφορά του υποψήφιου οικονομικού φορέα θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι (επισυνάπτεται υπόδειγμα «Υπεύθυνη Δήλωση 1» στο παράρτημα Β'):

- δεν συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 και ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας αρχής.
- έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση.
- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής της.

Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή από ΚΕΠ.

2. Τεχνική Προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, περιγράφοντας επακριβώς, πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

3. Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται από τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α'.

4. Οικονομική Προσφορά: Οι τιμές της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ευρώ, για το σύνολο και τη μονάδα των υπό προμήθεια ειδών/υπηρεσιών, και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών ή εκτέλεσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα και στα παραρτήματά της.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

I. Τιμή μονάδος σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την ολοκλήρωση της σύμβασης, πλέον ΦΠΑ.

II. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

III. Συνολική προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του συνόλου των ειδών/υπηρεσιών.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές και δεν μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή/και της σύμβασης και των τυχόν παρατάσεών τους.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως μη κατάλληλη, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016.

Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα, μετά την κατάθεση των προσφορών, να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία ή άλλες διευκρινίσεις απαραίτητα κατά την κρίση της, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Από τις διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Αναθέτουσα.

Δικαιολογητικά Ανάθεσης (κατακύρωσης):

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, **η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί** τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, να υποβάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντα σε ισχύ,** σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 και την παρ. 2α του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, **το οποίο φέρει ημερομηνία έκδοσης είτε μεταγενέστερης της παρούσας πρόσκλησης ή τριών (3) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής του.**

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), όλους τους διαχειριστές,
β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (Ατομική Επιχείρηση), το φυσικό πρόσωπο,
ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, όλους τους συμμετέχοντες στο διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανό του ή σε όσους έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Εναλλακτικά μπορεί **αρχικά** να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή (ατομικής) επιχείρησης περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο παράρτημα Γ').

2) **Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ,** σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και παρ. 2β του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, **για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης για τις οποίες καταβάλλονται εισφορές**.

3) **Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο** (Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας) **σε ισχύ,** σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.

4) **Επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα**, ήτοι:

Α - Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του (π.χ. πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. σε περίπτωση εταιρείας Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ι.Κ.Ε., κ.λπ., ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από τη ΔΟΥ, ή εκτύπωση από το σύστημα Taxisnet της αναλυτικής καρτέλας των στοιχείων της επιχείρησης κ.λπ.).

Β- Παραστατικό Νόμιμης Εκπροσώπησης (π.χ. πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η.).

Σημειώνεται πως το ως άνω πιστοποιητικό Β' πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης είτε μεταγενέστερης της παρούσας πρόσκλησης ή το πολύ τριών (3) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής του, ενώ το ως άνω πιστοποιητικό Α, πρέπει να φέρει ημερομηνία έκδοσης είτε

μεταγενέστερης της παρούσας πρόσκλησης είτε έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων, διευκρινίζεται ότι γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’ 74), όπως ισχύει.
Γίνεται μνεία ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύναται να συμπεριλάβουν τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης στους φακέλους προσφοράς τους.

Τρόπος Πληρωμής Αναδόχου

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, κατ’ εφαρμογή των σχετικών άρθρων 200 και επόμενων του Ν. 4412/2016.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σύμφωνα με την υπ' αρ. 52445ΕΞ/04-04-2023 ΚΥΑ με θέμα "Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς" (Β' 2385/12-04-2023) και διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β' 3061/09-05-2023, προβλέπεται ότι για δαπάνες σε εκτέλεση συμβάσεων των ν. 3978/2011, ν. 4412/2016 και ν. 4413/2016 που συνάπτονται και εκτελούνται από το ΟΠΑ, υποβάλλονται υποχρεωτικά Ηλεκτρονικά Τιμολόγια από τους αντισυμβαλλόμενους οικονομικούς φορείς όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εκκινούν μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Σχετική και η υπό στοιχεία οικ. 78366ΕΞ/19-05-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08) του ΓΛΚ.

Καθώς η διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης ξεκινά μετά τις 12/09/2023, η ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου.

Ο κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι **1020.Ε00297.0001** (Προσοχή! Το **Ε** με κεφαλαία λατινικά).

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι φόροι, τα έξοδα, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παράδοση των ειδών/την εκτέλεση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πέραν του συμβατικού τιμήματος ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας Αρχής για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής.

Η Αντιπρύτανις
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άννα-Ελένη Γαλανάκη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

– ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

«Αντικατάσταση κατεστραμμένων Fan Coil – Κλιματιστικών στα κτίρια του ΟΠΑ»

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη προμήθεια και τοποθέτηση 2 fan coil αλλά και 12 κλιματιστικών τύπου split, προς αντικατάσταση παλαιότερων κατεστραμμένων μονάδων καθώς και τοποθέτηση 2 νέων κλιματιστικών μονάδων τύπου split. Οι εν λόγω αντικαταστάσεις θα λάβουν χώρα εντός του 2026.

Γενικά

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και ελέγχου που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ, διαπιστώθηκε ότι έχουν υποστεί βλάβες 2 fan coil καθώς και 12 κλιματιστικά τύπου split, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί εντελώς ή να υπολειτουργεί ο κλιματισμός στους χώρους που βρίσκονται αυτά. Επιπλέον θα τοποθετηθούν και 2 νέες κλιματιστικές μονάδες τύπου split σε χώρους που χρειάζεται. Οι χώροι στους οποίους θα τοποθετηθούν όλα τα νέα μηχανήματα φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Χώρος	**Μηχανήματα**
Δεριγνύ 12 Αίθουσα 102	1 fan coil (αριστερό) 400cfm
Δεριγνύ 12 5ος Όροφος (Ντέμος Αντώνιος)	1 fan coil 400cfm
Ελπίδος 13 3ος όροφος	1 split 24.000Btu/h
Ευελπίδων 47 2ος Όροφος (Αίθουσα 211)	1 split 24.000Btu/h
Πτέρυγα Δεριγνύ 1ος Όροφος (Αίθουσα Δ12)	1 κασέτα 60.000Btu/h
Κεντρικό Κτίριο 1ος Όροφος (Ιστορικό Αρχείο)	1 καναλάτο 18.000Btu/h
Κοδριγτώνος 12 Δώμα	1 split 9.000Btu/h
Κεντρικό Κτίριο Υπόγειο Εκτυπωτική μονάδα	1 split 12.000Btu/h
Πτέρυγα Αντωνιάδου 5ος Όροφος Γρ. Γαλανάκη	1 split 12.000Btu/h
Κεντρικό Κτίριο 2ος Όροφος Γρ. Συγκλήτου	1 split 9.000Btu/h
Κεντρικό Κτίριο Υπόγειο Φοιτητική Λέσχη	1 split 9.000Btu/h
Πτέρυγα Δεριγνύ 3ος όροφος Server Room	2 split 24.000Btu/h
Τροίας Υπόγειο UPS	2 split 24.000Btu/h
Πτέρυγα Δεριγνύ 2ος Όροφος (αίθουσα Δ21)	1 κασέτα 48.000Btu/h

Τα ανωτέρω μηχανήματα δεν δύνανται να επισκευαστούν είτε λόγω παλαιότητας είτε επειδή η επισκευή τους κρίνεται ασύμφορη. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί και η εύρυθμη λειτουργία του κλιματισμού στους χώρους αυτούς.

26.10.2026 15:25:40
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ANNA ELENI
GALANAKI

Προδιαγραφές Fan Coil

Τα νέα fan coil που θα τοποθετηθούν στους χώρους, θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Να έχουν ισχύ τουλάχιστον 4-4.5 kW (400cfm), σε ψύξη / θέρμανση.
- Να είναι δαπέδου.
- Να έχουν φυγοκεντρικό ανεμιστήρα χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Να έχουν ενσωματωμένο χειριστήριο με θερμοστάτη και διακόπτη τριών ταχυτήτων.
- Να διαθέτουν κοινό στοιχεία ψύξης – θέρμανσης.
- Να προσάγουν αέρα από πάνω και να αναρροφούν αέρα από κάτω.
- Να διαθέτουν φίλτρο το οποίο να είναι αφαιρούμενο και πλενόμενο.
- Να έχουν δυνατότητα σύνδεσης είτε αριστερά είτε δεξιά.
- Να είναι πιστοποιημένα κατά Eurovent.
- Να είναι από κατασκευαστή πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015.

Προδιαγραφές Split 9.000Btu/h

Το κάθε νέο split 9.000Btu/h που θα τοποθετηθεί, θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Να έχει ονομαστική ψυκτική απόδοση 8800 Btu/h (ή και μεγαλύτερη) και θερμική 10000 Btu/h (ή και μεγαλύτερη). Το δε εύρος της απόδοσης θα πρέπει να ξεπερνάει τα 10800 Btu/h στη ψύξη και αντίστοιχα τα 13000 Btu/h στη θέρμανση.
- Να είναι inverter.
- Να διαθέτει χειριστήριο.
- Να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R32.
- Να διαθέτει λειτουργία Wi-Fi.
- Να είναι ενεργειακής κλάσης A+++ σε ψύξη και τουλάχιστον A+++ σε θέρμανση στη θερμή ζώνη.
- Να διαθέτει τεχνολογία απολύμανσης αέρα / ιονιστή.
- Να διαθέτει πολύ ισχυρό φίλτρο.
- Να έχει δυνατότητα auto-restart για επανεκκίνηση στις ρυθμιζόμενες συνθήκες μετά από διακοπή και επαναφορά του ρεύματος.
- Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου.
- Να διαθέτει αυτοδιάγνωση βλαβών.
- Να έχει δυνατότητα ψύξης – θέρμανσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Να έχει χρονοδιακόπτη.
- Να διαθέτει λειτουργία Turbo.
- Να διαθέτει αντισκωριακή προστασία για την εξωτερική μονάδα.
- Να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου (max 45dB η εσωτερική μονάδα στη μέγιστη ταχύτητα).
- Να είναι κατασκευής 2025 - 2026.
- Να έχει 10ετή εγγύηση.
- Να είναι πιστοποιημένο κατά Eurovent.

Προδιαγραφές Split 12.000Btu/h

Το κάθε νέο split 12.000Btu/h που θα τοποθετηθεί, θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Να έχει ονομαστική ψυκτική απόδοση 11900 Btu/h (ή και μεγαλύτερη) και θερμική 13500 Btu/h (ή και μεγαλύτερη). Το δε εύρος της απόδοσης θα πρέπει να ξεπερνάει τα 13000 Btu/h στη ψύξη και αντίστοιχα τα 14500 Btu/h στη θέρμανση.
- Να είναι inverter.
- Να διαθέτει χειριστήριο.

- Να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R32.
- Να διαθέτει λειτουργία Wi-Fi.
- Να είναι ενεργειακής κλάσης A+++ σε ψύξη και τουλάχιστον A+++ σε θέρμανση στη θερμή ζώνη.
- Να διαθέτει τεχνολογία απολύμανσης αέρα / ιονιστή.
- Να διαθέτει πολύ ισχυρό φίλτρο.
- Να έχει δυνατότητα auto-restart για επανεκκίνηση στις ρυθμιζόμενες συνθήκες μετά από διακοπή και επαναφορά του ρεύματος.
- Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου.
- Να διαθέτει αυτοδιάγνωση βλαβών.
- Να έχει δυνατότητα ψύξης – θέρμανσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Να έχει χρονοδιακόπτη.
- Να διαθέτει λειτουργία Turbo.
- Να διαθέτει αντισκωριακή προστασία για την εξωτερική μονάδα.
- Να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου (max 45dB η εσωτερική μονάδα στη μέγιστη ταχύτητα).
- Να είναι κατασκευής 2025 - 2026.
- Να έχει 10ετή εγγύηση.
- Να είναι πιστοποιημένο κατά Eurovent.

Προδιαγραφές Split 24.000Btu/h

Το κάθε νέο split 24.000Btu/h που θα τοποθετηθεί, θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Να έχει ονομαστική ψυκτική απόδοση 24000 Btu/h (ή και μεγαλύτερη) και θερμική 25000 Btu/h (ή και μεγαλύτερη). Το δε εύρος της απόδοσης θα πρέπει να ξεπερνάει τα 26000 Btu/h στη ψύξη και αντίστοιχα τα 27000 Btu/h στη θέρμανση.
- Να είναι inverter.
- Να διαθέτει χειριστήριο.
- Να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R32.
- Να διαθέτει λειτουργία Wi-Fi.
- Να είναι ενεργειακής κλάσης A+++ σε ψύξη και τουλάχιστον A+++ σε θέρμανση στη θερμή ζώνη.
- Να διαθέτει τεχνολογία απολύμανσης αέρα / ιονιστή.
- Να διαθέτει πολύ ισχυρό φίλτρο.
- Να έχει δυνατότητα auto-restart για επανεκκίνηση στις ρυθμιζόμενες συνθήκες μετά από διακοπή και επαναφορά του ρεύματος.
- Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου.
- Να διαθέτει αυτοδιάγνωση βλαβών.
- Να έχει δυνατότητα ψύξης – θέρμανσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Να έχει χρονοδιακόπτη.
- Να διαθέτει λειτουργία Turbo.
- Να διαθέτει αντισκωριακή προστασία για τις εξωτερικές μονάδες.
- Να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου (max 48dB η εσωτερική μονάδα στη μέγιστη ταχύτητα).
- Να είναι κατασκευής 2025 - 2026.
- Να έχει 10ετή εγγύηση.
- Να είναι πιστοποιημένα κατά Eurovent.

Προδιαγραφές Καναλάτου 18.000Btu/h

Το νέο καναλάτο που θα τοποθετηθεί, θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Να έχει ονομαστική ψυκτική απόδοση 18000 Btu/h (ή και μεγαλύτερη) και θερμική 20000 Btu/h (ή και μεγαλύτερη).
- Να είναι inverter.
- Να διαθέτει χειριστήριο.
- Να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R32.
- Να διαθέτει λειτουργία Wi-Fi.
- Να είναι ενεργειακής κλάσης A++ σε ψύξη και τουλάχιστον A+++ σε θέρμανση στη θερμή ζώνη.
- Να διαθέτει λειτουργία αυτοκαθαρισμού.
- Να διαθέτει φίλτρο.
- Να έχει δυνατότητα auto-restart για επανεκκίνηση στις ρυθμιζόμενες συνθήκες μετά από διακοπή και επαναφορά του ρεύματος.
- Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου.
- Να διαθέτει αυτοδιάγνωση βλαβών.
- Να έχει δυνατότητα ψύξης – θέρμανσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Να έχει χρονοδιακόπτη.
- Να διαθέτει λειτουργία Turbo.
- Να διαθέτει αντισκωριακή προστασία για την εξωτερική μονάδα.
- Να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου (max 43dB η εσωτερική μονάδα στη μέγιστη ταχύτητα).
- Να είναι κατασκευής 2025 - 2026.
- Να έχει 10ετή εγγύηση.
- Να είναι πιστοποιημένο κατά Eurovent.

Προδιαγραφές Κασέτας 60.000Btu/h

Η νέα κασέτα 60.000Btu/h που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Να έχει ονομαστική ψυκτική απόδοση 53000 Btu/h (ή και μεγαλύτερη) και θερμική 62000 Btu/h (ή και μεγαλύτερη). Το δε εύρος της απόδοσης θα πρέπει να ξεπερνάει τα 55000 Btu/h στη ψύξη και αντίστοιχα τα 65000 Btu/h στη θέρμανση.
- Να είναι inverter.
- Να διαθέτει χειριστήριο.
- Να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R32.
- Να διαθέτει λειτουργία Wi-Fi.
- Να είναι ενεργειακής κλάσης A+ σε ψύξη και τουλάχιστον A++ σε θέρμανση στη θερμή ζώνη.
- Να διαθέτει λειτουργία αυτοκαθαρισμού.
- Να διαθέτει ισχυρό φίλτρο.
- Να έχει δυνατότητα auto-restart για επανεκκίνηση στις ρυθμιζόμενες συνθήκες μετά από διακοπή και επαναφορά του ρεύματος.
- Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου.
- Να διαθέτει αυτοδιάγνωση βλαβών.
- Να έχει δυνατότητα ψύξης – θέρμανσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Να έχει χρονοδιακόπτη.
- Να διαθέτει λειτουργία Turbo.
- Να διαθέτει αντισκωριακή προστασία για την εξωτερική μονάδα.

- Να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου (max 53dB η εσωτερική μονάδα στη μέγιστη ταχύτητα).
- Να είναι κατασκευής 2025 - 2026.
- Να έχει 10ετή εγγύηση.
- Να είναι πιστοποιημένο κατά Eurovent.

Προδιαγραφές Κασέτας 48.000Btu/h

Η νέα κασέτα 48.000Btu/h που θα τοποθετηθεί θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- Να έχει ονομαστική ψυκτική απόδοση 48000 Btu/h (ή και μεγαλύτερη) και θερμική 55000 Btu/h (ή και μεγαλύτερη). Το δε εύρος της απόδοσης θα πρέπει να ξεπερνάει τα 53000 Btu/h στη ψύξη και αντίστοιχα τα 58000 Btu/h στη θέρμανση.
- Να είναι inverter.
- Να διαθέτει χειριστήριο.
- Να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R32.
- Να διαθέτει λειτουργία Wi-Fi.
- Να είναι ενεργειακής κλάσης A+ σε ψύξη και τουλάχιστον A++ σε θέρμανση στη θερμή ζώνη.
- Να διαθέτει λειτουργία αυτοκαθαρισμού.
- Να διαθέτει ισχυρό φίλτρο.
- Να έχει δυνατότητα auto-restart για επανεκκίνηση στις ρυθμιζόμενες συνθήκες μετά από διακοπή και επαναφορά του ρεύματος.
- Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης διαρροής ψυκτικού μέσου.
- Να διαθέτει αυτοδιάγνωση βλαβών.
- Να έχει δυνατότητα ψύξης – θέρμανσης σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Να έχει χρονοδιακόπτη.
- Να διαθέτει λειτουργία Turbo.
- Να διαθέτει αντισκωριακή προστασία για την εξωτερική μονάδα.
- Να έχει χαμηλή στάθμη θορύβου (max 52dB η εσωτερική μονάδα στη μέγιστη ταχύτητα).
- Να είναι κατασκευής 2025 - 2026.
- Να έχει 10ετή εγγύηση.
- Να είναι πιστοποιημένο κατά Eurovent.

Επιπλέον Εργασίες

Πέραν της προμήθειας και τοποθέτησης των ανωτέρων κλιματιστικών, θα υλοποιηθούν και εργασίες, οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες όπως η αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των παλιών μηχανημάτων και των σωληνώσεών τους, καθώς και εργασίες για την ορθή λειτουργία των κλιματιστικών που θα τοποθετηθούν στους χώρους αυτούς, όπως η τροποποίηση του δικτύου αεραγωγών στο χώρο του ιστορικού αρχείου, έτσι ώστε να συνδεθούν όλοι οι αεραγωγοί με τη νέα καναλάτη μονάδα που θα τοποθετηθεί.

Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος θα πρέπει:

1. Να παραδώσει το έργο έτοιμο και σε πλήρη λειτουργία.

2. Να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελέσει όλες τις αναγκαίες εργασίες φροντίζοντας να εξασφαλιστεί η καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων που φιλοξενούν αυτές, να περισυλλέξει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά ή υπολείμματα των εργασιών, να τα απομακρύνει και να τα απορρίψει εκτός Πανεπιστημίου σε επιτρεπόμενες θέσεις.

3. Να αφήσει τους χώρους στην πρότερη κατάσταση στην οποία ήταν πριν την έναρξη των εργασιών (αποκατάσταση σε τυχών αναγκαία μετακίνηση γραφείων επίπλων κλπ).

4. Να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φθοράς ή ζημιάς στις εγκαταστάσεις – κτίρια του ΟΠΑ ή και προς τρίτους κατά την τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών ή από άλλη αιτία που είναι απόρροια αυτών και υποχρεούται να προβεί στην πλήρη επανόρθωση αυτής με προσωπική του δαπάνη.

5. Να τηρεί όλες τις σχετικές διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, τις αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία – ασφάλεια εργατών κλπ. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. Επιπλέον θα πρέπει να ασφαλίσει τα συνεργεία του και οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ίδιο.

6. Να προμηθεύσει τα συνεργεία του με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέσα ατομικής προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων (τόσο για τα συνεργεία του όσο και για οποιονδήποτε κινείται στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών). Επιπλέον, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων & κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς και της χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας από τα συνεργεία του και καμία ευθύνη δεν έχει το ΟΠΑ σε περίπτωση ατυχήματος.

7. Να συνεργάζεται αρμονικά με τις υπηρεσίες του ΟΠΑ και να αποδέχεται τις υποδείξεις και παρατηρήσεις αυτών.

8. Να παραδώσει λίστα (συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες επαγγελματικές άδειες) με όλα τα συνεργεία που θα χρησιμοποιήσει για τις εργασίες, καθότι δεν θα επιτραπεί είσοδος στους χώρους του κτιρίου σε συνεργεία και εργαζομένους που δεν θα είναι στη σχετική λίστα.

9. Να απομακρύνει από τους χώρους του ΟΠΑ τις προς αντικατάσταση μονάδες fan coil & Split (εσωτερικές και εξωτερικές) και να τις δώσει για καταστροφή.

Κριτήρια Επιλογής Αναδόχου – Αποδεικτικά Μέσα

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να πρέπει να αποδείξουν την καταλληλότητά τους (τεχνική επάρκεια, εμπειρία, δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης) και επομένως να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

- Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:20015 σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών 517/2014 (303/2008) και 2067/2015 για την παροχή υπηρεσιών μελέτης, εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – κλιματισμού. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη βεβαίωση για τις ποσότητες αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/2067.

- Πιστοποιητικό Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 για την παροχή υπηρεσιών μελέτης, εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – κλιματισμού.

- Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Στην Εργασία ISO 45001:2018 για την παροχή υπηρεσιών μελέτης, εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης εγκαταστάσεων ψύξης – θέρμανσης – κλιματισμού.

- Κατάσταση προσωπικού με εξαρτημένη σχέση εργασίας με την επιχείρηση (το προσωπικό θα πρέπει να είναι στη επιχείρηση τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη δημοσίευση, στην οποία θα περιλαμβάνεται το τεχνικό προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες και στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται:
  1. Ένας επιβλέπων μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ με 10-ετή εμπειρία σε εγκαταστάσεις κλιματισμού / Η/Μ εγκαταστάσεις (απαιτείται βιογραφικό συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία).
  2. Τουλάχιστον 3 ψυκτικοί με άδεια εργοδηγού σύμφωνα με το ΠΔ 1/2013 και πιστοποιητικό καταλληλότητας διαχείρισης φθοριούχων αερίων κατηγορίας Ι σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών 517/2014 (303/2008) και 2067/2015 (απαιτούνται φωτοαντίγραφα αδειών).

Προϋπολογισμός – Διάρκεια

Το συνολικό κόστος για την ανωτέρω προμήθεια και τοποθέτηση των 2 fan coil και δεκατεσσάρων split ανέρχεται σε 33.600,00 € (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (CPV42512200-0, CPV45331000-6) και περιλαμβάνει εκτός από τα ανωτέρω και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες (οικοδομικές, ψυκτικές, ηλεκτρολογικές κτλ.) αλλά και οτιδήποτε υλικά/εξοπλισμό/εξαρτήματα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και θέση σε λειτουργία των κλιματιστικών ακόμα και αν δεν αναφέρονται παραπάνω.

Ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ανέρχεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ[1]:	**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**		
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:	
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:			
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:			
Ημερομηνία γέννησης[2]:			
Τόπος Γέννησης:			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:	
Τόπος Κατοικίας:	Οδός:	Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):	

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις [3], που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω με την ιδιότητα του ..... και **εκ μέρους του φορέα που εκπροσωπώ**, ότι:

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης με αντικείμενο την «Αντικατάσταση κατεστραμμένων Fan Coil – Κλιματιστικών στα κτίρια του ΟΠΑ», που διενεργείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βάσει της με αρ. πρωτ. ..... Πρόσκλησης,

- δεν συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ οι λόγοι αποκλεισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 και 2 του Ν4412/2016, και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ θα είναι σε θέση να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016, μετά από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής.
- έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. .....
- Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής της.

(4)

Ημερομηνία: .....20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ[1]:	**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**							
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:						
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:								
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:								
Ημερομηνία γέννησης[2]:								
Τόπος Γέννησης:								
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:						
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:		ΤΚ:		
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):						

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις [3], που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω με την ιδιότητα του …… ότι:
Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης με αντικείμενο την «Αντικατάσταση κατεστραμμένων Fan Coil – Κλιματιστικών στα κτίρια του ΟΠΑ», που διενεργείται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βάσει της με αρ. πρωτ. ……. Πρόσκλησης, **δεν συντρέχει** μέχρι σήμερα- σε βάρος μου ή σε βάρος των προσώπων που διοικούν, διευθύνουν, εποπτεύουν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ ή κατέχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό - καταδίκη με **αμετάκλητη** δικαστική απόφαση για ένα από τα αδικήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές

διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕL 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

(4)

Ημερομηνία: ……20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΑΙΤΗΣΗ

Προς : Πρωτόκολλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προς :

το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΙΤΗΣΗ

Του/της ……

……
……
……
……
……
……
……
……
……

Θέμα : ……

……
……
……
……

Ημερομηνία :

Αθήνα, ……

ο Αιτών / Η Αιτούσα

……