ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ministry of Digital Governance

Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.10.29 08:52:38 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

STYLIANOS XANTHOPOULOS

Digitally signed by STYLIANOS XANTHOPOULOS
Date: 2026.10.29 08:41:48 +02'00'

Αρ.Πρωτ.: 55273/29.10.2026

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 48743/24.09.2026 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προμήθειας εξοπλισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά Τμήμα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πολλαπλή Χρήση Χώρων για Καθαρή Αυτονομία Νησιών – MUSICA» (Grant Agreement number: 862252)

MUSICA

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 862252

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη:

- τον ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- τον ν. 4957/2022 (Α' 141) «*Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις*» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 249,
- την υπ' αριθμ. 32654/22.06.2026 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 894/24.06.2026, τ. Υ.Ο.Δ.Δ. & ΑΔΑ: ΨΝΕΚ469Β7Λ- 22Π),
- την υπ' αριθμ. 45473/08.09.2026 απόφαση Πρύτανη με θέμα: «Καθορισμός του τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους/στις τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων» (ΦΕΚ 5525/10.09.2026, τ. Β' & ΑΔΑ: 9ΒΦΧ469Β7Λ-Π18),
- το υπ'. Αριθμ. 7722, Τεύχος Β',/31.12.2023 Φ.Ε.Κ. «Έγκριση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022»,
- τη Συμφωνία Επιχορήγησης Αριθμός 862252/12.07.2019 – MUSICA, με τίτλο «Grant Aggreement, Number 862252- MUSICA», μεταξύ του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (REA) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
- την υπ' αριθ. πρωτ. 47515/2026/16.09.2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για το έτος 2026 σύμφωνα με τον ετήσιο εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου 80002, του υπ' αριθμ. πρωτ. 138/2020/13.01.2020 Αιτήματος Αποδοχής Διαχείρισης έργου με ΑΔΑΜ: 26REQ019818369, ως πρωτογενές αίτημα, συνοδευόμενο από τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου με κωδικό 80002, του υπ' αριθμ. πρωτ. 47378/2026/16.09.2026 εγκεκριμένου ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου, ως εγκεκριμένο αίτημα εκτέλεσης δαπάνης, με ΑΔΑΜ: 26REQ019818424 και ΑΔΑ: Ρ1ΕΕ469Β7Λ-ΞΟΧ,
- την υπ. αριθ. 543/23.07.2026, θέμα 1.Α.3.2 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου για έγκριση α) διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα, για την Προμήθεια Εξοπλισμού, β) προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και γ) συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πολλαπλή Χρήση Χώρων για Καθαρή Αυτονομία Νησιών – MUSICA» (Grant Agreement Number: 862252, Κωδ. 80002), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΑΔΑ: Ρ6ΖΡ469Β7Λ-ΖΦΩ,
- την με αρ. 2026/OJ S 185/2026- 658936 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ΑΔΑΜ: 26PROC019845184,

MUSICA
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 862252

- την υπ' αριθμ. Πρωτ. 48743/24.09.2026 Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια εξοπλισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά Τμήμα (ΑΔΑΜ: 26PROC019846054, ΑΔΑ: 9ΣΣΦ469Β7Λ-Β70, Συστημικός Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 511012), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πολλαπλή Χρήση Χώρων για Καθαρή Αυτονομία Νησιών – MUSICA» (Grant Agreement number: 862252), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή»,
- την υπ. αριθ. 554/26.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 1.Α3.3 «Αίτημα τροποποίησης της υπ' Αριθ. Πρωτ. 48743/24.09.2026 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προμήθειας εξοπλισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα (ΑΔΑΜ: 26PROC019846054, ΑΔΑ: 9ΣΣΦ469Β7Λ-Β70, Συστημικός Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 511012) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πολλαπλή Χρήση Χώρων για Καθαρή Αυτονομία Νησιών – MUSICA» (Grant Agreement number: 862252), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» (ΑΔΑΜ: 26PROC020069987 και ΑΔΑ: 96ΚΕ469Β7Λ-Μ43),
- την με αρ. 2026/OJ S 210/29.06.2026-749639 Τροποποίηση Προκήρυξης της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ΑΔΑΜ: 26PROC020075638,

τροποποιεί τους όρους της υπ' Αριθ. Πρωτ. 48743/24.09.2026 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, προμήθειας εξοπλισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα (ΑΔΑΜ: 26PROC019846054, ΑΔΑ: 9ΣΣΦ469Β7Λ-Β70, Συστημικός Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 511012), ως ακολούθως:

1. Ο πίνακας τεχνικών προδιαγραφών των **Ειδών** με **α/α 2.1** Ηλεκτρικός Πίνακας/ Πεδίο Μέσης Τάσης Σύνδεσης Υποβρυχίου Καλωδίου στην Εξέδρα, και **α/α 2.2** Ηλεκτρικός Πίνακας Διαχείρισης Φορτίων Εξέδρας, **τροποποιείται** ως εξής:

Α/Α	Περιγραφή	Υποχρέωση
ΤΜΗΜΑ 2		
2.1	**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ / ΠΕΔΙΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ**	
	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
2.1.1	**Πλήθος Τεμαχίων**	**1**
2.1.2	Το πεδίο Μέσης Τάσης (Άφιξης/Αναχώρησης) να έχει ονομαστική τάση λειτουργίας 24 kV, ονομαστική ένταση ζυγών και διακοπτών 630 A και ονομαστική αντοχή σε ρεύμα βραχυκυκλώματος τουλάχιστον 16 kA για 1 s. Να είναι τεχνολογίας ελεύθερης SF6.	ΝΑΙ
2.1.3	Να διαθέτει αυτόματο διακόπτη ισχύος (Circuit Breaker) τεχνολογίας ελεύθερης SF6, τηλεχειριζόμενο, με ηλεκτροκινητήρα όπλισης (Motorized) και πηνία ζεύξης και απόζευξης (Shunt Closing/Open-ing Coils), καθώς και αποζεύκτη και γειωτή χειροκίνητης λειτουργίας τριών θέσεων (Κλειστός –	ΝΑΙ

	Ανοικτός – Γειωμένος), με κατάλληλες μηχανικές και ηλεκτρικές μανδαλώσεις ασφαλείας.	
2.1.4	Να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις προστασίας έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης, συμπεριλαμβανομένου ψηφιακού ηλεκτρονόμου προστασίας με προστασία υπερέντασης και σφάλματος γης (ANSI 50/51, 50N/51N), κατευθυντικής προστασίας (ANSI 67, 67N), και προστασίες τάσης & συχνότητας / αντινησιδοποίησης: ANSI 27 (Undervoltage), 59 (Overvoltage), 81 O/U (Over/Under Frequency), 81R (ROCOF).	ΝΑΙ
2.1.5	Να διαθέτει κατάλληλα όργανα ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματος, καθώς και θύρα επικοινωνίας και να υποστηρίζει πρωτόκολλο επικοινωνίας IEC 61850 ή Modbus, για την εξασφάλιση της δυνατότητας τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας.	ΝΑΙ
2.1.6	Να είναι κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση	ΝΑΙ
2.1.7	Να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και να φέρει σήμανση CE.	ΝΑΙ
2.1.8	Να συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια σύνδεσης.	ΝΑΙ
2.1.9	Τα υλικά κατασκευής του να μην περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.	ΝΑΙ
2.2	**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΕΞΕΔΡΑΣ**	
2.2.1	**Πλήθος Τεμαχίων**	**1**
2.2.2	Να είναι κατάλληλος για διαχείριση φορτίων συνολικής ισχύος λειτουργίας τουλάχιστον 250 kVA με δυνατότητα πλήρους εκμετάλλευσης της ονομαστικής χωρητικότητας των επιμέρους γενικών διακοπτών.	ΝΑΙ
2.2.3	Να διαθέτει κατάλληλα όργανα ψηφιακού ελέγχου, παρακολούθησης και καταγραφής ηλεκτρικών μεγεθών (V, I, P, Q, S, cosφ, f) και κατάστασης λειτουργίας ανά διακόπτη.	ΝΑΙ
2.2.4	Να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις προστασίας έναντι υπερφόρτισης (L), βραχυκυκλώματος (S, I) και σφαλμάτων διαρροής προς γη (G / RCD).	ΝΑΙ
2.2.5	Να είναι κατασκευασμένος από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση. Ενδεικτικά ερμάριο από χάλυβα πάχους ≥2.0mm γαλβανισμένο ηλεκτροστατικά βαμμένο, Βαθμός στεγανότητας IP55 (ή IP65).	ΝΑΙ
2.2.6	Να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και να φέρει σήμανση CE. IEC/EN 61439-1 & 2 (Διατάξεις διακοπής και ελέγχου Χ.Τ.). IEC/EN 60947-2 (Αυτόματοι διακόπτες ισχύος Χ.Τ.).	ΝΑΙ
2.2.7	Να συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια και σχέδια σύνδεσης. Μονογραμμικά σχέδια σύνδεσης, σχέδια αυτοματισμού/βοηθητικών, λειτουργικά εγχειρίδια (O&M Manuals) και λίστες σημάτων (Modbus / IEC registers).	ΝΑΙ
2.2.8	Τα υλικά κατασκευής του να μην περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον. Δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς αποτροπής ρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος (RoHS, REACH, IMO/MARPOL), χωρίς χρήση τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών.	ΝΑΙ
2.2.9	Ο ηλεκτρικός πίνακας να διαχωρίζεται λειτουργικά και κατασκευαστικά σε δύο (2) ανεξάρτητα πεδία: **Πεδίο 1 (690 V AC): Θέση 1:** Ένας (1) αυτόνομος γενικός διακόπτης ονομαστικής έντασης 400 A, χωρίς εσωτερική ηλεκτρική διασύνδεση με το	ΝΑΙ

	Πεδίο 2, με ικανότητα διακοπής ≥ 35 kA . **Πεδίο 2 (400 V AC)**: **Θέση 2**: Ένας (1) γενικός διακόπτης εισόδου ονομαστικής έντασης 500 A, με ικανότητα διακοπής ≥ 50 kA, για την τροφοδοσία μέσω χάλκινων ζυγών και κατάλληλων καλωδιώσεων οκτώ (8) διακοπτών αναχωρήσεων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία. -**Θέση 3 Battery Energy Storage**: Ονομαστική τάση 400 V AC, ονομαστική ένταση 200 A, για αμφίδρομη ροή ισχύος, με ικανότητα διακοπής ≥ 35 kA. -**Θέση 4 Desalination Unit 2**: Ονομαστική τάση 400 V AC, ονομαστική ένταση 160 A, για τροφοδοσία φορτίου κατανάλωσης, με ικανότητα διακοπής ≥ 35 kA. -**Θέση 5 – High Pressure Equipment**: Ονομαστική τάση 400 V AC, ονομαστική ένταση 80 A, για αμφίδρομη ροή ισχύος, με ικανότητα διακοπής ≥ 15 kA. -**Θέση 6- PV 1 /Inverter**: Ονομαστική τάση 400 V AC, ονομαστική ένταση 63 A, για διοχέτευση παραγόμενης ισχύος, με ικανότητα διακοπής ≥ 15 kA. -**Θέση 7- V 2 /Inverter**: Ονομαστική τάση 400 V AC, ονομαστική ένταση 63 A, για διοχέτευση παραγόμενης ισχύος, με ικανότητα διακοπής ≥ 15 kA. -**Θέση 8 – PV 3 /Inverter**: Ονομαστική τάση 400 V AC, ονομαστική ένταση 63 A, για διοχέτευση παραγόμενης ισχύος, με ικανότητα διακοπής ≥ 15 kA. -**Θέση 9 – CH (Charger / Auxiliary):** Ονομαστική τάση 400 V AC, ονομαστική ένταση 50 A, για τροφοδοσία φορτίου κατανάλωσης, με ικανότητα διακοπής ≥ 15 kA. **-Θέση 10- SP (Spare / Βοηθητικό):** Ονομαστική τάση 400 V AC, ονομαστική ένταση 50 A, για εφεδρική ή βοηθητική χρήση, με ικανότητα διακοπής ≥ 15 kA.	
2.2.10	Όλοι οι αυτόματοι διακόπτες ισχύος (MCCBs) στις θέσεις 1 έως 10 να είναι βιομηχανικού τύπου, σε χυτή θήκη (MCCB), και να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: -**Ηλεκτρονική /Ψηφιακή Μονάδα Προστασίας (Trip Unit):** Ρυθμιζόμενη προστασία υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος, με ενσωματωμένη μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών και τοπική ψηφιακή οθόνη. Υποστήριξη μέτρησης αμφίδρομης ροής ισχύος και ενέργειας (4-quadrant metering) - **Μηχανισμός Τηλεχειρισμού (Motorised**): Οι διακόπτες στις θέσεις 1 έως 5 να διαθέτουν ηλεκτροκίνητο μηχανισμό για τοπικό χειρισμό και τηλεχειρισμό, καθώς και βοηθητικές επαφές ένδειξης κατάστασης και σφάλματος. - **Προστασία Διαρροής προς Γη (Earth Leakage Protection)**: Να διαθέτουν κατάλληλη διάταξη προστασίας με ρυθμιζόμενο κατώφλι απόκρισης και χρόνο καθυστέρησης. Στις αναχωρήσεις BESS και PV (θέσεις 3, 6, 7 και 8), η προστασία να είναι τύπου B ή B+, κατάλληλη για τα χαρακτηριστικά των συνδεδεμένων αντιστροφέων. -**Τηλεπικοινωνιακή Διασύνδεση**: Να υποστηρίζουν Modbus RTU (RS-485), Modbus TCP ή IEC 61850, με δυνατότητα απομακρυσμένης ανάγνωσης ηλεκτρικών μεγεθών και κατάστασης διακοπτών, καθώς και αποστολής εντολών χειρισμού, όπου προβλέπεται.	ΝΑΙ

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 862252

2.2.11	- **Τροφοδοσία Βοηθητικών Κυκλωμάτων:** Βιομηχανικό τροφοδοτικό 230 V AC / 24 V DC πλεονάζουσας διάταξης (Redundant) και ενσωματωμένη μονάδα εφεδρείας DC-UPS με μπαταρία, αυτονομίας τουλάχιστον 30 λεπτών, για τη διατήρηση της επικοινωνίας και του χειρισμού των ηλεκτροκίνητων διακοπτών σε περίπτωση γενικής διακοπής **τροφοδοσίας.** **-Δικτυακή Υποδομή**: Ενσωμάτωση βιομηχανικού Switch (Industrial Ethernet Switch, DIN-rail) εάν επιλεγεί Modbus TCP ή IEC 61850. Τερματισμός όλων των σημάτων επικοινωνίας και τηλεχειρισμού σε ξεχωριστή σειρά κλεμμών δοκιμών (Marshalling Terminal Block). - **Καλωδίωση**: Όλα τα καλώδια ισχύος και αυτοματισμού να είναι marine-grade, επιβραδυντικά φλόγας και μηδενικής έκλυσης αλογόνων (Halogen Free, Flame Retardant - low smoke, κατά IEC 60332-1/3 και IEC 60754). -**Σύστημα Ζυγών**: Ζυγοί από ηλεκτρολυτικό χαλκό υψηλής καθαρότητας (Cu-ETP). - Αντικεραυνική προστασία - **Προστασία από Συμπύκνωση**: Αντιστάσεις θέρμανσης (anti-condensation heaters) σε κάθε πεδίο, με κατάλληλο θερμοστάτη ή/και υγροστάτη, για την προστασία του εξοπλισμού από υγρασία και θαλάσσια ομίχλη.	ΝΑΙ

2. Οι ημερομηνίες που αφορούν στη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας **μετατίθενται** ως εξής:

	Από	**Σε**
Χρόνος υποβολής προσφορών	29.10.2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00 μ.μ.	18.11.2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00:00 μ.μ.
Χρόνος ισχύος των προσφορών	29.10.2027	19.11.2027
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης	04.11.2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00 π.μ.	24.11.2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία εγγυητικής επιστολής συμμετοχής	30.11.2027	19.12.2027
Καταληκτική ημερομηνία παροχής διευκρινίσεων	19.10.2026	08.11.2026

3. Η αναφορά στα έξοδα δημοσιεύσεων τροποποιείται ως εξής:

Από:

«….Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **χιλίων διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών του ευρώ (1.228,50€)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μετά από την προ-κοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Προμηθειών και Προκηρύξεων, του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Έργων, της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου.»

MUSICA
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 862252

Σε:

«….Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των **χιλίων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ (1.936,35€)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατόπιν και της δημοσίευσης της εν λόγω τροποποίησης μετά από την προ-κοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Προμηθειών και Προκηρύξεων, του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Έργων, της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε Τμήματα και η αναθέτουσα αρχή επιμερίζει τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά Τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε Τμήματος».

Το παρόν τροποποιητικό τεύχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ. αριθμ. πρωτ. 48743/24.09.2026 Διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια εξοπλισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά Τμήμα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πολλαπλή Χρήση Χώρων για Καθαρή Αυτονομία Νησιών – MUSICA» (Grant Agreement number: 862252) (ΑΔΑΜ: 26PROC019846054, ΑΔΑ: 9ΣΣΦ469Β7Λ-Β70, Συστημικός Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 511012), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 48743/24.09.2026 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 26PROC019846054, ΑΔΑ: 9ΣΣΦ469Β7Λ-Β70, Συστημικός Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 511012).

Ο Διαγωνισμός υλοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πολλαπλή Χρήση Χώρων για Καθαρή Αυτονομία Νησιών – MUSICA» (Grant Agreement number: 862252), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

MUSICA
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 862252