Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.05 12:55:30 EET
Reason:
Location: Athens

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό – Γραφείο Προμηθειών
ΤΑΧ/ΚΗ. Δ/ΝΣΗ : Ευαγγελιστρίας 128
ΠΛΗΡΟΦ. Μήλας Γεράσιμος
ΤΗΛ/ΦΑΞ :2622 360167
E-mail : grafiopromithion@yahoo.gr
promgnamal@gmail.com

Αμαλιάδα : 05-11-2026
Αριθ. Πρωτ.: 10994

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις των Ν. 3329/05, Ν.4152/2013, Ν.4250/2014 και Ν.4782/2021, άρθρο 50, την απόφαση με αριθμό 38661 ΕΞ 2025 τεύχος Β΄με αρ. φύλλου 1104 και τις διατάξεις του Ν. 5129/2024(Α΄124) άρθρο 72.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την έρευνα αγοράς για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες του **Τεχνικού Τμήματος,** με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Παρατηρήσεις/τεχνικές προδιαγραφές
1.	UPS ≥ 3.000 W	1 τεμ.	Όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Τμήμα που αιτείται το υλικό : Τεχνικό.
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.Ε00208.0001
CPV: 31154000-0.
Τρόπος υποβολής προσφορών :
Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.
Ανάλυση τιμής ανά είδος και υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου τα σχετικά πιστοποιητικά υλικών και επισκευών.
Για προσφορές άνω των 1.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α. να κατατίθεται ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα επί ποινή απόρριψης.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 12/11/2026 ώρα 12:00 μ.μ.
Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα : α) κωδικό αιτήματος νοσοκομείου, β) κωδικό είδους εταιρείας, γ) κωδικό κατασκευαστή, δ) κατηγορία και περιγραφή υλικού, ε) REF number, στ) κατασκευαστικό οίκο.
2. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά.
3. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
4. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης υλικών.
5. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
7. Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
9. **Χρόνος ισχύος προσφορών** : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
10. **Τρόπος παράδοσης – παραλαβής** :
    - Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια.
    - Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
    - Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
11. **Ειδικοί όροι συμμετοχής** :
    - Ο προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό 7ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
    - Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση/ανάθεση.
    - Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

UPS ≥3.000VA

Η διάταξη πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της και κατά την ημερομηνία της παραγγελίας να μην έχει δρομολογηθεί από τον αντίστοιχο κατασκευαστή αλλαγή / βελτίωση του προτεινόμενου μοντέλου.
Το σύστημα να είναι ολοκληρωμένο. Να διαθέτει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, παρελκόμενα, υλικά εγκατάστασης και σύνδεσης. Να είναι γενικά σε θέση να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του με βάση τον προσφερόμενο εξοπλισμό και χωρίς καμία περαιτέρω προσθήκη ή αναβάθμιση του εξοπλισμού.
Η διάταξη πρέπει να διαθέτει CE.
Ο χρόνος παράδοσης πρέπει να είναι εντός 20 (ημερολογιακά) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος παραλαβής πρέπει να είναι εντός 30 (ημερολογιακά) ημερών από το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης.
Η διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής του.
Ο προμηθευτής / εγκαταστάτης πρέπει να εγγυηθεί την παροχή ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον 5 χρόνια.
Ο προμηθευτής / εγκαταστάτης πρέπει να διαθέτει συνεργείο συντήρησης / επισκευής (service) διαθέσιμο εντός μίας (1) το πολύ ημερών στο χώρο εγκατάστασης της διάταξης.
Ο προμηθευτής / εγκαταστάτης πρέπει να παρέχει αμέσως μετά την εγκατάσταση μίας (1) ημέρας ενημέρωση – εκπαίδευση σχετικά με τις λειτουργίες και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των εξαρτημάτων της διάταξης.
Η διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από:

- Ένα (1) πλήρες εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή στα Αγγλικά και
- Οπωσδήποτε ένα (1) αντίγραφο του εγχειριδίου μεταφρασμένο στα Ελληνικά.
- Τάση εισόδου 220-230-240 VAC.
- Συχνότητα 50/60 Hz ± 5 Hz.
- Συντελεστής ισχύος > 0,98.
- Λειτουργία σε θερμοκρασία 0-40 oC.
- Επίπεδο θορύβου < 45 dB.
- Οθόνη LCD και πληκτρολόγιο για χειροκίνητη ρύθμιση
- Λειτουργία ετοιμότητας STAND BY.
- Κύκλωμα αυτόματης παράκαμψης με αμφίδρομο στατικό διακόπτη By-pass.
- Μία (1) πρίζα εισόδου (τουλάχιστον) + δύο (2) πρίζες εξόδου (τουλάχιστον) για σύνδεση με επιστημονικά όργανα/εργαστηριακό εξοπλισμό/Η/Υ
- Δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης (auto-restart) όταν αποκατασταθεί η κεντρική παροχή ρεύματος από το δίκτυο.
- Η διάταξη πρέπει να διαθέτει ειδικά συστήματα προστασίας (low battery discharge), excessive battery charge, overcurrent, short-circuit, overvoltage, undervoltage, thermal).
- Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της συσκευής πριν και μετά την εγκατάστασή της
- Τύπος :(VI) Line-Interactive

- Ισχύς (VA) ≥3.000 VA
- Ισχύς (Watt) ≥ 2.700 W
- Μπαταρία UPS 72 VAC, 50A
- Συνδεσιμότητα
- Θύρες USB :Όχι
- Πρίζες AC :2
- Τύπος Πρίζας : Schuko

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σταματόπουλο Κωνσταντίνο (τηλέφωνο 2622360157).