0001438107
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.11 13:23:49 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ
Ημ. Πρωτοκόλλου: 11/11/2026
Α. Π.: 25846

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η Υγειονομική Περιφέρεια
Πειραιώς και Αιγαίου
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Ταχ. Δ/νση: 85133 ΡΟΔΟΣ
Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.: Καρακώστας Σταύρος
Τηλέφωνο.: 2241360231
Email: skarakostas@rhodes-hospital.gr

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΥΟ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την επείγουσα προμήθεια των παρακάτω ειδών :

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	Επισκευή καυστήρα RL130 ατμογεννήτριας	2	κατ' αποκ	725,00	1.450,00	1.798,00
				ΣΥΝΟΛΟ	**1.450,00€**	**1.798,00€**

Οι εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατ' ελάχιστον:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ
1	1. Αποσυναρμολόγηση καυστήρα και αφαίρεση του ηλεκτροκινητήρα και καθαρισμός των επιμέρους εξαρτημάτων. 2. Περιέλιξη και των τριών φάσεων του ηλεκτροκινητήρα μετά των υλικών (χαλκός 220c). 3. Μόνωση & βερνίκι ηλεκτροκινητήρα. 4. Αντικατάσταση ρουλεμάν. 5. Επιδιόρθωση άξονα. 6. Έλεγχος των εδράνων, των καλυμμάτων και των επιφανειών συναρμογής. 7. Έλεγχος του ανεμιστήρα ψύξης του κινητήρα και του προστατευτικού καλύμματός του. 8. Έλεγχος του συστήματος σύζευξης με το συγκρότημα του καυστήρα. 9. Αντικατάσταση φθαρμένων μικροϋλικών, ασφαλιστικών δακτυλίων και λοιπών παρελκόμενων, όπου απαιτείται. 10. Λίπανση των μηχανικών μερών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 11. Αντικατάσταση ελαττωματικών ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κατόπιν διαπίστωσης βλάβης και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. 12. Έλεγχος της συνεργασίας του κινητήρα με τις διατάξεις αυτοματισμού και ασφαλείας του καυστήρα 13. Επανασυναρμολόγηση καυστήρα. 14. Δοκιμή καλής λειτουργίας ολόκληρου του καυστήρα	2	τεμ

11.11.2026 10:22:24
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ
MARTHA PASCHALIDOU
DocuTracks

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δοκιμές για την παραλαβή του κάθε καυστήρα ξεχωριστά:

1. εκκίνησης καυστήρα,
2. προαερισμού,
3. ανάφλεξης,
4. επιβεβαίωσης φλόγας,
5. μετάβασης στα στάδια λειτουργίας,
6. σταθερότητας φλόγας,
7. κανονικής διακοπής,
8. ασφαλούς διακοπής σε περίπτωση σφάλματος,
9. επανεκκίνησης,
10. λειτουργίας σε συνδυασμό με τον αυτοματισμό της ατμογεννήτριας.

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αριθμός αιτήματος	24764/30-10-2026
ΚΑΕ προϋπολογισμού νοσοκομείου	ΑΛΕ-24203010000001 (CPV: 50700000-2)
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης	2401/11-11-2026 (ΑΔΑ: ΨΨΞΡ46907Κ-ΘΑ2)
Κριτήριο κατακύρωσης	Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	**13-11-2026 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00**
Τρόπος υποβολής προσφορών	**e-mail :** skarakostas@rhodes-hospital.gr

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: **ΑΦΜ**, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ο συντελεστής ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%).

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα,** σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου, αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δύο η περισσοτέρων εναλλακτικών προσφορών ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 & 2 του άρθρου 73, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται - επί ποινή απόρριψης – να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- ***Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.***

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ