

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ &  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΠΕΡΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΚΛΟΥ 15  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΚ 24133  
ΤΗΛ :2721085888  
Email: [sydkmkk@otenet.gr](mailto:sydkmkk@otenet.gr)**

**Καλαμάτα, 04-01-2022  
Αρ. Πρωτ.:16**

**ΠΡΟΣ  
Την εταιρεία  
WATER TREATMENT  
HELLAS ΙΚΕ  
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 13  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΚ 54626**

Ο Σύνδεσμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για το έτος 2022 ποσότητας μέχρι 31.500kg, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι τις **14/01/2022**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ**

Συνημμένα:

Μία(1) σελίδα τεχνικές  
προδιαγραφές

ANASTASIOS ANGELIS

Ψηφιακά υπογεγραμμένο  
από ANASTASIOS  
ANGELIS  
Ημερομηνία: 2022.01.04  
12:47:27 EET

**ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ &  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ**

Δ/ση: Περρωτού και Μαντίκλου 15

Καλαμάτα

Τ.Κ.: 24 133

Τηλ: 2721 0 85888

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Υποχλωριώδους Νατρίου

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ. : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια **Υποχλωριώδους Νατρίου** ποσότητας **μέχρι 31.500kg**.

Το υπό προμήθεια **Υποχλωριώδες Νάτριο** προορίζεται για την απολύμανση του νερού στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

**Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 13-15% σε ενεργό χλώριο**

Ιδιότητα	Προδιαγραφή		Μονάδες
	Ελάχιστο	Μέγιστο	
Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο( $CL_2$ )	140	158	gr/lt
	11	14	% κ.β.
	12,5	13,60	% κ.β,
Περιεκτικότητα ως υποχλωριώδες νάτριο( $NaOCL$ )	14	15.8	% κ.β.
Περιεκτικότητα σε ανθρακικό νάτριο ( $Na_2CO_3$ )		5	gr/lt
Περίσσεια καυστικού νατρίου( $NaOH$ )	10	13	gr/lt
Ποσότητα εκλυομένου οξυγόνου στους $40^{\circ} C$ σε 12 ώρες(Gassing rate)		40	$cm^3 / lt$
Ειδικό βάρος	1,19 – 1,22		$Gr/cm^3$

Καλαμάτα, 04/01/2022

- Ο -

Συντάξας

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Καλαμάτα, 04-01-2022

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ