

Γ.Ο.Ε.Β. ΑΧΕΛΩΟΥ
ΕΔΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ.:26410.22938
ΟΔΟΣ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 261/11-03-2022

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Έχοντας υπ όψιν:

1ον Το άρθρο 36 του καταστατικού του Οργανισμού, περί πραγματοποίησης δαπανών.

2ον Το Ν. 4412/2016 άρθρο 119.

3ον Την υπ' αριθ. 05/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ο Υ Μ Ε

Πρόχειρο διαγωνισμό με προσφορές για
«Ηλεκτρομηχανολογικά υλικά που αφορούν την αποκατάσταση του αντλιοστασίου Α1/9Β+Γ του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου περιοχής Νεοχωρίου»

Άρθρο 1. Σύντομη Περιγραφή της Σύμβασης

Ο Γενικός οργανισμός (Γ.Ο.Ε.Β.) Αχελώου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει οικονομική προσφορά για την προμήθεια Υλικών που αφορά στα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

- 1) Αντικατάσταση πίνακα Μέσης Τάσης ο οποίος θα αποτελείται από τρία (3) πεδία. Το πρώτο πεδίο θα είναι η είσοδος (ΔΕΗ) και τα άλλα δύο (2) αναχωρήσεις προς τον αντίστοιχο μετασχηματιστή.
- 2) Μπάρα χαλκού (100x10mm) τριάντα (30) μέτρα.
- 3) Εκατό εβδομήντα (170) μέτρα καλώδιο 3x95mm²+50mm² ΝΥΥ καθώς και εβδομήντα (70) τεμάχια κως 95αρια και τριάντα (30) τεμάχια κως 50αρια.
- 4) Σαράντα δυο (42) μέτρα καλώδιο 3x35mm²+16mm² ΝΥΥ καθώς και τριάντα (30) τεμάχια κως 35αρια και δεκαπέντε (15) τεμάχια κως 16αρια.
- 5) Δυο (2) μετασχηματιστές (λαδιού) 800kva ο καθένας, με κοινά χαρακτηριστικά.
- 6) Δεκαπέντε (15) τεμάχια μετασχηματιστές έντασης 400/5Α και έξι (6) τεμάχια 1250/5Α.
- 7) Ογδόντα (80) τεμάχια μονωτήρες μπαρών χαλκού (7,5x3cm).
Δέκα (10) τεμάχια μονωτήρες στήριξης καλωδίων κινητήρων (18x3,5cm).
Είκοσι (20) τεμάχια κυλινδρικοί μονωτήρες 30mm Μ6 εξάγωνος.
- 8) Δέκα (10) τεμάχια προστατευτικό Plexiglass 60x60cm πάχος 3mm.
- 9) Πέντε (5) αυτόματοι διακόπτες ABB SACE Tmax In=630A.
- 10) Ένα (1) Soft Starter ABB PSTB 370-600-70.
- 11) Ένα (1) ρελέ ισχύος 200kw ABB AF 400-30.
- 12) Ένα (1) Inverter για ηλεκτροκινητήρα 200kw.
- 13) Εκατόν δώδεκα (112) μέτρα μπάρα χαλκού 40mmx10mm.
- 14) Καλώδιο 1x1,5mm² ΝΥΥ εύκαμπτο κόκκινο, καφέ, μαυρο και μπλε από εκατό (100) μέτρα κάθε χρώμα.
- 15) Δέκα (10) μέτρα 1x35mm² ΝΥΥ καλώδιο εύκαμπτο και δέκα (10) κως 35αρια.
- 16) Είκοσι τέσσερα (24) μέτρα μπάρα χαλκού (50x10mm).
- 17) Δώδεκα (12) μέτρα καλώδιο 1x95mm² ΝΥΥ και έξι (6) κως 95αρια.
- 18) Έξι (6) μέτρα 1x50mm² ΝΥΥ καλώδιο εύκαμπτο και έξι (6) κως 50αρια.
- 19) Πέντε (5) ανεμιστήρες για πίνακα AS2C-200/032 K124 P-1622.
- 20) Τέσσερα (4) τεμάχια διακόπτες μεταγωγής πολικών και φασικών τάσεων.
- 21) Έξι (6) τεμάχια κίτρινες λυχνίες, δέκα (10) τεμάχια πράσινες και δέκα (10) τεμάχια κόκκινες 230Vac.
- 22) Δυο (2) ρελέ πυκνωτών ABB UA75-30-00-R με βοηθητικές επαφές.
- 23) Πέντε (5) τεμάχια Emergency buttons.
- 24) Τρία (3) κουτιά κυλινδρικές ασφάλειες (10,3x38mm) 4Α.
- 25) Εκατόν πενήντα (150) τεμάχια βίδες Μ12, τριακόσια (300) τεμάχια ροδέλες και εκατό πενήντα (150) τεμάχια γκρόβερ. Εκατό πενήντα (150) τεμάχια βίδες Μ10, τριακόσια (300) τεμάχια ροδέλες και εκατό πενήντα (150) τεμάχια γκρόβερ. Εκατό (100) τεμάχια βίδες Μ8, διακόσια (200) τεμάχια ροδέλες και εκατό (100) τεμάχια γκρόβερ. Πενήντα (50) τεμάχια βίδες Μ6.Εκατό (100) τεμάχια βίδες Μ5.
- 26) Είκοσι (20) μέτρα κανάλι για βιομηχανικό πίνακα (40x40mm) μαζί με τα καπάκια.
- 27) τρία (3) τεμάχια συρματόβουρτσες για τροχό (100mm) και 3 τεμάχια συρματόβουρτσες για δραπενο (50mm).
- 28) Ένα (1) κιλό αστάρι. Δύο (2) κιλά βαφή ηλεκτροστατική και αντισκωριακή RAL 7035 .
- 29) τριακόσια δέκα (310) μέτρα καλώδιο 1x300mm² ΝΥΥ (μονοπολικό), σαράντα (40) κως 300αρια βαρέου τύπου.

- ΑΔΑ: 6ΙΔΔ46ΜΤ3Ω-Χ3Ν
- 30) Διακόσια πενήντα (250) μέτρα καλώδιο 70mm² N2XSΥ για μέση τάση.
 - 31) Δώδεκα (12) ακροκιβώτια εσωτερικού χώρου (μέσης τάσης), δώδεκα (12) ακροκιβώτια εξωτερικού χώρου (μέσης τάσης) και είκοσι (20) κως 70αρια.
 - 32) Εκατό τριάντα (130) μέτρα χαλκός 90mm², έξι (6) ηλεκτρόδια τρία (3) μέτρα, δέκα (10) σφικτήρες, είκοσι (20) κως 90αρια, τριάντα (30) μέτρα ταινία γειώσεως και είκοσι (20) τεμάχια πλακάκια (συνδετήρες).
 - 33) Είκοσι (20) τεμάχια μονωτικές ταινίες διάφορα χρώματα. Πέντε (5) τεμάχια μονωτικές ταινίες 3Μ και είκοσι (20) ζευγάρια γάντια εργασίας Νο 10.
 - 34) Σετ απογύμνωσης καλωδίων μέσης τάσης.
 - 35) Επαναφορτιζόμενος κόφτης καλωδίων έως 300mm². Επαναφορτιζόμενη πρέσα για κως έως 300mm² και επαναφορτιζόμενο εργαλείο διάτρησης οπών έως 3 mm από μαλακό χάλυβα.
 - 36) Κουρμαδόρος καλωδίων.
 - 37) Αντικατάσταση βαρούλκο πέντε (5) τόνων.
 - 38) Εννέα (9) ασφάλειες Μέσης Τάσης 25Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Όλα τα κως στην παραπάνω λίστα να είναι βαρέου τύπου.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, και θα προέρχονται από πιστοποιημένους κατασκευαστικούς οίκους.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης με τον Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου όπου ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην παράδοση των υλικών στον χώρο που θα του υποδείξει ο Οργανισμός.

Ο κωδικός CPV είναι: **31700000-3** (Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό)

Άρθρο 2. Προϋπολογισμός Έργου

Το προσφερόμενο ποσό από τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 €

Άρθρο 3. Πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο θα δίδονται από τον Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου στην κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, Οδός Εθνικής Αντιστάσεως 6, 2ος Όροφος στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 2641022938.

Άρθρο 4. Τεχνική – Επαγγελματική Ικανότητα

- Αίτηση συμμετοχής
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
- Πιστοποιητικό Οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμα τους, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου.
- Για τις ατομικές επιχειρήσεις έναρξη επιτηδεύματος.
- Καταστατικό της εταιρείας (για τις Ο.Ε. & Ε.Ε.) όπου θα φαίνονται οι διαχειριστές ή ΦΕΚ (για τις Ε.Π.Ε. και Α.Ε.) όπου θα φαίνονται ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Α.Ε.
- Όλες τις απαιτούμενες από το νόμο σχετικές άδειες.
- Σύστημα διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατέχει τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών και δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

Άρθρο 5. Υποβολή Προσφοράς

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται από τη γραμματεία του Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου από την ημέρα της δημοσίευσης και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες στο e-mail: fdesk@goevachelou.gr.

Μετά τη λήξη της παραλαβής των προσφορών ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή για οποιονδήποτε λόγο ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας.

Η επιτροπή θα συνεδριάσει στις 28/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

Άρθρο 6. Περιεχόμενο Προσφορών

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Θα αποστέλλονται στο [e-mail: fdesk@goevachelou.gr](mailto:fdesk@goevachelou.gr). στο οποίο θα αναφέρουν τα εξής:

- Την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για «Ηλεκτρομηχανολογικά υλικά που αφορούν την αποκατάσταση του αντλιοστασίου Α1/9Β+Γ του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου περιοχής Νεοχωρίου» στο θέμα.

Και θα επισυνάπτονται:

6.1 Περιεχόμενα_«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να περιέχει το νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα δικαιολογητικά του Διαγωνιζόμενου ως προς τις τυπικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, και τα οποία προσδιορίζονται στο Άρθρο 4.

1. Την «Οικονομική Προσφορά»

Η οικονομική προσφορά, θα αναγράφει το όνομα του προμηθευτή και την επιγραφή: **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** για τον πρόχειρο διαγωνισμό

«Ηλεκτρομηχανολογικά υλικά που αφορούν την αποκατάσταση του αντλιοστασίου Α1/9Β+Γ του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου περιοχής Νεοχωρίου»

Στην Οικονομική προσφορά πρέπει να έχουν υπολογιστεί και να συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη των παραπάνω περιγραφομένων Υλικών.

6.2.α Η τιμή της προσφοράς θα είναι σε Ευρώ και θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως και σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που αναφέρονται ολογράφως. Παράλειψη της ολογράφου γραφής καθιστά την προσφορά अपαράδεκτη.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα διαύγεια.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Αχελώου.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ. :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ. :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ :

Η παρούσα αίτηση αφορά τον πρόχειρο διαγωνισμό για

«Ηλεκτρομηχανολογικά υλικά που αφορούν την αποκατάσταση του αντλιοστασίου Α1/9Β+Γ του Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου περιοχής Νεοχωρίου»

βάσει της αρ. πρωτ.:..... Διακήρυξης του Οργανισμού.

..... 2022

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)