



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ. Ν.- Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Καούσιας Βασίλης
Ταχ. Δ/ση :Αγ.Κήρυκος, Ικαρία
Ταχ. Κώδικας:83 300
Τηλέφ : 22753-50222
Φαξ: 22750-22477
E-mail: gnikarias.sypplies@gmail.com

Ικαρία, 17/12/2024
Αριθ. Πρωτ.:10384

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με έρευνα αγοράς, δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια του είδους **Δοχείο ζεστού νερού για τις ανάγκες της εγκατάστασης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του Ικαρίας (CPV 44621210-4)** », με βάση τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 ως έχει αντικατασταθεί με άρθρο 50 του Ν. 4782/2021, για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ Ικαρίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, **συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.900,00 € συμ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑΕ εξόδου 1428** του Προϋπολογισμού του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ικαρίας.

Το Γ.Ν.-Κ.Υ Ικαρίας έχοντας υπόψιν:

1. Το με αρ.πρωτ: 10245 /13-12-2024 Αίτηση της προϊσταμένης τεχνικού τμήματος του Γ.Ν.-Κ.Υ Ικαρίας
2. Την με αρ.πρωτ.10350/16-12-2024 με ΑΔΑ:Ψ3Ι6469Η8Κ-4ΚΟ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
3. Τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ Ικαρίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
1	Προμήθεια ενός (1) δοχείου ζεστού νερού για τις ανάγκες της εγκατάστασης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης του Ικαρίας»	Τεμ.	1

A/A	Τεχνικές Προδιαγραφές Δοχείου Ζεστού Νερού	ΝΑΙ / ΟΧΙ
1	Να λειτουργεί με τάση 380V/50Hz	

2	Να είναι κάθετης διάταξης.	
3	Η χωρητικότητα να είναι 1.000 λίτρα.	
4	Το πάχος του περιβλήματος να είναι τουλάχιστον 6mm και του πυθμένα 8mm.	
5	Η πίεση λειτουργίας του θα είναι για 10 bar και πίεση δοκιμής 15 bar το ελάχιστον.	
6	Το μπόιλερ εσωτερικά και εξωτερικά να έχει θερμό γαλβάνισμα.	
7	Τα στόμια παροχής νερού και εξόδου ζεστού νερού να είναι 1 ^{1/2} .	
8	Το μπόιλερ να φέρει ανόδιο μαγνησίου.	
9	Το θερμόμετρο να είναι 0-120° C.	
10	Τα στόμια (μούφες) που θα φέρει επιπλέον το μπόιλερ θα είναι : α) της ανακυκλοφορίας και β) της εκκένωσης του μπόιλερ στο κάτω σημείο.	
11	Να έχει στόμιο για την προσαρμογή του αισθητηρίου της θερμοστατικής βάνας.	
12	Να έχει στόμια για άλλη χρήση.	
13	Να είναι μονωμένο με πάχος μόνωσης τουλάχιστον 70mm	
14	Να έχει εγκαταστημένη ηλεκτρική αντίσταση 12KW	
15	Να είναι καινούργιο και αμεταχειριστό.	
16	Η συσκευή να διαθέτει τουλάχιστον εγγύηση 5 χρόνων και CE mark	
17	Να είναι ετοιμοπαράδοτο	

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ (Γραφείο Πρωτοκόλλου) και στο e mail gnikarias.supplies@gmail.com	20/12/2024 ημέρα Παρασκευή ώρα έως 10:00	Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ (Γραφείο Προμηθειών)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Ο α/α αριθμός και η τιμή παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Υγείας (ΕΠΥ).
2. Ο κωδικός του Υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στο Τιμολόγιο.
3. Ο αριθμός αιτήματός μας.
4. Ο χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας και της παράδοσης των υλικών.

**Ο Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν. – Κ.Υ. Ικαρίας
Χρήστος Χατζηχριστοδούλου**