



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ &
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΡΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΚΛΟΥ 15
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΚ 24133
ΤΗΛ:2721085888
Email: sydkmkk@otenet.gr**

**Καλαμάτα 10-01-2025
Αρ. Πρωτ.:15**

**ΠΡΟΣ
ΒΕΛΤΙΑ Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ Θ. ΣΙΝΔΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΚ 57022**

Ο Σύνδεσμός μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις αναλύσεις ποιότητας νερού με ελεγκτικές και δοκιμαστικές παρακολουθήσεις και αναλύσεις ραδιενέργειας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, στις δύο γεωτρήσεις, στις δύο υδρομαστεύσεις και στις δύο δεξαμενές του Συνδέσμου για το έτος 2025, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι τις **27/01/2025**.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Οι οικονομικοί φορείς όταν συναλλάσσονται με φορείς του Δημοσίου Τομέα έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό ή/και εθνικό μορφότυπο κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4601/2019, των αρθρ. 158-160 του Ν. 4972/2022 καθώς και των ΚΥΑ 98979/10-08-2021, 3446/31-05-2021 ΚΑΙ 52444ΕΞ2023/04-04-2023. Ο Κωδικός Αριθμός του Συνδέσμου στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΜΑΑΗΤ) του Συνδέσμου είναι ο **1007.E89651.0001**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΗΣ &
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Δ/ση: Περρωτού και Μαντίκλου 15
Καλαμάτα
Τ.Κ.: 24 133
Τηλ: 2721 0 85888

Καλαμάτα, 10- 01 - 2025

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ,
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ. : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ανάθεση αφορά αναλύσεις ποιότητας πόσιμου νερού με ελεγκτικές, δοκιμαστικές παρακολούθησεις και αναλύσεις για ραδιενεργές ουσίες, στις δύο υδρομαστεύσεις, στις δύο γεωτρήσεις και στις δύο δεξαμενές του Συνδέσμου για το έτος 2025.

Οι παράμετροι ελέγχου κάθε Ομάδας, καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829, με ΦΕΚ 3525/Β' τεύχος/ 25.05.2023 και αναφέρονται στους παρακάτω Πίνακες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού – ΟΜΑΔΑ Α

Μία ανά μήνα σε κάθε μία εγκατάσταση του Συνδέσμου και συγκεκριμένα στις δύο υδρομαστεύσεις, στις δύο γεωτρήσεις και στις δύο δεξαμενές του Συνδέσμου, η οποία θα περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους:

Παράμετροι Ανάλυσης	
Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22°C	Αγωγιμότητα
Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 37°C	Θολότητα
Ολικά κολοβακτηριοειδή (coliforms)	Οσμή-Γεύση
<i>Escherichia coli</i>	Χρώμα
Intestinal Enterococci	Αμμόνιο
pH	Υπολειμματικό χλώριο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού – ΟΜΑΔΑ Β

Μία ανά έτος σε τέσσερα σημεία και συγκεκριμένα στις δύο υδρομαστεύσεις και στις δύο γεωτρήσεις του Συνδέσμου, η οποία θα περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους:

Παράμετροι Ανάλυσης			
Αρ. αποικιών (22°C)	Χλωρικά	Νιτρώδη	Cl. perfringens
Αρ. αποικιών (37°C)	Χλωριώδη	Παρασιτοκτόνα	Χρώμα
Coliforms	Χρώμιο	Σύνολο Παρασιτοκτόνων	Αγωγιμότητα
E. Coli	Χαλκός	Σύνολο PFAS	pH
Enterococci	Κυανιούχα	Άθροισμα PFAS	Σίδηρος
Ακρυλαμίδιο	1,2-Διχλωροαιθάνιο	Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες	Μαγγάνιο
Αντιμόνιο	Επιχλωρυδρίνη	Σελήνιο	Οσμή
Αρσενικό	Φθοριούχα	Τετραχλωροαιθέριο και τριχλωροαιθέριο	Οξειδωσιμότητα
Βενζόλιο	Αλογονοοξικά οξέα (HAAS),	Ολικά τριαλογονομεθάνια	Θειικά
Βενζο[α]πυρένιο	Μόλυβδος	Ουράνιο	Νάτριο
Δισφαινόλη Α	Υδράργυρος	Βινυλοχλωρίδιο	Γεύση
Βόριο	Μικροκυστίνη-LR	Αργίλιο	Ολικός Οργανικός Άνθρακας
Βρωμικά	Νικέλιο	Αμμόνιο	Υπ. χλώριο
Κάδμιο	Νιτρικά	Χλωριούχα	Θολότητα
Εξασθενές χρώμιο	Σκληρότητα	Ασβέστιο	Μαγνήσιο
Κάλιο			

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού Αναλύσεις Ουσιών Καταλόγου Επιτήρησης

Μία ανά τριετία σε τέσσερα σημεία και συγκεκριμένα στις δύο υδρομαστεύσεις και στις δύο γεωτρήσεις του Συνδέσμου, η οποία θα περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους. Οι παρακάτω αναλύσεις θα γίνουν για πρώτη φορά κατά το έτος 2025:

Παράμετροι Ανάλυσης
17β-οιστραδιόλη [Αριθμός CAS: 50-28-2]
Εννεύλοφαινόλη [Αριθμός CAS: 84852-15-3]

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού

Έλεγχος Αποτελεσματικότητας Διεργασιών Επεξεργασίας Ακατέργαστου Νερού

Μία κατά το έτος 2025 σε τέσσερα σημεία και συγκεκριμένα στις δύο υδρομαστεύσεις και στις δύο γεωτρήσεις του Συνδέσμου, η οποία θα περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους:

Παράμετροι Ανάλυσης
Σωματικοί κολιβάγοι

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού – Ραδιολογικές Αναλύσεις

Μία ανά έτος σε τέσσερα σημεία και συγκεκριμένα στις δύο υδρομαστεύσεις και στις δύο γεωτρήσεις του Συνδέσμου, η οποία θα περιλαμβάνει τους εξής ελέγχους:

Παράμετροι Ανάλυσης
Ολική ακτινοβολία α
Ολική ακτινοβολία β
Ισότοπα Ουρανίου U234 & U238
Βεβαίωση Καταλληλότητας από ΕΕΑΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α.Α	Περιγραφή ή είδος:	Сρν	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή μονάδος	Αξία
1	Αναλύσεις νερού σύμφωνα με την Κ.Υ.Α . με αριθμό Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829, με ΦΕΚ 3525/Β' τεύχος/ 25.05.2023, όπως αναφέρονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.	90733700-1	1	6.428,00	6.428,00
				Σύνολο:	6.428,00
				Φ.Π.Α. 24%	1.542,72
				Γεν.σύνολο	7.970,72

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Καλαμάτα, 10 / 01 / 2025
- Ο -
Συντάξας

Καλαμάτα, 10 / 01 / 2025
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ