

**Κέρκυρα**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΠΡΟΣ:**1. Τάκης Ζαριφόπουλος Α.Ε**

Υπηρεσίες Συστημάτων Ασφαλείας
Υ/ποκ. Κέρκυρας –Εθν. Αντιστάσεως 16

Email corfu@zarifopoulos.com

2. FORMULA Πυροσβεστήρες ΑΕ

Καπανέως 73-Αθήνα

Email: telis@formula.com.gr

3. Δ. Αλεξίου –Θ. Καρίνος Ο.Ε

Παράσχου 3-Γέρακας Αττικής

Email: info@alert.com.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(CPV:50610000-4 Υπηρεσίες επισκευής & Συντήρησης εξοπλισμού Ασφαλείας)**

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες για την ετήσια συντήρηση των Συστημάτων Ενεργητικής Ασφάλειας (Συναγερμού, Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, Πυρανίχνευσης) τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε Χώρο του Μουσείου για το έτος 2025, με την κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί:

α) Το με αριθμ. ΥΠΠΟ/104034/13.03.2025 Επιτροπικό ένταλμα, ΑΛΕ 2420389001

β) η υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/122659/20.03.2025, ΑΔΑ: Ψ0ΑΒΑ46ΝΚΟΤ-3Τ4, ΑΔΑΜ:25REQ016506294 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και

γ) η βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών Ν. Κέρκυρας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 με τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 33715 .

Συνολική Δαπάνη: Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (**5.500,00 €**) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

Εφόσον ενδιαφέρεστε η οικονομική σας προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, ή να σταλεί στο email matk@culture.gr το αργότερο έως **Παρασκευή 28/03/2025**

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.16),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας και να έχετε υπόψη σας ότι στην περίπτωση που επιλεγθείτε ανάδοχος να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές.

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα παραπάνω γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους και έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

- β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός εισπραξής χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου)
- γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Τα παραπάνω γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους και έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
- δ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη κατάθεση αίτησης πτώχευσης (πιστοποιητικό φερεγγυότητας)
- ε. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ από το οποίο θα προκύπτει το είδος της επιχείρησης και πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης.

Παρακαλούμε επίσης να επισυνάψετε :

Α. Την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Β. Ονομαστικό κατάλογο του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσετε για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του εξοπλισμού ασφαλείας του ΜΑΤ και τις άδειες αυτών,.

Γ. Πιστοποίηση εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα ασφαλείας (εγκατάσταση και συντήρηση) και το σύστημα διαχείρισης ασφαλείας πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013 με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα ασφαλείας (εγκατάσταση και συντήρηση)

Σας ενημερώνουμε ότι με την κατάθεση της προσφοράς σας πρέπει να υποβάλλετε συμπληρωμένη και την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 Για την πληρωμή είναι απαραίτητη από πλευράς του Αναδόχου η έκδοση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα σύμφωνα με την 52445ΕΞ2023/4.4.2023 ΚΥΑ (2385/12.4.2023) Κωδικός ΑΑΗΤ της αναθέτουσας αρχής στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης : 1022.0000000000.0099.

Σχετ. έγγραφο ΥΠΠΟ/39593/30.01.2025 της ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΜΠΚ/ Τμήμα οργάνωσης Θεμάτων Ασφαλείας και Μέριμνας Κτιρίων.

Συν. Υπεύθυνη Δήλωση
Προδιαγραφές Συντήρησης

Η Διευθύντρια του Μουσείου

Δέσποινα Ζερνιώτη
Αρχαιολόγος

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Α. Η συντήρηση θα εκτελείται σε καθορισμένο χρόνο όπως αναλύεται στην Σύμβαση και θα περιλαμβάνει τις πιο κάτω εργασίες :

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- I. Έλεγχος και δοκιμές καλής λειτουργίας πάσης φύσεως αισθητηρίων, πινάκων, μονάδων ταυτότητας, τροφοδοτικών και συσσωρευτών
- II. Έλεγχος λειτουργίας και ρυθμίσεις μαγνητικών επαφών, ανιχνευτών θραύσης, ανιχνευτών υπέρυθρης ακτινοβολίας, ανιχνευτών dual, ανιχνευτών δονήσεως – κραδασμού, υπέρυθρων διπλής δέσμης, μπουτόν πανικού κ.λ.π.
- III. Έλεγχος λειτουργίας συσκευών ειδοποίησης.
- IV. Καθαρισμός των πάσης φύσεως αισθητηρίων.
- V. Έλεγχος καλωδιώσεων με κατάλληλη διευθέτηση αυτών εάν απαιτείται.
- VI. Έλεγχος – παρακολούθηση – μέτρηση τάσεων των συσκευών των συστημάτων .

2. ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

- I. Έλεγχος καμερών – καθαρισμός – ρυθμίσεις που αφορούν την καθαρότητα, την αντίθεση και το επίπεδο φωτισμού κάθε κάμερας.
- II. Καθαρισμός – συντήρηση φακών, ρυθμίσεις και έλεγχος λειτουργίας συστήματος εικόνων.
- III. Έλεγχος και ρύθμιση συγχρονισμού όλων των στοιχείων που συνθέτουν το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
- IV. Έλεγχος σωστής λειτουργίας συσκευών κυκλικής εναλλαγής, πολυπλέκτων, μαγνητοσκοπιών, ψηφιακών μέσων εγγραφής, παρακολούθηση τάσεων τροφοδοτικών του συστήματος.
- V. Έλεγχος – καθαρισμός – ρυθμίσεις των οθονών.
- VI. Έλεγχος καλωδιώσεων με κατάλληλη διευθέτηση αυτών εάν απαιτείται.

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

- I. Έλεγχος λειτουργίας, ρυθμίσεις και δοκιμές των στοιχείων των κυκλωμάτων ανίχνευσης και αναγγελίας (πάσης φύσεως πυρανιχνευτές, σειρήνες κ.λ.π.) στο σύνολο της εγκατάστασης.
- II. Έλεγχος καλής λειτουργίας πινάκων και μονάδων ταυτότητας.
- III. Καθαρισμός πυρανιχνευτών.
- IV. Έλεγχος καλωδιώσεων με κατάλληλη διευθέτηση αυτών εάν απαιτείται .

4. ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΔΑΜ: 25PROC016513347

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.) ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Σε κάθε τακτική συντήρηση ο συντηρητής υποχρεούται στην αποστολή σημάτων (τόσο για το σύστημα ασφαλείας όσο και για την πυρανίχνευση) στο Κέντρο Λήψεως και Επεξεργασίας Σημάτων Συστημάτων Συναγερμού του ΥΠΠΟΑ και επιβεβαίωση της λήψης αυτών από το Κέντρο Λήψεως του ΥΠΠΟΑ.