

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΚΗΜΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Αθήνα: 17.04.2025

Αριθ. Πρωτ.: 7639

Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Διεύθ.: Λ. Μεσογείων 24, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
Τηλ. : 213 200 9838
e-mail: promithion@aglaiakyriakou.gr
Πληροφορίες: Παγώνα Δημάκου

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 118 ΚΑΙ 120 ΤΟΥ Ν.
4412/2016 ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Τις διατάξεις της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (Α'34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
5. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ: 2501/03-08-2022 Εγκύκλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αναφορικά με την εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό της (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
8. Τις υπ' αριθμ. πρωτ.: **4646/07.03.2025** Τεχνικές Προδιαγραφές για τη διετή Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης & Πυρασφάλειας.

9. Την υπ' αριθμ. Απόφαση της 8^{ης} Συνεδρίασης/27.03.2025 του Δ.Σ. του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του ως άνω διαγωνισμού.
10. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ.: 7257/11.04.2025 και α/α: 539/2025 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων (ΑΔΑ: ΨΦΧΛ46906Ρ-Η9Ι), σε βάρος των ΚΑΕ: 0899α του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών «ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «**Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης & Πυρασφάλειας**», (CPV: 50700000-2), για δύο (2) έτη, όπως αναλυτικά παρατίθεται στον πίνακα του παραρτήματος Α'.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 23.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως τις 25/04/2025 και ώρα 13:00 μ.μ. αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών CosmoOne.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- 1) Οι προσφορές θα κατατεθούν σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
- 2) Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια 120μέρες από την επομένη της λήξης της προθεσμίας του διαγωνισμού.
- 3) Οικονομική προσφορά (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου).
- 4) Τα αποδεικτικά μέσα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν.4412/2016. **Ειδικότερα** για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας σας, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν.4412/2016.
- 5) Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς) σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι ατομική επιχείρηση ή του/ων διαχειριστή/ών σε περίπτωση νομικού προσώπου υπό τη μορφή της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (Ι.Κ.Ε) ή προσωπικών εταιριών (Ο.Ε και Ε.Ε) ή του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (Α.Ε) ή των μελών του Δ.Σ. σε περίπτωση συνεταιρισμού.
- 6) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,
- 7) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και
- 8) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης των τελευταίων 30 εργάσιμων ημερών (σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο).
- 9) Στην υποβληθείσα προσφορά υγειονομικού υλικού/ ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα πρέπει να δηλώνονται (επί ποινή αποκλεισμού), σύμφωνα με τον Κανονισμό της (ΕΕ) 2017/745, τα ακόλουθα στοιχεία:
 - Η χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος
 - Η κατασκευαστική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν καθώς και ο τόπος εγκατάστασης αυτής

Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά πρέπει επιπρόσθετα να επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- ✓ Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα/διανομέα (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα)
- ✓ Εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων.

2.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΜΠΙΝΗΣ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ****ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.000,00 €**

Στην Αθήνα σήμερα 07-03-2025, η Επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, η οποία συγκροτήθηκε με την 4379/04-03-2025, Ημερήσια Απόφαση του κοινού Διοικητή των διασυνδεδεμένων Γενικών Νοσοκομείων Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία» και «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού», συνέταξε τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αφορούν τη διετή συντήρηση των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου και των δύο (2) Παραρτημάτων του, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συντήρησης, καθώς και όλων των ανταλλακτικών που θα προκύψουν σε περίπτωση βλάβης.

1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο κεντρικό κτήριο του Νοσοκομείου και στα Παραρτήματά του υπάρχουν εγκατεστημένα τα παρακάτω συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, τα οποία αποτελούνται από τοπικούς πίνακες πυρανίχνευσης και κατάσβεσης, πυροκροτητές, πυρανιχνευτές, μπουτόν, φαροσειρήνες, ηλεκτρομαγνήτες συγκράτησης πυράντοχων θυρών, κλπ. Αυτά περιγράφονται παρακάτω:

1. Κεντρικό κτήριο Νοσοκομείου

Υπάρχουν εγκατεστημένοι τέσσερις (4) μιμικοί πίνακες της GlobalFire, 32 ζωνών, δύο (2) στα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (Υπόγειο Ε' Πτέρυγα) και δύο (2) στο Τηλεφωνείο (1^{ος} όροφος, Β' Πτέρυγα), οι οποίοι λειτουργούν αμφίδρομα και είκοσι πέντε(25) τοπικοί πίνακες, που είναι συνδεδεμένοι με τους μιμικούς πίνακες του Τηλεφωνείου και των συνεργείων, δίνοντας σήματα firecaifault, σε συγκεκριμένες ζώνες και βρίσκονται στους παρακάτω χώρους του Νοσοκομείου:

• Πτέρυγα Α':

- 1) Ισόγειο (Εξωτερικά Ιατρεία): Συμβατικός πίνακας της UnivelfP9500, 12 ζωνών(προκειται να αντικατασταθεί εντός του 2025, με νέο, εντός του 2025, στα πλαίσια ανακαίνισης των Τ.Ε.Π.)
- 2) 1^{ος} όροφος (Μ.Ε.ΛΟΙ.): Συμβατικός πίνακας της INIM, 12 ζωνών
- 3) 2^{ος} όροφος (Β' ΠΠΚ): Συμβατικός πίνακας της UnivelfP9500, 7 ζωνών
- 4) 3^{ος} όροφος (Χειρουργική): Συμβατικός πίνακας της UnivelfP200, 2 ζωνών
- 5) 4^{ος} όροφος (Α' Παιδιατρική): Συμβατικός πίνακας της Gent, 8 ζωνών
- 6) 5^{ος} όροφος (Μ.Ε.Θ.): Συμβατικός πίνακας της UnivelfP400
- 7) 5^{ος} όροφος (Μ.Α.Φ.): Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας της INIM, ενός (1) loop

• Πτέρυγα Β' – Δ':

- 1) Ισόγειο: Νέος τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης (ολοκλήρωση εντός του 2025, στα πλαίσια ανακαίνισης των Τ.Ε.Π.)
- 2) 1^{ος} όροφος: Νέος τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης (ολοκλήρωση εντός του 2025, στα πλαίσια ανακαίνισης των Τ.Ε.Π.)

- 3) 2^{ος} όροφος (Ορθοπεδική): Συμβατικός GlobalFiremod: Orion, 8 ζωνών
- 4) 3^{ος} όροφος (ΩΡΛ – Οφθαλμολογική): Συμβατικός πίνακας της InimSmartLine 020-4, 12 ζωνών
- 5) 4^{ος} όροφος (Β' Παιδιατρική): Συμβατικός πίνακας GlobalFiremod: Orion, 8 ζωνών
- 6) 5^{ος} – 6^{ος} όροφος (Μ.Ε.Ν.Ν.): Συμβατικός GlobalFiremod: Orion, 8 ζωνών

• **Πτέρυγα Γ':**

- 1) Ισόγειο (Φαρμακείο –Ενδοκρινολογικό): Συμβατικός πίνακας της OlympiaElectronicsBS1634
- 2) Ισόγειο (Αποθήκη Οινόπνεύματος): Συμβατικός πίνακας αερίων PL4
- 3) 1^{ος} όροφος (Πληροφορική): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης της Univel FP400
- 4) 2^{ος} όροφος (Αλλεργιολογικό): Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας της OlympiaElectronics BSR1116

• **Πτέρυγα Ε':**

- 1) Υπόγειο (Λεβητοστάσιο – Δεξαμενή πετρελαίου): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Univel FP400
- 2) Υπόγειο (Λεβητοστάσιο – Ατμογεννήτριες): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Univel FP400
- 3) Υπόγειο (Μετασχηματιστές): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Univel FP400
- 4) Υπόγειο (Ηλεκτροπαραγωγή Ζεύγη): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Univel FP400
- 5) Υπόγειο (Διακόπτες Μέσης Τάσης): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Univel FP400
- 6) Υπόγειο (Πίνακες διανομής Χαμηλής Τάσης): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Univel FP400
- 7) Υπόγειο (Δίπλα στους μιμικούς πίνακες των συνεργείων. Παίρνει σήματα από τον 1^ο & 2^ο όροφο της Ε' Πτέρυγας): Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας της Univel DF 61002
- 8) Υπόγειο (Δίπλα στους μιμικούς πίνακες των συνεργείων. Παίρνει σήματα από τον 3^ο, 4^ο & 5^ο όροφο της Ε' Πτέρυγας): Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας της Univel DF 6100

• **Προαύλιος χώρος Νοσοκομείου:**

1) Ισόγειο (Οικίσκος τοξικών αποβλήτων): Συμβατικός της Global Fire mod, Orion, 2 ζωνών
Όλα τα συστήματα πυρανίχνευσης του υπόλοιπου κτηρίου του Νοσοκομείου, δίνουν επίσης σήματα firecaifault, σε συγκεκριμένες ζώνες των μιμικών πινάκων του Τηλεφωνείου και των συνεργείων.

Επίσης, το κεντρικό κλιμακοστάσιο του Νοσοκομείου απομονώνεται από τα επιμέρους Τμήματα, με πόρτες πυροπροστασίας, οι οποίες συγκρατούνται από ηλεκτρομαγνήτες μαγνήτες, δημιουργώντας ένα (1) πυροδιαμέρισμακαι ενεργοποιούνται σε περίπτωση σήματος «fire», από τους τοπικούς πίνακες των επικοινωνούντων Τμημάτων.

2. Παράρτημα Λεωφ. Μεσογείων 24

Υπάρχει εγκατεστημένος ένας (1) διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας της UnivelDF 61002 στο ισόγειο (Θυρωρείο) του Παραρτήματος, που καλύπτει όλους τους ορόφους του κτηρίου.

3. Παράρτημα Λεωφ. Συγγρού 290

Υπάρχουν εγκατεστημένοι τέσσερις (4) συμβατικοί πίνακες (ένας (1) θα εγκατασταθεί εντός του 2023) στους παρακάτω χώρους του Παραρτήματος:

- 1) Υπόγειο (Χαμηλή Τάση): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης, της Olympia Electronics

- 2) Υπόγειο (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος): Συμβατικός πίνακας κατάσβεσης που θα εγκατασταθεί εντός του 2023.
- 3) Ισόγειο (Εξωτερικά Ιατρεία): Συμβατικός πίνακας της OlympiaElectronicsBS636, που καλύπτει όλο το κτήριο, εκτός του 1ου ορόφου.
- 4) 1^{ος} όροφος (ΚΕ.Π.Π.Α.): Συμβατικός πίνακας της Univel FP 9500, που καλύπτει όλον τον 1ο όροφο.

2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

- 1) Κάθε μήνα ο Συντηρητής έχει υποχρέωση να συντηρεί τις εγκαταστάσεις των συστημάτων πυρανίχνευσης που περιγράφηκαν παραπάνω, με την παρουσία τουλάχιστον δυο (2) τεχνικών, κατά τις πρωινές ώρες, ανεξάρτητα από τις έκτακτες βλάβες.
- 2) Μετά από κάθε συντήρηση θα δίδεται δελτίο ελέγχου συντήρησης στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, με παρατηρήσεις και τυχόν επεμβάσεις στα συστήματα. Οποιαδήποτε επέμβαση ή αποκατάσταση βλάβης, θα πρέπει να πραγματοποιείται, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία ελέγχου. Το δελτίο θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο τεχνικό του Συντηρητή και από τον υπεύθυνο τεχνικό βάρδιας του Νοσοκομείου.
- 3) Θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Ασφαλούς και Καλής Λειτουργίας των εγκαταστάσεων των συστημάτων πυρανίχνευσης για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε περίπτωση ανανέωσης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του Νοσοκομείου και θα σφραγίζεται και το «Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας», της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
- 4) Κάλυψη σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του χρόνου και των αργιών, επί ποινής αποκλεισμού, για αποκατάσταση των βλαβών που θα εμφανιστούν στις εγκαταστάσεις Πυρανίχνευσης και Πυρασφάλειας, με μέγιστο χρόνο ανταπόκρισης κατόπιν κλήσης για βλάβη το αργότερο σε δύο (2) ώρες. Για το σκοπό αυτό θα δοθεί, επί ποινής αποκλεισμού, τηλέφωνο 24ωρης επικοινωνίας του Νοσοκομείου, με τον Συντηρητή.
- 5) Ο Συντηρητής, μετά από κάθε έλεγχο, θα εγγυάται την συνεχή λειτουργία των συστημάτων και ότι δεν θα παραμείνει κανένα σύστημα εκτός λειτουργίας πέραν των δέκα (10) ημερών συνολικά. Σε περίπτωση υπέρβασης του 10ημέρου θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2% του κόστους συντήρησης ανά ημέρα.

Η προσφορά που θα καταθέσει ο υποψήφιος Συντηρητής, θα αφορά όλες τις εργασίες ετήσιας συντήρησης των παραπάνω συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας (ηλεκτρομαγνήτες πυράντοχων θυρών), συμπεριλαμβανομένων των υλικών συντήρησης, καθώς και όλων των ανταλλακτικών που θα προκύψουν, σε περίπτωση βλάβης. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που απαιτηθεί, λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης, η αντικατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης ή πυρασφάλειας, για παράδειγμα κάποιος διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας, ο Συντηρητής θα πρέπει να τον αντικαταστήσει με ίδιο ή αντίστοιχο, χωρίς να απαιτήσει επιπλέον τίμημα.

Επίσης ο Συντηρητής, στο πρώτο δίμηνο της Σύμβασης, θα πρέπει να αποκαταστήσει ή να διορθώσει, όποιο σύστημα παρουσιάζει πρόβλημα, ή δεν λειτουργεί, αφού πρώτα προηγηθεί έλεγχος και καταγραφή των προβλημάτων.

3) ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εκτός των προγραμματισμένων μηνιαίων συντηρήσεων των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφαλείας, ο Συντηρητής θα πρέπει να πραγματοποιεί την ετήσια συντήρηση των δεκαέξι (16) φιαλών FM200 και CO₂ των συστημάτων κατάσβεσης. Συγκεκριμένα:

1. Φιάλες κατάσβεσης FM200

- Στο χώρο του διακόπτη Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), μία (1) φιάλη 49 kg με κατασβεστικό υλικό HCF227ea (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019)
- Στο χώρο των Μετασχηματιστών (Μ/Σ), μία (1) φιάλη 64 kg με κατασβεστικό υλικό HCF227ea (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019)
- Στο χώρο των πεδίων Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.), μία (1) φιάλη 48 kg με κατασβεστικό υλικό HCF227ea (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019)
- Στο χώρο των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), δύο (2) φιάλες 107 kg με κατασβεστικό υλικό HCF227ea (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019)

2. Φιάλες κατάσβεσης CO₂

- Στο χώρο της δεξαμενής πετρελαίου στο Λεβητοστάσιο, δύο (2) φιάλες CO₂ των 50 kg (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019)
- Στο χώρο των ατμογεννητριών στο Λεβητοστάσιο, πέντε (5) φιάλες CO₂ των 50 kg (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019)
- Στο χώρο του Control Room της Πληροφορικής, δύο (2) φιάλες CO₂ των 50 kg (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019)
- Στο χώρο των πεδίων Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.) στο υπόγειο του Παραρτήματος, δύο (2) φιάλες CO₂ των 50 kg (υδραυλική δοκιμή το έτος 2019)

3. Φιάλες κατάσβεσης ξηράς κόνεως

- Στο χώρο του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, στο υπόγειο του Παραρτήματος, τρεις (3) φιάλες ξηράς κόνεωστων 50 kg (υδραυλική δοκιμή το έτος 2022)

Στην ετήσια συντήρηση των παραπάνω φιαλών περιλαμβάνονται και τυχόν ανταλλακτικά που μπορεί να προκύψουν, όπως πυροκροτητές, αναγόμωση, κλπ.

Μετά το τέλος των εργασιών συντήρησης θα παραδίδονται τα Πιστοποιητικά και τα Δελτία συντήρησης και ελέγχου των φιαλών, στα οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η επόμενη ημερομηνία συντήρησης.

Ο υποψήφιος Συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει επί ποινής αποκλεισμού την προσφορά τα παρακάτω:

- Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να δηλώνεται το όνομα του Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες. Ο Διπλωματούχος Μηχανικός θα πρέπει να έχει εργασιακή σχέση με τον υποψήφιο ανάδοχο, η οποία θα αποδεικνύεται με την κατάθεση πίνακα εργαζομένων της Εταιρείας.
- Βεβαίωση συμμόρφωσης από αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52Β/2005), η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218Β/2005)
- Άδεια λειτουργίας της Εταιρείας του ή απαλλαγή από την άδεια λειτουργίας, από την Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται
- Πιστοποιητικό εναρμόνισης των εγκαταστάσεων της Εταιρείας του, σύμφωνα με τις οδηγίες 2010/35/EU (TPED) και ADR
- Πελατολόγιο από αντίστοιχους φορείς, για την υποστήριξη και συντήρηση συστημάτων κατάσβεσης

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 σχετικά με την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, συστημάτων πυρασφάλειας
- Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 που αφορά Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- Πιστοποιητικό ISO 27001:2013 που αφορά Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών
- Πιστοποιητικό ISO 45001:2018 που αφορά Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
- Πιστοποιητικό από το οποίο να αποδεικνύεται πως η συντηρήτρια Εταιρεία είναι αναγνωρισμένο κέντρο επανελέγχου δοχείων υψηλής πίεσης σύμφωνα με την Υ.Α.14165/Φ17.4/373-ΦΕΚ 673/Β/1993
- Πιστοποιητικό επάρκειας, από διαπιστευμένο Φορέα, για τουλάχιστον δύο (2) άτομα της Εταιρείας, ότι είναι αρμόδια για εργασίες του αντικείμενου της Εταιρείας
- Με δεδομένο ότι υπάρχουν στο αντικείμενο του έργου συστήματα κατάσβεσης με κατασβεστικό υλικό που εμπίπτει στα F-GAS αέρια πυρόσβεσης (το FM200 – HFC227ea), θα πρέπει να υποβληθεί το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του ατόμου – τεχνικού, σύμφωνα με την οδηγία φθοριούχων αερίων 517/2014 και τον Κανονισμό EC No 304/2008
- Με δεδομένο ότι υπάρχουν στο αντικείμενο του έργου συστήματα κατάσβεσης με κατασβεστικό υλικό που εμπίπτει στα F-GAS αέρια πυρόσβεσης (το FM200 – HFC227ea), θα πρέπει να υποβληθεί και το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 304/2008 σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του ISO 9001:2015

Τέλος, ο υποψήφιος Συντηρητής θα πρέπει να πάρει Βεβαίωση από τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, ή τον νόμιμο αναπληρωτή της, με την οποία θα πιστοποιείται ότι πραγματοποίησε επίσκεψη στο χώρο του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου και των δύο (2) Παραρτημάτων του, για αυτοψία των εγκαταστάσεων, έλαβε γνώση για τις συνθήκες των εργασιών, κατέγραψε τα προβλήματα και ενημερώθηκε για τις συνθήκες των εργασιών συντήρησης. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της παραπάνω Βεβαίωσης, η προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.